



МЧС России

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ»
(ФГУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Телефон: 346417 "Науки". Телефон: (495) 521-23-33. Телефон: (495) 529-82-52
E-mail: vniipo@vniipo.ru
http://www.vniipo.ru

08.07 № 43/3.4/
На № 90 от 02.08.07

Генеральному директору
ООО НПО «Прометей»
Олененко А.И.
ф. (861) 210-01-78, 210-01-45

Директору ООО «Бизнес-инвест»
Иванову А.Н.
ф. (861) 267-11-66

В ответ на Ваш запрос №90 от 02.08.2007 сообщаю, что в соответствии с п.2 приложения 1 СНиП 2.07.01-89* расстояние от края проезда до стены здания, как правило, следует принимать 8-10 м для зданий выше 10 этажей. Вместе с тем, по мнению специалистов института, при проведении действий по тушению пожара в здании автомобиль может быть установлен на необходимом расстоянии от фасада здания, если это позволяет ширина проезда для пожарной техники. В рассматриваемом случае ширина проезда для пожарной техники составляет 12,5 м, расстояние от края проезда до фасада здания – 5 м, следовательно любой современный пожарный автомобиль (ширина не более 4,5 м) может быть установлен на необходимом расстоянии от фасада здания за счет использования ширины проезда.

С уважением,
начальник

Н.П. Копылов

Барановский А.С.
524-81-35