

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
705-1-163.84

СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ АММИАЧНОЙ СЕДИТЫ
ВМЕСТИМОСТЬЮ 1000 ТОНН

АЛЬБОМ II

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

УИВ. № 19437-02

Госстрой СССР
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Свердловский филиал
620062, г.Свердловск-62, ул.Чебышева, 4
Заказ № 2603 Инв. № 19437-02 тираж 130
Сдано в печать 3.09 1984г цена 0-38

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

705-1-163.84

СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ АММИАЧНОЙ СЕЛИТРЫ

ВМЕСТИМОСТЬЮ 1000 ТОНН


АЛЬБОМ III

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ


РАЗРАБОТАН
проектным институтом
"ЦИТЭПсельхоз"

УТВЕРЖДЕН Главсельстройпроектом МСХ СССР
Сводным заключением № 104 от 30.II.83 г.
Введен в действие "ЦИТЭПсельхозом"
Приказом № 32 от 10.02.84 г.

Главный инженер института

 (Боловкова)

Главный инженер проекта

 (Курочкина)

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

№ пп	наименование	М а р к а	Номера страниц
	ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА		
1	Спецификация оборудования	ТХ.СО	3-4
	СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ		
2	Спецификация оборудования	ЭМ.СО	5-7
	СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ		
3	Спецификация оборудования	СС.СО	8

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4			7	8	9	10
<u>Оборудование, поставляемое заказчиком</u>									
I	Электропогрузчик аккумуляторный во взрывозащищенном исполнении. Высота подъема 2750 мм, грузоподъемность 1,25 т	ЭПВ-1,25 серия 612	шт	796				I	2850
2	Поддон складной. Грузоподъемность 1 т Габариты: 1200x800x950 по чертежам филиала ЦОКГБ "Оргтехснаб" г. Коломна	ПС-1	шт	"				1334	70
3	Агрегат для реставрирования и измельчения слежавшихся минеральных удобрений с приводом от электродвигателя Габариты: 3900x5150x2750; N = 30 квт, производительность 20 т/ч	АИР-20	шт	"				I	2330

Имя, № подл. Подпись и дата
Имя, инв. №

Привязан			
Имя, №			
Т.п. 705-1-163.84		ТХ.СО	
ГИП	Курочкин	<i>Вед</i> 18.11.83	
Нач. отд.	Бузуяк	<i>[подпись]</i> 18.11.83	
Гл. спец.	Беляков	<i>[подпись]</i> 18.11.83	
Рук. г.р.	Смирнов	<i>[подпись]</i> 18.11.83	
Инжен.	Исаева	<i>[подпись]</i> 18.11.83	
Спецификация оборудования		Страница	Лист
		Р	1
			2
ЦИТЭСельхоз Владимир			

Типовой проект 705-1-163.84 АЛБОМ Ш

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком									
Электрооборудование									
	Ящик с понижающим трансформатором 000-0,25 250 ВА, 220/24 В	ЯТП-0,25-- -22УЗ	шт	796		343429502I		I	
	Ящик однофидерный с трехполюсным рубильником ном -100А	ЛВЗ-3I-I	шт	796		3434220044		I	
	Ящик с трехполюсным выключателем на 25А ит тремя предохранителями на 15А	ЛВП-3-I5	шт	796		343422		I	
Светотехническое оборудование									
	Светильник местного освещения 24В, мощностью до 60 Вт	НСП01x60/ IP65	шт	796		346III		I	
	Светильник подвесной мощностью до 100 Вт	НСП02x100/ P54	шт	796		346III250		43	
	Лампа местного освещения 24 В мощностью 60 Вт	С24-60	шт	796		346III		I	
	Лампа накаливания общего назначения 220В: 100 Вт	Б220-100	шт	796		34660I		43	

Име. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

				Привязан		
Име. №						
				Т.п. 705-1-163.84 ЭМСО		
ГИП Курочкин Н.контр. Дрейзман Нач.отд. Федоров Гл.спец. Матвеев Рук.гр. Федорова Инж. Голоцкова				Спецификация оборудования		Студия Р Лист I Листов 2
				ЦИТЭПсельхоз Владимир		

Альбом Э

705-1-163.84

Типовой проект

Лист № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Позн-ция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кабели силовые								
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ГОСТ 16442-80								
	сечением:								
	2x2,5 - 0,66	АВВГ	км	008		352222II00		0,200	
	3x2,5 - 0,66	"	км	008		352222II00		0,030	
	3x4+1x2,5 - 0,66	"	км	008		352222II00		0,010	
	Провода установочные								
	Провод с алюминиевой жилой ГОСТ 6323-79*								
	сечением: 1x2,5 - 0,66								
		АПВ	км	008		3551330II2		0,190	
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Электроустановочные изделия								
	Выключатель бытового назначения								
		ОИ-ТР44-ОИ-6/220	шт	796		346426		18	
	Изделия заводов								
	Короб	У1050	шт	796		346473		I	
	Коробка пластмассовая	КОР-73	шт	796		34647425II		26	
	Коробка	КО-20	шт	796		342498		32	
	Коробка	У 409	шт	796		344963		II	
	Крышки	У 116	шт	796		346473I02I		II	
	Полоса монтажная	П 106	шт	796		34496263I2		2	
	То же	К 202	шт	796		344962633I		I	

Примечание			

АЛЬБОМ ЛЭ

Типовой проект 705-1-163.84

Лист 12 из 20 Подпись и дата Взам. л. в. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
I	Навешатель пожарный теплотой ТУ2509.1-77	ДТЛ	шт	796				55	
2	Провод телефонный емкость 2x0,5 ГОСТ20575-75Б	ТРВ	м	006				250	
3	Проволока стальная ρ 3 ГОСТ 1668-73	ПСОМ	"	006				250	
4	Блоб металлический защитный ε=1,4м ТУ36.1202-71		шт	796				2	
5	Металлорукав ГОСТ 3575-75	РЗ-Ц-Х-22	м	006				10	
6	Коробка соединительная ТУ36.1753-75	КСК-8	шт	796				1	
7	Коробка универсальная ответвительная ГОСТ 10040-75	УК-2П	шт	796		5295333232		8	
8	Диод	Д226Г	"	796				50	

Прислан			
Имя №			
ГИП	Курочкин	11/11/84	
Н.контр.	Едаков	11/11/84	
Нач.отк.	Федоров	11/11/84	
Р.контр.	Едаков	11/11/84	
Инженер	Хорошкова	11/11/84	

Тп. 705-1-163.84

СС.СО

Спецаффкация оборудования

Страна	Лист	Листов
Р		1

ЦНТЭС сельхоз
Владимир