

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ  
705-1-158.84

СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ АММИАЧНОЙ СЕЛИТРЫ  
ЕМКОСТЬЮ 160 ТОНН

АЛЬБОМ III

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

*ЛНБ № 19432-02*

Госстрой СССР  
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
Свердловский филиал  
620062, г.Свердловск-62, ул.Чебышева,4  
Заказ № 2583 Инв.№ 19432-02 тираж 130  
Сдано в печать 3 09 1984г цена 0-30

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ  
705-1-158.84

СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ АММИАЧНОЙ СЕЛИТРЫ  
ЕМЕСТИМОСТЬЮ 160 ТОНН


АЛЬБОМ III

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗРАБОТАН  
проектным институтом  
"ЦИТЭПсельхоз"

УТВЕРЖДЕН Главсельстройпроектом МСХ СССР  
Сводным заключением № 104 от 30.II.83 г.  
Введен в действие "ЦИТЭПсельхозом"  
Приказом № 32 от 10.02.84 г.

Главный инженер института

 (Болонкин)

Главный инженер проекта

 (Курочкин)

19432-02

## СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

№	Наименование	Марка	Номера страниц
	ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА		
1	Спецификация оборудования	ТХ.СО	3-4
	СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ		
2	Спецификация оборудования	ЭМ.СО	5-6

Типовой проект 705-1-158.84  
 в 50м III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4			7	8	9	10
<u>Оборудование, поставляемое заказчиком</u>									
I	Электропогрузчик аккумуляторный во взрывозащищенном исполнении. Высота подъема 2750мм, грузоподъемность 1,25 т	ЭПВ-1,25 серия 612	шт	796				I	2850
2	Поддон складной. Грузоподъемность 1 т. Габариты: 1200x800x950 по чертежам фирмы ЦОКТЕ "Оргтехснаб" г.Коломна	ПС-1	шт	"				214	70
3	Агрегат для рестаривания и измельчения слежавшихся минеральных удобрений с приводом от электродвигателя Габариты: 3900x5150x2750; N = 30 квт, производительность 20 т/ч	АИР-20	шт	796				I	2330

№ подл. Подпись и дата  
 Взам. инв. №

Имя №			Привязан			
Т.п. 705-1-158.84			ТХ.СО			
Гип	Курочкин	18.11.84	Спецификация оборудования	Стандия	Лист	Листов
Нач.отд	Бузунов	18.11.84		р	I	2
Гл.спец	Беляков	18.11.84		ЦАТЭСельхоз		
Рук.гр.	Смирнов	18.11.84		Владимир		
Инжен.	Исаева	18.11.84				



Типовой 705-1-158.84

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Электрооборудование								
	Ящик с понижающим трансформатором ОСО-0,25 250 ВА 220/24 В	ЯТП-0,25-							
		-22УЗ	шт	796		343429502I		I	
	Ящик однофидерный с трехполосным рубильником ном- 100А	ЯВЗ-3I-I	шт	796		3434220044		I	
	Ящик с трехполосным выключателем на 25А и двумя предохранителями на 15А	ЯВП-2-15	шт	796		343422		I	
	Светотехническое оборудование								
	Светильник местного освещения 24В, мощностью до 60 Вт	НКП01х60/							
		IP65	шт	796		346III		I	
	Светильник подвесной мощностью до 100 Вт	НСПО2х100/							
		P54	шт	796		346III250		8	
	Лампа местного освещения 24 В мощностью 60 Вт	С24-60	шт	796		346III		I	
	Лампа накаливания общего назначения 220В: 100 Вт	Б220-100	шт	796		34660I		8	

Имя, № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Имя, №			Привязан		
Т. п. 705-1-158.84			ЭМСО		
ГИП	Курочкин	2.03.84	Спецификация оборудования Страницы: 1 2 Лист: 1 Листов: 2 ЦИТЭПсельхоз Владимир		
Н. контр.	Дрейзина	2.03.84			
Нач. отд.	Федоров	2.03.84			
Гл. спец.	Матвеев	2.03.84			
Рук. гр.	Федорова	2.03.84			
Инженер	Толокнова	2.03.84			

19472-02

Типовой проект 705-1-158.84

Име. № подл. Реализ. к дато. Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Кабели силовые</b>									
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ГОСТ 16442-80 сечением:								
	2x2,5 - 0,66	АВВГ	км	008		3522221100		0,050	
	3x2,5 - 0,66	"	км	008		3522221100		0,010	
	2x4 - 0,66	"	км	008		3522221100		0,010	
<b>Провода установочные</b>									
	Провод с алюминиевой жилой ГОСТ 6323-79* сечением:								
	1x2,5 - 0,66	АПВ	км	008		3551330112		0,30	
<b>Оборудование, поставляемое подрядчиком</b>									
<b>Электроустановочные изделия</b>									
	Выключатель брызгозащищенный	01-1P44-01-6/220	шт	796		346426		3	
<b>Изделия заводов</b>									
	Короб	У 1050	шт	796		346473		1	
	Коробке пластмассовая	КОР-73	шт	796		3464742511		3	
	Коробка	КО-20	шт	796		342458		4	
	Коробка	У 409	шт	796		344963		4	
	Полоса монтажная	К 106	шт	796		3449626312		2	
	То же	К 202	шт	796		3449626331		1	
	Профиль заводный	К 239	шт	796		3449626191		1	
	Профиль	К 347	шт	796		244961		2	
	Хомуты	С 437	шт	796		3449655601		12	

Привязан			
Име. №			

Т.п. 705-1-158.84 ЭМСО

Лист

2