

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
А-П, Ш, ГУ-300-325. 86

СКЛАД МАТЕРИАЛОВ В ПОДВАЛЕ ИНЖЕНЕРНОГО
КОРПУСА

АЛЬБОМ I

ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

СФ 747 - 01

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
А-П, Ш, IV-300-325. 86

СКЛАД МАТЕРИАЛОВ В ПОДВАЛЕ ИНЖЕНЕРНОГО
КОРПУСА

Альбом I

ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Разработан
Волжским отделением
института "Госхимпроект"

Утвержден
Госстроем СССР
Протокол № 42 от 19.08.1986г.

Главный инженер
Главный инженер проекта



А. Ф. Талызов



Г. И. Шелудько

Введен в действие приказом 323
Волжского отделения института
"Госхимпроект" от 23.09.1986г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
А-П,Ш,ЛУ-300-325.86

СОСТАВ ПРОЕКТА

Альбом 1	Общая пояснительная записка
Альбом 2	Архитектурные решения Конструкции железобетонные
Альбом 3 часть 1	Отопление и вентиляция. Внутренние водопровод и канализация. Электростанция дизельная. Механизация складского хозяйства. Автоматическая установка пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения
часть 2	Электротехническая часть, автоматизация, слаботочные устройства
часть 3	Задания заводам-изготовителям
Альбом 4 часть 1	Спецификации оборудования АР, ОБ, ВК, ЭД, ТХ, АПК
часть 2	Спецификации оборудования ЭО, ЭМ, СС, АОВ
Альбом 5	Рабочие чертежи изделий
Альбом 6	Ведомости потребности в материалах
Альбом 7	Сметы
Альбом 8	Пояснительная записка (Распространяет Волжское отделение института "Госхимпроект")

ОГЛАВЛЕНИЕ

	стр.
1. Общая часть	4, 5
2. Архитектурно-строительная часть	5, 6
3. Отопление и вентиляция	6...10
4. Водопровод и канализация	10...13
5. Электротехническая часть	13...15
6. Электростанция дизельная	15...19
7. Механизация складского хозяйства	19... 25
8. Автоматическая установка пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения	25... 28
9. Основные данные и технико-экономические показатели	29, 30

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Типовой проект разработан на основании задания на проектирование, утвержденного начальником Отдела типового проектирования и организации проектно-исследовательских работ Госстроя СССР товарищем Спиридоновым В.М. 29.03.85 и согласованного начальником II Управления ГО СССР товарищем Афанасьевым Ю.И. 27.03.85г.

Типовой проект разработан в соответствии со СНиП П-II-77^к "Защитные сооружения гражданской обороны", "Руководством по проектированию строительных конструкций убежищ гражданской обороны" ЦНИИПромзданий Госстроя СССР, Москва, 1982г. и "Инструкцией по типовому проектированию" СН 227-82 Госстроя СССР.

Проект выполнен применительно к двум вариантам гидрогеологических условий:

а) грунтовые воды отсутствуют (уровень грунтовых вод ниже отметок основания сооружения не менее чем на 0,5 м), грунты непросадочные, естественной влажности, неглинистые со следующими нормативными характеристиками: $\varphi = 28^{\circ}$, $c^H = 0,02$ кгс/см², $E = 150$ кгс/см², $\gamma = 1,8$ т/м³, $K_f = 1$;

б) грунты водонасыщенные, неагрессивные, уровень грунтовых вод превышает отметку подвала не более чем на 2 м, K_f больше 3 м/сут.

При водонасыщенных грунтах с $K_f < 3$ м/сут. при привязке проекта предусмотреть дренаж с учетом конкретных гидрогеологических условий и генерального плана промплощадки в соответствии с постановлением Госстроя СССР от 14 июля 1980г. № 103.

Проект разработан для четырех климатических зон СССР.

В качестве основного варианта принята 2-я климатическая зона.

Проект не предназначен для применения в зонах вечной мерзлоты, горных выработках, просадочных грунтах.

При привязке проекта особое внимание обратить на защиту сооружения от затопления ливневыми водами, а также водами и другими жидкостями при разрушении коллекторов, магистральных трубопроводов и емкостей.

Сооружение оборудуется:

- системой вентиляции для 4-х климатических зон для работы по трем режимам (чистая вентиляция, фильтровентиляция, подпора и

регенерации);

- центральным водяным отоплением от узла управления теплового пункта надземного здания;

- силовым и осветительным оборудованием от внешней сети и аварийным - от встроенной ДЭС;

- водоснабжением от внутриплощадочных сетей, объединенный хозяйственно-противопожарный водопровод;

- канализацией в наружную сеть предприятия;

- средствами связи - телефоном и радиотрансляцией от внешней сети предприятия,

Проект подвала разработан для возведения под инженерным корпусом с сеткой колонн 6х6 м, высотой до 4 этажей, решенным в сборном железобетонном каркасе по серии I.020-1/83.

Подвал предназначен для использования под складские помещения для хранения стораемых и нестораемых материалов. Возможно также использование подвала для размещения в нем красных уголков, буфетов, комнат дежурного персонала и т.д., что должно быть выполнено при привязке проекта.

2. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Подвал инженерного корпуса представляет собой заглубленное в землю сооружение, прямоугольной формы, высотой 3,0 м, решенное в сборных железобетонных конструкциях серии У-01-01/80. Проектом предусматривается 2 входа в подвал. Подвал оборудован грузовым лифтом грузоподъемностью 500 кг.

Фундаменты сооружения, возводимого в сухих грунтах, под стены ленточные, монолитные железобетонные, под колонны - отдельно стоящие монолитные железобетонные ступенчатого типа. Фундаменты сооружения, возводимого в водонасыщенных грунтах - монолитная железобетонная плита с продольными балками по серии У-01-01/80.

Колонны монолитные железобетонные по серии У-01-01/80.

Балки сборные железобетонные по серии У-01-01/80.

Наружные стены монолитные.

Покрытие сборно-монолитное по серии У-01-01/80.

Входы и тамбуры запроектированы сборными по серии 03.005-6 и частично монолитными.

Камеры фильтров, оголовки воздухозабора, вытяжные оголовки и резервуар запроектированы из монолитного железобетона марок 200 и 300.

Внутренние стены и перегородки из монолитного железобетона и армокирпичные.

Полы бетонные и из керамической плитки.

Гидроизоляция при размещении сооружения в сухих грунтах обмазочная для стен битумно-напритовой композицией БНК-4 мм (5 слоев) и оклеечная для покрытия из листового полиэтилена на мастике БКС - I слой.

В водонасыщенных грунтах изоляция принята оклеечного типа из листового полиэтилена ВД б=2 мм - I слой.

Работы выполнять в соответствии с указаниями серии 03.005-I.

Стыки панелей заделываются раствором на расширяющемся цементе.

Швы между стеновыми панелями и плитами покрытия расшиваются.

Перегородки и внутренние стены затираются цементным раствором.

Ведомость отделки помещений приведена в альбоме 2.

Вытяжные и воздухозаборные оголовки окрашиваются с наружной стороны выше уровня земли силикатными красками серого цвета.

Схема герметизации сооружения дана в альбоме 2.

3. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

Отопление

Проект отопления разработан для применения в районах с расчетной зимней температурой для проектирования отопления -40°C , -30°C , -20°C , -10°C .

Внутренняя температура складских помещений для всех расчетных наружных температур принята равной $+10^{\circ}\text{C}$.

В качестве теплоносителя для системы отопления принята высокотемпературная вода с параметрами $110-70^{\circ}\text{C}$, получаемая в узле управления теплового пункта наземного здания.

В качестве нагревательных приборов приняты гладкие трубы, проложенные по стенам на высоте 300 мм от пола, на вводе в полвал на подающем и обратном трубопроводе установлены вентили.

Система отопления эксплуатируется в мирное время. При заполнении убежища система отопления отключается.

Расходы тепла приведены в таблице основных показателей проекта на листе ОВ2 (альбом 3 часть I).

Вентиляция

Проект вентиляции выполнен для четырех климатических зон I, 2,3 и 4.

Предусмотренные проектом вентиляционные системы и устройства обеспечивают работу при трех режимах:

- первый режим - чистая вентиляция
- второй режим - фильтровентиляция
- третий режим - полпора и регенерации

Первый режим обеспечивает подачу требуемого количества наружного воздуха на одного человека, согласно табл.34* СНиП II-II-77*.

Климатические зоны, различаемые по параметрам А			Количество по лаваемого воздуха, м ³ /ч чел.
наружного воздуха			

Номер зоны	Температура t, °C	Теплосодержание Jн КДж/кг (ккал/кг)	
I	по 20	по 44,0 (10,5)	8
2	более 20 по 25	более 44,0 по 52,5 (10,5 по 12,5)	10
3	более 25 по 30	более 52,5 по 58,6 (12,5 по 14)	11
4	более 30	более 58,6 (14)	13

По второму режиму количество наружного воздуха для всех климатических зон подается в объеме 2 м³/час на одного укрываемого.

В третьем режиме вентиляции наружный воздух для укрываемых не подается, осуществляется полпор наружным воздухом и регенерация внутреннего воздуха.

Очистка наружного воздуха по первому режиму предусматривается по одноступенчатой схеме в створенных противопоыльных масляных фильтрах типа ФЯР и вентиляторами системы III подается в помещение укрываемых. Масляные фильтры установлены вне зоны герметизации и обслуживаются через герметические ставни.

По режиму фильтровентиляции наружный воздух очищается в створенных противопоыльных фильтрах типа ФЯР и в фильтрах-поглотителях типа ФП-300 от газообразных средств массового поражения. Масляные фильтры установлены вне зоны герметизации, а фильтры-поглотители -

в фильтровентиляционной камере.

Приток наружного воздуха осуществляется вентилятором системы П2, система П3 для 1 и 2 климатической зоны, П3, В1 для 3,4 климатической зоны работают как рециркуляционные.

В третьем режиме вентиляции наружный воздух для полпора, предварительно нагретый до 60°C в электрокалорифере типа СФ0, очищается от окиси углерода в гопкалитовых фильтрах ФГ-70.

Регенерация рециркуляционного воздуха осуществляется в регенеративных установках РУ-150/6 (из расчета 1 установка на 150 человек).

Воздух, выходящий из фильтров ФГ-70 и регенеративных установок РУ-150/6, охлаждается в гравийных охладителях, смешивается с рециркуляционным и системами П3 и П2 подается в помещение укрываемых.

Воздухозабор для режима чистой вентиляции совмещен с аварийным выходом из убежища; воздухозабор для режима фильтровентиляции и полпора осуществляется через вентиляционную шахту. Воздухозаборы чистой вентиляции и фильтровентиляции соединены между собой воздуховолом сечением, рассчитанным из условия работы фильтровентиляции.

На воздухозаборах и вытяжных каналах предусмотрена установка противозрывных устройств, имеющих расширительные камеры.

Воздухозаборы чистой вентиляции и фильтровентиляции должны быть расположены на расстоянии не ближе 10 м от выбросов вытяжных систем вентиляции убежища, помещения ДЭС и выхлопа от дизеля.

Раздача приточного воздуха в помещении предусматривается воздуховодами равномерной раздачи через отверстия с движками. Воздушные потоки направляются под углом 45° к потолку.

При режиме фильтровентиляции, полпора и регенерации предусмотрена рециркуляция воздуха в объеме, обеспечивающем сохранение в приточной системе количества воздуха, подаваемого при чистой вентиляции.

В 3 и 4 климатической зоне во втором и третьем режимах вентиляции предусматривается охлаждение рециркуляционного воздуха системами П3 и В1. В качестве охлаждающих установок применяются поверхностные воздухоохладители типа КСК. Источником холода для воздухоохладителей служит вода, хранящаяся в заглубленном резервуаре. Температура воды равна средней температуре грунта в пределах внутренней высоты резервуара и не выше 20°C. (Тепловлажностный расчет приведен в разделе ОБ на лист 7, альбом 3, часть I).

Вытяжная вентиляция в режиме чистой вентиляции обеспечивается системами В2, В4.

В режиме фильтровентиляции для обеспечения эксплуатационного полпора в помещениях для укрываемых 50 Па (5 кгс/м²) количество упалемого воздуха меньше количества приточного на величину, определяемую по формуле 486 СНиП П-II-77* и сбрасывается в дизельную на горение топлива системой В4.

В мирное время система В1 во всех климатических зонах используется для удаления дыма при пожаре и для периодического проветривания помещения склада и обеспечивает 4-кратный воздухообмен.

На вытяжном воздуховоде системы В1 установлен гермоклапан с электроприводом, автоматически открывающийся с пуском вентилятора системы.

В дизельной установлен дизель-генератор ЛГМА25М1-3, оборудованный высокоэффективной комбинированной системой охлаждения, с выносным узлом охлаждения в изолированном помещении.

Вентиляция машинного зала ЛЭС в I режиме вентиляции осуществляется воздухом, поступающим из помещения для укрываемых. Забор воздуха к дизелю на горение предусмотрен из машинного зала.

Вентиляция помещения узла охлаждения осуществляется наружным воздухом и воздухом, поступающим из машинного зала. Воздухообмен помещения узла охлаждения определен из условия ассимиляции тепловыделений от дизель-генератора. Для вентиляции машзала предусмотрена система В2, помещения узла охлаждения - система В3.

Во втором и третьем режиме вентиляции в I и 2 климатической зоне тепловыделения машинного зала поглощаются ограждающими конструкциями, в 3,4 климатической зоне для охлаждения воздуха устанавливаются поверхностные воздухоохладители типа КСК. Воздухоохлаждающая установка ЛЭС работает на воле, поступающей от воздухоохлаждающих установок убежища $t = 25^{\circ}\text{C}$.

Вентиляция помещения узла охлаждения во втором режиме вентиляции предусматривается наружным воздухом системой ПЕ1 и вытяжной установкой В3.

В третьем режиме вентиляции дизель переводится на водяную систему охлаждения, тепловыделения от узла охлаждения отсутствуют, системы ПЕ1 и В3 не работают.

В мирное время система В2 используется для удаления дыма при пожаре в машинном зале ЛЭС.

Вентиляция тамбура между помещением для укрываемых и машзалом ЛЭС осуществляется воздухом, поступающим из убежища через клапаны избыточного давления КИЛ-150, установленные на внутренней и наруж-

ной стенах тамбура.

Для обеспечения отдельных выходов укрываемых из убежища на поверхность и входов обратно при режиме фильтровентиляции предусмотрена вентиляция тамбура аварийного выхода, производимая за счет воздуха, подаваемого системой фильтровентиляции без увеличения ее производительности.

Контрольно-измерительные приборы

Предусмотрены следующие виды местного контроля:

- а) зараженность воздуха отравляющими веществами на приточных системах контролируется войсковым прибором химической разведки ВПХР, укомплектованным дополнительно индикаторными трубками для определения бактериальных средств БС и трубками на окись углерода;
- б) концентрация углекислоты (CO_2) внутри убежища определяется переносным газоанализатором типа ПГА-Ау или ГМ4 со шкалой $0 \pm 3\%$;
- в) измерение относительной влажности воздуха производится психрометром аспирационным механическим типа МВ-4М;
- г) измерение радиоактивного заражения измеряется радиометром-рентгенометром.

Для контроля за подпором воздуха в убежище в венткамере установлен жидкостный тягонапормер типа ТНЖ-Н со шкалой от 0 до 400 Па (40 кгс/см²).

Для контроля за разрежением воздуха в помещении ДЭС установлен жидкостный тягонапормер типа ТНЖ-Н со шкалой от 250 до 600 Па (60 кгс/м²). Штуцера подпорометров при помощи резинового шланга присоединяются к газовой трубе диаметром 15 мм, выведенной за линию герметизации.

4. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

Проект разработан в соответствии со строительными нормами и правилами 2.04.01-85, П-11-77¹³.

За условную отметку 0.000 принята отметка уровня поверхности земли, что соответствует абсолютной отметке , назначенной согласно топографической съемке.

В здании запроектированы следующие сети водопровода и канализации:

- хозяйственно-питьевой противопожарный водопровод В1;
- производственный водопровод ВЗ;
- оборотной воды, подающей В4
обратной В5;
- бытовая канализация К1;
- производственная канализация КЗН;
- дренажная канализация К1ЗН

Расчетные расходы и напоры на вводах водопровода и выпусках канализации приведены в основных показателях по чертежам водопровода и канализации.

Основные показатели по чертежам водопровода
и канализации

Наименование систем	Потребный напор на вводе м в.ст.	Расчетные расходы				Примечание
		м ³ /сут.	м ³ /час	л/с	при пожаре, л/с	
В1	10,0 х.п. 12,0 пож.	7,5	0,6	0,5	5,2	
ВЗ	20,0	-	0,3	0,08		
В4	18,0	-	7,6	2,11		
В5			5,6	1,55		
К1		7,5	0,6	3,5		
КЗН		-	2,0	0,55		напор на выпуске 5,72
К1ЗН			3,6	1,0		Напор на выпуске 12 м

Хозяйственно-питьевой противопожарный
водопровод В1

В мирное время сеть хозяйственно-питьевого противопожарного водопровода предназначена для тушения пожара. Санузлы не работают. Проектируется один ввод водопровода. Расход воды на внутреннее пожаротушение 2 струи 2,6 л/с.

Производственный водопровод ВЗ

Эта сеть предусмотрена для I, 2 климатических зон при III режиме вентиляции.

Предусмотрен бак для воды емкостью 3,0 м³, из которого вода насосом ИСВ-1,5М подается к узлу охлаждения дизель-электрического агрегата. Наполнение бака осуществляется из сети хозяйственно-питьевого противопожарного водопровода в подготовительный период с помощью шланга.

Водопровод оборотной воды В4, В5.

Предусмотрен для 3, 4 климатических зон при II и III режимах вентиляции в особый период.

При этом необходимо привязать отдельно стоящий резервуар емкостью У=100 м³ по т.п. СР-П, Ш-100-77/151. Заполнение резервуара осуществляется от наружных сетей водопровода.

Из резервуара вода при II режиме вентиляции насосом К-8/18, установленном в убежище, подается к воздухоохлаждающим установкам убежища П1 и В1, а после них частично сбрасывается в резервуар, а частично идет к воздухоохлаждающей установке дизельной В2.

При III режиме вентиляции вода из резервуара насосом К-8/18 подается к воздухоохлаждающим установкам убежища П1 и В1, а после них частично сбрасывается в резервуар, частично идет к воздухоохлаждающей установке дизельной В2 и на охлаждение дизель-электрического агрегата.

Бытовая канализация К1.

В мирное время санузел не работает.

Проектом предусмотрено самотечное подключение к наружной сети бытовой канализации.

В случае невозможности самотечного подключения к наружным сетям необходимо привязать канализационную насосную станцию по т.п. 902-1-53, расположенную вне здания.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ КЗН

В мирное время сеть не работает.

В сеть поступают стоки под остаточным напором от дизель-электрического агрегата и воздухоохлаждающей установки дизельной В2 и направляются в наружную сеть канализации.

Дренажная канализация КІЗН

Для отвода случайных стоков внутри убежища при варианте мокрых грунтов предусмотрена сеть дренажной канализации с установкой насоса ВКС-І/16. Включение насоса местное при уровне воды в приемке на отм.-4.90. Отключение автоматическое при уровне в приемке на отм.-5.15. При достижении в приемке уровня ∇ -4.80 подается световой сигнал в помещение санпоста.

Для отвода случайных стоков из аварийного выхода в помещении убежища предусмотрен ручной насос БКФ-4.

При достижении в приемке аварийного выхода стоками отметки -4.00 в санпост подается световой сигнал.

5. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

По надежности электроснабжения электроприемники складских помещений относятся к II категории.

Электроснабжение осуществляется на напряжении 380/220 в от вводного устройства инженерного корпуса. Кабель электроснабжения присоединяется до вводного коммутационного аппарата. В качестве резервного источника питания предусматривается дизельная электростанция мощностью 25 квт. Переключение питания основного ввода на ДЭС осуществляется вручную переключателем, установленным на вводно-распределительном устройстве.

Основными потребителями электроэнергии являются электродвигатели вентсистем, насоса и электроосвещения.

В проекте схемами управления и автоматизации предусматривается:

1. Для вытяжных вентсистем, предназначенных для удаления дыма при пожаре и обслуживающих складские помещения и дизельную:

- дистанционное управление из помещения ФВК и у основного входа в убежище;
- автоматическое от срабатывания дымовых извещателей;
- блокировка соответствующих электроприводов вытяжных систем с приводом гермоклапана и заслонки.

2. Для приточного вентилятора:

- блокировка с электронагревателем, обеспечивающая работу электрокалорифера только при включенном вентиляторе (в III режиме)

3. Для насоса перекачки воды в бак - ручное включение и автоматическое отключение.

4. Сигнализация верхнего и аварийного уровней воды в дренажных приемках, в баке.

В проекте приняты 3 вида электроосвещения: рабочее, аварийное, и ремонтное.

Рабочее электроосвещение предусмотрено на напряжение 380/220В.

Аварийное электроосвещение предусмотрено переносными аккумуляторными фонарями.

В момент перевода на режим питания от ДЭС автоматически включается аварийное электроосвещение от стартерных аккумуляторных батарей в помещениях ДЭС и над щитом управления ДВК. Напряжение в сети аварийного электроосвещения 24 в.

Ремонтное электроосвещение предусмотрено на напряжении 36 в. от ящиков с понижающими трансформаторами типа ЯТП-0,25.

Освещение помещений предусмотрено светильниками с лампами накаливания.

При переходе на режим убежища предусмотрено отключение части светильников, запроектированных для мирного времени.

Питание нагрузок рабочего освещения предусмотрено от осветительного щитка, подключенного отдельным фидером от ВРУ.

Питание указателей "Вход" предусматривается отдельной группой со щитка. Электропроводки силового оборудования и освещения выполняются кабелями АВВГ, АКВВГ, КВВГ, проложенными открыто по стенам и перекрытиям и проводами АПВ - в трубах, проложенными скрыто.

Электропроводки в дизельной выполняются в канале.

Заземлению подлежат корпуса электрооборудования, которые могут оказаться под напряжением в случае пробоя изоляции. В качестве заземляющих проводников используются естественные заземлители, а также нулевые жилы кабелей, специально проложенные провода и внутренний контур заземления ДЭС из стальной полосы 40х4.

Расчет заземления производится при привязке проекта к конкретным условиям с учетом удельного сопротивления грунтов.

Проектом предусмотрены следующие виды сигнализации и связи:

1. Административно-хозяйственная связь
2. Электрочасофикация
3. Радиофикация

4. Сигнализация положения дверей.

Для включения абонентских устройств в комплексную слаботочную сеть предусмотрена установка телефонной распределительной коробки, подключаемой кабелем емкостью 10х2 к комплексной сети инженерного корпуса. Абонентские сети телефонизации и электрочасофикации предусмотрены проводом ТРП, прокладываемым открыто.

Радиофикация предусмотрена от радиотрансляционных сетей инженерного корпуса.

Для контроля за положением дверей (открыто или закрыто) предусмотрено устройство световой и звуковой сигнализации.

Вызывные кнопки устанавливаются со стороны входов.

Пост управления с лампами сигнализации устанавливается на стене у санитарного поста.

6. ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ ДИЗЕЛЬНАЯ

В качестве силового дизель-электрического агрегата в настоящем проекте применен агрегат специального назначения ДГМА25М1-3, автоматизированный по первой степени ГОСТ 14228-80, изготавливаемый предприятием п/я М-5939 по технической документации СКБ этого предприятия, ТУ 24-06-385-84.

Характеристика дизель-электрического агрегата

№ пп	Наименование параметров	Числовое значение
1	2	3
1	Номинальная мощность на выходных клеммах дизель-электрического агрегата, включая мощность, потребляемую электровентилятором системы охлаждения, кВт	25
2	Максимальная мощность при нормальных атмосферных условиях (ГОСТ 10150-75), кВт	27,5

Примечания:

1. Суммарная наработка на режиме максимальной мощности не должна превышать 10% от общей наработки дизель-электрического агрегата
2. Повторение режимов максимальной мощности не менее через 5 часов

1	2	3
3	Номинальная частота вращения по генератору, об/мин (С ⁻¹)	1500(25) переменный
4	Род тока	
5	Частота, Гц	50
6	Напряжение, В	400
7	Сила тока, А	45
8	Способ соединения дизеля с генератором	непосредственный
9	Назначенный ресурс непрерывной работы агрегата (до первого технического обслуживания, требующего остановки дизеля), ч	100
10	Назначенный ресурс дизель-электрического агрегата до первой переборки (с выемкой деталей поршневой группы), ч	3500
11	Топливо дизельное для тепловозных и судовых дизелей и газовых турбин	Д-0,2-61, ГОСТ 305-82
12	Удельный эффективный расход топлива, приведенный к теплоте сгорания 10200 ккал/кг, на номинальной мощности при условиях, указанных в п.1, г/квт ч	272+13,6
13	Часовой расход топлива на номинальной мощности при условии п.1, кг	6,8
14	Наработка дизель-электрического агрегата до замены масла, ч	500
15	Масло основное дублирующее М-10В2 по ГОСТ 8581-78, М-12Ву по ТУ38.	М10В2-С по ТУ38.101-278-72 001248-76, М-10Г2ЦС по ТУ38.101548-75
16	Тип эластичной муфты соединения дизеля с генератором	эластичная, шашечная
17	Габаритные размеры: длина, м ширина, мм высота, мм	2025 780 1340
18	Аккумуляторные батареи 6СТ-1327М по ГОСТ 959.17-79 или 6СТК-135МС по ТУ16-529.356-75 или 6СТК-180М по ТУ16-529.356-75 или 6СТ-182ЭМ по ГОСТ 959.23-79	

Дизель-электрический агрегат укомплектован электрораспределительным щитом ЩУВЭ2-4П.

Система пуска дизель-электрического агрегата

Пуск дизель-электрического агрегата осуществляется электрическим стартером от двух аккумуляторных батарей 6СТК-135МС. При законсервированном дизель-электрическом агрегате аккумуляторные батареи должны храниться в сухозаряженном виде на складе в соответствии с инструкцией завода-изготовителя батарей. В систему пуска также входят: зарядный генератор типа ГСК-1500.002.019ТУ мощностью 100 вт при 27,5 в, пусковая аппаратура. Надежный пуск дизеля обеспечивается при температуре окружающего воздуха, воды и масла в дизеле не ниже 8°С. При более низкой температуре пуск должен производиться после предварительного прогрева дизеля. Пуску предшествует прокачка его маслом с давлением не ниже 1 кгс/см².

Система охлаждения дизель-электрического агрегата

Система охлаждения предназначена для отвода тепла от деталей дизеля, подверженных действию горячих газов.

Дизель-электрический агрегат оборудован высокоэффективной комбинированной системой охлаждения дизеля.

В I и II режимах вентиляции для всех климатических зон принята воздушно-радиаторная система охлаждения.

Охлаждение воды замкнутого контура осуществляется в радиаторе, расположенном в отдельном помещении, изолированном от помещения дизель-электрического агрегата. Охлаждение воды в радиаторе осуществляется потоком воздуха, создаваемым вентилятором осевым ОВ06-320 № 6,3, поставляемым в комплекте с дизель-электрическим агрегатом. Тем же потоком воздуха, соответственно в масляном радиаторе, охлаждается нагретое в замкнутой циркуляционной системе смазки масло.

В III режиме вентиляции охлаждение дизеля переводится на водяной режим для всех климатических зон. При переходе на работу водяной системы охлаждения отключается радиатор воды и масла, вместо них включается водяной охладитель масла. С подпиткой водопроводной воды в количестве 0,3 м³/час. Вода в I,2 климатической зоне поступает из бака, расположенного в дизельной, в 3,4 климатической зоне из резервуара после воздухоохлаждающих установок убежища.

Система воздухозабора

Забор воздуха к дизелю (на горение топлива) осуществляется в количестве 175 м³/час в I и II режимах вентиляции из помещения машинного зала через фильтр на воздухозаборном коллекторе дизеля.

В III режиме вентиляции - наружным воздухом через гравийный фильтр-охладитель и трубопровод, подведенный к патрубку воздухозаборного коллектора дизеля.

Система выхлопа

Система удаления выхлопных газов дизеля состоит из трубопровода выпуска отработанных газов с компенсатором температурных удлинений и наружного трубопровода отработанных газов. Трубопровод выхлопных газов в пределах помещения ДЭС теплоизолируется. Во избежание снижения мощности дизеля выпускная магистраль не должна создавать противодействия более 4,9 К Паскалей (500 мм вод.ст.).

Пропуск выхлопного трубопровода через охлаждающие конструкции выполнен в закладных деталях в чертежах марки КЖ, в грунте трубопровод проложен в закладной трубе.

Топливо-масляная система ДЭС

Хранение запаса дизельного топлива на расчетный срок работы дизель-электрического агрегата предусмотрено в баке.

$$y = \frac{q_3 \cdot N_3 \cdot n \cdot m}{\gamma \cdot k \cdot 1000} = \frac{(0,272+13,6) \times 25 \times 48 \times 1}{0,875 \times 0,9 \times 1000} \times I, I_5 = 0,5 \text{ м}^3,$$

где:

- $q_3 = 0,272+13,6$ - удельный расход топлива, кг/квт ч;
- $N_3 = 25$ - эффективная номинальная мощность дизеля, квт;
- $n = 48$ - расчетный срок работы ДЭС, ч;
- $\gamma = 0,875$ - удельный вес топлива, т/м³
- m - количество рабочих агрегатов;
- $k = 0,9$ - коэффициент заполнения бака

К установке принят бак $Y=0,5$ м³.

Хранение масла предусмотрено в переносной таре - бидоне $Y=20$ л по ГОСТ 5105-76.

$$y = \frac{q_3 \cdot N_3 \cdot n \cdot m}{\gamma \cdot k \cdot 1000} = \frac{0,0024 \times 25 \times 48 \times 1}{0,9 \times 0,9 \times 1000} \times I, I_5 = 0,0041 \text{ м}^3,$$

где:

0,0024 - удельный расход масла, кг/квт ч;

0,9 - удельный вес масла, т/м³

Остальные значения изложены выше.

Залив топлива в бак осуществляется ручным поршневым насосом БКФ-4 ТУ26-06-693-79 из переносной тары. Из топливного бака топливо самотеком поступает к топливоподкачивающему насосу дизеля. Масло в приемную горловину системы смазки дизеля заливается из бидона по мере необходимости.

Техника безопасности

В соответствии с ДНГО № 07-1984 запас топлива для дизель-электрических агрегатов хранится в расходных баках постоянно. Температура вспышки паров применяемого топлива +61°С. В связи с этим и согласно СНиП П-II-77", "Руководству по проектированию строительных конструкций убежищ ГО" помещение машинного зала ДЭС отнесено по взрывопожарной опасности к категории "В", по ПУЭ помещение нормальное.

Помещение ДЭС оборудовано средствами пожаротушения:

- а) огнетушители углекислотные типа ОУ-8П - 2 шт;
- б) огнетушители порошковые типа ОП-5 - 2 шт;
- в) ящик с песком 0,2 м³;
- г) войлок - асбестовое полотно размером 2х2 м

Технический персонал, обслуживающий агрегаты ДЭС, обеспечивается средствами индивидуальной защиты от поражающих средств согласно СНиП 3.01.09-84.

Монтаж дизель-электрических агрегатов производить в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.

7. МЕХАНИЗАЦИЯ СКЛАДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Введение

Технологическая часть типового проекта А-П,Ш,IV -300-ТХ "Склад материалов в подвале инженерного корпуса" разработана на основании наряд-заказа 64/1 в соответствии с планом типового проектирования на 1985 год, тема II.1.2.Г.

При разработке были использованы:

- 1. Инструкция по типовому проектированию СН 227-82, Москва, Стройиздат, 1983г.
- 2. Справочные материалы по методике расчетов потребности в оборудовании

довании и механизмах при составлении проектов механизации погрузочно-разгрузочных, складских, транспортных работах, Стройиздат, Москва, 1967.

3. Строительные нормы и правила СНиП П-104-76.
4. Справочник проектировщика промышленных, жилых и гражданских зданий и сооружений, Москва, 1972г.
5. В.А.Фролова, А.Г.Усов. Складское хозяйство и транспортно-экспедиционное дело. Москва. Транспорт, 1981г.
6. Строительные нормы и правила СНиП П-11-77.

Исходные данные

Таблица I

№ пп	Наименование складруемых материалов	Годовой грузооборот, т	Суточный грузооборот, т	Хранимый запас, т	Габаритные размеры, мм	Вес единицы, кг
1	Сгораемые и негораемые материалы в сгораемой упаковке (запасные части, санитарно-технические изделия, стекло, строительный фаянс, керамика, инструмент, текстиль, кожа и т.д.)	1482	5,88	53	600x400x240 600x400x400	до 50 до 100

2 Вид транспортировки - автотранспорт

Технология и организация погрузочно-разгрузочных и складских работ

Складруемые материалы поступают с автотранспорта в пластмассовых ящиках (тара I-60-40-24 ГОСТ 22752-77) и в металлических ящиках (тара I-I-60-40-40-0, I ГОСТ 1486I-74) через грузовой выжимной лифт и галерею в хранилище. Хранение поступающих материалов - стеллажное и штабельное. В качестве стеллажей используются нары металлические.

Средства механизации перегрузки поступающих грузов от автотранспорта в хранилище и обратно - лифт грузовой выжимной г/п 500 кг ГОСТ 13415-67 и две грузовые тележки с подъемными устройствами г/п 125 кг (тележка 3I ГОСТ 12847-67), которые при условии отсутствия

загрузки в складе по мере производственной необходимости могут привлекаться на основное производство, обслуживаемое настоящим складом.

Одну из тележек лифтом подают в складское помещение для внутри-складской грузопереработки.

Поступившие материалы снимают с автотранспорта грузовой тележкой и укладывают на грузовую платформу лифта, которым груз подают вниз на отм. -4.700. Грузовой тележкой, предназначенной для внутри-складской грузопереработки, снимают груз, транспортируют к стеллажам и укладывают в определенную ячейку. Отгрузка грузов из склада осуществляется в обратной последовательности.

Схема склада и размещения материалов приведена на листе 2, А-П,Ш, Ю-300-325.86-ТХ, альбом 3 часть I.

Расчет емкости склада

Потребность в складских площадях получена путем расчетов, исходя из технологии грузопереработки в соответствии со СНиП П-192-72 с СНиП П-104-76 и приведена в таблице 2.

Таблица 2.

№ пп	Наименование склада	Нагруз-ка, т/м ²	Полез-ная площадь, м ²	Кoeffи-циент исполь-зования площади	Общая площадь, м ²
I	Склад материалов в подвале инженерного корпуса	1,7	46,3	0,37	124

Расчет потребности в подъемно-транспортном оборудовании

Расчет требуемого количества подъемно-транспортного оборудования выполнен по наибольшему совпадающему объему работы каждого вида оборудования и его производительности.

Расчет наибольшего совпадающего объема работ по видам оборудования приведен в таблице 3.

Таблица 3

№ пп	Наименование операций	Ед. изм.	Наименование оборудования		
			тележка грузовая	лифт грузовой	тележка грузовая
1	2	3	4	5	6
1	Разгрузка автотранспорта и подача в лифт	т/ч	0,37	-	-
2	Подача груза в галерею	"-		0,37	-
3	Съем груза с лифта, тран- спортировка к месту шта- белирования и укладка в штабель	"-	-	-	0,37
4	Съем груза из ячейки, транспортировка и укладка в лифт	"-			0,37
5	Подача груза наверх	"-		0,37	
6	Съем груза из лифта и за- грузка в автотранспорт	"-	0,37	-	-
	Итого:	т/ч	0,74	0,74	0,74

Расчет производительности тележек грузовых произведен согласно "Справочным материалам по методике расчетов потребности в оборудовании и механизмах при составлении проектов механизации погрузочно-разгрузочных, складских и транспортных работ", Стройиздат, Москва, 1967г.

Производительность тележек грузовых определена по формуле:

$$Q = \frac{60xWx\varphi xK_0}{t}, \text{ т/ч}$$

а) производительность тележки грузовой на разгрузке автотранспорта и подаче в лифт:

$$Q = \frac{60x0,125x0,8x0,85}{2,1} = 2,43 \text{ т/ч}$$

где:

- Q - производительность, т/ч;
- W - грузоподъемность тележки, т;
- φ - коэффициент использования грузоподъемности;
- K₀ - коэффициент использования времени, 0,85

t - длительность цикла, мин

$$t = \frac{2,1xH}{V_0} + \frac{2x\ell_1}{V_x} + t_0$$

$$t = \frac{2,1x1}{2} + \frac{2x6}{50} + 0,8 = 2,1 \text{ мин,}$$

где:

H - средняя высота подъема груза, м;

V_0 - скорость подъема груза, м/мин;

ℓ_1 - средняя длина пути, м;

V_x - средняя скорость тележки, м/мин;

t_0 - сумма времени на захват груза, освобождение груза, мин

б) производительность тележки грузовой на внутрискладской грузо-переработке:

$$Q = \frac{60x0,125x0,8x0,85}{2,73} = 1,87 \text{ т/ч}$$

$$t = \frac{2,1xH}{V_0} + \frac{2x\ell_1}{V_x} + 4t_1 + t_0$$

$$t = \frac{2,1x1}{2} + \frac{2x22}{50} + 0,8 = 2,73 \text{ мин,}$$

где:

H - средняя высота подъема груза, м;

ℓ_1 - средняя длина пути, м;

V_0 - скорость подъема груза, м/мин;

V_x - средняя скорость тележки, м/мин;

t_1 - время наклона рамы, мин

t_0 - сумма времени на захват груза, освобождение от груза, мин

в) производительность лифта грузового

$$Q = \frac{3,6xWx\varphi}{2x\frac{\ell}{V_x0,25} + t_0} =$$

$$= \frac{3,6x500x0,8}{2\frac{4,7}{0,5x0,25} + 48} = 11,7 \text{ т/ч,}$$

где:

W - грузоподъемность лифта, кг

φ - коэффициент грузоподъемности

l - длина пути движения кабины, м

U - скорость движения лифта,

t_0 - время, затрачиваемое на загрузку и выгрузку

0,25 - ускорение движения лифта

Необходимое количество подъемно-транспортного оборудования для перегрузки приведено в таблице 4.

Таблица 4

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Наименование оборудования по видам	
			тележки грузовой на погрузке автотранспорта	на внутри- складской грузоперера- ботке
1	Наибольший совпадающий объем работы тележки грузо- вой	т/ч	0,74	0,74
2	Производительность оборудо- вания	"	2,43	1,87
3	Потребное количество теле- жек грузовых:			
	- рабочих	шт	0,3	0,4
	- резервных	"	-	-
	Принятое количество обору- дования	"	1	1

Режим работы склада и штат обслуживающего
персонала

Режим работы склада - односменный

Продолжительность смены - 8 часов

Число рабочих дней в году - 252

Количество обслуживающего персонала рассчитано, исходя из за-
данного грузооборота и в соответствии с принятой технологической
схемой работы путем расстановки по рабочим местам.

Результаты сведены в таблицу 5.

Таблица 5

№№ пп	Наименование профессий, должностей	Численность персонала		Примечание
		в смену	в сутки	
1	Кладовщик	1	1	
2	Грузчик-лифтер	1	1	
	Итого:	2	2	

Ведомость установленных электродвигателей

Таблица 6

№№ пп	Наименование оборудования	Показатели на единицу оборудования			Коли- чество единиц обору- дования, шт	общая уста- новлен- ная мощно- сть, кВт
		тип двигателя	установ- ленная мощность, кВт	число двигате- лей, шт		
1	Лифт грузовой выжимной ГОСТ 13415-67	АС2-72- -6/18Ш	3,5/1,17	1	1	3,5

8. АВТОМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

8.1. Общая часть

Установки автоматического пожаротушения дизельной и пожарной сигнализации склада материалов в подвале инженерного корпуса разработаны в соответствии с действующими нормативно-техническими документами:

1. "Пожарная автоматика зданий и сооружений"
СНиП 2.04.09-84

2. "Рекомендациями по проектированию и применению автоматических установок порошкового пожаротушения модульного типа" ВНИИПО МВД СССР, 1983г.

3. "Правила устройств электроустановок" ПУЭ.

8.2. Принятые проектные решения

Для защиты помещения дизельной предусматривается установка порошкового локального пожаротушения с автономным источником рабочего газа, предназначенная для тушения пожара, подачи сигнала пожарной

тревоги и включает в себя:

1) огнетушитель порошковый автоматический ОПА-100 с тросовой системой пуска;

2) рабочий газ - двуокись углерода жидкая ГОСТ 8050-76;

3) насадки распылительные типа БК - 9.10.00.00.00;

4) огнетушащий порошок ПФ ТУ6-18-155-79.

Вместо порошка ПФ можно применить порошок ПСБ-3 ТУ6-18-139-78 в количестве 196 кг или Пирант-А ТУ6-08-530-85 в количестве 140кг;

5) побудительную сеть с установленными на ней извещателями-легкоплавкими замками 2-3Т;

6) технические средства для сигнализации и управления установкой пожаротушения.

В установке порошкового пожаротушения принято:

1) концентрация подачи порошка по объему 0,5 кг/м³;

2) расчетное время тушения - 20 сек;

3) виды пуска: автоматический и ручной основного запаса огнетушащего порошка.

8.3 Принцип работы установки

Принцип работы установки порошкового локального пожаротушения основан на псевдоожигении слоя порошка при поступлении рабочего газа в полость корпуса с последующим выбросом огнетушащего порошка через распылители распределительной сети в виде газопорошковых струй на защищаемое оборудование.

Автоматический пуск

Автоматическая система огнетушителя срабатывает при повышении температуры до 72°.

При возникновении пожара происходит расплавление или выжигание из вставок замков цепи тросовой системы, натянутой грузом. Груз при падении в направляющей трубе ударом вскрывает запорно-пусковое устройство баллона с рабочим газом, откуда рабочий газ поступает в придонную полость корпуса огнетушителя. При повышении давления в корпусе огнетушителя до 0,8 МПа срабатывает клапан пневматический, после чего порошок из корпуса поступает по распределительному трубопроводу к распылителям и далее в защищаемое помещение.

При прохождении огнетушащего порошка давление в распределительном трубопроводе повышается и срабатывает СДУ.

При этом формируются импульсы на отключение вентиляции и сигнала о пожаре на станцию пожарной сигнализации.

Дистанционный (ручной) пуск

Дистанционный пуск осуществляется при визуальном обнаружении воспламенения, убедившись в отсутствии людей в помещении, где возник пожар. Огнетушитель оборудован устройством дистанционного ручного пуска, которое включает в себя: рычаг, трос, ролик и ручку пуска, зафиксированную чекой. Для приведения огнетушителя в действие необходимо выдернуть чеку и опустить ручку в нижнее положение. При этом трос поднимает нижнюю тягу рычага в верхнее положение, что приводит к сбросу груза. Далее огнетушитель работает как при автоматическом пуске.

8.4. Электротехническая часть

Установка пожарной сигнализации предназначена для обнаружения пожара, выдачи звукового и светового сигнала о срабатывании пожарных извещателей, включение системы дымоудаления.

Для обнаружения пожара в защищаемых помещениях предусматриваются пожарные извещатели типа ИДФ-1М с приемно-контрольным устройством ППКУ-1М.

Работа извещателей и станции приведены в технических описаниях к ним.

Сигналы о пожаре и неисправности с ППКУ-1М передаются на приемную станцию ППС-1.

8.5. Описание работы установки

В дежурном режиме ППКУ-1М и станция пожарной сигнализации осуществляют контроль за исправностью извещателей и шлейфов пожарной сигнализации. При обрыве или коротком замыкании выдается сигнал о неисправности.

При возникновении пожара срабатывают пожарные извещатели и выдают на станцию сигнал пожара.

8.6. Техника безопасности

К обслуживанию установки допускаются лица, прошедшие инструктаж по ПТЗ и ПТЬ.

Проверка знаний ПТЗ и ПТБ лицами, обслуживающими установку, должна производиться ежегодно квалификационной комиссией, назначенной приказом по предприятию с присвоением соответствующей квалификации.

Лица, обслуживающие установку, должны иметь не ниже третьей квалификационной группы по ТБ.

Обслуживающему персоналу необходимо руководствоваться "Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок напряжением до 1000 в".

Все нетоковедущие части электрооборудования, электропроводки должны быть заземлены (занулены) согласно требованиям СН 102-76.

8.7. Требования к организации работ

Техническая документация, выдаваемая монтажной организации, должна быть генподрядчиком и заказчиком утверждена в установленном порядке, иметь штамп или подпись "Разрешено к производству" и подпись ответственного представителя заказчика, заверенная печатью.

Отступление от проекта допускается только по согласованию с проектной организацией.

Регламенты обслуживания установок должны быть разработаны заказчиком на листе и в соответствии с действующими правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и инструкциями заводов-изготовителей.

8.8. Условия привязки

Установить приемно-контрольное устройство ППКУ-1М пульт пожарной сигнализации ППС1, соединительную коробку СК2 и реле контроля напряжения РК в помещении с круглосуточно дежурным персоналом.

Выполнить подключение рабочего и резервного электропитания напряжением ~ 220В к автоматам А1, А2.

Выполнить прокладку кабелей между коробкой СК-2 и коробкой СК-3 и между коробкой СК-1 и приемно-контрольным устройством ППКУ-1М(VI).

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Технико-экономические показатели определены для II класса защиты сооружений, для 2 климатической зоны, для сухих и водонасыщенных грунтов и приведены в нижеследующей таблице.

Стоимость строительных работ по сметам определена для I-го территориального района в ценах 1984 года.

Склад материалов в подвале инженерного корпуса, убежище на 300 чел.

№ пп	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели			
			для сухих грунтов		для водонасыщен- ных грунтов	
			по типов. по за- проекту	по типов. по за- данью	по типов. по за- проекту	по типов. по за- данью
1	2	3	4	5	6	7
1	Вместимость	I укр.	300	300	300	300
2	Общая площадь здания	м ²	308,7		314,1	
3	Площадь основных помеще- ний	м ²	112,0		112,0	
	То же, на I укрываемо- го	м ²	0,373		0,373	
4	Площадь вспомогаель- ных помещений	м ²	127,9		128,3	
	То же, на I укрываемо- го	м ²	0,426		0,428	
5	Строительный объем	м ³	1601,8		1625,4	
6	Объем зоны гермети- зации	м ³	780,0		780,0	
7	Общая сметная стоимость т.р.		143,66	150	160,13	165
	в т.ч. строительно- монтажных работ	т.р.	114,3	120	130,61	135
8	Стоимость строительно- монтажных работ на 1м ² общей площади	руб.	370,26		415,82	
	То же, на I м ³ строи- тельного объема	руб.	71,36		80,36	
	То же, на расчетный показатель	руб.	381,0		435,36	

I	2	3	4	5	6	7
9	Трудозатраты на строительство - всего	ч/дн.	2037	2100	2264	2350
	То же, на расчетный показатель	ч/дн.	6,8		7,5	
10	Расход основных строительных материалов на строительство					
	Бетон и железобетон	м3	725,9		847,4	
	в т.ч. железобетон	м3	590,0		688,1	
	Расход сборного железобетона	м3	115,7		113,1	
	Цемент в натуральной массе	т	247,7	304	257,7	310,0
	То же, на расчетный показатель	т	0,826		0,859	
	Сталь в натуральной массе	т	82,4	96,0	99,9	105,0
	То же, на расчетный показатель	т	0,275		0,333	
II	Коэффициент сборности		0,196		0,164	