

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

902-5-43.87

БАШНЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ РЕЗЕРВУАРОВ МЕТАНТЕНКОВ

ОБЪЕМОМ 1600 КУБ.М

АЛЬБОМ П

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Альбом П

Типовой проект 902-5-43.87

22254-02

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ  
902-5-43.87

БАШНЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ РЕЗЕРВУАРОВ МЕТАНТЕНКОВ ОБЪЕМОМ 1600 КУБ.М

СОСТАВ ПРОЕКТА

Альбом I	- Архитектурно-строительные решения, конструкции металлические, электротехнические решения
Альбом II	- Спецификация оборудования
Альбом III	- Ведомости потребности в материалах
Альбом IV	- Сметы

АЛЬБОМ II

Разработан проектным институтом  
"Гипрокоммунводоканал"

Утвержден и введен в действие МЖКХ РСФСР  
Приказ № 5-ТД от 13 мая 1987 г.

Главный инженер института

Главный инженер проекта



Н.Г.Хазиков

А.Я.Пристапа

Альбом II

Типовой проект 902-5-43.87

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

Стр.

I. Спецификации оборудования к основным комплектam рабочих чертежей марки ЭО	3
---	---

Альбом П

Туповой проект 902-5-43.87

Альбом II

Типовой проект 902-5-43.87

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4			7	8	9	10
I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком									
I.I. Оборудование и изделия, распределяемые по линии комплектующих организаций									
	I.I.I. Светильник	ИПП03-100-001УЗ ТУ16-535.991-75	шт.	796		346III		9	3,6

Ив. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Привязан		
Ив. №		
Т.П. 902-5-43.87-Э0.С0		
Ст. тех. Талызина	Вед. инж. Стауне	Гл. спец. Некрасов
Н. контр. Некрасов	Нач. отд. Кулагин	
Башня обслуживания для резервуаров метантенков объемом 1600 куб.м Спецификация оборудования		Стадия Р Лист 1 Листов 4 Гипрокоммунводо-канал г. Москва

22254-02 4

Формат А3





Альбом II

902-5-43.87

Типовой проект

Инва. № подл. Подпись и дата  
Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>2. Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком</b>								
	<b>2.1. Электроустановочные устройства, поставляемые электромонтажной организацией</b>								
	<b>2.1.1. Выключатель однополюсный для открытой установки 220В; 6,3А</b>								
		Индекс 02.1.1-21 ГОСТ7397-76	шт.	796		34642I		2	0,132
	<b>2.2. Электромонтажные устройства и изделия ГЭМ, поставляемые электромонтажной организацией</b>								
	<b>2.2.1. Щиток осветительный на 6 групп с автоматами типа А3I6I с тепловыми расцепителями на I5A и I автоматом АЕ2046-10 с расцепителем на 20A на вводе</b>								
		ОЩВ-6АУХЛЧ ТУ36-1888-75	шт.	796		3434337I4I		I	I6,5

Привязан			
Инва. №			

Т.П. 902-5-43.87-90.С0.

Лист 4

22254-02 (7)

Исполнитель: *Шубей*  
Масштаб: 1:30  
Формат: А3