

МИНИСТЕРСТВО
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР
ГЛАВНИИПРОЕКТ
ВСЕСОЮЗНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ
И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
«ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ»

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ


Унифицированные стальные нормальные
опоры ВЛ220 и 330 кВ

3.407 - 100

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ
ТОМ 11


НАГРУЗКИ НА ФУНДАМЕНТЫ
С НАКЛОННЫМИ СТОЙКАМИ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР
ИНСТИТУТА



/С.Рокотян/

Зам. НАЧ. ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА
ИНСТИТУТА



/М.Котов/

ГЛАВНЫЙ СТРОИТЕЛЬ
ИНСТИТУТА



/А.Левин/

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
ИНСТИТУТА ПО ВЛ



/В.Хотинский/

МОСКВА-1973 г.

13080-ТМ-Т11

Лист
2 40

МИНИСТЕРСТВО
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР
ГЛАВНИИПРОЕКТ

ВСЕСОЮЗНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ
И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

«ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ»

СЕВЕР - ЗАПАДНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

УНИФИЦИРОВАННЫЕ СТАЛЬНЫЕ НОРМАЛЬНЫЕ
ОПОРЫ ВЛ 220 и 330 кВ

3.407-100

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ
ТОМ 11

НАГРУЗКИ НА ФУНДАМЕНТЫ

С НАКЛАДНЫМИ СТОЙКАМИ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР

/ К. Крюков /

НАЧ. ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА

/ В. Гальперин /

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ТИПОВОГО

ПРОЕКТИРОВАНИЯ

/ С. Штин /

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

/ Б. Новгородцев /

ЛЕНИНГРАД 1973 г.

Д 3080 ТМ-Т 11

Лист

3 40

Аннотация

В настоящем томе, дополняющем том 10 настоящего проекта, приводятся нагрузки на фундаменты с наклонными стойками и спаренные фундаменты анкерно-узловых нормальных опор ВЛ 220 и 330 кВ.

Расчеты нагрузок выполнены по методу предельных состояний согласно ПУЭ-66 и СНиП II-И.9-62 с учетом изменений некоторых пунктов ПУЭ-66, утвержденных решением Минэнерго № 113 от 7 сентября 1967 г. при рассмотрении проекта унифицированных опор.

Общие указания по использованию таблиц нагрузок на фундаменты приводятся в „Пояснительной записке“ на листах 7-11 настоящего тома.

Состав проекта

	Инвентарный номер
Том 1. Пояснительная записка	3080ТМ-Т1
Том 2. Расчеты промежуточных опор ВЛ 210 кВ.	3080ТМ-Т2
Том 3. Расчеты анкерно-угловых опор ВЛ 220 кВ.	3080ТМ-Т3
Том 4. Расчеты промежуточных опор ВЛ 330 кВ.	3080ТМ-Т4
Том 5. Расчеты анкерно-угловых опор ВЛ 330 кВ	3080ТМ-Т5
Том 6. Рабочие чертежи промежуточных опор ВЛ 220 кВ.	3080ТМ-Т6
Том 7. Рабочие чертежи анкерно-угловых опор ВЛ 220 кВ.	3080ТМ-Т7
Том 8. Рабочие чертежи промежуточных опор ВЛ 330 кВ	3080ТМ-Т8
Том 9. Рабочие чертежи анкерно-угловых опор ВЛ 330 кВ	3080ТМ-Т9
Том 10. Нагрузки на фундаменты	3080ТМ-Т10
Том 11. Нагрузки на фундаменты с наклонными стойками	3080ТМ-Т11
Том 12. Патентный формуляр / хранится в ПК СЭО Энергосетьпроект/	3080ТМ-Т12

Содержание тома 13

Листы

1. Пояснительная записка	7-11
2. Схема нагрузок на фундаменты анкерно-угловых опор с наклонными стойками	12
3. Нагрузки на фундаменты анкерно-угловых опор ВЛ 220 кВ	13-20
4. Нагрузки на фундаменты концевых опор ВЛ 220 кВ	21-26
5. Нагрузки на фундаменты анкерно-угловых опор ВЛ 330 кВ	27-34
6. Нагрузки на фундаменты концевых опор ВЛ 330 кВ	35-40

Пояснительная записка

Нагрузки на фундаменты, приводимые в настоящем томе, вычислены для фундаментов с наклонными стойками и анкерно - угловых нормальных опор вл 220 и 330 кВ.

В таблицах также указаны нагрузки на фундаменты с вертикальными стойками ^и опор, у которых на уровне башмаков распорки не предусмотрены.

Таким образом настоящий том является дополнением к тому 10, в котором указаны нагрузки на фундаменты с вертикальными стойками ^и опор, у которых на уровне башмаков установлены распорки.

Нагрузки на фундаменты вычислены на цвм для случая их установки без разности тяжении, который является наиболее неблагоприятным для расчета оснований и фундаментов. Нагрузки определены для углов поворота с интервалом 20°; промежуточные значения вычисляются путем линейной интерполяции.

Горизонтальные нагрузки на фундаменты с вертикальными стойками определены с учетом 70% распора, условно передаваемого опорой на фундаменты, что показано обозначением $\mu = 0,7$ над таблицами. Эти нагрузки отличаются от нагрузок, приводимых в томе 10, которые

вычислены без учета распора, (воспринимаемого в этом случае распорками на уровне башмаков).

Горизонтальные нагрузки на вырываемые и сжатые фундаменты указаны отдельно.

В соответствии с указанием пункта 6.18

СН и ПТ-Н. 9-62 при подборе фундаментов следует увеличивать указанные в таблицах горизонтальные нагрузки на сжатые фундаменты с вертикальными и наклонными стойками на 20%.

Перед вертикальными нагрузками, действующими на сжатые фундаменты, поставлен знак минус. Все остальные нагрузки указаны без знака.

Наклонные стойки фундаментов анкерно-угловых опор являются продолжением поясов опоры.

Поэтому стороны плит этих фундаментов повернуты в плане на угол 45° относительно оси траверс. Соответственно на угол 45° повернуты и горизонтальные нагрузки, которые обозначены через H_x и H_y (см. лист 12/40).

В случаях, когда нагрузки на фундаменты опор У220-2, У330-2 не могут быть восприняты одиночными фундаментами с наклонными стойками, следует применять спаренные фундаменты. В этом случае стойки не являются продолжением поясов опоры и для восприятия горизонтальных сил распора на опорах должны быть установлены распорки на уровне башмаков. Нагрузки на спаренные фундаменты даны на листах 19/40, 20/40, 33/40 и 34/40, где в отличие от нагрузок, приведенных в том же 10, даны горизонтальные нагрузки.

H_x и H_y (с учетом расположения фундаментов под углом 45°)

Отсутствие распора показано условным обозначением $\eta = 0$.


В остальном действительны указания пояснительной записки ЗО80 тм - т 10.

Общие формулы для вычисления нагрузок на фундаменты с вертикальными стойками даны на листе 10,

а упрощенные формулы для частного случая отсутствия разности тяжения - на листе 11.

формулы для вычисления нагрузок на фундаменты с наклонными стойками даны на листе 12.

Общие формулы нагрузок на фундаменты с вертикальными стойками анкерно-угловых опор



Вертикальные нагрузки:

$$N_1 = \frac{M_{II}}{2b} - \frac{M_I}{2b} - \frac{G_B}{4}; \quad N_3 = -\frac{M_{II}}{2b} + \frac{M_I}{2b} - \frac{G_C}{4};$$

$$N_2 = \frac{M_{II}}{2b} + \frac{M_I}{2b} - \frac{G_B}{4}; \quad N_4 = -\frac{M_{II}}{2b} - \frac{M_I}{2b} - \frac{G_C}{4};$$

где M_{II} , M_I - суммарные моменты на отметке верха фундаментов,

G_B , G_C - суммарные весовые нагрузки, передаваемые на вырываемый и сжимаемый фундамент.

Горизонтальные нагрузки:

$$H_{II1} = \frac{P_{II}}{4} - \frac{M_{кр}}{4b} + K_1 \frac{N_1 + N_4}{2}; \quad H_{I1} = \frac{P_I}{4} - \frac{M_{кр}}{4b} - K_1 \frac{N_1 + N_2}{2};$$

$$H_{II2} = \frac{P_{II}}{4} + \frac{M_{кр}}{4b} + K_1 \frac{N_2 + N_3}{2}; \quad H_{I2} = \frac{P_I}{4} - \frac{M_{кр}}{4b} + K_1 \frac{N_1 + N_2}{2};$$

$$H_{II3} = \frac{P_{II}}{4} + \frac{M_{кр}}{4b} - K_1 \frac{N_2 + N_3}{2}; \quad H_{I3} = \frac{P_I}{4} + \frac{M_{кр}}{4b} + K_1 \frac{N_3 + N_4}{2};$$

$$H_{II4} = \frac{P_{II}}{4} - \frac{M_{кр}}{4b} - K_1 \frac{N_1 + N_4}{2}; \quad H_{I4} = \frac{P_I}{4} + \frac{M_{кр}}{4b} - K_1 \frac{N_3 + N_4}{2};$$

где P_{II} , P_I - суммарные горизонтальные нагрузки, передаваемые на фундаменты;

$\frac{M_{кр}}{4b}$ - составляющая от кручения, учитываемая только в аварийном режиме;

K_1 - коэффициент, учитывающий долю распора передаваемого на фундамент, и уклон грани; при передаче 70% распора и принятом уклоне $\tan \alpha = 0,67$ значение


$$K_1 = \frac{0,7}{\tan \alpha} = 0,105$$

где α - угол наклона пояса опоры к горизонту в плоскости грани.

При определении горизонтальных сил необходимо учитывать знаки + или - перед N_1 , N_2 , N_3 , N_4 . Формулы для определения нагрузок на фундаменты с наклонными стойками даны на листе 12.

Схема нагрузок на фундаменты с вертикальными стойками стальных анкерно-уловых опор.

а. Вырванный фундамент (Л2)




$$H_{II} = + \frac{P_{II}}{4} - K_1 \frac{G_b}{4} + K_1 \frac{M_I}{2b} + \frac{M_{кр}}{4b}$$

$$H_I = + \frac{P_I}{4} - K_1 \frac{G_b}{4} + K_1 \frac{M_{II}}{2b} - \frac{M_{кр}}{4b}$$

$$N_B = + \frac{M_{II}}{2b} - \frac{G_b}{4} + \frac{M_I}{2b}$$

б. Сжатый фундамент (Л4)



$$H_{II} = + \frac{P_{II}}{4} + K_1 \frac{G_c}{4} + K_1 \frac{M_I}{2b} - \frac{M_{кр}}{4b}$$

$$H_I = + \frac{P_I}{4} + K_1 \frac{G_c}{4} + K_1 \frac{M_{II}}{2b} + \frac{M_{кр}}{4b}$$


$$N_c = + \frac{M_{II}}{2b} + \frac{G_c}{4} + \frac{M_I}{2b}$$

Общую схему и расшифровку обозначений см. лист 10

Схема нагрузок на фундаменты с наклонными стойками

для шкерно-целовых опор.


а) вырываемый фундамент (Н2)




$$H_x = 0,707 \left(\frac{P_{II}}{4} - K_2 \frac{M_{II}}{2B} + \frac{P_{\perp}}{4} - K_2 \frac{M_{\perp}}{2B} \right)$$

$$H_y = -0,707 \left(\frac{P_{II}}{4} - K_2 \frac{M_{II}}{2B} - \frac{P_{\perp}}{4} + K_2 \frac{M_{\perp}}{2B} + 2 \frac{M_{кр}}{4B} \right)$$

$$N_B = \frac{1}{\cos \gamma_n} \left(\frac{M_{II}}{2B} - \frac{G_B}{4} + \frac{M_{\perp}}{2B} \right)$$



б) сжатый фундамент (Н4)



$$H_x = 0,707 \left(\frac{P_{II}}{4} - K_2 \frac{M_{II}}{2B} + \frac{P_{\perp}}{4} - K_2 \frac{M_{\perp}}{2B} \right)$$



$$H_y = -0,707 \left(\frac{P_{II}}{4} - K_2 \frac{M_{II}}{2B} - \frac{P_{\perp}}{4} + K_2 \frac{M_{\perp}}{2B} - 2 \frac{M_{кр}}{4B} \right)$$

$$N_c = \frac{1}{\cos \gamma_n} \left(\frac{M_{II}}{2B} + \frac{G_c}{4} + \frac{M_{\perp}}{2B} \right)$$

где γ_n = угол наклона пояса
ств.ла к вертикали

tg $\gamma_n = K_2 = 0,15$ - коэфф. учитывающий
долю расора

Остальные обозначения смотри
лист 10



В нормальном режиме при
отсутствии разности тяжения

$P_{\perp} = 0$, в этом частном случае
абсолютные значения всех

горизонтальных нагрузок
равны:

$$H_{2x} = H_{4x} = H_{2y} = H_{4y}$$

Нагрузки на фундаменты анкерно-угловой опоры

У220-1 Провод АСО-300

$\gamma = 0.7$

Работы по монтажу	Режим	Угол поворота	Вырываемый фундамент						Сжатый фундамент					
			Нормативная нагрузка			расчетная нагрузка			Нормативная нагрузка			расчетная нагрузка		
			Фундаменты с вертикальными стойками											
I-II	Н.Р.	0°	N _в ^H	N _н ^H	N _л ^H	N _з ^H	N _н ^H	N _л ^H	N _с ^H	N _н ^H	N _л ^H	N _с ^H	N _н ^H	N _л ^H
		20°	2.6	0.7	0.3	5.2	1.2	0.4	8.5	1.3	0.9	14.1	1.8	1.1
		40°	8.6	1.7	0.9	13.0	2.3	1.2	14.5	2.3	1.5	19.0	3.1	1.6
	Я.Р.	60°	14.4	2.7	1.5	20.5	3.7	2.0	26.5	3.3	2.1	26.5	4.4	2.5
		0°	20.4	3.6	2.1	28.1	4.9	2.7	27.1	4.3	2.8	35.4	5.5	3.4
		20°	0.7	1.1	0.5	1.9	1.4	0.7	7.4	0.4	2.4	9.2	0.4	2.7
		40°	6.9	2.1	0.1	9.1	2.6	0.1	13.5	0.6	3.0	16.4	0.8	3.4
		60°	12.7	3.0	0.7	16.0	3.7	0.8	19.4	1.6	3.6	23.3	2.0	4.1
		60°	18.1	3.9	1.4	22.3	4.6	1.5	24.8	2.6	4.0	29.6	3.1	4.6
III-IV	Н.Р.	0°	2.6	0.7	0.3	5.1	1.2	0.4	8.8	1.3	0.9	12.3	1.8	1.0
		20°	8.6	1.5	0.9	13.7	2.3	1.2	15.9	2.3	1.7	22.2	3.2	2.1
		40°	15.3	2.6	1.6	23.2	3.9	2.1	22.7	3.4	2.4	31.7	4.8	3.0
	Я.Р.	60°	21.6	3.7	2.2	31.9	5.4	3.1	28.9	4.5	3.0	40.5	6.3	3.9
		0°	0.7	1.1	0.5	2.1	1.5	0.8	8.3	0.4	2.5	11.4	0.4	3.0
		20°	6.8	2.1	0.1	10.1	2.8	0.1	14.4	0.6	3.1	19.1	0.9	3.8
		40°	12.6	3.0	0.7	17.4	3.9	0.8	20.2	1.6	3.7	26.4	2.2	4.4
		60°	17.9	3.8	1.3	24.1	4.9	1.5	25.5	2.6	4.1	33.1	3.4	5.0

Фундаменты с наклонными стойками $\gamma = 1.0$

Работы по монтажу	Режим	Угол поворота	N _в ^H	N _х ^H	N _у ^H	N _з ^H	N _н ^H	N _л ^H	N _с ^H	N _н ^H	N _л ^H	N _с ^H	N _н ^H	N _л ^H
			N _в ^H	N _х ^H	N _у ^H	N _з ^H	N _н ^H	N _л ^H	N _с ^H	N _н ^H	N _л ^H	N _с ^H	N _н ^H	N _л ^H
			N _в ^H	N _х ^H	N _у ^H	N _з ^H	N _н ^H	N _л ^H	N _с ^H	N _н ^H	N _л ^H	N _с ^H	N _н ^H	N _л ^H
I-II	Н.Р.	0°	2.7	0.1	0.1	5.3	0.2	0.2	8.7	0.1	0.1	11.4	0.2	0.2
		20°	8.8	0.2	0.2	13.3	0.3	0.3	14.9	0.2	0.2	19.1	0.3	0.3
		40°	14.7	0.3	0.3	21.0	0.4	0.4	20.7	0.3	0.3	27.1	0.4	0.4
	Я.Р.	60°	20.8	0.4	0.4	28.7	0.5	0.5	27.7	0.4	0.4	36.2	0.5	0.5
		0°	0.7	0.2	1.3	1.9	0.1	1.7	7.5	0.2	1.9	8.4	0.1	2.1
		20°	7.0	0.2	1.3	9.3	0.1	1.7	13.8	0.2	1.8	16.8	0.1	2.0
		40°	13.0	0.3	1.3	16.3	0.1	1.7	19.8	0.3	1.7	23.8	0.1	1.8
		60°	18.5	0.3	1.3	22.7	0.2	1.7	25.3	0.3	1.5	30.2	0.2	1.6
		60°	2.7	0.2	0.2	5.2	0.3	0.3	9.0	0.2	0.2	12.6	0.3	0.3
III-IV	Н.Р.	20°	8.8	0.2	0.2	14.0	0.3	0.3	16.2	0.2	0.2	22.7	0.3	0.3
		40°	15.7	0.3	0.3	23.7	0.4	0.4	23.2	0.3	0.3	32.4	0.4	0.4
		60°	22.0	0.4	0.4	32.6	0.6	0.6	39.5	0.4	0.4	41.4	0.6	0.6
	Я.Р.	0°	0.7	0.1	1.2	2.4	0.1	1.9	8.5	0.1	2.0	11.7	0.1	2.2
		20°	6.9	0.2	1.3	10.3	0.1	1.9	14.7	0.2	1.9	19.5	0.1	2.1
		40°	12.8	0.2	1.3	17.7	0.1	1.9	20.6	0.2	1.7	27.0	0.1	1.9
		60°	18.3	0.3	1.2	24.6	0.1	1.9	26.1	0.3	1.5	33.8	0.1	1.6

N 3080 TM-T II

ИСТ
3/20

Нагрузки на фундаменты анкерно-угловой опоры

У220-1

Провод АСО-400

$\lambda = 0.7$

Работы	головокности	Режим	угол поворота	Вырываемый фундамент						Сжатый фундамент					
				Нормативная нагрузка			Расчетная нагрузка			Нормативная нагрузка			Расчетная нагрузка		
				Фундаменты с вертикальными стойками											
				N_6^H	N_H^H	N_I^H	N_6	N_H	N_I	N_6^H	N_H^H	N_I^H	N_6	N_H	N_I
I-II	Н.Р.	0°	2.9	0.3	0.3	5.5	1.3	0.5	-9.0	1.4	0.9	-11.8	1.9	1.1	
		20°	9.9	2.0	1.0	14.7	2.8	1.4	-16.1	2.6	1.7	-21.0	3.5	2.1	
		40°	17.0	3.1	1.8	23.7	4.3	2.3	-24.1	3.8	2.5	-31.6	5.0	3.1	
		60°	24.6	4.4	2.5	33.7	6.0	3.3	-31.7	5.2	3.3	-41.5	6.8	4.1	
	А.Р.	0°	1.6	1.6	0.6	3.0	2.0	0.8	-8.5	0.7	3.1	-10.8	0.7	3.5	
		20°	9.0	2.8	0.1	11.6	3.4	0.1	-16.0	0.6	3.8	-19.4	0.8	4.3	
		40°	16.0	3.9	0.9	19.8	4.7	1.0	-23.0	1.9	4.4	-27.6	2.3	5.1	
		60°	22.4	4.9	1.6	27.3	5.9	1.8	-29.4	3.1	4.9	-35.1	3.7	5.6	
III-IV	Н.Р.	0°	2.8	0.8	0.3	5.5	1.3	0.4	-9.4	1.4	1.0	-13.2	1.9	1.1	
		20°	10.2	1.8	1.1	16.1	2.8	1.4	-16.0	2.6	1.9	-25.4	3.7	2.3	
		40°	18.5	3.3	1.9	27.7	4.8	2.6	-26.4	4.1	2.7	-37.0	5.8	3.5	
		60°	26.2	4.6	2.7	38.4	6.7	3.7	-34.0	5.5	3.5	-47.7	7.7	4.6	
	А.Р.	0°	2.1	1.6	0.6	4.2	2.2	0.9	-10.2	0.6	3.3	-14.0	0.7	4.0	
		20°	9.5	2.8	0.2	13.6	3.8	0.1	-17.5	0.7	4.0	-23.3	1.0	4.9	
		40°	16.5	4.0	0.9	22.5	5.2	1.0	-24.7	2.0	4.7	-32.2	2.6	5.7	
		60°	23.0	5.0	1.7	30.6	6.5	1.9	-31.2	3.2	5.2	-40.4	4.2	6.3	
Фундаменты с наклонными стойками $\eta = 1.0$															
			N_6^H	N_H^H	N_I^H	N_6	N_H	N_I	N_6^H	N_H^H	N_I^H	N_6	N_H	N_I	
I-II	Н.Р.	0°	2.9	0.1	0.1	5.5	0.3	0.3	-9.2	0.1	0.1	-12.0	0.3	0.3	
		20°	10.1	0.3	0.3	15.0	0.4	0.4	-16.4	0.3	0.3	-21.4	0.4	0.4	
		40°	17.4	0.4	0.4	24.3	0.4	0.4	-24.6	0.4	0.4	-32.3	0.4	0.4	
		60°	25.2	0.5	0.5	34.4	0.6	0.6	-32.4	0.5	0.5	-42.4	0.6	0.6	
	А.Р.	0°	1.6	0.3	1.7	3.1	0.1	2.2	-8.2	0.3	2.5	-11.0	0.1	2.7	
		20°	9.2	0.3	1.8	11.9	0.2	2.3	-16.3	0.3	2.4	-19.8	0.2	2.6	
		40°	16.3	0.4	1.8	20.3	0.3	2.3	-23.5	0.4	2.1	-28.2	0.3	2.3	
		60°	22.9	0.5	1.8	27.9	0.4	2.3	-30.0	0.5	1.9	-35.9	0.4	2.0	
III-IV	Н.Р.	0°	2.9	0.2	0.2	5.6	0.4	0.4	-9.5	0.2	0.2	-13.5	0.4	0.4	
		20°	10.4	0.3	0.3	16.4	0.4	0.4	-18.4	0.3	0.3	-25.9	0.4	0.4	
		40°	18.9	0.4	0.4	28.3	0.6	0.6	-26.9	0.4	0.4	-37.8	0.6	0.6	
		60°	26.7	0.5	0.5	39.3	0.7	0.7	-34.8	0.5	0.5	-48.8	0.7	0.7	
	А.Р.	0°	2.1	0.2	1.6	4.3	0.1	2.4	-10.4	0.2	2.7	-14.3	0.1	3.0	
		20°	9.7	0.3	1.7	13.9	0.1	2.5	-18.0	0.3	2.5	-23.9	0.1	2.8	
		40°	16.9	0.4	1.8	23.0	0.1	2.6	-25.2	0.4	2.3	-33.0	0.1	2.5	
		60°	23.5	0.4	1.7	31.3	0.2	2.6	-31.9	0.4	2.0	-41.3	0.2	2.2	

3080ТМ-ТII

Лист 14/40

Нагрузки на фундаменты анкерно-угловой опоры

У220-3 Пробод АСО-300

$\gamma = 0.7$

Радиусы головок	Режим	Угол поворота	Вырываемый фундамент						Сжатый фундамент					
			Нормативная нагрузка			Расчетная нагрузка			Нормативная нагрузка			Расчетная нагрузка		
			Фундаменты с вертикальными стойками											
			N_6^H	N_H^H	N_1^H	N_6	N_H	N_1	N_6^H	N_H^H	N_1^H	N_6	N_H	N_1
I-II	Н.Р.	0°	1.9	0.8	0.2	4.0	1.2	0.3	7.2	1.3	0.7	9.4	1.8	0.9
		20°	8.4	2.0	0.8	12.5	2.8	1.2	13.8	2.6	1.4	17.9	3.4	1.7
		40°	14.2	3.1	1.4	20.1	4.2	1.8	20.4	3.7	2.1	27.1	4.9	2.6
		60°	20.8	4.4	2.1	26.8	5.9	2.7	27.1	5.0	2.8	35.8	6.6	3.5
	А.Р.	0°	0.8	1.2	0.5	2.0	1.5	0.7	7.0	0.5	2.4	9.0	0.4	2.7
		20°	7.3	2.4	0.1	9.6	2.9	0.1	13.5	0.8	3.0	16.6	1.0	3.4
		40°	13.5	3.5	0.8	16.8	4.3	0.8	19.7	2.1	3.6	23.8	2.5	4.1
		60°	19.2	4.6	1.4	23.5	5.5	1.6	25.4	3.3	4.0	30.5	3.9	4.6
III-IV	Н.Р.	0°	2.0	0.8	0.2	4.0	1.2	0.3	7.2	1.3	0.7	9.3	1.8	0.9
		20°	7.9	1.9	0.8	13.1	2.8	1.0	14.9	2.6	1.5	21.6	3.7	1.9
		40°	15.0	3.3	1.5	23.1	4.8	2.0	22.1	4.0	2.3	31.6	5.7	2.9
		60°	21.6	4.6	2.2	32.3	6.6	3.0	28.6	5.3	2.9	40.8	7.5	3.9
	А.Р.	0°	3.7	1.4	0.2	6.2	2.0	0.1	11.1	0.1	3.3	15.3	0.1	3.9
		20°	9.4	2.5	0.8	13.5	3.3	0.9	16.8	1.0	3.8	22.6	1.5	4.6
		40°	14.8	3.5	1.4	20.3	4.5	1.6	22.2	2.1	4.3	29.4	2.8	5.2
		60°	19.7	4.3	1.9	26.4	5.6	2.2	27.1	3.2	4.6	35.5	4.1	5.6

Фундаменты с наклонными стойками $\eta = 1.0$

			N_6^H	N_H^H	N_1^H	N_6	N_H	N_1	N_6^H	N_H^H	N_1^H	N_6	N_H	N_1
I-II	Н.Р.	0°	1.9	0.3	0.3	4.1	0.4	0.4	7.4	0.3	0.3	9.6	0.4	0.4
		20°	8.5	0.5	0.5	12.8	0.6	0.6	14.1	0.5	0.5	18.3	0.6	0.6
		40°	14.5	0.6	0.6	20.5	0.8	0.8	20.8	0.6	0.6	27.7	0.8	0.8
		60°	21.3	0.8	0.8	29.4	1.0	1.0	27.7	0.8	0.8	35.6	1.0	1.0
	А.Р.	0°	0.8	0.2	1.3	2.0	0.1	1.7	7.2	0.2	1.9	9.2	0.1	2.0
		20°	7.5	0.4	1.5	9.8	0.2	1.9	13.8	0.4	1.7	17.0	0.2	1.8
		40°	13.8	0.5	1.6	17.2	0.4	2.1	20.2	0.5	1.4	24.4	0.4	1.4
		60°	19.6	0.7	1.7	24.0	0.6	2.2	26.0	0.7	1.1	31.2	0.6	1.0
III-IV	Н.Р.	0°	2.0	0.3	0.3	4.1	0.4	0.4	7.3	0.3	0.3	9.5	0.4	0.4
		20°	8.1	0.4	0.4	13.4	0.6	0.6	15.3	0.4	0.4	22.1	0.6	0.6
		40°	15.4	0.6	0.6	23.6	0.9	0.9	22.5	0.6	0.6	32.3	0.9	0.9
		60°	22.1	0.8	0.8	33.0	1.2	1.2	29.3	0.8	0.8	41.7	1.2	1.2
	А.Р.	0°	3.7	0.4	4.0	6.4	0.1	1.6	11.3	0.4	2.1	15.7	0.1	2.4
		20°	9.6	0.5	1.2	13.8	0.3	1.8	17.2	0.5	2.0	23.1	0.3	2.2
		40°	15.2	0.6	1.3	20.7	0.4	2.0	22.7	0.6	1.7	30.1	0.4	1.8
		60°	20.1	0.7	1.4	27.0	0.6	2.1	27.7	0.7	1.4	36.3	0.6	1.4

ИЗ 3080-71

Лист 1

Нагрузки на фундаменты анкерно-угловой опоры

У220-2

Правод

АСО-400

$2 = 0.7$

Работы годичности	Режим	Угол поворота	Выврывае́мый фундаме́нт						Сжа́тый фундаме́нт					
			нормативная нагрузка			расчетная нагрузка			нормативная нагрузка			расчетная нагрузка		
			Фундаменты с вертикальными стойками											
			N_B^H	N_H^H	N_L^H	N_B	N_H	N_L	N_C^H	N_H^H	N_L^H	N_C	N_H	N_L
I-II	Н.Р.	2°	7.0	1.3	0.7	12.6	2.2	1.1	-17.5	2.4	1.8	-23.3	3.3	2.3
		20°	19.5	3.0	2.1	28.6	4.3	2.7	-31.4	4.3	3.3	-41.8	5.7	4.1
		40°	38.2	5.7	4.0	53.0	7.7	5.3	-50.2	6.9	5.3	-66.2	9.1	6.6
		60°	55.7	8.2	5.9	75.7	10.9	7.6	-67.7	9.4	7.1	-88.9	12.3	9.0
	А.Р.	0°	2.2	1.6	0.9	4.6	2.1	1.1	-14.2	0.1	3.3	-17.7	0.1	3.7
		20°	19.5	4.0	1.0	24.7	4.9	1.0	-31.4	2.4	5.1	-37.9	2.9	5.8
		40°	35.9	6.3	2.8	44.0	7.6	3.1	-47.9	4.8	6.8	-57.2	5.8	7.7
		60°	51.1	8.4	4.5	61.8	10.0	5.1	-63.1	7.1	8.2	-75.0	8.4	9.4
III-IV	Н.Р.	0°	7.1	1.4	0.7	12.6	2.2	1.1	-17.4	2.4	1.8	-23.2	3.3	2.2
		20°	21.5	3.3	2.3	33.9	5.0	3.1	-34.8	4.7	3.5	-49.7	6.7	4.7
		40°	40.5	6.0	4.3	60.5	8.8	5.9	-53.8	7.4	5.7	-76.3	10.5	7.5
		60°	58.2	8.5	6.1	85.2	12.3	8.5	-71.5	9.9	7.5	-100.9	14.0	10.1
	А.Р.	0°	2.0	1.6	0.9	5.4	2.4	1.4	-15.7	0.1	3.6	-21.8	0.2	4.2
		20°	19.7	4.1	1.0	27.8	5.5	1.0	-33.5	2.6	5.4	-44.2	3.5	6.5
		40°	36.7	6.5	2.8	49.2	8.5	3.3	-50.5	5.1	7.1	-65.6	6.6	8.6
		60°	52.4	8.6	4.5	68.9	11.2	5.5	-66.1	7.4	8.6	-85.3	9.6	10.5

Фундаменты с наклонными стойками $2 = 1.0$

			N_B^H	N_H^H	N_y^H	N_B	N_H	N_y	N_C^H	N_H^H	N_y^H	N_C	N_H	N_y
I-II	Н.Р.	0°	7.1	0.1	0.1	12.9	0.2	0.2	-17.9	0.1	0.1	-23.8	0.2	0.2
		20°	19.9	0.1	0.1	29.2	0.4	0.4	-32.1	0.1	0.1	-42.8	0.4	0.4
		40°	39.1	0.3	0.3	54.2	0.4	0.4	-51.3	0.3	0.3	-67.7	0.4	0.4
		60°	56.9	0.4	0.4	77.4	0.4	0.4	-69.2	0.4	0.4	-90.9	0.4	0.4
	А.Р.	0°	2.3	0.1	2.0	4.7	0.4	2.7	-14.5	0.1	2.2	-18.1	0.4	2.2
		20°	19.9	0.1	1.8	25.3	0.5	2.5	-32.1	0.1	2.3	-38.7	0.5	2.3
		40°	36.7	0.2	1.6	45.0	0.6	2.2	-48.9	0.2	2.3	-58.4	0.6	2.3
		60°	52.3	0.3	1.4	63.2	0.7	1.9	-64.5	0.3	2.2	-76.6	0.7	2.3
III-IV	Н.Р.	0°	7.2	0.1	0.1	12.9	0.2	0.2	-17.8	0.1	0.1	-23.7	0.2	0.2
		20°	22.0	0.2	0.2	34.6	0.5	0.5	-35.6	0.2	0.2	-50.7	0.5	0.5
		40°	41.4	0.3	0.3	61.8	0.5	0.5	-55.0	0.3	0.3	-78.0	0.5	0.5
		60°	59.4	0.4	0.4	87.1	0.5	0.5	-73.0	0.4	0.4	-103.2	0.5	0.5
	А.Р.	0°	2.0	0.1	2.0	5.5	0.6	3.1	-16.1	0.1	2.3	-22.3	0.6	2.3
		20°	20.2	0.2	1.9	28.4	0.8	2.9	-34.2	0.2	2.4	-45.2	0.8	2.4
		40°	37.5	0.3	1.8	50.3	0.9	2.7	-51.6	0.3	2.4	-67.0	0.9	2.4
		60°	53.6	0.3	1.4	70.4	1.0	2.4	-67.6	0.3	2.3	-87.2	1.0	2.4

N3080TMT11

Лист
18/40

Нагрузки на фундаменты анкерно-угловой опоры У220-2 Провод АСО-400

спаренные фундаменты

размеры головины	Режим	угол поворота	спаренные фундаменты			
			Вырываемый фундамент		сжатый фундамент	
			нормативная нагрузка	расчетная нагрузка	нормативная нагрузка	расчетная нагрузка

с использованием фундаментов с вертикальными стойками

не применяются

с использованием фундаментов с наклонными стойками $\varphi=0$

			N_6^H	N_x^H	N_y^H	N_6^H	N_x^H	N_y^H	N_6^H	N_x^H	N_y^H	N_6^H	N_x^H	N_y^H
I-II	Н.Р.	0°	7.1	1.4	1.4	12.9	1.9	1.9	-17.9	1.4	1.4	-23.8	1.9	1.9
		20°	19.9	3.0	3.0	29.2	4.0	4.0	-32.1	3.0	3.0	-42.8	4.0	4.0
		40°	39.1	4.5	4.5	54.2	6.0	6.0	-51.3	4.5	4.5	-67.7	6.0	6.0
		60°	56.9	6.2	6.2	77.4	8.1	8.1	-69.2	6.2	6.2	-90.9	8.1	8.1
	Д.Р.	0°	2.3	1.3	2.9	4.7	1.5	3.3	-11.5	1.3	1.3	-18.1	1.5	1.5
		20°	19.9	3.0	4.6	25.3	3.5	5.5	-32.1	3.0	0.4	-38.7	3.5	0.5
		40°	36.7	4.7	6.1	45.0	5.4	7.1	-48.9	4.7	2.1	-58.4	5.4	2.5
		60°	52.3	6.1	7.5	63.2	7.2	8.7	-64.5	6.1	3.9	-76.6	7.2	4.5
	Н.Р.	0°	7.2	1.4	1.4	12.9	1.9	1.9	-17.8	1.4	1.4	-23.7	1.9	1.9
		20°	22.0	2.8	2.8	34.6	4.0	4.0	-35.6	2.8	2.8	-50.7	4.0	4.0
		40°	41.4	4.7	4.7	61.8	6.7	6.7	-55.0	4.7	4.7	-78.0	6.7	6.7
		60°	59.4	6.5	6.5	87.1	8.8	8.8	-73.0	6.5	6.5	-103.2	8.8	8.8
	Д.Р.	0°	2.0	1.3	2.9	5.5	1.7	3.7	-16.1	1.3	1.5	-22.3	1.7	1.7
		20°	20.2	3.2	4.7	28.4	4.0	6.0	-34.2	3.2	0.5	-45.2	4.0	0.6
		40°	37.5	4.9	6.3	50.3	6.1	8.0	-51.6	4.9	2.3	-67.0	6.1	2.8
		60°	53.6	6.4	7.9	70.4	8.0	9.8	-67.6	6.4	4.1	-87.2	8.0	5.0

НЗ080ТМ-11

Лист
20/40

Нагрузки на фундаменты концевой опоры

У 220-1 Провод АСО-300

$\lambda = 0.7$

районы гололедности	Режим	угол поворота	Вырываемый фундамент						Сжатый фундамент					
			Нормативная нагрузка			Расчетная нагрузка			Нормативная нагрузка			Расчетная нагрузка		
			Фундаменты с вертикальными стойками											
			N_6^H	N_H^H	N_L^H	N_6^H	N_H^H	N_L^H	N_6^H	N_H^H	N_L^H	N_6^H	N_H^H	N_L^H
I-II	Н.Р.	0°	19.8	3.0	2.6	27.1	4.0	3.4	-25.4	1.9	4.8	-32.9	2.5	6.2
		20°	23.1	3.5	2.9	31.3	4.7	3.8	-28.6	2.5	5.1	-37.1	3.2	6.6
		40°	25.6	4.0	3.2	34.5	5.3	4.1	-31.1	3.0	5.3	-40.4	3.9	6.7
		60°	27.2	4.3	3.3	36.6	5.7	4.3	-32.8	3.4	5.3	-42.5	4.5	6.8
	А.Р.	0°	13.6	3.3	0.3	16.7	4.0	0.3	-18.9	0.1	4.7	-22.3	0.1	5.4
		20°	16.2	3.7	0.6	19.7	4.4	0.7	-21.5	0.5	4.9	-25.2	0.6	5.7
		40°	18.2	4.0	0.8	22.0	4.7	1.0	-23.5	0.9	5.0	-27.6	1.1	5.8
		60°	19.5	4.1	1.1	23.6	4.9	1.2	-24.8	1.3	5.0	-29.2	1.5	5.7
III-IV	Н.Р.	0°	20.5	3.0	2.7	30.1	4.4	3.7	-26.3	2.0	4.9	-36.5	2.8	6.7
		20°	23.7	3.6	3.0	34.6	5.2	4.2	-29.6	2.6	5.2	-41.1	3.6	7.1
		40°	26.2	4.1	3.2	38.1	5.8	4.5	-32.0	3.1	5.4	-44.5	4.3	7.4
		60°	27.8	4.4	3.4	40.3	6.3	4.7	-33.6	3.6	5.4	-46.8	5.0	7.4
	А.Р.	0°	13.5	3.3	0.3	18.1	4.3	0.3	-19.2	0.1	4.7	-24.2	0.1	5.8
		20°	16.0	3.6	0.6	21.2	4.7	0.7	-21.7	0.5	4.9	-27.4	0.6	6.1
		40°	18.0	3.9	0.8	23.7	5.0	1.0	-23.6	0.9	5.0	-29.9	1.1	6.2
		60°	19.3	4.0	1.0	25.4	5.2	1.3	-25.0	1.3	5.0	-31.6	1.6	6.1
Фундаменты с наклонными стойками $\eta = 1.0$														
			N_6^H	N_H^H	N_y^H	N_6^H	N_x	N_y	N_6^H	N_x^H	N_y^H	N_6^H	N_x	N_y
I-II	Н.Р.	0°	20.3	0.6	0.6	27.7	0.7	0.7	-25.9	0.9	0.9	-33.6	1.0	1.0
		20°	23.6	0.6	0.6	32.0	0.8	0.8	-29.3	0.9	0.9	-37.9	1.0	1.0
		40°	26.2	0.6	0.6	35.3	0.8	0.8	-31.8	0.8	0.8	-41.2	1.0	1.0
		60°	27.8	0.6	0.6	37.4	0.9	0.9	-33.5	0.8	0.8	-43.4	0.9	0.9
	А.Р.	0°	14.0	0.1	2.6	17.1	0.1	3.2	-19.4	0.1	2.8	-22.8	0.1	3.2
		20°	16.6	0.1	2.6	20.2	0.1	3.2	-22.0	0.1	2.7	-25.8	0.1	3.1
		40°	18.6	0.1	2.5	22.5	0.1	3.0	-24.0	0.1	2.6	-28.2	0.1	3.0
		60°	20.0	0.1	2.3	24.2	0.1	2.8	-25.4	0.1	2.4	-29.8	0.1	2.7
III-IV	Н.Р.	0°	20.9	0.6	0.6	30.7	0.8	0.8	-26.9	0.9	0.9	-37.4	1.1	1.1
		20°	24.3	0.6	0.6	35.4	0.8	0.8	-30.2	0.9	0.9	-42.0	1.1	1.1
		40°	26.8	0.6	0.6	38.9	0.9	0.9	-32.7	0.8	0.8	-45.5	1.0	1.0
		60°	28.4	0.6	0.6	41.2	0.9	0.9	-34.4	0.7	0.7	-47.8	0.9	0.9
	А.Р.	0°	13.8	0.1	2.6	18.5	0.1	3.4	-19.6	0.1	2.8	-24.8	0.1	3.4
		20°	16.4	0.1	2.6	21.7	0.1	3.4	-22.1	0.1	2.8	-28.0	0.1	3.3
		40°	18.4	0.1	2.5	24.2	0.1	3.3	-24.1	0.1	2.6	-30.5	0.1	3.2
		60°	19.7	0.1	2.3	26.0	0.1	3.0	-25.5	0.1	2.4	-32.3	0.1	2.9
N3080TM-11													лист 21/40	

Нагрузки на фундаменты концевой опоры

У 220-1 Провод ЯСО-400

$\lambda = 0.7$

расч. на голоledности	Режим	угол поворота	Вырyбaемый фундамент						Сжатый фундамент					
			Нормативная нагрузка			Расчетная нагрузка			Нормативная нагрузка			Расчетная нагрузка		
			Фундаменты с вертикальными стойками											
			N_6^H	N_H^H	N_I^H	N_6^H	N_H^H	N_I^H	N_6^H	N_H^H	N_I^H	N_6^H	N_H^H	N_I^H
I-II	Н.Р.	0°	24.1	3.6	3.2	32.6	4.9	4.2	-29.8	2.1	6.0	-38.7	2.7	7.6
		20°	28.0	4.5	3.6	37.6	5.8	4.7	-33.7	2.8	6.3	-43.7	3.7	8.1
		40°	31.0	4.9	3.9	41.5	6.5	5.1	-36.7	3.5	6.5	-47.6	4.5	8.3
		60°	33.0	5.3	4.0	44.1	7.0	5.3	-38.7	4.0	6.5	-50.2	5.3	8.3
	Я.Р.	0°	16.5	4.2	0.2	20.1	5.0	0.3	-21.9	0.3	5.9	-25.8	0.3	6.8
		20°	19.5	4.7	0.6	23.7	5.6	0.7	-24.9	0.3	6.1	-29.3	0.3	7.1
40°		21.9	5.0	0.9	26.4	5.9	1.0	-27.3	0.8	6.2	-32.1	1.0	7.2	
III-IV	Н.Р.	0°	25.1	3.8	3.3	36.5	5.4	4.6	-31.2	2.2	6.2	-43.4	3.1	8.4
		20°	29.0	4.5	3.7	42.1	6.4	5.2	-35.1	3.0	6.5	-48.9	4.1	8.9
		40°	32.1	5.1	4.0	46.3	7.2	5.6	-38.2	3.6	6.7	-53.1	5.1	9.2
		60°	34.0	5.5	4.2	49.1	7.8	5.8	-40.2	4.2	6.7	-55.9	5.9	9.2
	Я.Р.	0°	16.9	4.3	0.3	22.4	5.5	0.3	-22.7	0.3	6.1	-28.8	0.3	7.5
		20°	19.9	4.7	0.6	26.2	6.1	0.7	-25.8	0.3	6.3	-32.6	0.3	7.8
40°		22.3	5.1	0.9	29.2	6.5	1.1	-28.1	0.8	6.4	-35.6	1.0	7.9	
60°	23.9	5.2	1.2	31.2	6.7	1.5	-29.7	1.3	6.3	-37.6	1.7	7.8		
Фундаменты с наклонными стойками $\lambda = 1.0$														
			N_6^H	N_H^H	N_H^H	N_6^H	N_H^H	N_H^H	N_6^H	N_H^H	N_H^H	N_6^H	N_H^H	N_H^H
I-II	Н.Р.	0°	24.6	0.7	0.7	33.3	0.9	0.9	-30.4	1.2	1.2	-39.5	1.5	1.5
		20°	28.6	0.7	0.7	38.5	1.0	1.0	-34.4	1.2	1.2	-44.7	1.5	1.5
		40°	31.6	0.8	0.8	42.5	1.1	1.1	-37.5	1.1	1.1	-48.7	1.4	1.4
		60°	33.7	0.9	0.9	45.1	1.1	1.1	-39.5	1.0	1.0	-51.3	1.2	1.2
	Я.Р.	0°	16.9	0.1	3.4	20.6	0.1	4.1	-22.4	0.1	3.7	-26.4	0.1	4.3
		20°	20.0	0.1	3.4	24.2	0.1	4.1	-25.5	0.1	3.7	-30.0	0.1	4.2
40°		22.4	0.1	3.3	27.0	0.1	3.9	-27.9	0.1	3.5	-32.8	0.1	3.9	
60°	24.0	0.1	3.0	28.9	0.1	3.6	-29.5	0.1	3.2	-34.7	0.1	3.6		
III-IV	Н.Р.	0°	25.6	0.7	0.7	37.4	1.0	1.0	-31.9	1.3	1.3	-44.3	1.6	1.6
		20°	29.7	0.8	0.8	43.0	1.1	1.1	-35.9	1.3	1.3	-50.0	1.6	1.6
		40°	32.8	0.8	0.8	47.3	1.2	1.2	-39.0	1.2	1.2	-54.3	1.5	1.5
		60°	34.8	0.9	0.9	50.2	1.2	1.2	-41.0	1.1	1.1	-57.2	1.3	1.3
	Я.Р.	0°	17.3	0.1	3.4	22.9	0.1	4.5	-23.2	0.1	3.9	-29.4	0.1	4.7
		20°	20.4	0.1	3.4	26.8	0.1	4.5	-26.3	0.1	3.8	-33.4	0.1	4.6
40°		22.8	0.1	3.3	29.8	0.1	4.3	-28.8	0.1	3.6	-36.4	0.1	4.4	
60°	24.5	0.1	3.0	31.9	0.1	4.0	-30.4	0.1	3.3	-38.5	0.1	4.0		
N3080TM-T11												Лист 22/40		

Нагрузки на фундаменты концевой опоры

У 220-3

Провод ЯСО-300

$\lambda = 0.7$

Работы годичности	Режим	угол поворота	Вырываемый фундамент						Сжатый фундамент					
			Нормативная нагрузка			расчетная нагрузка			нормативная нагрузка			расчетная нагрузка		
			фундаменты с вертикальными стойками											
			N_6^H	N_H^H	N_1^H	N_6	N_H	N_1	N_6^H	N_H^H	N_1^H	N_6	N_H	N_1
I-II	Н.Р.	0°	20.7	2.3	4.1	28.2	3.1	5.4	25.6	2.8	4.6	33.5	3.6	5.9
		20°	24.1	3.0	4.4	32.6	4.0	5.8	29.0	3.5	5.0	37.9	4.6	6.3
		40°	26.7	3.6	4.6	35.9	4.8	6.0	31.6	4.1	5.1	41.3	5.3	6.6
		60°	28.5	4.1	4.6	38.2	5.4	6.1	33.4	4.6	5.2	43.5	6.0	6.6
	Я.Р.	0°	14.8	2.6	1.8	18.1	3.2	2.1	19.5	0.9	4.6	23.1	1.0	5.3
		20°	17.5	3.1	2.1	21.2	3.7	2.4	22.2	1.4	4.8	26.2	1.6	5.5
		40°	19.6	3.5	2.3	23.7	4.2	2.6	24.3	1.9	4.9	28.7	2.2	5.6
		60°	21.1	3.8	2.4	25.4	4.5	2.8	25.8	2.4	4.9	30.4	2.8	5.6
III-IV	Н.Р.	0°	21.2	2.4	4.2	31.1	3.5	5.8	26.5	2.9	4.7	37.2	4.1	6.5
		20°	24.6	3.1	4.6	35.8	4.4	6.3	29.9	3.6	5.1	41.9	5.1	6.9
		40°	27.2	3.7	4.7	39.5	5.3	6.5	32.5	4.2	5.2	45.6	5.9	7.1
		60°	28.8	4.1	4.7	41.9	6.0	6.5	34.1	4.5	5.2	47.9	6.6	7.2
	Я.Р.	0°	14.4	2.6	1.7	19.1	3.3	2.1	19.5	0.8	4.5	24.9	1.1	5.6
		20°	17.0	3.1	2.0	22.4	3.9	2.5	22.2	1.4	4.8	28.3	1.8	5.9
		40°	19.0	3.4	2.2	25.0	4.5	2.7	24.2	1.9	4.9	30.9	2.4	6.0
		60°	20.5	3.7	2.3	26.8	4.8	2.9	25.6	2.3	4.9	32.6	3.0	6.0

Фундаменты с наклонными стойками $\lambda = 1.0$

			N_6^H	H_X^H	H_Y^H	N_6	H_X	H_Y	N_6^H	H_X^H	H_Y^H	N_6	H_X	H_Y
I-II	Н.Р.	0°	21.2	0.7	0.7	28.8	0.8	0.8	-26.2	0.7	0.7	-34.2	0.8	0.8
		20°	24.6	0.7	0.7	33.3	0.8	0.8	-29.7	0.7	0.7	-38.7	0.8	0.8
		40°	27.3	0.7	0.7	36.8	0.7	0.7	-32.4	0.7	0.7	-42.2	0.7	0.7
		60°	29.1	0.6	0.6	39.0	0.7	0.7	-34.1	0.6	0.6	-44.5	0.7	0.7
	Я.Р.	0°	15.2	0.4	1.1	18.5	0.3	1.4	-20.0	0.4	2.1	-23.6	0.3	2.3
		20°	17.9	0.4	1.2	21.7	0.4	1.5	-22.8	0.4	2.0	-26.8	0.4	2.2
		40°	20.1	0.5	1.2	24.2	0.5	1.5	-24.9	0.5	1.8	-29.4	0.5	2.0
		60°	21.6	0.5	1.2	26.0	0.5	1.5	-25.4	0.5	1.6	-31.1	0.5	1.7
III-IV	Н.Р.	0°	21.7	0.7	0.7	31.8	0.8	0.8	-27.1	0.7	0.7	-38.0	0.8	0.8
		20°	25.1	0.7	0.7	36.7	0.8	0.8	-30.6	0.7	0.7	-42.8	0.8	0.8
		40°	27.8	0.7	0.7	40.4	0.7	0.7	-33.2	0.7	0.7	-46.6	0.7	0.7
		60°	29.5	0.6	0.6	42.8	0.6	0.6	-34.9	0.6	0.6	-49.0	0.6	0.6
	Я.Р.	0°	14.7	0.4	1.1	19.5	0.3	1.5	-20.0	0.4	2.1	-25.5	0.3	2.5
		20°	17.4	0.4	1.2	23.0	0.4	1.6	-22.7	0.4	2.0	-28.9	0.4	2.4
		40°	19.5	0.5	1.2	25.6	0.4	1.7	-24.8	0.5	1.8	-31.6	0.4	2.1
		60°	20.9	0.5	1.2	27.4	0.5	1.7	-26.2	0.5	1.6	-33.4	0.5	1.8

№3080тм-т11

Лист
23/40

Нагрузки на фундаменты концевой опоры

У 220-3

Провод

АСО-400

$\lambda = 0.7$

Районы го.погодности	Режим	угол поворота	Вырываемый фундамент						Сжатый фундамент					
			нормативная нагрузка			расчетная нагрузка			нормативная нагрузка			расчетная нагрузка		
			Фундаменты с вертикальными стойками											
			N_6^H	N_H^H	N_I^H	N_6^H	N_H^H	N_I^H	N_6^H	N_H^H	N_I^H	N_6^H	N_H^H	N_I^H
I-II	Н.Р.	0°	24.1	2.6	5.0	32.6	3.5	6.5	-29.2	3.1	5.5	-38.2	4.1	7.1
		20°	28.0	3.4	5.3	37.8	4.6	6.9	-33.2	4.0	5.9	-43.3	5.2	7.5
		40°	31.1	4.2	5.5	41.7	5.6	7.2	-36.2	4.7	6.1	-47.3	6.2	7.8
		60°	33.1	4.8	5.5	44.3	6.3	7.2	-38.2	5.3	6.1	-49.9	6.9	7.8
	Я.Р.	0°	16.9	3.2	2.0	20.6	3.8	2.3	-21.8	0.7	5.5	-25.7	0.9	6.3
		20°	20.0	3.8	2.3	24.1	4.5	2.6	-24.8	1.3	5.7	-29.3	1.6	6.6
		40°	22.3	4.2	2.5	26.9	5.0	2.9	-27.2	1.9	5.8	-32.0	2.3	6.7
		60°	23.9	4.6	2.6	28.8	5.4	3.1	-28.8	2.5	5.8	-33.9	2.9	6.7
II-III	Н.Р.	0°	24.7	2.7	5.1	36.2	3.9	7.1	-30.4	3.3	5.6	-42.7	4.7	7.7
		20°	28.7	3.5	5.5	41.8	5.1	7.6	-34.3	4.2	6.0	-48.2	5.9	8.2
		40°	31.7	4.3	5.6	46.0	6.1	7.9	-37.4	4.9	6.2	-52.5	6.9	8.5
		60°	33.7	4.9	5.7	48.8	7.0	7.9	-39.4	5.5	6.2	-55.3	7.7	8.5
	Я.Р.	0°	16.8	3.2	2.0	22.3	4.2	2.4	-22.2	0.7	5.6	-28.4	0.9	6.9
		20°	19.9	3.8	2.3	26.1	4.9	2.8	-25.3	1.3	5.8	-32.2	1.7	7.2
		40°	22.3	4.3	2.5	29.1	5.5	3.1	-27.6	1.9	6.0	-35.2	2.5	7.4
		60°	23.9	4.6	2.6	31.1	5.9	3.3	-29.2	2.5	5.9	-37.3	3.2	7.3
Фундаменты с наклонными стойками $\eta=1.0$														
		N_6^H	N_H^H	N_{yH}^H	N_6^H	N_H^H	N_{yH}^H	N_6^H	N_H^H	N_{yH}^H	N_6^H	N_H^H	N_{yH}^H	
I-II	Н.Р.	0°	24.6	0.9	0.9	33.3	1.0	1.0	-29.9	0.9	0.9	-39.0	1.0	1.0
		20°	28.7	0.9	0.9	38.6	1.0	1.0	-33.9	0.9	0.9	-44.3	1.0	1.0
		40°	31.8	0.8	0.8	42.6	1.0	1.0	-37.0	0.8	0.8	-48.3	1.0	1.0
		60°	33.8	0.7	0.7	45.3	0.9	0.9	-39.1	0.7	0.7	-51.0	0.9	0.9
	Я.Р.	0°	17.3	0.5	1.4	21.0	0.5	1.8	-22.3	0.5	2.8	-26.3	0.5	3.1
		20°	20.4	0.6	1.5	24.7	0.6	1.9	-25.4	0.6	2.6	-29.9	0.6	3.0
		40°	22.8	0.6	1.5	27.5	0.6	1.9	-27.8	0.6	2.4	-32.7	0.6	2.7
		60°	24.5	0.7	1.6	29.4	0.7	1.9	-29.4	0.7	2.1	-34.7	0.7	2.3
II-III	Н.Р.	0°	25.3	1.0	1.0	37.0	1.2	1.2	-31.0	0.9	0.9	-43.6	1.1	1.1
		20°	29.4	0.9	0.9	42.7	1.1	1.1	-35.1	0.9	0.9	-49.3	1.1	1.1
		40°	32.5	0.9	0.9	47.0	1.0	1.0	-38.2	0.9	0.9	-53.6	1.0	1.0
		60°	34.5	0.8	0.8	50.0	0.9	0.9	-40.2	0.8	0.8	-56.5	0.9	0.9
	Я.Р.	0°	17.2	0.5	1.5	22.8	0.5	2.0	-22.7	0.5	2.9	-29.0	0.5	3.4
		20°	20.3	0.6	1.5	26.7	0.6	2.1	-25.8	0.6	2.7	-33.0	0.6	3.2
		40°	22.8	0.7	1.6	29.8	0.7	2.2	-28.2	0.7	2.5	-36.0	0.7	2.9
		60°	24.4	0.7	1.6	31.9	0.7	2.2	-29.9	0.7	2.2	-38.1	0.7	2.5
N3080TM-T11														лист 24/40

Нагрузки на фундаменты концевой опоры

У220-2 Провод АСО-300

$\lambda = 0.7$

Районы погодности	Режим	угол поворота	Вырываемый фундамент						сжатый фундамент					
			Нормативная нагрузка			Расчетная нагрузка			Нормативная нагрузка			Расчетная нагрузка		
			Фундаменты с вертикальными стойками											
			N ₆	N _H	N _L	N ₆	N _H	N _L	N _H	N _H	N _L	N ₆	N _H	N _L
I-II	Н.Р.	0°	44.0	4.8	6.1	59.5	6.5	8.1	-53.3	5.7	7.1	-69.4	1.5	9.1
		20°	51.2	5.8	6.9	68.8	7.8	9.0	-60.5	6.8	7.9	-78.7	8.9	10.1
		40°	56.6	6.7	7.4	75.9	8.9	9.7	-65.9	7.6	8.4	-85.8	9.9	10.7
		60°	60.3	7.3	7.7	80.7	9.7	10.0	-69.6	8.3	8.7	-90.5	10.7	11.1
	А.Р.	0°	33.2	4.6	3.6	40.2	5.6	4.1	-42.3	3.3	6.8	-49.8	3.9	7.8
		20°	39.2	5.4	4.2	47.2	6.5	4.9	-48.3	4.2	7.4	-56.7	4.9	8.5
		40°	43.8	6.1	4.7	52.6	7.3	5.5	-52.9	4.9	7.8	-62.2	5.8	8.9
		60°	47.0	6.5	5.0	56.3	7.8	5.8	-56.1	5.5	7.9	-65.9	6.5	9.1
III-IV	Н.Р.	0°	45.1	5.0	6.3	65.7	7.2	8.8	-54.9	6.0	7.3	-76.6	8.4	9.9
		20°	52.2	6.0	7.0	75.7	8.6	9.8	-56.2	7.0	8.0	-86.6	9.8	10.9
		40°	57.6	6.8	7.5	83.2	9.8	10.5	-67.5	7.8	8.5	-94.2	10.9	11.7
		60°	61.2	7.4	7.8	88.3	10.6	10.4	-71.0	8.4	8.8	-99.1	11.8	12.0
	А.Р.	0°	32.7	4.6	3.5	43.2	6.0	4.4	-42.6	3.3	0.8	-54.0	4.2	8.4
		20°	38.7	5.4	4.1	50.6	7.0	5.2	-48.5	4.2	2.4	-61.4	5.3	9.1
		40°	43.3	6.0	4.6	55.4	7.8	5.8	-53.1	4.9	2.8	-67.2	6.2	9.6
		60°	46.4	6.4	5.0	60.4	8.3	6.2	-56.2	5.5	2.9	-71.2	7.0	9.8

Фундаменты с наклонными стойками $\lambda = 1.0$

Районы погодности	Режим	угол поворота	N_6	N_H	N_L	N_6	N_H	N_L	N_6	N_H	N_L	N_6	N_H	N_L
			N_6	N_H	N_L	N_6	N_H	N_L	N_6	N_H	N_L	N_6	N_H	N_L
			N_6	N_H	N_L	N_6	N_H	N_L	N_6	N_H	N_L	N_6	N_H	N_L
			N_6	N_H	N_L	N_6	N_H	N_L	N_6	N_H	N_L	N_6	N_H	N_L
I-II	Н.Р.	0°	45.0	0.4	0.4	60.9	0.7	0.7	-54.5	0.4	0.4	-70.9	0.7	0.7
		20°	52.3	0.4	0.4	70.3	0.7	0.7	-61.8	0.4	0.4	-80.4	0.7	0.7
		40°	57.9	0.3	0.3	77.6	0.6	0.6	-67.4	0.3	0.3	-87.7	0.6	0.6
		60°	61.6	0.3	0.3	82.5	0.6	0.6	-71.2	0.3	0.3	-92.5	0.6	0.6
	А.Р.	0°	34.0	0.3	1.9	41.1	0.5	2.5	-43.3	0.3	1.3	-50.9	0.5	1.3
		20°	40.0	0.4	1.8	48.2	0.6	2.4	-49.3	0.4	1.3	-58.0	0.6	1.3
		40°	44.8	0.4	1.7	53.8	0.6	2.2	-54.0	0.4	1.3	-63.5	0.6	1.4
		60°	48.0	0.4	1.5	57.6	0.7	1.9	-57.3	0.4	1.3	-67.3	0.7	1.3
III-IV	Н.Р.	0°	46.1	0.4	0.4	67.2	0.8	0.8	-56.2	0.4	0.4	-78.3	0.8	0.8
		20°	53.3	0.4	0.4	77.4	0.8	0.8	-63.4	0.4	0.4	-88.5	0.8	0.8
		40°	58.9	0.3	0.3	85.1	0.7	0.7	-68.9	0.3	0.3	-96.3	0.7	0.7
		60°	62.5	0.3	0.3	90.2	0.7	0.7	-72.6	0.3	0.3	-101.3	0.7	0.7
	А.Р.	0°	33.5	0.3	1.9	44.2	0.7	2.7	-43.5	0.3	1.3	-55.2	0.7	1.5
		20°	39.5	0.4	1.8	51.7	0.7	2.6	-49.5	0.4	1.3	-62.8	0.7	1.4
		40°	44.2	0.4	1.7	57.7	0.8	2.4	-54.2	0.4	1.3	-68.7	0.8	1.4
		60°	47.4	0.4	1.5	61.7	0.8	2.1	-57.5	0.4	1.3	-72.8	0.8	1.4

№3080ТМТ II

лист
25/40

Нагрузки на фундаменты концевой опоры

У220-2

Провод

АСО-400

$\gamma = 0.7$

район голландия	Режим	угол поворота	Вырываемый фундамент						Сжатый фундамент					
			нормативная нагрузка			расчетная нагрузка			нормативная нагрузка			расчетная нагрузка		
			Фундаменты с вертикальными стойками											
			N_B^H	N_H^H	N_L^H	N_B	N_H	N_L	N_C^H	N_H^H	N_L^H	N_C	N_H	N_L
I-II	Н.Р.	0°	55.3	6.0	7.9	74.3	8.1	10.3	-64.9	7.0	8.9	-84.5	9.1	11.3
		20°	64.2	7.3	8.8	85.8	9.7	11.5	-73.8	8.3	9.8	-96.1	10.8	12.5
		40°	71.0	8.4	9.4	94.7	11.1	12.3	-80.7	9.4	10.4	-104.9	12.2	13.3
		60°	75.6	9.2	9.7	100.7	12.2	12.7	-85.2	10.2	10.8	-110.9	13.2	13.8
	Д.Р.	0°	41.8	5.9	4.5	50.3	7.0	4.6	-51.1	3.9	4.5	-60.1	5.3	9.7
		20°	49.1	6.9	5.3	58.8	8.2	6.2	-53.2	5.0	9.2	-68.7	5.8	10.6
40°		54.8	7.7	5.9	65.5	9.1	6.9	-64.1	5.9	9.7	-75.4	6.9	11.1	
III-IV	Н.Р.	60°	58.6	8.2	6.3	70.0	9.8	7.3	-68.0	6.7	9.8	-79.9	7.8	11.4
		0°	57.2	6.2	8.1	82.8	9.0	11.4	-67.3	7.3	9.2	-94.1	10.2	12.6
		20°	66.3	7.6	9.1	95.5	10.8	12.7	-76.4	8.6	10.1	-106.7	12.1	13.8
		40°	73.2	8.6	9.7	105.2	12.4	13.6	-83.3	9.7	10.7	-116.4	13.6	14.7
	Д.Р.	60°	77.7	9.4	10.0	111.1	13.5	14.0	-87.9	10.5	11.1	-122.8	14.7	15.2
		0°	42.9	6.0	4.7	56.1	7.8	5.8	-53.0	4.0	8.8	-67.3	5.1	10.8
		20°	50.5	7.1	5.5	65.6	9.1	6.8	-60.6	5.1	9.6	-75.8	6.5	11.8
		40°	56.3	7.9	6.1	73.0	10.2	7.6	-66.4	6.1	10.0	-84.2	7.4	12.4
		60°	60.3	8.5	6.5	78.0	10.9	8.1	-70.4	6.9	10.2	-89.2	8.7	12.6
		Фундаменты с наклонными стойками $\eta = 1.0$												
	N_B^H	N_H^H	N_L^H	N_B	N_H	N_L	N_C^H	N_H^H	N_L^H	N_C	N_H	N_L		
I-II	Н.Р.	0°	56.5	0.4	0.4	75.9	0.7	0.7	-66.4	0.4	0.4	-86.4	0.7	0.7
		20°	65.6	0.3	0.3	87.8	0.6	0.6	-75.4	0.3	0.3	-98.2	0.6	0.6
		40°	72.6	0.3	0.3	98.9	0.6	0.6	-82.4	0.3	0.3	-107.3	0.6	0.6
		60°	77.3	0.3	0.3	102.9	0.6	0.6	-87.1	0.3	0.3	-113.4	0.6	0.6
	Д.Р.	0°	42.7	0.3	2.4	51.4	0.6	3.0	-52.3	0.3	1.8	-61.5	0.6	1.9
		20°	50.2	0.4	2.3	60.1	0.6	2.9	-59.7	0.4	1.8	-70.3	0.6	1.9
40°		56.0	0.4	2.1	66.9	0.6	2.7	-65.5	0.4	1.8	-77.1	0.6	1.9	
III-IV	Н.Р.	60°	60.0	0.4	1.9	71.6	0.7	2.4	-69.5	0.4	1.7	-81.7	0.7	1.8
		0°	58.5	0.3	0.3	84.7	0.8	0.8	-68.8	0.3	0.3	-96.2	0.8	0.8
		20°	67.7	0.3	0.3	97.6	0.8	0.8	-78.1	0.3	0.3	-109.1	0.8	0.8
		40°	74.8	0.3	0.3	107.5	0.7	0.7	-85.2	0.3	0.3	-119.0	0.7	0.7
	Д.Р.	60°	79.5	0.3	0.3	114.1	0.6	0.6	-89.9	0.3	0.3	-125.5	0.6	0.6
		0°	43.9	0.3	2.4	57.3	0.7	3.4	-54.2	0.3	1.9	-68.8	0.7	2.1
		20°	51.6	0.4	2.3	67.0	0.7	3.2	-61.9	0.4	1.9	-78.5	0.7	2.1
		40°	57.6	0.4	2.2	74.6	0.8	3.0	-67.9	0.4	1.9	-86.1	0.8	2.1
		60°	61.7	0.4	1.9	79.7	0.8	2.7	-72.0	0.4	1.8	-91.2	0.8	2.0

N3080-ТМ-11

лист
26/40

Нагрузки на фундаменты анкерно-угловой опр. 314330-1

Пробод 2хАГО-300

$\rho = 0.7$

Q = 0.7

Регимы голландности	Регим	Угол поворота	Вырываемый фундамент						Сжатый фундамент					
			Нормативная нагрузка			Расчетная нагрузка			Нормативная нагрузка			Расчетная нагрузка		
			Фундаменты с вертикальными стойками											
			N ^н	H ^н	H ₁ ^н	N ^р	H ^р	H ₁ ^р	N ^н	H ^н	H ₁ ^н	N ^р	H ^р	H ₁ ^р
I-II	Н.Р.	0°	2.6	1.1	0.2	6.0	1.8	0.4	-12.1	2.1	1.2	-15.5	2.8	1.4
		20°	11.2	2.8	1.1	17.2	4.1	1.5	-20.6	3.8	2.1	-26.6	5.1	2.5
		40°	19.5	4.4	1.9	27.9	6.1	2.5	-30.3	5.6	3.1	-39.5	7.3	3.7
		60°	28.8	5.4	2.9	40.0	8.6	3.7	-39.6	7.5	4.0	-51.7	9.9	4.9
	А.Р.	0°	2.5	2.4	0.9	4.7	2.9	1.2	-13.4	1.2	0.9	-16.4	1.3	0.5
		20°	11.4	4.1	0.1	15.0	5.9	0.1	-22.2	0.6	0.5	-26.7	0.8	0.5
		40°	19.8	5.7	0.9	24.8	6.9	0.9	-30.6	2.4	0.4	-36.5	3.0	0.7
		60°	27.4	7.1	1.7	33.8	8.5	1.9	-38.3	4.2	0.9	-45.5	5.0	0.9
III-IV	Н.Р.	0°	2.7	1.2	0.2	6.0	1.8	0.4	-12.0	2.0	1.2	-15.5	2.8	1.4
		20°	10.9	2.4	1.1	18.2	3.8	1.8	-22.8	3.6	2.3	-31.8	5.1	2.8
		40°	20.9	4.4	2.1	32.2	6.8	3.1	-32.7	5.2	3.3	-45.8	8.1	4.4
		60°	30.7	6.6	3.0	45.2	9.5	4.3	-42.0	7.8	4.3	-58.7	11.2	5.6
	А.Р.	0°	2.4	2.4	1.0	5.4	3.2	1.2	-14.8	1.2	0.3	-19.7	1.3	0.1
		20°	11.3	4.2	0.1	16.5	5.5	0.1	-23.6	0.5	0.1	-30.8	1.2	0.2
		40°	19.6	5.9	0.9	27.1	7.5	0.9	-32.0	2.5	0.9	-41.3	3.5	0.8
		60°	27.2	7.3	1.7	36.7	9.3	1.9	-39.6	4.3	7.4	-51.0	5.6	3.8
Фундаменты с горизонтальными стойками														

Фундаменты с наклонными стойками $\rho = 1.0$

Регимы голландности	Регимы	Угол поворота	N ^н	H ^н	H ₁ ^н	N ^р	H ^р	H ₁ ^р	N ^н	H ^н	H ₁ ^н	N ^р	H ^р	H ₁ ^р
			N ^н	H ^н	H ₁ ^н	N ^р	H ^р	H ₁ ^р	N ^н	H ^н	H ₁ ^н	N ^р	H ^р	H ₁ ^р
			N ^н	H ^н	H ₁ ^н	N ^р	H ^р	H ₁ ^р	N ^н	H ^н	H ₁ ^н	N ^р	H ^р	H ₁ ^р
I-II	Н.Р.	0°	2.7	0.3	0.3	6.1	0.4	0.4	-12.4	0.4	0.4	-15.9	0.5	0.5
		20°	11.5	0.7	0.7	17.6	0.9	0.9	-21.1	0.7	0.7	-27.2	1.0	1.0
		40°	20.0	0.9	0.9	28.6	1.2	1.2	-31.0	0.9	0.9	-40.5	1.2	1.2
		60°	29.5	1.3	1.3	40.9	1.7	1.7	-41.6	1.3	1.3	-53.0	1.7	1.7
	А.Р.	0°	2.6	0.4	0.4	4.3	0.1	0.1	-13.7	0.4	0.2	-16.8	0.1	0.1
		20°	11.7	0.6	0.6	15.3	0.4	0.4	-22.8	0.6	0.3	-27.3	0.4	0.4
		40°	20.4	0.9	0.9	25.4	0.7	0.7	-31.3	0.9	0.3	-37.4	0.7	0.7
		60°	28.1	1.1	1.1	34.6	1.1	1.1	-39.2	1.1	0.6	-46.5	1.1	0.6
III-IV	Н.Р.	0°	2.8	0.3	0.3	6.2	0.4	0.4	-12.5	0.3	0.3	-16.5	0.5	0.5
		20°	11.1	0.4	0.4	18.6	0.6	0.6	-23.4	0.4	0.4	-32.6	0.7	0.7
		40°	21.4	0.7	0.7	33.0	1.0	1.0	-33.5	0.7	0.7	-46.9	1.0	1.0
		60°	30.8	1.9	1.3	46.3	1.8	1.8	-45.0	1.3	1.3	-60.0	1.8	1.8
	А.Р.	0°	2.5	0.4	0.4	5.5	0.2	0.2	-15.1	0.4	0.4	-20.2	0.1	0.1
		20°	11.6	0.6	0.6	16.9	0.4	0.4	-24.2	0.6	0.4	-31.5	0.3	0.3
		40°	20.1	0.9	0.9	27.7	0.5	0.5	-32.8	0.9	0.3	-42.2	0.6	0.6
		60°	27.8	1.1	1.1	37.5	1.0	1.0	-40.5	1.1	2.8	-52.1	1.0	2.8

Нагрузки на фундаменты анкерно-угловой опоры 4330-1

Провод 2хАСО-400

$\eta = 0,7$

$\alpha = 0^\circ$

Рядовые фундаменты	Фунд.	Угол наклона	Вырываемый фундамент						Сжатый фундамент					
			Нормативная нагрузка			Расчетная нагрузка			Нормативная нагрузка			Расчетная нагрузка		
			Фундаменты с вертикальными стойками											
			N_B^H	H_B^H	H_1^H	N_B	H_B	H_1	N_C^H	H_C^H	H_1^H	N_C	H_C	H_1
I-II	Н.Р.	0°	3,0	1,2	0,3	6,6	1,9	0,5	13,0	2,2	1,3	16,6	3,0	1,5
		20°	13,3	3,3	1,3	20,1	4,7	1,8	23,3	4,4	2,4	30,1	5,8	2,9
		40°	24,3	5,5	2,4	34,3	7,6	3,1	35,8	6,7	3,6	46,8	8,9	4,4
		60°	35,8	8,0	3,6	49,3	10,8	4,6	47,3	9,2	4,8	61,8	12,1	5,9
	А.Р.	0°	5,4	3,3	0,8	8,1	4,1	1,2	16,9	1,7	6,3	20,6	1,9	7,3
		20°	16,3	5,4	0,1	20,8	6,5	0,3	27,8	0,8	7,3	33,3	0,7	8,4
		40°	26,6	7,4	1,3	32,9	8,8	1,3	38,1	3,0	8,3	45,4	3,5	9,4
		60°	36,0	8,9	2,3	43,9	11,0	2,4	47,5	5,1	8,8	56,4	6,1	10,1
	Н.Р.	0°	3,1	1,3	0,4	6,6	1,9	0,5	13,2	2,3	1,3	16,6	3,0	1,5
		20°	13,7	3,3	1,4	22,4	4,9	1,7	26,6	4,6	2,7	37,3	6,6	3,3
		40°	26,4	6,0	2,6	40,3	8,8	3,5	39,3	7,3	4,0	55,1	10,4	5,1
		60°	38,2	8,5	3,8	55,8	12,3	5,1	51,1	9,8	5,1	71,6	13,9	6,7
А.Р.	0°	5,4	3,3	1,0	9,0	4,4	1,6	19,8	1,7	6,7	24,3	1,9	8,1	
	20°	16,5	5,5	0,1	23,4	7,3	0,2	30,0	0,7	7,8	39,0	1,1	9,4	
	40°	27,2	7,6	1,3	36,8	9,9	1,3	40,6	3,1	8,6	52,4	4,1	10,5	
	60°	36,9	9,4	2,3	48,9	12,2	2,6	50,3	5,4	9,2	64,6	7,0	11,3	

Фундаменты с вертикальными стойками

Фундаменты с наклонными стойками $\eta = 1,0$

Рядовые фундаменты	Фунд.	Угол наклона	N_8^H	H_8^H	H_4^H	N_8	H_8	H_4	N_8^H	H_8^H	H_4^H	N_8	H_8	H_4
			N_8^H	H_8^H	H_4^H	N_8	H_8	H_4	N_8^H	H_8^H	H_4^H	N_8	H_8	H_4
			N_8^H	H_8^H	H_4^H	N_8	H_8	H_4	N_8^H	H_8^H	H_4^H	N_8	H_8	H_4
			N_8^H	H_8^H	H_4^H	N_8	H_8	H_4	N_8^H	H_8^H	H_4^H	N_8	H_8	H_4
I-II	Н.Р.	0°	3,1	0,4	0,4	6,6	0,6	0,6	13,3	0,4	0,4	17,0	0,6	0,6
		20°	13,6	0,8	0,8	20,6	1,1	1,1	23,8	0,8	0,8	30,8	1,1	1,1
		40°	24,8	1,2	1,2	35,2	1,6	1,6	36,6	1,2	1,2	47,9	1,6	1,6
		60°	36,6	1,7	1,7	50,5	2,2	2,2	48,4	1,7	1,7	63,3	2,2	2,2
	А.Р.	0°	5,5	0,4	3,1	8,3	0,1	3,9	17,3	0,4	5,5	21,1	0,1	6,2
		20°	16,7	0,7	3,5	21,3	0,2	4,5	28,4	0,8	4,9	34,1	0,5	6,5
		40°	27,2	1,1	3,9	33,8	0,6	4,8	39,0	1,1	4,3	46,4	0,7	4,7
		60°	39,0	1,4	4,1	45,0	1,4	5,0	48,6	1,4	3,6	57,6	1,1	3,7
	Н.Р.	0°	3,1	0,4	0,4	6,7	0,6	0,6	13,1	0,4	0,4	16,9	0,6	0,6
		20°	14,0	0,7	0,7	23,0	0,9	0,9	27,2	0,7	0,7	38,2	0,9	0,9
		40°	27,0	1,3	1,3	44,4	1,8	1,8	40,1	1,3	1,3	56,5	1,8	1,8
		60°	39,0	1,8	1,8	58,1	2,5	2,5	52,4	1,8	1,8	73,4	2,5	2,5
III-IV	Н.Р.	0°	5,5	0,4	3,1	9,2	0,1	4,6	20,3	0,4	5,8	25,5	0,1	6,7
		20°	16,9	0,8	3,6	24,0	0,4	5,2	30,7	0,8	5,2	39,9	0,4	6,0
		40°	27,8	1,1	3,9	37,8	0,9	5,6	41,6	1,1	4,5	53,5	0,9	5,0
		60°	37,8	1,4	4,1	50,0	1,3	5,8	51,5	1,4	3,7	66,1	1,3	4,0
	А.Р.	0°	5,5	0,4	3,1	9,2	0,1	4,6	20,3	0,4	5,8	25,5	0,1	6,7
		20°	16,9	0,8	3,6	24,0	0,4	5,2	30,7	0,8	5,2	39,9	0,4	6,0
		40°	27,8	1,1	3,9	37,8	0,9	5,6	41,6	1,1	4,5	53,5	0,9	5,0
		60°	37,8	1,4	4,1	50,0	1,3	5,8	51,5	1,4	3,7	66,1	1,3	4,0

№3080-Т-11

лист 28/40

Нагрузки на фундаменты анкерно-угловой опоры УЗ30-3

Провод 2хАСО-400

$\eta = 0,7$

Q=0,7

Районы сложности	Режим	Угол поворота	Вырываемый фундамент						Сжатый фундамент					
			Нормативная нагрузка			Расчетная нагрузка			Нормативная нагрузка			Расчетная нагрузка		
			Фундаменты с вертикальными стойками											
			N ₈ ^H	N _{II} ^H	N _I ^H	N ₈	N _{II}	N _I	N ₈ ^H	N _{II} ^H	N _I ^H	N ₈	N _{II}	N _I
I-II	Н.Р.	0°	2,0	1,1	0,2	4,2	1,8	0,3	-10,2	2,0	1,0	-13,2	2,7	1,1
		20°	11,2	3,5	1,0	16,9	4,9	1,4	-20,4	4,4	2,0	-27,6	5,8	2,4
		40°	21,4	6,1	2,0	30,6	8,3	2,6	-31,8	7,2	3,1	-42,5	9,5	3,8
		60°	32,0	8,8	3,0	44,4	11,8	3,9	-42,5	9,9	4,1	-56,3	13,0	5,1
	Л.Р.	0°	3,9	3,4	1,2	6,3	4,0	1,2	-14,4	1,7	6,1	-18,2	2,0	7,2
		20°	13,8	5,8	0,1	18,0	6,8	0,3	-24,3	0,9	7,0	-29,8	1,0	7,9
		40°	23,2	7,9	1,0	28,9	9,3	1,5	-33,7	3,4	7,6	-40,8	4,0	8,9
		60°	31,7	9,9	2,0	38,9	11,7	2,6	-42,2	5,8	8,3	-50,8	7,0	9,9
	Н.Р.	0°	1,8	1,1	0,1	4,3	1,8	0,3	-10,8	2,0	1,0	-14,9	2,7	1,1
		20°	11,0	3,5	0,9	18,4	5,2	1,3	-23,0	4,6	2,2	-32,1	6,7	2,7
		40°	22,4	6,5	2,0	34,8	9,5	2,6	-34,0	7,8	3,3	-48,6	10,9	4,2
		60°	32,7	9,2	3,0	49,1	13,3	4,1	-45,1	10,4	4,3	-64,5	14,5	5,7
III-IV	Л.Р.	0°	3,5	3,9	1,3	7,1	4,3	1,4	-16,1	1,6	6,0	-22,7	2,1	8,2
		20°	13,6	5,9	0,1	19,9	7,4	0,5	-26,2	2,0	7,4	-35,5	1,6	9,5
		40°	23,2	8,0	1,0	32,0	10,2	1,6	-35,8	4,0	8,1	-47,6	4,6	10,3
		60°	31,9	10,1	1,9	43,0	13,0	2,6	-44,5	6,0	8,8	-58,6	7,6	11,2

Фундаменты с наклонными стойками $\eta = 1,0$

			N_8^H	N_8^H	N_8^H	N_8	N_8	N_8	N_8^H	N_8^H	N_8^H	N_8	N_8	N_8
I-II	Н.Р.	0°	2,1	0,5	0,5	4,2	0,7	0,7	-10,5	0,5	0,5	-13,5	0,7	0,7
		20°	11,5	1,2	1,2	17,3	1,6	1,6	-20,8	1,2	1,2	-28,2	1,6	1,6
		40°	21,8	1,9	1,9	31,3	2,5	2,5	-32,5	1,9	1,9	-43,4	2,5	2,5
		60°	32,7	2,7	2,7	45,4	3,5	3,5	-43,5	2,7	2,7	-57,6	3,5	3,5
	Л.Р.	0°	4,0	0,8	3,5	6,5	0,9	4,2	-14,7	0,8	5,1	-18,6	0,9	6,0
		20°	14,1	1,5	4,2	18,3	1,7	4,9	-24,8	1,5	4,3	-30,5	1,7	5,0
		40°	23,7	2,0	4,6	29,6	2,3	5,4	-34,4	2,1	3,3	-41,7	2,4	3,9
		60°	32,4	2,7	5,1	39,8	3,1	5,9	-43,2	2,7	2,3	-52,0	3,1	2,8
III-IV	Н.Р.	0°	1,8	0,5	0,5	4,4	0,7	0,7	-11,0	0,5	0,5	-15,2	0,7	0,7
		20°	11,2	1,2	1,2	18,8	1,7	1,7	-23,5	1,2	1,2	-32,8	1,7	1,7
		40°	22,8	2,0	2,0	35,5	2,7	2,7	-34,7	2,0	2,0	-49,6	2,7	2,7
		60°	33,4	2,8	2,8	50,1	3,8	3,8	-36,1	2,8	2,8	-65,9	3,8	3,8
	Л.Р.	0°	3,5	0,8	3,7	7,3	1,0	4,6	-16,4	0,8	5,3	-23,3	1,0	6,6
		20°	13,9	1,5	4,3	20,3	1,9	5,5	-26,8	1,5	4,5	-36,3	1,9	5,6
		40°	23,7	2,1	4,8	32,7	2,7	6,0	-36,6	2,1	3,5	-48,7	2,7	4,3
		60°	32,6	2,8	5,3	43,9	3,5	6,6	-45,5	2,8	2,5	-60,0	3,5	3,1

ЭС П N3080ТМ-11

Л.С.Т.
98.1.40

Нагрузки на фундаменты анкерно-угловых опоры

УЗ30-2

Провод 2хАСО-300

$\gamma=0.7$

Районы голоledности	Режим	угол поворота	Вырываемый фундамент						Сжатый фундамент					
			Нормативная нагрузка			Расчетная нагрузка			Нормативная нагрузка			Расчетная нагрузка		
			Фундаменты с вертикальными стойками											
			N_6^H	N_H^H	N_I^H	N_B	N_H	N_I	N_C^H	N_H^H	N_I^H	N_C	N_H	N_I
I-II	Н.Р.	0°	5.1	1.7	0.5	11.2	2.9	0.8	-21.7	3.5	2.2	-28.8	4.7	2.1
		20°	22.9	5.0	2.3	34.4	7.1	3.2	-39.5	6.7	4.1	-51.3	8.8	5.0
		40°	41.8	8.4	4.3	59.4	11.6	5.5	-60.8	10.4	6.3	-80.2	13.7	7.7
		60°	61.9	12.1	6.3	85.4	16.3	8.2	-80.9	14.1	8.3	-106.3	18.4	10.4
	Я.Р.	0°	0.3	2.3	1.6	2.8	3.0	2.0	-18.7	0.4	5.2	-23.7	0.3	5.7
		20°	19.7	5.9	0.5	26.2	7.3	0.4	-38.7	3.2	7.2	-47.1	4.0	8.1
		40°	38.8	9.3	2.5	48.5	11.2	2.7	-57.8	6.8	9.0	-69.5	8.2	10.2
		60°	56.4	12.4	4.4	69.1	14.8	5.0	-75.4	10.3	10.5	-90.1	12.2	12.0
III-IV	Н.Р.	0°	5.3	1.8	0.5	11.3	2.9	0.9	-21.5	3.5	2.2	-27.8	4.6	2.6
		20°	22.1	4.9	2.2	36.8	7.4	3.0	-42.9	7.0	4.4	-61.2	10.0	5.6
		40°	43.6	8.8	4.4	66.9	12.9	6.1	-64.3	11.0	6.6	-91.3	15.5	8.6
		60°	63.5	12.4	6.5	94.7	18.0	8.9	-84.2	14.6	8.7	-119.1	20.5	11.5
	Я.Р.	0°	1.6	2.2	1.7	2.7	3.2	2.5	-20.0	0.3	5.3	-28.3	0.1	6.2
		20°	18.3	5.8	0.3	27.7	7.8	0.1	-39.8	3.3	7.3	-53.3	4.6	8.7
		40°	37.3	9.2	2.3	51.7	12.0	2.6	-58.8	6.9	9.1	-77.3	9.1	10.9
		60°	54.8	12.2	4.3	73.8	15.9	5.0	-76.4	10.4	10.6	-99.4	13.4	12.9

Фундаменты с наклонными стойками $\eta=1.0$

			N_6^H	N_H^H	N_y^H	N_B	N_x	N_y	N_C^H	N_H^H	N_y^H	N_C	N_x	N_y
I-II	Н.Р.	0°	5.2	0.5	0.5	11.5	0.7	0.7	-22.2	0.5	0.5	-28.7	0.7	0.7
		20°	23.4	0.8	0.8	35.1	1.1	1.1	-40.4	0.8	0.8	-52.4	1.1	1.1
		40°	42.8	1.2	1.2	60.7	1.6	1.6	-62.1	1.2	1.2	-82.0	1.6	1.6
		60°	63.3	1.7	1.7	87.3	2.2	2.2	-82.7	1.7	1.7	-108.7	2.2	2.2
	Я.Р.	0°	0.3	0.3	3.0	2.9	0.2	4.1	-19.1	0.3	3.7	-24.3	0.2	3.8
		20°	20.1	0.7	3.5	26.8	0.2	4.6	-39.5	0.7	3.1	-48.2	0.2	3.1
		40°	39.7	1.1	3.9	49.6	0.7	5.0	-59.1	1.0	2.5	-71.0	0.7	2.4
		60°	57.7	1.4	4.1	70.7	1.1	5.3	-77.1	1.4	1.7	-92.1	1.1	1.5
	Н.Р.	0°	5.4	0.5	0.5	11.6	0.6	0.6	-22.0	0.5	0.5	-28.4	0.6	0.6
		20°	22.6	0.8	0.8	37.6	1.1	1.1	-43.8	0.8	0.8	-62.6	1.1	1.1
		40°	44.5	1.3	1.3	68.4	1.8	1.8	-65.8	1.3	1.3	-93.3	1.8	1.8
		60°	64.9	1.7	1.7	96.8	2.4	2.4	-86.1	1.7	1.7	-121.8	2.4	2.4
	Я.Р.	0°	1.6	2.6	3.0	2.8	0.5	4.7	-20.4	2.6	3.7	-28.9	0.5	3.8
		20°	18.7	0.7	3.5	28.4	0.1	5.2	-40.7	0.7	3.1	-54.5	0.1	3.1
		40°	38.1	1.0	3.9	52.9	0.5	5.7	-60.1	1.0	2.5	-79.0	0.5	2.3
		60°	56.0	1.4	4.1	75.4	0.9	6.0	-78.1	1.4	1.7	-101.6	0.9	1.4

N3080TM-T11

Лист
31/40

Нагрузки на фундаменты анкерно-угловой опоры

У 330-2 Провод 2х АСО-400

$\gamma = 0.7$

Районы господности	Режим	Угол поворота	Вырываемый фундамент						Сжатый фундамент					
			Нормативная нагрузка			Расчетная нагрузка			Нормативная нагрузка			Расчетная нагрузка		
			Фундаменты с вертикальными стойками											
			N_6^H	N_H^H	N_L^H	N_6^B	N_H^B	N_L^B	N_6^C	N_H^C	N_L^C	N_6^C	N_H^C	N_L^C
I-II	Н.Р.	0°	5.6	1.9	0.5	12.1	3.1	0.9	-23.2	3.7	2.4	-30.2	5.0	2.8
		20°	29.0	6.2	2.9	42.5	8.7	4.0	-46.6	8.0	4.8	-60.4	10.5	5.9
		40°	53.2	10.7	5.4	74.6	14.5	7.0	-73.4	12.8	7.5	-97.0	16.8	9.4
		60°	78.6	15.3	8.0	107.6	20.6	10.4	-98.8	17.5	10.1	-130.0	22.9	12.7
	А.Р.	0°	1.7	3.2	1.8	5.4	4.1	2.4	-21.9	0.8	6.4	-27.8	0.7	7.1
		20°	26.7	7.7	0.8	34.7	9.4	0.7	-46.8	3.9	8.9	-57.0	4.7	10.1
		40°	50.5	12.0	3.3	62.6	14.5	3.6	-70.7	8.4	11.2	-84.9	10.1	12.7
		60°	72.6	15.9	5.7	88.3	19.0	6.4	-92.7	12.7	13.1	-110.7	15.1	15.0
III-IV	Н.Р.	0°	5.8	1.9	0.5	12.2	3.1	0.9	-23.1	3.7	2.4	-29.8	5.0	2.8
		20°	28.5	6.2	2.9	46.4	9.3	3.8	-51.0	8.5	5.3	-73.2	12.1	6.7
		40°	56.6	11.4	5.8	85.8	16.6	7.9	-79.1	13.7	8.1	-112.6	19.4	10.7
		60°	82.7	16.2	8.4	122.3	23.4	11.6	-105.2	18.6	10.8	-149.1	26.2	14.4
	А.Р.	0°	0.7	3.2	2.0	6.2	4.6	3.0	-24.1	0.7	6.9	-34.4	0.5	8.1
		20°	26.8	8.0	0.7	39.1	10.7	4.4	-50.3	4.2	9.5	-67.3	5.6	11.4
		40°	51.7	12.5	3.3	70.5	16.4	3.8	-75.2	8.9	11.8	-98.7	11.7	14.4
		60°	74.8	16.6	5.8	99.6	21.5	6.9	-98.3	13.5	13.9	-127.7	17.4	16.9

Фундаменты с наклонными стойками

$\gamma = 1.0$

				N_6^H	N_H^H	N_L^H	N_6^B	N_H^B	N_L^B	N_6^C	N_H^C	N_L^C	N_6^C	N_H^C	N_L^C
				N_6^H	N_H^H	N_L^H	N_6^B	N_H^B	N_L^B	N_6^C	N_H^C	N_L^C	N_6^C	N_H^C	N_L^C
I-II	Н.Р.		0°	5.8	0.5	0.5	12.4	0.7	0.7	-23.7	0.5	0.5	-30.7	0.7	0.7
			20°	29.7	1.0	1.0	43.5	1.4	1.4	-47.6	1.0	1.0	-61.8	1.4	1.4
			40°	54.4	1.6	1.6	76.2	2.1	2.1	-75.0	1.6	1.6	-99.1	2.1	2.1
			60°	80.4	2.2	2.2	110.0	2.9	2.9	-104.0	2.2	2.2	-132.9	2.9	2.9
	А.Р.		0°	1.8	0.3	3.9	5.6	0.2	5.2	-22.4	0.3	4.7	-28.4	0.2	4.9
			20°	27.3	0.9	4.5	35.4	0.4	5.9	-47.9	0.9	4.0	-58.3	0.4	4.1
			40°	51.7	1.4	5.0	64.0	1.0	6.4	-72.3	1.4	3.1	-86.9	1.0	3.1
			60°	74.2	1.8	5.3	90.3	1.6	6.8	-90.3	1.8	2.2	-113.2	1.6	1.9
III-IV	Н.Р.		0°	5.9	0.5	0.5	12.5	0.7	0.7	-23.6	0.5	0.5	-30.5	0.7	0.7
			20°	29.1	1.0	1.0	47.5	1.4	1.4	-52.2	1.0	1.0	-74.9	1.4	1.4
			40°	57.9	1.7	1.7	87.7	2.4	2.4	-80.9	1.7	1.7	-115.1	2.4	2.4
			60°	84.5	2.4	2.4	125.0	3.3	3.3	-107.6	2.4	2.4	-152.4	3.3	3.3
	А.Р.		0°	0.7	0.4	4.1	6.3	0.5	6.2	-24.7	0.4	5.0	-35.1	0.5	5.3
			20°	27.4	0.9	4.8	40.0	0.2	7.0	-51.4	0.9	4.2	-68.8	0.2	4.3
			40°	52.9	1.5	5.3	72.1	0.9	7.6	-76.9	1.4	3.3	-100.9	0.9	3.2
			60°	76.5	2.0	5.6	101.8	1.5	8.1	-100.5	2.0	2.3	-130.6	1.5	1.9

№ 3080 ПМ-11

Лист
32/402

Нагрузки на фундаменты концевой опоры

У330-1 Провод 2хАСО-400

$\gamma = 0.7$

районы гололедности	Режим	угол поворота	Вырываемый фундамент						Сжатый фундамент					
			Нормативная нагрузка			Расчетная нагрузка			Нормативная нагрузка			Расчетная нагрузка		
			Фундаменты с вертикальными стойками											
			N_6^H	N_H^H	N_L^H	N_6	N_H	N_L	N_6^H	N_H^H	N_L^H	N_6	N_H	N_L
I-II	Н.Р.	0°	34.9	5.8	5.8	47.4	7.8	7.5	43.9	2.8	10.7	57.1	3.7	13.7
		20°	40.6	7.1	6.3	54.9	9.4	8.2	49.7	4.1	11.2	64.6	5.4	14.3
		40°	45.1	8.1	6.7	60.7	10.8	8.7	54.2	5.4	11.4	70.4	7.0	14.6
		60°	48.1	8.9	6.8	64.6	11.9	8.9	57.1	6.5	11.2	74.3	8.5	14.4
	А.Р.	0°	24.4	7.3	0.1	29.8	8.7	0.1	32.9	1.6	10.9	38.7	1.8	12.6
		20°	28.7	8.1	0.6	34.8	9.7	0.7	37.2	0.6	11.2	43.8	0.7	13.0
		40°	32.1	8.7	1.1	38.7	10.3	1.2	40.6	0.4	11.3	47.7	0.5	13.0
		60°	34.4	8.9	1.5	41.4	10.6	1.7	42.9	1.4	11.0	50.4	1.6	12.7
III-IV	Н.Р.	0°	36.7	6.1	6.0	53.8	8.8	8.4	46.5	3.1	11.2	64.8	4.3	15.3
		20°	42.7	7.4	6.6	62.2	10.7	9.2	52.4	4.4	11.7	73.2	6.2	16.1
		40°	47.2	8.5	7.0	68.5	12.2	9.7	56.9	5.7	11.9	79.5	8.0	16.3
		60°	50.2	9.3	7.1	72.8	13.3	9.9	60.0	6.8	11.7	83.7	9.6	16.1
	А.Р.	0°	25.1	7.6	0.1	33.2	9.7	0.1	34.3	1.7	11.3	43.4	2.1	14.0
		20°	29.6	8.4	0.6	38.8	10.8	0.7	38.7	0.7	11.7	48.9	0.8	14.5
		40°	33.0	8.9	1.1	43.2	11.5	1.3	42.2	0.3	11.7	53.3	0.5	14.5
		60°	35.4	9.2	1.5	46.1	11.8	1.8	44.5	1.4	11.4	56.3	1.8	14.1

Фундаменты с наклонными стойками $\gamma = 1.0$

			N_6^H	N_H^H	N_y^H	N_6	N_x	N_y	N_6^H	N_x^H	N_y^H	N_6	N_x	N_y
I-II	Н.Р.	0°	35.7	1.3	1.3	48.6	1.6	1.6	45.0	3.0	3.0	58.5	3.6	3.6
		20°	41.6	1.5	1.5	56.2	2.0	2.0	50.9	2.9	2.8	66.2	3.5	3.5
		40°	46.2	1.7	1.7	62.2	2.2	2.2	55.4	2.7	2.7	72.1	3.3	3.3
		60°	49.2	1.9	1.9	66.1	2.5	2.5	58.5	2.5	2.5	75.0	3.0	3.0
	А.Р.	0°	25.0	0.5	5.9	30.5	0.5	7.1	33.7	0.5	8.0	39.6	0.5	9.2
		20°	29.4	0.6	6.0	35.7	0.6	7.2	38.1	0.6	7.7	44.3	0.6	8.9
		40°	32.9	0.7	5.8	39.7	0.7	7.0	41.6	0.7	7.2	48.8	0.7	8.3
		60°	35.2	0.8	5.5	42.4	0.8	6.6	43.9	0.9	6.5	51.6	0.8	7.4
III-IV	Н.Р.	0°	37.6	1.3	1.3	55.1	1.9	1.9	47.6	3.1	3.1	66.4	4.0	4.0
		20°	43.7	1.6	1.6	63.7	2.2	2.2	53.6	3.0	3.0	74.9	3.9	3.9
		40°	48.3	1.8	1.8	70.2	2.6	2.6	58.3	2.9	2.9	81.4	3.7	3.7
		60°	51.4	2.0	2.0	74.5	2.8	2.8	61.4	2.6	2.6	85.7	3.3	3.3
	А.Р.	0°	25.7	0.5	6.1	34.0	0.5	8.0	35.1	0.5	8.4	44.4	0.5	10.2
		20°	30.3	0.7	6.2	39.8	0.6	8.0	39.6	0.7	8.1	50.1	0.6	9.9
		40°	33.8	0.7	6.0	44.2	0.7	7.9	43.2	0.7	7.6	54.6	0.7	9.2
		60°	36.2	0.8	5.7	47.2	0.8	7.5	45.6	0.8	6.8	57.6	0.8	8.3

N3080TMT11

Лист 36/40

Нагрузки на фундаменты концевой опоры

УЗЗ0-З Провод ЯСО-300

$\eta = 0.7$

Районы голландости	Режим	Угол поворота	Вырываемый фундамент						Сжатый фундамент					
			Нормативная нагрузка			расчетная нагрузка			Нормативная нагрузка			расчетная нагрузка		
			N_B^H	N_{II}^H	N_I^H	N_B	N_{II}	N_I	N_C^H	N_{II}^H	N_I^H	N_C	N_{II}	N_I
Фундаменты с вертикальными стойками														
I-II	Н.Р.	0°	25.9	3.1	6.7	35.7	4.3	8.2	-34.1	3.9	7.6	-44.5	5.1	9.7
		20°	30.4	4.0	7.1	41.5	5.6	9.3	-38.6	4.9	8.2	-50.3	6.4	10.2
		40°	33.8	5.1	7.3	45.9	6.8	9.5	-42.0	6.0	8.2	-54.7	7.8	10.5
		60°	36.1	5.9	7.2	48.9	8.0	9.4	-44.3	6.8	8.1	-57.7	8.9	10.4
	А.Р.	0°	17.0	4.0	2.2	21.3	4.8	2.6	-25.0	0.2	7.7	-29.5	0.3	8.9
		20°	20.5	4.8	2.6	25.2	5.7	3.0	-28.3	1.1	7.9	-33.4	1.3	9.2
		40°	23.1	5.4	2.8	28.1	6.5	3.2	-30.8	1.9	8.0	-36.3	2.3	9.2
		60°	24.8	5.9	2.9	30.2	7.0	3.4	-32.6	2.7	7.8	-38.4	3.2	9.0
	Н.Р.	0°	26.5	3.0	6.8	39.5	4.5	9.5	-35.2	4.0	7.8	-49.4	5.6	10.6
		20°	30.9	4.2	7.2	45.7	6.1	10.0	-39.7	5.2	8.1	-55.6	7.2	11.1
		40°	34.3	5.2	7.3	50.4	7.6	10.3	-43.1	6.2	8.3	-60.4	8.7	11.3
		60°	36.5	5.1	7.3	53.5	8.8	10.1	-45.3	7.0	8.2	-63.5	9.9	11.2
III-IV	Н.Р.	0°	16.9	3.9	2.2	22.0	5.2	2.7	-25.3	0.3	7.7	-32.3	0.4	9.5
		20°	20.2	4.7	2.5	27.1	6.1	3.1	-28.6	1.1	8.0	-35.4	1.4	9.9
		40°	22.7	5.4	2.8	30.3	6.9	3.4	-31.1	1.9	8.0	-39.6	2.5	9.9
		60°	24.5	5.8	2.9	32.4	7.5	3.6	-32.9	2.7	7.8	-41.8	3.5	9.6
	А.Р.	0°	16.9	3.9	2.2	22.0	5.2	2.7	-25.3	0.3	7.7	-32.3	0.4	9.5
		20°	20.2	4.7	2.5	27.1	6.1	3.1	-28.6	1.1	8.0	-35.4	1.4	9.9
		40°	22.7	5.4	2.8	30.3	6.9	3.4	-31.1	1.9	8.0	-39.6	2.5	9.9
		60°	24.5	5.8	2.9	32.4	7.5	3.6	-32.9	2.7	7.8	-41.8	3.5	9.6

Фундаменты с наклонными стойками $\eta = 1.0$

Районы голландости	Режим	Угол поворота	N_B^H	N_x^H	N_y^H	N_B	N_x	N_y	N_C^H	N_x^H	N_y^H	N_C	N_x	N_y
			N_B^H	N_x^H	N_y^H	N_B	N_x	N_y	N_C^H	N_x^H	N_y^H	N_C	N_x	N_y
			N_B^H	N_x^H	N_y^H	N_B	N_x	N_y	N_C^H	N_x^H	N_y^H	N_C	N_x	N_y
I-II	Н.Р.	0°	26.6	1.8	1.8	36.5	2.2	2.2	-34.9	1.8	1.8	-45.5	2.2	2.2
		20°	31.1	1.8	1.8	42.5	2.1	2.1	-39.5	1.8	1.8	-51.5	2.1	2.1
		40°	34.6	1.7	1.7	47.0	2.0	2.0	-43.0	1.7	1.7	-56.0	2.0	2.0
		60°	37.0	1.5	1.5	50.0	1.7	1.7	-45.3	1.5	1.5	-59.0	1.7	1.7
	А.Р.	0°	17.6	1.0	1.9	21.8	1.0	2.3	-25.6	1.0	4.7	-30.2	1.0	5.3
		20°	21.0	1.2	2.1	25.8	1.2	2.6	-28.9	1.2	4.3	-37.2	1.2	4.9
		40°	23.6	1.3	2.2	28.8	1.4	2.8	-31.5	1.3	3.9	-37.2	1.4	4.4
		60°	25.4	1.4	2.3	30.9	1.5	2.8	-33.3	1.4	3.4	-39.3	1.5	3.8
	Н.Р.	0°	27.1	1.9	1.9	40.4	2.3	2.3	-36.1	1.9	1.9	-50.6	2.3	2.3
		20°	31.7	1.8	1.8	46.8	2.2	2.2	-40.6	1.8	1.8	-57.0	2.2	2.2
		40°	35.1	1.7	1.7	51.6	2.0	2.0	-44.1	1.7	1.7	-61.8	2.0	2.0
		60°	37.4	1.5	1.5	54.8	1.8	1.8	-46.4	1.5	1.5	-65.0	1.8	1.8
III-IV	Н.Р.	0°	17.3	1.0	1.8	23.5	1.0	2.6	-25.9	1.0	4.7	-33.1	1.0	5.6
		20°	20.7	1.2	2.1	27.7	1.2	2.8	-29.3	1.2	4.4	-37.3	1.2	5.2
		40°	23.3	1.3	2.2	31.0	1.4	3.0	-31.9	1.3	3.9	-40.6	1.4	4.7
		60°	25.0	1.4	2.3	33.2	1.5	3.1	-33.6	1.4	3.4	-42.8	1.5	4.0

N3080-ТМ-Т11

Лист
37/40

Нагрузки на фундаменты концевой опоры

У 33043

Провод 2хАСО-400

$\eta = 0,7$

Разомк- нутости	Режим	угол поворота	Вырываемый фундамент						Сжатый фундамент					
			Нормативная нагрузка			Расчетная нагрузка			Нормативная нагрузка			Расчетная нагрузка		
			Фундаменты с вертикальными стойками											
			N_B^H	H_B^H	H_L^H	N_B	H_B	H_L	N_C	H_B^H	H_L^H	N_C	H_B	H_L
I-II	Н.Р.	0°	31,5	3,5	8,4	43,0	4,9	10,9	-40,0	4,3	9,3	-52,2	5,7	11,9
		20°	36,8	4,9	8,8	49,9	6,6	11,4	-45,4	5,8	9,8	-59,2	7,6	12,5
		40°	40,9	6,1	9,0	55,3	8,2	11,7	-49,5	7,1	9,9	-64,5	9,2	12,7
		60°	43,7	7,2	8,9	58,9	9,7	11,6	-52,2	8,2	9,8	-68,1	10,7	12,6
	А.Р.	0°	21,0	5,0	2,6	25,7	6,0	3,0	-28,9	0,1	9,5	-34,2	0,1	11,0
		20°	24,8	6,0	3,0	30,3	7,2	3,5	-32,8	1,0	9,8	-38,7	1,2	11,3
		40°	27,8	6,8	3,3	33,8	8,1	3,8	-35,8	2,0	9,8	-42,3	2,4	11,3
		60°	29,9	7,3	3,5	36,2	8,7	4,0	-37,9	3,0	9,5	-44,7	3,5	11,0
III-IV	Н.Р.	0°	32,8	3,7	8,7	48,6	5,4	12,1	-42,2	4,7	9,7	-59,3	6,6	13,3
		20°	38,3	5,1	9,2	56,3	7,5	12,8	-47,6	6,2	10,2	-67,0	8,7	13,9
		40°	42,5	6,5	9,3	62,1	9,3	13,0	-51,8	7,5	10,3	-72,8	10,5	14,2
		60°	45,3	7,6	9,2	66,0	10,9	12,8	-54,6	8,6	10,2	-76,7	12,1	14,0
	А.Р.	0°	21,2	5,2	2,6	28,4	6,7	3,2	-30,0	0,1	9,8	-38,3	0,1	12,2
		20°	25,2	6,1	3,0	33,4	7,9	3,7	-33,9	1,0	10,1	-43,3	1,3	12,6
		40°	28,2	6,9	3,3	37,3	8,9	4,1	-37,0	2,0	10,1	-47,2	2,6	12,6
		60°	30,3	7,5	3,5	40,0	9,6	4,3	-39,1	3,0	9,9	-49,8	3,9	12,2

Фундаменты с наклонными стойками $\eta = 1,0$

			N_B^H	H_x^H	H_y^H	N_B	H_x	H_y	N_C^H	H_x^H	H_y^H	N_C	H_x	H_y
I-II	Н.Р.	0°	32,2	2,4	2,4	44,0	2,9	2,9	-41,0	2,4	2,4	-53,5	2,9	2,9
		20°	37,7	2,3	2,3	51,1	2,8	2,8	-46,4	2,3	2,3	-60,6	2,8	2,8
		40°	41,9	2,2	2,2	56,6	2,6	2,6	-50,6	2,2	2,2	-66,1	2,6	2,6
		60°	44,7	1,9	1,9	60,3	2,3	2,3	-53,9	1,9	1,9	-69,7	2,3	2,3
	А.Р.	0°	21,5	1,3	2,4	26,3	1,4	3,0	-29,6	1,3	6,1	-35,0	1,4	6,9
		20°	25,4	1,5	2,7	31,0	1,6	3,4	-33,6	1,5	5,7	-39,7	1,6	6,4
		40°	28,5	1,7	2,9	34,6	1,8	3,6	-36,7	1,7	5,1	-43,3	1,8	5,8
		60°	30,6	1,8	3,0	37,1	1,9	3,7	-38,8	1,8	4,4	-45,7	1,9	4,9
III-IV	Н.Р.	0°	33,6	2,5	2,5	49,8	3,1	3,1	-43,2	2,5	2,5	-60,7	3,1	3,1
		20°	39,2	2,4	2,4	57,6	3,0	3,0	-48,8	2,4	2,4	-68,6	3,0	3,0
		40°	42,5	2,2	2,2	63,6	2,8	2,8	-53,1	2,2	2,2	-74,6	2,8	2,8
		60°	46,4	2,0	2,0	67,6	2,4	2,4	-55,9	2,0	2,0	-78,5	2,4	2,4
	А.Р.	0°	21,7	1,4	2,5	29,1	1,4	3,5	-30,7	1,4	6,3	-39,2	1,4	7,7
		20°	25,8	1,6	2,8	34,2	1,7	3,8	-34,7	1,6	5,9	-44,3	1,7	7,1
		40°	28,9	1,8	3,0	38,2	1,9	4,0	-37,9	1,8	5,3	-48,3	1,9	6,4
		60°	31,1	1,9	3,1	40,9	2,1	4,2	-40,0	1,9	4,6	-51,0	2,1	5,5

N3080-ТМ-Т11

Лист
38/40

Нагрузки на фундаменты концевой опоры

УЗ30-2 Пробод 2х АСО-300

$\gamma = 0.7$

Районы гололедности	Режим	Угол покрытия	Вырываемый фундамент						Сжатый фундамент					
			нормативная нагрузка			расчетная нагрузка			нормативная нагрузка			расчетная нагрузка		
			Фундаменты с вертикальными стойками											
			N_6^H	N_H^H	N_L^H	N_6^B	N_H^B	N_L^B	N_6^C	N_H^C	N_L^C	N_6^C	N_H^C	N_L^C
I-II	Н.Р.	0°	59.1	6.9	11.4	80.7	9.4	14.9	-75.5	8.7	13.2	-98.1	11.4	16.8
		20°	69.0	8.8	12.4	93.7	11.9	16.2	-85.4	10.7	14.3	-110	13.9	18.2
		40°	76.7	10.5	13.0	103.6	14.1	17.0	-93.1	12.3	14.9	-120.9	16.1	19.0
	Д.Р.	60°	81.8	11.3	13.2	110.2	15.8	17.3	-98.2	13.6	15.1	-127.6	17.8	19.3
		0°	43.8	7.1	6.4	53.6	8.6	7.5	-59.8	4.3	12.9	-70.5	5.1	14.8
		20°	52.0	8.7	7.3	63.2	10.4	8.5	-68.0	5.9	13.7	-80.1	7.0	15.7
II-III	Н.Р.	40°	58.4	10.0	7.9	70.7	11.9	9.2	-74.4	7.4	14.1	-87.5	8.7	16.2
		60°	62.7	10.9	8.3	75.8	13.0	9.7	-78.8	8.7	14.1	-92.6	10.2	16.3
		0°	60.0	7.1	11.5	88.6	10.4	16.1	-77.3	9.0	13.4	-107.7	12.6	18.3
	Д.Р.	20°	70.0	9.0	12.5	102.6	13.2	17.6	-87.2	11.0	14.5	-121.6	15.3	19.7
		40°	77.5	10.7	13.1	113.2	15.5	18.4	-94.8	12.6	15.1	-132.2	17.6	20.6
		60°	82.5	12.0	13.3	120.2	17.3	18.7	-99.8	13.9	15.3	-139.2	19.4	20.9
	Д.Р.	0°	42.9	7.0	6.3	57.5	9.3	7.9	-60.1	4.4	12.9	-76.4	5.6	15.8
		20°	51.1	8.6	7.2	67.8	11.2	9.0	-68.2	6.0	13.7	-86.6	7.6	16.8
		40°	57.4	9.8	7.8	75.8	12.8	9.8	-74.6	7.4	14.1	-94.6	9.4	17.4
		60°	61.8	10.8	8.2	81.3	14.0	10.3	-78.9	8.7	14.1	-100.1	11.0	17.4

Фундаменты с наклонными стойками $\gamma = 1.0$

			N_6^H	N_H^H	N_L^H	N_6^B	N_H^B	N_L^B	N_6^C	N_H^C	N_L^C	N_6^C	N_H^C	N_L^C
I-II	Н.Р.	0°	60.6	1.2	1.2	82.8	1.2	1.2	-77.4	1.2	1.2	-100.6	1.2	1.2
		20°	70.8	1.2	1.2	96.1	1.2	1.2	-87.6	1.2	1.2	-113.9	1.2	1.2
		40°	78.6	1.1	1.1	106.2	1.0	1.0	-95.5	1.1	1.1	-124.1	1.0	1.0
	Д.Р.	60°	83.9	1.0	1.0	113.0	0.9	0.9	-100.7	1.0	1.0	-130.8	0.9	0.9
		0°	44.9	0.8	2.2	55.0	0.6	3.0	-61.3	0.8	4.3	-72.3	0.6	4.7
		20°	53.3	0.9	2.4	64.9	0.8	3.1	-69.8	0.9	4.0	-82.1	0.8	4.4
III-IV	Н.Р.	40°	59.9	1.0	2.5	72.5	0.9	3.2	-76.3	1.0	3.7	-89.8	0.8	4.2
		60°	64.4	1.1	2.5	77.8	1.0	3.2	-80.8	1.1	3.2	-95.0	1.0	3.4
	Д.Р.	0°	61.6	1.2	1.2	91.0	1.2	1.2	-79.3	1.2	1.2	-110.5	1.2	1.2
		20°	71.8	1.2	1.2	105.2	1.1	1.1	-89.5	1.2	1.2	-124.7	1.1	1.1
		40°	79.5	1.1	1.1	116.1	1.0	1.0	-97.2	1.1	1.1	-135.6	1.0	1.0
		60°	84.7	1.0	1.0	123.3	0.9	0.9	-102.4	1.0	1.0	-142.8	0.9	0.9
III-IV	Н.Р.	0°	44.0	0.8	2.2	59.0	0.6	3.3	-61.6	0.8	4.3	-78.3	0.6	4.9
		20°	52.4	0.9	2.4	69.6	0.7	3.5	-70.0	0.9	4.1	-88.9	0.7	4.6
		40°	58.9	1.0	2.5	77.8	0.9	3.6	-76.5	1.0	3.7	-97.1	0.8	4.2
	Д.Р.	60°	63.4	1.1	2.6	83.4	0.9	3.6	-80.9	1.1	3.2	-102.7	0.9	3.6

№3080тм т11

Лист
39/48

Нагрузки на фундаменты концевой опоры

УЗ30-2 Провод 2хАСО-400

z=0.7

районы гололедности	Режим	угол поворота	Вытравываемый фундамент						Сжатый фундамент					
			Нормативная нагрузка			Расчетная нагрузка			Нормативная нагрузка			Расчетная нагрузка		
			Фундаменты с вертикальными стойками											
			N _в ^H	N _в ^H	N _л ^H	N _в	N _к	N _л	N _с ^H	N _н ^H	N _л ^H	N _с	N _к	N _л
I-II	Н.Р.	0°	75.2	8.7	14.6	101.9	11.8	19.1	-92.2	10.6	16.5	-120.0	13.8	21.1
		20°	87.8	11.2	15.9	118.2	15.0	20.8	-104.8	13.1	17.8	-136.3	17.1	22.8
		40°	97.5	13.3	16.7	130.8	17.8	21.8	-114.5	15.2	18.6	-148.9	19.8	23.8
		60°	103.9	15.0	16.9	139.2	20.0	22.1	-120.9	16.9	18.9	-151.3	22.0	24.1
	Я.Р.	0°	56.3	9.2	8.3	68.5	11.0	9.6	-72.9	5.1	16.1	-85.8	6.0	18.5
		20°	66.6	11.1	9.4	80.4	13.3	10.9	-83.1	7.1	17.0	-97.8	8.4	19.7
		40°	74.6	12.7	10.2	89.7	15.2	11.8	-91.1	9.0	17.6	-107.2	10.6	20.3
		60°	80.0	13.9	10.6	96.1	16.6	12.3	-96.9	10.6	17.6	-113.5	12.5	20.3
III-IV	Н.Р.	0°	78.3	9.1	15.2	114.6	13.3	21.2	-96.5	11.1	17.2	-134.9	15.6	23.5
		20°	91.2	11.6	16.5	132.6	16.9	23.1	-109.4	13.7	18.5	-153.0	19.2	25.4
		40°	101.0	13.8	17.3	146.4	19.9	24.2	-119.3	15.9	19.3	-166.8	22.2	26.5
		60°	107.6	15.6	17.5	155.6	22.4	24.5	-125.8	17.6	19.6	-176.0	24.6	26.8
	Я.Р.	0°	58.6	9.6	8.6	77.5	12.5	10.8	-76.4	5.3	16.9	-97.3	6.8	20.9
		20°	69.3	11.6	9.8	90.9	15.1	12.2	-87.1	7.5	17.9	-110.8	9.6	22.2
		40°	77.6	13.3	10.6	101.4	17.2	13.3	-95.5	9.5	18.5	-121.3	12.0	22.9
		60°	83.3	14.6	11.1	108.6	18.7	13.8	-101.1	11.1	18.5	-128.4	14.2	22.9

Фундаменты с наклонными стойками

z=1.0

			N _в ^H	N _к ^H	N _л ^H	N _в ^H	N _к ^H	N _л ^H	N _с ^H	N _н ^H	N _л ^H	N _с ^H	N _н ^H	N _л ^H
I-II	Н.Р.	0°	77.2	1.6	1.6	104.5	1.7	1.7	-94.6	1.6	1.6	-123.1	1.7	1.7
		20°	90.0	1.6	1.6	121.3	1.6	1.6	-107.5	1.6	1.6	-139.8	1.6	1.6
		40°	100.0	1.5	1.5	134.1	1.5	1.5	-117.4	1.5	1.5	-152.7	1.5	1.5
		60°	106.6	1.3	1.3	142.7	1.3	1.3	-124.0	1.3	1.3	-161.3	1.3	1.3
	А.Р.	0°	57.8	1.1	2.8	70.2	0.9	3.6	-74.7	1.1	5.6	-88.1	0.9	6.2
		20°	68.3	1.3	3.0	82.5	1.1	3.9	-85.2	1.3	5.3	-100.3	1.1	5.8
		40°	76.5	1.4	3.1	92.0	1.3	4.0	-93.4	1.4	4.8	-109.9	1.3	5.2
		60°	82.0	1.5	3.1	98.6	1.4	4.0	-99.0	1.5	4.1	-116.4	1.4	4.9
III-IV	Н.Р.	0°	80.3	1.6	1.6	117.5	1.8	1.8	-99.0	1.6	1.6	-138.4	1.8	1.8
		20°	93.5	1.6	1.6	136.0	1.7	1.7	-112.2	1.6	1.6	-156.9	1.7	1.7
		40°	103.6	1.5	1.5	150.2	1.5	1.5	-122.2	1.5	1.5	-171.1	1.5	1.5
		60°	110.4	1.4	1.4	159.6	1.4	1.4	-129.1	1.4	1.4	-180.5	1.4	1.4
	А.Р.	0°	60.1	1.2	2.9	79.5	1.0	4.2	-78.4	1.2	5.9	-99.8	1.0	6.9
		20°	71.1	1.4	3.1	93.3	1.2	4.5	-89.4	1.4	5.6	-113.6	1.2	6.5
		40°	79.6	1.5	3.3	104.0	1.4	4.6	-97.9	1.5	5.1	-124.4	1.4	5.8
		60°	85.4	1.6	3.3	111.4	1.5	4.7	-103.7	1.6	4.4	-131.7	1.5	5.0

№3080ТМ-ТII

Лист
40/40