

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВСЕСОЮЗНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора института
Н. В. СМЕРНОВ
15 декабря 1982 г.

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОСНАЩЕНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ СТРОЙИНДУСТРИИ
ОБОРУДОВАНИЕМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ
РАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСХОД ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
НА СУШКУ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИИ

Одобрены Главстройпромом

Москва 1983

ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящие Рекомендации предназначены для инженерно-технических работников главных управлений, трестов, предприятий и организаций, необходимые при решении вопросов, связанных с оснащением предприятий стройиндустрии теплотехническим оборудованием, арматурой, автоматикой и контрольно-измерительными приборами для управления тепловыми процессами и контроля, а также учета расхода различных теплоносителей, нефтепродуктов и воды.

Рекомендации разработаны лабораторией использования энергоресурсов и климатических испытаний (канд. техн. наук А.Р. Соловьянчик при участии канд. техн. наук В.П. Абрамова и инж. О.И. Михайловой).

Зав. отделением вычислительной
техники, методов исследований,
испытаний конструкций и мате-
риалов

В.Л. Буриштейн

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. На многих предприятиях Минтрансстроя, построенных 10–15 лет назад, физически и морально устарело различное теплотехническое оборудование, средства автоматизации и теплопотребляющие устройства. Для рационального использования топлива и тепловой энергии на деревообрабатывающих предприятиях и заводах сборного железобетона наряду с совершенствованием технологии сушки и тепловой обработки необходимо осуществлять мероприятия по техническому перевооружению котельных, пропарочных и сушильных камер, налаживать систему учета и контроля расхода топлива и тепловой энергии.

1.2. Техническое перевооружение предприятий должно проводиться экономно, без излишних капитальных затрат на перестройку помещений. Использование настоящих Рекомендаций позволит решать поставленные задачи с минимальными затратами.

1.3. Перед началом технического перевооружения предприятий службам Главного энергетика, Главного механика и Главного технолога предприятий необходимо провести обследование состояния оборудования с составлением технических паспортов на котлы и другое теплотехническое оборудование и тепловые установки.

1.4. Службам главных энергетиков и главных механиков трестов на основании технических паспортов необходимо установить очередность технического перевооружения предприятий, обратив особое внимание на установку в кратчайшие сроки на всех предприятиях приборов для учета расхода топлива и тепловой энергии как в целом по предприятию, так и по отдельным его цехам.

2. ВЫБОР КОТЛОАГРЕГАТОВ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ КОТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК

Принципы выбора состава оборудования и устройств котельных установок

2.1. Оборудование котельных установок следует выбирать, исходя из назначения и тепловой мощности котельной. При этом рекомендуется различать мощность котельной тепловую (полную), установленную, рабочую и резервную.

Т е п л о в о й м о щ н о с т ь ю с л е д у е т с ч и т а т ь е е м а к -

суммарную суммарную мощность, отпускаемую в тепловую сеть по всем видам теплоносителя, выраженную в Гкал/ч.

Тепловая мощность котельных определяется:

для отопительных котельных — суммой часовых расходов тепла на отопление и вентиляцию при максимально-зимнем режиме и средне-часовых расходов тепла за отопительный период на горячее водоснабжение — при открытых системах тепловых сетей и максимально-часовых при закрытых;

для промышленно-отопительных и промышленных котельных — суммой часовых расходов тепла на отопление и вентиляцию при максимально-зимнем режиме, максимально-часовых расходов тепла на технологические нужды и среднечасовых расходов тепла за отопительный период на горячее водоснабжение — при открытых системах тепловых сетей и максимально-часовых — при закрытых.

У с т а н о в л е н н а я м о щ н о с т ь — суммарная мощность котельной при номинальной нагрузке всех установленных котлоагрегатов.

Р а б о ч а я м о щ н о с т ь — суммарная мощность работающих котлоагрегатов при фактической нагрузке в данный период времени. Ее определяют, исходя из суммы тепловой нагрузки потребителей и тепла, используемого на собственные нужды котельной в данный период времени.

Р е з е р в н а я м о щ н о с т ь котельной складывается из явного и скрытого резервов. Скрытый резерв — разность между установленной и рабочей мощностью. Явный резерв составляет суммарная номинальная мощность котлоагрегатов, не работающих в данный период времени и находящихся в холодном состоянии.

Р а б о ч у ю м о щ н о с т ь котельных при максимальной нагрузке по тепловым нагрузкам потребителям рекомендуется определять по формулам, приведенным в табл. I.

2.2. Состав оборудования котельных установок рекомендуется выбирать в зависимости от типа котельной и вида применяемого топлива, определяющих технологическую структуру выработки теплоносителя.

Формулы для определения рабочей мощности котельных

Характер тепловой нагрузки	Теплоноситель, отпускаемый из котельной	Тип котельной агрегата	Вид топлива	Схеме горячего водоснабжения	Формула	№ формулы
Отопление и вентиляция, горячее водоснабжение	Горячая вода	Водогрейные	Мазут	Открытая	$Q_k^6 = 1,0519 Q_{0.6} + 1,182 Q_{2.6}$	(1)
				Закрытая	$Q_k^6 = 1,0526 (Q_{0.6} + Q_{2.6})$	(2)
Технологическая	Пар под давлением	Паровые	Твердое	Открытая	$Q_k^6 = 1,0172 Q_{0.6} + 1,182 Q_{2.6}$	(3)
				Закрытая	$Q_k^6 = 1,018 (Q_{0.6} + Q_{2.6})$	(4)
			Мазут		$D_k = D_n / (1,273 - 0,00168 \frac{t_{6.k} G_{6.k}}{D_n})$	(5)
			Твердое		$D_k = D_n / (1,217 - 0,00168 \frac{t_{6.k} G_{6.k}}{D_n})$	(6)
			Мазут		$D_k = D_n / (1,273 - 0,00153 \frac{t_{6.k} G_{6.k}}{D_n})$	(7)
			Твердое		$D_k = D_n / (1,217 - 0,00153 \frac{t_{6.k} G_{6.k}}{D_n})$	(8)
			Мазут		$D_k = D_n / (1,35 - 0,00155 \frac{t_{6.k} G_{6.k}}{D_n})$	(9)
			Твердое		$D_k = D_n / (1,284 - 0,00155 \frac{t_{6.k} G_{6.k}}{D_n})$	(10)

П р и м е ч а н и я: 1. Для водогрейных котельных с открытой схемой горячего водоснабжения нагрузки приняты в размере 20 % общей нагрузки.

2. Для паровых котельных учтен отпуск 20 % тепла в горячей воде по закрытой схеме.

3. Для котельных, работающих на мазуте, учтен расход тепла на подогрев мазута при сливе, хранении и транспортировке.

4. Для котельных северной строительно-климатической зоны учитывается дополнительный расход тепла на подогрев водопроводной воды в размере 4-6 % отпуска тепла для систем отопления.

5. В формулах приняты следующие обозначения:

- Q_k^6 — теплопроизводительность водогрейных котельных, Гкал/ч;
 $Q_{0.6}$ — максимальная нагрузка на отопление и вентиляцию, Гкал/ч;
 $Q_{2.6}$ — средняя часовая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч;
 D_k — производительность паровых котельных, т/ч;
 D_n — максимальная нагрузка на технологию, т/ч;
 $G_{6.k}$ — максимальный возврат конденсата, т/ч;
 $t_{6.k}$ — температура возвращаемого конденсата, °С.

2.3. При проектировании и реконструкции котельных рекомендуется применять блочное заводское оборудование или разрабатывать монтажные блоки оборудования для изготовления на заводах. Технологическое оборудование котельных может состоять из следующих блоков:

I группа. Установка водоснабжения; блок оборудования водоснабжения (насосы подающие и циркуляционные, подогреватели и фильтры); блок оборудования ввода жидких присадок в маут (насосы-дозаторы, циркуляционные насосы и подогреватели).

2 группа. Котлоагрегат и его вспомогательное оборудование; собственно котел с топочным устройством в блоках заводской поставки; контрольные поверхности нагрева, тягодутьевые машины с электродвигателями, водоуловители и механизмы шлакозолоудаления в пределах котла в блоках заводской поставки; блоки: пылегазовоздухопроводов, трубопроводов в пределах котлоагрегата, сепаратора непрерывной продувки.

Оборудование шлакозолоудаления; пневматические системы — блоки (шлакодробилки, отоваривающих устройств, шлакозолопроводов, соединительной станции); гидравлические системы — блоки (шлакодробилки, омывных и бегерных насосов, шлакозолопроводов).

3 группа. Блоки, редукционно-охладительной установки, подогревателей сетевой воды, сетевых насосов, рециркуляционных насосов, трубопроводов учета выдачи горячей воды в систему теплоснабжения.

Установка централизованного горячего водоснабжения — блоки: перекачивающих насосов, насосов горячего водоснабжения, теплообменников, управления установкой централизованного горячего водоснабжения.

4 группа. Установки подготовки исходной воды — блок подготовки исходной воды (насосы сырой воды и подогреватели).

Установки химической очистки воды — блоки: управления группами фильтров для различных схем обработки воды, насосов деаэрированной воды, промывки фильтров, коррекционной обработки воды.

Деаэрационно-питательная и деаэрационно-подпиточные установки-блоки: деаэраторов, охладителей выпара, питательных и подпиточных насосов, пультов управления; единый (укрупненный) блок деаэрационно-питательный или деаэрационно-подпиточной установки.

Установка сбора и перекачки конденсата — блок конденсатных насосов.

Блоки магистральных трубопроводов котельной.

2.4. При проектировании и реконструкции котельных особое внимание следует уделять выбору количества и теплопроизводительности теплоагрегатов.

Количество и теплопроизводительность котлоагрегатов рекомендуется выбирать по максимальному расходу тепла с тем, чтобы при выходе из строя одного из котлоагрегатов оставшиеся обеспечивали максимальный отпуск тепла на технологические нужды, средний за наиболее холодный месяц отпуск тепла на отопление и вентиляцию и среднечасовой отпуск тепла на горячее водоснабжение с учетом расхода тепла на собственные нужды котельной. Для районов северной строительно-климатической зоны при выходе из строя одного из котлоагрегатов должна быть обеспечена нагрузка на отопление при средней температуре наружного воздуха за наиболее холодную пятидневку. Режим работы выбранных котлоагрегатов проверяется по летней нагрузке.

Число рабочих котлоагрегатов z теплопроизводительностью рекомендуется определять по относительной величине допустимого снижения нагрузки α при выходе из строя одного из котлов. Зная

$$\alpha = \frac{Q_{н.х.м}}{Q_m}, \quad (II)$$

где $Q_{н.х.м}$ — нагрузка котельной в режиме наиболее холодного месяца или допустимое снижение нагрузки, Гкал/ч;

Q_m — максимальная нагрузка котельной (расчетная); Гкал/ч;

определяем

$$z Q_K = Q_m \text{ и } (z-1) Q_K = Q_{н.х.м} \quad (I2)$$

$$\text{и } z = \frac{1}{1-\alpha} \quad (I3)$$

При относительных снижениях нагрузки котельной, равных 0,67; 0,75; 0,8 и 0,875 от максимальной, допустимое количество котлоагрегатов составляет соответственно 3, 4, 5 и 8. Независимо от типа котельной рекомендуется устанавливать не менее двух котлоагрегатов. Оптимальное количество котлоагрегатов определяют по величине капитальных затрат с учетом конечной мощности котельной:

для паровых или водогрейных котельных 3-4, для пароводогрейных 6-8.

2.5. Рекомендуется устанавливать однотипные котлоагрегаты одинаковой производительности, с максимальной укрупненной единичной мощностью. Паровые котлоагрегаты следует выбирать с учетом давления и температуры пара. Паровые котлоагрегаты должны обеспечивать требуемые параметры пара у потребителя с учетом потерь давления и тепла во внешних тепловых сетях.

Укрупнение единичной мощности котлоагрегатов приводит к сокращению их количества, а также количества единиц вспомогательного оборудования, строительного объема зданий котельных и протяжения коммуникаций в них.

2.6. Выбор котлоагрегатов необходимо производить не только на основании энергетической эффективности, но и путем технико-экономического анализа.

Работу по выбору котлоагрегатов рекомендуется начинать с выбора топочных устройств.

Выбор топочных устройств

2.7. Тип топочных устройств (камерный, слоевой или факельно-слоевой) выбирают в зависимости от вида топлива, его свойств, физико-химических свойств топлива, а также от производительности и конструкции котлоагрегатов. Топочное устройство должно обеспечивать экономичность работы котлоагрегата, беспламенную работу поверхностей нагрева, отсутствие газовой коррозии сварных труб, минимальное содержание окислов азота и сернистых соединений.

2.8. В действующих котельных полумеханические и механические топки старых конструкций (ПМЗ-РПК, ПМЗ-ЛЦР и ПМЗ-ЧЦР) рекомендуется заменять на топки новых конструкций типа ТЧЗ, ЛЗ, ТЧ и ЭП-РПК, выпускаемые Кузнецким машиностроительным заводом им. 60-летия Октября.

2.9. При замене топок рекомендуется руководствоваться следующими данными:

топки механические с забрасывателями и цепной решеткой обратного хода типа ТЧЗ (с чешуйчатой цепной решеткой) и типа ТЛЗ (с ленточной решеткой) соответственно заменили топки типов ПМЗ-ЧЦР и ПМЗ-ЛЦР);

забрасыватели пневмомеханические типа ЗП для топок ТЧЗ, ТЛЗ и РПК с пластинчатым питателем (ГОСТ 15837-70) заменили забрасыватели ПМЗ с шпунжерным питателем;

топки механические с цепной решеткой прямого хода типа ТЧ (ГОСТ 108.033.102-76), заменившие топки ЧЦР;

решетки горизонтальные с поворотными колосниками для сжигания твердого топлива типа РПК, изготавливаются для комплектации с топками ЗП-РПК.

Технические характеристики топок типов ТЛЗ и ТЧЗ и ТЧ приведены в табл. 2, а технические характеристики пневмомеханических забрасывателей типа ЗП-400 и ЗП-600 для механических и полумеханических топок - в табл. 3.

Для решеток топок типа ТЧЗ и ТЛЗ типа Т52-12-8-6-ЧЦР следует применять электродвигатели мощностью 1,4-2,5-3-4 кВт с частотой вращения 470-715-930-1430 об/мин; для решеток топок типа ТЛЗМ - электродвигатели типа ЭТс-2-16 мощностью 1,8 кВт.

Для пневмомеханических забрасывателей типа ЗП-400 и ЗП-600 используется электродвигатель типа АО2-22-6Щ2.

Топки ТЧЗ оборудуются устройством для удаления провала из воздушных коробов.

Топки ТЛЗ с длиной решетки до 3 м выпускаются с моноблочными цепными решетками ТЛЗМ. Решетки поставляются одним блоком, смонтированным на раме, и предназначены для комплектации котлоагрегатов типа КЕ. По согласованию с заводами-изготовителями топками ТЛЗМ могут комплектоваться котлоагрегаты типа ДКВр.

топки с частичной механизацией топочного процесса типа ТЧ имеют только механизацию подачи топлива и удаления шлака. Применение топок типа ТЧ ограничивается топливом с порошкообразным и слабоспекшимся нелетучим остатком.

Топки ЗП-РПК относятся к группе факельно-слоевых и имеют механизированной только одну операцию - непрерывную подачу топлива на решетку. Удаление шлака требует ручного труда. Топки являются единственным тепловым устройством, пригодным для сжигания грохоченных антрацитов АС, АМ под котлами паропроизводительностью 6,5 т/ч и выше.

Т а б л и ц а 2

Технические характеристики топов типов ТЛЗ, ТЧЗ и ТЧ

Типоразмеры топок	Размеры колос- чатого полот- на, мм		Актив- ная пло- щадь зеркала горения, м ²	Колн- чест- во духот- вых зон	Тип редуктора	Забрасыватель		Масса, т	
	ширина	длина				типораз- мер	клин- чест- во	топки	блоке цельной решет- ки
ТЧЗ-2,7/4,0 ^x	2700	4000	9,1	3	РТ-1200	ЗП-600	2	21,4	-
ТЧЗ-2,7/5,6 ^x	2700	5600	13,4	4	РТ-1200	ЗП-600	2	25,6	-
ТЧЗ-2,7/6,5 ^x	2700	6500	15,8	4	РТ-1200	ЗП-600	2	28,3	-
ТЧЗ-2,7/8,0	2700	8000	19,9	5	РТ-1200	ЗП-600	2	33,0	-
ТЧЗ-4,92/4 ^{xx}	4920	4000	16,6	3	РТ-3000	ЗП-600	4	39,0	-
ТЧЗ-4,92/5,6 ^{xx}	4920	5600	24,4	4	РТ-3000	ЗП-600	4	48,0	-
ТЛЗ-1,87/4,0 ^{xx}	1870	4000	6,3	3	РТ-1200	ЗП-4000	2	13,0	-
ТЛЗ-2,7/3,0 ^x	2700	3000	6,4	2	РТ-1200	ЗП-600	2	15,6	-
ТЛЗ-2,7/4,0 ^x	2700	4000	9,1	3	РТ-1200	ЗП-600	2	18,0	-
ТЛЗМ-1,87/2,4 ^x	1870	2400	3,3	2	ПТБ-1000	ЗП-400	2	11,0	7,7
ТЛЗМ-1,87/3,0 ^x	1870	3000	4,4	2	ПТБ-1200	ЗП-400	2	13,5	8,6
ТЛЗМ-2,7/3,0 ^x	2700	3000	6,4	2	ПТБ-1200	ЗП-600	2	15,3	10,6
ТЧ-2,7/6,5	2700	6500	15,47	4	РТ-1200	-	-	26,4	-

Типоразмеры топок	Размеры колос- никового посто- ва, мм		Актив- ная пло- щадь зеркала горения, м ²	Коли- чест- во дуго- вых зон	Тип редуктора	Забрасыватель		Масса, т	
	ширина	длина				типораз- мер	коли- чество	топки	блока цепной решет- ки
ТЧ-2,7/8,0	2700	8000	19,52	5	РТ-1200	-	-	31,4	-
ТЧ-3,07/5,6	3070	5600	14,82	4	РТ-3000	-	-	29,0	-

Г Топки изготавливаются Кузнецким машиностроительным заводом им. 60-летия Октября.

XX По ОСТ 108.033 103-76.

Т а б л и ц а 3

Технические характеристики пневмомеханических
забрасывателей для механических и полумеханических
топок

Показатели	Единица измере- ния	Типоразмер забрасывателя	
		ЗП-400	ЗП-600
Производительность котлоагрегата на один забрасыватель независимо от характеристик угля	т/ч	8	12
Ширина ротора	мм	400	600
Максимальная активная длина обслуживаемой решетки	мм	4965	4965
Длина ротора по лопастям	мм	390	590
Диаметр ротора	мм	224	224
Частота вращения ротора при активной длине решетки, м: менее 4 более 4	об/мин	470; 660; 910; 900; 1000; 1100;	470; 660; 910; 900; 1000; 1100
Частота вращения вала пластинчатого питателя	об/мин	0-4,72	0-4,72
Передаточное число: редуктора общее привода		39,76 3877	39,76 3877
Электродвигатель: тип мощность	кВт	АО2-22-6М2 1,1	АО2-22-6Щ2 1,1
Частота вращения	об/мин	930	930
Площадь отверстий воздушной фурмы	м ²	$4,3 \cdot 10^{-3}$	$7,4 \cdot 10^{-3}$
Площадь двух боковых воздушных сопел	м ²	$3,2 \cdot 10^{-3}$	$3,2 \cdot 10^{-3}$
Давление воздуха для пневмозаброса	кгс/м ²	50	50
Расход воздуха на пневмозаброс при температуре 20°C	м ³ /ч	630	940

Продолжение табл. 3

Показатели	Единица измерения	Типоразмер абразивателя	
		ЗП-400	ЗП-600
Скорость воздуха на выходе из сопла	м/с	20	20
Размеры абразивателя:	мм		
длина		861	861
ширина		910	1110
высота		1450	1450
Масса	кг	420	570

2.10. Рекомендуется компоновка механических топок с котлоагрегатами, приведенная в табл. 4.

Т а б л и ц а 4

Типоразмеры полумеханических и механических топок к паровым и водогрейным котлоагрегатам

Тип котлоагрегата	Топки, использующие	
	антрациты АС и АМ	каменные и бурый уголь
ДКВр-6,5-13	ЗП-РПК-2-2600/2440	ТЛЗ-2,7/3
ДКВр-10-13	ТЧ-2,7/6,5	ТЛЗ-2,7/4
ДКВр-20-13	ТЧ-2,7/8	ТЧЗ-2,7/5,6
КВ-4-140	-	ТЛЗМ-1,87/2,4
КВ-6,5-140	-	ТЛЗМ-1,87/3
КВ-10-140	-	ТЛЗМ-2,7/3
КВ-25-140	-	ТЧЗ-2,7/5,6
КВ-70-10	-	ТЛЗ-2,7/4
КВ-70-20	-	ТЧЗ-2,7/6,5
КВ-70-30	-	ТЧЗ-2,7/8

2.11. Для повышения экономичной работы котлоагрегатов с механическими топками рекомендуется применять устройства возврата угля и острого дуга, технические характеристики которых приведены в табл. 5.

Т а б л и ц а 5

Техническая характеристика устройств возврата уноса и
острого дутья

Тип котлоагрегата	Вентилятор			Электродвигатель			количество СОП		Коли- чество эжекто- ров
	Тип	Прока- води- тель- ность, м ³ /ч	Напор, кгс/м ²	Тип	Мощность, кВт	Частота враще- ния, об/мин	Воз- врата уноса	Острого дутья	
КЕ-4-І4С	Вентя- лятор возвра- та уно- са	І000	380	А042-2	2,8	2800	4	І	4
КЕ-6,5-І4С		І000	380	А042-2	2,8	2800	4	І	4
КЕ-І0-І4С		І000	380	А042-2	2,8	2800	4	6	4
КЕ-25-І4С		І800	395	А05І-2	4,5	2800	4	6	4
КВ-ТС-І0	І9ЦС-63	І900	630	А02-5І-2	І0	3000	2	9	2
КВ-ТС-20	30ЦС-85	3000	630	А02-5І-2	І3	3000	2	9	2
КВ-ТС-30	30ЦС-85	3000	850	А02-52-2	І3	3000	2	9	2

2.12. Сжигание газа и мазута в камерных топках осуществляется с помощью горелок. Для сжигания газа рекомендуются горелки, характеристики которых приведены в табл. 6. Газообразное топливо сжигается методом струйного ввода в топочную камеру горючей смеси газа с воздухом, образованной в горелке.

Сжигание жидкого топлива основано на факельном процессе. Для улучшения сгорания мазута производят его распыливание с помощью форсунок механических, паровых и паромеханических. Механические форсунки типа ОН, основные данные которых приведены в табл. 7, изготавливаются заводом "Ильмарине". Форсунки паровые (табл. 8) изготавливаются двух типов: длиннофакельные ФПд и короткофакельные ФПк. Кроме того, для котлов малой мощности применяются комбинированные горелки типа ГМГм, ГМГ и ГМГБ (табл. 9), газомазутные горелки типа ГМ (табл. 10), типа ГМП (табл. 11), для водогрейных котлов - ротационные газомазутные горелки Белгородского котлостроительного завода (табл. 12), типа ДКЗ (табл. 13), типа РГМГ и др.

2.13. Различные типы паровых котлоагрегатов малой мощности оборудуются типами горелок в соответствии с данными, приведенными в табл. 14.

2.14. Водогрейные котлоагрегаты типа КВ-ГМ теплопроизводительностью до 100 Гкал/ч оборудуются горелками РГМГ следующих типоразмеров: РГМГ-10, РГМГ-20, РГМГ-30 теплопроизводительностью 10, 20, 30 Гкал/ч, что позволяет устанавливать на котлоагрегатах КВ-ГМ-10, КВ-ГМ-20 и КВ-ГМ-30 соответственно по одной горелке. На котлоагрегатах КВ-ГМ-50 устанавливают две горелки РГМГ-20.

2.15. Горелочные устройства для газомазутных котлоагрегатов рекомендуется принимать в соответствии с комплектацией заводоизготовителей. При изменении вида топлива или производительности котлоагрегатов производится выбор и проверочный расчет горелочных устройств. Выбираются тип, количество и единичная производительность горелок.

Количество горелок следует принимать, исходя из условий размещения их на стенах топочной камеры и режима работы котлоагрегата.

2.16. Горелки рекомендуется выбирать с учетом возможности форсировки. Типоразмер горелки выбирают, исходя из ее производительности для газомазутных горелок по газу и мазуту отдельно.

Т а б л и ц а 6

Техническая характеристика газовых горелок

Тип горелки, работающей на природном газе	Способ смешивания с воздухом	Производительность по расходу газа, м ³ /ч	Скорость газовоздушной смеси по выходу из амбразуры, м/с	Давление газа перед горелкой, мм вод.ст.	Подогрев воздуха, °С
Турбореактивная горелка ГипроНИИГаз ГТТР-С	Без предварительного смешивания	50-1000	-	500-900	-
Шелевая горелка ТКЗ	С частичным предварительным смешением газа и воздуха	720-7200	25-40	200-300	До 400
Горелка ЦКТИ им. Ползунова с периферийной подачей газа		720-6480	30-50	300-400	250
Горелка ТКЗ с центральной раздачей газа		720-6480	30-50	300-400	250
Экзотермическая горелка	С предварительным смешением	До 360	12-16	1000-5000	Не рекомендуется

Т е б л и ц а 7

**Технические характеристики мазутных форсунок
механического распыливания**

Форсунки механиче- ские	Типоразмер фор- сунки	Производительность форсунки, кг/ч, при давлении мазута, кгс/см ²		Диаметр сопла, мм
		20	35	
Мелкие	ОН-52I-01	80	110	1,5
	ОН-52I-02	120	160	2,0
	ОН-52I-03	160	220	2,5
	ОН-52I-04	210	270	3,0
	ОН-52I-05	250	330	3,5
	ОН-52I-06	180	230	1,5
	ОН-52I-07	280	360	2,0
	ОН-52I-08	400	520	2,5
	ОН-52I-09	520	690	3,0
	ОН-52I-10	660	860	3,5
Средние	ОН-547-01	400	500	2,5
	ОН-547-02	600	800	3,5
	ОН-547-03	800	1000	4,5
	ОН-547-04	1200	1500	5,0
	ОН-547-05	1600	2000	6,0
	ОН-547-06	2000	2600	7,0

П р и м е ч а н и е . Форсунки типов ОН-52I и ОН-547 изгото-
вляются длиной $L = 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000,$
1400, 1800, 2000, 2500, 3000 и 4000 мм. Форсунки типа ОН-52I,
кроме того, длиной 200 мм.

Т а б л и ц а 8

Технические характеристики масляных форсунок
парового распыливания ФП (ОСТ 24.836.04)

Типоразмер форсунки		Производительность форсунки, кг/ч, при давлении пара, кгс/см ² (избыточное)						
Длиннофокусные	Короткофокусные	4	7	10	13	16	20	25
ФПд 125	ФПк 125	60	100	125	-	-	-	-
ФПд 300	ФПк 300	-	-	-	175	200	250	300
ФПд 240	ФПк 240	115	175	240	-	-	-	-
ФПд 540	ФПк 540	-	-	-	300	365	440	540
ФПд 560	ФПк 560	175	275	370	470	560	-	-
ФПд 535	ФПк 535	240	390	535	-	-	-	-
ФПд 500	ФПк 500	325	500	-	-	-	-	-
ФПд 850	ФПк 850	-	275	370	470	560	675	850
ФПд 1225	ФПк 1225	-	390	535	675	820	1000	1225
ФПд 1650	ФПк 1650	-	500	700	900	1050	1350	1650
ФПд 1425	ФПк 1425	-	675	925	1175	1425	-	-
ФПд 1800	ФПк 1800	-	850	1175	1500	1800	-	-

П р и м е ч а н и е. Форсунки изготавливаются длиной $L = 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1800, 2000, 2250, 2500, 3000$ и 4000 мм.

Т а б л и ц а 9

Технические характеристики комбинированных горелок типов ГМГ-, ГМГ и ГМГБ

Технические характеристики горелок	Единица измерения	Типоразмер горелки					
		ГМГ-1,5м	ГМГ-2м	ГМГ-4м	ГМГ-5,5/7		ГМГБ-5,6
					Диапазон регулирования		
					I	II	
Теплопроизводительность номинальная	Гкал/ч	1,5	2,0	4,0	5,5	7,0	5,6
Диапазон регулирования от номинальной теплопроизводительности	%	20-100	20-100	20-100	20-100	15-100	10-100
То же на мазуте при коэффициенте избытка воздуха $\alpha_{\text{н}} \leq 1,2$	%	50-100	40-100	40-100	50-100	40-100	15-100
Давление мазута перед форсункой	кгс/см ²	16	20	20	20	30	20
Расход распыливающего пара	кг/ч	4,4	6,5	13	18	23	-
Давление пара на распыливание	кгс/см ²	1,0-1,5	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2
Давление газа перед горелкой	мм вод.ст.	500	360	380	200	300-350	500
Вязкость мазута перед форсункой	°Б	3	3	3	3-4	3-4	3-2
Сопротивление по воздуху	кгс/см ²	120	120	120	80	120	120
Общий расход воздуха	м ³ /ч	1700	2700	5400	8000	10000	7000
Коэффициент избытка воздуха при работе							

Продолжение табл. 9

Технические характеристики горелок	Единица измерения	Типоразмер горелки					
		ГМГ-1,5м	ГМГ-2м	ГМГ-4м	ГМГ-5,5/7		ГМГБ-5,6
					Диапазоны регулирования		
					I	II	
на мазуте		I, I/I,35	I, I5/I,35	I, I5/I,35	I, I5/I,6	I, I5/I,6	I, I/-
на газе		I, I5/I,3	I, I5/I,3	I, I5/I,3	I, I5/I,3	I, I5/I,3	I,05/-
Длина факела при работе на мазуте	м	I	I,5	I,5-2	2	2	2
Габаритные размеры:	мм						
длина		969	971	1207	1296	1360	850
ширина		520	520	600	730	900	389
высота		312	312	431	600	800	907
Масса	кг	83	83	140	143	143	205

* Числитель дроби - коэффициент избытка воздуха при номинальной, а знаменатель - при максимальной нагрузке.

Техническая характеристика газомазутных горелок (типа ГМ)

Показатели	Единица измерения	Типоразмер горелки		
		ГМ-2,5	ГМ-4,5	ГМ-7
Теплопроизводительность номинальная	Гкал/ч	2,5	4,5	7,0
Диапазон регулирования	%	10-100	10-100	10-100
Аэродинамическое сопротивление горелки по воздуху	кгс/м ²	80	90	110
Вязкость мазута перед форсункой (не более)	сСт	3	3	3
Давление газа перед горелкой	кгс/м ²	2500	2500	2500
Давление пара на распыливание	кгс/см ²	1-5	1-5	1-5
Коэффициент избытка воздуха при работе на мазуте при номинальной нагрузке		1,1	1,1	1,1
Масса	кг	295	351	394

Т а б л и ц а 11

Технические характеристики газомазутных горелок
типа ГМП

Показатели	Единица измерения	Типоразмер горелки	
		ГМП-10	ГМП-14
Теплопроизводительность номинальная	Гкал/ч	10	14
Расход газа	м ³ /ч	1194	1845
Расход мазута	кг/ч	1,27	1,736
Давление газа перед горелкой	кгс/м ²	2500	2500
Давление мазута перед горелкой	кгс/см ²	20	20
Давление пара на распыливание	кгс/см ²	1-5	1-5
Расход воздуха	м ³ /ч	16546	29742
Коэффициент избытка воздуха при работе на мазуте		1,05	1,05
Аэродинамическое сопротивление горелки по воздуху	кгс/м ²	160	171
Диаметр камеры и газификации	мм	1200	1200
Теплонапряжение сечения камеры сгорания	$\frac{\text{Гкал}}{(\text{м}^2 \cdot \text{ч})}$	10,3	16,05
Теплонапряжение объема камеры сгорания	$\frac{\text{Гкал}}{(\text{м}^3 \cdot \text{ч})}$	8,58	13,4
Диапазон регулирования	%	10-100	10-100

Примечания: 1. Горелки ГМП состоят из двух узлов: фронтального устройства (особенно горелки) и камеры предварительной газификации мазута.

2. Аэродинамическое сопротивление горелки по воздуху дано без камеры газификации.

Технические характеристики газомазутных горелок
Белгородского котлостроительного завода

Показатели	Единица измерения	Тип горелки						
		I	II	III	Для котлоагрегатов 25-75 т/ч			БГ-36М
					I	2	3	
Расход газа	м ³ /ч	500-1280			300	750	750	800
Давление газа на входе в горелку	кгс/м ²	300-3000			1500-1600		30-40	1500-1600
Скорость газа на выходе из горелки	м/с	~150			-	-	120-140	~160
Давление воздуха на входе в горелку	кгс/м ²	100-180			~95	~40	-	40
Скорость воздуха на выходе из горелки	м/с	~25			-	-	20-25	~25
Размеры сечения на входе воздуха в улитку	мм	600x300			-	-	620-230	600-300
Производительность мазутной форсунки (механической)	кг/ч	800			250	800	800	800
Давление мазута	кгс/см ²	20			20	20	20	20
Размеры горелки:	мм							
плата		1000x1000			700x700	1000x1000	970x970	1000x1000
длина		1170			-	-	955	1300
Диаметр обечайки улитки:	мм							
для газа		462	512	562	-	-	-	-
для воздуха		400	450	500	-	-	-	-
Масса (без мазутной форсунки)	кг	344	350	354	-	-	-	-

Т е б л и ц а 13

Технические характеристики газомазутных горелок
ДКЗ к котлоагрегатам ПТВМ

Показатели	Единица измерения	К котлоагрегатам ПТВМ-300 и ПТВМ-50	К котлоагрегатам ПТВМ-100
Теплопроизводительность номинальная	Гкал/ч	4,2-5,0	6,0
Давление мазута перед форсункой	кгс/см ²	16-40	16-40
Давление газа перед горелкой	мм вод.ст.	700-2500	700-2500
Вязкость мазута перед форсункой	°ВУ	3-6	3-6
Сечение воздуха	м ²	0,0918	0,0918
Сечение по газу	м ²	0,0019	0,0024
Производительность по газу	м ³ /ч	660	900
Производительность по мазуту	кг/ч	620	800
Масса	кг	115	119

П р и м е ч а н и е . Горелки ДКЗ выпускаются Дорогобужским котельным заводом.

Т е б л и ц а 14

Горелочные устройства паровых газомазутных котлоагрегатов
малой мощности

Тип котлоагрегата	Горелка			
	Тип	Количество	Теплопроизводительность, Гкал/ч	Расположение
ДКВр-6,5-13	ГМГ-4м	2	4,0	Фронтальная
ДКВр-10-13	ГМГ-5,5/7	2	5,5-7,0	Одноступенное
ДКВр-20-13	ГМГБ-5,6	2	5,6	- " -
ДЕ-4-14ГМ	ГМ-2,5	1	2,5	Фронтальная
ДЕ-6,5-14ГМ	ГМ-4,5	1	4,5	- " -
ДЕ-10-14ГМ	ГМ-7	1	7,0	- " -
ДЕ-16-14ГМ	ГМП-10	1	10,0	- " -
ДЕ-25-14ГМ	ГМП-14	1	14,0	- " -

Для теплового расчета котлоагрегата принимают:
 часовой расход топлива Вк, кг/ч ($\text{м}^3/\text{ч}$);
 теоретическое количество воздуха, необходимо-
 для полного сгорания топлива $V_{\text{т}}$ $\text{м}^3/\text{кг}$ ($\text{м}^3/\text{ч}$);
 температура горячего воздуха $t_{\text{г.г}}$, °C;
 теплота сгорания топлива $Q_{\text{н}}$ ккал/кг (ккал/ м^3).

Необходимая производительность одной горелки по топливу, кг/ч ($\text{м}^3/\text{ч}$), для принятого на теплу количества горелок \mathcal{X} опре-
 деляют как

$$B_{\text{гор}} = \frac{B_{\text{к}}}{\mathcal{X}} \quad (14)$$

2.17. В случаях, когда теплота сгорания топлива $Q_{\text{н}}$ отлича-
 ется от значений, принятых в расчетных характеристиках горелочных
 устройств ($Q_{\text{н}}^{\text{р}}$), производится перерасчет производительности
 горелки $B_{\text{гор}}$, кг/ч ($\text{м}^3/\text{ч}$) на производительность, приведенную к
 расчетной

$$(B_{\text{гор}})_{\text{пр}} = \frac{B_{\text{гор}} Q_{\text{н}}^{\text{р}}}{(Q_{\text{н}}^{\text{р}})_{\text{р}}} \quad (15)$$

По приведенной производительности ($B_{\text{гор}}$)_{пр} для выбранного
 типа горелки по соответствующим характеристикам подбирается типо-
 размер горелки. Для выбранного типоразмера горелки подсчитывается
 скорость воздуха, м/с, на выходе из горелки

$$\omega_{\text{г}} = \frac{B_{\text{гор}} V^{\circ}}{3600} \cdot \frac{273 + t_{\text{г.г}}}{273} \cdot \frac{1}{0,785 D_{\text{г}}^2}, \quad (16)$$

где $D_{\text{г}}$ — диаметр выреза горелки, м.

Полученное значение $\omega_{\text{г}}$ сравнивается с допустимыми скорос-
 тями (для вихревых горелок 20 м/с), при превышении скорости при-
 нятый типоразмер горелки пересматривается.

Выбор котлоагрегатов

2.18. Котлоагрегаты паровые. В зависи-
 мости от потребностей предприятия в котельной могут устанавливаться
 паровые или водогрейные котлоагрегаты.

На предприятиях отстойной промышленности, использующих пар на техноло-
 гические нужды, рекомендуется устанавливать паровые котлоагрегаты
 ДКвр, КЕ, ДЕ и Е-ГМН-двухбарабанные вертикально-водотрубные с во-
 становленной циркуляцией, низкого и среднего давления, низкотемпе-
 ратурного назначения.

2.19. Вся серия котлоагрегатов ДКВр на давлении пара 14 и 24 кгс/см² имеет общую конструктивную схему — экранированную топочную камеру, продольное размещение барабанов и развитый котельный пучок с коридорным расположением кипяtilьных труб. Максимальная производительность котлоагрегатов ДКВр приведена в табл. 15, типоразмеры — в табл. 16.

Т а б л и ц а 15
Максимальная производительность котлоагрегатов ДКВр

Тип котлоагрегата	Производительность, т/ч		
	номинальная	максимальная на топливо	
		твердом	жидком и газообразном
ДКВр-6,5-13	6,5	7,5	9,7
ДКВр-6,5-13-250	6,5	7,2	9,1
ДКВр-10-13	10,0	11,5	15,0
ДКВр-10-13-250	10,0	11,0	14,0
ДКВр-20-13	20,0	21,0	28,0
ДКВр-20-13-250	20,0	21,0	28,0

Повышение нагрузки котлоагрегатов ДКВр сверх номинальной требует соблюдения следующих условий:

проведения докотловой обработки питательной воды, организации контроля за ее качеством и безаварийным состоянием поверхностей нагрева котла, особенно при сжигании мазута и газа;

изоляции обогреваемых частей верхнего барабана, расположенных в топке и камере дотопления, и применения короткопламенных форсунок и горелок при сжигании мазута и газа; введения жидкой присадки ВНИИП-106 при сжигании сернистого мазута;

наличия температуры газов за котлоагрегатом перед хвостовыми поверхностями нагрева не более 450°С как по условиям циркуляции, так и вскипания воды в чугунных водяных экономайзерах;

сжигания сернистых топлив только при давлении пара свыше 5 кгс/см² так как из-за низкой температуры стенок труб и ухудшения условий сепарации возможна газовая коррозия кипяtilьных труб.

2.20. При проектировании новых котельных и реконструкции действующих рекомендуется применять новую серию специализированных паровых котлоагрегатов производительностью от 2,5 до 25 т/ч класс

Типоразмеры котлоагрегатов ДКВр

Номинальная производи- тельность, т/ч	Избыточное давление пара, кгс/см ²				
	13		23		39
	насыщенного	перегретого	насыщенного	перегретого	перегретого
2,5	ДКВр-2,5-13 ^х	-	-	-	-
4	ДКВр-4-13 ^х	ДКВр-4-13-225 ДКВр-4-13-250 ^х	-	-	-
6,5	ДКВр-6,5-13 ^х	ДКВр-6,5-13-225 ДКВр-6,5-13-250 ^х	ДКВр-6,5-23 ^х	ДКВр-6,5-23-250	
10	ДКВр-10-13	ДКВр-10-13-225 ДКВр-10-13-250 ^х	ДКВр-10-23 ^х	ДКВр-10-23-250 ДКВр-10-23-370 ^х	ДКВр-10-39-440
20	ДКВр-20-13	ДКВр-20-13-225	ДКВр-20-23	ДКВр-20-23-250	

П р и м е ч а н и е . Котлоагрегаты входят в номенклатуру Зайского котельного завода как серийное изделие.

КЕ, ДЕ, Е-ГМН, предназначенных для постепенной замены котлоагрегатов ДКВр.

Котлоагрегаты предназначены:

КЕ — для силового сжигания твердого топлива;

ДЕ — газомасляные для работы на уравновешенной тяге;

Е-ГМН — газомасляные для работы под наддувом.

Типоразмеры котлоагрегатов этих типов приведены в табл. 17.

Т а б л и ц а 17

Типоразмеры котлоагрегатов КЕ, ДЕ, Е-ГМН
(по заводской маркировке)

Тип котлоагрегата	Номинальная производительность т/ч	Давление пара, кгс/см ²			
		14		24	
		насыщенного	перегретого с температурой 225 ⁰ С	насыщенного	перегретого с температурой 250 ⁰ С
КЕ	2,5	КЕ-2,5-14С	—	—	—
	4	КЕ-4-14С	—	—	—
	6,5	КЕ-6,5-14С	КЕ-6,5-14-225С	КЕ-6,5-24С	КЕ-6,5-24-250С
	10	КЕ-10-14С	КЕ-10-14-225С	КЕ-10-24С	КЕ-10-24-250С
	25	КЕ-25-14С	КЕ-25-14-225С	КЕ-25-24С	КЕ-25-24-250С
ДЕ	4	ДЕ-4-14ГМ	ДЕ-4-14-225ГМ	—	—
	6,5	ДЕ-6,5-14ГМ	ДЕ-6,5-14-225ГМ	—	—
	10	ДЕ-10-14ГМ	ДЕ-10-14-225ГМ	ДЕ-10-24ГМ	ДЕ-10-24-250ГМ
	16	ДЕ-16-14ГМ	ДЕ-16-14-225ГМ	ДЕ-16-24ГМ	ДЕ-16-24-250ГМ
	25	ДЕ-25-14ГМ	ДЕ-25-14-225ГМ	ДЕ-25-24ГМ	ДЕ-25-24-250ГМ
Е-ГМН	4	Е-4-14ГМН	Е-4-14-225ГМН	—	—
	6,5	Е-6,5-14ГМН	Е-6,5-14-225ГМН	—	—
	10	Е-10-14ГМН	Е-10-14-225ГМН	—	—
	16	Е-16-14ГМН	Е-16-14-225ГМН	—	—
	25	Е-25-14ГМН	Е-25-14-225ГМН	—	—

Технические характеристики котлоагрегатов КЕ и ДЕ приведены в табл. 18 и 19.

Т а б л и ц а 18

Технические характеристики котлоагрегатов КЕ,
вырабатывающих нагретый пар

Показатели	Едини- цы из- мере- ний	Типоразмер котлоагрегатов			
		КЕ-4-14С	КЕ-6,5-14С	КЕ-10-14С	КЕ-25-14С
Номинальная произ- водительность	т/ч	4	6,5	10	25
Рабочее давление па- ра	кгс/см ²	14	14	14	14
Температура пита- тельной воды	°С	100	100	100	100
Полная поверхность нагрева	м ²	114,54	176,73	244,20	532,00
В том числе:					
радиационная		20,51	27,78	30,30	125,00
конвективная		94,03	148,95	213,9	407,0
Водяной объем	м ³	5,60	7,65	9,85	15,60
Температура:	°С				
холодного воздуха		20	20	20	30
газов за котлом		230	310	310	395
газов за эконо- майзером		165	160	160	191
КПД котлоагрегата	%	81,25	82,35	83,40	86,30
Расчетный расход топлива	кг/ч	1120	1500	2270	5500
Размеры по обмуровке	мм				
длина		4345	5550	6335	10589
ширина		2580	2580	3135	3222
высота		4285	4285	4355	5680
Отметка верхнего ба- рабана	мм	4150	4150	4150	6000

Продолжение табл. 18

Показатели	Едини- ца из- мере- ний	Типоразмер котлоагрегатов			
		KE-4-I4C	KE-6,5-I4C	KE-10-I4C	KE-25-I4C
Габаритные размеры:	мм				
длина		6900	7940	8350	13572
ширина		4170	4170	4634	5950
высота		5190	5190	5355	7600
Масса:	т				
металла под дав- лением		6,55	8,75	10,69	26,83
в объеме заводской поставки		11,33	13,94	16,54	46,67
Число поставочных бло- ков	шт.	1	1	1	3

П р и м е ч а н и е . Расчетные характеристики приведены для харанорского угля марки 51 с теплотой сгорания $Q_H = 2980$ ккал/кг.

2.21. Котлоагрегаты Е-ГМИ предназначены для работы под над-
дувом. В серию включены котлоагрегаты производительностью 4;
6,5; 10; 16 и 25 т/ч, имеющие единый конструктивный профиль и
различную длину. Технические характеристики котлоагрегатов приве-
дены в табл. 20.

Технические характеристики газомазутных котлоагрегатов ДЕ

Показатели	Единица измерения	Тип котлоагрегатов				
		ДЕ-4-14ГМН	ДЕ-6,5-14ГМН	ДЕ-10-14ГМН	ДЕ-16-14ГМН	ДЕ-25-14ГМН
Номинальная производительность	т/ч	4	6,5	10	16	25
Рабочее давление пара	кгс/см ²	14	14	14	14	14
Температура питательной воды	°C	100	100	100	100	100
Площадь поверхности нагрева	м ²	69,6	96	156	214,13	272,82
В том числе:						
радиационная		22,2	28	40	48,13	60,46
конвективная		47,4	67	116	156	212,36
Водяной объем	м ³	4,42	5,7	8,32	13,3	16,5
Температура:	°C					
холодного воздуха		30	30	30	30	30
газов за котлом		<u>325</u>	<u>310</u>	<u>254</u>	<u>310</u>	<u>320</u>
		377	362	31	364	378
газов за экономайзером		<u>156</u>	<u>155</u>	<u>142</u>	<u>157</u>	<u>140</u>
		192	191	172	194	172

Продолжение табл. 19

Показатели	Единица измерения	Тип котлоагрегатов				
		ДБ-4-14ГМН	ДБ-6,5-14ГМН	ДБ-10-14ГМН	ДБ-16-14ГМН	ДБ-25-14ГМН
КПД котлоагрегатов	%	90,31	90,96	92,15	91,76	92,79
		88,68	89,32	90,85	90,07	91,35
Расчетный расход топлива	м ³ /ч (кг/ч)	304	489	743	1194	1845
		286	461	698	1127	1736
Размеры по обмуровке:	мм					
ширина		2915	2915	3025	2970	3080
длина		2330	4000	4535	6055	7595
Отметка верхнего барабана	мм	3445	3445	3445	3445	3445
Габаритные размеры:	мм					
длина		4280	5048	6478	9255	11500
ширина		4300	4300	4300	4665	4775
высота		5050	5050	4425	4720	4634
Высота от пола до оси горизонтальной	мм	1695	1695	1695	1935	1935
Масса:	т					
металла под давлением		4,67	5,82	8,38	10,54	13,45
прочего металла		3,34	3,82	4,84	6,58	7,96
Число поставочных блоков	шт	1	1	1	1	1

Примечания: 1. Расчетные характеристики приведены для газа с теплотой сгорания 8480 ккал/м³, для мазута 9170 ккал/кг.
2. В числителе дробей - при сжигании газа, в знаменателе - мазута.

Т а б л и ц а 20

Технические характеристики котлоагрегатов Е-ГМН

Показатели	Единица измерения	Тип котлоагрегатов					
		Е-4-Г4ГМН		Е-16-Г4ГМН		Е-25-Г4ГМН	
		Гкал	Масут	Гкал	Масут	Гкал	Масут
Производительность	т/ч	4,0		16,0		25,0	
Рабочее давление пара	кгс/см ²	14		14		14	
Температура перегретого пара	°C	-	-	223	214	239	224
КПД котлоагрегата	%	92,0	89,4	93,7	91,2	93,0	90,0
Площадь нагрева пароперегревателя	м ²	-	-	5,94		8,80	
Площадь нагрева котельного пучка	м ²	42,75		139,90		151,43	
Площадь нагрева экономайзера	м ²	27,2		68,0		98,0	
Температура воды на входе в экономайзер	°C	100	135	100	135	100	135

2.22. К котлоагрегатам КЕ рекомендуется основное котельно-вспомогательное оборудование, приведенное в табл. 21.

2.23. К котлоагрегатам ДЕ рекомендуется основное котельно-вспомогательное оборудование, приведенное в табл. 22.

2.24. Слободные котлоагрегаты КЕ комплектуются основными механическими топками с пневмомеханическими забрасывателями и решетками обратного хода (ТЛЭМ и ТЧЭ), предназначенными для сжигания каменных и бурых углей. Геометрические размеры топочных камер котлоагрегатов КЕ-4 соответствуют тепловым для ДКВр-2,5, а для котлоагрегатов КЕ-6,5 и КЕ-10 - соответственно размеры топочных камер ДКВр-4 и ДКВр-6,5.

2.25. Котлоагрегаты водогрейные и пароводогрейные. Для котельных теплопроизводительностью до 100 т/кал/ч рекомендуются водогрейные и пароводогрейные котлоагрегаты, типоразмеры которых приведены в табл. 23, а технические характеристики - в табл. 24-28.

Т а б л и ц а 21

Основное котельно-вспомогательное оборудование
к котлоагрегатам КЕ

Оборудование	Тип котлоагрегата			
	КЕ-4-14С	КЕ-6,5-14С	КЕ-10-14С	КЕ-25-14С
Экономизатор питательной воды	ЭП2-142	ЭП2-236	ЭП2-330	ЭП1-646
Воздухоподогреватель	ВП-140 [*]	ВП-233 [*]	ВП-300 [*]	ВП-228
Волокуловитель	Ц2х2-500	БЦ2-4х х(3+2)	БЦ-2-5х х(4+2)	БЦ-2х6х7
Дымосос (тип)	ДН-9х1500	ДН-10х1500	ДН- х1500	ДН-15
Мощность привода, кВт	13	22	22	40
Дутьевой вентилятор (тип)	ВДН-8	ВДН-9	ВДН-9	ВДН-12,5
Мощность привода, кВт	5,7	5,7	5,7	17
Вентилятор острого дутья	-	-	-	ВДН-9

П р и м е ч а н и я : 1. С звездочкой отмечены типы котлоагрегатов, которые устанавливаются вместо экономизатора при работе на влажном угле.

2. Котлоагрегаты комплектуются также точечными устройствами, сепараторами продувки, холодильниками отбора проб пара и воды и системой автоматического регулирования и защиты.

3. Вспомогательное оборудование предусмотрено по одному комплекту на агрегат, кроме сепаратора продувки и холодильника отбора проб пара, поставляемых с котлоагрегатом № 1.

Основное котельно-вспомогательное оборудование
к котлоагрегатам ДЕ

Оборудование	Тип котлоагрегатов				
	ДЕ-4-І4ІМ	ДЕ-6,5-І4ІМ	ДЕ-І0-І4ІМ	ДЕ-І6-І4ІМ	ДЕ-25-І4ІМ
Экономайзер питатель- ной воды	ЭП2-94	ЭП2-І42	ЭП2-236	ЭП2-330	ЭПІ-808
Дымсосос (тип)	ВДН-9х980	ВДН-І0х980	ВДН-ІІ,2х980	ВДН-ІІ,2хІ500	ВДН-І2,5хІ500
Мощность привода, кВт	5,7	5,7	І0,7	І0,7	І0,7

Типоразмеры водогрейных котлов-агрегатов

Номинальная теплопроиз- водитель- ность	Топливо						
	Газ	Газ и мазут			Твердое		
	Тип котлоагрегата						
	Горизонталь- ная компо- новка	Горизон- тальной компоновки	П-образ- ного ти- па	башенного типа	Горизонтальной компо- новки		П-образного типа
без возду- хоподогре- вателя					с воздухо- подогрева- телем		
4	КВ-Г-4	КВ-ГМ-4	-	-	-	-	-
6,5	КВ-Г-6,5	КВ-ГМ-6,5	-	-	-	-	-
10	-	КВ-ГМ-10	-	-	КВ-ТС-10	КВ-ТСБ-10	-
20	-	КВ-ГМ-20	-	-	КВ-ТС-20	КВ-ТСБ-20	-
30	-	КВ-ГМ-30	ПТВМ-30М	-	-	-	КВ-ТМ-30
50	-	-	КВ-ГМ-50	ПТВМ-50	-	-	КВ-ТМ-50
100	-	-	КВ-ГМ-100	ПТВМ-100	-	-	КВ-ТМ-100

Т а б л и ц а 24

Технические характеристики водогрейных газомасляных
котлоагрегатов серии КВ-ГМ

Показатели	Единица измерения	Тип котлоагрегата		
		КВ-ГМ-10	КВ-ГМ-20	КВ-ГМ-30
		Топливо		
		газ/мазут	газ/мазут	газ/мазут
Номинальная тепловая мощность	Гкал/ч	10	20	30
Давление воды:	кгс/см ²			
расчетное		25	25	25
минимальное на выходе из котла		8	8	8
Температура воды:	°C			
на входе		70	70	70
на выходе		150	150	150
Расход воды	м ³ /ч	123,5	247	370
Гидравлическое сопротивление	кгс/см ²	1,5	2,3	1,9
Температура уходящих газов	°C	185/230	190/242	185/250
КПД при нормальной нагрузке (брутто)	%	89,79/88,9	89,89/88,0	89,80/87,
Расход топлива	м ³ /ч (кг/ч)	1290/1220	2580/2460	3860/3700
Объем тепловыдел. камеры	м ³	38,3	61,2	77,6
Основные размеры:	мм			
высота по обмуровке		3200	3200	3200
длина по обмуровке		6500	3700	11800
высота от уровня пола до верха обмуровки		6680	6680	6680
ширина габаритная		6000	6000	6000
длина габаритная		8350	11540	13530

Продолжение табл. 24

Показатели	Единица измерения	Тип котлоагрегата		
		КВ-ГМ-10	КВ-ГМ-20	КВ-ГМ-30
		Топливо		
		гва/мазут	гва/мазут	гва/мазут
Высота габаритная (высшая) отметка по бункеру дрови	мм	9810	9810	9810
Масса блока:	т			
топочного		5,29	7,39	8,66
конвективного		8,24	13,44	18,39
Полная масса котлоагрегата	т	20,20	28,30	34,70

Т а б л и ц а 25

Технические характеристики водогрейных котлоагрегатов
серии КВ-ТС со словесым сжиганием

Показатели	Единица измерения	Тип котлоагрегата			
		КВ-ТС-10	КВ-ТСВ-10	КВ-ТС-20	КВ-ТСВ-20
Номинальная теплопроизводительность	Гкал/ч	10	10	20	20
давление воды:	кгс/см ²				
расчетное		25	25	25	25
минимальное на выходе из котла		8	8	8	8
Температура воды:	°C				
на входе		70	70	70	70
на выходе		150	150	150	150
Расход воды	м ³ /ч	123,5	123,5	247	247
Температура уходящих газов	°C	220	205	230	218
Температура горячего воздуха	°C	-	212	-	230

Продолжение табл. 25

Показатели	Едини- ца из- мерения	Тип котлоагрегата			
		КВ-ТС-10	КВ-ТСВ-10	КВ-ТС-20	КВ-ТСВ-20
КПД при номинальной нагрузке (брутто)	%	80,9	82,8	80,66	82,5
Расход топлива	кг/ч	2160	3140	4320	6290
Объем топочной камеры	м ³	38,5	30,5	61,6	61,6
Основные размеры:	мм				
ширина по обмуровке		3200	3200	3200	3200
длина по обмуровке		6400	6400	9600	9600
высоте от отметки обслуживания до верх обмуровки		7830	5850	7830	5850
ширина габаритная		600	5580	6000	5580
длина габаритная		7580	8560	10600	13400
высоте габаритная		10450	9515	10450	9518
Масса:	т				
топочного блока		4,06	4,06	5,98	5,98
конвективного блока		8,24	5,36	13,45	8,25
всдухоподогревателя		-	5,33	-	10,66
Подная масса котлоагрегата	т	16,8	22,13	22,4	35,06

П р и м е ч е н и е . Габаритные размеры приводятся с учетом модулей и утолщеньями вставных узлов.

Технические характеристики газомасляных
котлоагрегатов П-образного типа

Показатели	Единицы измерения	Тип котлоагрегата					
		ПТВМ-30М		КВ-ГМ-50		КВ-ГМ-100	
		Топливо					
		Газ	Мазут	Газ	Мазут	Газ	Мазут
Номинальная теплотворная способность	Гкал/ч	40	35	50		100	
Давление воды:	кгс/см ²						
расчетное			20		25		25
минимальное на выходе из котла			8		8		8
Расход воды	м ³ /ч	495	435	618	1230	1235	2460
Температура уходящих газов	°C	162	250	142	180	138	180
КПД при номинальной нагрузке (брутто)	%	91,8	87,91	92,6	91,1	92,7	91,3
Расход топлива	м ³ /ч (кг/ч)	5230	4355	6360	5980	12720	11960
Объем топочной камеры	м ³		80		251		388
Основные габаритные размеры:	мм						
ширина		9100	9350	10000		10100	
длина		8130	8300	10520		14166	
высота		12240	13970	14315		14450	
Масса:	т						
наиболее тяжелого стационарного блока			8,4		-		-
осмуровочных материалов			33,35		-		-
котлоагрегата в объеме заводской поставки			54,3		82,2		113

Т а б л и ц а 27

Техническая характеристика водогрейных газомазутных
котлоагрегатов башенной компоновки

Показатели	Единица измерения	Тип котлоагрегата			
		ПТВН-50		ПТВМ-100	
		Топливо			
		Газ	Мазут	Газ	Мазут
Номинальная теплопроизводительность	Гкал/ч	50		100	
давление воды расчетное	кгс/см ²	10-25		10-25	
Температура воды:	°C				
на входе		70/110		70/110	
из выхода		150		160	
Расход воды	м ³ /ч	618/1230		1235/2460	
температура уходящих газов	°C	180	190	185	230
КПД при номинальной нагрузке (брутто)	%	89,6	87,8	88,6	86,8
Расход топлива	м ³ /ч (кг/ч)	6780	6340	14100	12800
Объем топливной камеры	м ³	124,5		245	
Основные размеры:	мм				
длина габаритная		9350		11900	
ширина габаритная		2780		10620	
высота отметка котла		14200		14500	
Масса:	т				
приблизительно тяжелого постановочного блока		-		-	
сборочных материалов		43		55	
котла и объема заводской поставки		119		168	

П р и м е ч а н и е . В числителе дроби - данные для основно-
го режима, в знаменателе - для пикового.

Т а б л и ц а 28

Основные технические данные пароводогрейных
котлоагрегатов КВП-30/8-1

Показатели	Единица измере- ния	КВП-30/8-1	
		Ген	Мазут
Общая теплопроизводительность	Гкал/ч	40	35
Теплопроизводительность водо- грейной части	Гкал/ч	35	29,7
Предельная паропроизводитель- ность парового контура	т/ч	8,45	8,96
Давление насыщенного пара	кгс/см ²	7,20	7,20
Давление воды на выходе не менее	кгс/см ²	8	8
Запас воды в горизонтальных емкостях при работе с полной нагрузкой	мин	6-7	6-7

Выбор элементов поверхностей нагрева котлоагрегатов

2.26. Под поверхностями нагрева понимают элементы котлоагрегата, в которых обогреваемая среда (вода, пар, воздух) получает тепло от продуктов сгорания топлива. К поверхностям нагрева условно относят также подводящие и отводящие трубы, змеевики, пир-жи, коллекторы и другие элементы, разграничивающие поверхности нагрева между собой. Наименование поверхностей нагрева и их элементы приведены в табл. 29.

Т а б л и ц а 29

Поверхности нагрева и их элементы

Тип поверхности нагрева	Вид теплообмена	Поверхности нагрева	Элементы поверхностей нагрева
Водоподогреватели	Конвективный	Водяные экономайзеры	Гладкотрубный змеевик
		Конвективные пакеты водоподогрев котла агрегатов	Рёбристая труба U-образный змеевик
		Воздухоподогреватели	Трубная секция
Парогенерирующие	Радиационный	Топочные экраны	Экранные трубы, коллектор, камины
	Конвективный	Конвективные пучки	Фестон, кипятильные трубы, ширмы, экраны конвективной шахты
Пароперегреватели	Радиационный	Пароперегреватели	Змеевик гладкотрубный, камеры
	Конвективный		

2.27. Для котлов типа ДКВр, КЕ, ДЕ рекомендуется применять топочные экраны, основные характеристики которых приведены в табл. 30.

Т а б л и ц а 30

Характеристика топочных экранов паровых котлоагрегатов

Основные данные	Тип котлоагрегата		
	ДКВр	КЕ	ДЕ
Диаметр труб, мм	51x2,5	51x2,5	
Относительный шаг экранов:			
основных	1,57	0,98-1,08	
заднего и фронтального	2,55	0,98-1,08	

2.28. В котлоагрегатах ДКЗр, ДЕ и КЕ применяются гароперегреватели конвективного типа, расположенные в конвективном газоходе, и водяные экономайзеры. Водяные экономайзеры подразделяются: по материалу (стальные и чугунные); типу поверхности нагрева (гладкотрубные и ребристые); по степени подогрева воды (кипящие и некипящие); по условиям компоновки (встроенные в конвективную шахту и отдельно стоящие).

Котлоагрегаты малой производительности комплектуются блочными чугунными водяными экономайзерами Куусинского машиностроительного завода, основные характеристики которых приведены в таб. 31.

Т а б л и ц а 31

Характеристики чугунных блочных водяных экономайзеров
по ОСТ 24.271.30-74МЭМ

Тип экономайзера	Тип котлоагрегата	Поверхность нагрева, м ²	Длина трубы, мм	Количество труб, шт.	Количество колонн, шт.
ЭП2-94	ДЕ-4-14ГМ	94,4	2000	16x2	2
ЭП2-142	КЕ-4-14С ДЕ-6,5-14ГМ	141,6	2000	16x3	2
ЭП2-236	КЕ-6,5-14С ДЕ-10-14ГМН	236	2000	16x5	2
ЭП1-236	ДКВр-6,5-13	236	2000	16x7	2
ЭП1-330	ДКВр-10-13 КЕ-10-14С	330,4	2000	16x7	1
ЭП2-330 ^х	ДЕ-16-14ГМН	330,4	2000	16x7	2
ЭП1-646	ДКВр-20-13 КЕ-25-14С	646	3000	16x9	1
ЭП1-808	ДКВр-20-13 ДЕ-25-14ГМ	808	3000	16x9	1

^х Этот тип экономайзера Куусинский машиностроительный завод им. 60-летия Октября не выпускает.

2.29. Применяются ракуперативные и регенеративные воздухоподогреватели. Ракуперативные воздухоподогреватели устанавливаются на котлоагрегатах любой производительности. Рекомендуется изготавливать их из стальных труб диаметром 33-40 мм с толщиной стенки 1,5 мм. К паровым котлоагрегатам малой производительности изготавливаются Бийским котельным заводом эконсмайверы с поверхностью нагрева 85, 140, 228, 233 и 300 м². Технические характеристики различного вида вспомогательного оборудования для котлов ДКВр приведены в табл. 32-35.

Очистка поверхностей нагрева котлоагрегатов от загрязнения

2.30. В о л о у л а в л и в а н и е и ш л а к о у д а л е -
н и е . Котлоагрегаты должны оснащаться эффективными средствами очистки поверхностей нагрева от загрязнений. При эксплуатации котлоагрегатов применяются следующие средства защиты: обдувка и обмывка, вибросистема, дробеструйная очистка, добавка присадок к топливу, ультразвуковая очистка.

2.31. Обдувочные устройства применяются для очистки топочных экранов, пароперегревателей, котельных пучков, расположенных в горизонтальных газоходах. Аппараты обдувки, технические характеристики которых приведены в табл. 36, выпускаются заводом "Ильмеринен". Для подвода рабочего агента к аппаратам обдувки необходимо в котельной предусматривать разводку трубопроводов.

2.32. Обмывку рекомендуется применять для очистки конвективных поверхностей нагрева водогрейных башенных котлоагрегатов.

2.33. Установки дробевой очистки поверхностей нагрева от отложений, образующихся при сгорании мазута, угля, сланцев применяются двух схем: с пневмотранспортом дробы под давлением или разрежением. Паропроизводительность котлоагрегатов для дробеструйной очистки не ограничивается. Для пневмотранспорта дробы рекомендуется применять следующие устройства и машины: паровые или воздушные элеваторы, вакуум-насосы типа РМК-4, воздушные машины ТВ-80-1,4; ТВ-80-1,6; ТВ-60-1,9 и ТВ-80-1,8, газсвоздуховки ГРМК-4.

2.34. Для улавливания золи рекомендуется устанавливать циклоны. В зависимости от производительности котла рекомендуется устанавливать циклоны по данным табл. 37. Основные характеристики циклонов приведены в табл. 38-40.

2.35. Для непрерывного удаления шлака из воронок под толками рекомендуется применять устройства и оборудование, основные характеристики которых приведены в табл. 41-43.

Чугунные водяные экономайзеры и вспомогательное оборудование для котлов ДКВр с топками для сжигания антрацитов, каменных и бурых углей, газа и мазута

Тип котла	Исходные данные			Температура газов за котлом, °С	Экономизер		Водоуловитель		Дымосос			Вентилятор		
	Топливо	Топочное устройство	Свочатная паропроизводительность котлоагрегата, т/ч		Питательный	Теплофикационный	Блок циклонов	Батарейные циклоны	Тип	Электродвигатель		Тип	Электродвигатель	
										тип	мощность, кВт		тип	мощность, кВт
ДКВр-2,5-13	Мазут, газ	ГМГ-1,5 2 шт.	3,7	340 280	ЭП2-94	ЭТ2-71	-	-	ВДН-8	АО62-8 АО2-42-8	4,5 3	Ц4-70 № 6		
	Каменный и бурый уголь Антрацит АС, АМ	ПМЗ-РПК 2-1800х х1525	2,7	320	ЭП2-94	ЭТ2-71	Ц2х2-400	-	Д-8 ДН-8	АО52-6 АО2-51-6	4,5 5,5			
ДКВр-4-13	Мазут	ГМГ-2М	6,0	340	ЭП2-142	ЭТ2-106	-	-	ВДН-9	АО62-8	4,5	ВД6 ВВД-8х х1500	АО51-4; АО2-41-4	4,5 4
ДКВр-4-13-250	Газ	2 шт.		280					Д-10	АО2-52-8	5,5			
	Каменный и бурый уголь Антрацит АС, АМ	ПМЗ-РПК 2-1800х х2135	4,6	305	ЭП2-142	ЭТ2-106	Ц2х2-500	-	ДН-9	АО72-6 АО2-62-6	14 13	ВД-8 ВДН-8	АО62-6 АО2-51-6	7 5,5
ДКВр-6,5-13	Мазут	ГМГ-4М	9,7	340	ЭП2-236	ЭТ2-177	-	-	ВДН-10	АО72-8	10	ВД-8	АО62-6 АО2-51-6	7 5,5
ДКВр-6,5-13-250	Газ	2 шт.		280					Д-10	АО2-62-8	10			
	Каменный и бурый уголь Антрацит АС, АМ	ПМЗ-РПК 2-2600х х2440; ПМЗ-ДЦР 2-2100х х3000	7,5	300 315	ЭП1-236	ЭТ1-177	-	БЦ2-4х х(3+2)	ДН-10	АО73-6 АО2-72-6	20 22	ВДН-9	АО63-6 АО2-61-6	10 10

Продолжение табл.32

Тип котла	Исходные данные				Экономейзер		Золотуловитель		Дымосос			Вентилятор		
	Топливо	Топочное устройство	Расчетная паропроизводительность котла, т/ч	Температура газов в котле, °С	Питательный	Теплофиционный	Блок циклонов	Батарейные циклоны	Тип	Электродвигатель		Тип	Электродвигатель	
										тип	мощность, кВт		тип	мощность, кВт
ДКВр-10-13	Мазут	ГМГБ-5,6 2 шт.	15,0	320	ЭПИ-330	ЭТИ-248	-	-	ВДН-12,5	А082-8	20	ВДН-100	А072-8	10
ДКВр-10-13-250	Газ	ГМГ-55/7 2 шт.		295					Д-12	А02-81-8	22	ВД-10	А02-62-8	10
ДКВр-20-13	Каменный и бурый уголь	ПМЗ-ЛЦР 2-2700-4000	11,5	310	ЭПИ-646 ЭПИ-808	ЭТИ-646	-	БЦ-2-5х (4+2)	ДН-10	А083-6	40	ВДН-9	А073-8	14
	Антрацит АС, АМ			315						А02-81-6	30		А02-71-8	13
	Мазут	ГМГБ-5,6 3 шт.	27,5	395			-	-	Д-15,5	А094-12		ВД-10	А082-8	20
	Газ	ГМГ-5,5/7 3 шт.		370					(Д-13,5)	6 25 40		ВДН-11,2	А02-81-8	22
ДКВр-20-13-250	Каменный и бурый уголь	ПМЗ-ЛЦР ПМЗ-ЧЦР 2-2700хх5000	21,2	390	ЭПИ-646 ЭПИ-808	ЭТИ-646	-	БЦ-2-7х (5+3)	Д-13,5 (Д-15,5)	А094-8	55	ВД-10 ВДН-12,5	А082-8 А02-818	20 22
										А02-92-8	55			
										А02-92-10	40			
	Антрацит АС, АМ	ЧЦР 2700х8000		415					Д-13,5	А094-8 А02-92-8	55 35	ВД-12	А083-8 А02-828	28 30

Т а б л и ц а 33

Стальные водяные экономайзеры БВЭС для котлов ДКВр, работающих на газе,
при коридорном расположении труб

Основные данные	Единица измерения	Типоразмер экономайзеров				
		I-2	II-2	III-I III-2	IV-I	V-I
Тип котла ДКВр		2,5	4	6,5	10	20
Поверхность нагрева водяного экономайзера	м ²	28,6	57,6	86,4	113,8	240,2
диаметр и толщина стен труб	мм	28x3	26x3	28x3	28x3	28x3
Шаги труб:	мм					
по высоте (вдоль потока)		50	50	50	50	50
по ширине (поперек потока)		70	70	70	70	70
Сечение для прохода:	м					
газов		0,239	0,492	0,743	0,932	1,71
воды		0,00228	0,00456	0,00684	0,00912	0,0159
Скорость:	м/с					
газов		7,3	6,4	6,85	8,2	9,4
воды		0,5	0,406	0,441	0,51	0,53
Температура газов:	°C					
на входе		230	280	280	295	370
на выходе		100	160	160	170	180

Основные данные	Единица измерения	Типоразмер экономизаторов				
		I-2	II-2	III-I III-2	IV-I	V-I
Габаритные размеры:	мм					
длина		2590	2590	2590	2460	2460
ширина		444	864	642/1284	852	1482
высота		2110	2110	3910/2110	3910	4510
Масса:	кг					
металла под давлением		654	1272	1910	2444	5144
в объеме заводской поставки		1810	2640	3700	4890	8350

П р и м е ч а н и е . Экономизаторы изготавливаются Енисейским машиностроительным заводом им. 60-летия Октября.

Чугунные ребристые водоподогреватели

Число кубов по высоте, шт	Вместо, мм	Площадь нагрева, м ²										
		Номера кубов водоподогревателя										
		I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			Число кубов в плане 2, размер 2012									
2	2332	115	158	192	230	268	308	346	384	420	460	
3	3500	172,5	237	288	345	402	462	519	576	630	690	
4	4668	230	316	384	460	536	616	692	768	840	920	
5	5836	287,5	395	480	575	670	770	865	960	1050	1150	
6	7004	345	474	576	690	804	924	1038	1152	1260	1380	
			Число кубов в плане 3, размер 3016									
2	2332	173	238	288	345	402	462	518	576	630	690	
3	3500	259,5	357	432	517,5	603	693	777	864	945	1035	
4	4668	346	476	576	690	804	924	1036	1152	1260	1380	
5	5836	432,5	595	720	862,5	1005	1155	1295	1440	1575	1725	
6	7004	519	714	864	1035	1200	1386	1554	1728	1890	2070	
			Число кубов в плане 4, размер 4012									
2	2332	230	316	384	460	536	616	692	768	840	920	
3	3500	345	474	576	690	804	924	1038	1152	1260	1380	
4	4668	400	532	648	768	920	1072	1232	1384	1536	1680	
5	5836	575	790	960	1150	1340	1540	1730	1920	2100	2300	
6	7004	690	948	1152	1380	1608	1848	2076	2304	2520	2760	

Примечание. Чугунные ребристые водоподогреватели изготавливались на Кузнецком машиностроительном заводе.

Стальные воздухоподогреватели из труб 40х1,5 мм для котлов ДКВр

Основные данные	Единица измерения	Тип воздухоподогревателя					
		I		II		III	
Площадь нагрева	м ²	85	140	233	300	228	496
Количество ходов: газа	шт.	2	2	2	2	I	I
воздуха		2	2	2	2	-	-
Количество труб	шт.	378	610	508	653	1349	1312
Длина труб	мм	1930	1930	3830	3830	1400	3140
Шаг труб:	мм						
вдоль потока		-	-	84	84	-	-
поперек потока		-	-	60	60	-	-
Сечение для прохода:	м ²						
газов		0,203	0,326	0,545	0,698	1,45	1,41
воздуха		0,228	0,380	0,758	0,845	1,23	1,38
Габаритные размеры:	мм						
длина		2170	2210	1860	1860	2864	2950
ширина		1172	1652	1296	1566	1600	1440
высота		2490	2490	4490	4490	1422	3140
Количество пакетов	шт.	2	2	I	I	I	I

Продолжение табл.35

Основные данные	Единица измерения	Тип воздухоподогревателя					
		I		II		III	
Масса воздухоподогревателя с обмуровкой и изоляцией	т	2,63	3,46	4,54	5,79	3,47	7,07
Тип котла ДКВр		2,5	4	6,5	10	20	20

П р и м е ч е н и я: I. Воздухоподогреватель устанавливается в первой ступени хвостовой поверхности котлов ДКВр-20 при сжигании антрацита.

2. Воздухоподогреватель устанавливается в комплекте котлов ДКВр-20 с такой системой дутья.

Аппараты для обдувки поверхностей нагрева котельных агрегатов

Наименование и назначение	Тип	Максималь- ный расход пара, кг/мин	Рядус действия, м	Масса, кг
Обдувочный прибор малосъемной для очистки ради- ционных поверхностей нагрева (настенных экранов)	СМ-0,35 (ОПР-5-58)	120	До 3	156
Обдувочный прибор передвижной для очистки конвек- тивных поверхностей нагрева в зоне температур до 600°C	ОН (ОПК-7-58)	До 270	До I	240
Обдувочный аппарат глубоководный для очистки фестонов, пароперегревателей и других котельных пучков	ОГ (ОПК-8-6I)	80	I-2	300-780
Сдвоенный обдувочный аппарат глубоководный для очистки фестонов пароперегревателей и других ко- тельных пучков	ОГД (ОПК-8-6I сдвоенный)	120-140	I-2	840-1485
Обдувочный аппарат глубоководный для очистки фестонов и пароперегревателей	ОГ-8	80	I-2	875-1470
Обдувочный аппарат глубоководный для очистки двухственных экранов, экономайзеров и грубчатых воздухоподогревателей	ОГ-Н	60-70	I-2	317-670
Аппарат для обдувки и прогнвки поверхностей нагрева регенеративных воздухоподогревателей	ОП	45	До I,5	230
Обдувочный прибор для очистки поверхностей нагрева котлов ДКВр с избыточным дав- лением до 23 кгс/см ²	ОП-ДКВр	135	До I	35
Обдувочный прибор для очистки поверхностей нагрева котлов ДКВр с избыточным давлением до 39 кгс/см ²	ОП-ДКВр-ВД	240	До I,5	55

Т а б л и ц а 37

Рекомендуемые типы оуих золоуловителей для котлов малой производительности

Номинальная производи- тельность котла, т/ч	Типоразмер золоуловителя	
	Блок циклонов ННМОГаз или ЦКТИ	Бухарейш циклон
0,4	Один циклон \varnothing 400 Два циклона \varnothing 400	—
0,8	Два циклона \varnothing 400 Два циклона \varnothing 450	—
1,0	Два циклона \varnothing 450 Два циклона \varnothing 500	—
2,5	Ц-2х2х400 ЦН-2х2х450 Ц-2х2х500	—
4,0	ЦН; Ц-2х2х500 ЦН-2х2х550; ЦН Ц-3х2х500	—
6,5	ЦН; Ц-3х2х500 ЦН-3х2х550; ЦН Ц-3х2х650 ЦН-3х2х600	БЦ-2-4х(3+2) БЦ-2-5х(3+2)
10	ЦН; Ц-3х2х650 ЦН-3х2х700 ЦН; Ц-4х2х650	БЦ-2-5х(4+2) БЦ-2-6х(4+2)
15	ЦН; Ц-4х2х650 ЦН-2х2х700 ЦН; Ц-4х2х750 ЦН; Ц-4х2х750	БЦ-2-5х(4+3) БЦ-2-6х(4+3)
20	ЦН; Ц-4х800	БЦ-2-7х(5+3)

П р и м е ч а н и я. Для чугунных секционных котлов произво-
дительною:

до 200 000 ккал/ч устанавливаются золоуловители с одним или
двумя циклонами диаметрами 400 и 450 мм;
более 200 000 ккал/ч — диаметрами 450 и 500 мм.

Сухие золоуловители и блоки циклонов ЦБ ЛНКОГаз

Типораз- мер	Диаметр цикло- на, мм	Количество цикло- нов в блоке, шт.			Услов- ное се- чение в блоке, м ²	Расход газа при газ. за- туре 1500, тыс.м ³ /ч, и сопротивлении кгс/см ²		Габаритные размеры, мм			Масса при отводе газов, т, обожовом/ верхнем
		по глуби- ны	по выри- не	всего		35	50	длина	ширина	высота при отводе га- зов обож- вом/верх- нем	
ЦН-2х2х400	400	2	2	4	0,5	5,8	6,76	1248	1380	3995/4235	0,97/1,07
ЦН-2х2х450	450	2	2	4	0,63	7,34	8,56	1340	1528	4275/4490	1,14/1,23
ЦН-2х2х500	500	2	2	4	0,79	9,08	10,58	1486	1676	4380/5070	1,2/1,47
ЦН-3х2х500	500	3	2	6	1,18	13,62	15,87	2068	1922	5060/5445	2,1/2,23
ЦН-3х2х550	550	3	2	6	1,42	16,44	19,2	2265	2115	5741/6005	2,32/2,71
ЦН-3х2х600	600	3	2	6	1,69	19,57	22,86	2424	2276	6028/6230	2,91/3,09
ЦН-3х2х650	650	3	2	6	1,98	22,95	26,76	2594	2436	6314/6575	3,38/3,75
ЦН-3х2х700	700	3	2	6	2,3	26,4	31,08	2781	2635	7100/7320	3,9/4,2
ЦН-4х2х750	750	4	2	8	3,52	40,8	47,6	3787	3722	8225/8770	4,29/4,44
ЦН-4х2х800	800	4	2	8	4,02	46,4	54,1	4002	3990	8547/9175	4,96/5,61

Т а б л и ц а 39

Сухие золоудователи "блоков циклонов Ц" ЦЭТИ

Типораз- мер	Длина цикло- на, мм	Количество цик- лонов в блоке, шт.			Услов- ное сече- ние в блоке, м ²	Расход газа при температура 150°С, тыс.м ³ /ч, и сопротивления, кгс/см ²		Габаритные размеры, мм			Масса блока, т
		по глу- бине	по ши- рине	все- го		35	50	длина	ширина	высота	
Ц-2х2х400	400	2	2	4	0,5	5,02	6,1	1515	1540	3500	1,2
Ц-2х2х500	500	2	2	4	0,79	7,9	9,85	1840	1920	4350	1,8
Ц-3х2х500	500	3	2	6	1,18	11,88	14,4	2960	1920	4350	2,35
Ц-3х2х650	650	3	2	6	1,98	19,9	23,7	3620	2490	5575	3,79
Ц-4х2х650	650	4	2	8	2,64	26,8	31,6	350	3010	6075	5,69
Ц-4х2х750	750	4	2	8	3,52	35,8	42,3	5555	3470	6925	7,36
Ц-4х2х800	800	4	2	8	4,02	40,5	49,0	5900	3700	7400	8,3

Сухие золоудовитатели и блочные батарейные циклоны

Типораз- мер	Коли- чест- во сек- ций, шт	Количество пылю- нов в батарее, шт.			Расход газа при температуре 1500°C, тыс.м³/ч, а сопротивлений, кгс/м²		Размер подво- дящего патруб- ка, мм	Габаритные размеры, мм			Масса блока, т
		по глу- бине	по ши- рине	всего				длина	ширина	высота	
					45	60					
БЦ-2-4х(3+2)	2	4	3+2	20	15,05	17,42	800х450	2020	1500	4170	3,53
БЦ-2-5х(3+2)	2	5	3+2	25	18,9	21,85	800х700	2300	1500	4670	4,14
БЦ-2-5х(4+2)	2	5	4+2	30	22,61	26,1	1000х550	2600	1780	4370	4,85
БЦ-2-6х(4+2)	2	6	4+2	36	27,2	31,4	1000х700	2880	1780	4670	5,6
БЦ-2-6х(4+3)	2	6	4+3	42	31,57	36,54	1100х750	2880	2060	4770	6,36
БЦ-2-6х(5+3)	2	6	5+3	48	36,18	41,9	1300х800	3130	2340	4870	7,1
БЦ-2-7х(5+3)	2	7	5+3	56	42,19	48,88	1300х900	3410	2340	5070	7,95

Т а б л и ц а 41

Устройство для удаления шлама

Шлакоудаляющие устройства и дробилки	Вид шлама	Выход шлама на траппортеры или в дробилку, т/ч	Производительные траппортеры или дробилки, т/ч	Удельные затраты электроэнергии на шлакоудаление, кВт·ч/т
Скребокные траппортеры	Твердый и жидкий	1,5-3	25-35	0,3-0,5
Шнековые траппортеры	то же	1-2	4-8	0,5-0,8
Роторное шлакоудаление	Жидкий	1,5-2	10	0,7-1
Шлакобросные ба-ревки	Твердый	2-2,5	20-25	До 0,1
Одновалковые дробилки	Твердый и жидкий	1-3	10-12	0,4-0,8
Трехвалковые дробилки	Жидкий	1-3	6-10	0,6-1

Т а б л и ц а 42

Характеристики волосянных аппаратов непрерывного действия

Производительность на сухой золе, т/ч	Давление воды перед омыльным соплом, МПа	Кривность смыва т. воды/т. зола, мг.
1,0	0,2	3,9
1,5	0,2	3,2
2,0	0,2	3,5
2,5	0,2	3,4
3,0	0,2	2,9
4,0	0,3	4,0
5,0	0,3	3,2
6,0	0,3	3,4

I Расход воды на один волосянный аппарат не менее 4 м³/ч.

Различные устройства для непрерывного удаления шлака из воронок под топками

Устройства	Основное оборудование	Выстиг- мость, м ²	Максимальный размер кус- ков шлака, мм	Проектный удельный расход топлива на 1 м шлака	
				электроэнергии, кВт/ч	воды, м ³ /т
Поворотное	Чугунная ванна с водой. Водяной затвор	0,5-0,8	Не ограни- чен	2-3	0,7-0,8
Цепной транс- портёр	Ванна с водой. Скребок- ная цепь. Водяной затвор	1,0-1,5	То же	0,5-1,0	0,2-0,5
Лопастным об- рабат	Ванна с вращающимися лопаст- ным скребком. Водяной затвор	1,0-1,5	80	0,5-0,7	0,1-0,25
Шлакоулавли- тель	Ванна со скребком. Водяной затвор	1,0-2,0	Не ограничен	0,7-2,0	0,2-0,5

П р и м е ч а н и е. Устройства для непрерывного удаления шлака предусматривают прием шлаков из воронок под топками, разделение и иногда дробление шлака и транспорт последнего в систему удаления шлака поставляется вместе с котельными агрегатами заводов-изготовителями последних.

2.36. Для очистки дымовых газов рекомендуется применять вертикальные и горизонтальные электрофильтры, основные характеристики которых приведены в табл. 44-45.

Выбор дымососов дутьевых вентиляторов, электрофильтров

2.37. Характеристики дымососов и дутьевых вентиляторов рекомендуется выбирать с учетом запаса против расчетных величин: 10% по производительности и 15% по напору. Указанные запасы включают также необходимые резервы в характеристиках машин для целей регулирования нагрузки котла.

2.38. При номинальной нагрузке котла дымососы и вентиляторы должны работать при КПД не ниже 90% максимального значения. Параметры дымососов и вентиляторов рекомендуется выбирать по данным табл. 46-47.

2.39. При установке на котел двух дымососов и двух дутьевых вентиляторов, производительность каждого из них рекомендуется выбирать по 50%. Для котлов, работающих на углях АШ и тощих, в случаях работы одного дымососа или одного дутьевого вентилятора должно обеспечиваться нагрузке котла не менее 70% без запаса. Установка двух дымососов на один котел в промышленной котельной не рекомендуется и может быть допущена только при соответствующем обосновании.

Условия поставки и заказа паровых и водогрейных котлоагрегатов

2.40. Поставка паровых котлоагрегатов регламентируется ОТ 24.030.46-74 "Котлы паровые стационарные. Поставка. Общие технические условия" и техническими условиями заводоизготовителей. Поставка водогрейных котлоагрегатов регламентируется техническими ТУ 24-3-38С-72 "Котлы теплофикационные водогрейные. Технические условия. Поставка".

2.41. Паровые котлоагрегаты производительностью до 25 т/ч Бийского котельного завода и водогрейные котлоагрегаты производи-

Электрофильтры вертикальные

Показатели	Единица измерения	УВ-2х10	УВ-3х10	УВ-2х16	УВ-2х24	УВ-3х24
Общая площадь осаждения электродов	м ²	1170	1760	1760	2600	3900
Ширина и длина (по осям опор)	м	6х4,5	9х4,5	9х4,5	9х6	13,5х6
Высота	м	19,9	19,9	19,9	21,4	21,4

П р и м е ч а н и е. Типоразмер УВ-2х10: унифицированный вертикальный; первая цифра — количество секций, число за цифрой — площадь активного сечения секции, м²; количество полей в электрофильтрах — 1; шаг между одноименными электродами 275 мм; активная длина поля 7,4 м.

Электрофильтры горизонтальные

Типоразмер фильтров	Общая площадь осаждения электронов, м ²	Длина, м	Высота, м	Ширина (по осям край- них электр.), м
УГ1-2-10	420	9,6	12,3	3,0
УГ1-3-10	630	14,1	12,3	3,0
УГ1-2-15	630	9,6	12,3	4,5
УГ1-3-15	940	14,1	12,3	4,5
УГ2-3-26	1690	14,1	15,4	4,5
УГ2-4-26	2250	18,6	15,4	4,5
УГ2-3-37	2360	14,1	15,4	6,0
УГ2-4-37	3150	18,6	15,4	6,0
УГ2-3-53	3370	14,1	15,4	9,0
УГ2-4-53	4500	18,6	15,4	9,0
УГ2-3-74	4700	14,1	15,4	12,0
УГ2-4-74	6300	18,6	15,4	12,0
УГ3-3-88	9200	18,8	21,8	9,0
УГ3-4-88	12300	24,8	21,8	9,0
УГ3-3-115	12100	18,8	21,8	12,0
УГ3-4-115	16100	24,8	21,8	12,0
УГ3-3-177	18400	18,8	21,8	18,0
УГ3-4-177	24600	24,8	21,8	18,0
УГ3-3-230	24200	18,8	21,8	24,0
УГ3-4-230	32200	24,8	21,8	24,0
УГ3-3-265	27600	18,8	21,8	27,0
УГ3-4-265	36900	24,8	21,8	27,0

Примечания: 1. Типоразмер УГ1-2-10: унифицированный горизонтальный; первая цифра - габарит (1, 2 и 3), УГ1 - с активной высотой поля 4,2 м, УГ2 - то же 7,5 м; УГ3 - то же 12,2 м; вторая цифра - количество полей; третья - площадь активного сечения, м². Шаг между одноименными электродами во всех электрофильтрах - 275 мм.

2. Электрофильтры 1-го и 2-го габарита имеют активную длину полей 2,5 м, в 3-го габарита - 4 м.

3. Электрофильтры (1-го габарита выпускаются 2-3-польными, в 2-го и 3-го габарита - 3 и 4-польными).

4. Корпуса электрофильтров УГ рассчитаны на работу под разряжением до 3-4 впа и запыление бункеров пылью с насыпкой маасой до 1500 кг/м³.

Т а б л и ц а 46

Дутьевые вентиляторы

Тип	Параметры при номиналь- ном режиме			Потребля- емая мощ- ность, кВт	Габарит- ные раз- меры, мм	Масса, т
	произ- води- тель- ность, тис. м³/с	давлени- е, кПа	число обо- ротов/мин			
Вентиляторы при $t = 20$ и 30°C						
ВД-18	105	5,0	730	210	2,9x2,8x3	3,5
ВДН-18-11-У	115	3,6	1000	140	3,4x1,8x4,1	5,4
ВДН-18-П	170	3,7	1000	210	3,4x1,7x4,1	5,5
ВДН-19	125	4,3	980	180	3,4x3,9x3,7	6,3
ВДН-20	140	6,3	730	350	8x3,1x3,3	3,9
ВДН-20,5	160	4,8	980	255	3,4x3,9x3,8	5,9
ВДН-20-ПУ	165	4,5	1000	260	4,6x1,7x3,6	6,0
ВДН-20-П	225	4,8	1000	355	4,6x1,9x3,5	6,2
ВДН-22-П	210	3,3	740	230	3,9x5x4	7,9
ВДН-24	200	3,9	735	255	4x3,9x5	7,9
ВДН-24-П	275	3,9	740	350	4,2x5,5x4,4	8,9
ВДН-24-х2-П	600	4,2	735	720	7,5x4,5x5,4	19
ВДН-25-х2	520	8,0	980	1265		26,8
ВДН-26	240	4,7	735	372	4,2x4,7x5,4	8,4
ВДН-26-П	350	4,6	740	521	4,6x6x4,7	9,8
ВДН-32Н-1	500	5,8	730	925	4,9x5,4x6,9	16
Вентиляторы горячего дутья при $t = 400^{\circ}\text{C}$						
ВД-13,5	60	2,2	970	51	2,6x2,1x2,3	2,4
ВД-15,5	85	2,9	970	95	2,7x2,4x2,9	2,8
ВД-20	146	2,7	730	156	3,3x3,3x3	4,8

П р и м е ч а н и я: 1. ВД - вентилятор дутьевой; ВДН - вентилятор дутьевой с согнутыми назад лопатками; ВД - вентилятор дутьевой.

2. Число - диаметр рабочего колеса, мм.

Т а б л и ц а 47

Дымососы

Тип	Параметры при номинальном режиме			Потребляемая мощность, кВт	Масса,
	производительность, тыс. м ³ /ч	давление, кПа	число оборотов /л, об/мин		
Д-15,5х2	105	2,4	735	98	3
Д-20	140	3,8	730	215	4,5
ДН-22	144	3,4	740	172	8
ДН-18х2	180	3,3	735	270	8
ДН-24	185	4,0	740	262	8,9
ДН-26	237	4,7	740	395	10
ДН-22х2-0,62	285	3,4	740	345	18,4
Д-21,5х2	305	4,7	730	558	11
ДН-24х2-0,62	370	4,0	740	525	21,5
ДН-26х2-0,62	475	4,7	740	790	29,1
ДОД-28,5	585	3,8	570	750	46,5
ДОД-31,5	725	3,3	475	790	50,3
ДОД-33,5	840	3,7	570	1015	54,6
ДОД-41	1140	3,2	370	1140	98,3
ДОД-43	1335	3,6	370	1570	103,5

П р и м е ч е н и я: Д - дымосос; Н - загнутые назад лопасти; О - ооовой; Д - двухотупенчатый; первое число - диаметр рабочего колеса, мм; второе число - число вооротов; 0,62 - отношение диаметра входа в крыльчатку к диаметру по выходным кройкем лопастей.

2. Дымососы для отсосывания дымовых газов из топков работают при t не выше 200°C, а дымососы для рециркуляции газов - при $t \leq 400^\circ\text{C}$.

тельностью до 100 Гкал/ч поставляются и комплектуются трестом Союзкотлокомплект при Ценоглавтяжмаша Грозного СССР. Паровые котлоагрегаты Велгородского котлоагрегатного завода и водогрейные теплопроизводительностью 100 Гкал/ч и выше поставляются и комплектуются трестом Энергокомплесоорудование Минэнерго СССР.

2.42. Оборудование автоматического регулирования, тепловой защиты и дистанционного управления поставляется трестом Энергокомплеставтоматика.

2.43. В соответствии с техническими условиями на поставку стационарных паровых и водогрейных котлоагрегатов заводами-изготовителями выдается оледующая документация.

Спецификация на оборудование, традиционные материалы и набивную массу оцинкованных анкеров; опацификация и чертежи на фланцевые шланговые изделия чертежи оборудования поставляются на отдельную плату и не входят в стоимость оборудования. Монтажные чертежи и их список, ведомость изменений и монтажных укзаний, паспорт котлоагрегата с общими видами входят в стоимость оборудования.

Материалы для ремонтных работ и надписи на трубопроводах

2.44. Для нормального функционирования котельных установок необходимы прокладки, материалы и резиновые набивки, основные характеристики которых приведены в табл. 48-49.

2.45. Трубопроводы в котельных должны быть окрашены в соответствии с требованиями ГОСТ 14202-69 (приложение).

3. ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ВОДОПОДГОТОВКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ КОТЕЛЬНЫХ

3.1. С целью уменьшения образования накипи, являющейся одной из причин нерационального использования топлива в котельных, необходимо производить котловую или докотловую обработку воды. Выбор типа водоподготовки и состав оборудования зависят от мощности котлов, теплонапряжения на поверхности нагрева, степени чистоты воды.

3.2. Значительное влияние на образование накипи оказывает величина теплового потока, т.е. теплонапряжение поверхности нагрева. При переводе промышленных котельных с твердого топлива на

Прокладки и уплотнительные материалы

Т а б л и ц а 48

Материал	Размер, мм	Рабочая среда	Температура, °С, не более	Рабочее давление, МПа, не более
Парокит	Листы 300х400, 400х500, 500х500, 550х550, 600х600, 750х1000, 700х1200, 1000х1200, 1000х1500, 1200х1250, 1200х1350, 1200х1450, 1200х1500, 1200х1700, толщиной 0,3-6	Вода, пар Нефть, тяжелые и легкие нефтепродукты Жидкий и газообразный кислород	До 450 До 400 До 200 От 62 до 182	До 5 До 4 До 7 До 0,25
Картон (непродитанный)	Толщина 0,2-1,5	Вода питьевая, пер, масла, органические растворители и углеводороды	90	1,6
Картон (пропитанный)	Лист 800х900, толщина 0,3-1,5	Вода, бензин, керосин и мазут	120	1,6
Пластикат (поливинилхлоридный)	Лист 1000х600, толщина 1,3-и 3,5	Кислоты, растворы щелочей, спирты, легкие нефтепродукты, газы агрессивные	40	1,6
Резина:				
кислото-щелочестойкая	Пластину от 250 до 1000; рулоны от 500 до 1000 шириной 200-1750	Вода, воздух, слабые растворы (20%) кислот и щелочей (кроме уксусной и азотной)	От -20 до +50	1,6
теплостойкая	Толщина пластин от 2 до 60; в рулоне толщиной от 0,5 до 50	Воздух	От -35 до +90	1,6
морозостойкая		пар	До +140	1,6
		Воздух и нейтральный газ	От -45 до +50	1,6

Материал	Размер, мм	Рабочая среда	Температура, °С, не более	Рабочее давление, мПа, не более
маслобензостойкая		Масла, легкие нефтепродукты, воздух, нейтральный газ	От -30 до +50	1,6
вакуумная	Рулонная, листы 1500x750 и более, толщина 2-6	Воздух и нейтральный газ	От -30 до +90	1,6
Фибра	Листы 1900x1200, толщина 1-3	Бензин, керосин, масла, кислород	100	15
Алюминий АД1-М	Лист 2000x800, толщина 0,3-10	Газы и пары инертные	100	1,6
Латунь Л-62	Лента 7-20 x 20-600, толщина 0,5-2	Газообразные и жидкие неагрессивные среды	250	Не ограничивается
Медь МЗ	Лист 1410x710, толщина 0,4-10	Вода, пар, кислород	300	15
Свинец С2	Полный 5000x2800, толщина 1-15	Серная кислота, сернистый газ и растворы других кислот	100	0,6
Сталь 1Х1З, 1Х1В1ЮТ, 1Х1З1Х1В1ЮТ	Лист 1410x710, толщина от 0,4 до 10	Вода, пар	570	25
Сталь зубчатая	Для условных проходов	- " -	570	6,4-40

Сальниковые набивки (по ГОСТ 5152-66)

Среда	Предельные параметры		Сальниковая набивка	
	P_T , МПа	t , °C	Марка	Обозначение
Воздух, смазочные масла, питьевая вода	20	10	Плетеные Хлопчатобумажная сухая	ХБС
Воздух, смазочные масла, нефтяное топливо, промышленная вода	20	10	Хлопчатобумажная пропитанная	ХБП
Воздух, смазочные масла, промышленная вода, водяной пар	16	100	Пеньковая сухая	ПС
Воздух, смазочные масла, промышленная вода	16	100	Пеньковая пропитанная	ПП
Воздух, водяной пар, промышленная вода, растворы щелочей	4,5	400	Асбестовая сухая	АС
Воздух, нефтяное тяжелое топливо, слабощелочные растворы	4,5	300	Асбестовая пропитанная	АП
Промышленная вода, нефтепродукты	4,5	300	Асбестовая прозрачная	АПР
Промышленная вода, водяной пар	1	130	Тальковая сухая	ТС
Нефтяное топливо	3	300	Асбестовая маслобензиностойкая	АМБ
Пар насыщенный и перегретый, вода перегретая	32,5	200	Асбестовая резиновая пропитанная	АРП
	30	450	Асбестовая резиновая сухая	АРС

Среда	Предельные параметры		Сальниковая набивка	
	$P_T, \text{МПа}$	$t, ^\circ\text{C}$	Марка	Обозначение
Вода, пар, воздух	90	200	Асбестопроволочная прорезиненная	АПРП
	90	450	Асбестопроволочная сухая	АПРС
	35	510	Асбестовая проклеен- ная с графитом	АГ-I для ар- матуры, для центробежных насосов
	20	260		
Промышленная вода	20	100	Скатанные Прорезиненная хлопча- тобумажная	ПХБ
			Прорезиненная хлопча- тобумажная с резиновым сердечником	ПХБРС
			Прорезиненная льняная	ПЛ
			Прорезиненная льняная с резиновым сердечником	ПЛРС
Промышленная вода, перегретый и насыщенный пар	10	400	Прорезиненная асбесто- вая	ПА
			Прорезиненная асбесто- вая с резиновым сердеч- ником	ПАРС
			Прорезиненная асбесто- металлическая	ПАМ
			Прорезиненная асбесто- металлическая с рези- новым сердечником	ПАМРС

Продолжение табл. 49

Среда	Предельные параметры		Сальниковая набивка	
	$P_I, \text{МПа}$	$t, ^\circ\text{C}$	Марка	Обозначение
Промышленная вода, соленая вода	20	100	Компенсирующая хлопчатобумажная	КХБ
			Компенсирующая льняная	КЛ
Воздух, промышленная вода, пар, нефтепродукты	40	100	Кольцевые Манжеты хлопчатобумажные	МХБ
			Манжеты льняные	МЛ
Нефтепродукты	20	300	Манжеты асбестовые	МА
			Кольца разрезные асбесто-алюминиевые	КРАА
	5	400		

природный газ могут наблюдаться аварии котлов из-за разрыва ак-
тивных и кипящих труб. Поэтому перевод котлов на высококало-
рийные топлива, т.е. природный газ или мазут, рекомендуется соче-
тать с улучшением качества питательной воды.

3.3. Скорость образования накипи A , $\text{м}^2/(\text{см}^2 \cdot \text{ч})$, определяется по формуле

$$A = K S q^2, \quad (17)$$

где K — коэффициент пропорциональности, равный для соедине-
ний кальция и магния $K = 1,3 \cdot 10^{-13}$ и железосили-
ко-отложений $K = 5,7 \cdot 10^{-14}$;

S — концентрация накипеобразователей в котловой воде,
 мг/кг ;

q — теплотенпряжение, т/м^2 , ($1 \text{ ккал/м}^2 \cdot \text{ч} = 1,163 \text{ Вт/м}^2$).

3.4. Скорость нарастания отложений за год (8000 ч), мм/год
рекомендуется определять по формуле

$$h_{от} = \frac{80 K S q^2}{j_{отл}}, \quad (18)$$

где $j_{отл}$ — плотность отложений, ч/см^3 .

Ориентировочно для щелочноземельных отложений $j_{отл} = 1,8$
и железосилико-отложений $j_{отл} = 3$.

3.5. Результатом образования отложений на внутренней поверх-
ности является увеличение температурного напора

$$\Delta t = t_{ст} - t_{куп}, \quad (19)$$

где $t_{ст}$, $t_{куп}$ — соответственно температура стенки трубы и кипения
жидкости, $^{\circ}\text{C}$.

Предельная температура стенки трубы не должна превышать
 $450-470^{\circ}\text{C}$. Предельное значение температурного напора $\Delta t_{пред}$
зависит от величины давления и будет равно при

P , мм/м^2	$\Delta t_{пред}$, $^{\circ}\text{C}$
0,6	290
0,9	275
1,4	260
2,4	230
3,4	210
4,0	200

Допустимая толщина отложений на стенках может быть определена из формулы

$$\Delta t = \left(\frac{\delta_{от}}{\lambda_{от}} + \frac{1}{\alpha_2} \right) q, \text{ } ^\circ\text{C}, \quad (20)$$

где $\delta_{от}, \lambda_{от}$ - толщина, м, и теплопроводность отложения, Вт/(м·°C);

α_2 - коэффициент теплоотдачи от стенки трубы к кипящей жидкости, т/(м²·°C);

q - тепловой поток, Вт/м².

Величина $\lambda_{от}$ для малотеплопроводных накилей может быть принята 1,5-2 Вт/(м·°C).

В качестве предельной толщины отложений при высоких тепловых потоках для давления 0,5-1,8 МПа-0,4 мм и для 2-4 МПа-0,3 мм.

Внутрикотловая обработка воды щелочными реагентами

3.6. На ряде предприятий стройиндустрии возможно отсутствие докотловой подготовки воды. При отсутствии такой водоподготовки для снижения интенсивности накинеобразования рекомендуется применять систематическую внутрикотловую обработку воды щелочными реагентами - антيناкипинами, например, кальцинированной содой (80%) с тринатрийфосфатом (20%). Систематической и по возможности непрерывной подачей раствора антيناкипина в котел вместо питательной водой достигаются оптимальные условия для образования шлама и толщи котловой воды, а на накипных отложениях на теплонапряженных поверхностях нагрева.

3.7. Внутрикотловая обработка воды рекомендуется для вертикальных цилиндрических котлов для выработки насыщенного пара и водотрубных неэкранированных котлов с чугунными экономайзерами (котлы Стерлинга, Гарбе, Шухова, Шухова-Берлина) при тепловом напряжении поверхностей нагрева не выше 100000 Вт/м² и общей жесткости питательной воды до 3,0 мг-экв/кг.

3.8. Дозу кальцинированной соды D_c , г-экв на 1 т питательной воды, рекомендуется находить по формуле

$$D_c = \mathcal{H}_{\text{н.б.}} - \mathcal{H} \frac{\mathcal{H}_{\text{н.б.}} P_r}{100}, \quad (21)$$

где $Ж_{п.б}$ — общая жесткость питательной воды, мг-экв/кг;
 $Щ$ — общая щелочность питательной воды, мг-экв/кг;
 $Щ_{н.б}$ — нормативная избыточная щелочность котловой воды, мг-экв/кг;
 $Р$ — нормативный размер продувки котла, %, определяемый по табл. 50.

Т а б л и ц а 50

Рекомендуемый размер продувки, % к производительности котла

Котлы	Рекомендуемый размер продувки, % к производительности котла	Номер формулы
Вертикально-водотрубные с нижними барабанами, жаротрубные и локомобильные	$R = I + 0,9 \text{ Жп.в.}$	(22)
Горизонтально-водотрубные с грязевиками	$R = I,5 + I, I \text{ Жп.в.}$	(23)
Горизонтальные водотрубные без грязевиков, дымогарного типа	$R = 2 + I,4 \text{ Жп.в.}$	(24)

3.9. Суточный расход технической кальцинированной соды $В_с$, кг, рекомендуется определять по следующим сутки

$$B_c = \frac{Ж_{п.б} \cdot 56Q \cdot 24}{1000} \quad (25)$$

где Q — предполагаемая среднечасовая паропроизводительность котельной, т/ч.

3.10. Раствор омеи реагентов рекомендуется готовить в специальном растворяющем бачке емкостью 0,2–0,5 м³ и при помощи специального дозирования насоса подавать во всасывающую магистраль питательного насоса или непосредственно в барабан котла. Первая схема применима для котельных с котлами без водяных экономайзеров или при наличии их, но при общей жесткости воды меньше 0,5 мг-экв/кг. Вторая схема рекомендуется для предупреждения выпадения отложений уже в водяном экономайзере и применяется для

котлов с водяными экономайзерами при жесткости питательной воды больше 0,5 мг-экв/кг.

3.11. При внутрикотловой обработке воды необходимо применять непрерывное или периодическое удаление шлама, т.е. проводить продувку котла (чем выше жесткость питательной воды, тем выше должен быть размер продувки).

3.12. Режим периодической продувки рекомендуется задавать числом продувок котла за смену или за сутки по данным анализа.

3.13. Для борьбы с накипобразованием на объектах промышленной энергетики могут быть рекомендованы методы, основанные на воздействии магнитного поля, электрического поля и ультразвуковых колебаний на воду, используемую для питания котлов.

Осветление воды

3.14. Осветление воды является первой технологической операцией обработки воды, рекомендуемой практически во всех случаях, поскольку взвешенные в воде вещества вредны при использовании ее в цикле паросиловой установки.

3.15. Осветление воды рекомендуется производить непосредственно на осветлительных (механических) фильтрах напорного типа. Основные характеристики осветлительных фильтров приведены в табл. 51.

3.16. Осветление воды при пропуске ее через осветлительный фильтр происходит в результате прилипания к частицы зернистого фильтрующего материала грубодисперсных примесей воды, которые задерживаются на поверхности и в порах фильтрующего материала. Фильтрация воды происходит под воздействием разности давления над фильтрующим слоем и под ним. В качестве фильтрующего материала применяются дробленый антрацит, кварцевый песок и мраморная крошка.

3.17. Для увеличения грязеемкости фильтрующего материала рекомендуется применять двухслойную загрузку, состоящую из более крупного антрацита и более мелкого песка.

3.18. При выборе фильтрующего материала необходимо учитывать его химическую стойкость. Так, при фильтровании через кварцевый песок щелочной воды с температурой 150°С выносятся около 5 мг/л кремниевых кислот. Поэтому в тех случаях, когда вода предназначена для питания котлов высокого давления, в качестве фильтрующего ма-

Фильтры осветительные, работающие при давлении 6 кгс/см²

Шифр	Диаметр фильтра, мм	Высота филь- трующей наг- ружки, мм	Общая высота, мм	Масса конст- рукции филь- тра, кг	Завод-изготовитель
Фильтры вертикальные однокамерные					
ФОВ-1,0-6	1000	1000	—	—	Бийский котельный
ФОВ-1,4-6	1400	1000	—	—	
УВ-044-1	1000	1000	2912	932	— " —
УВ-044-2	1500	1000	3298	1600	— " —
ФОВ-2,0-6	2000	1000	3620	2120	Таганрогский "Красный котельник"
ФОВ-2,6-6	2600	1000	4015	3755	То же
ФОВ-3,0-6	3000	1000	4385	4780	— " —
ФОВ-3,4-6	3400	1000	4530	6254	— " —
Вертикальные двухкамерные					
ФОВ-2К-3,4-6	3400	900х2	5520	9195	— " —
Вертикальные трехкамерные					
ФОВ-3К-3,4-6	3400	900х3	6635	13135	— " —
Горизонтальные однокамерные					
ФОВ-3,0-6-5,5	3000	1000	4630	8320	— " —
ФОВ-3,0-6-10,5	3000	1000	4630	14220	— " —

териала для осветлительных фильтров следует применять только антрацит.

Кварцевый песок применяют во всех схемах водоподготовки, кроме магnezияльного обескремивания и обессоливания воды. Мраморная крошка в качестве фильтрационного материала может использоваться в осветлительных фильтрах только в схеме обработки воды известкованием.

3.19. Необходимое количество осветлительных фильтров м.ф., шт., рекомендуется определять по формуле

$$n_{м.ф.} = \frac{D_{х.об} + \delta_{м.ф} + \delta_{н.ф} + \delta_{г}}{\omega F} + n, \quad (26)$$

где $D_{х.об}$ — максимальное количество воды, поступающее в установку после ионообменных фильтров, м³;

$\delta_{м.ф.}$ — средний расход осветленной воды на промывку осветлительных фильтров, м³/ч;

$\delta_{н.ф.}$ — средний расход осветленной воды на регенерацию ионитовых фильтров, м³/ч;

$\delta_{г}$ — максимальный расход осветленной воды на теплосеть и прочие нужды без обработки ее в ионитных фильтрах, м³/ч;

ω — допускаемая скорость фильтрования, м/ч;

n — число резервных фильтров;

F — площадь фильтрования одного осветлительного фильтра, м².

3.20. Для загрузки осветлительных фильтров рекомендуется применять фильтрующий материал, имеющий размеры, приведенные в табл. 52.

Т а б л и ц а 52

Размеры фильтрующего материала при высоте слоя 500 мм и коэффициенте неоднородности зерен $k=2$

Фильтрующий материал	Диаметр зерен, мм		
	минимальный	максимальный	эквивалентный
Кварцевый песок	0,5	1,2	0,8
Антрацит	0,8	1,8	1,1

3.21. Межпромывочный период осветлительных фильтров рекомендуется определять по формуле

$$T = \frac{h_{\phi} \Gamma_0}{\omega C_{\phi}} 10^3 \quad (27)$$

где h_{ϕ} — высота слоя, фильтрующего материала, мм;
 Γ_0 — гряземкость материала, кг/м³;
 C_{ϕ} — концентрация взвешенных веществ в фильтруемой воде, мг/кг.

3.22. Величина межпромывочного ремонта фильтров должна быть не менее 8 ч.

Умягчение воды

3.23. Умягчением воды называется удаление из нее до заданных величин катионов накипобразователей Ca^{2+} и Mg^{2+} с заменой их катионами Na^{+} или H^{+} . Обработка воды однократным или двукратным натрий-катионированием применяется для различных вод с относительно малой карбонатной жесткостью, превращение которой в бикарбонат натрия не вызывает гряземерного увеличения продувки котлов, в также не создает относительной щелочности котловой воды свыше 20%.

3.24. В ряде случаев натрий-катионирование воды рекомендуется комбинировать с другими методами обработки, которые снижают щелочность натрий-катионированной воды до приемлемых размеров. С этой целью могут быть применены параллельное, последовательное или совместное водород-натрий-катионирование, совместное или параллельное аммоний-натрий-катионирование, предварительное известкование обрабатываемой воды с последующим натрий-катионированием, натрий-катионирование с последующим подкислением.

3.25. В качестве катионита при натрий-катионировании используются отечественные ионообменные материалы — ольфуголь и катионит КУ-2. Обработка воды методом натрий-катионирования заключается в фильтровании ее через слой катионита, содержащего в качестве обменных ионов катионы натрия. При этом катионит подменяет из воды ионы Ca^{2+} и Mg^{2+} , обуславливающие ее жесткость, в равную переходит эквивалентное количество ионов Na^{+} .

3.26. Когда рабочая обменная способность натрий-катионита в процессе фильтрования через него жесткой воды истощается, натрий-катионит подвергается регенерации вытеснением из него ранее

поглощенных ионов кальция и магния концентрированным раствором поваренной соли ($NaCl$).

3.27. Для более глубокого умягчения исходной воды и для улавливания проскоков солей жесткости предусматривается двухступенчатое натрий-катионирование.

При этом исходная вода последовательно проходит натрий-катионитные фильтры первой и второй ступеней.

Аммоний-натрий-катионирование

3.28. Метод аммоний-натрий-катионирования воды нашел широкое применение в промышленных котельных. При этом методе обработки воды снижается щелочность и содержание котловой воды, сокращаются размеры продувки котлов и, что очень важно, достигается это без применения кислотостойкой запорной арматуры и материалов, коррозиестойких защитных покрытий оборудования и трубопроводов, кислот и нейтрализации кислых стоков.

Кроме того, отпадает необходимость в специальном подделачивании питательной воды после термических деаэраторов, обеспечивается отсутствие углекислотной коррозии оборудования питательного тракта и особенно конденсатопроводов, устраняется связанное с этим загрязнение котлов окислами железа.

3.29. Сущность обработки воды аммоний-катионированием заключается в замене катионов всех солей и щелочей, содержащихся в воде, катионами аммония NH_4 .

Когда истощается обменная способность аммоний-катионита в процессе фильтрования через него жесткой воды, он подвергается регенерации путем вытеснения из него ранее поглощенных ионов кальция, магния, железа, натрия 2-3%-ным раствором сульфата аммония. Недостаток — наличие аммония в паре.

Водород-катионирование

3.30. Применяется для обработки воды с относительно большой карбонатной жесткостью, требующей снижения в процессе умягчения воды. В качестве катионита применяются сульфуголь КУ-2. Обработка воды методом водород-катионирования заключается в фильтровании ее через слой катионита, содержащего в качестве обменных ионов

катионы Ca^{2+} , Mg^{2+} , Na^+ и другие, а в воду переходит эквивалентное количество H^+ ионов. Одновременно происходит разрушения (нейтрализация) H^+ ионов бикарбонатной щелочности воды — карбонатной жесткости с образованием свободной углекислоты.

В схемах химического обессоливания воды предусматривается водород-катионитные фильтры второй ступени для улавливания проскоков Na^+ .

Эти фильтры применяются на установках полного химического обессоливания воды в качестве третьей ступени водород-катионирования.

3.31. Анионирование воды применяется для обессоливания природных вод для питания прямоточных котлов любых давлений и считается экономически целесообразным, когда суммарное содержание сульфатных, хлоридных и нитратных ионов в исходной воде не превышает 3-4 мг-экв/л.

3.32. В качестве обменных анионов, которыми заряжаются аниониты, используются OH^- , CO_3^{2-} , HCO_3^- . Аниониты способны достаточно полно и интенсивно поглощать из фильтруемой воды различные анионы, когда те присутствуют в ней в виде соответствующих кислот. Поэтому для достижения глубокого обессоливания воды необходимо перевести все соли, содержащиеся в воде, в соответствующие кислоты. Практически это означает, что обрабатываемую воду в начале необходимо фильтровать через водород-катионит, а затем через анионит.

Регенерация анионитов осуществляется водным раствором 2-4% аммиака.

Для первой ступени натрий-катионирования, водород-катионирования, аммоний-натрий-катионирования и анионирования используются ионообменные параллельные фильтры первой ступени ФИПаI; для второй ступени используются ионообменные параллельно-точные фильтры второй ступени — ФИПаII; для третьей ступени водород-катионирования и анионирования используются ионообменные параллельно-точные фильтры второй ступени — ФИПаII.

Основные характеристики ионообменных фильтров приведены в табл. 53.

3.33. Необходимое количество параллельно-точных фильтров первой ступени, n_r , шт., рекомендуется определять по формуле

$$n_r = \frac{Q}{\omega_F} + n_r + 1, \quad (28)$$

Т а б л и ц а 53

Основные характеристики ионообменных фильтров, работающих при давлении
6 кгс/см²

Шифр	Диаметр фильтра, мм	Высота фильтру- ющей загрузка, мм	Общая высота, мм	Масса конструк- ции филь- тра, кг	Оптовая цена за 1 шт., руб.	Завод-изготовитель
Параллельно-точные первой степени						
ФМП-I-0,7-6	700	2000	3450	598	340	Саратовский энергетичес- кого машиностроения
ФМП-I-1,0-6	1000	2000	3714	1015	440	Бийский котельный
ФМП-I-1,4-6	1400	2000	-	-	-	Бийский котельный
ХВ-040-I	1000	2000	3592	972	360	Тот же
ХВ-040-2	1500	2000	3920	1616	520	- " -
ХВ-042-I	1500	2000	3597	969	420	- " -
ХВ-042-2	1500	2000	3924	1608	580	- " -
ФМП-I-2,0-6	2000	2500	4930	2590	920	Таганрогский "Красный котельник"
ФМП-I-2,6-6	2600	2500	5200	4310	1320	Тот же
ФМП-I-3,0-6	3000	2500	5470	5260	1480	- " -
ФМП-I-3,4-6	3400	2500	5740	7460	2000	- " -

Продолжение табл. 13

Наимр	Диаметр фильтра, мм	Высота фильтру- ющей загрузки, мм	Общая высота, мм	Масса конструк- ции филь- тра, кг	Оптовая цена за шт., руб.	Завод-изготовитель
Параллельно-точные второй ступени						
ФНП-1,0-6	1000	1500	-	-	-	Бийский котельный
ФНП-1,4-6	1400	1500	-	-	-	- " -
ФНП-2,0-6	2000	1500	3630	2116	860	Тягакровский
ФНП-2,6-6	2600	1500	4015	3757	1320	- " -
ФНП-3,0-6	3000	1500	4385	4785	1640	- " -

фильтров второй ступени

$$n_{II} = \frac{Q}{\omega F} + n_r, \quad (29)$$

- где Q — максимальный расход воды, подлежащий фильтрованию, м³/ч;
 n_r — количество резервных фильтров, равное количеству одновре-
 временного регенерируемых;
 1 — дополнительный резервный фильтр на случай ремонта како-
 го-либо фильтра.

3.34. Проверка допустимой скорости фильтрования ω в периоды оовпадения регенераций и ремонтов фильтров выполняется по формуле

$$\omega = \frac{Q}{F(n - n_{\text{рег.ф.}} - n_{\text{рем.ф.}})}, \quad (30)$$

- где $n_{\text{рем.ф.}}$ — количество одновременно ремонтируемых фильтров, шт.;
 $n_{\text{рег.ф.}}$ — количество одновременно регенерируемых фильтров, шт., определяемое по формуле

$$n_{\text{рег.ф.}} = \frac{n_{\text{рег.}} \cdot t_{\text{рег.}}}{24}, \quad (31)$$

здесь $n_{\text{рег.}}$ — общее количество регенераций фильтров в течение суток, шт.;

$t_{\text{рег.}}$ — продолжительность каждой регенерации, ч.

3.35. Общее количество регенераций фильтров первой ступени при натрий-катионировании определяется

$$n_{\text{рег.}} = \frac{Q \cdot H_0 \cdot 24}{Fh(\epsilon_{\text{ров}} H_0 - \alpha H_0 \cdot 0.5)}, \quad (32)$$

- где H_0 — общая жесткость воды, поступающей в фильтры, мг-экв/л;
 h — высота слоя фильтрующей загрузки, м;
 $\epsilon_{\text{ров}} H_0$ — рабочая обменная способность катионита, г-экв/м³;
 α — удельный расход осветленной воды на послерегенера-
 ционную отмывку катионита, м³ на 1 м³ катионита;
 0.5 — степень умягчения отмывочной воды.

3.36. Общее количество регенераций фильтров второй ступени при натрий-катионировании в течение суток

$$\pi_{рег} = \frac{Q \cdot 0,1 \cdot 24}{Fh \cdot \epsilon_{ров} N_0}, \quad (33)$$

где $0,1$ — величина средней жесткости воды, поступающей в натрий-катионитные фильтры второй ступени, мг-экв/л.

3.37. Общее количество регенераций фильтров в течение суток при водород-катионировании для установок, работающих по схеме: полного химического обессоливания и обескремнивания воды

$$\pi_{рег} = \frac{(Q + \delta_{ска})[N_0 + 2,15 N_{св}]}{Fh [\epsilon_{ров}^H - 0,5 \alpha (N_0 + 2,15 N_{св})]} \cdot 24, \quad (34)$$

частичного обессоливания воды с прококом части содержащихся в ней ионов натрия

$$\pi_{рег} = \frac{(Q + \delta_{ска})[N_0 + 2,15(N_{св} - N_{апр})]}{Fh \{\epsilon_{ров}^H - 0,5 \alpha [N_0 + 2,15(N_{св} - N_{апр})]\}} \cdot 24, \quad (35)$$

частичного обессоливания с прококом через фильтр всех катионов натрия, содержащихся в обрабатываемой воде

$$\pi_{рег} = \frac{(Q + \delta_{ска}) N_0 \cdot 24}{Fh (\epsilon_{ров}^H - 0,5 \alpha N_0)}, \quad (36)$$

последовательного водород-натрий-катионирования с "гомодной" регенерацией водород-катионитных фильтров

$$\pi_{рег} = \frac{(Q + \delta_{ска} N_{а-кат})[2Щ + N_0]}{Fh (\epsilon_{ров}^H - 0,5 \alpha Щ)} \cdot 24, \quad (37)$$

в случае превышения щелочности обрабатываемой воды над общей ее жесткостью

$$\pi_{рег} = \frac{(Q + \delta_{ска} N_{а-кат})[2Щ + N_0] \cdot 24}{Fh [\epsilon_{ров}^H - 0,5 \alpha (2Щ + N_0)]}. \quad (38)$$

3.38. Для установок, работающих по схеме параллельного водород-натрий-катионирования

$$\pi_{\text{рег}} = \frac{Q_{\text{H}_2}^{\text{H}_2} \cdot 24}{Fh(\varepsilon_{\text{рег}}^{\text{H}_2} - 0,5\alpha \cdot \text{H}_2)} \quad (39)$$

3.39. Для установок, работающих по схеме совместного водород-натрий-катионирования

$$\pi_{\text{рег}} = \frac{Q_{\text{H}_2}^{\text{H}_2} \cdot 24}{Fh(\varepsilon_{\text{рег}}^{\text{H}_2 + \text{Na}} - 0,5\alpha \cdot \text{H}_2)} \quad (40)$$

где $Q_{\text{H}_2}^{\text{H}_2}$ — расход воды, подлежащей водород-катионированию, м³/ч;

$\varepsilon_{\text{скл}}^{\text{H}_2}$ — среднечасовой расход водород-катионированной воды на регенерацию анионитных фильтров, м³/ч;

$\varepsilon_{\text{скл}}^{\text{H}_2 + \text{Na}}$ — среднечасовой расход водород-катионированной воды на регенерацию натрий-катионированных фильтров, м³/ч;

α — исходное содержание катионов натрия в обрабатываемой воде, мг-экв/л;

$\text{Na}_{\text{пр}}$ — расчетная остаточная концентрация катиона натрия в фильтрате водород-катионитных фильтров, мг-экв/л.

2,15 — кратность снижения обменной способности сульфогеля по катионам натрия в сравнении с обменной способностью его по катионам кальция и магния;

$\varepsilon_{\text{рег}}^{\text{H}_2}$ — рабочая обменная способность сульфогеля как водород-катионита по кальцию и магнию, г-экв/м³;

$\varepsilon_{\text{рег}}^{\text{H}_2 + \text{Na}}$ — рабочая обменная способность сульфогеля в процессе совместного водород-натрий-катионирования, г-экв/м³.

3.40. Расход поваренной соли G_{NaCl} , кг, на каждую регенерацию фильтра при натрий-катионировании определяется по формуле

$$G_{\text{NaCl}} = Fh\varepsilon_{\text{рег}}^{\text{Na}} \cdot 0,001, \quad (41)$$

где ε — удельный расход поваренной соли на 1 г-экв обменной способности натрий-катионита, г.

3.41. Расход 100%-ной серной кислоты $G_{\text{H}_2\text{SO}_4}$, кг, на регенерацию одного фильтра при водород-катионировании

$$G_{\text{H}_2\text{SO}_4} = Fh\varepsilon_{\text{рег}}^{\text{H}} \cdot 0,001 \quad (42)$$

3.42. Расход 100%-ной серной кислоты на регенерацию фильтра при совместном водород-натрий-катионировании

$$G_{H_2SO_4} = \frac{F \cdot E_{pob}^{H+Na} (\text{Щ}_0 + \text{Щ}_{ост}) \cdot C}{H_0 \cdot 1000}, \quad (43)$$

3.43. Дополнительный расход поваренной соли G_{NaCl} , кг, на регенерацию фильтра для совместного водород-натрий-катионирования

$$G_{NaCl} = \frac{F \cdot E_{pob}^{H+Na} (H_{н.к.} + \text{Щ}_{ост}) \cdot C}{H_0 \cdot 1000}, \quad (44)$$

где C — удельный расход 100%-ной серной кислоты, г/г-экв;

$\text{Щ}_{ост}$ — расчетная остаточная щелочность обработанной воды, мг-экв/л;

$H_{н.к.}$ — некарбонатная жесткость воды, подлежащей катионированию, мг-экв/л.

Численные значения технологических показателей при загрузке фильтров сульфуголем даны в табл. 54.

3.44. Расход реагентов на регенерацию катионитного фильтра при совместном или параллельном аммоний-натрий-катионировании G_{NH_4} , G_{Na} , кг, определяется по формулам

$$G_{NH_4} = \frac{V \cdot E \cdot \gamma_{NH_4}}{1000} \quad \text{или} \quad G_{NH_4} = V \cdot \gamma'_{NH_4}; \quad (45)$$

$$G_{Na} = \frac{V \cdot E \cdot \gamma_{Na}}{1000} \quad \text{или} \quad G_{Na} = V \cdot \gamma'_{Na}, \quad (46)$$

где G_{NH_4} и G_{Na} — соответственно расход соли аммония и хлористого натрия на регенерацию одного фильтра, кг;

V — объем катионита в фильтре, м³;

E — емкость поглощения катионита, г-экв/м³ ($E \approx 350$ г-экв/м³ при совместном аммоний-натрий-катионировании; $E \approx 400$ г-экв/м³ при параллельном аммоний-натрий-катионировании);

γ_{NH_4} и γ_{Na} — соответственно удельный расход соли аммония и хлористого натрия на регенерацию катионита, г/г-экв (табл. 55);

γ'_{NH_4} и γ'_{Na} — то же, кг/м³;

3.45. Пересчет величины α_{NH_4} (см. табл. 50) на весовое соотношение $\alpha_{NH_4}^{p.b.}$ и $\alpha_{Na}^{p.b.}$ производится по формулам:

$$\alpha_{NH_4}^{p.b.} = 1,13 \alpha_{NH_4}$$

$$\alpha_{Na}^{p.b.} = 0,89 \left[100 - \frac{H_K - \text{Щ}_{0,6}^{ycl}}{H_K + (22^-) + (50V^2-)} \right], \quad (47)$$

- где $\alpha_{NH_4}^{p.b.}$ — относительная концентрация ионов аммония в регенерационном растворе при совместном аммоний-натрий-катионировании;
- $\alpha_{Na}^{p.b.}$ — относительная концентрация ионов натрия в регенерационном растворе;
- H_K — карбонатная жесткость умягченной воды, мг-экв/л;
- $\text{Щ}_{0,6}^{ycl}$ — условная остаточная щелочность обработанной воды (фильтрата аммоний-натрий-катионитных или смеси фильтратов аммоний- и натрий-катионитных фильтров), мг-экв/л.

Численные величины технологических показателей при загрузке фильтров анмонитом даны в табл. 56.

Технические характеристики фильтров приведены в табл. 57 и 58.

3.46. Для приготовления и хранения реагентов в котельных необходимо иметь оборудование, основные характеристики которого приведены в табл. 59.

3.47. Приготовление рабочего раствора кислоты требует полной механизации всех операций. Для приготовления и дозирования раствора кислоты и щелочных легкорастворимых реагентов рекомендуется применить насос-дозаторы Рижского завода, основные характеристики которых приведены в табл. 60, и насос-дозаторы:

с регулированием подачи вручную при остановленном электродвигателе НД16/400(96), НД25/250(95), НД40/160(95), НД63/100(96), НД100/(63)(96), НД400/16(103), НД630/10(107), НД1000/10(132), НД1600/10(221), НД2500/10(227), НД100/250(182) НД - серия, число перед чертой - номинальная подача, л/ч; число за чертой - давление всасывания, кгс/см²; в скобках - масса насоса с электродвигателем АО2, кг);

с регулированием подачи вручную на ходу электродвигателя НДО, 5Р2, 5/400; НДО, 5Р10/100; НДО, 5Р16/63; НДО, 5Р25/40; НДО, 5Р40/25; НДО, 5Р63/63; НДО, 5Р100/10; НДО, 5Р - см. выше, масса насоса с электродвигателем 42 и 43 кг;

с регулированием вручную, автоматически или дистанционно на ходу, НДО, 5Э2, 5/400; НДО, 5Э10/100; НДО, 5Э16/63; НДО, 5Э25/40; НДО, 5Э40/25; НДО, 5Э63/16; НДО, 5Э100/10; НДО, 5Э - см. выше масса насосов с электродвигателем 55 кг.

3.48. Для подогрева баков с реагентами рекомендуется применять теплообменники (табл. 61) и подогреватели Таганрогского завода "Красный котельщик" (табл. 62).

Т а б л и ц а 54

Расчетные технологические показатели фильтров, загруженных сульфугоглем

Показатели	Единица измерения	Натрий-катионитные фильтры			Водород-катионитные фильтры			Водород-катионитные фильтры с го-лодной" регенера-цией		Фильтры для оов-местного водород-натрий-катиониро-вания	
		первой ступе-ни		второй ступе-ни	первой ступени		второй ступе-ни				
		Сульфугогль			Сульфугогль			Сульфугогль		Сульфугогль	
		мелкий	крупный	крупный	мелкий	крупный	крупный	мелкий	крупный	мелкий	крупный
Высота слоя сульфугогля	м	2,0-2,5	2,0-2,5	1,5	2,0-2,5	2,0-2,5	1,5	2,0-2,5	2,0-2,5	2,0-2,5	2,0-2,5
Крупность зерен сульфугогля	мм	0,3-0,8	0,5-1,1	0,5-1,1	0,3-0,8	0,5-1,1	0,5-1,1	0,3-0,8	0,5-1,1	0,3-0,8	0,5-1,1
воздушно-сухой сульфугогль	мм	0,6-0,7	0,6-0,7	0,6-0,7	0,6-0,7	0,6-0,7	0,6-0,7	0,6-0,7	0,6-0,7	0,6-0,7	0,6-0,7
взбухший сульфугогль	мм	0,5	0,6	0,6	0,5-0,6	0,5-0,6	0,6	0,5-0,6	0,5-0,6	0,5-0,6	0,5-0,7
коэффициент набухания сульфугогля	-	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
содовой износ сульфугогля	%	8	8	8	9	9	9	9	9	9	9
полная обменная способность сульфугогля	г-экв/м³	550	500	500	550	500	500	550	500	550	500
расчетная обменная способность сульфугогля (г-экв./м³) при общем содержании воды (мг/л)	мг-экв/л										
3(No=2,5)		340	310	300	300	280	250	310	300	310	300
6(No=5,35)		340	310	300	290	270	250	310	300	310	300
10(No=8,9)		320	300	275	-	-	250	300	290	300	290
21(No=14,3)		280	260	250	-	-	225	290	280	-	-
32(No=21,4)		260	240	250	-	-	200	280	270	-	-
Скорость фильтрования воды нормальная и максимальная (последняя кратковременная) (м/ч) при общем содержании исходной воды (мг/л)	мг-экв/л										
3(No=2,5)		25-50	25-50	40-80	20-40	20-40	30-60	25-50	25-50	25-50	25-50
6(No=5,35)		25-40	25-40	35-70	15-30	15-30	30-60	20-40	20-40	20-40	20-40
10(No=8,9)		15-30	15-30	30-60	-	-	30-60	15-30	15-30	15-30	15-30
21(No=14,3)		10-20	10-20	25-30	-	-	30-60	10-20	10-20	-	-
32(No=21,4)		5-10	5-10	20-40	-	-	30-60	5-10	5-10	-	-
Сопротивление фильтров, м вод.ст., при фильтровании через них воды со скоростью до 80 (для водород-катионитных фильтров второй ступени до 60) (мг/л)	м/ч										
50		-	-	15	-	-	15	-	-	-	-
40		15-18	9-10	15	-	-	15	18	18	18	18
		13-14	8-9	14	13-14	9-9	14	13-14	8-9	13-14	8-9

Продолжение табл. 54

Показатели	Единица измерения	Натрий-катионитные фильтры			Водород-катионитные фильтры			Водород-катионитные фильтры с "голодной" регенерацией		Фильтры для местного водоразведения натрий-катионитными	
		первой ступени		второй ступени	первой ступени		второй ступени				
		Сульфуголь			Сульфуголь			Сульфуголь		Сульфуголь	
		мелкий	крупный	крупный	мелкий	крупный	крупный	мелкий	крупный	мелкий	крупный
30		10-II	6-7	I3	10-II	6-7	I3	10-II	6-7	10-II	6-7
20		8-9	5-6	I2	8-9	5-6	-	8-9	5-6	8-9	5-6
10		6-7	4-5	-	6-7	4-5	-	6-7	4-5	6-7	4-5
5		5-6	4-5	-	5-6	4-5	-	5-6	4-5	5-6	4-5
Удельный расход поваренной соли на регенерацию натрий-катионитных фильтров и 100%-ной серной кислоты на регенерацию водород-катионитных фильтров (г/г-экв) при общем содержании воды (менее)	мг-экв/л										
3 (No=2,5)		110	110	250	75	75	70	49	49	49	49
6 (No=5,35)		120	120	300	160	160	70	49	49	49	49
10 (No=8,9)		130	130	350	225	225	70	49	49	49	49
21 (No=14,3)		140	140	400	-	-	70	49	49	49	49
32 (No=21,4)		150	150	500	-	-	70	49	49	49	49
Крепость регенерационного раствора	%	5-8	5-8	8-12	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Скорость фильтрования регенерационного раствора через сульфуголь	м/ч	3-4	3-4	4-5	10	10	10	10	10	10	10
Взрыхление сульфуголя перед регенерацией											
Интенсивность	л/(с·м ²)	2,8	3,0	3,0	2,8	2,8	3,0	2,8	3,0	2,8	3,0
Длительность	мин	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Скорость фильтрования осветленной отмывочной воды через сульфуголь после регенерации	м/ч	6-8	6-8	6-8	10	10	10	10	10	10	10
Удельный расход осветленной воды на отмывку	м ³ /м ³	4	4	4	5	5	10	5	5	5	5
Общая длительность регенерации	ч	~2	~2	~2	2,5	~2,5	~3	~2,5	~2,5	~2,5	~2,5
Общий удельный расход осветленной воды на регенерацию сульфуголя без использования отмывочной воды для взрыхления	м ³ /м ³	5,8	5,8	6,5	7,3	7,8	13	7,8	7,8	7,5	7,8
для взрыхления с использованием воды		5	5	5	7	7	12	7	7	6,7	6,7

Продолжение табл.54

Показатели	Едини- ца изме- рения	Натрий-катионитные фильт- ры			Водород-катионитные фильтры			Водород-катионитные фильтры с "голодной" регенерацией		Фильтры для совмест- ного водород-натрий- катионирования	
		первой ступени		второй ступени	первой ступени		второй ступени				
		Сульфуголь			Сульфуголь			Сульфуголь		Сульфуголь	
		мелкий	крупный	крупный	мелкий	крупный	крупный	мелкий	крупный	мелкий	крупный
пустимая температура обрабаты- ваемой воды	°С										
при перхлорвиниловых противокор- розионных покрытиях		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
при резиновых покрытиях		60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
по схеме непосредственного нат- рий-катионирования с предвари- тельной набухляцией		20-30	20-30	20-30	-	-	-	-	-	-	-
то же с учетом годового износа сульфо- угля до 12%		60-70	60-70	60-70	-	-	-	-	-	-	-
по схеме натрий-катионирования с пред- варительным известкованием		40-45	40-45	40-45	-	-	-	-	-	-	-
то же при подкисливании известковой воды с учетом годового износа сульф- угля до 12%		60-70	60-70	60-70	-	-	-	-	-	-	-

Т а б л и ц а 55

Расход реагентов при аммоний-натриевом катионировании воды

Схема обработки воды	Расход сульфата аммония NH_4SO_4				Расход поваренной соли NaCl			
	Одноступенчатая схема без повторного использования реагентов		Двухступенчатая схема с повторным использованием реагентов		Одноступенчатая схема без повторного использования реагентов		Двухступенчатая схема с повторным использованием реагентов	
	г/г-экв	кг/м ³	г/г-экв	кг/м ³	г/г-экв	кг/м ³	г/г-экв	кг/м ³
Параллельная:								
NH_4 - фильтра	200	80	140	56	-	-	-	-
Na - фильтра	-	-	-	-	200	70	140	49
Совместная								
NH_4 - Na - фильтры	$200 \frac{\alpha_{\text{NH}_4}}{100}$	$80 \frac{\alpha_{\text{NH}_4}}{100}$	$140 \frac{\alpha_{\text{NH}_4}}{100}$	$56 \frac{\alpha_{\text{NH}_4}}{100}$	$200 \frac{\alpha_{\text{Na}}}{100}$	$70 \frac{\alpha_{\text{Na}}}{100}$	$140 \frac{\alpha_{\text{Na}}}{100}$	$49 \frac{\alpha_{\text{Na}}}{100}$

Т а б л и ц а 56

Расчетные технологические показатели анионитных фильтров

Показатели	Единицы измерения	Фильтры первой ступени (анионит АВ-3Г)	Фильтры второй ступени (анионит АВ-Г7-8)	
			Анионит применяется для поглощения всех кислот	Анионит применяется для поглощения SiO_2 и остатков CO_2
Высота слоя	м	2-2,5	1,5	1,5
Насыпная масса воздушно-сухого анионита	т/м ³	0,72-0,75	0,70-0,74	0,70-0,74
Чабухшего анионита		0,8	0,74	0,74
Коэффициент набухания		2	1	1
Удельный расход $NaOH$	г/г-экв	55-70	Определяется по Справочнику химико-энергетика. Т.1. (М., изд. 1971)	
Расход 100%-ного $NaOH$ на 1 м ³ ионита	кг	50	80-120	120
Скорость фильтрования воды	м/ч	5-25	25-50	25-50
Крепость регенерационного раствора едкого натра	%	3-4	4	4
Удельный расход воды на отмывку продуктов регенерации	м ³ /м ³	20	12	12
Скорость пропускания регенерационного раствора через анионит	м/ч	5-8	5-8	5-8

Продолжение табл. 56

Показатели	Единица измерения	Фильтр первой ступени (анионит АВ-31)	Фильтры второй ступени (анионит АВ-17-8)	
			Анионит применяется для поглощения всех кислот	Анионит применяется для поглощения SiO_2 и остаточес CO_2
Взрыхление анионита перед регенерацией				
интенсивность	л/(с·м ²)	1,5-2,0	1,5-2,0	1,5-2,0
скорость	л/ч	5,4-7,2	5,4-7,2	5,4-7,2
Скорость пропускa частично-обессоленной и декарбонизированной воды для отмывки анионита	м/ч	10-12	10-12	10-12
Максимальная температура обрабатываемой воды	°C	25-30	35-40	20

Т а б л и ц а 57
Технические характеристики фильтров ионообменных параллельно-точных первой ступени

Показатели	Единица измерения	Тип фильтра									
		ФИПа-I-0,7-6	ФИПа-I-I,0-6	ХВ-040-I	ХВ-040-2	ХВ-042-I	ХВ-042-2	ФИПа-I-2,0-6	ФИПа-I-2,6-6	ФИПа-I-3,0-6	ФИПа-I-3,4-6
Давление:	кгс/см ²										
рабочее		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
гидравлическое		9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Площадь фильтрования	м ²	0,38	0,8	0,8	1,78	0,8	1,78	3,14	5,3	7,1	9,1
Диаметр фильтра	мм	700	1000	4000	1500	1000	1500	2000	2600	3000	3400
Высота фильтрующего слоя	м	2	2	2	2	2	2	2,5	2,5	2,5	2,5
Объем фильтрующей загрузки	м ³	0,76	1,6	1,6	3,56	1,6	3,56	7,85	13,25	17,75	22,75
Масса сульфогля или катионита КУ-2 при $\gamma = 0,7$	т/м ³	0,5	1,1	1,1	2,5	1,1	2,5	5,5	9,3	12,4	16
Количество щелевых колпачков в фильтре:	шт.										
рабочих		20	60	32	80	32	80	-	-	-	-
вспомогательных		5	12	7	16	7	16	-	-	-	-
Удельное давление на фундамент	кгс/см ²	~3	4	6,9	6,9	6,5	6,9	6	6,6	7,9	6,6
Масса:	т										
конструкции фильтра		0,598	1,015	0,972	1,616	0,969	1,608	2,590	4,310	5,260	7,460
арматуры фильтра		0,025	0,099	0,115	0,185	0,08	0,165	0,116	0,3	0,34	0,45
нагрузочная		~2,1	5,3	5	10	5	10	15	27	41	47

Технические характеристики фильтров ионообменных параллельно-точных второй ступени

Показатели	Единица измерения	ХВ-04 I-I	ХВ-04 I-2	ХВ-043-I	ХВ-043-2	ФИПа-П-2,0-6	ФИПа-П-2,6-6	ФИПа-П-3,0-6
Давление:								
рабочее	кгс/см ²	6	6	6	6	6	6	6
гидравлическое		9	9	9	9	9	9	9
Площадь фильтрования	м ²	0,8	1,78	0,8	1,78	3,14	5,3	7,1
Диаметр фильтра	мм	1000	1500	1000	1500	2000	2600	3000
Высота фильтрующего слоя	м	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Объем фильтрующей загрузки	м ³	1,2	2,7	1,2	2,7	4,7	8	10
Масса сульфогеля или катионита КУ-2 при $\gamma = 0,7$ т/м ³	т	0,84	1,9	0,84	1,9	3,3	5,6	7,5
Количество щелевых колпачков в фильтре:	шт.							
рабочих		68	176	68	176	-	-	-
запасных		14	35	14	35	-	-	-
Удельное давление на фундамент	кгс/см ²	4,6	5,3	4,6	5,3	5,1	4,9	5,7
Масса:	т							
конструкции фильтра		0,883	1,528	0,880	1,514	2,116	3,757	4,785
арматуры фильтра		0,143	0,24	0,115	0,211	0,281	0,375	0,669
нагрузочная		3,5	7,5	3,5	7,6	13,1	20	30

Т а б л и ц а 59

Оборудование для приготовления и хранения реагентов

Шифр	Рабочее давление. кгс/см ²	Объем аппарата, м ³	Габаритные размеры		Масса конструк- ции, кг	Завод-изготовитель
			Диаметр, мм	Длина (вы- сота), мм		
Мешалки для реагентов						
Гидравлические для кислых реагентов						
МК-1	Атмосферное	1	1200	1710	278	Тагизрогский "Крас- ный котельщик"
МК-2	То же	2	1600	1926	355	То же
Циркуляционные для известкового молока						
М-4	- " -	4	1600	2900	531	- " -
М-8	- " -	8	2000	3800	1420	- " -
М-14	- " -	14	2600	4600	2180	- " -
Механические для известкового молока						
ММ-8	- " -	8	2000	4180	2623	- " -
ММ-16	- " -	16	2600	4720	3995	- " -
ММ-25	- " -	25	3000	5325	6112	- " -
ММ-40	- " -	40	3400	6270	8024	- " -

Продолжение табл. 59

Шифр	Расчетное давление, кгс/см ²	Объем аппарата, м ³	Габаритные размеры		Масса конструк- ции, кг	Завод-изготовитель
			Диаметр, мм	Длина (вы- сота), мм		
	Баки для хранения реагентов Для хранения крепкой серной кислоты					
БК-15	6	15	2000	5800	3260	Таганрогский "Крас- ный котельщик"
	Для хранения едкого щелочи					
БЕ-30	6	30	2600	6050	4840	То же
	Для хранения серной кислоты и мелочи					
-	8 и вакуум	16	2000	5390	4365	- " -
-	- " -	32	2600	6170	8615	- " -
-	- " -	40	2600	-	-	- " -
	Бак-вытеснитель крепкой серной кислоты					
К-2СИ536	6	0,5	806	1450	273	Байский котельный
УВ-190	6	1,5	1016	-	507	То же

Т а б л и ц а 60

Насосы-дозаторы для приготовления и дозирования раствора кислоты
и щелочных легкорастворимых реагентов завода "Ригахиммат"

Характеристика насосов	Единица измерения	Тип насоса						
		НД $\frac{25}{40}$	НД $\frac{40}{25}$	НД $\frac{63}{16}$	НД $\frac{100}{10}$	НД $\frac{160}{10}$	НД $\frac{400}{10}$	НД $\frac{630}{10}$
Производительность	л/ч	25	40	63	100	160	400	630
Давление максимальное	кг/м ²	4,0	2,5	1,6	1,0	1,0	1,0	1,0
Максимальный ход плунжера	мм	16	16	16	16	40	60	60
Диаметр плунжера	мм	20	25	32	40	32	40	45
Число ходов плунжера в минуту	ход	100	100	100	100	100	94	147
Условный проход трубопровода	мм	10	10	10	10	12	15	15
Мощность электродвигателя	кВт	0,27	0,27	0,27	0,27	0,6	1,0	1,0

Т а б л и ц а 61

Теплообменники и подогреватели

Наименование	Поверх- ность наг- рева, мм	Произво- дитель- ность, т/ч	Масса ба- арматуры, кг	Нагрузоч- ная масса, т
Теплообменник водо-во- диной	1,6	5-10	130	0,2
	5	20-40	268	0,4
	21	10-240	700	1,1
	34,2	400	860	1,4
Подогреватель парово- диной	4	25	300	0,4
	8,2	50	376	1
	14,6	100	608	1
	30,3	200	900	1,4
	60	400	1500	2,5

Т а б л и ц а 62

Подогреватели баков для реагентов, работающие
при давлении 6 кг/см²

Тип	Поверхность теплообмена, м ²	Диаметр труб- ки змеевика, мм	Масса конст- рукций, кг
1	7,2	25	243
2	14,4	25	406

Растворители реагентов предназначены для приготовления раство-
ров для фильтров, когда расход поваренной соли и сульфата аммо-
ния на одну регенерацию фильтра составляет не более 50 кг. Приме-
няют осадкестворители В-7075/С; К-1В8810/С; К-181В99/А. Техничес-
кие характеристики которых приведены в табл. 63.

3.49. В ряде случаев возможно применение для приготовления растворов соле-растворителей (табл. 63).

Т а б л и ц а 63

Технические характеристики соле-растворителей

Наименование	Единица измерения	В-7075/Г	К-188а IO/Г	К-181899/А
Давление:	кгс/см ²			
рабочее,		6	6	6
гидравлическое		9	9	9
Площадь фильтрования	м ²	0,16	0,3	0,8
Диаметр соле-растворителя	м	0,45	0,6	1
Высота фильтрующего олоя:				
фракций кварца	мм			
5-10		0,2	0,2	0,2
2,5-5		0,1	0,1	0,1
1-2,5		0,2	0,2	0,2
фракций антрацита	мм			
0,5-1		0,5	0,5	0,5
Фильтрующий материал, загруженный в соле-растворитель:				
объем	м ³	0,08	0,15	0,4
масса кварца, $\gamma = 1,6$	кг	130	240	640
антрацита $\gamma = 0,8$	кг	65	120	320
Полезная емкость соле-растворителя	л/м ³	0,1	0,2	0,5
Удельное давление на фундамент	кгс/см ²	10	~ 3	2
Масса конструкции соле-растворителя	т			
без арматуры		0,152	0,260	0,595
с арматурой соле-растворов		0,012	0,095	0,166
нагрузочная		0,5	1,2	3,0

3.50. Для снижения жесткости воды рекомендуется применять декарбонизаторы (табл. 64).

Т а б л и ц а 64

Декарбонизаторы

Производи- тельность, м ³ /ч	Диаметр внутрен- ний, мм	Площадь попереч- ного сече- ния, м ²	Расход воздуха, м ³ /ч	Масса, кг, при высоте, м			
				4,5	4,8	5,1	5,4
15	565	0,25	375	0,9	0,9	1	1
25	730	0,42	625	1,3	1,4	1,4	1,5
50	1030	0,83	1250	2,2	2,4	2,6	2,7
75	1260	1,25	1880	3,3	3,5	3,7	4
100	1460	1,67	2500	4,3	4,6	4,9	5,2
125	1630	2,08	3100	5,4	5,8	6,2	6,5
150	1790	2,50	3750	6,5	7	7,5	8
200	2060	3,33	5000	8,4	9	9,6	10,2
250	2315	4,20	6250	10,6	11,3	12,1	12,8
300	2520	5,00	7500	12,5	13,4	14,3	15,2

3.51. С целью предотвращения коррозии трубопроводов и арма-
туры рекомендуется производить деаэрацию воды. Основное оборудова-
ние для деаэрации воды приведено в табл. 65-67.

3.52. В ряде случаев возможно применение деаэрационно-пита-
тельных установок (табл. 68).

Т а б л и ц а 65

Дезераторы вакуумные (ГОСТ 16860-71) типа ДСВ, водяные
эжекторы типа ЭВ и охладители выпара типа ОВВ

Наименование	Единица измерения	Типоразмер							
		5	15	25	50	75	100	150	200
Производительность	т/ч	8	15	25	50	75	100	150	200
Избыточное давление	кгс/см ²	0,075-0,5		0,075-0,5		0,075-0,5		0,075-0,5	
Температура	°C	40-80	40-80	40-80	40-80	40-80	40-80	40-80	40-80
Пробное гидравлическое давление	кгс/см ²	2	2	2	2	2	2	2	2
Допускаемое повышение давления при работе защитного устройства	кгс/см ²	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Общая высота колонки	мм	2400	2400	2500	2600	2600	2600	2670	2670
Комплектность поставки									
Охладитель выпара	—	ОВВ-2	ОВВ-2	ОВВ-2	ОВВ-3	ОВВ-3	ОВВ-3	ОВВ-16	ОВВ-16
Паровой эжектор	—	ЭП-1-0,2-5-12		ЭП2-0,05-5-6		ЭП2-0,2-10-6		ЭП2-0,2-206	
	—	ЭП-2-0,05-5-12				ЭП2-0,2-10-12			
						ЭП2-0,2-10-6			
						ЭП2-0,2-10-12			
Водяной эжектор	—	ЭВ-10	ЭВ-10	ЭВ-30	ЭВ-30	ЭВ-60	ЭВ-60	ЭВ-100	ЭВ-100
	—	ЭВ-30	ЭВ-30	ЭВ-60	ЭВ-60	ЭВ-100	ЭВ-220	ЭВ-220	ЭВ-220

Наименование	Единица измерения	Типоразмер							
		5	15	25	50	75	100	150	200
Регулирующий клапан на воде	—	6С-2-1	6С-2-1	6С-2-1	6С-2-1	6С-2-2	6С-2-2	6С-1-2	6С-1-2
Регулирующий клапан на паре	—	9С-2-3	9С-2-3	Т-346	Т-356			Т-366	

Т а б л и ц а 66

Двезераторы атмосферные смешивающие барботажные типа
ДСА (ГОСТ 16860-71)

Техническая характеристика	Единица измерения	Типоразмер											
		1	3	5	10	15	25	50	75	100	150	200	300
Производительность	м ³ /ч	1	3	5	10	15	25	50	75	100	150	200	300
Абсолютное давление в двезераторе	кгс/см ²						1,2						
Допускаемое повышение давления при работе защитного устройства	кгс/см ²						0,7						
Габаритные размеры двезератора:	мм												
длина		1300	1300	4800	5046	6504	6504	6504	8550	12050	9350	13612	13612
ширина		1200	1200	1600	2200	2200	2400	2400	2400	2400	3200	3200	3400

продолжение табл. 66

Техническая характеристика	Единица измерения	Типоразмер											
		I	3	5	10	15	25	50	75	100	150	200	300
Высота		1665	2105	2709	3155	3155	3800	3755	3900	3987	5028	5040	5040
Масса деаэратора в сборе	т	0,63	1,0	2,58	3,79	4,26	5,71	6,07	7,95	10,08	13,08	17,84	18,0

Т а б л и ц а 67

Деаэраторы бесколлекторные барботажные

Техническая характеристика	Единица измерения	Производительность, т/ч			
		10	25	50	75
Избыточное давление	кгс/см ²	0,5			
Поверхность нагрева:	м ²				
теплообменника		8	20	40	60
охлаждителя		0,5	1	2	2,7
Габаритные размеры:	мм				
длина		3000	3500	5000	6000
ширина		2500	2500	2500	2500
высота		~2700	~2700	~2700	~2700
Масса	т	5,3	5,3	6,07	6,6

З а м е ч а н и я. Деаэраторы бесколлекторные барботажные изготавливаются Красносельским литейно-механическим заводом (Ленинградская область).

Дозвращаочно-питательные установки

Наименование установок	Тип дозвраща- тора	Производи- тельность, т/ч	Тип насосов
ПДУ-1	ДСА-5	5	ПДГ-6/20А
ПДУ-2	ДСА-15	15	ПДВ-25/20А
ГСДУ-3	ДСА-25	25	ПДВ-16/20А
ПДУ-4	ДСА-50	50	ПДВ-60/20
ПДУ-5	ДСА-75	75	ПДВ-60/20
ПДУ-6	ДСА-100	100	ПДВ-60/20

П р и м е ч а н и е. ПДУ изготавливаются Черновицким машино-строительным заводом им. Дзержинского.

4. АВТОМАТИКА, КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ И РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРИБОРЫ КОТЕЛЬНЫХ

4.1. Для автоматизации различных процессов в котельных малой производительности рекомендуется применять систему "Кристалл", основные элементы которой приведены в табл. 69.

4.2. Для регулирования давления, расхода и уровня могут применяться регуляторы, основные характеристики которых приведены в табл. 70-71.

4.3. Для сигнализации, защиты и пуска в котельных установках рекомендуется применять оборудование, краткая характеристика которого приведена в табл. 72.

4.4. Пуск в эксплуатацию новых котельных без автоматики не допускается.

4.5. На действующих котельных вышедшие из строя приборы, датчики, регуляторы во избежание аварий и иррационального расхода топлива и тепловой энергии должны немедленно заменять новыми.

4.6. При переводе действующих котельных на мазут и газ во всех без исключения случаях необходимо устанавливать контрольно-

Система автоматического регулирования "Кристалл"

Технические характеристики	Элементы системы								
	Транзисторный усилитель ¹		Гидравлический исполнительный механизм ²		Редукционный клапан ³	Блок изохромной обработки связи ⁴	Сигнальный магнитный реверсивный контактор	Щит	
	УТ	УТ-ТС	ГИМ	ГИМ-ИИ ГИМ-Д2Н	РК-2	БИОС-М	СКРО-66	Щ-К1 ⁵ , работающий на твердом топливе	Щ-К2 ⁶ , работающий на жидком топливе
Назначение	Для суммирования и усиления электрических сигналов переменного тока, поступающих от датчиков		Для перемещения регулирующего органа	Для формирования сигналов жесткой и изохромной обратной связи	Для поддержания в заданных пределах давления воды	Для формирования сигнала изохромной и жесткой обратной связи и ограничения угла поворота исполнительного механизма	Для управления электродвигателем электрического исполнительного механизма	Для автоматического регулирования, теплотехнического контроля, сигнализации и дистанционного управления	
Применение	Усиление сигналов до величины, необходимой для управления электрогидравлическим реле или магнитным пускателем		С усилителями УТ и УТ-ТС		С гидравлическими исполнительными механизмами	С усилителями УТ и УТ-ТС	-	Котлоагрегаты ДКВр-2,5-ДКВр-20	
	В системах автоматического регулирования: температуры или соотношений температур							твердое топливо	жидкое и газообразное топливо
Напряжения, В:	220	220	-	-	-	-	На втягивающих катушках 24 постоянно-го тока или 220 переменного тока, коммутируемое напряжение 380/220В током 2,5 и 5 А	220	
сетевое	24 (постоянного тока)		-	-	-	-		-	
выходное	-	-	-	-	-	-		24	
аварийное									

Продолжение табл. 69

Технические характеристики	Элементы системы								
	Транзисторный усилитель ¹		Гидравлический исполнительный механизм ²		Редукционный клапан ³	Блок изохромной обработки связи ⁴	Сигнальный магнитный резервный контактор	Щит	
	УТ	УТ-ТС	ГИМ	ГИМ-ИИ ГИМ-Д2И	РК-2	БИОС-М	СКРО-66	Щ-К1 ⁵ , работающий на твердом топливе	Щ-К2 ⁶ , работающий на жидком топливе
Мощность, В·А, Вт:									
потребляемая	20	-	-	-	-	-	4	-	-
выходная	6	-	-	-	-	-	-	-	-
Габаритные размеры, мм (высота × ширина × глубина)	240×120×345	490×380×370	550×380×370	185×120×120	200×307×216	270×220×96	-	2200×600×600	
Масса, кг	~5,6			37	2	7,2	2,8	~ 250	

П р и м е ч а н и я: 1. Минимальная зона нечувствительности транзисторного усилителя: с медным термометром сопротивления градуировки 23 составляет 1°С, с платиновым термометром сопротивления градуировки 21 составляет 1,5°С.

2. Гидравлический исполнительный механизм содержит электрогидравлическое реле и гидравлический сервомотор. Давление воды перед электрогидрореле 1,1-1,6 кгс/см². Максимальный момент на выходном валу 700 кгс·см. Время полного хода 30-35 с при давлении 1,3 кгс/см² и моменте на выходном валу 400 кгс·см. ГИМ-ИИ и ГИМ-Д2И имеют блок обратной связи, связанный изохромным устройством с одним (ГИМ-ИИ) и двумя дифференциально-трансформаторными датчиками и одним дифференциально-трансформаторным датчиком жесткой связи (ГИМ-Д2И). Время изохрома 5-1500 с. Максимальная степень связи при максимальной крутизне преобразования по каналу регулируемого параметра 100 %.

3. Диапазон настройки от 1 до 2 кгс/см². Точность поддержания давления при изменении расхода на 200 л/ч оставляет ± 0,2 кгс/см².

4. Время изохрома от 5 до 1500 с.

5. Для твердого топлива. В щите смонтированы усилители импульсов от регуляторов топлива, воздуха, разрежения и уровня, системы сигнализации и управления электродвигателями, приборы теплового контроля.

6. Для жидкого и газообразного топлива. В щите смонтировано все, что указано для твердого топлива и система автоматики безопасности. Система "Кристалл" и щиты изготавливаются Московским заводом тепловой автоматики.

Регуляторы давления, расхода и уровня

Наименование и краткая характеристика	Завод-изготовитель	Условное обозначение	Среда	Условный проход Ду, мм	Габаритные размеры, мм		Масса, кг
					длина	высота	
		Регуляторы	давления (расхода)				
Регулятор давления "после себя", фланцевый, Ру16, $t = 300^{\circ}\text{C}$. Пределы регулирования, кгс/см ² : 0,15-0,65; 0,65-0,85; 0,85-1; 1-2; 2-2,5; 2,5-3,5; 3-8; 8-9,5; 9,5-13		25ч10нж	Вода, пар, воздух, нефть, продукты и другие жидкие среды	40	200	668	60,6
				50	230	680	61,3
				80	310	750	77,5
				100	350	820	89,6
				150	480	920	131,9
				200	600	1090	244,3
Регулятор давления "до себя", фланцевый, Ру16, $t = 300^{\circ}\text{C}$. Пределы регулирования, кгс/см ² : 0,15-0,65; 0,65-0,85; 0,85-1; 1-2; 2-2,5; 2,5-3,5; 3-8; 8-9,5; 9,5-13	Механический завод г. Бугульма	25ч12нж	То же	40	200	668	60,6
				50	230	680	61,3
				80	310	750	77,5
				100	350	820	89,6
				150	480	920	131,9
				200	600	1090	244,3
Регулятор давления "до себя", фланцевый, Ру20 $t = 50^{\circ}\text{C}$		25ч1нж	Жидкие среды	50	215	370	33
Клапан регулирующий с пневматическим мембраным исполнительным механизмом, фланцевый, Ру16, $t = 300^{\circ}\text{C}$. Водостойкий	"Красный профинтер" г. Русско-Хрустальный	25ч30нж	Пар, воздух,	15	130	585	19
		25ч32нж	жидкие среды	20	150	645	24,5
				25	160	655	25
				32	180	735	32
				40	200	785	38

Наименование и краткая характеристика	Завод-изготовитель	Условное обозначение	Среда	Условный проход Ду, мм	Габаритные размеры, мм		Масса, кг
					длина	высота	
выше 0,02 кгс/см ² . Исполнение клапанов: 25ч30мм-нормально открытый НО (воздух закрывает) и 25ч32мм-нормально закрытый НЗ (воздух закрывает). Характеристика плунжера - линейная	Киевский арматурно-механический завод			40	200	785	38
				50	230	805	40
				70	290	980	75
				80	310	995	80
				100	350	1250	115
				125	400	1290	165
				150	480	1515	175
				200	600	1685	330
				250	730	1760	450
Клапан регулирующий с электродвигательным исполнительным механизмом ПР-ГМ, фланцевый, Ру16, t = 300°C. Максимальный перепад на планаж 10 кгс/см ²	Арматурный завод "Красный Профинтерн" г. Гусь-Хрустальный	25ч93Инх	Пар, вода, газ, жидкие среды	25	195	620	33
				40	230	670	44
				80	310	735	66
				100	350	765	85
Дифференциальный регулятор давления, Ру40. Диапазон настройки перепада давления 0,8-1,6 кгс/см ² при пропускной способности однопulseного регулятора питания СРР-50 30 т/ч. Неравномерность при изменении расхода не более 0,5 кгс/см ²	Теплоприбор им. 50-летия СССР г. Улан-Удэ	ДРД	Дистиллированная вода	50	500	700	82

Продолжение табл. 70

Наименование и краткая характеристика	Завод-изготовитель	Условное обозначение	Среда	Условный проход Ду, мм	Габаритные размеры, мм		Масса, кг
					длина	высота	
Универсальный регулятор давления с регулятором управления. Максимальное давление на входе 12 кгс/см ² , на выходе от 0,005 до 0,6 кгс/см ² для низкого давления и 0,6-6,0 для высокого давления. Максимальная производительность в нормальных условиях при давлении на выходе 0,01 кгс/см ² для низкого и 1 кгс/см ² для высокого давления и диаметре седла клапана: 35 мм - 6500 м ³ /ч, 50 мм - 10500 м ³ /ч, 70 мм - 2500 м ³ /ч, 105 мм - 47250 м ³ /ч, 140 мм - 70250 м ³ /ч	Саратовский э-д газовых приборов	РДУК-2 КН2 КВ2	Природный газ	50	-	-	-
				100	350	560/440 ^x	80
				200	600	650/690 ^x	300
Водосной фильтр к регулятору РДУК-2, давление на выходе 6 и 12 кгс/см ²	Саратовский э-д газовых приборов и Московский э-д "Строймеханизация"	ФБ	Природный газ	80	385	220/314	45
				100	410	280/338	53
				100	280	404/350	53
				200	280	592/105	105
Регулятор низкого давления со сборным предохранительным клапаном. Максимальное давление на входе 16 кгс/см ² , на выходе 0,035 кгс/см ² при диаметре седла 4 мм, максимальная производительность в нормальных условиях при давлении на входе и диаметре седла:	Саратовский э-д газовых приборов	РД-32М	Природный газ	32	345	225/281 ^x	8

Наименование и краткая характеристика	Завод-изготовитель	Условное обозначение	Среда	Условный проход Ду, мм	Габаритные размеры, мм		Масса, кг
					длина	высота	
3 кгс/см ² , 10 мм - 100 м ³ /ч, 10 кгс/см ² , 6 мм - 190 м ³ /ч, 16 кгс/см ² , 4 мм - 142 м ³ /ч							
Регулирующий масляный кран. Избыточное давление 6 кгс/см ² . Угол поворота крана 120°. Отклонение действительного расхода от термического не более 5%. Максимальная пропускная способность при перепадах давления 1 кгс/см ² и вязкости 50 ВУ 0,13-4,35 м ³ /ч	Завод "Теплоприбор", г. Челябинск	КР-5	Мазут	15	90	152/155 ^x	45
		КР-20		15	90	152/155 ^x	72
		КР-60		15	90	152/155 ^x	102
		КР-180		25	140	200/180 ^x	180
Дроссельный клапан для регулирования давления греющего пара деаэраторов атмосферного типа, фланцевый, Ру2,5 t = 300°C. Длина рычага до присоединительного отверстия 204 мм. Угол поворота рычага 75°	Барнаульский котельный завод	I2ч-I-I	Пар	200	200	315	45
		I2ч-I-2		300	200	435	72
		I2ч-I-3		400	200	535	102
		I2ч-I-4		600	200	755	180
Игольчатый регулирующий клапан для охлаждающей воды РОВ, Ру64, t = 425°C. Максимальный перепад на клапане 30 кгс/см ² . Присоединение к трубопроводу на сварке. Диаметр седла 15, 17, 20 мм. Ход плунжера 10-30 мм. Длина рычага 315, 905, 900 мм	Барнаульский котельный завод	9С-I	Вода, пар	10	100	192	-
		9С-2-I		20	190	245	-
		9С-2-2		32	210	280	34
		9С-2-3		50	240	286	37

Продолжение табл. 70

Наименование и краткая характеристика	Завод-производитель	Условное обозначение	Среда	Условный проход ДУ, мм	Габаритные размеры, мм		Масса, кг
					длина	высота	
Регулирующий клапан для понижения давления перед и поддержания его в заданных пределах, Ру64, $t = 425^{\circ}\text{C}$, диаметр седла 85, 130 мм, Ру100, $t = 450^{\circ}\text{C}$, диаметр седла 65, 85, 100 мм. Присоединение к трубопроводу на сварке. Для золотникового двухседельного клапана длина рычага 600 мм, ход золотника 40 мм и постоянный нерегулируемый пропуск в пределах 6-8 мм хода заменяется поворотными клапанами	Барнаульский котельный завод	6С-I-2	Пар, вода, неагрессивные среды	150	420	648	140
		6С-I-3		200	420	673	147
		6С-I-4		250	560	822	177
		6С-I-5		300	590	522	227
		6С-2-I		80	400	527	85
		6С-2-2		100	400	527	105
		6С-2-4		150	470	648	150
		6С-2-5		200	500	673	182
				250	600	822	212
		Питательный регулирующий поворотный клапан. Привод рычага клапана при помощи колонки дистанционного регулирования, колонки автоматического регулирования или термостатов. Полный угол поворота рычагов 54-56°. Нерегулируемый пропуск воды 2 %. Максимальная площадь прохода 2,5; 9,6; 26, 50 см ² . Пропускная способность 6; 11,5; 33,2; 58 т/ч.		Теганрогский завод "Красный котельник"	T-336	Питательная вода	50
T-346	80		320		91/271 ^x		62
T-356	100		350		110/410 ^x		101,2
T-366	150		450		162/450 ^x		115
Регуляторы уровня							
Однокимпульсный регулятор питания Ру40 применяется с дифференциальным регулятором давления ДРД. Пропускная способность при перепаде давления на клапане 1,5 кгс/см ² 5-30 т/ч. Точность поддержания уровня ±100 мм	Завод "Теплоприбор" им. 50-летия СССР г. Улан-Удэ	ОРП-50	Питательная вода	50	670	420/540 ^x	54
					2550	180/460 ^x	80
					50	460/590	3

Продолжение табл.70

Наименование и краткая характеристика	Завод-изготовитель	Условное обозначение	Среда	Условный проход Ду, мм	Габаритные размеры, мм		Масса, кг
					длина	высота	
Регулятор уровня для регулирования количества воды, поступающей в сосуд (питание) или удаляемой из сосуда (перелив). Состоит из успокоительной камеры с поплавком и корпуса с золотником, регулирующим подвод (удаление) воды, Ру25, $t = 350^{\circ}\text{C}$	Таганрогский завод "Красный котельщик"	T-2I-I	Вода	80	798	485/752 ^x	218,2
		T-2I-2		100	808	485/781 ^x	224,2
		T-22-I		80	798	485/752 ^x	218,2
		T-22-2		100	808	485/781	224,5
Чугунный регулятор уровня для установок непосредственно из сосудах Ру10, $t = 300^{\circ}\text{C}$	Таганрогский завод "Красный котельщик"	T-39	Вода	50	795	460	21,9
		T-40		80	780	470	34,0

^x В числителе указана ширина, в знаменателе - высота.

Таблица 71

Электронные регуляторы интегрально-пропорциональные,
бесконтактные Московского завода тепловой автоматики
(МЗТА)

Тип прибора	Рекомендуемая область	Род тока входного сигнала	Первичные приборы		Примечание
			максимальное число	основные виды	
РПМБ-III, РПМБ-IV	Регулирование уровня, давления, разрежения, расхода или соотноше- ния любых двух указан- ных величин в жидких средах и пр.	Перемен- ный, 50 Гц	3 4	С дифферен- циально-транс- форматорными датчиками з-да "Манометр" или индукцион- ными датчиками МЗТА	Приборы могут работать от первичных приборов с реостатными или фер- родинамическими дат- чиками, а также от прочих первичных при- боров, развивающих на входе сигнал перемен- ного тока 50 Гц, син- фазный со стабилизи- рованным напряжением питания регулируемого прибора. Сочетание видов приборов с ин- дукционными или диф- ференциально-транс- форматорными датчи- ками не рекомендуется
РПМБ-Т	Регулирование темпера- туры любых сред при условии ее изменения с помощью термомпары	Постоян- ный	I	Термомпары с электродами "хромель- копаль"	Прибор может работать от термомпар любой стандартной градуиров- ки и прочих первичных приборов, развивающих

Тип прибора	Рекомендуемая область	Расход тока выходного сигнала	Первичные приборы		Примечание
			максимальное количество	основные виды	
РПМБ-Т2	Регулирование температуры t любых сред при условии ее измерения с помощью термопара с коррекцией по параметру, измеренному первичными приборами с индукционными или дифференциально-трансформаторными датчиками, либо регулирование параметра, измеренного первичным прибором с индукционным или дифференциально-трансформаторным датчиком с коррекцией по t измеряемой термической	Постоянный Переменный 50 Гц	1 2	Термопары с электродами "хромель-копаль" с индукционными датчиками МЭТА или дифференциально-трансформаторными датчиками завода "Манометр"	на выходе малый постоянный ток. Допускается последовательное включение с обычной термопарой "скоростной термопары" См. примечания к приборам РПМБ-Ш и РПМБ-Т
РПМБ-С	Регулирование температуры t любых сред при условии ее измерения с помощью стандартного электротермометра сопротивления	Переменный 50 Гц		Стандартный электрический медный термометр сопротивления типа ТЕМ-Х	Прибор может работать с любыми стандартными электротермометрами сопротивления

Тип прибора	Рекомендуемая область	Расход тока входного сигнала	Первичные приборы		Примечание
			механические	основные виды	
РПИБ-ЭС	Регулирование температуры t любых сред при условии ее измерения с помощью стандартного электротермометра сопротивления с введением автоматической коррекции по t другой среды, в том числе окружающего воздуха, измеренных термометрами сопротивления	Переменный 50 Гц	2	любые стандартные электротермометры сопротивления	См. примечание к прибору РПИБ-С
РПИБ-ШИ	Обеспечение прерывистого управления насосами-дозаторами реагентов химводоочистительных установок	То же	3	То же, что и для РПИБ-И	См. примечание к прибору РПИБ-Ш. Диапазон изменения периода выходного сигнала при средней связности 50-100%. Диапазон изменения связности при 100% чсм входном сигнале 0,7-0,9
РПИБ-М	Регулирование активной мощности в трехфазных цепях переменного тока	- " -	3	С дифференциально-трансформаторным датчиком заезда "манометр" и датчиком трансформатора тока ДТТ-58 МЭТА	Вместо указанного первичного прибора с дифференциально-трансформаторным датчиком могут применяться первичные приборы с ферродинамическими, индукционными или релаксационными датчиками

Тип прибора	Рекомендуемая область	Расход топлива входного сигнала	Первичные приборы		Примечание
			максимальное количество	основные виды	
РПМБ-IV-Ф	Регулирование уровня, давления, разрежения, расхода или их соотношения в жидких или газообразных средах и др.	Переменный 50Гц	4	С ферродинамическими датчиками	
РПМБ-МК-Н	Регулирование содержания свободного кислорода в продуктах сгорания топлива	Постоянный	I	Датчик магнитного кислорода-мера МКМ-Н-66 с унифицированным сигналом 0-5 мА постоянного тока	

Т а б л и ц а 72

Устройство для сигнализации, защиты и пуска

Наименование и краткая характеристика	Завод-изготовитель	Условное обозначение	Габаритные размеры, мм	Масса, кг
Сигнализатор уровня воды в паровом котле для автоматического контроля предельных значений и подачи звуковых и световых сигналов. Состоит из датчика и вторичного прибора (релейного блока). Избыточное давление 13 кгс/см ² , $t = 200^{\circ}\text{C}$, напряжение 220 В, частота 50 Гц, потребляемая мощность 30 Вт.	Московский завод "Нефтекип"	СПУ	Датчик 670x175x30 Релейный блок 335x225x215	15
Сигнализатор предельных уровней воды в паровом котле для автоматической подачи сигнала (свистка). Диапазон настройки и подачи сигнала 75-125 мм в обе стороны от среднего уровня. Расстояние между присоединительными фланцами 500 мм. Диаметр условного прохода Ду40	"Теплоприбор" г. Улан-Удэ	СПУ-25	Р725 1220x295x325	80
		СПУ-64	Р64 1220x295x345	85
Сигнализатор уровня воды в барабане парового котла для выдачи электрического сигнала при достижении предельных уровней. Диапазон настройки подачи сигнала - 75 мм от среднего уровня воды. Максимальное давление измеряемой среды 18 кгс/см ² , $t = 200^{\circ}\text{C}$. Длина импульсных линий 4-20 м. Напряжение питания 24 В	Опытный завод "Нефтеавтоматика" г. Бугульма	СУВ-1	387x346x387	55
Сигнализатор давления для фиксирования уменьшения или увеличения давления или разрежения неагрессивного газа. Диапазон настройки по давлению 10-100 кгс/см ² , зона возврата до 1 кгс/см ² . Давление среды до 300 кгс/см ² .	Московский "Тепловой автоматика"	СПД-1	320x218	5,5

Продолжение табл. 72

Наименование и краткая характеристика	Завод-изготовитель	Условное обозначение	Габаритные размеры, мм	Масса кг
Автомат защиты от повышения давления в точке. Максимальное давление 200 кгс/м ² . Диапазон настройки по давлению срабатывания 50-150 кгс/м ² . Напряжение постоянного тока 220 В. Максимальная разрывная мощность контактов 20 Вт.	Московский "Теплосвой автоматики"	АПДТ	244x218x236	5
Реле давления для автоматического управления или сигнализации замыкания и размыкания электрической цепи при контроле давления. Срабатывание при повышении давления до заданного настройкой значения и возврат в исходное положение при понижении давления на величину установленного дифференциала. Диапазон настройки по давлению срабатывания: 300 мм.рт.ст. - 3; 2-8; 5-20 кгс/см ² . Диапазон настройки дифференциала (разность давлений срабатывания и возврата в исходное положение): 0,4-1,6; 0,75-2,75; 1,5-4,5; 2-7 кгс/см ² . Разрывная мощность контактов реле: до 50 Вт, 220 В постоянного тока; до 150 Вт, 380 В переменного тока.	Тарусский приборостроительный	РД-12	155x93x52	0,9
Комбинированное реле для автоматического управления и защиты по температуре и давлению с чувствительными элементами и контактными устройствами. Диапазон настройки: по температуре 30-165°C, по давлению 0,25-4 кгс/см ² . Количество чувствительных элементов от 1 до 4, максимальная температура чувствительного элемента 110°C, максимальное давление 6 кгс/см ² . Нерегулируемая разность: по температуре $t \leq 3^\circ\text{C}$, по давлению $P < 0,25$ кгс/см ² . Максимальная сила тока 2,5 А при напряжении постоянного тока 24 В. Разрывная мощность контактов 60 Вт. Длина термобаллона 4 м.	То же	КР-1	220x103x63	2
		КР-2	225x124x85	2,5
		КР-3	212x132x77	4,5
		КР-4	212x172x75	5,5

Наименование и краткая характеристика	Завод-изготовитель	Условное обозначение	Габаритные размеры, мм	Масса, кг
Автомат контроля пламени для применения в схемах защиты и сигнализации при потасении факела газов в топках котлов малой производительности. Напряжение питания 220 В переменного тока, потребляемая мощность 35 В·А. В комплект входят следующие приборы:	Московский "Тепловой автоматики"			
1. Автомат контроля пламени двоянный - 1 шт. Максимальное количество подключаемых к прибору чувствительности элементов - 2 шт. Длительно пропускаемый через контакты реле ток ≤ 5 А. Монтаж настенный на вертикальной плоскости		АКП-I	296x200x153	6
2. Контрольный электрод диаметром 80 мм - 2 шт. Температура контролируемого факела газов до 1600°C		КЭ	Длина электрода 340, 540, 800, 1050	0,9 1,2 1,6 2
Автоматический газовый электрозавальник для применения в схемах автоматического дистанционного разжига одновременно двух горелочных устройств (газовых горелок, жидких форсунок) котлов малой производительности, контроля в период пуска пламени двух запальников и горелочных устройств при нормальной работе котла. Напряжение питания 220 В. Потребляемая мощность 35 В·А. Давление (разрежение) в топочной камере 1-5 кгс/м ² . Температура в зоне стабилизатора пламени запальника 700-900°C. В комплект электрозавальника входят следующие приборы:	Московский "Тепловой автоматики"			

Наименование и краткая характеристика	Завод-изготовитель	Условное обозначение	Габаритные размеры, мм	Масса, кг
1. Электрозепальный (шириной 130 и высотой 180 мм) 2 шт. на давление газа 100-5000 кгс/м ²		ЗЗ	Длина электрозепального 500, 800, 1400, 2000	9,3 10 11,5 15
2. Клапан электромагнитный газовый - I шт., напряжение питания 220 В. Потребляемая мощность 80 В·А. Диаметр условного прохода Ду10		КГ-10	195x135x122	2,5
3. Трансформатор зажигания - 2 шт. Напряжение питания 220 В. Потребляемая мощность $M \leq 100$ В·А		ТЗ-2	296x150x158	4,6
4. Автомат контроля пламени двойной - I шт.		АКП-II	296x200x158	6
5. Фотоэлектрический датчик. Интегральная чувствительность 90-260 мк·А/лм.		ФД	106x106x125	0,7
6. Контрольный электрод диаметром 80 мм - 2 шт.		КЭ	Длина электрода 340, 540, 800, 1500	0,9 1,2 1,6 2,0
Зепально-защитное устройство. Напряжение питания 220 В. Разрывная мощность выходного реле управления прибором $M \leq 20$ В·А. Номинальная теплота сгорания газа 3500-2900 ккал/м ³ . Давление газа 0,1-5 кгс/см ² . Потребляемая мощность 0,3 кВт. Температура окружающей среды при относительной влажности 80% 5-40°C	г.Тольятти "Ильмеринс"	ЗЗУ-1 ЗЗУ-3 ЗЗУ-4 ЗЗУ-6 ЗЗУ-7 ЗЗУ-8 ЗЗУ-1	- - - - - - -	15,5 20-34 24-39 20-26 19 280 2,1

измерительные и регулирующие приборы и системы автоматики, соответствующие виду топлива. При этом необходимо одновременно проводить подготовку обслуживающего персонала котельной, укомплектовать в котельных группу КИП и автоматики.

5. ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА И КОЛИЧЕСТВА ЖИДКОСТЕЙ, ГАЗОВ И ПАРА

5.1. Расходом называют количество вещества, протекающего через данное сечение в единицу времени, количеством — суммарный расход за определенный промежуток времени. При измерении расхода наибольшего распространения получил метод переменного перепада, основанный на использовании дроссельного (сужающего) устройства постоянного сечения.

5.2. Для измерения перепада давлений, создаваемого сужающим устройством, применяют дифференциальные манометры-дифманометры: U — обречные поплавковые, кольцевые, колокольные, маслянные и мембранные. Основные характеристики дифманометров-расходомеров приведены в табл. 73. Действие приборов для измерения количества основано на суммировании мгновенных значений расхода или объема вещества, проходящего через трубопровод за определенный промежуток времени.

Для измерения расхода газов и жидкостей в промышленности наиболее широко применяют нормализованные сужающие устройства (диафрагмы, сопла, трубы и сопла Вентури).

Нормализованное сужающее устройство устанавливают только на прямом участке трубопровода. Длина прямого участка трубопровода за сужающим устройством L_2 должна быть не менее 5 диаметров. Задвижки и регулирующие клапаны следует устанавливать за дроссельным устройством тоже на расстоянии не менее 5 D .

5.3. При измерении расхода дифманометры устанавливают вблизи места измерения. Для передачи на большие расстояния значений расхода вещества, измеренного дифманометром, последние снабжают датчиками. Сигналы этих датчиков поступают на вторичные приборы по системе электрической или пневматической дистанционной передачи показаний.

5.4. Для вычисления суммарных (и интегральных) значений расхода, а также суммирования других параметров с приборами частотной

Характеристики дифманометров

Тип	Верхний предел измерения	Статическое давление, кгс/см ²	Класс точности	Дополнительные устройства	Габаритные размеры
Поплавковые показывающие					
ДП-78ОР	630; 1000; 1600; 2500 кгс/м ² 0,4; 0,63; I кгс/см ²	250	I,0; I,5	-	562±439х417х568±922
ДП-78ГР	630; 1000; 1600; 2500 кгс/м ² 0,4; 0,63; I кгс/см ²	250	I,0; I,5	И	315х325х734±1450
ДП-78БР	630; 1000; 1600; 2500 кгс/м ² 0,4; 0,63; I кгс/см ²	250	I,0; I,5	С	315х325х734±1450
ДП-78ГР	630; 1000; 1600; 2500 кгс/м ² 0,4; 0,63; I кгс/см ²	250	I,0; I,5	ПШ	315х325х734±1450
ДПМ-78ОР	630; 1000; 1600; 2500 кгс/м ² 0,4; 0,63; I кгс/см ²	2,5	I,0; I,5	-	315х325х734±1450
Поплавковые скомбинированные с дисковой диаграммой					
ДП-710ЧР	630; 1000; 1600; 2500 кгс/м ² 0,63; I кгс/см ²	250	I	-	562±439х417х568±922
ДП-710Р	630; 1000; 1600; 2500 кгс/м ² 0,4; 0,63; I кгс/см ²	250	I	-	562±439х417х568±922
ДП-712Р	630; 1000; 1600; 2500 кгс/м ² 0,63; I кгс/см ²	250	I	И	315х325х734±1450

Тип	Верхний предел измерения	Статическое давление, кгс/см ²	Класс точности	Дополнительные устройства	Габаритные размеры
ДПМ-10ЧР	63; 100; 160; 250; 400 кгс/см ²	2,5	I; I,5	—	562±439х417х568±922
ДПМ-71ОР	63; 100; 160; 250; 400 кгс/м ²	I,5	I; I,5	—	562±439х417х568±922
Мембранные бесшкальные					
ДММ-Г	63; 100; 160; 250; 400; 630; 1000; 1600; 2500 кгс/м ² 0,4; 0,63; I кгс/см ²	6	I,6	ФП	246х288х232
ДМКК	100; 160; 250; 400; 630; 1000; 1600 кгс/м ²	6; 10; 16	I,6	ФП и УК	386х734х324
ДМКВ	100; 160; 250; 400; 630; 1000; 1600 кгс/м ²	6; 10; 16	I,6	ФП и УНВ	386х734х324
ДМ	160; 250; 400; 630; 1000; 1600; 2500 кгс/м ² 0,4; 0,63; I; I,6; 2,5; 4,0; 6,3 кгс/см ²	6,3	I; I,5	ЛТД	200х505х200
ДМ	160; 250; 400; 630; 1000; 1600; 2500 кгс/м ² 0,63; I; I,6; 2,5; 4; 6,3 кгс/см ²	250	I; I,5	ЛТД	200х580х200
	160; 250; 400; 630; 1000; 1600; 2500 кгс/м ² 0,4; 0,63; I кгс/см ²	160, 250	I,5	ФП	200х515х200

Продолжение табл. 73

Тип	Верхний предел измерения	Статическое давление, кгс/см ²	Класс точности	Дополнительные устройства	Габаритные размеры
ДМ-Б	16; 25; 40; 63; 100; 160; 250; 400; 630 кгс/м ²	2,5	I; I,5	ТД	350x675x315
	16; 25; 40; 63; 100; 160; 250; 400; 630 кгс/м ²	10	I; I,5	ТД	345x500x253
ДМ-П	10; 16; 25 кгс/м ²	2,5	2,5	ПП	350x315x675
	40; 63; 100 кгс/м ²	2,5	I	ПП	350x315x675
	100; 160; 250; 400; 630 кгс/м ²	10	I	ПП	345x250x500
ДМ-П	630; 1000; 1600; 2500; 4000 кгс/м ²	100	0,6; I	ПП	325x167x245
	0,4; 0,63; I; I,6 кгс/см ²				
	Сифонные бесшкальные				
ДС-П	400; 630; 1000; 1600; 2500 кгс/м ²	100; 400	0,6; I; I,5	ПП	480x225x270
	0,4; 0,63; I; I,6; 2,5; 4; 6,3 кгс/см ²				
ДС-Б	400; 630; 1000; 1600; 2500 кгс/м ²	100; 400	0,6; I; I,5	ТД	480x225x270
	0,4; 0,63; I; I,6; 2,5; 4; 6,3 кгс/см ²				
	Сифонные показывающие				
ДСП-778Н	0,063; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,63 кгс/см ²	160	I; I,5	С	315x355x600
ДСП-780Н	0,063; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,63 кгс/см ²	160	I; I,5	-	315x355x600
ДСП-781Н	0,063; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,63 кгс/см ²	160	I; I,5	М	315x355x600

Тип	Верхний предел измерения	Статическое давление, кгс/см ²	Класс точности	Дополнительные устройства	Габаритные размеры
ДСП-787Н	0,063; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,63 кгс/см ²	160	I; I,5	III	315х335х600
ДСП-786Н	0,063; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,63 кгс/см ²	160	I; I,5	III	315х335х600
ДСП-778В	0,63; I; I,6 кгс/см ²	320	I; I,5	C	315х315х83
ДСП-780В	0,63; I; I,6 кгс/см ²	320	I; I,5	-	315х315х83
ДСП-781В	0,63; I; I,6 кгс/см ²	320	I; I,5	И	315х315х83
ДСП-787В	0,63; I; I,6 кгс/см ²	320	I; I,5	III	315х315х83
ДСП-786В	0,63; I; I,6 кгс/см ²	320	I; I,5	III	315х315х83
Сифонные самопишущие с дисковой диаграммой					
ДСС-710Н	0,063; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,63 кгс/см ²	160	I; I,5	-	315х335х600
ДСС-712Н	0,063; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,63 кгс/см ²	160	I; I,5	И	315х335х600
ДСС-710ЧН	0,063; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,63 кгс/см ²	160	I; I,5	-	315х335х600

Тип	Верхний предел измерения	Стат - ческое давление, кгс/см ²	Класс точности	Дополни- тельные устрой- ства	Габаритные размеры
ДСС-710В	0,63; 1; 1,6 кгс/см ²	320	1; 1,5	-	315х315х588
ДСС-712В	0,63; 1; 1,6 кгс/см ²	320	1; 1,5	И	315х315х588
ДСС-710ЧБ	0,63; 1; 1,6 кгс/см ²	320	1; 1,5	-	315х315х588
ДСС-734Н	0,063; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,63 кгс/см ²	160	1; 1,5	Д	315х335х600
ДСС-734ЧН	0,063; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,63 кгс/см ²	160	1; 1,5	Д	315х335х600
ДСС-732Н	0,063; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,63 кгс/см ²	160	1; 1,5 4	И, Д И, Д и УК	315х335х600
ДСКС-712Н	0,063; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,63 кгс/см ²	160			
ДС-71ПР-1	0,063; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,63 кгс/см ²	160	1; 1,5	ПР	315х335х600
ДСС-734Б	0,63; 1; 1,6 кгс/см ²	320	1; 1,5	Д	315х315х588
ДСС-734ЧБ	0,63; 1; 1,6 кгс/см ²	320	1; 1,5	Д	315х315х588
ДСС-732Б	0,63; 1; 1,6 кгс/см ²	320	1; 1,5	И и Д	315х315х588
ДСКС-712Б	0,63; 1; 1,6 кгс/см ²	320	4	И, Д и УК	315х315х588
ДС-71ПР-2	0,63; 1; 1,6 кгс/см ²	320	1; 1,5	ПР	315х315х588

Условные обозначения: ДТД - дифференциально-трансформаторный датчик; ФП - ферродинамический преобразователь; И - интегратор; С - сигнальное устройство, рассчитанное на силу тока 3 А при 220 В, 50 Гц; ПП - пневматический преобразователь; УК - устройство коррекции по давлению и температуре; УКБ - устройство коррекции по давлению, температуре и влагосодержанию; ТД - токовый датчик; Д - дополнительная запись давления; ПР - пневматический регулятор

системы использует сумматоры СЧ, СЧП, СЧ-У, С и интеграторы. Интеграторы выпускают самопишущими (ИЧС), показывающими (ИЧП); а также дифференциальными - оомпишущими (ИЧС-Д) и показывающими (ИЧП-Д). ИЧС-Д и ИЧП-Д имеют два входа: суммирующий и вычитающий.

5.5. Для передачи сигналов на вторичные приборы используют струнные, ферродинамические, дифференциально-трансформаторные или токовые датчики.

Характеристики приборов дифференциально-трансформаторной системы приведены в табл. 74, с приборами ферродинамической системы в табл. 75, частотной системы (от струнных датчиков) в табл. 76 и токовой системы в табл. 77.

5.6. При заказе дифманометра рекомендуется пользоваться следующим описанием: дифманометр-расходомер оальфонный (поплачковый, колокольный мембранный), показывающий (оошибляющий, оомпишущий), с преобразователем (ферродинамическим, дифтрансформаторным, частотным).

Дополнительное устройство: перепад (предел измерений); шкала (шкала по давлению); привод диаграммы.

5.7. При заказе вторичных приборов рекомендуется пользоваться следующим описанием:

прибор вторичный показывающий и самопишущий (показывающий) с ферродинамическим компенсатором (дифтрансформаторный с датчиком унифицированного сигнала постоянного тока, с датчиком унифицированного сигнала напряжения постоянного тока)

тип выходного преобразователя

регулирующее устройство

дополнительное устройство

шкала

время прохождения отрезка шкалы, с

скорость продвижения диаграммной ленты, мм/ч

кулачок

питание, В

сопротивление датчика дистанционной передачи показаний,

Ом

количество точек измерения

5.8. Измерение расхода жидкостей, газов и пара при помощи оужающих устройств (диафрагмы и сопл) производится по следующим формулам.

Приборы дифференциально-трансформерной системы

Тип, число точек измерения n , время компенсации 100% шкалы T, c	Регулирующее устройство	Дополнительное устройство
Самопишущие с ленточной диаграммой		
КДИ $n = 1$ $T = 5$	—	ЧП
	Т	ЧП
	Т	ФП
	—	ФП
	—	ПТН
	Т	ПТН
	—	ПП
	—	ДПП
	Д	ДПП
	Д	—
	РЗ100	—
	РЗ100	ДПП
	ДиРЗ100	ДПП
	ДиРЗ100	—
Самопишущие с круглой диаграммой		
КДВ $n = 1$ $T = 5; 16$	—	ФП
	—	ПП
	—	ЧП
	Д	ЧП
	Д	—
	РЗ100	—
	РЗ100	ЧП
	РЗ20	ЧП
	РЗ20	—
	ПР	—
	ПР	ЧП
Пискающие		
КДИ $n = 1$	—	ЧП
	Т	ЧП

Тип, число точек измерения генер. / Время ком- пенсации 100% шкалы τ, c	Регулирующее устройство	Дополнительное устройство
$\tau = 5$	T	ФП
	T	
	T	ДПП
	T и P3100	ДПП
	T и P3100	-
КСД2	T23	-
$\tau = 1$	T23	ПП
$\tau = 10$	T23	ЧП
	T23	ПТН
	T23	ДПП
	-	ДПП
	P3100	-
	P3100	ДПП
	P3100 и T23	АП
	P100 и T23	-
	-	ФП
	-	ПТН
	T	ПТН
	T	ПП
	-	ПП
	-	ДПП
	Д	ДПП
	Д	-
	P3100	-
	P3100	ДПП
	Д и P3100	ДПП
	ТН, P3100	ДПП
	T и P3100	-
	С	-

Условия обозначения: Т - трехпозиционное; Д - двухпозиционное; P3100 - реостатный задатчик с зоной пропорциональности 100 %; T23 - трехпозиционное с двумя указателями задатчи; ПР - пневматический регулятор; С - сигнальное устройство; P320 - реостатный задатчик с зоной пропорциональности 10 (20) %; ЧП - частотный преобразователь; ФП - ферродинамический преобразователь; ПТН - преобразователь постоянного тока (0-5 мА) или напряжения (0-10 В); ПП - пневматический преобразователь; ДПП - датчик для дистанционной передачи показаний; СП - струнный преобразователь

Приборы ферродинамической системы

Тип	Регулирующее устройство	Дополнительное устройство
Самопишущие с ленточной диаграммой		
В4С-40000	С	-
	2С	-
	-	ФП
В4С-41000	С	ФП
	2С	ФП
	-	СП
В4С-40000	С	СП
	2С	СП
	-	ЧП
В4С-40100	С	ЧП
	2С	ЧП
	-	ЧП и ПП
В4С-40100	С	ЧП и ПП
	2С	ЧП и ПП
	-	ЧП и ПП
Самопишущие с дисковой диаграммой		
КС48	-	ФП
	-	ЧП
	-	ПП
	Р320	-
	Р3100	-
	Д и Т	-

Продолжение табл. 75

Тип	Регулирующее уст- ройство	Дополнительное устройство
	Показывающие	
ВФФ-40000	-	-
	С	-
	2С	-
ВФП-44000	-	ФП
	С	ФП
	2С	ФП
ВФС-ФПССО	-	ПП
	С	ПП
	2С	ПП
В4С-44400	-	Два ФП
	С	Два ФП
	2С	Два ФП
В4С-ФФГОО	-	ФП и СП
	С	ФП и СП
	2С	ФП и СП
В6С-ФФГОО	-	ФП и ЧП
	С	ФП и ЧП
	2С	ФП и ЧП
В4С-ФПЗОО	-	ФП и ПП
	С	ФП и ПП
	2С	ФП и ПП
В4С-ЧПЗОО	-	СП и ПП
	С	СП и ПП
	2С	СП и ПП
ВПФ-ФФООО	-	Два ФП
	С	Два ФП
	2С	Два ФП
ВФП-ФФГОО	-	ФП и ЧП
	С	ФП и ЧП
	2С	ФП и ЧП
В2П-41000	-	ПП
	С	ПП
	2С	ПП

Продолжение табл. 75

Тип	Регулирующее устройство	Дополнительное устройство
ВФП-ФПФФС	-	ПП и ФП
	С	ПП и ЧП
	2С	ПП и ФП
ВФП-ФПФС	-	ПП и ЧП
	С	ПП и ЧП
	2С	ПП и ЧП
ВФП-ФПФС	-	ОП и ПП
	С	ОП и ПП
	2С	ОП и ПП
ВФП-ФПФОО	-	ЧП
	С	ЧП
	2С	ЧП
ВФП-ФФСС	-	СП
	С	СП
	2С	СП
ВФП-ФФСО	-	ФП и СП
	С	ФП и СП
	2С	ФП и СП

П р и м о ч е н и я I. Условные обозначения те же, что и в табл. 74.

2. При заказе вместо последних двух букв ОО в обозначении прибора пишут буквы СО в зависимости от количества регулирующих устройств: например ВФП-ФФОО, ВФС-ФФОО.

Т а б л и ц а 76

Приборы частотной системы

Тип	Регулирующее устройство	Дополнительное устройство
	Самозаписывающие с ленточной диаграммой	
ВЧЗ-ФФФ	-	-
	С	-
	2С	-
ВЧЗ-ФФСО	-	ФП
	С	ФП

Тип	Регулирующее устройство	Дополнительное устройство
ВЧС-0000	2С	ФП
	-	СП
	С	СП
ВЧС-0400	2С	СП
	-	Два ФП
	С	Два ФП
	2С	Два ФП
Показывающие		
ВЧП-0000	-	-
	С	-
	2С	-
ВЧП-0000	-	ФП
	С	ФП
	2С	ФП
ВЧП-0000	-	СП
	С	СП
	2С	СП
ВЧП-0400	-	Два ФП
	С	Два ФП
	2С	Два ФП
ВЧС-0000	-	ФП и СП
	С	ФП и СП
	2С	ФП и СП
ВЧС-1000	-	ПП
	С	ПП
	2С	ПП
ВЧС-1000	-	ФП и ПП
	С	ФП и ПП
	2С	ФП и ПП
ВЧС-1000	-	ПП и СП
	С	ПП и СП
	2С	ПП и СП
ВЧП-0000	-	ФП и СП
	С	ФП и СП

Продолжение табл. 76

Тип	Регулирующее устройство	Дополнительное устройство
ВЧП-П000	20	ФП и ОП
	-	ПП
	0	ПП
	20	ПП
ВЧП-П400	-	ФП и ПП
	0	ФП и ПП
	20	ФП и ПП
ВЧП-П600	-	ПП и ОП
	0	ПП и ОП
	20	ПП и ОП
	-	ПП и ОП

Т а б л и ц а 77

Вторичные приборы токовой системы
(выход: унифицированный сигнал постоянного тока
или напряжения постоянного тока)

Тип, число точек измерения / T , время компенсации 100 % шкалы T_c	Регулирующее устройство	Дополнительное устройство
--	-------------------------	---------------------------

Самопишущие с ленточной диаграммой

КСУГ $n = 1, T = 5$	-	-
	-	ЧП
	Т	ЧП
	Т	ФП
	-	ФП
	-	ПТН
	Т	ПТН
	Т	ПП
	-	ПП
	-	ДПП
КСУГ $n = 1, T = 2,5; 5$	Д	ДПП
	И	-
	РЗ100	-
Г26	РЗ100	ДПО

Тип, число точек изме- рения n , время компенсации 100 % шкалы τ, c	Регулирующее устройство	Дополнительное устройство
КСУ2 $n = 3; 5; 12$ $\tau = 10$	ТРВ ТРГ ТРБТ ТРВТВ	- - - -
КСУ4 $n = 1. \tau = 1; 2; 5;$ 10	-	ЛТН
КСУ4 $n = 3; 6 \quad 12$	- Д и Т Л и Т Д и Т - Д и РВ100 Т Т Т и РВ100 Т и РВ100 - - -	- - ПТН ДПП ДПП - - ДПП ДПП - - -
КСУ2 $n = 1; 3; 6; 12$ $\tau = 2; 5; 10$	T23 T23 T23 T23 T23 -	- ПП ЧП ЛТН ДПП ДПП
КСУ2 $n = 1, \tau = 10$	- -	ПТЧ ЧП
КСУ2 $n = 1, \tau = 2; 5; 10$	- РВ100 РВ100 РВ100 и T23 РВ100 и T23 -	- ДПП ДПП ДПП ДПП
КСУ4 $n = 1$ $\tau = 2; 5; 10$	РВ100 РВ100 С	ДПП -

Продолжение табл. 77

Тип, число точек изме- рения n , время компенсации 100 % шкалы τ	Регулирующее устройство	Дополнительное устройство
КСУ4 $n = 3; 6; 12$ $\tau = 2; 5; 10$	РВ100 и С ТРВТ ТРВТ и СК ДО и СО ДО и ОК	ДПП -- -- -- --
Самонаводящие с круглой диаграммой		
КСУ3 $n = 1, \tau = 5; 16$	-- -- -- -- Д РВ20 РВ100 НР	-- ФП ЧП ПП -- -- -- --
Показывающие		
КПУ1 $n = 1, \tau = 5$	-- Т Т -- -- Т Т -- -- Д Д	ЧП ЧП ФП ФП ПТН ПТН ПП ПП ДПП ДПП
КПУ1 $n = 1$ $\tau = 2; 5; 5$	РВ100 РВ100 РВ100 и Д РВ100 и Д	-- -- ДПП ДПП
КПУ1 $n = 1,$ $\tau = 2; 5; 5$	Т Т	-- ДПП

Продолжение табл. 77

Тип, число точек измерения τ , время компенсации 100 % шкалы T, c	Регулирующее устройство	Дополнительное устройство
	РВ100 и Т	ДПП
	РВ100 и Т	—
АСК	—	—
$n = 1, \tau = 2; 5; 5$	С	—
	Т	—
	ДП	—
АСК	ДП	—
$n = 3; 4; 8; 12$	—	—
$\tau = 2; 5; 5$		

У о л о в н ы е о б о з н а ч е н и я: ТРЗ - трехпозиционное с раздельной задачей на каждую точку; ТР1 - трехпозиционное для регулирования одной точки на одно значение; ТРВТ - трехпозиционное для регулирования всех точек на одно значение; ТРВТБ - трехпозиционное для регулирования всех точек на одно значение с блокировкой сигнала; СК - сигнальное устройство по каждому сигналу; ДП - двухпозиционное с левым контактом.

Объемный расход, m^3/c

$$Q_0 = 4 \cdot 10^3 \alpha \varepsilon \alpha'^2 \sqrt{\frac{\rho_1 - \rho_2}{\rho}} = 4 \cdot 10^3 \alpha \varepsilon m D^2 \sqrt{\frac{\rho_1 - \rho_2}{\rho}}; \quad (48)$$

Расход по массе, kg/c

$$Q_M = 4 \cdot 10^3 \alpha \cdot \varepsilon' \alpha'^2 \sqrt{(\rho_1 - \rho_2) \rho} = 4 \cdot 10^3 \alpha \varepsilon m D^2 \sqrt{(\rho_1 - \rho_2) \rho}, \quad (49)$$

где α - коэффициент расхода (табл. 78);

ε' - поправочный коэффициент на расширение измеряемой среды (табл. 79);

m - модуль сужающего устройства, равный d^2/D^2 ;

D и d - диаметры трубопровода и сужающего устройства при рабочей температуре t , m ;

ρ_1 и ρ_2 - статическое давление измеряемой среды до и после сужающего устройства, Pa ;

ρ - плотность намеряемой среды по состоянию до сужающего устройства, кг/м³.

6. ПИТАТЕЛЬНЫЕ, ЦИКУЛЯЦИОННЫЕ, СЕТЕВЫЕ, КОНДЕНСАТНЫЕ, МАЗУТНЫЕ НАСОСЫ

6.1. Для питания котлов водой рекомендуется использовать вихревые и центробежно-вихревые многоступенчатые, центробежные горизонтальные насосы и насосы с шупингом, а для подачи пара - паровые питательные турбонасосы. Основные характеристики насосов приведены в табл. 80-86.

6.2. Кроме перечисленных в табл. 84 паровых насосов, рекомендуется применять паровые питательные насосы, характеристики которых приведены в табл. 86.

6.3. Для циркуляции горячей воды потребителям рекомендуется применять циркуляционные и сетевые насосы, основные характеристики которых приведены в табл. 87-91.

6.4. Для перекачки конденсата рекомендуются насосы типов КС и КСД, основные характеристики которых приведены в табл. 92.

6.5. Для перекачки мазута и мазом, а также и для других различных жидкостей рекомендуется использовать насосы, основные характеристики которых приведены в табл. 86 и 93-95.

6.6. Для перекачки воды, нефтепродуктов могут быть использованы ручные насосы, основные характеристики которых приведены в табл. 96.

7. ОСНАЩЕНИЕ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБОРУДОВАНИЕМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Тепловое и циркуляционное оборудование сушильных устройств

7.1. Для обеспечения нормального теплоснабжения сушильных устройств необходимо иметь тепловое оборудование: калориферы, теплообменники, конденсатоотводчики, паропроводы, толки, запорно-регулирующая и контрольно-измерительная аппаратура.

Расчетные значения коэффициента расхода

Т а б л и ц а 78

Диаметр, мм	Модуль m								
	0,05	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,65	0,7
	Нормализованные диффрагмы								
50	0,613	0,616	0,629	0,649	0,676	0,713	0,761	0,791	0,827
100	0,609	0,612	0,624	0,643	0,669	0,706	0,752	0,782	0,817
200	0,604	0,607	0,618	0,637	0,663	0,699	0,744	0,773	0,805
300	0,601	0,604	0,615	0,634	0,660	0,695	0,740	0,768	0,802
400 и более	0,598	0,602	0,615	0,634	0,660	0,695	0,740	0,768	0,802
	Нормализованные сопла и сопла Вентури								
50	0,987	0,989	0,999	1,013	1,046	1,089	1,157	1,204	—
100	0,987	0,989	0,999	1,017	1,045	1,086	1,152	1,198	—
200	0,987	0,989	0,999	1,017	1,044	1,083	1,147	1,191	—
300 и более	0,987	0,989	0,999	1,017	1,043	1,081	1,141	1,183	—

Поправочный коэффициент

$P_1 - P_2$	$R = 1,2$			$R = 1,3$			$R = 1,4$		
P_1	$m = 0,05$	$m = 0,4$	$m = 0,7/0,65^x$	$m = 0,05$	$m = 0,4$	$m = 0,7/0,65^x$	$m = 0,05$	$m = 0,4$	$m = 0,7/0,65^x$
Нормализованные диффрагмы									
0,02	0,992	0,991	0,989	0,993	0,992	0,990	0,994	0,993	0,990
0,06	0,977	0,974	0,968	0,979	0,976	0,970	0,981	0,978	0,972
0,10	0,964	0,959	0,948	0,966	0,962	0,952	0,968	0,963	0,955
Нормализованные сопла и сопла Вентури									
0,02	0,987	0,984	0,974	0,988	0,986	0,977	0,989	0,987	0,978
0,06	0,961	0,952	0,925	0,965	0,957	0,932	0,967	0,960	0,936
0,10	0,935	0,921	0,882	0,940	0,927	0,890	0,943	0,931	0,895

П р и м е ч а н и е. До черты — значение m для нормализованных диффрагм, после черты — для нормализованных сопл; R — показатель адиабаты расширения измеряемой среды.

Т а б л и ц а 80

Вихревые и центробежно-вихревые питательные насосы типов ВС, В и ЦВМ

Показатели	Единица измерения	Вихревые одноступенчатые и одноступенчатые самовсасывающие					Центробежно-вихревые			
		1BC 1B-0,9M	1,5BC 1,5B-1,3M	2BC 2B-1,6M	2,5BC 2,5B-1,8M	3BC 3B-2,7M	2,5 ЦВЗ			
							0,8	1,1	1,3	1,5
Производительность	м³/ч	1-3,5	4-8	7-15	11-18	20-35	5-14	10-21	15-23	20-30
Полный напор	м вод. ст.	35-12,5	50-18	55-20	60-20	80-35	190-90	190-78	190-82	190-71
Частота вращения	об/мин	1450	1450	1450	1450	1450	2900	2900	2900	2900
Температура перекачиваемой воды	°C		До 90					До 105		
Мощность на валу насоса	кВт	0,9-0,4	3,0-1,3	5,25-2,15	6,5-2,6	22-11	17	22	30	40
Высота всасывания	м	4; 5	4; 6,4	4-5,5-3,54	5,5-3,5	4:4-3,5	7	7	7	7
Коэффициент полезного действия	%	7-19	16-20	19-37	20-25	16-24	29	38	32	37
Диаметр патрубков всасывающего	мм	25	40	40	50	70	-	-	-	-
напорного		25	40	40	50	70				

П р и м е ч а н и е. Насосы типов ВС, В и 2,5 ЦВМ изготавливаются Ливенским объединением "Ливгидроаш" и Щелковским насосным заводом.

Центробежные многоступенчатые питательные насосы типа МСТ (3МСТ-10, 4МСТ-10)
с частотой вращения 2950 об/мин

Насосы, изготов- ляемые Ясно- горским машино- строительным заводом	Номиналь- ная про- каводи- тельность, м ³ /ч	Напор воды из I ступ- пень м. вод. ст.	Коли- чество ступе- ней, шт.	Полный напор насоса, м. вод. ст.	Потреб- ляемая мощ- ность, кВт	Тип электро- двигателя	Мощ- ность, кВт	Размеры патруб- ков, мм	
								всасыва- ющего	напор- ного
3МСТ-10	34	23	2	15	6,6	A51-2; A052-2	7	80	80
	34	23	3	69	8,8	A52-2; A062-2	10	80	80
	34	23	4	92	13,4	A61-2; A063-2	14	80	80
	34	23	5	115	17	A62-2; A072-2	20	80	80
	34	23	6	138	20,2	A71-2; A073-2	28	80	80
	34	23	7	161	23,6	A71-2; A093-2	28	80	80
	34	23	8	184	26	A72-2; A073-2	28	80	80
	34	23	9	207	30,4	A72-2; A082-2	40	80	80
	34	23	10	230	33,7	A72-2; A082-2	40	80	80
	60	33	2	66	16,2	A62-2; A072-2	20	100	80
4МСТ-10	60	33	3	99	24,3	A71-2; A073-2	28	100	80
	60	33	4	132	32,5	A72-2; A082-2	40	100	80
	60	33	5	165	40,7	A81-2; A083-2	55	100	80
	60	33	6	198	49	A82-2; A093-2	55	100	80
	60	33	7	231	57	A82-2;	75	100	80
	60	33	8	264	65	A82-2; A093-2	75	100	80
	60	33	9	297	73	A82-2; A093-2	75	100	80
	60	33	10	330	81	A91-2; A094-2	100	100	80

Питательные электронасосы типов ПЭ; ЦНС и 8М-8/6

Наименование	Единица измерения	Типоразмер									
		ПЭ-65-42-2	ПЭ-65-56-2	ПЭ-65-85	ПЭ-100-42-2	ПЭ-100-56-2	ПЭ-150-56	ПЭ-150-67	ЦНС-150-23	ЦНС-150-38	8М-8х6
Номинальная производи- тельность	м ³ /ч	65	65	60	100	100	150	150	150	150	200-280
Полный напор	м вод.ст.	440	580	850	440	580	580	700	240	390	725-625
Давление воды на входе	м вод.ст.	4	4	4	4	4	5	5	4,7	4,7	4,2-3
Частота вращения	об/мин					2920-2980					
Температура перекачива- емой воды	°С	160	160	160	160	160	160	160	105	105	105
Коэффициент полезного действия	%	64	64	68	66	66	70	70	70	70	70
Мощность на валу насоса	кВт	120	160	200	180	240	325	392	140	218	700
Количество ступеней	шт.	6	8	-	6	8	-	6	3	5	6
Тип электродвигателя		A2-92-2	AH-315M-2	A113-2	A3-315M-2	A113-2	APM-400	APM-400	A101-2	A113-2	A1D-800
мощность	кВт	125	200	320	200	320	400	400	160	320	800
напряжение	В	380	380	6000	380	6000	6000	6000	380	6000	6000
Диаметр патрубка:	мм										
всасывающего		150	150	150	150	150	150	150	150	150	200
нагнетательного		100	100	100	150	150	150	150	125	125	175

П р и м е ч а н и е. Насосы выпускаются Сумским насосным заводом.

Центробежные горизонтальные насосы типов К и КМ

Наименование	Единица измерения	Марка насосов						
		I,5K-8/I9 I,5KM-6	I,5K8/I9a I,5KM-6a	I,5-8/I9c I,5KM-6c	2K-20/30 2KM-6	2K-20/30a 2KM-6a	2K-20/30c 2KM-6c	2K-20/18 2KM-9
Производительность	м ³ /ч	Производительностью до 30 м ³ /ч			10-30	10-30	10-30	11-22
Полный напор	м вод.ст.	20,3-14	16-11,2	12,8-8,8	34,5-24	28,5-20,6	22-16,4	21-17
Допустимая высота всасывания	м	6	6	6	6	6	6	6
Допустимое давление на входе	кгс/см ²				2			
Частота вращения	об/мин				2900			
Мощность на валу насоса	кВт	0,7-1,0	0,6-0,9	0,5-0,7	1,8-3,1	1,4-2,6	1,2-1,7	1,2-1,6
Коэффициент полезного действия	%	44-53	38-51,5	35-45	50,6-63,5	54,5-64,1	54,9-64	56-66
Размеры патрубков:	мм							
всасывающего		40	40	40	50	50	50	50
нагнетательного		32	32	32	40	40	40	40

Наименование	Единица измерения	3K-6 3KM-6	3K-6a 3KM-6a	4K-6	4K-6a	4K-8 4KM-8	4K-8a 4KM-8a	4K-12 4KM-12	4K-12a 4KM-12a	6K-8	6K-8a	6K-8c	6K-12a 6KM-12	6K-12 6KM-12a	8K-12	8K-12a	8K-18	8
Производительность	м ³ /ч	Производительностью более 30 м ³ /ч																
Полный напор воды	м вод.ст.	30,6-61	27,7-56	65-117	61-108	65-112	61-104	65-112	61-100	122-198	115-184	106-170	126-182	108-165	220-330	194-300	220-330	
Допустимая высота всасывания	м	58-45	47-33,5	98-72	85-64	61-45	40-36,5	40-27,5	32,5-23	36,5-28	31-24	26-18	22,5-15,5	18-14	33-25	27-20	20,7-15	
Допустимое давление на входе	кгс/см ²	7-4,5	7-4,5	6,2-3,5	6,2-3,5	6-4	6-4	6,5-3,5	6,5-5,5	6,5-5,5	6,5-5,5	6,5-5,5	6,5-5,5	6,5-5,5	6,5-4,5	6,5-4,5	6,2-5	
Частота вращения	об/мин			до 15									1450					
Мощность на валу насоса	кВт	8,8-12,5	6,7-9	29-38,2	29,1-31	16,5-20,1	13,9-16,5	9,8-12	8-9,6	16,5-20,7	13,8-16,9	10,9-14	10-11,3	6,8-8,5	25-28,8	18,1-21,8	15,6-17,5	
Коэффициент полезного действия	%	52-57	50-59	57-60	50-50	62-65	62-64	69-67	70-69	69-70	67-68	68-66	75-76	70-74	76-79	76	77-75	
Размеры патрубков:	мм																	
всасывающего		80	80	100	100	100	100	100	100	150	150	150	150	150	200	200	200	
нагнетательного		50	50	70	70	70	70	80	80	100	100	100	100	100	125	125	150	

Пр и м е ч е н и я : 1. Центробежные горизонтальные насосы типов К и КМ производительностью до 30 м³/ч изготавливаются Эванским насосным заводом.

2. Центробежные горизонтальные насосы типов К и КМ производительностью более 30 м³/ч изготавливаются Китайским насосным заводом.

Т а б л и ц а 84

Паровые питательные турбонасосы

Наименования	Едини- ца изме- рения	Марки турбонасоса														
		ПТ-15-60У ПТН60-27-15	ПТ-35-30М ПТН3054-35	ПТ-29-50	ПТ-35-50	ПТ-35-50У ПТН70-60-35	ПТ-29-100	ПТ-35-100	ПТ-35-100У ПТН115-60-35	ПТ-29-200	ПТ-35-200	ПТ-35-200У	ПТ-40-20	ПТ-40-80М	ПТ-40-110М	ПТ-26-100М
Производительность насоса	м ³ /ч	60	30	50	50	70	100	100	115	200	200	200	20	80	102	95
Избыточное давление в патрубке: напорном приемном	кгс/см ²	26 0,4	53 0,3	45 2,1	52 2,1	59 2,1	45 2,1	52 2,1	59 2,1	45 2,1	52 2,1	59 2,1	50 1,2	55 0,9	58 1,15	45 1,1
Температура питательной воды	°С					105							133	133	132	104
Давление поступающего пара	кгс/см ²	14	34	28	34	34	28	34	34	28	34	34	39	39	39	25
Температура поступающего пара	°С	350	435	400	435	435	400	435	435	400		435	290	290	280	295
Давление отработавшего пара	кгс/см ²													2		
Потребляемая мощность	кВт	70	80	100	116	180	188	23	260	340	398	455	63	187	268	168
КПД	%	-	-	-	-	-	25	25	-	27	27	-	43	61	63,5	-
Завод-изготовитель		Каунасский завод "Виргелис"				Харьковский завод "Энергомаш"							Завод "Экономизер"			

Поршневые насосы с паровым приводом

Марка насоса	Производительность, м ³ /ч	Давление нагнетания, кг/см ²	Количество двойных ходов в минуту	Наибольшая высота всасывания, м вод.ст.	Избыточное давление пара, кг/см ²			Допустимая температура пара, °С	Расход пара, кг/ч	
					максимальное	нормальное	отрабатываемого		нагретого	насыщенного
1. Горизонтальные двухцилиндровые для питания котлов, подачи топлива к форсушкам (ПДГ-2/20 и ПДГ-6/20), перекачки конденсата (ПДГ-6/4), пресной и морской воды, темных нефтепродуктов (мазута) температурой до 100°С и влажностью до 110°ВУ										
ПДГ-2/20В	0,5-2,5	20	40-120	6	15	11	2	270	150	220
ПДГ-6/4А	1-6,3	4	25-110	6	15	11	2	350	-	140
ПДГ-6/20А	1-6,3	20	25-110	6	15	11	2	350	-	200
2. Вертикальные двухцилиндровые для питания котлов при давлении нагнетания у насоса 20,30 и 50 кг/см ² и перекачки конденсата при давлении нагнетания у насосов 4 кг/см ² , пресной и морской воды, темных нефтепродуктов с температурой до 120°С и влажностью до 110°ВУ										
ПДВ-10/20	2-10	20	20-80	6	15	11	2	350	-	500
ПДВ-10/30	2-10	32	30-80	6	28	22	2	350	-	600
ПДВ-10/50А	2-10	50	25-80	6	38	34	2	350	-	530
ПДВ-16/20А	4-16	20	20-70	6	15	11	2	350	-	550
ПДВ-16/30А	4-16	32	20-70	6	28	22	2	350	-	650
ПДВ-16/50	4-16	50	20-70	6	38	34	2	350	-	850
ПДВ-25/4	10-25	4	25-60	6	15	11	2	350	-	250
ПДВ-25/20А	10-25	20	25-60	6	15	11	2	350	-	850
ПДВ-25/30А	10-25	32	25-60	6	28	22	2	350	-	950
ПДВ-25/50	10-25	50	25-60	6	38	34	2	350	-	1200
ПДВ-25/40 ^х	10-25	45	28-60	6	15	10	2	350	-	1800
ПДВ-60/8	25-60	8	20-50	6	15	11	2	350	-	800
3. Одноцилиндровый вертикальный для передачи темных нефтепродуктов (мазута) с температурой до 220°С										
ПНП-10/40Н	2-10	40	10-30	5	15	11	1	270	-	480
4. Двухцилиндровые горизонтальные двойного действия для перекачки темных нефтепродуктов с температурой до 220°С										
ПДГ-25/40Н	10-25	45	28-60	5	15	10	2	350	-	1800
ПДГ-40/30	15-40	30	20-50	5	15	10	2	350	-	2400
ПДГ-60/20В	15-60	25	15-50	5	15	10	2	350	-	2400
ПДГ-125/30Н	50-125	32	15-45	4,5	15	10	2	350	-	6200
5. Двухцилиндровые вертикальные двойного действия для перекачки темных нефтепродуктов с температурой до 100°С										
ПНП-125/8	45-125	8	20-55	6	15	11	2	270	1400	1600
ПНП-125/16	30-160	16	16-50	5	15	13	2,5	270	3000	4000
ПНП-250	75-250	10	15-38	5	15	11	2	270	-	4100

П р и м е ч а н и я: 1. Допустимая температура нефтепродуктов до 400°С.
2. Насосы изготавливаются Свезским насосным заводом.

Питательные насосы с плунжером типа ПМ

Наименование	Едини- ца из- мере- ния	Типоразмер				
		ПМ- 0,4/16	ПМ- 0,8/16	2ПМ- 0,8/20	2ПМ- 1,6/20	2ПМ- 3,2/20
Производитель- ность	м³/ч	0,4	0,8	0,8	1,6	3,2
Напор воды	м вод. ст.	160	160	200	200	200
Частота враще- ния вала	об/мин	600	600	600	600	600
Диаметр плунжера	мм			45		
Ход плунжера	мм			30		
Диаметр мембраны	мм			119		
Мощность элект- родвигателя	кВт	0,8	1,1	1,1	2,2	4
Частота враще- ния	об/мин			3000		

П р и м е ч а н и е. Питательные насосы с плунжером типа ПМ
изготавливает Свевский насосный завод.

7.2. Для создания организованной циркуляции сушильного агента
необходимо иметь циркуляционное оборудование; вентиляторы, венти-
ляторные и эжекторные установки.

Характеристики багерных насосов

Тип	Пропускатель- ность, м ³ /ч	Давление на входе из насо- са, МПа	Диаметр трубо- провода колоса мм	Мощность Рн на валу насо- са, кВт	Мощность Рэ электродвиг- ателя, кВт	Число оборо- тов в мин
8ГР-6	36-75	0,17-0,135	225	3,33-4,7	10	1450
5ГР-6	100-230	0,36-0,28	325	20-32	40	1450
5ГР-12	100-150	0,18-0,165	254	10,5-13	20	1450
8ГР-12	250-550	0,21-0,17	400	26,4-46,2	55	985
8ГР-8Г	280-500	0,39-0,3	500	49,7-74,5	125	985
12ГР-8Т	1000-2000	0,57-0,48	840	270-422	500	730
20ГР-8Т	3000-5500	0,7 -0,52	1390	928-1190	1600	485

Т а б л и ц а 68

Циркуляционные насосы типов НКУ и КЦ

Наименование	Единица измерения	Типоразмер					
		НКУ-90	НКУ-140	НКУ-150	НКУ-250	ЧКЦ-6	КОНКУ-7-2
Производительность	м ³ /ч	90	140	150	250	100	500
Развиваемый напор	м вод.ст.	38	49	35	32	84	75
Подпор на всасывающей стороне	кгс/см ²	20	20	47	47	25	3-51
Избыточное давление на нагнетательной стороне	кгс/см ²	23,3	24,9	50,5	50,2	33,4	10,5-58,5
Наибольшая температура перекачиваемой воды	°C	210	210	255	255	190	260
КПД	%	64	65	66	66	61	80
Мощность на валу насоса	кВт	14,5	28,7	21,6	33	37,5	128
Типы электродвигателей		A2-71-4	A2-81-4	A2-72-4	A2-81-4	AO2-82-2	A102-4M
		AO2-71-4	AO2-81-4	AO2-72	AO2-81-4		-
Мощность	кВт	22	40	30	40	55	160
Частота вращения	об/мин	1455	1460	1455	1460	2940	1475

П р и м а ч а н и я : 1. Насосы НКУ-90, НКУ-140, НКУ-150, НКУ-250 и ЧКЦ-6 изготавливаются Катынским насосным заводом.

2. Насосы КОНКУ-7-2 изготавливаются Бердянским заводом "Южгидромаш" им. 60-летия Советский Украины.

Сетевые насосы типов СД и СЭ

Наименование	Единица измерения	Типоразмер					
		10СД-6	СЭ-800-55 (12СД-9)	СЭ-800-100 (12СД-10х2)	СЭ-1250-70 (14СД-9)	14СД-10х2	СЭ-2500-60 (24СД-15)
Пропускательность	м ³ /ч	486	800	800	1250	1260	2500
Напор	м вод.ст.	74	55	100	70	123	60
Напор на входном патрубке	м вод.ст.	4	5,5	5,5	10	7,5	12
Мощность на валу насоса	кВт	133	150	275	295	540	500
Коэффициент полезного действия	%	76	81	81	82	77	83,5
Диаметр патрубков:	мм						
всасывающего		250	320	300	350	350	600
нагнетательного		150	250	250	300	300	500
Тип электродвигателя		А10Б-4М	А-В-4М	А3-355М-4	А3-355М-4	А12-52-4	А3-12-41-4
Мощность	кВт	160	200	320	320	630	500
Частота вращения	об/мин	1475	1475	1475	1475	1485	14800
Напряжение	В	3000	3000	380	380	6000	6000
Температура перекачиваемой воды	°С			до 180°			

Примечание. Насосы типов СД и СЭ изготавливают "Ленинградмаш" и "Сумский насосный".

Т а б л и ц а 90

Центробежные насосы АЦНН

Наименование	Единица изме- рения	АЦНН-40		АЦНН-65		АЦНН-80	
Производительность	м ³ /ч	8-12,6	10,8-24	26-37	30-70	28-49	50-103
Полный напор	м вод.ст.	6-4	26-18	6-4	30-20	10-6	36-24
Допустимая высота всасыва- ния	м	8	8	7	7	6	6
Тип электродвигателя	-	A02-12-4	A02-32-2	A02-32-4	A02-51-2	A02-32-4	A02-52-2
Мощность	кВт	0,8	4	3	10	3	13
Частота вращения	об/мин	1410	2870	1420	2920	1420	2920

П р и м е ч а н и е . Центробежные насосы АЦНН изготавливаются Московским заводом санитарного оборудования № 1.

7.3. В сушильках рекомендуется использовать сборные калориферы из чугунных ребристых труб с фланцевыми соединениями длиной I; I,5; 2 м и поверхностью нагрева соответственно 2,3 и 4 м² на одну трубу (ГОСТ 1816-76) и пластинчатые калориферы марок КФ, КВ, КП.

Допускается монтаж калориферов из гладких паропроводных труб (ГОСТ 3262-75; ГОСТ 8732-78).

Схема монтажа труб должна определяться конструктивным оформлением сушильных устройств. Однако во всех случаях трубы необходимо обвязать в секции, имеющие самостоятельное питание паром.

7.4. Трубы калорифера и паропроводов необходимо прокладывать с уклоном 0,005-0,01, а конденсатные трубы — 0,01 в направлении движения пара или конденсата. Секции труб монтируют в сушильках на специальных подвесах.

Т а б л и ц а 91

Подпиточные и подкачивающие одноступенчатые насосы с колесом двухстороннего входа типов НДв, НДс, НДн и Д

Наименование	Единица измерения	Марка насоса										
		4НДв	5НДв	6НДв	8НДв	16НДс	12НДс	14НДсМ	16НДн	10Д-6	12Д-9М	12Д-9
Производительность	м ³ /ч	180-126	216-150	360-216	720-540	330-216	1260-900	1260-900	1980	600-400	900-580	850-550
Напор	м вод.ст.	84-94	28-33	33-42	76-84	64-80	54-60	32-37	21	57-70	14,2-21	38,5-50
Высота всасывания	м вод.ст.	2-4	5,8-7	4-5,6	1,4-4	3-5,3	3,6-5	5	5,5	3,8-6,4	3,7-6,4	6,3-7,2
Мощность на валу насоса	кВт	59-40,3	18,4-15,4	52,2-40,5	192-155	77,4-62	210-177	129-105	141	126-102	44,5-43	118-97
КПД	%	70-65	70-69	76-73	80	76-80	87	85-86	80	74-76	87-77	75-77,5
Температура перекачиваемой воды	°С	до 100	до 100	до 100	до 100	до 100	до 100	до 80	до 100	до 100	до 100	до 100
Диаметр патрубков: всасывающего	мм	150	150	200	250	200	350	400	400	250	300	300
нагнетательного		100	125	150	200	150	300	350	350	150	250	250
Тип электродвигателя	-	A02-82-2	A2-72-4	A2-91-4	A103-4M	A2-91-2	A0-113-4M	A103-6M	A103-6M	A0102-4M	A2-82-4	A102-4M
Мощность	кВт	55	30	75	200	100	250	160	160	160	55	125
Частота вращения	об./мин.	2920	1455	1470	1475	2950	1480	985	985	1470	1470	1470

П р и м е ч а н и я. 1. Насосы 4НДв, 8НДв, 6НДс, 12НДс, 10Д-6 - сетевые, насосы 5НДв, 6НДв, 14НДсМ, 16НДн, 12Д-9М, 12Д-9 - подпитывающие или подкачивающие.

2. Все насосы, кроме насосов 16НДн изготавливаются объединением "Ливгидромаш", насосы 16НДн - Сумским насосным заводом, насосы 6НДв - Владивостокским заводом "Металлис".

Т а б л и ц а 92.

Конденсатные насосы типов КС и КСД

Наименование	Едини- ца из- мера- ния																																	
		КС-10-55/2	КС-10-55/2а		КС-10-55/2б		КС-10-110/4		КС-10-110/4а		КС-10-110/4б		КС-20-60/2		КС-20-60/2а		КС-20-60/2б		КС-20-110/4		КС-30-150/6		КС-50-55/2		КС-50-110/4		КС-80-155/3		КСД-120-55/3		КСД-140-140/3		КСД-230-55/3	
Производительность	м³/ч	10	9	8	10	9	8	20	18	16	20	30	50	50	80	85-140		80-140		230	160-280													
Напор	м вод. ст.	55	47,5	40	110	95	80	60	50	44	110	150	55	110	155	62-50		150-140		55	123-108													
Подпор на входном патрубке	м вод. ст.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5		1,8		1	0,85-1,1													
Мощность на валу насоса	кВт	3,7	3	2,4	7,8	6,15	4,9	6,2	4,8	6,5	12	15	9,5	23	53	23-50		60-84		48	104-130													
КПД	%	48	45	44	43	40	38	53	50	47	48	40	71	66	63	62-63		55-63		37	65-50													
Диаметр патрубков: всасывающего	мм	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	100	150	150	150	200		200		300	250													
		40	40	40	40	40	40	50	50	50	50	70	100	100	100	100		100		175	150													
Количество ступеней	шт.	2	2	2	4	4	4	4	2	2	4	6	2	4	3	3		3		3	3													
Тип электродвигате- ля		АО2-41-21			АО2-51-2			АО2-51-2			АО2-62-2	АО2-62-2	АО2-71-2	АО2-62-4	АО2-72-4	АО2-91-2	АО2-81-4	АО2-101-4	АО2-92-6	АО2-114-6														
Мощность	кВт	5,5			10			10			17	22	17	30	75	40		100		75	200													
Частота вращения	об/мин				200			2900			2900	2900	2900	1450	1455	2940	1485		1480		980	985												

П р и м е ч а н и я: 1. Температура перекачиваемого конденсата до 120°C.
 2. Насосы КС-10 и КС-20 изготавливаются Китайским насосным заводом.
 3. Насосы КС-30, КС-50, КС-80 и КСД изготавливаются Сумским насосным заводом.

Агрегаты с ротационно-зубчатыми (шестеренчатыми) насосами типа РЗ для перекачки
мэула и мээл

Наименование	Единица измерения	Типоразмер насосного агрегата								
		ЭМН-1	ЭМН-1/1П	ЭМН-1	ЭМН-1,П	РЗ7,5	ЭМН-2	ЭМН-2/1П	ЭНПН-8М	ЭМЛН8М/1П
		Типоразмер насоса								
		РЗ-3 РЗ-3в	РЗ-3 РЗ-3б	РЗ-4,5 РЗ-4,5в	РЗ-4,5 РЗ-4,5б	РЗ-7,5	РЗ-30 РЗ-30в	РЗ-30 РЗ-30б	РЗ-60	РЗ-60
Производительность	м³/ч	1,1	1,1	3,3	3,3	5	18(16,5)	18(16,5)	38	38
Полный напор	м вод.ст.	145	145	33	33	30	36(53)	36(53)	35	35
Высота всасывания	м вод.ст.	5	5	3	3	3	6(5)	6(5)	7	7
Частота вращения	об/мин	~1450	~1450	~1450	~1450	~1450	~1000	~1000	~1000	~1000
Вязкость перекачиваемой жидкости	°ВУ	25-35	25-35	18-24	18-24	25-35	8-200	8-200	65-240	80-200
Электрооборудование:										
ток		Постоянный	Переменный	Постоянный	Переменный	Переменный	Постоянный	Переменный	Постоянный	Переменный
напряжение	В	110,220	220,380	110,220	220,380	220,380	110,220	220,380	110,220	220,380
Мощность электродвигателя	кВт	1,5-2	2-3	1,5-2	2-3	2-3	5-5,5	4,5-6	9-11	9-11
Диаметр патрубков:										
всасывающего	дюймы/мм	3/4	3/4	1	1	1 1/2	70	70	100	100
нагнетательного		3/4	3/4	1	1	1 1/2	70	70	100	100

П р и м е ч а н и е . Насосы изготавливает "Ливгидромаш".

Т а б л и ц а 94

Центробежные насосы для нефтепродуктов с температурой до 200°C

Наименование	Единица измерения	Тип												
		Консольные					Разъемные					Разъемные двухстороннего входа		
		4НК-5х1	5НК-5х1	5НК-9х1	6НК-6х1	6НК-9х1	4Н-5х2	5Н-5х2	6Н-7х2	6Н-5х4	5Н-5х4	6Н-10х4	8НД-6х1	10НД-6х1
Производительность	м³/ч	55	90	90	120	135	55	90	140	36	90	170	200	450
Давление нагнетания	м вод.ст.	57	97	45	112	55	105	170	180	220	338	270	100	60
Частота вращения	об /мин				2950				1470	2950	2950	2950	2950	1470
Допустимый подпор во входном патрубке	м вод.ст.				5-7					4-5				5-7
Потребляемая мощность	кВт	18	50	20	75	40	32	90	110	48	145	210	100	120
КПД	%	62	57	68	63	73	57	58	61	47	60	60	65	80
Диаметр рабочих колес	мм	220	275	210	305	240	220	275	290	220	265	258/246	280	435
Количество ступеней	шт.	1	1	1	1	1	2	2	2	4	4	4	1	1
Диаметр патрубков	мм													
всасывающего		100	125	125	150	150	100	125	150	100	125	150	200	250
напорного		60	75	75	100	100	60	75	100	75	75	100	150	200

П р и м е ч а н и я: 1. Насосы 4Н-5х2; 4Н-5х4; 5Н-5х2; 5Н-5х4; 6Н-7х2; 6Н10х4 изготавливаются Мариинским машиностроительным заводом

2. Насосы 4НК-5х1; 5НК-5х1; 5НК-9х1; 6НК-6х1; 6НК-9х1 изготавливаются Катынским насосным заводом.

Т а б л и ц а 95

Винтовые насосы типов МВН для перекачки масла и
мехлута

Наименование	Единица измерения	МВН-0,8	МВН-1,5	МВН-6	МВН-10	МВН-25
Производительность	м ³ /ч	2,9	5,4	21,6	39,6	90
Максимальное давление на нагнетательной стороне	кгс/см ²	5	25	25	25	25
Частота вращения	об/мин	1430	2930	1400	1400	1400
Допустимая высота всасывания	м	5	5	5	5	5
Условная вязкость жидкости	°ВУ	10	10	10	10	10
КПД	%	66	63	71	72	74
Мощность на валу насоса при плотности жидкости, равной единице, и при максимальном давлении нагнетания	кВт	0,6	5,8	21	37,5	83
Конструктивные характеристики винтов:	мм					
диаметр начальной окружности		21,6	21,6	42	51	66
длина рабочей части		90	107	214	255	330

Ручные насосы

Наименование	Единица измерения	Марка насоса					
		РН-0,8/80	РН-20	РН-40	БНФ-2М БНФ-2	БНФ-4	ГН-60
Производительность	л ³ /с	0,8	0,72-1,2	2,1-3,9	0,9-1,4	2,34-3,54	0,096
Число нагнетания	м вод.ст.	80	30	30	30	30	600
Диаметр цилиндра	мм	65	65	100	75	100	25
Ход поршня	мм	100	50	86	70	90	90
Количество цилиндров	шт.	1	1	1	1	1	1
Диаметр патрубков:	мм						
всасывающего		25	20	38	25	38	15
нагнетательного		25	20	38	25	38	15
Масса	кг	27,5	16	38	13/19	27	13,7

Примечания: 1. Все насосы, кроме насоса ГН-60, поршневые, одноцилиндровые, двойного действия для воды с температурой до 100°C и нефтепродуктов с вязкостью до 110 ВУ и температурой до 65°C могут быть использованы для питания небольших паровых котлов.

2. Насос ГН-60 гидравлический однопунктный предназначен для опрессовки труб и резервуаров.

3. Насосы изготавливаются Андижанским машиностроительным заводом.

7.5. Пластинчатые калориферы заводского изготовления марок КФ (ГОСТ 7201-62) и КП (ГОСТ 7201-70), обогреваемые паром, и КЗ, обогреваемые водой, компакты, имеют повышенную по сравнению со сборными калориферами интенсивность теплопередачи, однако их каналы часто загрязняются мусором и пылью, а пластины разрушаются вследствие коррозии. Также калориферы рекомендуется применять как при строительстве новых, так и при реконструкции действующих сушильных камер, особенно в тех случаях, когда требуется обеспечить увеличение внутренних габаритов камер.

7.6. За калориферами необходимо устанавливать конденсатоотводчики, пропускающие образовавшийся в калориферах конденсат, не выпуская пара. Конденсатоотводчики рекомендуется устанавливать на каждую самостоятельно работающую секцию калориферов.

Если же на один конденсатоотводчик приходится несколько независимо управляемых секций калориферов, то в конце каждой секции необходимо устанавливать обратный клапан.

7.7. В сушилках рекомендуется применять гидростатические (поплазковые) или термодинамические конденсатоотводчики.

Характеристики гидростатических конденсатоотводчиков рекомендуется выбирать в соответствии с ГОСТ 14188-69, а термодинамических — по ГОСТ 12866-67. Термодинамические конденсатоотводчики компактнее и более надежны в работе по сравнению с гидростатическими.

7.8. Для повышения степени насыщения сушильного агента в сушилках рекомендуется прокладывать увлажнительные трубы из водогазопроводных труб (ГОСТ 3262-75) диаметром 50-65 мм. В стенке трубы с шагом 300 мм необходимо выверливать створения диаметром 5 мм.

7.9. Паропроводы и конденсатопроводы рекомендуется изготавливать из стальных водогазопроводных труб (ГОСТ 3262-75), магистральные паропроводы из электросварных стальных труб (ГОСТ 10704-76), а при давлении в сети более 1,2 МПа — паропроводных труб (ГОСТ 8732-78).

Трубы диаметром до 70 мм рекомендуется соединять с помощью фланцевых частей: соединительных муфт, отводов, тройников, крестовин. Трубы большего диаметра необходимо соединять с помощью сварки или на фланцах.

7.10. К запорно-регулирующим устройствам относятся:

вентили для регулирования подачи пара в калорифере, включения или отключения калориферов, конденсатостводчиков, увлажнительных труб и других устройств;

редукционные клапаны для регулирования давления пара перед калориферами;

обратные клапаны.

7.11. При выборе контрольно-измерительных устройств необходимо руководствоваться данными, приведенными в настоящих Рекомендациях ниже.

7.12. Для создания циркуляции сушильного агента камер рекомендуется использовать радиальные (центробежные) или осевые вентиляторы.

Промышленность выпускает центробежные вентиляторы низкого (до 1000 Па), среднего (1000-3000 Па) и высокого (3000-10000 Па) давления (ГОСТ 5976-73). Размеры вентилятора определяются его номером, выражающим диаметр ротора в дециметрах. Так, вентилятор с диаметром ротора 1000 мм обозначается № 10.

В сушилках чаще всего рекомендуется использовать вентиляторы 2-Ц4-70, перекачивающие воздух с температурой до 180°C.

Промышленность выпускает осевые вентиляторы (ГОСТ 11442-74) четырех типов: МЦ, У, В и ВОК. В сушильной технике рекомендуется применять вентиляторы типа ВОК с литыми (из легких сплавов) крыльями и лопатками, имеющие повышенный КПД и менее подверженные коррозии.

7.13. Для осуществления циркуляции в ряде случаев рекомендуется использовать эжекционные установки, принцип действия которых основан на эффекте эжекции.

Сушильные камеры для пиломатериалов

7.14. Сушильные камеры классифицируются по принципу действия, характеру применяемого сушильного агента, принципу устройства ограждений.

По первому признаку лесосушильные камеры делятся на камеры периодического и непрерывного действия. Основные характеристики таких камер приведены в табл. 97 и 98.

По характеру сушильного агента различают камеры воздушные, газовые и действующие на перегретом паре.

Т а б л и ц а 97

Технические характеристики основных стационарных и сборных камер
периодического действия

Показатели	Единица измерения	ВНИИДмаш-Гипродрев-пром	ЦНИИМОД-23	МТИ системы Л.В.Сахановского и Б.С.Царева	ЛТА-Гипродрев	СПВ-62	ЛегНИИЛХП	ПАП-32	ЦНИИМОД-55
Внутренние размеры (длина х ширина х высота)	м	19х3,1х4,45	14,5х4,8х4,5	14х3,1х4,2	13,7х5,7х4,4	7х2,8х4,26	14х3х3	8х2х2	14х5,7х3,9
Число штабелей в камере при длине досок 6,5 м	шт.	2	4	2	4	1	2	1	4
Ширина и высота штабеля	м	1,8х2,6	1,8х2,6	1,8х2,6	1,8х2,6	1,8х2,6	1,8х2,6	1,8х2,6	1,8х2,6
Вместимость камеры условного материала	м ³	29,2	58,4	29,2	58,4	14,7	29,4	6,8	58,8
Годовая производительность камеры условного материала	м ³	2300	4600	4700	6800	2400	4100	1500	6800
Давление пара в камериферах	МПа	0,5	0,4	0,5	0,5	0,4-0,5	0,4-0,5	-	-
Поверхность нагрева камериферов	м ²	480	288	520	962	327	456	-	-
Часовой расход пара на камеру	кг/ч	400	480	400	540	500	500	-	-
Тип и номер вентилятора		ЦЧ-70 № 12	ЦАГИ № 12	У-12 № 10	У-12 № 10	У-12 № 10	Центробежный специальный № 20	Центробежный специальный I	В № 9
Число вентиляторов	шт.	1	6	6	6	4			2
Объем циркулирующего агента суши	м ³ /с	37,5	40	30	33,5	28	27,8	-	-
Установленная мощность электродвигателей	кВт	28	7	27	27	18	20	75	20
Ориентировочный расход электроэнергии	кВт·ч/м ³ условного материала	53	13	28	21	30	24	300-400	-

Технические характеристики камер непрерывного действия

Показатели	Единица измерения	ЦНИИМОД-32	ЦНИИМОД-49	СП-5КМ	ЛатНИИЛХП	Годовая система И.В.Кречетова
Внутренние размеры (длина x ширина x высота)	м	44 x 2,75 x 5,66	24 x 6,85 x 5,08	28 x 7,2 x 5	42 x 5,85 x 3	36,7 x 2,6 x 5,6
Число штабелей в камере при длине досок 6,5 м	шт.	6	11	12	12	5
Ширина и высота штабелей	м	1,8 x 2,6	1,8 x 2,6	1,8 x 3,0	1,8 x 2,6	1,8 x 2,6
Вместимость камеры	м ³ условного материала	88,5	162	201	177	73
Годовая производительность камеры	м ³ условного материала	6300	14200	11000	-	5250
Площадь нагрева калориферов	м ²	411	640	380	1032	-
Тип и номер вентилятора		У № 14	В № 12	У-12 № 14	Собственного изготовления	Ц9-57 № 16
Число вентиляторов	шт.	1	3	3	4	1
Объем циркулирующего агента суши	м ³ /с	15	33	-	~ 42	-
Мощность электродвигателя	кВт	10	54	66	80	75

По принципу устройства ограждений камеры делятся на стационарные и сборные.

7.15. Воздушные и паровоздушные камеры периодического действия подразделяются на камеры с естественной циркуляцией, эжекционные камеры, камеры с поперечно-вертикальной циркуляцией и поперечно-горизонтальной циркуляцией и камеры с аэродинамическим подогревом.

7.16. В случае применения естественной циркуляции рекомендуется использовать камеры системы проф. Грум-Гржимайло.

7.17. Эжекционные камеры по конструктивному исполнению могут быть применены типов ЦНИИМОД-39, ВНИИДмаш, ВНИИДмаш-Гипродревпром. Достоинством эжекционных камер является относительная простота их монтажа и обслуживания, недостаток — значительный расход электроэнергии на привод вентилятора для интензивной циркуляции и хорошей равномерности сушки.

7.18. Камеры с поперечно-вертикальной циркуляцией, осуществляемой непосредственно вентиляторами, выпускаются типа ВИАМ-2, ЦНИИМОД-23, Гипроветпрома, а также МТИ (системы Л.В.Сажновского и Б.С.Царева); ММСЖ-1 с наклонными экранами в вентиляторном помещении и установкой вентиляторов на наклонных валах; ВПКТИМ без верхнего вентиляторного помещения с вентиляторами на вертикальных валах, а также камера типа ЛТА-Гипродрев с цепным приводом вентиляторов и съемными вентиляторно-приводными узлами, устанавливаемыми в люках перекрытия.

На предприятиях стройиндустрии Минтрансогострой для использования может быть рекомендована камера ЛТА-Гипродрев как наиболее рациональная.

Рекомендуется также использовать сборно-металлическую высокотемпературную камеру с поперечно-вертикальной циркуляцией типа СПВ-62.

7.19. Для внедрения на предприятиях стройиндустрии Министерства рекомендуются камеры с поперечно-вертикальной циркуляцией в ЛатНИИЛХП, Латгипропром и ВНИИдрев — Гипродревпром, а также 1 (на один нормальный штабель) и СПМК-2 (на два штабеля) в сборно-металлическом исполнении.

7.20. В местах, где имеется дешевая электрическая энергия, к применению могут быть рекомендованы камеры с аэродинамическим подогревом типа ПАП-32 и Урал -72.

7.21. В случае применения воздушных камер непрерывного действия рекомендуется применять следующие:

камера с продольной штабельной и прямолинейной циркуляцией, в которой штабель занимает все поперечное сечение сушильного пространства, а материал укладывается со шпациями;

камера с продольной штабельной и вихреобразной циркуляцией системы И.В.Кречетова. Материал в ней укладывается без шпаций, а вихреобразные стены или системы экранов, примыкающих к прямым стенам, направляют движение воздуха в камере. При перемещении штабеля с одного места на другое поток воздуха меняет свое направление относительно материала, т.е. реверсируется;

камера с поперечной штабельной и прямолинейной циркуляцией системы Л.В.Сажновского, в которой штабель занимает всю площадь поперечного сечения, а материал укладывается без шпаций, так как движение воздуха относительно штабеля поперечное.

Основной конструктивный вариант стационарных камер непрерывного действия — камеры ЦНИИМОД-49 и ЦНИИМОД-56, а сборных камер — импортная камера финской фирмы "Валмет" и отечественная ОП-5КМ.

7.22. При проектировании и реконструкции предприятия при выборе типа камеры необходимо учитывать следующее.

1. Обоснованно выбрать принцип действия сушилки (периодического или непрерывного действия).

2. Оценить целесообразность и экономичность применения того или иного источника теплоснабжения камер и сушильного агента.

3. Принять рациональный конструктивный вариант камеры, выбранный по принципу действия и типу теплоносителя.

Целесообразность применения камер периодического или непрерывного действия должна определяться главным образом профилем предприятия и его производственной мощностью.

По особенностям сушики пиломатериалов деревообрабатывающие предприятия разделяются на две группы:

1. Предприятия, готовой продукцией которых являются товарные пиломатериалы (доски, ваготовки).

2. Предприятия, перерабатывающие товарные материалы в готовые изделия.

Пиломатериалы на предприятиях первой группы сушатся до транспортной влажности (18-25%), а на предприятиях второй группы до эксплуатационной влажности (7-12%).

На предприятиях первой группы рекомендуется применять камеры непрерывного действия, а на предприятиях второй группы — периодического.

7.23. Для сушки товарных материалов до транспортной влажности рекомендуется применять:

на предприятиях большой производственной мощности — противоточные камеры непрерывного действия с поперечной штабелевкой (ЦНИИМОД-49, "Валмет", ОП-5КМ);

на предприятиях средней производственной мощности — противоточные камеры непрерывного действия с вихреобразной циркуляцией (ЦНИИМОД-32).

7.24. Для сушки пиломатериалов до эксплуатационной влажности:

на крупных и средних предприятиях — четырехштабельные и двухштабельные камеры периодического действия с реверсивной циркуляцией, осуществляемой непосредственно севыми вентиляторами с околостабельными каналами переменного сечения (ЛТА-Гипродрев, ОПЛК-2);

на мелких предприятиях — двухштабельные и одноштабельные камеры такого же типа (ОПЛК-2, ОПЛК-Г. ОПВ-62).

7.25. На мелких предприятиях, не имеющих дешевого пароснабжения и при высокой цене за электроэнергию, — камеры с аэродинамическим подогревом (УРАЛ-72); при необходимости влаготеплообработки пиломатериалов эти камеры следует снабжать небольшими паровыми котлами низкого давления.

Приборы для контроля, регулирования и испытания установок для гидротермальной обработки древесины

7.26. Для контроля температуры используют термометры следующих типов:

а) термометры расширения, действующие на принципе расширения жидкости (ртути, опирта) или твердых тел;

б) манометрические термометры в которых используются зависимость давления жидкости или газа при постоянном объеме от температуры;

в) термометры сопротивления, в которых используются зависимость электрического сопротивления металлов и полупроводников от температуры окружающей среды;

г) термопары — термоэлектрические приборы, в которых используется зависимость электродвижущей силы в замкнутой цепи из двух разнородных металлических проводников от разности температур их спаев.

7.27. В качестве термометров расширения рекомендуется использовать ртутные отеклянные технические термометры ТТ, которые можно

применять для психрометров Августа и недистанционных стационарных психрометров. В сушилках рекомендуется использовать термометры типа ТГ-2Б (пределы измерений 0-100°C, цена деления 1°C.) и ТГ-3Б (пределы измерений 0-150°C, цена деления 1°C).

7.28. Для точных измерений и в качестве контрольных приборов рекомендуется применять лабораторные ртутные термометры расширения ТЛ-4.

7.29. Для дистанционного измерения, а также измерения и непрерывной записи температур рекомендуется применять манометрический одноканальный парожидкостный показывающий термометр ТПП4-1У с диапазоном измерения 0-100°C и двухканальные самопишущие жидкостные термометры ТЖХ-711 и ТЖХ-712.

7.30. Для измерения температуры и особенно предела охлаждения с минимальной погрешностью рекомендуется применять малоинерционные термометры сопротивления, такие как ТСП-753 и ТСП-6106 градуировки 2Г.

7.31. В качестве вторичных показывающих приборов в электрических схемах измерения температуры термометрами сопротивления рекомендуется применять логометры Л-64 и уравновешенные электронные автоматические мосты:

электронный показывающий уравновешенный мост с вращающимся цилиндрическим циферблатом ЭМБ2-114, работающий на постоянном токе и измеряющий температуру в 12 точках;

малогабаритный уравновешенный мост КСМ2-004 - одноканальный показывающий, регулирующий и самопишущий прибор с записью на ленточную диаграмму шириной 160 мм;

малогабаритный автоматический показывающий и самопишущий мост КСМ2-023, записывающий температуру в 12 точках на ленточной диаграмме.

7.32. Для лабораторных исследований, а в некоторых случаях и для контроля температуры рекомендуется применять малоинерционные унифицированные хромель-копелевые термопары ТХК-1479 с показывающими приборами: магнитоэлектрическим шитовым милливольтметром МПЭР-53; электронным автоматическим потенциометром с вращающимся циферблатом ЭПВ-2-01; самопишущим потенциометром с трехпозиционным регулирующим устройством КСП2-005.

7.33. Для измерения степени насыщенности воздуха и других газообразных агентов обработки рекомендуется применять психрометры ЦНИИМОД.

7.34. Для измерения скорости движения воздуха или газа в сушильных устройствах рекомендуется применять анемометры: крыльчатые или чашечные. Первые применяются для измерения скорости от 0,5 до 10 м/с, вторые — от 2 до 30 м/с.

7.35. Для регулирования состояния среды в сушильных камерах рекомендуется применять системы автоматического регулирования состоящие из датчиков, регулирующих приборов и исполнительного механизма.

7.36. В качестве исполнительных механизмов рекомендуется применять различного типа электромагнитные вентили, например, типа РКЭТ-40, КДУ-ІП, а также мембранные клапаны 25ч32нж.

7.37. В качестве регулирования температуры рекомендуется применить одноканальный прибор ЭРА-М, электронный уравновешенный мост ЭМВ2-ІІІ, малогабаритный автоматический самопишущий мост КОМ-2, двухпозиционный шаговый регулятор ДШ-2М, систему пневморегулирования ПУСК-ЭД с дилатометрическими термометрами ПТПД-І-І.

7.39. Для регулирования состояния среды по психрометрической влажности рекомендуется применять самопишущий мост КОМ2.

8. ОСНАЩЕНИЕ ЗАВОДОВ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ОБОРУДОВАНИЕМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Пропарочные камеры и их теплотехническое оборудование

8.1. Тепловлажностная обработка железобетонных конструкций производится:

- в ямных и тоннельных пропарочных камерах путем подачи пара;
- в теплоизолированных формах за счет саморазогрева бетона при гидратации цемента;
- в неизолированных или изолированных термоформах за счет подачи теплоносителя (пара, горячей воды или масла) в полости термоформ или применения электропрогрева в сочетании с саморазогревом;
- в электроиндукционных камерах;
- в камерах с непосредственной подачей и сгоранием газа в них.

8.2. Ограждающие конструкции пропарочных камер должны быть прочными, паронепроницаемыми и обеспечивать надежную герметизацию при давлении паровоздушной смеси 50 мм вод.ст. при запол-

нении гидроэмке водой или при вскрытии ворот. Для сообщения паровоздушной смеси с воздухом цеха в герметизированных ямных и тоннельных пропарочных камерах следует устраивать гидравлические клапаны. Возникающие в камерах разуплотнения должны устраняться в следующем циклу тепловой обработки.

8.3. Конструкция ограждений камер тепловлажностной обработки должна выбираться в соответствии с "Рекомендациями по совершенствованию тепловлажностной обработки элементов опор и пролетных строений железобетонных мостов северного исполнения", М., изд. ЦНИИСе, 1980.

8.4. Сооружение и капитальный ремонт камер должны осуществляться согласно технической документации с обязательным выполнением всех требований для обеспечения нормальной эксплуатации камер. При необходимости камеры могут быть оборудованы устройствами для орошения изделий и охлаждения массивных ограждений в период понижения температуры ореды.

8.5. При устройстве теплоизолированных форм не допускается оставлять открытыми любые поверхности изделий во избежание нерационального использования тепла, высушивания и понижения качества изделий.

8.6. Все пропарочные камеры необходимо оборудовать программными регуляторами, обеспечивающими управление температурным режимом твердения конструкций и дающими информацию о наборе прочности бетоном.

8.7. Пропарочные камеры необходимо оборудовать системами конденсатоотвода, которая должна быть оборудована гидравлическими запорными устройствами, препятствующими утечкам пара.

8.8. Пропарочные камеры рекомендуется оборудовать устройствами для равномерного распределения пара и выравнивания температур по их объему - насосами-кондиционерами.

8.9. Заводы мостовых железобетонных конструкций, расположенные в районах с суровыми климатическими условиями, должны иметь камеры температурного шлюзования для ликвидации теплового удара в холодный период года при выкатке конструкций из цеха на улицу.

8.10. Камеры температурного шлюзования необходимо оборудовать устройствами автоматики для регулирования температуры ореды.

Приборы для автоматизации тепловой обработки железобетонных изделий

8.11. Для программного регулирования тепловой обработки изделий могут применяться как пневматические, так и электронные регуляторы.

8.12. Пневматическая установка централизованного контроля, автоматического регулирования и дистанционного управления "Пуок-3П" предназначена для автоматического регулирования процесса тепловой обработки железобетонных изделий в зависимости от заданной программы. Создана она на базе элементов УОВША (универсальной системы элементов промышленной пневмоавтоматики).

8.13. Установка "Пуок-3П" осуществляет следующие функции:
автоматическое позиционное регулирование температуры по заданной программе;

индивидуальную оптимизацию места и знака отклонения регулируемого параметра от задания;

контроль за ходом технологического процесса по показывающим приборам (величина параметра, заданий и положение исполнительного механизма) в избранной точке регулирования;

регистрацию хода технологического процесса в этой точке;

дистанционное управление исполнительными механизмами с контролем их положений;

индивидуальную настройку двух уровней технологических допусков для нормального протекания процесса в зоне;

контроль целостности сигнальных ламп;

автоматическую остановку процесса при отклонении параметра от заданной нормы с блокированием сигнала автоматической установки.

8.14. Установка "Пуок-3П" может регулировать одновременно процесс тепловлажностной обработки 10 или 20 точек (камерах) одновременно.

8.15. Питание установки "Пуок-3П" осуществляется воздухом, очищенным от влаги, пыли и масла, давлением 3-6 кгс/см². Расход воздуха на каждые 10 регулируемых точек - 6 м³/ч. Входной сигнал подается в виде сжатого воздуха - в пределах от 0,2 до 1 кгс/см², а выходной сигнал измеряется в пределах 0-1,4±0,14 кгс/см².

Класс точности регулирования установки - 2,5;

радиус действия ее при внутреннем диаметре соединительных пневмоприводов 4 мм равен 300 м, площадь занимаемая установкой, не превышает 10 м².

8.16. Блок регулирования программный РВГМ предназначен для применения в схемах автоматического регулирования температуры по заданной во времени программе. Программа задается ометным профилированием ласалом. Возврат программы в начальное положение после окончания рабочего цикла производится вручную.

8.17. Блок рассчитан на эксплуатацию в закрытых варивобезопасных помещениях с температурой воздуха от 5 до 50°C, относительной влажностью от 30 до 80% и имеет следующие технические данные:

1. Параметры питания 220 ± 10 %, 50 ± 1 Гц.
2. Потребляемая мощность не более 15 В·А.
3. Диапазон регулирования температуры по заданной программе:
 - а) 0-100° - при работе блока с термометром сопротивления типа ТСМ гр. 23 ГОСТ 6651-59;
 - б) 0-200°C - при работе блока с термометром сопротивления типа ТСП гр. 21;
4. Время максимального цикла программы 24 ч.
5. Максимальная скорость подъема температуры по программе на 1 ч не менее 35 % от верхнего диапазона регулирования.
6. Выходной сигнал блок:
 - а) переменное напряжение 220 В, частотой 50 Гц, мощностью 1 кВт;
 - б) переменное напряжение 220 В, частотой 50 Гц, мощностью 150 Вт.
7. Минимальная зона возврата блока должна быть не более 1 % верхнего диапазона регулирования.
8. Габаритные размеры 160x80x537 мм;
9. Масса блока не более 8 кг.

10. Блок рассчитан на щитовой утопленный монтаж на вертикальной плоскости.

8.18. Системы автоматики "Пуок-3П" и "Р-3П" имеют существенный недостаток - не дают информации о нарастании прочности бетона в период тепловой обработки. Поэтому для регулирования температуры бетона в период тепловой обработки (и в первую очередь бетона мостовых железобетонных конструкций) рекомендуется шире применять моделирующее устройство для управления тепловой обработкой бетона с непрерывной информацией о прочности - прибор А351-01, разработанный ИПО "Буревестник" совместно с ЦНИИСОМ Минтрансстроя и Днепропетровским филиалом НИИСП Госстроя УССР. Прибор разработан на основе микропроцессора и позволяет:

по температуре бетона автоматически регулировать подачу теплоносителя, обеспечивая заданный температурный режим выдерживания изделий;

обеспечивать автоматическую корректировку заданного температурного режима, не допуская тепловых ударов на бетон при перебоях в подаче теплоносителя;

осуществлять цифровую индикацию по выводу текущих значений температуры и прочности бетона;

корректировать продолжительность прогрева железобетонных изделий до получения бетоном заданной прочности.

8.19. Прибор АЗ51-01 имеет следующие технические характеристики:

пределы измерения и регистрации температуры 0-100 °C;

погрешность измерения и записи температуры не более $\pm 1\%$;

пределы регулирования температуры 0-100 °C;

погрешность регулирования температуры не более $\pm 1\%$;

погрешность расчета прочности бетона по математической модели не более $\pm 1\%$;

программные скорости подъема и опускания температуры 0-60 °C/ч;

скорость продвижения диаграммной ленты 20 мм/ч;

время прохождения указателем температуры всей шкалы 1 с;

мощность потребляемая прибором 30 В*А;

масса прибора 20 кг;

габаритные размеры 160 х 564 х 400 мм;

средний срок службы прибора не менее 10 лет.

Приложение

ОПОВНАВАТЕЛЬНАЯ ОКРАСКА ТРУБОВОДОВ ПРЕДПРИЯТИЙ (ПО ГОСТ 14202-69)

- | | |
|--|------------|
| 1. Вода - зеленый | |
| 2. Пар - красный | |
| 3. Воздух - синий | |
| 4. Газы горючие (включая сжиженные газы) | желтый |
| 5. Газы негорючие (включая сжиженные газы) | |
| 6. Масла - оранжевый | |
| 7. Щелочи - фиолетовый | |
| 8. Жидкости горючие | коричневый |
| 9. Жидкости негорючие | |
| 10. Прочие вещества - серый | |

Оповнавательную окраску трубопроводов следует выполнять со сплошной по всей поверхности коммуникаций или отдельными участками.

Ширина участков оповнавательной окраски:

диаметр трубопровода (с учетом изоляции) при ширине участка до 300 мм не менее 4 ; свыше 300 мм не менее 2

Надписи на трубопроводах:

а) на магистральных линиях ставится номер магистрали римской цифрой и стрелка, указывающая направление движения рабочего тела;

б) на ответвлениях вблизи магистрали ставится номер магистрали римской цифрой, буквенное обозначение агрегата, номер агрегата и стрелка, указывающая направление движения рабочего тела.

Буквенные обозначения агрегатов:

Водоподогреватель	В	Подогреватель регенеративный...	П
Градирия	Гр	Разные потребители	Р
Испаритель	И	Турбина	Т
Конденсатор	Кр	Турбозвооз	ТН
Котел	К	Химводоочистка	ХО
Назоо	Н ^р	Викоммакер	Вк
Пароперегреватель	ПП	Влектроназоо	ЭН

Ремонт трубопроводов и арматуры производится одновременно с ремонтом соответствующих агрегатов.