

ГОСТ Р 50281—92  
(ИСО 7329—89)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

---

**ФОТОГРАФИЯ  
ДИАПРОЕКТОРЫ**

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРЕВА В ПЛОСКОСТИ КАДРА. МЕТОД  
ИСПЫТАНИЯ МНОГОСЛОЙНЫМ СТЕКЛЯННЫМ  
ДИАПОЗИТИВОМ**

**Издание официальное**

Б3 9—92/967  
36 руб.

**ГОССТАНДАРТ РОССИИ  
Москва**

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ****ФОТОГРАФИЯ.  
ДИАПРОЕКТОРЫ**

**Определение нагрева в плоскости кадра.  
Метод испытания многослойным стеклянным  
диапозитивом**

Photography Slide projectors  
Determination of temperature rise in the  
picture area using a glass sandwich test slide

ОКП 44 4350

**ГОСТ Р****50281—92****(ИСО 7329—89)**

Дата введения 01.01.94

**1. ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ**

Настоящий стандарт устанавливает метод измерения, служащий для определения температуры, которая достигается в центральной зоне специального оправленного в стекло испытательного диапозитива, помещаемого в диапроектор. Цель метода — получение практического и повторимого способа сравнения эксплуатационных характеристик различных диапроекторов.

Допускается, что настоящее испытание не обязательно будет показывать наивысшую температуру, приобретаемую испытательным диапозитивом в нецентральных зонах.

Допускается, что диапозитивы в оправах других типов могут достигать температуры выше или ниже, чем получаемая для диапозитивов в стеклянной оправе.

Дополнительные требования к контрольному диапозитиву и методике контроля нагрева в плоскости кадра диапроектора, учитывающие потребности народного хозяйства страны, приведены в приложении.

**2. ПОДГОТОВКА К ИЗМЕРЕНИЯМ ТЕМПЕРАТУРЫ****2.1. Общее**

Во время подготовки и проведения измерения нагрева должны быть выполнены условия пп. 2.2—2.7.

**2.2. Предварительная выдержка**

До начала испытаний диапроектор должен быть выдержан в окружающих условиях испытательной лаборатории не менее 24 ч.

Издание официальное

© Издательство стандартов, 1992

**Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен,  
тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта России**

### 2.3. Диапроектор

Во время проведения испытаний диапроектор должен быть оснащен своими нормальными компонентами (лампой, теплофильтром, объективом, заряженным диамагазином).

### 2.4. Напряжения и частоты

2.4.1 Диапроектор должен питаться от регулируемого источника электропитания, установленного с точностью  $\pm 0,5\%$  на номинальное напряжение питания диапроектора. При регулировке напряжения его следует измерять в розетке питания, к которой подключают рекомендованный для диапроектора сетевой шнур. Частота источника питания должна соответствовать номиналу, указанному изготовителем для диапроектора.

2.4.2. Если диапроектор рассчитан на эксплуатацию при различных напряжениях и/или частотах, то измерения должны быть проведены при каждом устанавливаемом напряжении  $\pm 0,5\%$  и соотнесенной с ним частоте, либо, по меньшей мере, при некоторых характерных напряжениях и частотах. При выборе напряжений и частот следует учитывать основное практическое назначение диапроектора и условия, при которых могли бы ожидаться крайние расхождения результатов испытаний.

2.4.3 Для определения напряжения питания лампы следует измерять напряжение на ее патроне при включенной лампе.

### 2.5. Юстировка лампы

Лампа в диапроекторе должна быть отьюстирована в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

### 2.6 Чистота

Оптические детали должны быть свободны от пыли и других загрязнений.

### 2.7. Окружающая температура

Окружающая температура должна составлять  $(23 \pm 2)^\circ\text{C}$ .

## 3. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

3.1. Диапозитив для испытания температуры должен соответствовать требованиям черт. 1, табл. 1 и пп 3 2—3.6.

3.2. Термопара должна быть изготовлена из никромо-никелевой проволоки<sup>\*</sup> диаметром 0,2 мм. Спай должен быть доведен до такой же толщины, что и диаметр проволоки термопары с положительным допуском (см. чертеж) для обеспечения контакта с пленкой и стеклом, и помещен в центре испытательного диапозитива в пределах круга диаметром 6 мм.

Информацию об источниках поставки комплектных диапозитивов для испытания температуры или никромо-никелевой проволоки для их изготовления можно получить через Центральный Секретариат ИСО или секретариат ИСО/ТК 42

3.3. Пленка должна представлять собой черно-белую серебряную эмульсию на полиэфирной подложке, экспонированную до получения равномерной оптической плотности не менее 2,8.

3.4. Испытательные диапозитивы следует изготавливать партиями по меньшей мере, из шести штук. В подходящем диапроекторе должны быть проведены температурные измерения с каждым испытательным диапозитивом по очереди, в то время как все переменные факторы поддерживают постоянными. Индицируемые температуры не должны отличаться более чем на  $1,5^{\circ}\text{C}$  между любыми двумя испытательными диапозитивами данной партии.

3.5. Испытательные диапозитивы должны быть рассчитаны на температуру до  $120^{\circ}\text{C}$ .

3.6. Для диапозитивных рамок форматом более  $50 \times 50$  мм испытательный диапозитив, определенный настоящим стандартом, следует применять установленным в подходящую переходную рамку.

3.7. Используемый прибор должен быть пригоден для измерения температур от  $0^{\circ}\text{C}$  до  $100^{\circ}\text{C}$  и иметь точность в пределах  $\pm 1^{\circ}\text{C}$ .

**Примечание** Оптическая плотность пленки может изменяться под действием света. Неиспользуемый испытательный диапозитив следует хранить в темноте.

Периодически испытательный диапозитив следует проверять на предмет возникновения каких-либо изменений, заметно ухудшающих его точность. Рекомендуется проводить сравнительную проверку с новыми испытательными диапозитивами.

#### 4. ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ

4.1. Испытательный диапозитив помещают в предметную плоскость диапроектора. Диапозитив со спаем, отвернутым от источника света, центрируют в кадровом окне диапроектора. Включают диапроектор и его лампу.

4.2. Снимают показания температуры испытательного диапозитива с интервалами 1 мин до тех пор, пока скорость роста температуры не станет менее  $0,5^{\circ}\text{C}/\text{мин}$ .

4.3. Измеряют максимальную относительную температуру испытательного диапозитива непосредственно по отношению к температуре окружающего воздуха и регистрируют ее как «нагрев испытательного диапозитива» в градусах Цельсия.

4.4. Максимальная температура испытательного диапозитива также должна быть зарегистрирована как «Максимальная температура испытательного диапозитива».

#### 5. ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ


Результаты испытания, проведенного в соответствии с настоящим стандартом, должны быть даны на следующем бланке:

## Пример протокола испытаний

Испытуемый объект	Изготовитель диапроектора (наименование и номер модели) порядковый номер			
Номинальные напряжения	120, 130, 220, 240 В			
Частота	50/60 Гц			
Номинальная лампа	24 В/250 Вт, галогенная			
Изготовитель и типовой номер лампы	Компания MNO, № 1234			
Формат диапозитивной рамки	50 мм×50 мм			
Положение переключателя напряжения	Питание диапроектора	Питание лампы,	Максимальный нагрев испытательного диапозитива, °C	Максимальная температура испытательного диапозитива, °C
B	V	Гц	V	
110	110	50	22,95	60
120	120	60	23,00	58
220/230	220	50	22,95	60
220/230	230	50	24,00	70
240/250	240	50	23,05	62
				83
				81
				83
				93
				85

Испытания проводились в соответствии с ГОСТ Р 50281—92.

## Диапозитив для измерения температуры



1 — термопара толщиной  $0,2^{+0,05}$  мм; 2 — кабель длиной 1 м; 3 — клей (кругом, кроме свободной зоны); 4 — стекло обычное (диапозитивное покровное стекло); 5 — маска черная (картон); 6 — пленка (плотность  $\geq 2,8$ ); 7 — эмульсионная сторона, 8 — пленка; 9 — маска; 10 — провода термопары  $\varnothing 0,2$  мм

**Размеры диапозитивов**  
**30×30 мм и 50×50 мм (см. чертеж)**

$l_1$	$l_2$	$l_3$	$l_4$	$d$
50 $-0,5$	48,5 $-0,5$	47 $-0,5$	24 $+0,5$	1,0 $+0,1$
30 $-0,5$	28,5 $-0,5$	27 $-0,5$	12 $+0,5$	0,6 $+0,1$

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
*Обязательное*

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОНТРОЛЬНОМУ ДИАПОЗИТИВУ  
 И МЕТОДИКЕ КОНТРОЛЯ НАГРЕВА В ПЛОСКОСТИ КАДРА, УЧИТЫ-  
 ВАЮЩИЕ ПОТРЕБНОСТИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА**

1. Термопары термоэлектрического преобразователя может быть изготовлена из хромель-копелевой проволоки. При этом она должна обеспечивать измерение температуры до 100 °C, а погрешность измерения не должна быть выше 3 °C.

2. Допускается пленку с черно-белой эмульсией (фотопластинку), используемую в контрольном диапозитиве для измерения превышения температуры в кадровом окне над температурой окружающей среды и расположенную между стеклами, экспонировать до оптической плотности  $D=1\pm0,1$ .

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

- 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Техническим комитетом ТК 118 «Фотография»**
- 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 17.09.92 № 1197**  
Настоящий стандарт разработан методом прямого применения ИСО 7329—89 «Фотография. Диапроекторы. Определение нагрева в плоскости кадра. Метод испытания многослойным стеклянным диапозитивом» с дополнительными требованиями, отражающими потребности народного хозяйства
- 3. Срок проверки — 1997 г., периодичность проверки — 5 лет**
- 4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ**

Редактор *Р. Г. Говердовская*  
Технический редактор *Г. А. Теребинкина*  
Корректор *Н. И. Гаврищук*

Сдано в наб 23 10 92 Подп в печ 09 12 92 Усл п л 0,625 Усл кр -отт 0,63  
Уч изд л 0 35 Тираж 174 экз

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов 123557, Москва ГСП,  
Новопресненский пер 3  
Калужская типография стандартов ул Московская, 256 Зак 2406