

**ГОСТ 6718—93  
(ИСО 2120—72, ИСО 2121—72)**

**М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы І С Т А Н Д А Р Т**

---

**ХЛОР ЖИДКИЙ**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**

**Издание официальное**

**Б3 11—12—94**

**МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ  
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ  
Минск**

**П р е д и с л о в и е**

**1 РАЗРАБОТАН Госстандартом России**

**ВНЕСЕН Техническим секретариатом Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации**

**2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации 21 октября 1993 г.**

**За принятие проголосовали:**

Наименование государства	Наименование национального органа по стандартизации
Республика Беларусь	Белстандарт
Республика Кыргызстан	Кыргызстандарт
Республика Молдова	Молдовстандарт
Российская Федерация	Госстандарт России
Республика Таджикистан	Таджикстандарт
Туркменистан	Туркменстангосинспекция
Украина	Госстандарт Украины

**3 Постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 02.06.94 № 160 межгосударственный стандарт ГОСТ 6718—93 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 01.01.95**

**4 ВЗАМЕН ГОСТ 6718—86**

**© Издательство стандартов, 1995**

**Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен на территории Российской Федерации в качестве официального издания без разрешения Госстандарта России**

**МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ****ХЛОР ЖИДКИЙ****Технические условия**

Liquid chlorine. Specifications

**ГОСТ****6718—93****(ИСО 2120—72,  
ИСО 2121—72)****ОКП 21 1431****Дата введения 01.01.95**

Настоящий стандарт распространяется на жидкий хлор, применяемый для производства отбеливающих средств, солей, хлор-органических соединений, а также для очистки и стерилизации питьевой воды.

Формула:  $\text{Cl}_2$ .

Относительная молекулярная масса (по международным относительным атомным массам 1987 г.) — 70,90.

**1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

1.1. Жидкий хлор должен изготавляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

1.2. По физико-химическим показателям жидкий хлор должен соответствовать нормам, указанным в таблице.

**1.3. Маркировка**

На цистернах должны быть нанесены специальные трафареты в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на железнодорожном транспорте.

Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192.

На специализированные контейнеры и баллоны наносят надписи «Хлор», «Ядовитый газ».

Наименование показателя	Норма	
	Высший сорт ОКП 21 1431 0120	Первый сорт ОКП 21 1431 0130
1. Объемная доля хлора, %, не менее	99,8	99,6
2. Массовая доля воды, %, не более	0,01	0,04
3. Массовая доля треххлористого азота, %, не более	0,002	0,004
4. Массовая доля нелетучего остатка, %, не более	0,015	0,10

Маркировка, характеризующая транспортную опасность груза, — по ГОСТ 19433 с нанесением знака опасности (класс 2, подкласс 2.2, категория 4, номера чертежей знака опасности: основного — ба, дополнительного — 5 и 8, классификационный шифр 2243), серийного номера 00Н 1017.

#### 1.4. Упаковка

Жидкий хлор заливают в специализированные контейнеры вместимостью 800 дм<sup>3</sup>, баллоны малого и среднего объема по ГОСТ 949.

На 1 дм<sup>3</sup> вместимости баллона допускается наполнение не более 1,25 кг жидкого хлора, а на 1 дм<sup>3</sup> вместимости контейнера — не более 1,20 кг жидкого хлора.

Подготовку и наполнение жидким хлором специализированных контейнеров и баллонов проводят в соответствии с правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, утвержденными Госгортехнадзором и правилами безопасности для производства, хранения и транспортировки хлора ПБХ—83

## 2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. Жидкий хлор — жидкость янтарного цвета, обладающая раздражающим и удручающим действием.

Хлор относится к высокоопасным веществам. Глубоко проникая в дыхательные пути, хлор поражает легочную ткань и вызывает отек легких. Хлор вызывает острые дерматиты с потением, покраснением и отечностью.

Большую опасность для пораженного хлором представляют осложнения — воспаление легких и нарушение со стороны сердечно-сосудистой системы.

Предельно допустимая концентрация хлора в воздухе рабочей зоны производственных помещений — 1 мг/м<sup>3</sup> (2-й класс опасности по ГОСТ 12.1.007).

2.2. Хлор негорюч. Жидкий хлор является сильным окислителем, поддерживает горение многих органических веществ (масел, жиров, растворителей), пожароопасен при контакте с горючими веществами. Скипидар, титан и порошки металлов в атмосфере хлора способны самовозгораться при комнатной температуре. Хлор с водородом образует взрывоопасные смеси.

2.3. Для определения и регистрации содержания хлора в воздухе производственных помещений используют автоматические стационарные или переносные газоанализаторы.

2.4. Для защиты органов дыхания от паров газообразного хлора применяют промышленные фильтрующие противогазы марки В или БКФ (ГОСТ 12.4.121), если объемная доля хлора в воздухе не будет превышать 0,5 %, а объемная доля кислорода будет составлять не менее 18 %.

При концентрациях, превышающих указанные, необходимо пользоваться кислородно-изолирующими приборами типа КИП-8, РВЛ-1, ИП-4 или АДИ-ГС, АСВ-2.

В помещениях для производства и хранения жидкого хлора на видном месте должен быть выведен знак по ГОСТ 12.4.026 «Работать с применением средств защиты органов дыхания!».

2.5. Для профилактики отравления необходимы систематический контроль за герметичностью оборудования и бесперебойная эффективная вентиляция, а также применение средств защиты органов дыхания и кожи (специальная одежда и обувь) по нормативно-технической документации.

Эксплуатация баллонов, контейнеров, цистерн и хранилищ (танков) с жидким хлором — в соответствии с правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, находящихся под давлением, утвержденными Госгортехнадзором, и правилами безопасности для производства, хранения и гранспортировки хлора ПБХ—83.

2.6. При отравлении хлором пострадавшего необходимо вывести из зараженной атмосферы, освободить от затрудняющей дыхание одежды, вызвать врача, обеспечить покой, тепло, дать молоко с содой.

### 3. ПРИЕМКА

3.1. Жидкий хлор принимают партиями. Партией считают количество продукта, однородного по своим показателям и сопровождаемого одним документом о качестве.

Документ о качестве должен содержать:  
товарный знак и (или) наименование предприятия-изготовителя;

наименование продукта, его сорт;  
номер партии;  
номера цистерн, контейнеров или баллонов, входящих в партию;

дату заполнения тары;  
массу нетто и брутто;  
количество тарных мест в партии;  
результаты проведенных анализов или подтверждение соответствия качества продукта требованиям настоящего стандарта;  
классификационный шифр по ГОСТ 19433;  
обозначение настоящего стандарта.

3.2. Для проверки качества жидкого хлора у изготовителя отбирают пробу из хранилища (танка), предназначенного для наполнения жидким хлором цистерн, контейнеров или баллонов.

Для проверки у потребителя качества жидкого хлора, транспортируемого в контейнерах, пробы отбирают из 5 % контейнеров или из одного контейнера при партиях менее 20 контейнеров, при транспортировании жидкого хлора в баллонах — из 2 % баллонов, но не менее двух или из одной цистерны каждой партии.

3.3. При получении неудовлетворительных результатов анализа хотя бы по одному из показателей проводят повторный анализ на удвоенной выборке или удвоенном количестве проб, взятых от той же партии.

Результаты повторного анализа распространяются на всю партию.

### 4. МЕТОДЫ АНАЛИЗА

#### 4.1. Отбор проб

4.1.1. Пробу жидкого хлора из хранилища (танка), цистерны, контейнера, баллона отбирают в баллоны по ГОСТ 949 вместимостью до 5 дм<sup>3</sup>, оборудованные одним или двумя вентилями.

4.1.2. Перед отбором пробы баллон (с заглушкой) взвешивают и вакуумируют до остаточного давления  $2 \cdot 10^4$  Па (0,2 кгс/см<sup>2</sup>). После вакуумирования баллон подсоединяют к штуцеру вентиля (ТУ 302—07—435) на линии слива из хранилища (танка, цистер-

ны, либо к штуцеру вентиля контейнера или баллона. Открывают вентиль на линии слива хранилища (танка), цистерны, контейнера или баллона и постепенно открывают вентиль на баллоне для анализа.

После заполнения вентиль на линии слива из хранилища (танка), цистерны, контейнера или баллона закрывают, а затем закрывают вентиль на баллоне. Баллон отсоединяют, на штуцер ставят заглушку и баллон с пробой взвешивают.

Заполнение баллона с использованием двух вентилей проводят следующим образом. Вентиль, снабженный сифонной трубкой, присоединяют к вакуумной линии. Конец сифонной трубы должен быть расположен по длине корпуса баллона, соответствующей его заполнению примерно на 80 % объема. Второй вентиль подсоединяют к штуцеру вентиля на линии слива из хранилища (танка), цистерны, либо к штуцеру вентиля контейнера или баллона. Открывают вентиль вакуумной линии и присоединенный к ней вентиль баллона и вакуумируют баллон до остаточного давления  $2\text{--}10^4$  Па ( $0,2$  кгс/см $^2$ ). Затем открывают вентиль на линии слива, постепенно открывают вентиль на баллоне для анализа и заполняют баллон жидким хлором. Баллон считают заполненным, если в смотровом окне вакуумной линии начинают появляться брызги жидкого хлора.

Допускается использование вентилей без сифонных трубок.

Допускаются другие безопасные способы заполнения баллонов.

На 1 дм $^3$  вместимости баллона допускается наполнение не более 1,25 кг жидкого хлора.

4.1.3. На баллон с пробой жидкого хлора наклеивают этикетку с указанием:

- наименования продукта;
- номера партии;
- даты отбора пробы;
- фамилии лица, отобравшего пробу.

4.2. Общие указания по проведению анализа — по ГОСТ 27025

Допускается применение других средств измерений с метрологическими характеристиками и оборудования с техническими характеристиками не хуже, а также реагентов по качеству не ниже указанных.

Округление результатов анализа до того десятичного знака, который указан в таблице технических требований.

4.3. При подготовке и проведении анализов баллон с пробой жидкого хлора устанавливают на подставке.

## С. 6 ГОСТ 6718—93

К вентилю баллона присоединяют тройник, выполненный из коррозионностойкой стали по ГОСТ 9941, внутренним диаметром 8 мм.

Длина отводов тройника — около 50 мм. Два отвода снабжены резьбой для присоединения игольчатых вентилей — для отбора пробы продукта и для подачи азота или воздуха. Игольчатые вентили должны быть изготовлены из коррозионностойкой стали с условным проходом трубопровода 6 мм.

К игольчатому вентилю для отбора пробы продукта присоединяют испаритель, помещенный в термостат, для испарения жидкого продукта.

Допускается проводить испарение жидкого продукта без использования испарителя и термостата (или термостата) при проведении анализа, как указано в пп. 4.4, 4.5 и 4.6.

Далее установку собирают в соответствии с указаниями для каждого метода анализа.

Перед сборкой тройник, игольчатые вентили, испаритель промывают ацетоном (ГОСТ 2603) или четыреххлористым углеродом (ГОСТ 20288) и высушивают азотом или воздухом массовой концентрации водяных паров не более 0,007 г/м<sup>3</sup> при нормальных условиях в течение 5—10 мин. Методика осушки азота или воздуха приведена в приложении I.

Все соединительные линии установки должны быть проверены на отсутствие утечки хлора с помощью ваты, смоченной водным аммиаком (ГОСТ 9) или раствором йодистого калия с массовой долей 30 % (готовят по ГОСТ 4517).

При определении массовой доли воды, треххлористого азота и нелетучего остатка колбы для поглощения анализируемой пробы продукта охлаждают (водой со льдом или снегом) для предотвращения потери массы содержимого колбы.

### 4.4. Определение объемной доли хлора

Метод основан на измерении объема примесей в испаренном продукте, оставшихся после поглощения хлора раствором роданистого калия или тиосульфата натрия. Объемную долю хлора (в процентах) рассчитывают, вычитая из 100 % объемную долю непоглощенных примесей.

#### 4.4.1. Аппаратура, реактивы, растворы

Прибор для определения объема примесей в хлоре (черт. 1). Цена деления burette  $0,1 \text{ см}^3$  (черт. 1а) и  $0,2 \text{ см}^3$  (черт. 1б), основные погрешности — не более  $\pm 0,1 \text{ см}^3$  и  $0,2 \text{ см}^3$  соответственно.

Весы лабораторные по ГОСТ 24104 4-го класса точности с наибольшим пределом взвешивания 500 г.

Термостат водяной, обеспечивающий температуру в пределах 15—40 °С

Термометр ртутный лабораторный по ТУ 25—2021 003

Термометр стеклянный ртутный электроконтактный по ГОСТ 9871 с диапазоном измерений температур от 0 до 100 °С

Секундомер по ТУ 25—1819 0021 и ТУ 25—1894 003

Реометр стеклянный лабораторный капиллярный по ГОСТ 9932, заполненный жидкостью М-1 по ОСТ 95 419 и отградуированный по хлору, азоту или воздуху на объемный расход ( $0,4 \pm 0,1$ ) дм<sup>3</sup>/мин, или расходомер

Цилиндр по ГОСТ 1770 вместимостью 500 или 1000 см<sup>3</sup>

Склянки для промывания газов по ГОСТ 25336 любого типа

Колба коническая типа Кн по ГОСТ 25336 вместимостью 3000 см<sup>3</sup>

Азот газообразный по ГОСТ 9293 или воздух массовой концентрации водяных паров не более 0,007 г/м<sup>3</sup> при нормальных условиях

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709

Натрий серноватистокислый (тиосульфат натрия) по ГОСТ 27068

Калий роданистый по ГОСТ 4139

Натр едкий технический по ГОСТ 2263 или натр едкий очищенный по ГОСТ 11078, раствор массовой концентрации 200—250 г/дм<sup>3</sup>

Натрий хлористый по ГОСТ 4233.


Раствор для поглощения хлора готовят следующим образом. в 1 дм<sup>3</sup> воды растворяют 25 г роданистого калия и 270 г хлористого натрия или в 1 дм<sup>3</sup> воды растворяют 100 г тиосульфата натрия и 270 г хлористого натрия

#### 4.4.2 Подготовка к анализу

Для определения объемной доли хлора собирают установку, учитывая требования п. 4.3. В качестве испарителя применяют змеевик, выполненный из коррозионностойкой стальной трубы по ГОСТ 9941 диаметром 8 мм, диаметр витка — 60 мм, количество витков — два, высота испарителя — около 150 мм

В склянку со шлифом 1 (черт. 1) наливают 90 см<sup>3</sup> раствора для поглощения хлора, открывают кран 2 и тем же раствором путем засасывания его через отростки 5 и 7 заполняют бюретку и отросток 3. Раствор в склянке со шлифом 1 должен оставаться выше нижнего конца бюретки

Затем прибор взвешивают. Результат взвешивания записывают в граммах с двумя десятичными знаками



1 — склянка со шлифом; 2 — кран, 7, 9 — отростки крана 8; 4 — бюретка со штифтом (А — цена деления —  $0,1 \text{ см}^3$ , Б — цена деления —  $0,2 \text{ см}^3$ ); 5 — отросток бюретки, 6 — кран бюретки, 8 — трехходовой кран

Черт. 1

После этого к испарителю присоединяют реометр, склянку для промывания газов и трехходовой кран. Один отвод трехходового крана соединяют с линией сброса, другой — с отростком 7. Отросток 9 через склянку для промывания газов также соединяют с линией сброса.

#### 4.4.3. Проведение анализа

После сборки установки продувают соединительные трубы испаренным анализируемым продуктом.

Для этого трехходовой кран ставят на соединение с отростками 7 и 9 и пропускают хлор в течение 2—3 мин при объемном расходе  $(0,4 \pm 0,1)$   $\text{дм}^3/\text{мин}$  в линию сброса.

После продувки поворачивают кран 8 на соединение с прибором, регулируя подачу испаренного продукта так, чтобы он поступал в бюретку отдельными пузырьками, примерно 1 пузырек в секунду.

Когда уровень жидкости в бюретке опустится до 15—20  $\text{см}^3$ , краном 8 переключают хлор на выпуск через отросток 9 в линию сброса и закрывают игольчатый вентиль.

Закрыв кран 2, осторожно встрихивают прибор до полного поглощения хлора. Полноту поглощения хлора определяют по прекращению подъема жидкости в бюретке при открытом кране 2.

Операцию пропускания газа через прибор повторяют несколько раз до тех пор, пока объем непоглощенных примесей в бюретке не достигнет 1,5—4,0  $\text{см}^3$ .

Затем отсчитывают объем примесей  $V_1$ , собранных в бюретке, прибор отсоединяют, взвешивают, результат взвешивания записывают в граммах с двумя десятичными знаками.

Допускается минимальный объем непоглощенных примесей 0,8  $\text{см}^3$  при использовании бюретки с ценой деления 0,1  $\text{см}^3$  (А, черт. 1).

В случае разногласий в оценке качества продукта этот объем для обеих бюреток должен быть не менее 1,5  $\text{см}^3$ .

#### 4.4.4. Обработка результатов

Объем анализируемой пробы в пересчете на хлор ( $V$ ),  $\text{см}^3$ , вычисляют по формуле

$$V = \frac{(m_2 - m_1)(t + 273)}{273 \cdot 3,211 \cdot 10^{-3}},$$

где  $m_1$  — масса прибора до поглощения пробы, г;

$m_2$  — масса прибора после поглощения пробы, г;

$3,211 \cdot 10^{-3}$  — плотность хлора при температуре 0 °С и давлении 101,3 кПа (760 мм рт. ст.),  $\text{г}/\text{см}^3$ ;

$t$  — температура окружающей среды, °С.

Объемную долю хлора ( $X$ ) в процентах вычисляют по формуле

$$X = 100 - \frac{V_1}{V+V_1} \cdot 100,$$

где  $V_1$  — объем непоглощенных примесей, см<sup>3</sup>.

За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемое расхождение, равное 0,05 %, при доверительной вероятности  $P=0,95$ .

Допускаемая абсолютная суммарная погрешность результата определения  $\pm 0,05$  % для продукта высшего сорта и  $\pm 0,09$  % для продукта первого сорта при доверительной вероятности  $P=0,95$ .

Допускается определение объемной доли хлора в соответствии с методикой международного стандарта ИСО 2120, приведенной в приложении 3.

#### 4.5 Определение массовой доли воды

Метод основан на абсорбции воды при пропускании испаренной пробы жидкого продукта через поглотители, содержащие ангирон, и определении массы поглощенной воды взвешиванием

##### 4.5.1 Аппаратура, реактивы, растворы

Реометр стеклянный лабораторный капиллярный по ГОСТ 9932, заполненный жидкостью М-1 по ОСТ 95 419 и отградуированный по хлору, азоту или воздуху на объемный расход ( $0,4 \pm 0,1$ ) дм<sup>3</sup>/мин, или расходомер

Термостат водяной, обеспечивающий температуру в пределах 15—80 °C

Термометр стеклянный ртутный электроконтактный по ГОСТ 9871 с диапазоном измерений температур от 0 до 100 °C

Секундомер по ТУ 25—1819 0021 и ТУ 25—1894 003.

Цилиндр по ГОСТ 1770 вместимостью 500 или 1000 см<sup>3</sup>

Трубки соединительные хлоркальциевые типа TX-U по ГОСТ 25336 исполнения 3 высотой 100 или 150 мм (поглотительные трубы)

Эксикатор по ГОСТ 25336

Склейки для промывания газов по ГОСТ 25336

Колбы конические типа Кн по ГОСТ 25336 вместимостью 3000 см<sup>3</sup>

Весы лабораторные по ГОСТ 24104 2-го и 4-го классов точности с наибольшими пределами взвешивания 200 г и 5 кг соответственно.

Фильтр газовый стеклянный типа ФГ-32 класса ПОР-40 по ГОСТ 25336

Волокно стеклянное супертонкое

Смазка УПИ по ОСТ 95.419.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

Ацетон по ГОСТ 2603.

Азот газообразный по ГОСТ 9293 или воздух массовой концентрации водяных паров не более 0,007 г/м<sup>3</sup> при нормальных условиях.

Магний хлорнокислый (ангидрон) среднегранулированный с массовой долей воды не более 16 % (определение по приложению 2); для работы используют гранулы размером 3—5 мм; препарат изолируют от воздействия атмосферной влаги.

Натр едкий технический по ГОСТ 2263 или натр едкий очищенный по ГОСТ 11078, раствор массовой концентрации 200—250 г/дм<sup>3</sup>.

#### 4.5.2. Подготовка к анализу

Для определения массовой доли воды собирают установку, учитывая требования п. 4.3.

При этом используют испаритель, описанный в п. 4.4.2.

Испаритель через трехходовой кран (другой отвод которого соединяют с линией сброса), газовый фильтр и склянку для промывания газов соединяют с тремя поглотителями. Поглотители соединяют между собой последовательно встык соединительными трубками наименьшей длины. К последнему поглотителю подсоединяют реометр, склянку для промывания газов и через трехходовой кран (другой отвод которого соединяют с линией сброса) колбу с раствором едкого натра для поглощения анализируемой пробы продукта.

Поглотительные трубки, используемые для анализа впервые, моют водой, ацетоном, сушат азотом (воздухом), после чего заполняют на 2/3 высоты ангидроном. Заполнение поглотительных трубок ангидроном следует проводить в сухой камере любой конструкции (боксе), изолированной от воздействия атмосферной влаги. В выходное колено поглотителей помещают тампон из стекловолокна. Краны поглотителей смазывают смазкой УПИ и закрепляют с помощью резинового кольца.

Допускается заполнение ангидроном поглотительных трубок любым другим способом, гарантирующим содержание воды в ангидроне, находящемся в трубках, не более 16 %.

При работе с ангидроном необходимо во избежание взрыва не допускать его контакта с органическими веществами, минеральными кислотами и аммонийными солями.

Если ангидрон используют впервые, его необходимо обработать хлором. Для этого испаритель соединяют через трехходовой кран с линией сброса, обеспечивая равномерное поступление га-

зообразного продукта. Затем испаритель через трехходовой кран соединяют последовательно с газовым фильтром, склянкой для промывания газов, тремя поглотителями, реометром и через трехходовой кран с линией сброса. Пропускают испаренный продукт в течение 2 ч с объемным расходом  $(0,4 \pm 0,1)$  дм<sup>3</sup>/мин.

Затем через эту систему пропускают азот или воздух с объемным расходом  $(0,4 \pm 0,1)$  дм<sup>3</sup>/мин в течение 20 мин.

По окончании продувки закрывают краны поглотителей, разъединяют их, вытирают чистой фланелевой салфеткой, слегка смоченной ацетоном, выдерживают 10—15 мин в эксикаторе и взвешивают. Результат взвешивания записывают в граммах с четырьмя десятичными знаками. Взвешивание проводят с тарированием, используя для этого пустую U-образную закрытую трубку. С пустой трубкой, используемой для тарирования, проводят аналогичные процедуры (протирка, выдерживание в эксикаторе). Допускается способ взвешивания без тарирования.

В колбу для поглощения анализируемой пробы продукта наливают 2 дм<sup>3</sup> раствора едкого натра, закрывают пробкой и взвешивают. Результат взвешивания в граммах записывают в целых числах. Колбу соединяют через трехходовой кран со склянкой для промывания газов и реометр с поглотителями.

#### 4.5.3. Проведение анализа

Открывают игольчатый вентиль для отбора пробы и пропускают испаренный продукт через поглотители в колбу для поглощения анализируемой пробы в течение 2 ч.

Затем переключают трехходовой кран после испарителя на линию сброса.

Закрывают игольчатый вентиль, отсоединяют колбу для поглощения анализируемой пробы, закрывают ее пробкой и взвешивают. Результат взвешивания в граммах записывают в целых числах. Затем через поглотители пропускают азот (воздух) в линию сброса в течение 20 мин с объемным расходом  $(0,4 \pm 0,1)$  дм<sup>3</sup>/мин.

По окончании продувки закрывают краны поглотителей, разъединяют их, вытирают фланелевой салфеткой, смоченной ацетоном, выдерживают в эксикаторе 10—15 мин и взвешивают тем же способом, что в п. 4.5.2. Результат взвешивания в граммах записывают с четырьмя десятичными знаками.

Если после проведения последующих анализов масса вещества, поглощенного во втором поглотителе, на 20 % больше массы вещества, поглощенного в первом поглотителе, следует первый поглотитель заполнить свежим ангидроном. Наличие третьего поглотителя дает возможность установить (таким же образом) момент, когда следует заменить содержимое второго поглотителя. Третий

поглотитель служит в качестве дополнительного контрольного соуда.

При проведении последующих анализов поглотители подсоединяют к системе в одной и той же последовательности по отношению к точке отбора хлора.

#### 4.5.4. Обработка результатов

Массовую долю воды ( $X_1$ ) в процентах вычисляют по формуле

$$X_1 = \frac{m_1 + m_2}{m} \cdot 100,$$

где  $m_1$  и  $m_2$  — масса воды, поглощенная ангидроном соответственно в первом и втором поглотителях г;

$m$  — масса поглощенной пробы продукта, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемое расхождение, равное 0,005 % для продукта высшего сорта и 0,01 % для продукта первого сорта, при доверительной вероятности  $P=0,95$ .

Допускаемая абсолютная суммарная погрешность результата определения  $\pm 0,0035$  % для продукта высшего сорта и  $\pm 0,007$  % для продукта первого сорта при доверительной вероятности  $P=0,95$ .

Допускается проводить определение массовой доли воды в соответствии с методикой международного стандарта ИСО 2121, приведенной в приложении 4.

#### 4.6. Определение массовой доли треххлористого азота

Метод основан на разложении треххлористого азота в испаренном продукте соляной кислотой с последующим выделением аммиака из щелочного раствора дистилляцией и колориметрическим определением с реагентом Несслера.

##### 4.6.1. Аппаратура, реактивы, растворы

Фотоэлектролориметр или спектрофотометр.

Реометр стеклянный лабораторный капиллярный по ГОСТ 9932, заполненный жидкостью М-1 по ОСТ 95.419 и отградуированный по хлору, азоту или воздуху на объемный расход 0,2 дм<sup>3</sup>/мин, или расходомер.

Весы лабораторные по ГОСТ 24104 2-го и 4-го классов точности с наибольшими пределами взвешивания 200 г и 1 кг соответственно.

Термостат водяной, обеспечивающий температуру в пределах 15—40 °C.

Склейки для промывания газов типа СН по ГОСТ 25336 исполнения 2 вместимостью 100 см<sup>3</sup>.

Колбы типа Кн по ГОСТ 25336 исполнения 1 вместимостью 500 см<sup>3</sup> и исполнения 2 вместимостью 2000 см<sup>3</sup>.

Колба типа П по ГОСТ 25336 исполнения 2 вместимостью 500 см<sup>3</sup>.

Каплеуловитель по ГОСТ 25336 исполнения КО-60.

Холодильник типа ХШ по ГОСТ 25336.

Мензурка по ГОСТ 1770 вместимостью 100 см<sup>3</sup>.

Колбы по ГОСТ 1770 исполнения 2 вместимостью 50 и 100 см<sup>3</sup>.

Цилиндры по ГОСТ 1770 исполнения 1 или 3 вместимостью 50, 100 и 250 см<sup>3</sup>, исполнения 3 вместимостью 25 см<sup>3</sup>.

Пипетки вместимостью 1, 5 и 25 см<sup>3</sup>.

Кислота соляная по ГОСТ 14261 концентрированная, ос. ч. и раствор молярной концентрации 0,1 моль/дм<sup>3</sup>.

Натр едкий технический по ГОСТ 2263 или натр едкий очищенный по ГОСТ 11078, раствор массовой концентрации 200—250 г/дм<sup>3</sup>.

Натрия гидроокись по ГОСТ 4328, раствор с массовой долей 40 %, не содержащий аммония, готовят по ГОСТ 4517 и раствор молярной концентрации 0,1 моль/дм<sup>3</sup>.

Натрий углекислый по ГОСТ 83.

Аммоний хлористый по ГОСТ 3773, раствор, содержащий аммоний массовой концентрации 1 мг/см<sup>3</sup>, готовят по ГОСТ 4212 и раствор, содержащий аммоний массовой концентрации 0,1 мг/см<sup>3</sup>, готовят соответствующим разбавлением основного раствора.

Реактив Несслера, готовят по ГОСТ 4517.

Калия-натрия тартрат (калий-натрий виннокислый 4-водный), раствор с массовой долей 20 %, готовят по ГОСТ 4517.

Азот газообразный по ГОСТ 9293 или воздух массовой концентрации водяных паров не более 0,007 г/м<sup>3</sup> при нормальных условиях.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

#### 4.6.2 Установка для отделения аммиака дистилляцией (черт. 2)

Перед началом работы установку для дистилляции очищают водяным паром, для чего в колбе кипятят воду до исчезновения в дистилляте следов солей аммония (проба с реактивом Несслера).


Все резиновые детали (трубки, пробки) установки для отделения аммиака дистилляцией кипятят в воде с добавлением углекислого натрия (5 г на 0,5 дм<sup>3</sup> воды), после чего промывают водой.

Определение аммония необходимо проводить в комнате, изолированной от помещений, в которых работают с аммиаком и аммонийными солями.

#### 4.6.2.1. Построение градировочного графика

Для приготовления растворов сравнения в колбы вместимо-

## Установка для дистилляции



1 — колба, 2 — каплеуловитель, 3 —  
холодильник; 4 — мензурка

Черт 2

стью 500 см<sup>3</sup> наливают 200 см<sup>3</sup> воды и пипеткой вводят 0,8; 1,6; 2,4; 3,2; 4,0 см<sup>3</sup> раствора, содержащего аммоний массовой концентрации 0,1 мг/см<sup>3</sup>, что соответствует содержанию аммония 0,08; 0,16; 0,24; 0,32; 0,40 мг.

Одновременно готовят контрольный раствор, не содержащий аммония.

В каждую колбу пипеткой прибавляют по 5 см<sup>3</sup> раствора гидроокиси натрия с массовой долей 40 %, перемешивают и быстро присоединяют к установке для дистилляции амиака. В мензурки-приемники дистиллята прибавляют пипетками по 5 см<sup>3</sup> воды и 5 см<sup>3</sup> раствора соляной кислоты молярной концентрации 0,1 моль/дм<sup>3</sup> и опускают в жидкость стеклянные отводные трубы холодильников.

Содержимое колб нагревают до кипения и из каждой отгоняют (70±5) см<sup>3</sup> раствора.

По окончании отгонки растворы из мензурки переносят в мерные колбы вместимостью 100 см<sup>3</sup>, доводят объем водой до метки и тщательно перемешивают. Затем пипеткой отбирают по 25 см<sup>3</sup> раствора из каждой колбы и переносят в мерные колбы вместе-

мостью 50 см<sup>3</sup>, прибавляют пипеткой по 1 см<sup>3</sup> раствора виннокислого калия-натрия, по 1 см<sup>3</sup> раствора гидроокиси натрия молярной концентрации 0,1 моль/дм<sup>3</sup> и по 1 см<sup>3</sup> реактива Несслера. Объем раствора в колбе доводят водой до метки, перемешивают и через 20 мин измеряют оптическую плотность по отношению к воде в кюветах с толщиной поглощающего свет слоя 50 мм в диапазоне 400—450 нм.

Из оптической плотности растворов сравнения вычитывают оптическую плотность контрольного раствора и по полученным данным строят градуировочный график зависимости оптической плотности раствора от концентрации аммония, откладывая по оси абсцисс концентрацию аммония, а по оси ординат — соответствующую им оптическую плотность растворов в масштабе: 0,08 мг — 4 см, 0,05 единиц оптической плотности — 1 см.

#### 4.6.2.2 Подготовка к отбору пробы продукта

Для определения массовой доли треххлористого азота собирают установку, учитывая требования п. 4.3. При этом используют испаритель, описанный в п. 4.4.2.

Испаригель присоединяют к реометру, затем к трехходовому крану (другой отвод которого соединяют с линией сброса), последовательно к трем склянкам с насадками, двухходовому крану и двум колбам для поглощения анализируемой пробы продукта. В склянки с насадками наливают по 50 см<sup>3</sup> концентрированной соляной кислоты.

В колбы для поглощения анализируемой пробы продукта (исполнения I вместимостью 500 см<sup>3</sup>) наливают по 0,4 дм<sup>3</sup> раствора едкого натра массовой концентрации 200—250 г/дм<sup>3</sup>, закрывают пробками и взвешивают. Результат взвешивания записывают в граммах с двумя десятичными знаками.

#### 4.6.3 Проведение анализа

Открывают игольчатый вентиль для отбора анализируемой пробы продукта и пропускают испаренный продукт через всю систему в течение 1 ч с объемным расходом около 0,2 дм<sup>3</sup>/мин.

Затем трехходовой кран переключают на линию сброса, закрывают двухходовой кран и отсоединяют склянки и колбы для поглощения анализируемой пробы. Закрывают вентиль баллона, полностью открывают игольчатый вентиль до прекращения выделения газа, после чего его закрывают.

Две колбы для поглощения анализируемой пробы продукта закрывают пробками и взвешивают. Результат взвешивания в граммах записывают с двумя десятичными знаками.

Содержимое склянок переносят в плоскодонную колбу вместимостью 500 см<sup>3</sup> и упаривают при кипячении до объема 50 см<sup>3</sup>. Од-

новременно в тех же условиях упаривают контрольный раствор (150 см<sup>3</sup> концентрированной соляной кислоты).

По окончании упаривания анализируемый и контрольный растворы охлаждают до комнатной температуры, добавляют в колбы по 200 см<sup>3</sup> воды, 35 см<sup>3</sup> раствора гидроокиси натрия с массовой долей 40 % и быстро присоединяют к установкам для дистилляции амиака.

Далее анализ проводят, как при построении градуировочного графика. Массу аммония в миллиграммах определяют, пользуясь градуировочным графиком.

#### 4.6.4. Обработка результатов

Массовую долю треххлористого азота ( $X_2$ ) в процентах вычисляют по формуле

$$X_2 = \frac{m_1 \cdot 6,675 \cdot 100}{1000 \cdot m} ,$$

где  $m_1$  — масса аммония, найденная по градуировочному графику, мг;

$m$  — масса поглощенной пробы продукта, г;

6,675 — коэффициент пересчета аммония на треххлористый азот.

За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемое расхождение, равное 0,0005 %, при доверительной вероятности  $P=0,95$ .

Допускаемая абсолютная суммарная погрешность результата определения  $\pm 0,00035$  % для продукта высшего сорта и  $\pm 0,0004$  % для продукта 1-го сорта при доверительной вероятности  $P=0,95$ .

4.7. Определение массовой доли нелетучего остатка

Метод основан на испарении анализируемой пробы жидкого продукта и поглощения его раствором едкого натра. Массу нелетучего остатка определяют взвешиванием.

#### 4.7.1. Аппаратура, реактивы, растворы

Весы лабораторные по ГОСТ 24104 2-го и 4-го классов точности с наибольшими пределами взвешивания 200 г и 1 кг соответственно.

Термометр ртутный лабораторный по ТУ 25—2021.003 с диапазоном измерений температуры от минус 30 до плюс 25 °С.

Цилиндры по ГОСТ 1770 вместимостью 50 и 500 см<sup>3</sup>.

Колбы типа Кн по ГОСТ 25336 исполнения 1 вместимостью 100 и 500 см<sup>3</sup> с взаимозаменяемым конусом 29/32.

Насадка от склянки для промывания газов типа СН по ГОСТ 25336 исполнения 1 с взаимозаменяемым конусом 29/32.

Трубку насадки обрезают таким образом, чтобы ее нижний конец для колбы вместимостью 100 см<sup>3</sup> выступал над верхней риской, отмечющей объем 55 см<sup>3</sup>, на 1,5—2,0 см, а для колбы вместимостью 500 см<sup>3</sup> ее нижний конец не доставал дна колбы 1,5—2,0 см.

Азот газообразный по ГОСТ 9293 или воздух массовой концентрации водяных паров не более 0,007 г/м<sup>3</sup> при нормальных условиях

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

Натр едкий технический по ГОСТ 2263 или натр едкий очищенный по ГОСТ 11078, раствор массовой концентрации 200—250 г/дм<sup>3</sup>

#### 4.7.2 Подготовка к анализу

При определении массовой доли нелетучего остатка собирают установку, учитывая требования п. 4.3.

В качестве испарителя и колбы для промывания линии отбора используют коническую колбу вместимостью 100 см<sup>3</sup> с взаимозаменяемым конусом 29/32, снабженную насадкой с обрезанной трубкой, с нанесенными рисками, соответствующими объемам 45 и 55 см<sup>3</sup>.

Для нанесения рисок в цилиндр вместимостью 50 см<sup>3</sup> наливают 45 см<sup>3</sup> воды комнатной температуры, переливают ее в коническую колбу вместимостью 100 см<sup>3</sup> и наносят риску. В тот же цилиндр наливают 10 см<sup>3</sup> воды, переливают в ту же колбу и наносят вторую риску.

Тройник и игольчатый вентиль промывают 45—55 см<sup>3</sup> жидкого продукта. Для этого игольчатый вентиль соединяют встык через насадку с колбой для промывания линии отбора и линией сброса.

Чистую сухую колбу-испаритель продувают азотом (воздухом), закрывают стеклянной пробкой и взвешивают. Результат взвешивания записывают в граммах с четырьмя десятичными знаками. Колбу-испаритель помещают в терmostат с охлаждающей смесью, обеспечивающей температуру не выше минус 20 °С.

В две конические колбы вместимостью 500 см<sup>3</sup> наливают по 400 см<sup>3</sup> раствора едкого натра, закрывают стеклянными пробками и взвешивают. Результаты взвешивания записывают в граммах с двумя десятичными знаками.

#### 4.7.3 Проведение анализа

К игольчатому вентилю через насадку присоединяют колбу-испаритель и последовательно три конические колбы вместимостью 500 см<sup>3</sup>. Первая колба по ходу тока газа — пустая, две следующие — с раствором едкого натра.

Открывают игольчатый вентиль для отбора пробы жидкого

продукта и в колбу-испаритель наливают 45—55 см<sup>3</sup> жидкого продукта. Закрывают вентиль баллона, снимают охлаждение колбы-испарителя и испаряют пробу продукта в свободном режиме, поглощая его в двух колбах с раствором едкого натра.

После окончания испарения пробы продукта закрывают вентиль баллона, открывают игольчатый вентиль для подачи азота (воздуха) и продувают установку до исчезновения хлора в колбе-испарителе и пустой колбе. После окончания продувки разбирают установку. Колбу-испаритель отсоединяют, закрывают стеклянной пробкой, вытирают досуха снаружи фильтровальной бумагой, выдерживают в эксикаторе 10 мин и взвешивают. Результат взвешивания записывают в граммах с четырьмя десятичными знаками.

Колбы с раствором едкого натра закрывают стеклянными пробками, вытирают снаружи фильтровальной бумагой, охлаждают до комнатной температуры и взвешивают. Результаты взвешивания записывают в граммах с двумя десятичными знаками.

#### 4.7.4 Обработка результатов

Массовую долю нелетучего остатка ( $X_3$ ) в процентах вычисляют по формуле

$$X_3 = \frac{m_1 \cdot 100}{m},$$

где  $m$  — масса поглощенной пробы продукта, г,

$m_1$  — масса остатка после испарения пробы жидкого продукта, г

За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемое расхождение, равное 0,005 % для продукта высшего сорта и 0,01 % для продукта первого сорта при доверительной вероятности  $P=0,95$ .

Допускаемая абсолютная суммарная погрешность результата определения  $\pm 0,004$  % для продукта высшего сорта и  $\pm 0,007$  % для продукта первого сорта при доверительной вероятности  $P=0,95$ .

### 5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1 Жидкий хлор транспортируют в специальных цистернах грузоотправителя (грузополучателя), рассчитанных на давление и оборудованных теневым кожухом.

На 1 дм<sup>3</sup> вместимости цистерны допускается наполнение не более 1,25 кг жидкого хлора.

5.2. Подготовку цистерн к наполнению жидким хлором и наполнение проводят в соответствии с правилами устройства и

безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, утвержденными Госгортехнадзором и правилами безопасности для производства, хранения и транспортировки хлора ПБХ-83.

5.3. Жидкий хлор в баллонах и контейнерах транспортируют железнодорожным, водным и автомобильным транспортом в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Железнодорожным транспортом баллоны с хлором транспортируют в крытых вагонах повагонными отправками и в универсальных контейнерах. Универсальные и специализированные контейнеры с жидким хлором должны перевозиться на открытом подвижном составе в соответствии с условиями погрузки и крепления грузов, действующими на железнодорожном транспорте.

5.4. При транспортировании баллоны малого объема с хлором должны быть упакованы в деревянные ящики по ГОСТ 15623 типа II-1 или по ГОСТ 18617 типа II-1 или III-1 и III-2. Масса груза в каждом ящике не должна превышать 65 кг.

Ящики в количестве двух и более грузовых мест по железной дороге транспортируют пакетами на поддонах по ГОСТ 9557. Формирование пакетов на плоских поддонах — по ГОСТ 26663, габаритные размеры — по ГОСТ 24597, средства скрепления — по ГОСТ 21650.

Речным транспортом баллоны с жидким хлором транспортируют с сопровождающим грузовладельца.

5.5. Специализированные контейнеры и баллоны с жидким хлором хранят в соответствии с правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, утвержденными Госгортехнадзором, и правилами безопасности для производства, хранения и транспортировки хлора ПБХ-83.

Не допускается совместное хранение баллонов и контейнеров с жидким хлором и органических веществ, порошков металлов, горючих жидкостей и газов.

## 6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие жидкого хлора требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения.

6.2. Гарантийный срок хранения — 1 год со дня изготовления.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 1**  
**Обязательное**

**МЕТОДИКА СУШКИ ГАЗООБРАЗНОГО АЗОТА ИЛИ ВОЗДУХА**

1 Для сушки азота или воздуха до массовой концентрации водяных паров не более 0,007 г/м<sup>3</sup> при нормальных условиях используют систему склянок для промывания газов типа СПТ по ГОСТ 25336 и U образных хлоркальциевых трубок по ГОСТ 25336, заполненных ангидроном или цеолитом, прокаленным при температуре 400—500 °С в течение 4 ч.

2 Массовую концентрацию водяных паров в азоте или воздухе определяют с помощью кулонометрического измерителя микроконцентрации влаги в газах типа «Байкал» и «Сибирь».

**ПРИЛОЖЕНИЕ 2**  
**Обязательное**

**МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАССОВОЙ ДОЛИ ВОДЫ В АНГИДРОНЕ**

Массовую долю воды в ангидроне определяют по ГОСТ 14870 с реагентом Фишера или методом, основанным на измерении теплоты растворения

**Метод, основанный на измерении теплоты растворения****1 Аппаратура**

Сосуд Дьюара внутренним диаметром 60 мм и высотой 100 мм, снабженный пробкой с отверстием для термометра

Термометр ртутный лабораторный по 1У 25—2021 003 с ценой деления 1 °С

Цилиндр из фильтровальной бумаги диаметром 40 мм и высотой 75 мм, изготовленный из листа размером 150×100 мм, навернутого на форму соответствующего размера

**2 Проведение анализа**

В сосуд Дьюара наливают 75 см<sup>3</sup> дистиллированной воды, закрывают пробкой с термометром и по достижении равновесия измеряют температуру воды  $t_1$  °С


20,0 или 10,0 г ангидрона взвешивают в цилиндре из фильтровальной бумаги, записывая результат взвешивания в граммах с одним десятичным знаком. Цилиндр с навеской помещают в сосуд Дьюара с водой, закрывают его пробкой и растворяют навеску

По достижении равновесия измеряют температуру раствора  $t_2$  °С

**3 Обработка результатов**

По разности температур  $\Delta t = t_2 - t_1$ , пользуясь графиком (черт. 3) находят массовую долю воды в ангидроне. При этом имеют в виду, что массе навески ангидрона 20,0 г на оси ординат соответствуют разности температур от 16 до 40 °С, а массе навески 10,0 г — от 8 до 18 °С

Зависимость изменения температуры от массовой доли воды в ангидроне



Черт. 3

**ПРИЛОЖЕНИЕ 3**  
**Обязательное**

**ХЛОР ЖИДКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ. ОБЪЕМНЫЙ МЕТОД  
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ХЛОРА В ВЫПАРЕННОМ ПРОДУКТЕ  
ИСО 2120—72**

**1. Назначение и область применения**

Настоящий стандарт устанавливает метод определения содержания хлора (по объему) в жидким техническом хлоре после выпаривания продукта

**2. Сущность метода**

От хлора отбирают образцы, полученные газификацией жидкого хлора, объемом около 100 мл. Затем абсорбируют хлор 2 %-ной жидкой цинковой амальгамой в присутствии 1 мл насыщенного раствора хлористого натрия.

Измеряют объем остаточных неконденсирующихся газов таких как  $H_2$ ,  $O_2$ ,  $N_2$ ,  $CO$ ,  $CO_2$  и т. д. Затем рассчитывают объем хлора на 100 мл выпаренного образца вычитанием из общего объема

**3. Реактивы**

**3.1 Цинковая амальгама**

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** При транспортировании ртути и цинковой амальгамы следует соблюдать необходимые меры предосторожности, обусловленные токсичностью этих химических продуктов. Работать с этими веществами следует под хорошо вентилируемым вытяжным колпаком. Следует избегать попадания этих веществ на кожу.

В фарфоровую чашку вместимостью 1 л помещают 4 кг чистой ртути, добавляют 80 г гранулированного цинка и наливают 0,01 л раствор серной кислоты. Смесь нагревают до 80 °C, выдерживают при этой температуре до полной амальгамации цинка, время от времени помешивая стеклянной мешалкой, и затем охлаждают. Хранят амальгаму в 0,01 л серной кислоте во избежание ее окисления на воздухе.

**3.2 Хлористый натрий, раствор, насыщенный при температуре окружающей среды**

3.3 Гидроокись натрия, 20 %-ный раствор (по массе), плотностью 1,22 г/мл

3.4 Серная кислота, приблизительно 2 л раствор

3.5 Метиловый спирт технический

3.6 Консистентная смазка, стойкая к действию хлора. Используются консистентные смазки, основанные на фторированных и хлорфторированных продуктах.


**4. Аппаратура**

Аппарат (черт 4), состоящий из следующих частей

газовой бюретки A вместимостью приблизительно 100 мл. Ее верхняя часть находится под краном и состоит из трубы диаметром 7 мм и вместимостью приблизительно 2 мл. Нижняя часть трубы отградуирована с ценой деления 0,05 мл,

стального игольчатого клапана C,

## Схематическое изображение аппарата для определения содержания хлора по объему



Черт 4

колбы *D* (с боковой насадкой) вместимостью 250 мл, содержащей 150 мл цинковой амальгамы,  
верхнего резервуара *E* газовой burette,  
склянки *F* для приведения уровня вместимостью 250 мл, содержащей 150 мл цинковой амальгамы,  
барботера *G*, содержащего воду для регулирования газового потока и имеющего погруженные трубы внутренним диаметром 5 мм,  
предохранительной склянки *H*,  
приемника *K* вместимостью 2 л, содержащего 1 л раствора гидроокиси натрия для абсорбции избыточного хлора,  
фильтра *L*, состоящего из стальной резьбовой трубы внутренним диаметром около 6 мм и длиной 150 мм, заполненного стекловатой;  
стеклянной трубы *M* внутренним диаметром 6 мм,  
T-образного крана *R*,  
трех U-образных кранов *R1*, *R2* и *R4*,  
прямоугольного крана *R3*,  
наклонной подставки *S* для склянки с хлором,  
сосуда для стока жидкости *V*,  
соединительных частей *a*, *b*, *c*, *d*,  
резиновой трубы *f*,  
трубок из эластомера *g*, *g<sub>1</sub>*, *g<sub>2</sub>*, стойких к воздействию хлора,  
соединительных частей из эластомера *h*, стойких к воздействию хлора

## 5. Проведение испытания

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.** Для персонала, работающего с хлором, должен быть проведен инструктаж об опасности работы с данным продуктом. Следует соблюдать соответствующие меры предосторожности.

Хлор — это газ нарывного, раздражающего и удушающего действия. Концентрация хлора в атмосфере не должна превышать  $1 \cdot 10^{-6}$  (по объему) или  $3 \text{ мг}/\text{м}^3$ .

В связи с этим рекомендуется носить защитную одежду и защитные очки, хорошо проветривать рабочее помещение, учитывая, что этот газ тяжелее воздуха и концентрируется в низких местах.

При значительной утечке только персонал, имеющий специальные маски, должен оставаться на зараженных участках. Утечки можно обнаружить при помощи тряпки, смоченной в аммиаке.

Лица, получившие отравление газом, должны быть немедленно удалены из зоны заражения. Они должны находиться в состоянии покоя, вдали от холодных мест и им в случае необходимости до прибытия врача должна быть оказана первая помощь. Если дыхание пострадавшего останавливается, следует немедленно сделать искусственное дыхание.

### 5.1 Определение

Склянку, содержащую образец анализируемого жидкого хлора, помещают на наклонную подставку отверстием вниз так, чтобы выделяющийся хлор немедленно испарялся (черт 4).

После очистки и сушки отдельных частей аппарата их соединяют и покрывают краны  $R$ ,  $R1$ ,  $R2$ ,  $R3$  и  $R4$  тонким слоем консистентной смазки. Краны  $R1$ ,  $R2$  и  $R4$  закрывают. В каждую из склянок  $D$  и  $F$  помещают 150 мл амальгамы для создания одинаковых уровней амальгамы. Дают возможность амальгаме стечь в бюretку  $A$  из склянки  $F$  в направлении соединительной части  $b$ . С этой целью поворачивают кран  $R1$ , вынимают притертую пробку из контейнера  $E$  и поворачивают кран  $R2$  для соединения этого контейнера с бюretкой  $F$ .

Повторным встряхиванием (вверх и вниз) склянки  $F$  полностью удаляют воздух, который может скапливаться в трубке, расположенной между склянкой  $F$  и бюretкой  $A$ , а также в соединительной части  $b$ . Затем опускают склянку  $F$  так, что в бюretке остается небольшое количество амальгамы.

Поворачивают кран  $R1$ , соединив бюretку  $A$  с соединительной частью  $a$ , поворачивают кран  $R$  для присоединения соединительной части  $a$  к небольшому сосуду  $V$  для стока жидкости и поворачивают кран  $R2$  с тем, чтобы дать возможность амальгаме, содержащейся в склянке  $D$ , стекать через трубку  $f$  до тех пор, пока не заполнится соединительная часть  $c$ . Затем поворачивают кран  $R2$ , соединив бюretку  $A$  с верхним контейнером  $E$ . Амальгама, оставшаяся в бюretке, в дальнейшем стекает в небольшой сосуд  $V$  (для стока жидкости) по соединительной части  $a$  и через кран  $R$ .

Быстро поворачивают кран  $R4$ , соединив соединительную часть  $a$  с бюretкой, закрывают контейнер  $E$  притертым пробкой и регулируют поворот крана  $R3$  таким образом, чтобы предохранительная склянка  $H$  сообщалась с приемником  $K$ , содержащим раствор гидроокиси натрия. Затем поворачивают кран  $R4$  для соединения игольчатого клапана  $C$  с барботером  $G$  через трубку  $g_2$ .

Открывают главный клапан на склянке, содержащей образец, осторожно открывают клапан  $C$  и пропускают анализируемый хлор в аппарат со скоростью 5 пузырьков в секунду (число которых подсчитывается при прохождении хлора через барботер  $G$ ). Кран  $R4$  поворачивают, пропуская хлор в бюretку  $A$  с той же скоростью в течение 15 мин и возвращают кран  $R4$  в прежнее положение. Затем закрывают краны  $R1$  и  $R2$  бюretки  $A$  и клапан склянки, содержащей хлор, и ожидают прекращения барботирования в барботере  $G$ , после чего за-

крывают клапан *C* и кран *R3*. Притертую пробку вынимают из контейнера *E*, затем поворачивают краны *R* и *R4*, соединив трубку *g2* и сосуд *V* для стока жидкости (с воздухом). В течение 10 мин ожидают, пока температура хлора, охлаждающегося за счет увеличения объема, не достигнет комнатной температуры.

В контейнер *E* помещают несколько миллилитров раствора хлористого натрия, затем открывают кран *R2* и быстро закрывают его с тем, чтобы в течение краткого времени бюретка *A* и контейнер *E* сообщались между собой через соединительную часть *d*, которая дает возможность повторного установления атмосферного давления в бюретке *A* посредством утечки небольшого количества избыточного хлора.

Снова открывают кран *R2* и наливают в бюретку около 1 мл раствора хлористого натрия, несколько уменьшая давление через соединительную часть *b* склянкой *F*, затем открывают кран *R1*. Раствор хлористого натрия обеспечивает растворение хлористого цинка в результате действия хлора на амальгаму. Затем поворачивают кран *R2*, соединив бюретку *A* со склянкой *D*, содержащей цинковую амальгаму. В то время как последняя стекает вниз в бюретку, склянку медленно поднимают с тем, чтобы вакуум, создавшийся в бюретке, не был слишком значительным.

После абсорбции хлора закрывают кран *R2* оставляют открытым кран *R1*, помещают склянку *F* рядом с бюреткой *A* и отпускают ее для создания разности (около 20 см) уровней жидкости в обоих сосудах для дегазирования раствора хлористого натрия. Через 3 мин медленно поднимают склянку *F* для создания одинаковых уровней амальгамы в обоих сосудах и определяют объем неабсорбированного газа по делениям на бюретке на уровне мениска раствора хлористого натрия.

## 5.2 Подготовка аппарата для выполнения следующего определения

Кран *R2* поворачивают для соединения бюретки *A* со склянкой *D* и перегоняют в нее амальгаму до тех пор, пока она не достигнет первоначального уровня подняв склянку с контейнером *E* через соединительную часть *d*, вынимают из этого контейнера стеклянную притертую пробку и пропускают остальную часть амальгамы из бюретки в склянку *F*, опуская последнюю. При этом следует избегать попадания воздуха в соединительную часть *b*. Затем поворачивают кран *R1* в направлении соединительной части *a*, а кран *R* — в направлении небольшого сосуда *V* для стока жидкости. Бюретку очищают через контейнер *E* сначала раствором серной кислоты, а затем дистиллированной водой и метиловым спиртом. Затем сушат бюретку в воздушном потоке.

## 6. Обработка результатов

Содержание хлора в выпаренном образце в объемных процентах определяют по формуле

$$\frac{V_1 - V_2}{V_1} \cdot 100,$$

где *V<sub>1</sub>* — вместимость бюретки *A*, мл,

*V<sub>2</sub>* — объем остаточного газа, мл

**ПРИЛОЖЕНИЕ 4**  
**Обязательное**

**ХЛОР ЖИДКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ.  
ВЕСОВОЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ВОДЫ  
ИСО 2121—72**

**1. Назначение**

Настоящий стандарт устанавливает весовой метод определения содержания «клетучей воды», т. е. воды, которая улетучивается одновременно с хлором, получаемым из жидкого технического хлора

**2. Область применения**

Метод предназначен для анализа продуктов с содержанием воды более  $5 \cdot 10^{-6}$  (0,0005 %)

Приложение. Данный метод не следует применять для анализа образцов, хранящихся в сосудах, подверженных коррозии. В этом случае при определении содержания воды может появиться ошибка, обусловленная присутствием гигроскопического хлорида железа

**3. Сущность метода**

Абсорбция воды путем пропускания превращенного в газ образца через тарированные поглотители, содержащие фосфорный ангидрид или перхлорат магния. Удаление газообразного хлора и летучих примесей (за исключением воды) путем продувки поглотителей воздухом или сухим азотом, нагретыми до 80 °C.

Поглощение хлора, поступающего из поглотителей воды, раствором гидроокиси натрия, содержащимся в тарированном сосуде.

Взвешивание поглотителей и сосуда, содержащего раствор гидроокиси натрия, с целью определения (по разности первоначальных масс) массы обнаруженной воды и массы первоначально отобранного образца.

**4. Реактивы**

**4.1 Абсорбент**

Выбирают один из реактивов

**4.1.1 Фосфорный ангидрид**

4.1.2 Перхлорат магния в виде таблеток или гранул размером 3—5 мм (во избежание потери массы материала в процессе поглощения воды). Данный реактив не должен содержать более двух молекул гидратной воды (13,9 %). Реактив нельзя применять, если анализируемый хлор содержит органическое вещество.

**4.2 Сухой воздух или сухой азот**


Осушение этих газов можно осуществлять путем пропускания через башню, содержащую абсорбент (п. 4.1.1 или п. 4.1.2).

**4.3 Гидроокись натрия 200 г/л, приблизительно 5 л раствора**

4.4 Йодистый крахмал, раствор, содержащий 5 г/л крахмала и 150 г/л йодистого калия

**4.5 Ацетон**

Схема аппарата для определения содержания воды в хлоре



1 — трубка для хлора; 2 — сухой воздух или сухой азот; 3 — раствор гидроокиси натрия, 4 — место отбора образца

Черт. 5

**4.6 Консистентная смазка, стойкая к действию хлора** Рекомендуются смазки на основе фторированных продуктов

### 5. Аппарат

На черт 5 приведена схема аппарата, предназначенного для определения содержания воды в хлоре. Аппарат включает следующие части:

- сосуд *A*, содержащий 2 л раствора гидроокиси натрия для абсорбирования образца хлора,

- барботер *C*, содержащий раствор иодистого крахмала, предназначенный для регулирования степени абсорбции хлора,

- капиллярный расходомер *D* и дифференциальный манометр *M*, содержащий тетрахлорметан и обеспечивающий пропускную способность газообразного хлора 25 л/ч. Вместе этих приборов можно применять соответствующий поплавковый расходомер,

- У образная трубка *E* со стеклянными шлифами, наполненная минеральной шерстью, предварительно высушенной в печи при температуре 110 °С в течение 1 ч,

- фильтр *F*, представляющий собой стальную трубку с резьбой внутренним диаметром около 6 мм, длиной 150 мм, заполненную стекловолокном

- предохранительный сосуд *G*,

- электронагреватель *H*,

- стеклянный затвор *P*, заполненный тетрахлорметаном,

- трехходовой запорный кран *R1*,

- проходной запорный кран *R2*,

- стальной змеевик *S*, погруженный в резервуар с водой, нагретой до 80 °С;

- три U-образные трубы (*T1*, *T2*, *T3*) с притертymi стеклянными пробками, содержащие фосфорный ангидрид или перхлорат магния, покрыты стекловолокном. Поглотительные трубы следует заполнять фосфорным ангидридом в потоке сухого азота, изолированного от воздействия атмосферной влаги.

Чтобы убедиться в герметичности собранного аппарата, проводят тщательную регулировку соответствующих резьбовых соединений. Масса каждой заполненной трубы, взвешенной отдельно, не должна превышать 100 г. После каждого взвешивания трубы возвращают на прежнее место так, чтобы обеспечить пропускание газа в той же последовательности,

- клапан *V1*,

- стальной игольчатый клапан *V2*,

- гибкие соединения из резины, стойкой к воздействию хлора

### 6. Методика определения

#### Меры предосторожности.

Персонал, работающий с хлором, должен быть ознакомлен с токсическими свойствами хлора и правилами безопасности, которые необходимо соблюдать.

Хлор — газ нарывного, раздражающего и удручающего действия. Концентрация хлора в атмосфере не должна превышать  $1 \cdot 10^{-6}$  (по объему) или 3 мг/м<sup>3</sup>. Рекомендуется применять защитную одежду и защитные очки, тщательно проветривать рабочее помещение, имея в виду, что хлор тяжелее воздуха и накапливается в нижней части помещения.

При значительной утечке газа на зараженном участке должен оставаться лишь персонал, имеющий защитные маски. Утечку можно обнаружить при помощи тряпки, смоченной в аммиаке. Пострадавшие должны быть как можно быстрее выведены из зараженной зоны без малейшего физического напряжения с их

## С. 30 ГОСТ 6718—93


стороны. Они должны находиться в теплом помещении в состоянии покоя. До прибытия врача им должна быть оказана первая помощь.

В случае прекращения дыхания пострадавшему делают искусственное дыхание.

### 6.1 Проба для анализа

В соответствии с рекомендуемой методикой аппарат, содержащий взвешенные и готовые для проведения определения поглотители, соединяют непосредственно с местом отбора проб (черт 6). Проба для анализа, взятая таким способом из цистерны во время ее наполнения или освобождения, является представительной для данной поставки. При необходимости (если проведение данной операции невозможно) пробы отбирают чистыми сосудами из нержавеющей стали при условии, что определение проводят немедленно. Сосуды после освобождения тщательно очищают, продувая сухим горячим азотом, и используют для дальнейшего отбора проб.

Схема отбора проб



1 — место отбора проб, 2 —  
клапан 3 — подающая  
или выпускная труба

Черт 6

### 6.2 Предварительные операции

Перед наполнением абсорбентом U-образные трубы ( $T_1$ ,  $T_2$  и  $T_3$ ) промывают сначала водой, затем ацетоном, после чего высушивают. После наполнения поглотительные трубы закрывают пробками, смазанными небольшим количеством смазки, и помещают в аппарат.

Если абсорбент используется впервые, то подготавливают трубы, помещая их на 2 ч в поток газообразного хлора, движущегося со скоростью 25 л/ч, чтобы дать возможность некоторым примесям, содержащимся в реактиве, прореагировать с хлором. Без выполнения этой предварительной операции первоначальный результат будет превышать истинное значение.

Затем открывают краны  $R_1$  и  $R_2$ , чтобы обеспечить доступ сухого воздуха или сухого азота в аппарат и закрывают клапаны  $V_1$  и  $V_2$  для прекращения подачи хлора, продувают поглотительные трубы (10 мин со скоростью 25 л/ч).

воздухом или азотом при температуре 80 °С для устранения возможных легучих примесей, за исключением воды, оставшейся в поглотительных трубках. Затем удаляют ванну с горячей водой и продолжают продувание тем же газом при комнатной температуре еще 10 мин. После этого закрывают краны  $R1$  и  $R2$ , отсоединяют поглотительные трубы  $T1$  и  $T2$ , протирают их тканью, слегка смоченной в ацетоне, для снятия статического электричества. Через 2—3 мин каждую трубку взвешивают с точностью до 0,1 мг.

В сосуд  $A$  наливают 2 л раствора гидроокиси натрия, взвешивают с точностью до 0,5 г и соединяют различные части аппарата.

### 6.3. Проведение определения

Поочередно открывают клапаны  $V1$  и  $V2$ , поворачивают кран  $R1$  так, чтобы отфильтрованный газообразный хлор поступал в направлении затвора  $P$ . Через 10 мин открывают проходной кран  $R2$ , чтобы поток хлора мог поступать в поглотительные трубы со скоростью 25 л/ч. Скорость потока хлора определяют по разности уровней  $n$  гстрахлорметана, находящегося в двух отводах дифференциального манометра  $M$ , расходомера  $D$ , или по высоте шарика поплавкового расходомера. Поток хлора обеспечивают регулированием зазора (ширины проходного отверстия) клапанов и высоты  $h$  тетрахлорметана в затворе  $P$ .

В поглотители должно поступить около 100 л хлора. Точную массу поступившего хлора определяют взвешиванием сосуда  $A$  до и после определения.

В конце определения (приблизительно через 4 ч) проверяют, произошло ли полное поглощение хлора. При полном поглощении хлора раствор йодистого крахмала в барботере не должен иметь интенсивную синюю краску. Когда обнаружено, что количество поглощенного хлора является достаточным, закрывают клапан  $V1$ , ждут прекращения потока хлора, регистрируемого манометром  $M$ , и закрывают клапан  $V2$ . Затем устанавливают запорный кран  $R1$ , чтобы обеспечить доступ сухого воздуха или сухого азота в аппарат.

Поглотительные трубы продают 10 мин (со скоростью 25 л/ч) воздухом или азотом, нагретыми до температуры 80 °С, для устранения хлора и возможных летучих примесей, за исключением воды из хлора, остающейся в поглотительных трубках. Затем убирают ванну с горячей водой и продолжают продувание тем же газом при комнатной температуре еще 10 мин. После этого закрывают краны  $R1$  и  $R2$ , отсоединяют поглотительные трубы  $T1$  и  $T2$  и протирают их тканью, слегка смоченной в ацетоне для снятия статического электричества. Через 2—3 мин каждую трубку взвешивают с точностью до 0,1 мг. Обычно вода полностью поглощается в трубке  $T1$ . Если увеличение массы вещества в трубке  $T2$  на 20 % больше массы вещества, поглощенной в трубке  $T1$ , следует провести повторное определение после вторичного заполнения трубы  $T1$  и кондиционирования ее в соответствии с п. 6.2

Наличие трубы  $T3$  дает возможность установить (таким же образом) момент, когда следует заменить содержимое трубы  $T2$ . Она служит в качестве дополнительного контрольного сосуда.

## 7. Обработка результатов

Содержание воды в граммах на килограмм определяют по формуле

$$\frac{m_1 \cdot 1000}{m_0},$$

где  $m_1$  — масса взвешенной воды (разность масс вещества в поглотительных трубках  $T1+T2$  до и после прохождения хлора), г,

$m_0$  — масса пробы для анализа (разность масс вещества в сосуде  $A$  до и после определения), г.


Результаты выражают с точностью до второго десятичного знака.

**МЕТОД ПРОВЕРКИ СТЕПЕНИ ГИДРАТАЦИИ ПЕРХЛОРата МАГНИЯ,  
ИСПОЛЬЗУЕМОГО В КАЧЕСТВЕ СУШИТЕЛЯ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ  
СОДЕРЖАНИЯ ВОДЫ В ХЛОРЕ**

**1. Сущность метода**

Измеряют прирост (повышение) температуры в результате растворения перхлората магния в воде и определяют соответствующее содержание воды по калибровочной кривой (черт 7)

**Градуировочная кривая, указывающая содержание воды в перхлорате магния в зависимости от повышения температуры, обусловленного его растворением**



Черт 7

**2. Аппаратура**

2.1 Посеребренный сосуд Дьюара вместимостью 300 мл внутренним диаметром приблизительно 60 мм и высотой 100 мм

2 2 Термометр для измерений от 0 до 100 °С с ценой деления 1 °С.

2 3 Парафинированная корковая пробка с отверстием для термометра, предназначенная для сосуда Дьюара.

2 4 Цилиндр из фильтровальной бумаги диаметром 40 мм, высотой 75 мм, открытый в верхней части. Цилиндр изготовлен из прямоугольного листа фильтровальной бумаги размером 100×150 мм. Нижняя кромка цилиндра отогнута внутрь, образуя основание. Форма цилиндра сохраняется при помощи липкой бумаги.

2 5 Градуированный цилиндр вместимостью 100 мл

### 3. Методика испытания

#### 3 1 Проба для анализа

Непосредственно перед испытанием в цилиндр из фильтровальной бумаги отвешивают 20 г перхлората магния (с точностью до 0,1 г) и закрывают его, перегибая фильтровальную бумагу.

#### 3 2 Проведение определения

В сосуд Дьюара наливают 75 мл дистиллированной воды. Сосуд закрывают парафинированной корковой пробкой с вставленным в нее термометром и регистрируют температуру воды (в момент достижения равновесия).

В сосуд Дьюара помещают цилиндр из фильтровальной бумаги с пробой для анализа и вынимают пробку. Сосуд встряхивают осторожным круговым движением для ускорения растворения продукта и измеряют температуру в момент достижения равновесия (через 20—25 с).

### 4 Обработка результатов

По графику, приведенному на черт. 7, определяют содержимое воды в продукте (в процентах по массе) в соответствии с повышением температуры, наблюдавшимся в процессе растворения.

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

## ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, подпункта, приложения
ГОСТ 9—92	4 3
ГОСТ 12 1 007—76	2 1
ГОСТ 12 4 026—76	2 4
ГОСТ 12 4 121—83	2 4
ГОСТ 83—79	4 6 1
ГОСТ 949—73	1 4, 4 1 1
ГОСТ 1770—74	4 4 1, 4 5 1, 4 6 1, 4 7 1
ГОСТ 2263—79	4 4 1; 4 5 1, 4 6 1, 4 7 1

Обозначение НТД на который дана ссылка	Номер пункта подпункта, приложения
ГОСТ 2603—79	4 3, 4 5 1, 4 7 1
ГОСТ 3773—72	4 6 1
ГССТ 4139—75	4 4 1
ГССТ 4212—76	4 6 1
ГОСТ 4233—77	4 2 1
ГОСТ 4328—77	4 6 1
ГССТ 4517—87	4 3, 4 6 1
ГОСТ 6709—72	4 4 1, 4 5 1, 4 6 1, 4 7 1
ГОСТ 9293—74	4 4 1, 4 5 1, 4 6 1, 4 7 1
ГССТ 9557—87	5 4
ГОСТ 9871—75	4 4 1, 4 5 1
ГОСТ 9932—75	4 4 1, 4 5 1, 4 6 1
ГОСТ 9941—81	4 3, 4 4 2
ГОСТ 11078—78	4 4 1, 4 5 1, 4 6 1, 4 7 1
ГОСТ 14192—77	1 3
ГОСТ 14261—77	4 6 1
ГОСТ 14870—77	Приложение 2
ГОСТ 15623—84	5 4
ГОСТ 18617—83	5 4
ГОСТ 19433—88	1 3, 3 1
ГОСТ 20288—74	4 3
ГОСТ 21650—76	5 4
ГОСТ 24104—88	4 4 1, 4 5 1, 4 6 1, 4 7 1
ГОСТ 24597—81	5 4
ГОСТ 25336—82	4 4 1, 4 5 1, 4 6 1, 4 7 1 Приложение 1
ГОСТ 26663—85	5 4
ГОСТ 27025—86	4 2
ГОСТ 27068—86	4 4 1
ОCT 95 419—76	4 4 1, 4 5 1, 4 6 1
ТУ 25—1819 0021—90	4 4 1, 4 5 1
ТУ 25—1894 003—90	4 4 1, 4 5 1
ТУ 25—2021 003—88	4 4 1, 4 7 1, приложение 2
ТУ 302—07—435—89	4 1 2

Редактор Л Д Курочкина

Технический редактор В Н Прусакова

Корректор В И Варенцова

ано в набор 21 04 95 Подп в печать 26 06 95 Усл. печ л 2 10 Усл. кр-стг. 2,10.  
Уч-изд л 2 27. Тир 645 экз С 2531.Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 107076 Москва, Коломенский пер., 14.  
Калужская типография стандартов ул Московская 256 Зак 1072  
ПЛР № 040138