

**М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й    С Т А Н Д А Р Т**

**УСТРОЙСТВА ЗАПОРНЫЕ ДЛЯ МАНОМЕТРОВ**

**Основные параметры**

Shut-off device for pressur gauges.  
Main technical data

**ГОСТ  
22223—76**

МКС 23.060

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 4 ноября 1976 г. № 2497 дата введения установлена **01.01.78**

Ограничение срока действия снято по протоколу № 3—94 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 4—94)

1. Настоящий стандарт распространяется на запорные устройства для манометров на рабочее давление ( $P_p$ ) от 32 до 1000 МПа (от 320 до 10 000 кгс/см<sup>2</sup>) при температуре рабочей среды от 223 К до 573 К (от минус 50 °С до плюс 300 °С) условными проходами ( $D_y$ ) 3 и 6 мм, применяемые на трубопроводах для различных сред.

2. Основные параметры запорных устройств для манометров должны соответствовать указанным в таблице.

Условный проход $D_y$ , мм	Рабочее давление $P_p$ МПа (кгс/см <sup>2</sup> )	Температура рабочей среды, К (°С)	Материал
3*, 6*	32 (320)	От 223 до 573 (от минус 50 до плюс 300)	Коррозионностойкая и углеродистая сталь
	40 (400)		
3	100 (1000)	От 223 до 473 (от минус 50 до плюс 200)	Высоколегированная сталь
	150 (1500)		
	250 (2500)		
	400 (4000)		
	600 (6000)		
	1000 (10000)		

\* При новом проектировании не применять.

3. Запорные устройства для манометров должны изготавливаться с ручным управлением; с присоединением к трубопроводу;

фланцевым — для  $P_p$  до 40 МПа (400 кгс/см<sup>2</sup>),

муфтовым с линзовой прокладкой — для  $P_p$  100 МПа (1000 кгс/см<sup>2</sup>) и выше.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

Переиздание.