



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**ЛАМПЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ
МАЛОМОЩНЫЕ**

МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ БАЛЛОНА

ГОСТ 19438.20-79

Издание официальное

Цена 3 коп.

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва**

ЛАМПЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ МАЛОМОЩНЫЕ
Метод измерения температуры баллона

Low powered electronie tubes
 Method for measurement of the
 temperature of the bulb

ГОСТ
19438.20—79

Взамен
 ГОСТ 13724—68

ОКП 63 6200

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30 марта 1979 г. № 1169 срок действия установлен

с 01.07 1980 г.
 до 01.07 1985 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на электронные усиительные, выпрямительные и генераторные лампы мощностью, продолжительно рассеиваемой анодом, до 25 Вт (далее — лампы) и устанавливает метод измерения температуры баллона в диапазоне от 50 до 350°C.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Установки, предназначенные для испытания ламп, а также общие правила испытаний должны соответствовать требованиям ГОСТ 8089—71 и настоящего стандарта.

1.2. Измерения должны проводиться в условиях и режимах, установленных в стандартах или технических условиях на лампы конкретных типов.

1.3. Измерения должны проводиться в нормальных климатических условиях по ГОСТ 16962—71.

1.4. Испытательные установки должны подвергаться ведомственной поверке по ГОСТ 8.002—71.

2. АППАРАТУРА

2.1. Температуру баллона определяют с помощью термоэлектрического преобразователя и измерительного прибора — автоматического потенциометра или потенциометра постоянного тока.

2.2. Термоэлектрический преобразователь должен соответствовать ГОСТ 6616—74 и изготавляться с помощью сварки.

Метод сварки электродов приведен в справочном приложении 1.

2.3. Электроды термоэлектрического преобразователя должны быть диаметром не более 0,2 мм и изготавляться из сплавов хромель, копель, алюмель по ГОСТ 1790—77.

2.4. Общее сопротивление цепи термоэлектрического преобразователя электродов и соединительных проводов не должно превышать 100 Ом.

2.5. Термоэлектрический преобразователь крепится к баллону лампы с помощью приспособления, указанного в рекомендуемом приложении 2.

2.6. Крепление термоэлектрического преобразователя должно осуществляться таким образом, чтобы поверхности электродов по длине не менее 5 мм от точки сварки, непосредственно соприкасались с поверхностью баллона лампы.

2.7. Измерение термоэлектродвижущей силы (т. э. д. с.) должно производиться с помощью автоматического потенциометра по ГОСТ 7164—78 класса точности не хуже 0,5 или потенциометра постоянного тока по ГОСТ 9245—68 класса точности не хуже 0,05.

2.8. Для измерения температуры окружающей среды применяется ртутный термометр по ГОСТ 2823—73 с погрешностью в пределах $\pm 1^{\circ}\text{C}$.

3. ПОДГОТОВКА К ИЗМЕРЕНИЮ

3.1. Поверхность баллона лампы очищают от пыли.

3.2. Закрепляют термоэлектрический преобразователь на лампе, в соответствии с пп. 2.5, 2.6.

3.3. Устанавливают режим, указанный в стандартах или технических условиях на лампы конкретных типов.

3.4. Электроды термоэлектрического преобразователя присоединяют к автоматическому потенциометру или потенциометру постоянного тока.

3.5. При определении температуры баллона от 50 до 100°C температура свободных концов электродов термоэлектрического преобразователя должна быть равна 0°C , а выше 100°C — температуре окружающей среды.

3.6. Время соприкосновения термоэлектрического преобразователя с нагретой поверхностью баллона, необходимое для отсчета т. э. д. с., должно быть не менее 60 с.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

4.1. При применении автоматического потенциометра температуру баллона лампы определяют непосредственно по показаниям прибора, шкала которого проградуирована в градусах Цельсия.

4.2. При применении потенциометра постоянного тока температуру баллона лампы определяют следующим образом.

Производят трехкратное измерение т. э. д. с в милливольтах рассчитывают ее среднее арифметическое значение. По полученному значению и по градуировочным кривым характеристикам термоэлектрических преобразователей по ГОСТ 3044—77 определяют температуру баллона.

Если температура электродов термоэлектрического преобразователя соответствует температуре окружающей среды, то истинное значение э. д. с. в милливольтах рассчитывается по формуле

$$E = E_1 + E_0$$

где E_1 — показания потенциометра постоянного тока, мВ;

E_0 — т. э. д. с., мВ, соответствующая температуре окружающей среды.

4.3. Относительная погрешность измерения температуры баллона должна быть в пределах $\pm 1,5\%$ с вероятностью 0,95.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Обслуживание измерительной установки должно быть возложено на специально подготовленный технический персонал и производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденными Госэнергонадзором 12 апреля 1969 г.

5.2. Измерительная установка должна быть оборудована в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0—75 и с «Правилами устройства электроустановок», утвержденными Госэнергонадзором СССР (изд. 4-е, 1977).

5.3. Средства измерений должны удовлетворять требованиям безопасности по ГОСТ 22261—76.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Рекомендуемое

МЕТОД СВАРКИ ЭЛЕКТРОДОВ

1. Электроды, защищенные по длине 10 мм, соединяют друг с другом и закрепляют лабораторным зажимом, соединенным с источником питания. Электроды зажимают таким образом, чтобы концы выступали из зажимного устройства на 0,5—1 мм.

Концы обрезают ножницами или кусачками, чтобы дуга электросварки образовалась на обоих электродах одновременно. Другим зажимом закрепляют графитовый стержень по ГОСТ 8538—75, подключенный к другому полюсу источника питания.


Кратковременным касанием графита электродов добиваются электрического разряда, в результате чего на концах термоэлектродов образуется оплавленный шарик диаметром 0,2—0,4 мм.

2. В качестве источников питания для сварки могут быть использованы выпрямитель, обеспечивающий постоянный ток 10 А при напряжении 12 В, или кислотные (щелочные) аккумуляторные батареи с напряжением 12 В и емкостью 40—80 А·ч.

3. После сварки термоэлектроды разводят в противоположные от сварки стороны.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Рекомендуемое

КОНСТРУКЦИЯ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ
ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ К
БАЛЛОНУ ЛАМПЫ



1—винт; 2—планка; 3—установочный винт; 4—шайба; 5—термоэлектроды; 6—лампа; 7—чулок из стеклянного волокна; 8—изоляция; 9—точка сварки термоэлектродов.

1. Установочный винт на конце должен иметь сферическую поверхность.
2. Чулок диаметром 1—1,9 мм должен выдерживать температуру не менее 350°C; концы на участке 10 мм от установочного винта должны быть изолированы и изоляция закреплена.
3. Усилие натяга Q термоэлектрического преобразователя при креплении его к баллону лампы с помощью приспособления данной конструкции должно составлять от 2,9 до 3,9 Н.
4. Для получения значения Q к головке (рукоятке) винта должно быть применено усилие вращения P в ньютонах, определяемое по формуле

$$P = \frac{Q[R_{\text{ср}} \operatorname{tg}(\alpha + \rho) + 0,6\mu r]}{L}$$

где Q — усилие натяга, Н;

$R_{\text{ср}}$ — средний радиус резьбы, мм;

α — угол подъема резьбы ($\operatorname{tg} \alpha = \frac{i}{2\pi R_{\text{ср}}}$);

i — шаг резьбы, мм;

ρ — угол трения в резьбовом соединении ($\operatorname{tg} \rho = \mu$);

μ — коэффициент трения на опорном торце винта ($\mu \approx 0,1$);

r — радиус опорного торца винта, мм;

L — длина рукоятки или радиус головки винта, мм.

5. Полученное расчетное значение P проверяют динамометром по ГОСТ 13837—68.

Группа Э29

Изменение № 1 ГОСТ 19438.20—79 Лампы электронные маломощные. Метод измерения температуры баллона

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.12.81 № 5651 срок введения установлен

с 01.05.82

Пункт 1.1. Заменить ссылку: ГОСТ 8089—71 на ГОСТ 19438.0—80.

Пункт 2.7. Заменить ссылку: ГОСТ 9245—68 на ГОСТ 9245—79.

Пункт 4.3 изложить в новой редакции:

«4.3. Относительная погрешность измерения температуры баллона термоэлектрическими преобразователями с электродами из сплавов хромель-копель не должна выходить за пределы $\pm 5\%$ и из сплавов хромель-алюмель — $\pm 8\%$ с вероятностью 0,95».

Приложение 2. Пункт 5. Заменить ссылку: ГОСТ 13837—68 на ГОСТ 13837—79.

(ИУС № 3 1982 г.)

Редактор *Н. Б. Жуковская*
Технический редактор *Л. Я. Митрофанова*
Корректор *З. П. Абашева*

Сдано в набор 03.04.79 Подп. в печ. 08.06.79 0,5 п. л. 0,30 уч. -изд. л. Тир. 12000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов. Москва, Д-557, Новопресненский пер., 3
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 1034