

**КАЛИБРЫ-ПРОБКИ ГЛАДКИЕ
ДВУСТОРОННИЕ СО ВСТАВКОЙ ПР,
ОСНАЩЕННОЙ ТВЕРДЫМ СПЛАВОМ,
ДИАМЕТРОМ от 6,3 до 50 мм**

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

Издание официальное



**КАЛИБРЫ-ПРОБКИ ГЛАДКИЕ ДВУСТОРОННИЕ
СО ВСТАВКОЙ ПР, ОСНАЩЕННОЙ ТВЕРДЫМ СПЛАВОМ,
ДИАМЕТРОМ от 6,3 до 50 мм**

Конструкция и размеры

**ГОСТ
16780—71**

Plain double-ended plug gauges with insert ПР of cemented carbide alloy
from 6,3 to 50 mm nominal diameter. Design and dimensions

МКС 17.040.30
ОКП 39 3113

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 12 марта 1971 г. № 423
дата введения установлена


01.01.73

Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 30.01.84 № 387

Настоящий стандарт распространяется на двусторонние калибры-пробки со вставкой ПР, оснащенной твердым сплавом, для контроля отверстий с полями допусков по ЕСДП СЭВ от 6-го до 12-го квалитета и с полями допусков по системе ОСТ от 1-го до 5-го класса точности.

1. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ДВУСТОРОННИХ ПРОБОК

1.1. Конструкция и размеры двусторонних калибров-пробок должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.



* Размеры для справок.

Черт. 1

Издание официальное

Перепечатка воспрещена



Издание (декабрь 2006 г.) с Изменениями № 2, 3, утвержденными в июле 1977 г., январе 1984 г.
(ИУС 7—77, 5—84).

С. 2 ГОСТ 16780—71

Т а б л и ц а 1

Р а з м е р ы в м м

Обозначения калибров-пробок	Применяемость	<i>D</i> ном.	<i>L</i>	<i>d</i>	Масса, кг	Дет. 1. Вставка ПР	Дет. 2. Вставка НЕ по ГОСТ 14810—69	Дет. 3. Ручка по ГОСТ 14748—69
						Количество		
						1	1	1
						Обозначение деталей		
8133-0241		6,3	76	8	0,025	8133-0241/001	8133-0914/002	8054-0012
8133-0242		6,5			0,027	8133-0242/001	8133-0915/002	
8133-0243		6,7			0,028	8133-0243/001	8133-0965/002	
8133-0244		7,0			8133-0244/001	8133-0916/002		
8133-0245		7,1			0,029	8133-0245/001	8133-0966/002	
8133-0246		7,5			0,030	8133-0246/001	8133-0917/002	
8133-0247		8,0			0,033	8133-0247/001	8133-0918/002	
8133-0248		8,5			0,036	8133-0248/001	8133-0919/002	
8133-0249		9,0			0,037	8133-0249/001	8133-0920/002	
8133-0250		9,5			0,039	8133-0250/001	8133-0921/002	
8133-0251		10,0			0,040	8133-0251/001	8133-0922/002	
8133-0252		10,5	86	10	0,045	8133-0252/001	8133-0923/002	8054-0013
8133-0253		11,0			0,048	8133-0253/001	8133-0924/002	
8133-0254		11,5			0,050	8133-0254/001	8133-0925/002	
8133-0255		12,0			0,052	8133-0255/001	8133-0926/002	
8133-0256		13,0			0,055	8133-0256/001	8133-0927/002	
8133-0257		14,0			0,060	8133-0257/001	8133-0928/002	
8133-0258		15,0	102	13	0,101	8133-0258/001	8133-0929/002	8054-0014
8133-0259		16,0			0,106	8133-0259/001	8133-0930/002	
8133-0260		17,0			0,111	8133-0260/001	8133-0931/002	
8133-0261		18,0			0,118	8133-0261/001	8133-0932/002	
8133-0262		19,0	114	16	0,175	8133-0262/001	8133-0933/002	8054-0015
8133-0263		20,0			0,184	8133-0263/001	8133-0934/002	
8133-0264		21,0			0,190	8133-0264/001	8133-0935/002	
8133-0265		22,0			0,197	8133-0265/001	8133-0936/002	
8133-0266		23,0			0,206	8133-0266/001	8133-0937/002	
8133-0267		24,0			0,219	8133-0267/001	8133-0938/002	
8133-0268		25,0	132	20	0,337	8133-0268/001	8133-0939/002	8054-0016
8133-0269		26,0			0,352	8133-0269/001	8133-0940/002	
8133-0270		27,0			0,364	8133-0270/001	8133-0941/002	
8133-0271		28,0			0,376	8133-0271/001	8133-0942/002	
8133-0272		29,0			0,391	8133-0272/001	8133-0943/002	
8133-0273		30,0			0,407	8133-0273/001	8133-0944/002	

Продолжение табл. 1

Обозначения калибров-пробок	Применяемость	D ном.	L	d	Масса, кг	Дет. 1. Вставка ПР	Дет. 2. Вставка НЕ по ГОСТ 14810—69	Дет. 3. Ручка по ГОСТ 14748—69
						Количество		
						1	1	1
Обозначение деталей								
8133-0274		31,0	140	24	0,578	8133-0274/001	8133-0945/002	8054-0017
8133-0275		32,0			0,601	8133-0275/001	8133-0946/002	
8133-0276		33,0			0,624	8133-0276/001	8133-0947/002	
8133-0277		34,0			0,658	8133-0277/001	8133-0948/002	
8133-0278		35,0			0,672	8133-0278/001	8133-0949/002	
8133-0279		36,0			0,691	8133-0279/001	8133-0950/002	
8133-0280		37,0			0,724	8133-0280/001	8133-0951/002	
8133-0281		38,0			0,752	8133-0281/001	8133-0952/002	
8133-0282		39,0			0,779	8133-0282/001	8133-0953/002	
8133-0283		40,0			0,797	8133-0283/001	8133-0954/002	
8133-0284		41,0	161	28	1,065	8133-0284/001	8133-0955/002	8054-0018
8133-0285		42,0			1,090	8133-0285/001	8133-0956/002	
8133-0286		44,0			1,195	8133-0286/001	8133-0957/002	
8133-0287		45,0			1,253	8133-0287/001	8133-0958/002	
8133-0288		46,0			1,314	8133-0288/001	8133-0959/002	
8133-0289		47,0			1,364	8133-0289/001	8133-0960/002	
8133-0290		48,0			1,420	8133-0290/001	8133-0961/002	
8133-0291		50,0			1,501	8133-0291/001	8133-0962/002	

Причина. Калибры-пробки промежуточных размеров D изготавлять по размерам ближайшей большей калибра-пробки.

Пример условного обозначения двусторонней калибра-пробки $D_{\text{ном}} = 8$ мм для контроля отверстия с полем допуска по $H9$:

Пробка 8133-0247 H9 ГОСТ 16780—71

То же, для двустороннего калибра-пробки $D_{\text{ном}} = 8$ мм для контроля отверстия с полем допуска A_3 :

Калибр-пробка 8133-0247 A_3 ГОСТ 16780—71

То же, для приемного калибра-пробки П-ПР:

Калибр-пробка 8133-0247 A_3 П-ПР ГОСТ 16780—71.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).


1.2. Технические требования и маркировка — по ГОСТ 2015—84.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

1.3. (Исключен, Изм. № 3).

2. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ВСТАВОК ПР (деталь 1)

2.1. Конструкция и размеры вставки ПР должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 2.



Черт. 2

Размеры в мм

Таблица 2

Обозначения вставок ПР	D ном.	L	d (пред. откл. по h_9 или C_3)	l	l_1	Масса, кг
8133-0241/001	6,3					0,003
8133-0242/001	6,5					0,004
8133-0243/001	6,7					0,005
8133-0244/001	7,0					0,006
8133-0245/001	7,1					0,008
8133-0246/001	7,5					0,009
8133-0247/001	8,0					0,010
8133-0248/001	8,5					0,011
8133-0249/001	9,0					0,012
8133-0250/001	9,5					0,014
8133-0251/001	10,0					0,017
8133-0252/001	10,5					0,018
8133-0253/001	11,0					0,019
8133-0254/001	11,5					0,021
8133-0255/001	12,0					0,024
8133-0256/001	13,0					0,035
8133-0257/001	14,0					0,038
8133-0258/001	15,0					0,041
8133-0259/001	16,0					0,045
8133-0260/001	17,0					
8133-0261/001	18,0					
		26	2,5		4	
				10		
		29	6		5	
				12	6	
		33	8			

Продолжение табл. 2

Обозначения вставок ПР	$D_{\text{ном.}}$	L	d (пред. откл. по h_9 или C_3)	l	l_1	Масса, кг
8133-0262/001	19,0	35	11	12	7	0,060
8133-0263/001	20,0					0,065
8133-0264/001	21,0					0,069
8133-0265/001	22,0					0,073
8133-0266/001	23,0					0,078
8133-0267/001	24,0					0,087
8133-0268/001	25,0	43	15	16	8	0,136
8133-0269/001	26,0					0,148
8133-0270/001	27,0					0,157
8133-0271/001	28,0					0,165
8133-0272/001	29,0					0,176
8133-0273/001	30,0					0,187
8133-0274/001	31,0	50	18	20	9	0,263
8133-0275/001	32,0					0,272
8133-0276/001	33,0					0,282
8133-0277/001	34,0					0,305
8133-0278/001	35,0					0,313
8133-0279/001	36,0					0,324
8133-0280/001	37,0	59	21	25	10	0,348
8133-0281/001	38,0					0,365
8133-0282/001	39,0					0,375
8133-0283/001	40,0					0,389
8133-0284/001	41,0					0,496
8133-0285/001	42,0					0,514
8133-0286/001	44,0					0,580
8133-0287/001	45,0					0,615
8133-0288/001	46,0					0,653
8133-0289/001	47,0					0,680
8133-0290/001	48,0					0,713
8133-0291/001	50,0					0,775

Пример условного обозначения проходной вставки ПР $D_{\text{ном.}} = 8$ мм для контроля отверстия с полем допуска по $H9$:

Вставка 9133-0247/001 H9 ГОСТ 16780—71

То же, для проходной вставки ПР $D_{\text{ном.}} = 8$ мм для контроля отверстия с полем допуска A_3 :

Вставка 8133-0247/001 A₃ ГОСТ 16780—71

То же, для приемной проходной вставки П-ПР:

Вставка 8133-0247/001 A₃ П-ПР ГОСТ 16780—71.

(Измененная редакция, Изд. № 2, 3).

2.2. Материал корпуса вставки — сталь марки 35 или 45 по ГОСТ 1050—88.

2.3. Твердость корпуса вставки — 37...46,5 HRC_g.

С. 6 ГОСТ 16780-71

2.4. Заготовки твердосплавных колец для калибров-пробок ПР — по ГОСТ 21125—75.
(Измененная редакция, Изм. № 2).

2.5. **(Исключен, Изм. № 2).**

2.6. Кольцо укреплять на корпусе вставки kleem. Клеевой шов должен обеспечивать неразъемность соединений. Прочность на сдвиг не менее 4 МПа (40 кгс/см²). Соединение должно быть водо-, масло-, бензостойким. Допускается кольцо на корпусе вставки паять медью марки М3 по ГОСТ 859—2001 или латунью марки Л68 по ГОСТ 15527—2004.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2.7. Центровые отверстия — по ГОСТ 14034—74.

2.8. Значения параметра шероховатости рабочих поверхностей А по ГОСТ 2789—73 должны быть:

$Ra \leq 0,08$ мкм — для контроля отверстий 6-го квалитета и 1-го класса точности;

$Ra \leq 0,16$ мкм — для контроля отверстий от 7-го до 12-го квалитета и от 2-го до 5-го класса точности.

2.9. Исполнительные размеры D калибров-пробок для отверстий с допусками по ЕСДП СЭВ — по ГОСТ 21401—75, для отверстий с допусками по системе ОСТ — в зависимости от класса точности — по ОСТ 1202, ОСТ 1204, ОСТ 1205, ОСТ 1207, ОСТ 1208, ОСТ 1209, ОСТ 1219, ОСТ 1220.

2.8, 2.9. **(Измененная редакция, Изм. № 3).**

2.10. Острые кромки измерительных поверхностей вставки скруглить радиусом не менее 0,2 мм.

2.11. Маркировать — по ГОСТ 2015—84.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

Редактор *М.И. Максимова*
Технический редактор *Н.С. Гришанова*
Корректор *М.С. Кабашова*
Компьютерная верстка *Л.А. Круговой*

Сдано в набор 13.12.2006. Подписано в печать 18.01.2007. Формат 60 × 84 1/8. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 0,93. Уч.-изд. л. 0,60. Тираж 103 экз. Зак. 43. С 3597.

ФГУП «Стандартинформ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

Набрано во ФГУП «Стандартинформ» на ПЭВМ

Отпечатано в филиале ФГУП «Стандартинформ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6