К407-I+I2-82

СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И ИЗДЕЛИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ Серия 5.407-30 В.0,I УДК696.6
ЦИТП	УСТАНОВКА ШКАФОВ КОМПЛЕКТНОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА 6-I0 КВ СЕРИИ КР-I0/3I,5 ЗАПОРОЖСКОГО ТРАНСФОРМАТОРНОГО ЗАВОДА	FSVA
МАЙ 1982		На I-м листе На I-й странице

Начальник отдела И.И. ЛИТЕРМАН

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

В серии приведены шкафы КР-I0/3I,5 общего назначения на 6-I0 кВ при однорядном и двухрядном расположении шкафов.

Степень защиты шкафов КРУ IP20 по ГОСТ I4254-80, климатическое исполнение У, категория размещения 3 по ГОСТ I5I50-69.

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Установка шкафов КРУ предусмотрена в электротехнических и производственных помещениях на полу и на перекрытии, при однорядном и двухрядном расположении шкафов КРУ.

Крепление шкафов КРУ осуществляют сваркой к закладным элементам (швеллерам).

M1B0 РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - от -5°С до 40°С

G2B0 СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - неагрессивная

B7EA С О С Т А В П Р О Е К Т Н О Й Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Выпуск 0 - Материалы для проектирования.

Выпуск I - Рабочие чертежи.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - I06 форматок.

Гл. инженер института М.Г. ЗИМЕНКОВ

B7BA АВТОР ПРОЕКТА ВНИПИ Тяжпромэлектропроект имени Ф.Б. Якубовского
I05I87, Москва, Щербаковская ул., 57а

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждена и введена в действие ВНИПИ ТПЭП приказом от 23.I2.I98I г. № 28I Срок действия серии 5.407-30 В.0,I 1986г.

B7KA ПОСТАВЩИК ЦИТП, I25878, ГСП, Москва, А-445, ул. Смольная, 22

Инв. № I7829
Катал.л. № 045721