

СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия 3.901.1-15 Выпуск 0, Частн 1 и 2
ГП ЦПП	ТРУБЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ НИЗКОДАПОРНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНО- ПРОКАТНЫЕ ДИАМЕТРОМ 600...1600 мм	
июль 1991		На I листе На I Странице

С 2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Материалы данного выпуска предназначены для проектирования подземных трубопроводов из железобетонных низконапорных раструбных труб диаметром 600, 800, 1000, 1200, 1400 и 1600 мм трех классов напорности НЗ, НIу и НI, что соответствует расчетному давлению жидкости в трубопроводе 0,3 МПа, 0,2 МПа и 0,1 МПа. Рабочие чертежи конструкций даны в выпуске I, серия 3.901.1-15.

Трубы используются для транспортировки неагрессивных жидкостей с температурой не выше 313°К. Если транспортируемые жидкости или грунты являются агрессивными по отношению к железобетону труб или резиновым уплотнительным кольцам, следует в каждом конкретном случае предусматривать защитные мероприятия труб от коррозии в соответствии с требованиями СНиП 2.03.11-85.

Приведенные материалы допускают применение труб в районах несейсмических и с сейсмичностью 9 баллов с обычными геологическими условиями и позволяют определять допустимые соотношения между расчетным внутренним давлением и глубиной заложения трубопровода для каждого класса труб при различных способах их опирания на основание и степени уплотнения грунтов засыпки.

В выпуске также даны основные конструктивные характеристики оснований, соответствующие принятым способам опирания труб, таблицы объемов засыпки пазух, графики прочностных характеристик и номенклатура труб.

С 2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ И ПОДРАЙОНЫ СССР - IВ, IД, II - IУ

С 2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные

В 7БА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 0. Материалы для проектирования

Части I и 2 Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 424 форматки

В 7ВА АВТОР ПРОЕКТА ВО "Союзводпроект", 107005, г.Москва, ул.Бауманская, д.43/1

В 7НА УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Госконцерном СССР "Водстрой", протокол от 10.01.91, № 836, введены в действие ВО "Союзводпроект" с 01.06.91, приказ от 30.01.91, № 06. Срок действия - 1996 г.

В 7КА ПОСТАВЩИК ГП ЦПП — 127238, Москва, Дмитровское ш., 46, корп. 2

Инв. № 24910

Катал.д. № 066422