



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

**ЭКОНОМАЙЗЕРЫ
ЧУГУННЫЕ БЛОЧНЫЕ**

НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ГОСТ 4.468—87

Издание официальное

Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

Система показателей качества продукции

ЭКОНОМАЙЗЕРЫ ЧУГУННЫЕ БЛОЧНЫЕ

Номенклатура показателей

Product-quality index system.
Cast iron packaged economizers.
Index nomenclatureГОСТ
4.468-87

ОКП 13 1391

Дата введения 01.01.88

Настоящий стандарт устанавливает номенклатуру основных показателей качества чугунных блочных экономайзеров, предназначенных для нагревания питательной воды паровых стационарных котлов с рабочим давлением до 2,4 МПа (24 кгс/см²), включаемых в технические задания на научно-исследовательские работы по определению перспектив развития этой группы (ТЗ на НИР), государственные стандарты с перспективными требованиями (ГОСТ ОТТ), а также номенклатуру показателей качества, включаемых в разрабатываемые и пересматриваемые стандарты на продукцию, технические задания на опытно-конструкторские работы (ТЗ на ОКР), технические условия (ТУ), карты технического уровня и качества продукции (КУ).

1. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЧУГУННЫХ БЛОЧНЫХ ЭКОНОМАЙЗЕРОВ

1.1. Номенклатура показателей качества чугунных блочных экономайзеров приведена в табл. 1.

Таблица 1

Наименование показателя качества	Обозначение показателя качества	Наименование характеризующего свойства
1. ПОКАЗАТЕЛИ НАЗНАЧЕНИЯ		
1.1. Показатели функциональные и технической эффективности		
1.1.1. Площадь поверхности нагрева, м ²	—	—
1.1.2. Предельное рабочее давление, МПа	$P_{пр}$	—
1.1.3. Удельное тепловосприятие поверхности нагрева, кВт/м ²	—	Эффективность
1.1.4. Минимальная температура воды на входе, °С	t_1	—
1.2. Конструктивные показатели		
1.2.1. Габаритные размеры, мм	$l \times b \times h$	—
1.2.2. Длина трубы, м	L	—
1.2.3. Масса, кг	M	Материалоемкость
2. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ		
2.1. Установленная безотказная наработка (ГОСТ 27.003—83), ч	T_y	Безотказность
2.2. Средний срок службы до капитального ремонта (ГОСТ 27.002—83), лет	$T_{ср.к}$	Долговечность
2.3. Полный срок службы (ГОСТ 27.002—83), лет	$T_{ср.п}$	То же
2.4. Удельная суммарная трудоемкость ремонтов (ГОСТ 27.003—83), нормо-ч/год	S_p	Надежность в целом
3. ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЫРЬЯ, МАТЕРИАЛОВ, ТОПЛИВА, ЭНЕРГИИ, ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ		
3.1. Изменение коэффициента избытка воздуха при номинальной нагрузке (присосы воздуха)	Δa	Экономичность
3.2. Аэродинамическое сопротивление, Па	ΔH	То же
3.3. Гидравлическое сопротивление, МПа	Δp	»
4. ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ		
4.1. Температура наружных поверхностей, С	t_x	—
5. ПОКАЗАТЕЛИ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ		
5.1. Удельная металлоемкость, кг/кВт; кг/(г·ч ⁻¹)	m	Экономичность по расходу металла на изготовление изделия
5.2. Удельная трудоемкость изготовления, нормо-ч/кВт; нормо-ч/(г·ч ⁻¹)	T_n	Трудоемкость

Продолжение табл. 1

Наименование показателя качества	Обозначение показателя качества	Наименование характеризваемого свойства
5.3. Энергоемкость, кВт·ч	Э	Экономичность по потреблению энергии на изготовление изделия
5.4. Количество блоков, шт.	п	—
6. ПОКАЗАТЕЛИ СТАНДАРТИЗАЦИИ И УНИФИКАЦИИ		
6.1. Коэффициент применяемости, %	$K_{пр}$	Унификация
7. ПАТЕНТНО-ПРАВОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ		
7.1. Показатель патентной чистоты	$P_{п.ч}$	Конкурентоспособность
8. КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
8.1. Вид расчетного топлива, сжигаемого в топке котла	—	—
8.2. Тип обдувочного устройства	—	—

Примечания:

- Основные показатели качества выделены полужирным шрифтом.
- Обозначение стандарта, в соответствии с которым приведено наименование показателя качества, указано в скобках.

1.2. Алфавитный перечень показателей качества чугунных блочных экономайзеров приведен в справочном приложении.

2. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЧУГУННЫХ БЛОЧНЫХ ЭКОНОМАЙЗЕРОВ

2.1. Перечень основных показателей качества: площадь поверхности нагрева; предельное рабочее давление; удельное тепловосприятие поверхности нагрева; масса; установленная безотказная наработка; средний срок службы до капитального ремонта; изменение коэффициента избытка воздуха при номинальной нагрузке (присосы воздуха).

2.2. Применяемость показателей качества чугунных блочных экономайзеров, включаемых в ТЗ на НИР, ГОСТ ОТТ, в разрабатываемые и пересматриваемые стандарты на продукцию, ТЗ на ОКР, ТУ и КУ, приведена в табл. 2.

Таблица 2

Номер показателя по табл. 1	Применяемость в НТД				
	ТЗ на ИИР, ГОСТ ОИТ	Стандарты, кроме ГОСТ ОИТ	ТЗ на ОКР	ТУ	КМ
1.11	+	+	+	+	+
1.12	+	+	+	+	+
1.13	+	+	+	+	+
1.14	—	+	+	+	+
1.21	—	—	+	+	+
1.22	—	—	+	—	+
1.23	+	+	+	+	+
2.1	+	+	+	+	+
2.2	+	+	+	+	+
2.3	—	+	+	+	+
2.4	—	—	—	—	+
3.1	+	+	+	+	+
3.2	+	+	+	+	+
3.3	—	+	+	+	+
4.1	—	+	—	+	—
5.1	—	—	—	—	+
5.2	—	—	—	—	+
5.3	—	—	—	—	+
5.4	—	—	—	—	+
6.1	—	—	—	—	+
7.1	—	—	—	—	+
8.1	—	+	+	+	+
8.2	—	—	+	—	+

Примечание. Знак «+» означает применяемость, знак «—» — неприменяемость соответствующих показателей качества продукции.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА

Вид расчетного топлива, сжигаемого в топке котла	8.1
Давление рабочее предельное	11.2
Длина трубы	12.2
Изменение коэффициента избытка воздуха при номинальной нагрузке (присосы воздуха)	3.1
Количество блоков	5.4
Коэффициент приемлемости	6.1
Масса	12.3
Металлоемкость удельная	5.1
Наработка безотказная установленная	2.1
Площадь поверхности нагрева	11.1
Показатель патентной чистоты	7.1
Размеры габаритные	12.1
Сопротивление аэродинамическое	3.2
Сопротивление гидравлическое	3.3
Срок службы до капитального ремонта, средний	2.2
Срок службы полный	2.3
Температура воды на входе, минимальная	11.4
Температура наружных поверхностей	4.1
Теплоосприятие поверхности нагрева, удельное	11.3
Тип обдувочного устройства	8.2
Трудоемкость изготовления, удельная	5.2
Трудоемкость ремонтов суммарная, удельная	2.4
Энергоемкость	5.3

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством энергетического машиностроения

ИСПОЛНИТЕЛИ

А. Ф. Попов (руководитель темы); З. П. Шуляева, канд. техн. наук;
М. И. Янкевич; М. Л. Табакман; А. М. Беляева

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам № 278 от 19.02.87

3. Срок первой проверки 1992 г.
Периодичность проверки 5 лет

4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 27.002- 83	1.1
ГОСТ 27.003—83	1.1

Редактор В. М. Лысенкина
Технический редактор О. Н. Никитина
Корректор Е. И. Евтеева

Сдано в наб. 12.03.87 Подп. к печ. 13.04.87 6,3 усл. п л 0,5 усл. кр.-отт. 0,34 уч.-изд. л.
Тир. 4000 Цена 3 коп.

Орден «Знак Почты» Издательство стандартов, 125840 Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тяж. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6. Зак. 389