

14017-68



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

**МАШИНЫ СИЛОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ  
ОБРАЗЦОВЫЕ 2-го РАЗРЯДА**

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

ГОСТ 14017—68

3  
Издание официальное

Цена 3 коп.

К

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОЮЗА ССР ПО СТАНДАРТАМ



Государственная система обеспечения единства измерений

МАШИНЫ СИЛОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ  
ОБРАЗЦОВЫЕ 2-го РАЗРЯДА

Методы и средства поверки

State system for ensuring the uniformity of measurements

Force-measuring standard  
and grade machines.

Methods and means of verification

ГОСТ

14017-68\*

Взамен  
Методических указаний  
№ 247

Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 15 октября 1968 г. № 46 срок введения установлен

с 01.07.69

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на образцовые силоизмерительные машины 2-го разряда (далее — машины), выпускаемые по ГОСТ 25864—83, и устанавливает методы и средства их первичной и периодической поверок.

Настоящий стандарт не распространяется на машины с верхним пределом воспроизведения силы 2 и 5 МН.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

## 1. ОПЕРАЦИИ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

1.1. Операции, проводимые при поверке образцовых силоизмерительных машин 2-го разряда, выпускаемых из производства, ремонта, после монтажа и находящихся в эксплуатации, и применяемые средства поверки должны соответствовать указанным в таблице.

Операции, проводимые при поверке	Наименование средств поверки и их технических характеристик	Пункты, по которым проводят поверочные операции
1. Внешний осмотр поверяемой машины	—	3.1

Издание официальное

Перепечатка воспрещена



\* Переиздание (февраль 1985 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в декабре 1978 г., сентябре 1984 г. (ИУС 2-79, 1-85).

© Издательство стандартов, 1985

## Продолжение

Операции, проводимые при поверке	Наименование средств поверки и их техническая характеристика	Пункты, по которым проводят поверочные операции
2. Проверка правильности функционирования всех частей и машины в целом	Образцовый динамометр 3-го разряда	3.2
3. Обжатие образцового динамометра	Образцовый динамометр 1-го разряда, аттестованный в установленном порядке	3.3
4. Определение порога реагирования	Килограммовый набор гирь 4-го класса по ГОСТ 7328-82	3.4
5. Определение случайных погрешностей	Образцовый динамометр 1-го разряда, аттестованный в установленном порядке	3.5
6. Определение систематических погрешностей средних значений сил, воспроизводимых машиной	То же	3.6
7. Определение общей относительной погрешности	»	3.7

## П р и м е ч а н и я:

1. Общая погрешность образцовых динамометров 1-го разряда в нормированных условиях их эксплуатации, отнесенная к измеряемой силе, не должна превышать  $\pm 0,1\%$ .

## 2. (Исключено, Изм. № 2).

3. Периодическую поверку силоизмерительных машин в эксплуатации проводят не реже одного раза в два года.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

## 2. УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ

2.1. При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

а) машина должна быть установлена в чистом, светлом, сухом помещении в соответствии с технической документацией;

б) неизменность температуры в течение всего времени непрерывной поверки одним динамометром в пределах  $1^{\circ}\text{C}$ ;

в) отсутствие внешних источников вибрации, вызывающих заметные на глаз колебания указателя образцового динамометра 1-го разряда.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.2. Выравнивают температуру образцового динамометра 1-го разряда с температурой окружающей среды на месте поверки. Для

надежного выравнивания температур динамометр доставляют на место поверки за 24 ч до начала поверки.

### 3. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

3.1. При внешнем осмотре устанавливают соответствие поверяемой машины основным требованиям технической документации на ее изготовление и монтаж.

3.2. Правильность функционирования всех частей машины проверяют без нагрузки, а также на всех ступенях нагружения. Проверку правильности работы всех частей машины на всех ступенях нагружения проводят при помощи образцового динамометра 3-го разряда, установленного на машине.

3.3. На поверяемой машине устанавливают образцовый динамометр 1-го разряда. При этом обеспечивают совпадение оси динамометра с вектором силы, воспроизводимой машиной, в соответствии с требованиями, регламентирующими нормальные условия применения данного типа образцового динамометра 1-го разряда.

Затем производят предварительное обжатие динамометра силой, равной верхнему пределу измерений динамометра или верхнему пределу силы, воспроизводимой машиной, если верхний предел силы, воспроизводимой машиной, меньше верхнего предела измерений динамометра. Обжатие заключается в:

выдержке динамометра под нагрузкой  $P'_{\max}$ , равной верхнему пределу измерения динамометра, в течение 15—20 мин;

полной нагрузке динамометра в течение времени, которое обусловлено техническими возможностями машины;

нагружении динамометра равными ступенями через 0,1  $P'_{\max}$  до  $P'_{\max}$  с выдержкой на каждой ступени в течение 1—2 мин и последующем полном разгружении динамометра такими же ступенями до нуля;

выдержке динамометра без нагрузки в течение 5—6 мин.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

3.4. Порог реагирования определяют при ненагруженной машине путем наложения дополнительных грузов на длинное плечо машины до заметного на глаз выведения указателя положения рычага из положения равновесия. Порог реагирования считают достаточным, если масса дополнительных грузов не превышает значений, указанных в ГОСТ 25864—83.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

3.4.1. На поверяемой машине производят пять рядов нагрузок образцового динамометра 1-го разряда. Номера рядов обозначаются индексом  $i = 1, 2, 3, 4, 5$ .

Каждый ряд нагрузок содержит десять последовательных равноотстоящих ступеней нагружения, последняя из которых соот-

ветствует  $P_{\max}$ . Номера ступеней обозначаются индексом  $j=1, 2, 3 \dots 10$ .

Перерыв между рядами нагружения допускается не более 20 мин.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

3.4.2. На каждой ступени  $j$  каждого ряда нагружений  $i$  снимают показания динамометра 1-го разряда и определяют результаты в единицах силы в соответствии с требованиями, регламентирующими условия применения динамометра конкретного типа. После каждого ряда нагружений контролируют температуру воздуха и атмосферное давление.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

3.4.3. (Исключен, Изм. № 2).

3.5. Случайные погрешности поверяемой машины на каждой поверяемой ступени нагружения оценивают по относительному среднему квадратическому отклонению  $S_1$  в процентах по формуле

$$S_1 = \frac{1}{M_1} \sqrt{\frac{\sum_{j=1}^n (M_{0j} - \bar{M}_1)^2}{n-1}} \cdot 100,$$

где  $M_{0j}$  — результат измерения на  $j$ -ой ступени  $i$ -го ряда нагружения;

$\bar{M}_1$  — среднее арифметическое значение результата измерения на  $j$ -ой ступени нагружения;

$n$  — число измерений.

Предельное значение относительной случайной погрешности однократного измерения  $\hat{\delta}_{0j}$  и погрешности определения среднего арифметического  $\bar{\delta}_{0j}$  с доверительной вероятностью 0,9 оценивают по формулам:

$$\hat{\delta}_{0j} = t_9 \cdot S_1 \text{ и } \bar{\delta}_{0j} = \frac{t_9 \cdot S_1}{\sqrt{n}},$$

где  $t_9$  — коэффициент Стьюдента, равный 2 при  $n=5$ .

3.6. Систематические погрешности машины  $\Theta_1$  определяют в процентах по формуле

$$\Theta_1 = \frac{M_{01} - \bar{M}_1}{M_{01}} \cdot 100,$$

где  $M_{01}$  — номинальное значение воспроизводимой силы.

3.5, 3.6. (Измененная редакция, Изм. № 2).

3.6.1. (Исключен, Изм. № 2).

3.7. Систематические составляющие погрешности  $\delta_{\Theta_1}$  поверяемой машины определяют по формуле

$$|\delta_{\Theta_1}| = |\Theta_1| + |\bar{\delta}_{0j}|.$$

Значение  $\delta_{0j}$  не должно превышать значений, указанных в ГОСТ 25864-83.

3.7.1. Основную относительную погрешность  $\delta_{0j}$  воспроизведения силы при однократном нагружении оценивают по формуле

$$\delta_{0j} = |\Theta_j| + |\delta_{0j}|.$$

Значение  $\delta_{0j}$  не должно превышать значений, указанных в ГОСТ 25864-83.

3.7, 3.7.1. (Измененная редакция, Изм. № 2).

#### 4. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

4.1. На силоизмерительные машины образцовые 2-го разряда, соответствующие требованиям настоящего стандарта, выдают свидетельство установленной формы.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

4.2. (Исключен, Изм. № 2).

#### ПРИЛОЖЕНИЕ

#### МАШИНЫ, КОТОРЫЕ ПОДЛЕЖАТ ПОВЕРКЕ ПО ВЫШЕИЗЛОЖЕННОЙ МЕТОДИКЕ

1. Силоизмерительные машины, прошедшие установленные государственные испытания и допущенные к аттестации в качестве образцовых машин 2-го разряда.

2. Образцовые силоизмерительные машины 2-го разряда, находящиеся в применении.

Приложение. Проверка машин отечественного производства, не прошедших государственных испытаний, а также вновь установленных машин иностранного производства в отдельных случаях может производиться институтами Государственного комитета СССР по стандартам по специально разработанной ими программе.

Редактор *В. М. Лысенко*  
Технический редактор *Э. В. Митяй*  
Корректор *М. М. Герасименко*

Сдано в наб. 10.06.85 Подп. в печ. 20.11.85 0,5 усл. л. л. 0,6 усл. кр.-отт 0,30 уч.-изд. л.  
Тираж 6000 Цена 3 коп.

---

Ордека «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП,  
Новогиреевский пер., д. 3.  
Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Миндауго, 12/14. Зак. 3007.