



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

---

**ТОРФ ТОПЛИВНЫЙ  
ДЛЯ ПЫЛЕВИДНОГО СЖИГАНИЯ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

**ГОСТ 11804-76**

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ  
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР

Москва

**РАЗРАБОТАН Государственной инспекцией по качеству торфа  
«Гикторф» Министерства топливной промышленности РСФСР**

Нач. инспекции **Л. Н. Травников**  
Руководитель темы **В. М. Петрович**  
Исполнители: **Н. А. Брагин, Е. М. Онефатер**

**ВНЕСЕН Министерством топливной промышленности РСФСР**

Зам. министра **Б. Н. Соколов**

**ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ Всесоюзным научно-исследова-  
тельским институтом стандартизации (ВНИИС)**

Директор **А. В. Гличев**

**УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государствен-  
ного комитета стандартов Совета Министров СССР от 17 марта  
1976 г. № 637**

**ТОРФ ТОПЛИВНЫЙ ДЛЯ ПЫЛЕВИДНОГО  
СЖИГАНИЯ**

**Технические требования**

Cumbustible turf for pulverized burning.  
Technical requirements

**ГОСТ  
11804—76**

Взамен  
**ГОСТ 11804—66**

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 17 марта 1976 г. № 637 срок действия установлен

с 01.01.1978 г.  
до 01.01.1983 г.

**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

1. Настоящий стандарт распространяется на топливный фрезерный торф, предназначенный для пылевидного сжигания.
2. По показателям качества торф должен соответствовать требованиям, указанным в таблице.

Наименование показателя	Норма	Метод испытания
1. Содержание рабочей влаги ( $W^p$ ), %, не более	52	По ГОСТ 11305—65
2. Зольность ( $A^c$ ), %, не более	23	По ГОСТ 11306—65
3. Засоренность посторонними горючими примесями (куски размером более 25 мм), %, не более	8	По ГОСТ 11130—75

П р и м е ч а н и е. Допускается поставка фрезерного торфа с зольностью до 35% для торфопредприятий Полонское, Вишурское, Ньюдор-Котынское, Увинское.

3. Нижний предел содержания влаги устанавливается по соглашению между поставщиком и потребителем.

4. Предельная расчетная норма зольности торфа для каждого предприятия торфяной промышленности устанавливается инспекциями по качеству торфа по согласованию с поставщиком и потребителем и утверждается в установленном порядке.

5. Минимальная степень разложения по разрабатываемому слою торфяной залежи допускается в процентах, не менее:

для низинного типа — 10;

для переходного и верхового типов — 15.

6. Правила приемки торфа — по ГОСТ 13674—68.

7. Отбор и подготовка проб для испытаний — по ГОСТ 5396—66.

---

Редактор *Н. Е. Шестакова*

Технический редактор *О. Н. Никитина*

Корректор *Е. И. Морозова*

Сдано в наб. 26.03.76      Подп. в печ. 06.05.76      0,25 п. л.      Тир. 8000      Цена 1 коп.