

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТАНДАРТ

ГОСТ ОИМЛ
R 111-1 —
2009

Государственная система обеспечения
единства измерений

ГИРИ КЛАССОВ E_1 , E_2 , F_1 , F_2 , M_1 , M_{1-2} ,
 M_2 , M_{2-3} и M_3

Часть 1

Метрологические и технические требования

OIML R 111-1: 2004
Weights of classes E_1 , E_2 , F_1 , F_2 , M_1 , M_{1-2} , M_2 , M_{2-3} и M_3
Part 1: Metrological and technical requirements
(IDT)

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2012

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0—92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2—2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 310 «Приборы веоизмерительные» и Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д. И. Менделеева» (ФГУП «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева») на основе собственного аутентичного перевода на русский язык международной рекомендации, указанной в пункте 5

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 11 июня 2009 г. № 35)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Казахстан	KZ	Госстандарт Республики Казахстан
Кыргызстан	KG	Кыргызстандарт
Молдова	MD	Молдова-Стандарт
Российская Федерация	RU	Росстандарт
Таджикистан	TJ	Таджикстандарт
Украина	UA	Госпотребстандарт Украины

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 августа 2011 г. № 233-ст межгосударственный стандарт ГОСТ OIML R 111-1—2009 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2012 г.

5 Настоящий стандарт идентичен по отношению к международной рекомендации МОЗМ Р 111-1:2004 «Гиры классов E₁, E₂, F₁, F₂, M₁, M_{1,2}, M₂, M_{2,3} и M₃. Часть 1. Метрологические и технические требования» (OIML R 111-1:2004 «Weights of classes E₁, E₂, F₁, F₂, M₁, M_{1,2}, M₂, M_{2,3} and M₃. Part 1: Metrological and technical requirements»)

В стандарт внесены следующие редакционные изменения:

- в раздел 2 включены дополнительные положения, которые выделены путем заключения их в рамки из тонких линий, а информация с объяснением причин включения этих положений приведена в указанном разделе в виде примечаний;

- в раздел 15 включены дополнительные положения, которые выделены путем заключения их в рамки из тонких линий, а информация с объяснением причин включения этих положений приведена в указанном разделе в виде примечаний;

- изменены отдельные фразы и слова, выделенные в тексте курсивом (вместо «Сертификат МОЗМ» применены «Свидетельство об утверждении типа», там, где уместно по смыслу, — «Описание типа» и т. д.).

Настоящий стандарт дополнен приложениями, введенными для удобства пользования стандартом:

- приложением ДА «Методика поверки гирь», в котором приведена информация о методах и средствах поверки гирь;

- приложением ДБ «Методы точного взвешивания», в котором приведены сведения о методах точно-го взвешивания;

- приложением ДВ «Примеры определения массы гирь», в котором приведены примеры расчета массы гирь;

- приложением ДГ «Схемы сличения гирь и формулы для вычисления их массы при подекадной калибровке набора», в котором приведены сведения об основных схемах сличения гирь;

- приложением ДД «Сведения о соответствии ссылочных международных документов ссылочным национальным стандартам Российской Федерации».

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им национальные стандарты Российской Федерации, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДД.

6 ВЗАМЕН ГОСТ 7328—2001

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах.

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателе «Национальные стандарты», а текст изменений — в информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе «Национальные стандарты».

© Стандартинформ, 2012

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

Предисловие к международной рекомендации МОЗМ МР 111-1:2004	V
Общие положения	1
1 Назначение	1
2 Термины и определения	2
3 Обозначения	5
4 Единицы измерений и номинальные значения массы гирь	9
Метрологические требования	9
5 Пределы допускаемой погрешности при поверке	9
Технические требования	11
6 Форма	11
7 Конструкция	12
8 Материал	13
9 Магнетизм	14
10 Плотность	15
11 Состояние поверхности	16
12 Подгонка	16
13 Маркировка	17
14 Упаковка	18
Метрологический контроль	19
15 Формы метрологического контроля	19
16 Контрольная маркировка (знак поверки)	20
Приложение А (рекомендуемое) Примеры различных форм и размеров	22
Приложение В (обязательное) Методы испытаний гирь	28
Приложение С (обязательное) Калибровка гири или набора гирь	55
Приложение Д (справочное) Статистический контроль	63
Приложение Е (справочное) Формула МКМВ и приближенная формула	66
Библиография	68
Приложение ДА (рекомендуемое) Методика поверки гирь	70
Приложение ДБ (справочное) Методы точного взвешивания	79
Приложение ДВ (справочное) Примеры определения массы гирь	84
Приложение ДГ (справочное) Схемы сличения гирь и формулы для вычисления их массы при подкадной калибровке набора	89
Приложение ДД (обязательное) Сведения о соответствии ссылочных международных документов ссылочным национальным стандартам Российской Федерации	95
Библиография	96

Предисловие к международной рекомендации МОЗМ MP 111-1:2004

Международная организация законодательной метрологии (МОЗМ) — всемирно известная межправительственная организация, главной целью которой является гармонизация предписаний к средствам измерений и правил метрологического контроля, применяемых национальными метрологическими службами или схожими организациями стран — членов МОЗМ.

Два основных вида публикаций МОЗМ:

- международная рекомендация (МОЗМ РР) — образец документа, устанавливающего требования к метрологическим характеристикам конкретного средства измерений, а также определяющего методы и оборудование для проверки соответствия характеристик установленным требованиям. Государства — члены МОЗМ должны придерживаться положений рекомендации в самой большой степени, насколько это возможно;

- Международный документ (МОЗМ Д) — информационный документ, служащий для гармонизации и совершенствования работы в сфере законодательной метрологии.

Проекты рекомендаций, документов и руководств подготавливаются техническими комитетами и подкомитетами, в которые входят представители стран — членов МОЗМ. На консультационной основе также участвуют определенные международные и региональные организации. С целью избежать противоречивых требований к средствам измерений установлены взаимные соглашения между МОЗМ и такими организациями, как Международная организация по стандартизации (ИСО) и Международная электротехническая комиссия (МЭК). В результате изготовители и пользователи средств измерений, испытательные лаборатории и т. д. могут применять одновременно публикациями МОЗМ и этих организаций.

Международные рекомендации, документы, руководства и основополагающие документы издают на английском языке (Е), переводят на французский язык (F) и подвергают периодическому пересмотру.

Настоящая публикация МОЗМ РР 111-1, издания 2004 г., подготовлена Техническим подкомитетом ТК 9/ПК3 «Гири». Она была одобрена Международным комитетом законодательной метрологии для окончательной публикации в 2004 г. Публикации МОЗМ в формате файлов PDF могут быть получены с сайта МОЗМ. Дополнительная информация по публикациям МОЗМ может быть получена в штаб-квартире организации:

Bureau International de Metrologie Legale
 11, rue Turgot — 75009 Paris — France
 Telephone: 33 (0)1 48 78 12 82
 Fax: 33 (0)1 42 82 17 27
 E-mail: biml@oiml.org
 Internet: www.oiml.org

Поправка к ГОСТ OIML R 111-1—2009 Государственная система обеспечения единства измерений.
Гири классов E_1 , E_2 , F_1 , F_2 , M_1 , M_{1-2} , M_2 , M_{2-3} и M_3 . Часть 1. Метрологические и технические требования

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Предисловие. Пункт 3. Таблица согласования	—	Азербайджан AZ Азстандарт

(ИУС № 12 2015 г.)

Государственная система обеспечения единства измерений

ГИРИ КЛАССОВ Е₁, Е₂, F₁, F₂, M₁, M_{1,2}, M₂, M_{2,3} и M₃

Часть 1

Метрологические и технические требования

State system for ensuring the uniformity of measurements.
 Weights of classes Е₁, Е₂, F₁, F₂, M₁, M_{1,2}, M₂, M_{2,3} and M₃. Part 1.
 Metrological and technical requirements

Дата введения — 2012 — 07 — 01

Общие положения

1 Назначение

1.1 Настоящий стандарт содержит основные технические (основные физические характеристики) и метрологические требования к гирам, используемым:

- в качестве эталонных гири для поверки весов;
- в качестве эталонных гири для поверки или калибровки гири более низкого класса точности;
- в качестве рабочих гири совместно с весами.

1.2 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на гири, номинальные значения массы которых составляют от 1 мг до 5000 кг, классов точности Е₁, Е₂, F₁, F₂, M₁, M_{1,2}, M₂, M_{2,3}, M₃.

1.3 Минимальный класс точности гири

Класс точности гири (далее — класс), используемых в качестве эталонных для поверки гири или весов, должен соответствовать требованиям стандартов по поверке гири и весов.

1.3.1 Назначение гири

Класс Е₁. Гири, предназначенные для обеспечения прослеживаемости от национальных эталонов массы (со значениями, полученными от международного прототипа килограмма) к гирам класса Е₂ и более низкого. Гири или наборы гири класса Е₁ должны иметь сертификат о калибровке (свидетельство о поверке) (по 15.2.2.1).

Класс Е₂. Гири, предназначенные для поверки или калибровки гири класса F₁ и для использования с весами специального класса I. Гири или наборы гири класса Е₂ должны иметь сертификат о калибровке (свидетельство о поверке) (по 15.2.2.2). Гири или наборы гири класса Е₂ могут быть использованы в качестве гири класса Е₁ при условии удовлетворения требованиям по шероховатости поверхности, магнитной восприимчивости и остаточной намагниченности, предъявляемым к гирам класса Е₁, и при наличии в их сертификате о калибровке (свидетельство о поверке) соответствующих данных, как указано в 15.2.2.1.

Класс F₁. Гири, предназначенные для поверки или калибровки гири класса F₂ и для использования с весами специального I и высокого II классов точности.

Класс F₂. Гири, предназначенные для поверки или калибровки гири класса точности M₁, и, если возможно, класса M₂. Они также предназначены для использования при важных коммерческих операциях (например, при взвешивании драгоценных металлов и камней) на весах высокого класса точности II.

Класс M₁. Гири, предназначенные для поверки или калибровки гири класса M₂ и для использования с весами среднего класса точности III.

Класс M₂. Гири, предназначенные для поверки или калибровки гири класса M₃ и для использования в общепринятых коммерческих операциях и с весами среднего класса точности III.

Класс M_3 . Гири, предназначенные для использования с весами среднего класса точности и, как правило, класса точности III.

Классы $M_{1,2}$ и $M_{2,3}$. Гири от 50 до 5000 кг более низкого класса точности, предназначенные для использования с весами среднего класса точности III.

П р и м е ч а н и е — Погрешность гири, используемой для поверки весов, не должна превышать 1/3 пределов допускаемой погрешности средства измерений. Значения приведены в пункте 3.7.1 международной рекомендации МОЗМ МР 76-1 [OILM R 76-1 (далее — R 76-1)] «Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания».

2 Термины и определения

Термины, использованные в настоящем стандарте, соответствуют приведенным в Международном словаре основополагающих терминов в метрологии (издание 1993 г.) [1] и Международном словаре терминов в законодательной метрологии (издание 2000 г.) [2].

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

2.1 класс точности (accuracy class): Обозначение класса гири или набора гирь, отвечающих определенным метрологическим требованиям, предназначенным для воспроизведения значений массы с указанной погрешностью.

2.2 весы (balance): Средство измерений, предназначенное для отображения результата измерения массы тела в условиях воздушной среды через силу тяжести, действующую на это тело, и чувствительное к воздействию следующих сил:

$F_g = mg$ — силы тяжести;

$F_b = V\rho_a g = \frac{m}{\rho} \rho_a g$ — выталкивающей силы воздуха, равной весу вытесненного воздуха;

$F_z = \mu_0 \iiint_V (M + \chi H) \frac{\partial H}{\partial z} dV$ — вертикальной составляющей магнитного взаимодействия между гирей

и весами и/или внешним магнитным полем, где H и M — векторы напряженности магнитного поля и намагниченности; z — вертикальная декартова координата.

П р и м е ч а н и е — Если магнитные влияния пренебрежимо малы, т. е. остаточная намагниченность M гири и магнитная восприимчивость χ достаточно малы, а весы градуируют с помощью эталонных гирь с известной массой, то весы могут быть использованы для определения условной массы m_c .

2.3 калибровка (calibration): Совокупность операций, устанавливающих, при соблюдении определенных условий, соотношения между значениями величин, полученных с помощью данного средства измерений или измерительной системы, или значениями, представленными материальной мерой или образцовым материалом, и соответствующими значениями, воспроизводимыми эталонами.

П р и м е ч а н и я

1 Результат калибровки позволяет либо приписать значения измеряемых величин показаниям прибора, либо определить поправки для показаний.

2 Калибровка позволяет определить другие влияющие факторы, относящиеся к области метрологии.

3 Результат калибровки может быть зафиксирован в документе, называемом сертификатом о калибровке или отчетом о калибровке.

2.3.1 сертификат о калибровке (calibration certificate [report]): Сертификат, выдаваемый только уполномоченными или аккредитованными лабораториями и фиксирующий результаты калибровки.

2.4 сертификат об утверждении типа (certificate of conformity): Документ, выдаваемый уполномоченным национальным органом и свидетельствующий о том, что данная гиря или набор гирь, или их образцы соответствуют требованиям настоящего стандарта.

2.5 контрольный эталон (check standard): Эталон, используемый при статистическом контроле для подтверждения того, что эталоны, процессы измерений и их результаты находятся в допустимых статистических пределах.

2.6 сличение (comparison): Один из методов передачи единицы, основанный на сравнении значения измеряемой величины с известным значением той же величины.

2.7 условная масса [условное значение массы] [conventional mass (conventional value of mass)]; m_c : Условное значение результата взвешивания в воздухе в соответствии с [3] или масса предполагаемой

гири с плотностью материала ρ_{ref} , равной $8000 \text{ кг}/\text{м}^3$, которая в воздухе плотностью ρ_0 , равной $1,2 \text{ кг}/\text{м}^3$ при температуре t_{ref} , равной 20°C , точно уравновешивает данную гирю массой m .

2.8 плотность вещества (density of body): Масса вещества m , деленная на занимаемый им объем V , в соответствии с формулой

$$\rho = \frac{m}{V}.$$

2.9 намагничивание (magnetism): Эффект, порождающий притягивающие или отталкивающие силы.

2.9.1 магнитный дипольный момент (magnetic dipole moment); m_d : Параметр магнитного диполя.

Напряженность магнитного поля, генерируемого магнитным диполем, так же как и сила, действующая между диполем и намагниченным образцом, пропорциональны этому дипольному моменту. Сила между диполем и образцом, имеющим магнитную восприимчивость, пропорциональна квадрату этого дипольного момента.

2.9.2 напряженность магнитного поля (magnetic field strength); H : Магнитная сила в каждой точке окружающего пространства, порождаемая магнитным материалом, таким как постоянный магнит, или электрическими цепями.

2.9.3 магнитная сила (magnetic force); $F_1, F_2, F_a, F_b, F_{\text{max}}, F_g$: Сила, действующая на намагниченный или магнитовосприимчивый материал со стороны магнитных полей.

2.9.4 магнитная проницаемость (magnetic permeability); μ : Степень способности среды изменять магнитное поле.

2.9.5 магнитная постоянная [магнитная проницаемость вакуума] [magnetic constant (magnetic permeability of vacuum)]; μ_0 : Величина, определяемая по формуле

$$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ Н} \cdot \text{А}^{-2}.$$

2.9.6 магнитная восприимчивость [(volume) magnetic susceptibility]; χ :

Степень способности среды изменять магнитное поле, связанная с магнитной проницаемостью μ соотношением

$$\frac{\mu}{\mu_0} = 1 + \chi,$$

где $\frac{\mu}{\mu_0}$ — относительная магнитная проницаемость μ_r .

2.9.7 остаточная намагченность (permanent magnetization); M : Параметр, определяющий магнитное состояние материальных тел, таких как гири, при отсутствии внешнего магнитного поля (в общем случае, намагничивание — это вектор, величина и направление которого необязательно постоянны внутри материала). Намагничивание тела порождает неоднородное магнитное поле в пространстве и таким образом может порождать магнитные силы, действующие на другие материалы.

2.10 пределы допускаемой погрешности (maximum permissible error); δm или m_{pre} : Максимальное абсолютное значение разности между условной массой и номинальным значением массы гири, определяемое с помощью соответствующих эталонных гирь.

2.11 параметр шероховатости; параметр R (R_a, R_z) (roughness parameter; R-parameter): Параметр, описывающий профиль шероховатости образца, где R указывает на тип оцениваемого профиля, в этом случае R обозначает профиль шероховатости. Оцениваемый профиль образца может быть выражен через различные типы профилей: профиль шероховатости или параметр R , профиль волнистости или параметр W по международному стандарту [4].

2.12 гири для определения чувствительности (sensitivity weight): Гири, используемые для определения чувствительности весов {в соответствии с Т.4.1 международной рекомендации МОЗМ MP 76-1 [OIML R 76-1 (далее — R76-1)] «Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания»}.

2.13 набор гирь (set of weights or weight set): Серия или группа гирь, как правило представленных в футляре и расположенных в таком порядке, который позволяет воспроизводить все нагрузки в диапазоне от массы гири с наименьшим номинальным значением до суммы масс всех гирь с шагом, равным наименьшему номинальному значению массы гири из серии. Гири должны иметь сходные метрологические характеристики и одинаковые или разные номинальные значения согласно 4.3 и относиться к одному и тому же классу точности.

2.14 температура (temperature): t : Температура в градусах Цельсия, связанная с абсолютной термодинамической температурной шкалой, называемой шкалой Кельвина, формулой $t = T - 273,15$.

2.15 испытание (test): Техническая операция, заключающаяся в определении одной или более характеристики или функции данного продукта, материала, оборудования, организма, физического явления, процесса или услуги в соответствии с определенной методикой (в соответствии с 13.1 руководства [5]).

2.16 испытуемая гиря (test weight): m_t : Гиря, которая должна быть испытана в соответствии с настоящим стандартом.

2.17 тип (type): Определенная модель гирь или набора гирь, для которого установлено ее соответствие предъявляемым требованиям.

2.17.1 испытание в целях утверждения типа (type evaluation): Обязательные испытание образцов гирь или набора гирь, область применения которых находится в сфере государственного регулирования, в целях утверждения типа на соответствие настоящему стандарту.

2.17.2 утверждение типа (type approval): Процесс принятия решения уполномоченным органом на основании рассмотрения протокола испытаний типа для типа гирь или набора гирь и профессиональное суждение о том, что тип соответствует обязательным требованиям настоящего стандарта для законного применения.

2.18 поверка (verification): Установление органом государственной метрологической службы (или другим официально уполномоченным органом, организацией) пригодности гирь к применению на основании экспериментально определяемых метрологических характеристик и подтверждения их соответствия обязательным требованиям настоящего стандарта. Поверка включает в себя как проверку, так и клеймение. [Взято в сокращенном виде из словаря [2] (статьи 2.4 и 2.13).]

2.18.1 первичная поверка (initial verification): Ряд испытаний метрологических характеристик или визуальных проверок, выполняемых перед вводом гири в эксплуатацию, с целью определить, соответствуют ли гири или набор гирь данному типу и правилам и находятся ли их метрологические характеристики в пределах, допустимых для первичной поверки. Если гири или набор гирь проходят все испытания и проверки, то признают их законный характер, что подтверждают клеймением и/или выдачей свидетельства о поверке.

2.18.2 периодическая поверка; инспекционная поверка в процессе эксплуатации (subsequent verification; in-service inspection): Ряд испытаний и визуальных проверок, также проводимых официальным представителем службы законодательной метрологии (инспектором) для установления того, продолжают ли гири и/или набор гирь, находящиеся в эксплуатации некоторое время с момента предыдущей поверки, соответствовать или вновь соответствуют правилам, и сохраняют ли они свои метрологические характеристики в требуемых пределах.

П р и м е ч а н и е — Если гири и/или набор гирь проходят все испытания и проверки, их законный характер либо подтверждают, либо вновь устанавливают клеймением и/или выдачей сертификата поверки.

2.19 гиря (weight): Материальная мера массы, нормируемая по физическим и метрологическим характеристикам: форме, размерам, материалу, качеству поверхности, номинальному значению, плотности, магнитным свойствам и пределам допускаемой погрешности.

2.20 вес тела (weight of body); F_g : Сила тяжести, с которой тело притягивается Землей. «Вес» означает количество одной и той же природы в виде силы: вес тела есть произведение его массы и ускорения силы тяжести.

2.21 масса гири (real mass); m : Масса гири, значение которой получено с учетом фактической плотности материала гири и фактической плотности воздуха на момент измерений.

2.22 компаратор массы (mass comparator): Средство сравнения, предназначенное для сличения гирь.

2.23 подекадная калибровка набора гирь: Определение значения массы гирь методом совокупных измерений (методом сличения с эталонной гирей суммы гирь проверяемого набора, соответствующих ей по массе, и последующих сличений различных комбинаций гирь и вычисления значения массы каждой гири путем решения системы уравнений).

П р и м е ч а н и е — Дополнительные определения приведены для однозначного раскрытия терминов, применяемых в настоящем стандарте.

3 Обозначения

В настоящем стандарте применены обозначения, приведенные в следующей таблице:

Таблица

Обозначение	Единица	Определение
A	м^2	Площадь
B	Tл	Магнитная индукция в среде
B_E	Tл	Показание гауссметра окружающего магнитного поля без гири
B_0	Tл	Магнитная индукция в вакууме
C	—	Поправка на действие выталкивающей силы воздуха
C_a	—	Поправка на действие выталкивающей силы воздуха для плотности воздуха во время цикла взвешивания в воздухе
C_{al}	—	Поправка на действие выталкивающей силы воздуха для плотности воздуха во время цикла взвешивания в жидкости
C_s	—	Поправка на действие выталкивающей силы воздуха для плотности гири для определения чувствительности
D	кг	Разность показаний весов между минимальным и максимальным значениями при испытании на нецентральное положение нагрузки
d	кг	Действительный интервал шкалы
F_1	Н	Среднее значение силы, рассчитанное с использованием среднего изменения массы на компараторе массы для первого ряда показаний
F_2	Н	Среднее значение силы, рассчитанное с использованием среднего изменения массы на компараторе массы для второго ряда показаний
F_a	Н	Средняя сила, обусловленная магнитной восприимчивостью
F_b	Н	Средняя сила, используемая для намагничивания
F_g	Н	Сила тяжести
F_{\max}	Н	Максимальная сила для расчета магнитной восприимчивости
F_z	Н	Магнитная сила, действующая между компаратором массы и гирей в вертикальном направлении или по оси z
g	$\text{м} \cdot \text{с}^{-2}$	Ускорение свободного падения
h	мм или м	Высота
H	$\text{А} \cdot \text{м}^{-1}$	Напряженность магнитного поля
H_{EZ}	$\text{А} \cdot \text{м}^{-1}$	Вертикальная составляющая напряженности магнитного поля Земли
hr	%	Относительная влажность
ΔI	кг	Разность между показаниями масс испытуемой и эталонной гирь, полученными на весах, где $\Delta I = I_1 - I_2$

Продолжение таблицы

Обозначение	Единица	Определение
ΔI_a	кг	Разность между показаниями масс в воздухе испытуемой и эталонной гирь, полученными на весах, где $\Delta I_a = I_{ta} - I_{ra}$
ΔI_1	кг	Разность показаний в жидкости, полученных на весах, где $\Delta I_1 = I_{11} - I_{r1}$
I	кг	Показание весов (деление шкалы)
I_a	—	Геометрический поправочный множитель по [6]
I_b	—	Геометрический поправочный множитель по [6]
I_{dl}	—	Показание весов для разницы на вытесненную жидкость
I_l	—	Показание весов для сосуда и содержащейся в нем жидкости
I_{l+g}	—	Показание весов для жидкости и гири, содержащихся в сосуде
I_{ra}	—	Показание весов для испытуемой гири в воздухе (после тарирования)
I_{rl}	—	Показание весов для испытуемой гири в жидкости (после тарирования)
j	—	Подстрочный символ для числа испытуемых гирь или числа серий измерений
k	—	Коэффициент расширения, как правило, используют $k = 2$ при доверительной вероятности 0,95 ($k = 3$ при доверительной вероятности 0,99) [7]
m	кг	Масса твердого тела (гира)
M	$\text{A} \cdot \text{м}^{-1}$	Остаточная намагниченность (см. также $\mu_0 M$)
M_v	$\text{кг} \cdot \text{моль}^{-1}$	Молярная масса воды [по формуле E.1 (приложение E)]
M_a	$\text{кг} \cdot \text{моль}^{-1}$	Молярная масса сухого воздуха
m_c	кг	Условная масса гири
m_{cr}	кг	Условная масса эталонной гири
m_{ct}	кг	Условная масса испытуемой гири
Δm_c	кг	Среднее значение результата измерений разности масс сличаемых гирь
m_d	$\text{A} \cdot \text{м}^2$	Магнитный момент (магнитов, используемых для измерения магнитной восприимчивости)
m_0	кг	Масса, номинальное значение массы гири (например, 1 кг)
m_r	кг	Масса эталонной гири, используемой для сличений с испытуемой гирей, причем обе находятся в воздухе или погружены в жидкость
m_{ra}	кг	Масса эталонной гири, используемой для сличения с испытуемой гирей, причем обе находятся в воздухе
m_{rl}	кг	Масса комбинации эталонных гирь, используемых для сличения с испытуемой гирей, причем эталоны находятся в воздухе, а испытуемая гиря — в жидкости

Продолжение таблицы

Обозначение	Единица	Определение
m_s	кг	Масса гири, используемой для определения чувствительности
m_1	кг	Масса испытуемой гири
m_{wa}	кг	Масса гири в воздухе
m_{wl}	кг	Масса гири в жидкости
Δm	кг	Разность масс, как правило, между испытуемой и эталонной гирями
$\overline{\Delta m}$	кг	Среднее значение ряда измерений, составляющих число идентичных циклов взвешивания, или число серий, имеющих приблизительно одинаковое среднее квадратическое отклонение
Δm_c	кг	Результат измерения разности условных масс спличаемых гирь
n	—	Число циклов сличений; $i = 1, \dots, n$
p	Па или гПа	Давление
p_{sv}	Па	Давление насыщенного пара влажного воздуха
R	Дж/(моль · К)	Молярная газовая постоянная
R_a	мкм	Средняя высота профиля шероховатости (R — параметр шероховатости) (по разделу 11)
R_z	мкм	Максимальная высота профиля шероховатости (R — параметр шероховатости) (по разделу 11)
r	—	Подстрочный символ для эталонной гири
s	кг	Среднее квадратическое отклонение
s	—	Подстрочный символ для гири для определения чувствительности
T	К	Термодинамическая температура по Международной температурной шкале 1990 (МТШ-90)
t	—	Подстрочный символ для испытуемой гири
t	°С	Температура в градусах Цельсия, где $t = T - 273,15$
t_{ref}	°С	Нормальная температура
U	кг	Неопределенность, расширенная неопределенность
u	кг	Неопределенность, стандартная неопределенность
$u(m_r)$	кг	Неопределенность эталонной гири
u_b	кг	Стандартная неопределенность определения поправки на действие выталкивающей силы воздуха
u_{ba}	кг	Неопределенность, обусловленная весами
$u_{ba}(\overline{\Delta m_c})$	кг	Суммарная стандартная неопределенность работы весов

Окончание таблицы

Обозначение	Единица	Определение
u_c	кг	Суммарная стандартная неопределенность
u_d	кг	Неопределенность, обусловленная дискретностью компаратора
u_E	кг	Неопределенность, обусловленная нецентральным положением нагрузки на грузоприемной платформе
u_{inst}	кг	Неопределенность, обусловленная нестабильностью эталонной гири
u_{ma}	кг	Неопределенность, обусловленная магнетизмом
u_s	кг	Неопределенность, обусловленная чувствительностью компаратора
$u_{\text{взв}}$	кг	Неопределенность, обусловленная процессом взвешивания
V	м^3	Объем твердого тела (гири)
$V_{i,j}$	м^3	Объем i -й эталонной гири из комбинации гиры
x_V	—	Молярная доля водяного пара
Z	—	Коэффициент сжимаемости
Z_1	мм	Расстояние от верха гири до центра магнита [рисунок В.1 (приложение В)]
Z_0	мм	Расстояние от центра магнита до основания гири [рисунок В.1 (приложение В)]
ρ_a	$\text{кг} \cdot \text{м}^{-3}$	Плотность влажного воздуха
ρ_0	$\text{кг} \cdot \text{м}^{-3}$	Нормальная плотность воздуха, равная $1,2 \text{ кг}/\text{м}^3$
ρ_r	$\text{кг} \cdot \text{м}^{-3}$	Плотность эталонной гири массой m_r
ρ_{ra}	$\text{кг} \cdot \text{м}^{-3}$	Плотность эталонной гири массой m_{ra}
ρ_{ref}	$\text{кг} \cdot \text{м}^{-3}$	Единая условная плотность материала гиры ($8000 \text{ кг} \cdot \text{м}^{-3}$)
ρ_{ri}	$\text{кг} \cdot \text{м}^{-3}$	Плотность эталонной гири с массой m_{ri}
ρ_s	$\text{кг} \cdot \text{м}^{-3}$	Плотность гири, используемой для определения чувствительности
ρ_t	$\text{кг} \cdot \text{м}^{-3}$	Плотность испытуемой гири
ρ_x	$\text{кг} \cdot \text{м}^{-3}$	Плотность сплава (x)
ρ_y	$\text{кг} \cdot \text{м}^{-3}$	Плотность сплава (y)
$\delta m/m_0$	—	Пределы допускаемой относительной погрешности для гиры
μ	$\text{Н} \cdot \text{А}^{-2}$	Магнитная проницаемость
μ_r	—	Относительная магнитная проницаемость (μ/μ_0)
μ_0	$\text{Н} \cdot \text{А}^{-2}$	Магнитная постоянная (магнитная проницаемость вакуума), $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$, $\text{Н} \cdot \text{А}^{-2}$
$\mu_0 M$	Тл	Остаточная магнитная индукция, обусловленная намагниченностью гири
χ	—	(Объемная) магнитная восприимчивость

4 Единицы измерений и номинальные значения массы гирь

4.1 Единицы измерений

Применяемые единицы измерений:

- миллиграмм (мг), грамм (г) и килограмм (кг) для массы;
- килограмм на кубический метр для плотности (кг · м⁻³).

4.2 Номинальные значения

Номинальные значения массы гирь в килограммах должны соответствовать членам числового ряда $1 \cdot 10^n, 2 \cdot 10^n, 5 \cdot 10^n$, где n — целое положительное или отрицательное число, или нуль.

4.3 Последовательность номинальных значений массы гирь

4.3.1 Набор гирь может состоять из гирь, образующих одну или несколько декад номинальных значений массы. Состав каждой декады должен соответствовать одному из следующих числовых рядов:

- (1; 1; 2; 5) · 10^n кг;
- (1; 1; 1; 2; 5) · 10^n кг;
- (1; 2; 2; 5) · 10^n кг;
- (1; 1; 2; 2; 5) · 10^n кг;

где n — целое положительное или отрицательное число, или нуль.

4.3.2 Набор гирь может также состоять из нескольких гирь одного номинального значения массы (например, 10 шт. или членов набора, причем каждая штука или член набора имеет номинальное значение массы $5 \cdot 10^n$ кг).

Метрологические требования

5 Пределы допускаемой погрешности при поверке

5.1 Пределы допускаемой погрешности при первичной, периодической или инспекционной поверке в процессе эксплуатации

5.1.1 Пределы допускаемой погрешности

Пределы допускаемой погрешности при первичной поверке отдельных гирь, приведенные в таблице 1, относятся к условной массе.

5.1.2 Пределы допускаемой погрешности гирь при периодической или инспекционной поверке в процессе эксплуатации оставлены на усмотрение каждого государства. Однако если пределы допускаемой погрешности гирь превышают значения, приведенные в таблице 1, то гири не могут соответствовать классам, установленным настоящим стандартом.

5.2 Расширенная неопределенность

Для каждой гири расширенная неопределенность U при $k = 2$ условной массы должна быть не более одной трети пределов допускаемой погрешности, приведенной в таблице 1.

$$U \leq 1/3 \cdot \delta m. \quad (5.2-1)$$

5.3 Условная масса

5.3.1 Условная масса гирь m_0 (определенная с расширенной неопределенностью U в соответствии с 5.2) не должна отличаться от своего номинального значения m_0 более чем на предел допускаемой погрешности δm минус расширенная неопределенность:

$$m_0 - (\delta m - U) \leq m_0 \leq m_0 + (\delta m - U). \quad (5.3-1)$$

5.3.2 Для гирь классов E_1 и E_2 , всегда сопровождаемых сертификатами (свидетельствами), в которых приведены соответствующие данные (в соответствии с 15.2.1), отклонение от номинального значения $m_0 - m_0$ должно быть учтено пользователем.

Таблица 1 — Пределы допускаемой погрешности гирь $\pm \delta m$

В миллиграммах

Номинальное значение массы гирь ¹⁾	Класс гирь								
	E ₁	E ₂	F ₁	F ₂	M ₁	M ₂₋₂	M ₂	M ₂₋₃	M ₃
5000 кг			25000	80000	250000	500000	800000	1600000	2500000
2000 кг			10000	30000	100000	200000	300000	600000	1000000
1000 кг		1600	5000	16000	50000	100000	160000	300000	500000
500 кг		800	2500	8000	25000	50000	80000	160000	250000
200 кг		300	1000	3000	10000	20000	30000	60000	100000
100 кг		160	500	1600	5000	10000	16000	30000	50000
50 кг	25	80	250	800	2500	5000	8000	16000	25000
20 кг	10	30	100	300	1000		3000		10000
10 кг	5,0	16	50	160	500		1600		5000
5 кг	2,5	8,0	25	80	250		800		2500
2 кг	1,0	3,0	10	30	100		300		1000
1 кг	0,5	1,6	5,0	16	50		160		500
500 г	0,25	0,8	2,5	8,0	25		80		250
200 г	0,10	0,3	1,0	3,0	10		30		100
100 г	0,05	0,16	0,5	1,6	5,0		16		50
50 г	0,03	0,10	0,3	1,0	3,0		10		30
20 г	0,025	0,08	0,25	0,8	2,5		8,0		25
10 г	0,020	0,06	0,20	0,6	2,0		6,0		20
5 г	0,016	0,05	0,16	0,5	1,6		5,0		16
2 г	0,012	0,04	0,12	0,4	1,2		4,0		12
1 г	0,010	0,03	0,10	0,3	1,0		3,0		10
500 мг	0,008	0,025	0,08	0,25	0,8		2,5		
200 мг	0,006	0,020	0,06	0,20	0,6		2,0		
100 мг	0,005	0,016	0,05	0,16	0,5		1,6		
50 мг	0,004	0,012	0,04	0,12	0,4				
20 мг	0,003	0,010	0,03	0,10	0,3				
10 мг	0,003	0,008	0,025	0,08	0,25				
5 мг	0,003	0,006	0,020	0,06	0,20				
2 мг	0,003	0,006	0,020	0,06	0,20				
1 мг	0,003	0,006	0,020	0,06	0,20				

¹⁾ Номинальные значения массы гирь указывают наибольшую и наименьшую номинальную массу, допустимую в любом классе, а также пределы допускаемой погрешности, которые не должны распространяться на более высокие или низкие значения. Например, минимальное номинальное значение массы для гири класса M₂ равно 100 мг, в то время как максимальное значение равно 5000 кг. Гиря номинальной массой 50 мг не будет принята как гиря класса M₂ согласно настоящему стандарту, а вместо этого она должна соответствовать пределам допускаемой погрешности и другим требованиям для класса M₁ (например, форме и маркировке) для этого класса точности гирь. В противном случае гирю не считают соответствующей настоящему стандарту.

Технические требования

6 Форма

6.1 Общие требования

6.1.1 Гири должны иметь простую геометрическую форму, несложную для изготовления. Гири не должны иметь острых краев или углов, чтобы предотвратить их износ, и не должны иметь явно выраженных впадин, чтобы предотвратить скопление грязи (т. е. пыли) на их поверхности.

6.1.2 Гири из данного набора должны иметь одинаковую форму, за исключением гирь номинальным значением массы (далее — номинальная масса) 1 г и менее.

6.2 Гири номинальной массой 1 г или менее

6.2.1 Гири номинальной массой 1 г или менее должны иметь форму плоских многоугольных пластин или проволок в соответствии с таблицей 2, что обеспечивает легкость работы с ними.

6.2.2 Гири номинальной массой 1 г могут иметь форму плоских многоугольных пластин или проволок (по 6.3.1). Форма гирь, на которых не указано их номинальное значение, должна соответствовать значениям, приведенным в таблице 2.

Таблица 2 — Форма гирь номинальной массой 1 г и менее

Номинальные значения массы, мг	Многоугольные пластины	Проволоки		
5, 50, 500	Многоугольные	Многоугольные	или	5 сегментов
2, 20, 200	Квадратные	Квадратные		2 сегмента
1, 10, 100, 1000	Треугольные	Треугольные		1 сегмент

6.2.3 Набор гирь может состоять из более одной последовательности форм, которые отличаются друг от друга. Однако в серии последовательностей декада гирь с другой формой не должна быть вставлена между двумя декадами гирь с одинаковой формой.

6.3 Гири номинальной массой от 1 г до 50 кг

6.3.1 Гири номинальной массой 1 г могут иметь форму либо гирь, кратных 1 г, либо форму дольных гирь.

6.3.2 Гири номинальной массой от 1 г до 50 кг могут иметь внешние размеры, показанные на рисунках и в таблицах приложения А.

6.3.2.1 Эти гири также могут иметь цилиндрическую или слегка заостренную коническую форму [например, приведенный на рисунке А.1 (приложение А)]. Высота гири должна быть между 3/4 и 5/4 ее среднего диаметра.

6.3.2.2 Эти гири также могут иметь отвинчивающуюся головку высотой от 0,5 до 1-го среднего диаметра гири.

6.3.3 Кроме вышеприведенных форм (по 6.3.2) гири номинальной массой от 5 до 50 кг могут иметь и другую форму, подходящую для способа обращения с ними. Кроме отвинчивающейся головки они могут иметь жесткие элементы конструкции для манипуляции с гирей, входящие в состав гирь, такие как оси, ручки, крючки или проушины и т. п.

6.3.4 Гири класса М с номинальными значениями массы от 5 до 50 кг могут также иметь форму прямоугольных параллелепипедов со скругленными краями и жесткой ручкой. Типичные размеры для этих гирь показаны на рисунках А.2 и А.3 (приложение А).

6.4 Гири номинальной массой 50 кг или более

6.4.1 Гири номинальной массой 50 кг или более могут иметь цилиндрическую, прямоугольную и другую подходящую форму. Форма должна обеспечивать безопасное хранение гирь и обращение с ними.

6.4.2 Гири номинальной массой 50 кг или более могут иметь жесткие элементы конструкции для манипуляции с гирей, такие как оси, ручки, крючки или проушины и т. п.

6.4.3 Гири класса точности М, передвигаемые по плоскому полу (или по рельсам), должны быть снабжены роликовыми дорожками или желобками ограниченной площади.

7 Конструкция

7.1 Гири класса Е

7.1.1 Гири класса Е номинальной массой от 1 мг до 50 кг

Гири класса Е номинальной массой от 1 мг до 50 кг должны быть непустотелыми и не должны иметь каких-либо полостей, открытых для атмосферного воздуха. Эти гири должны быть выполнены из одного куска материала.

7.1.2 Гири класса Е₂ номинальной массой более 50 кг

7.1.2.1 Гири класса Е₂ номинальной массой более 50 кг могут иметь подгоночную полость. Объем этой полости не должен превышать 1/1000 общего объема гири. Полость должна быть герметично закрытой и быть водо- и воздухонепроницаемой (например, с использованием пробки). Резьбовая пробка либо со шлицем под отвертку, либо с жестким элементом конструкции, таким как головка, ручка, проушина и т. п., должна закрывать подгоночную полость. Материал, из которого изготовлена пробка, должен быть таким же, как тело собственно гири, и должен соответствовать требованиям к поверхности для класса Е₂.

7.1.2.2 После первичной подгонки примерно 1/2 часть общего объема подгоночной полости должна оставаться пустой.

7.2 Гири класса F

Гири класса F могут состоять из одной и более части, выполненной из одного и того же материала.

7.2.1 Гири класса F номинальной массой от 1 г до 50 кг

7.2.1.1 Гири класса F номинальной массой от 1 г до 50 кг могут иметь подгоночную полость. Объем этой полости не должен превышать 1/4 общего объема гири. Полость должна быть закрываемой либо с помощью отвинчивающейся головки, либо с помощью любого другого подходящего приспособления.

7.2.1.2 После первичной подгонки примерно 1/2 часть общего объема подгоночной полости должна оставаться пустой.

7.2.2 Гири класса F номинальной массой более 50 кг

Гири класса F номинальной массой более 50 кг могут представлять собой модуль, собранный из нескольких частей, закрытый и запаянnyй так, чтобы он был воздухо- и водонепроницаемым. Содержимое модуля может быть выполнено из материала, отличающегося от того, из которого изготовлен собственно модуль, и должно соответствовать требованиям к магнитным свойствам для классов F₁ и F₂. Стенки модуля должны быть достаточно жесткими для того, чтобы избежать деформаций, вызываемых изменениями давления окружающего воздуха, транспортировкой, ударами и т. п. Соотношение между массой и объемом должно соответствовать требованиям плотности согласно таблице 5.

7.2.2.1 Гири класса F номинальной массой более 50 кг могут иметь подгоночную полость. Объем этой полости не должен превышать 1/20 общего объема гири. Полость должна быть герметично закрываемой и быть водо- и воздухонепроницаемой (например, с использованием пробки). Резьбовая пробка либо со шлицем под отвертку, либо с жестким элементом конструкции, таким как головка, ручка, проушина и т. п., должна закрывать подгоночную полость.

7.2.2.2 После первичной подгонки примерно 1/2 часть общего объема подгоночной полости должна оставаться пустой.

7.3 Гири класса М

7.3.1 Гири классов M₁, M₂ и M₃ номинальной массой от 1 г до 50 кг

7.3.1.1 Гири классов M₁, M₂ и M₃ номинальной массой от 1 до 10 г должны быть непустотелыми и не должны иметь подгоночной полости. Гири классов M₁, M₂ и M₃ номинальной массой от 20 до 50 г могут иметь подгоночную полость. Для классов M₁, M₂ и M₃ номинальной массой от 100 г до 50 кг подгоночная полость обязательна. Однако подгоночная полость необязательна для гири классов M₁ и M₂ номинальной массой от 20 до 200 г, изготовленных из нержавеющей стали. Подгоночная полость должна быть сконструирована таким образом, чтобы предотвратить накопление ионородной материи или мусора в ней, но обеспечивать надежное закрытие полости и в то же время доступ к ней для дополнительных подгонок. Объем подгоночной полости не должен превышать 1/4 части общего объема гири.

7.3.1.2 После первичной подгонки примерно 1/2 часть общего объема подгоночной полости должна оставаться пустой.

7.3.2 Цилиндрические гири классов M₁, M₂ и M₃ номинальной массой от 100 г до 50 кг [рисунок А.1 (приложение А)] должны иметь подгоночную полость, соосную с вертикальной осью гири, открывающуюся в верхней части головки и имеющую расширение диаметра на входе. Полость должна закрываться либо резьбовой втулкой со шлицем под отвертку (рисунок А.1, вариант 1), либо диском с центральным

отверстием для его перемещения (рисунок А.1, вариант 3). Втулка или диск должен(на) быть изготовлен(на) из латуни или другого подходящего металла или сплава и должен(на) быть запечатан пробкой из свинца или подобного материала, вставляемой во внутреннюю круговую канавку, имеющуюся в расширенной части диаметра.

7.3.3 Гири классов M_1 , M_2 и M_3 номинальной массой от 5 до 50 кг, выполненные в форме прямоугольного параллелепипеда, должны иметь подгоночную полость, образуемую либо внутренней поверхностью трубчатой ручки, либо, если ручка непустотелая, подгоночная полость должна быть отлита внутри одной из стоек гири. Подгоночная полость должна открываться на верхней части гири [рисунки А.2 и А.3 (приложение А)].

7.3.3.1 Если подгоночная полость находится в трубчатой ручке [рисунок А.2 (приложение А)], полость должна быть закрыта либо резьбовой втулкой со шлицем под отвертку, либо диском с центральным отверстием для его перемещения. Втулка (или диск) должна быть изготовлена из латуни или другого подходящего сплава и должна герметично закрываться пробкой из свинца (или подобным материалом), вставляемой во внутреннюю круговую канавку или в резьбу трубки.

7.3.3.2 Если подгоночная полость отлита внутри стойки и открывается на боковой или верхней поверхности стойки [рисунок А.3 (приложение А)], полость должна быть закрываемой пластиной, выполненной из мягкой стали или другого подходящего материала, герметично изолированного свинцовыми дюбелями или подобным материалом, вставляемым в корпус с коническим сечением.

7.3.4 Гири класса M номинальной массой 50 кг или более

Указанные гири не должны иметь полостей, которые могут накапливать пыль или мусор.

7.3.4.1 Гири должны иметь одну или более подгоночную полость. Общий объем всех подгоночных полостей не должен превышать 1/10 общего объема гири. Полости должны герметично закрываться и быть водо- и воздухонепроницаемыми (например, с использованием пробки). Полости должны герметично закрываться резьбовой втулкой со шлицем под отвертку, либо с жестким элементом конструкции (например, головкой или ручкой).

7.3.4.2 После первичной подгонки по крайней мере 1/3 часть общего объема подгоночной полости должна оставаться пустой.

8 Материал

8.1 Общие положения

Гири должны быть устойчивыми к коррозии. Качество материала должно быть таким, чтобы изменение массы гири было пренебрежимо мало по сравнению с пределами допускаемой погрешности для их класса точности (в соответствии с таблицей 1) в нормальных условиях эксплуатации и для их конкретного назначения.

8.2 Гири классов E_1 и E_2

Для гири номинальной массой 1 г и более прочность примененного материала и его износостойчивость должны быть такими же или лучше, чем у аустенитной нержавеющей стали.

8.3 Гири класса F

Поверхность гири класса F номинальной массой 1 г или более может иметь подходящее металлическое покрытие для того, чтобы улучшить их коррозионную стойкость и прочность.

8.3.1 Для гири класса F номинальной массой 1 г или более прочность и хрупкость используемых материалов должны быть, по крайней мере, такими же, как у цельнотянутой латуни.

8.3.2 Для гири класса F номинальной массой 50 кг или более прочность и хрупкость используемых материалов для всего тела или для внешних поверхностей должны быть, по крайней мере, такими же, как у нержавеющей стали.

8.4 Гири классов M_1 , M_2 и M_3 номинальной массой 50 кг или менее

Поверхность гири номинальной массой 1 г или более может иметь подходящее покрытие для того, чтобы повысить их сопротивление коррозии и прочность.

8.4.1 Гири класса M номинальной массой менее 1 г должны быть изготовлены из материала, достаточно устойчивого к коррозии и окислению.

8.4.2 Цилиндрические гири класса M , номинальной массой менее 5 кг и гири классов M_2 и M_3 номинальной массой менее 100 г должны быть изготовлены из латуни или другого материала, прочность и сопротивление коррозии которого такие же или лучше, чем у латуни. Другие цилиндрические гири классов

M_1 , M_2 и M_3 номинальной массой 50 кг или менее должны быть изготовлены из серого чугуна или другого материала, хрупкость и сопротивление коррозии которого такие же или лучше, чем у серого чугуна.

8.4.3 Гири, имеющие форму прямоугольного параллелепипеда, номинальной массой от 5 до 50 кг должны быть изготовлены из материала, сопротивление коррозии которого по крайней мере такое же, как у серого чугуна. Хрупкость этого материала не должна быть больше, чем у серого чугуна.

8.4.4 Ручки гири, имеющих форму параллелепипеда, должны быть выполнены из одного куска стальной трубы или из чугуна, составляющего одно целое с телом гири.

8.5 Гири класса M номинальной массой более 50 кг

8.5.1 Поверхность гири может иметь подходящее покрытие для того, чтобы улучшить их коррозионную стойкость. Это покрытие должно выдерживать удары и погодные условия.

8.5.2 Гири должны быть выполнены из одного или нескольких материалов с коррозионной стойкостью такой же или лучше, чем у серого чугуна.

8.5.3 Материал должен иметь такие прочность и сопротивление, которые позволяют выдерживать нагрузки и удары, возможные в нормальных условиях эксплуатации.

8.5.4 Ручки гири, имеющих форму параллелепипеда, должны быть выполнены из одного куска стальной трубы или из чугуна, составляющего одно целое с телом гири.

9 Магнетизм

9.1 Пределы остаточной магнитной индукции, обусловленной намагниченностью гири

Значения остаточной намагниченности M , выраженные в единицах остаточной магнитной индукции $\mu_0 M$, не должны превышать значений, приведенных в таблице 3.

Т а б л и ц а 3 — Максимальная остаточная магнитная индукция $\mu_0 M$

В микротеслах			
Класс гири	Максимальная остаточная магнитная индукция $\mu_0 M$	Класс гири	Максимальная остаточная магнитная индукция $\mu_0 M$
E_1	2,5	M_1	250
E_2	8	$M_{1,2}$	500
F_1	25	M_2	800
F_2	80	$M_{2,3}$	1600
		M_3	2500

9.2 Пределы магнитной восприимчивости

Значения магнитной восприимчивости гири не должны превышать значений, приведенных в таблице 4.

Т а б л и ц а 4 — Максимальная магнитная восприимчивость χ

Номинальное значение массы гири m	Класс гири			
	E_1	E_2	F_1	F_2
$m \leq 1 \text{ г}$	0,25	0,9	10	—
$2 \text{ г} \leq m \leq 10 \text{ г}$	0,06	0,18	0,7	4
$20 \text{ г} \leq m$	0,02	0,07	0,2	0,8

9.3 Если значения остаточной намагниченности и магнитной восприимчивости, полученные при всех местных измерениях, меньше указанных в таблицах 3 и 4, то предполагают, что составляющие неопределенности, обусловленные магнетизмом гири, пренебрежимо малы. Максимальные значения остаточной намагниченности и магнитной восприимчивости, указанные в таблицах 3 и 4, таковы, что при магнитных полях и градиентах магнитных полей, которые, вероятно, присутствуют на чашах компаратора, они вызывают изменение условной массы менее 1/10 пределов допускаемой погрешности испытуемой гири по [8], [9].

10 Плотность

10.1 Общие положения

Плотность материала гирь (таблица 5) должна быть такой, чтобы отклонение на 10 % от нормальной плотности воздуха ($1,2 \text{ кг} \cdot \text{м}^{-3}$) не создавало погрешности, превышающей одну четвертую часть абсолютного значения пределов допускаемой погрешности, приведенных в таблице 1.

Таблица 5 — Минимальные и максимальные пределы плотности ρ_{\min}, ρ_{\max}

Номинальное значение массы гирь	$\rho_{\min}, \rho_{\max}, 10^3 \text{ кг} \cdot \text{м}^{-3}$							
	Класс гирь (для класса M_3 значения не нормированы)							
	E_1	E_2	F_1	F_2	M_1	M_{12}	M_2	M_{23}
$\geq 100 \text{ г}$	7,934—8,067	7,81—8,21	7,39—8,73	6,4—10,7	$\geq 4,4$	$> 3,0$	$\geq 2,3$	$\geq 1,5$
50 г	7,92—8,08	7,74—8,28	7,27—8,89	6,0—12,0	$\geq 4,0$			
20 г	7,84—8,17	7,50—8,57	6,6—10,1	4,8—24,0	$\geq 2,6$			
10 г	7,74—8,28	7,27—8,89	6,0—12,0	$\geq 4,0$	$\geq 2,0$			
5 г	7,62—8,42	6,9—9,6	5,3—16,0	$\geq 3,0$				
2 г	7,27—8,89	6,0—12,0	$\geq 4,0$	$\geq 2,0$				
1 г	6,9—9,6	5,3—16,0	$\geq 3,0$					
500 мг	6,3—10,9	$\geq 4,4$	$\geq 2,2$					
200 мг	5,3—16,0	$\geq 3,0$						
100 мг	$\geq 4,4$							
50 мг	$\geq 3,4$							
20 мг	$\geq 2,3$							

П р и м е ч а н и я

1 Правило, относящееся к плотности гирь. Предположительно $\delta m/m_0$ — пределы допускаемой относительной погрешности гирь. Плотность гири ρ должна удовлетворять следующим условиям:

$$8000 \text{ кг} \cdot \text{м}^{-3} \cdot \frac{1}{1 + 10^5 \left(\frac{\delta m/m_0}{6} \right)} \leq \rho \leq 8000 \text{ кг} \cdot \text{м}^{-3} \cdot \frac{1}{1 - 10^5 \left(\frac{\delta m/m_0}{6} \right)}, \text{ если } \delta m/m_0 < 6 \cdot 10^{-6}; \quad (10.1-1)$$

$$8000 \text{ кг} \cdot \text{м}^{-3} \cdot \frac{1}{1 + 10^5 \left(\frac{\delta m/m_0}{6} \right)} \geq \rho, \text{ если } \delta m/m_0 \geq 6 \cdot 10^{-6}. \quad (10.1-2)$$

2 Независимо от требований, касающихся плотности гирь, желательно получить плотность $8000 \text{ кг} \cdot \text{м}^{-3}$, особенно для эталонных гирь или рабочих гирь с большим номинальным значением массы. Например, может быть использовано чугунное тело, имеющее встроенную специальную полость, в которой отлит свинцовый сердечник, с массой, составляющей приблизительно 30 % общей номинальной массы эталона.

10.2 Поправка на действие выталкивающей силы воздуха

10.2.1 Если плотность воздуха во время измерений ρ_a отличается от $\rho_0 = 1,2 \text{ кг} \cdot \text{м}^{-3}$ более чем на $\pm 10 \%$ и плотность материала испытуемой гири ρ_i отличается от плотности материала эталонной гири ρ_e ,

условная масса гири может быть скорректирована поправкой на действие выталкивающей силы С следующим образом:

$$m_{ct} = m_{cr} (1 + C) + \overline{\Delta m_c}, \quad (10.2-1)$$

$$\text{где } C = \left(\rho_a - \rho_0 \right) \left[\frac{1}{\rho_t} - \frac{1}{\rho_r} \right]; \quad (10.2-2)$$

$\overline{\Delta m_c}$ — среднее значение результата измерений разности масс сличаемых гирь;

ρ_r — плотность материала эталонной гири;

m_{ct} и m_{cr} — условная масса испытуемой и эталонной гири, соответственно.

10.2.2 Гири, используемые для калибровки/проверки весов

Высота над уровнем моря и соответствующие изменения плотности воздуха могут влиять на погрешность измерений условной массы гирь, поэтому должна быть использована поправка на выталкивающую силу воздуха в соответствии с 10.2.1. При этом плотность гирь должна быть известна. Если необходимо использовать гири класса Е на высоте более 330 м, должна быть указана плотность гирь вместе с их неопределенностью. Для гирь класса F, это же правило справедливо на высоте более 800 м. В противном случае изготовители должны учитывать уменьшение выталкивающей силы воздуха на больших высотах при указании класса гирь.

11 Состояние поверхности

11.1 Общие положения

При нормальных условиях эксплуатации качество поверхности должно быть таким, чтобы любое изменение массы гирь было пренебрежимо мало относительно пределов допускаемой погрешности.

11.1.1 Поверхность гирь (включая основание и углы) должна быть гладкой, и края должны быть закруглены.

11.1.2 Поверхность гирь классов Е и F не должна быть пористой и должна блестеть при визуальном осмотре. Визуальный осмотр может быть достаточным, за исключением спорных или сомнительных случаев. В таких случаях должны быть использованы значения, указанные в таблице 6. Максимальное значение шероховатости поверхности, допускаемое для гирь номинальной массой более 50 кг, должно в два раза превышать значения, указанные в таблице 6.

Т а б л и ц а 6 — Максимальные значения шероховатости поверхности

В микрометрах

Шероховатость поверхности	Класс гири			
	E ₁	E ₂	F ₁	F ₂
R _a	0,5	1	2	5
R _z	0,1	0,2	0,4	1

11.1.3 Поверхность цилиндрических гирь классов M₁, M₂ и M₃ номинальной массой от 1 г до 50 кг должна быть гладкой и не должна быть пористой при визуальном осмотре. Качество обработки чугунных гирь классов M₁, M₂ и M₃ номинальной массой от 100 г до 50 кг и всех гирь класса M номинальной массой более 50 кг должно быть таким же, как у серого чугуна, тщательно отлитого в форму из мелкого песка. Этого можно добиться с использованием соответствующих методов защиты поверхности.

12 Подгонка

Подгонка гири с данным номинальным значением массы должна быть выполнена таким образом, чтобы условная масса результата взвешивания этой гири в воздухе была равна заданному номинальному значению в пределах допускаемых погрешностей, установленных для класса точности, к которому принадлежит данная гири.

12.1 Гири класса Е

Подгонка гири должна быть выполнена применением шлифовки, полировки или другого подходящего способа. В конце процесса должны быть удовлетворены требования, предъявляемые к поверхности. Гири номинальной массой более 50 кг с подгоночной полостью могут быть подогнаны с использованием того же материала, из которого они изготовлены.

12.2 Гири класса F

Подгонка непустотелых гирь должна быть выполнена применением шлифовки, полировки или другого подходящего способа, не ухудшающего поверхность. Гири с подгоночными полостями должны быть подогнаны с использованием того же материала, из которого они изготовлены, или с использованием нержавеющей стали, латуни, олова, молибдена или вольфрама.

12.3 Гири класса М

12.3.1 Гири, изготовленные из тонкого листа или проволоки, номинальной массой от 1 мг до 1 г должны быть подогнаны путем обрезания, шлифовки или полировки.

12.3.2 Цилиндрические гири, не имеющие полостей, должны быть подогнаны путем полировки.

12.3.3 Гири, имеющие подгоночную полость, должны быть подогнаны путем добавления или удаления плотного металлического материала, такого как свинцовая дробь.

12.4 Нормальные условия

Нормальные условия проведения подгонки эталонных гирь:

- единичная условная плотность материала гири — 8000 кг · м⁻³;
- нормальная плотность воздуха — 1,2 кг · м⁻³;
- взвешивание в воздухе при температуре 20 °C без поправки на действие выталкивающей силы воздуха.

13 Маркировка**13.1 Общие положения**

Гири номинальной массой 1 г и номинальной массой, кратной единице, должны быть четко маркированы с указанием их номинального значения при условии, что качество поверхности и стабильность гири не ухудшаются из-за наличия маркировки или технологии нанесения маркировки гири, за исключением гири класса Е и гири номинальной массой 1 г, приведенных в 6.2.2.

13.1.1 Цифры, обозначающие номинальные значения массы гири, должны сопровождаться указанием единиц измерений:

- килограмма для масс 1 кг и выше;
- грамма для масс от 1 до 500 г.

13.1.2 Парные или тройные экземпляры гирь в наборе должны четко отличаться друг от друга обозначением одной или двумя звездочками, или точками, нанесенными в центре поверхности, за исключением проволочных гирь, которые должны отличаться друг от друга одним или двумя крючками.

13.2 Гири класса Е

Класс должен быть указан на крышке футляра (в соответствии с 14.1) для гири класса Е. Гири класса Е не должна быть маркирована, если только это не требуется для отличия ее от другой гири класса Е, и при условии, что качество поверхности и стабильность гири не ухудшаются из-за наличия маркировки или технологии нанесения маркировки гири. Максимально возможное число маркировок пользователя приведено в таблице 7.

Гири класса Е₂ могут иметь точку, расположенную не в центре верхней поверхности, чтобы отличать их от гири класса Е₁.

13.3 Гири класса F

Гири номинальной массой 1 г или более должны иметь отшлифованное или выгравированное номинальное значение, выраженное в соответствии с 13.1 (за которым не следует наименование или обозначение единицы).

13.3.1 Гири класса F₁ не должны иметь никаких маркировок класса.

13.3.2 Гири класса F₂ должны иметь маркировку их класса в виде буквы «F» вместе с указанием их номинального значения.

13.4 Гири классов M₁, M₂ и M₃

13.4.1 Прямоугольные гири номинальной массой от 5 до 5000 кг должны иметь номинальное значение массы, за которым следует обозначение «кг», вдавленное или выступающее на теле гири, как показано на рисунках А.2 и А.3 (приложение А).

13.4.2 Цилиндрические гири номинальной массой от 1 г до 5000 кг должны иметь номинальное значение массы, за которым следует обозначение «г» или «кг», вдавленное или выступающее на головке, как показано на рисунке А.1 (приложение А). У цилиндрических гири номинальной массой от 500 г до 5000 кг указанное обозначение может быть воспроизведено на цилиндрической поверхности тела гири.

13.4.3 Гири класса M_1 должны иметь вдавленный или выступающий знак « M_1 » или « M » вместе с указанием номинального значения в положении согласно рисункам А.2 и А.3 (приложение А). Гири класса M_1 , прямоугольной формы могут иметь вдавленный или выступающий знак изготовителя в центральной части гири, как показано на рисунках А.2 и А.3 (приложение А).

13.4.4 Прямоугольные гири класса M_2 должны иметь указание номинального значения массы и также могут иметь вдавленный или выступающий знак « M_2 » согласно рисункам А.2 и А.3 (приложение А).

13.4.5 Прямоугольные гири класса точности M_3 должны иметь вдавленный или выступающий знак « M_3 » или « X » вместе с указанием номинального значения массы в положении согласно рисункам А.2 и А.3 (приложение А).

13.4.6 Гири классов M_2 и M_3 (за исключением проволочных гири) могут иметь вдавленный или выступающий знак изготовителя:

- в центральной части прямоугольных гири;
- на верхней поверхности головки цилиндрических гири;
- на верхней поверхности цилиндра для цилиндрических гири класса M_3 , которые имеют ручку, как показано на рисунках А.1, А.2 и А.3 (приложение А).

13.4.7 Гири класса M_3 номинальной массой 50 кг или более

Гири должна иметь цифровое обозначение номинального значения массы, за которым следует обозначение единицы.

13.5 Гири классов $M_{1,2}$ и $M_{2,3}$

Гири класса $M_{1,2}$ должны иметь вдавленный или выступающий знак « $M_{1,2}$ », а гири класса $M_{2,3}$ — знак « $M_{2,3}$ » вместе с номинальным значением массы, за которым следует обозначение «кг». Гири классов $M_{1,2}$ и $M_{2,3}$ могут иметь вдавленный или выступающий знак изготовителя на верхней стороне поверхности и такого же размера, как показано на рисунках А.1, А.2 и А.3 (приложение А) для других гири класса M .

13.6 Маркировка пользователя

Принято, чтобы пользователи четко идентифицировали отдельные гири, так как это помогает устанавливать связь гири с ее сертификатом калибровки или свидетельством о поверке. Приемлемое максимальное число маркировок пользователя указано в таблице 7.

Таблица 7 — Максимальное число маркировок пользователя

Класс	Номинальное значение массы	Высота надписей, мм	Максимальное число знаков, цифр или букв
E, F, M_1 и M_2	$< 1 \text{ г}$	1	2
E_1	$\geq 1 \text{ г}$	2	3
E_2	$\geq 1 \text{ г}$	3	5
От F_1 до M_2	От 1 г до 100 г	3	5
От F_1 до M_2	От 200 г до 10 кг	5	5
От F_1 до M_2	$\geq 20 \text{ кг}$	7	5

Маркировки пользователя должны состоять из знаков, цифр или букв, но при этом не вносить путаницу в указание номинального значения массы или класса точности.

14 Упаковка

14.1 Общие положения

Гири, за исключением гири классов $M_{1,2}$, M_2 , $M_{2,3}$ и M_3 , должны быть представлены в соответствии со следующими требованиями:

14.1.1 Крышка футляра для хранения гири должна иметь маркировку с указанием класса в виде « E_1 », « E_2 », « F_1 », « F_2 » или « M_1 ».

14.1.2 Гири из одного и того же набора должны принадлежать к одному и тому же классу точности.

14.2 Гири классов Е и F

14.2.1 Индивидуальные гири и наборы гири должны быть защищены от износа или повреждения, вызываемого ударами или вибрацией. Эти гири и наборы гири следует хранить в футлярах, изготовленных из дерева, пластмассы или другого подходящего материала и имеющих индивидуальные ячейки.

14.2.2 Средства для работы с гирами классов Е и F должны иметь конструкцию, исключающую образование царапин или другие нарушения поверхности гири.

14.3 Гири класса М,

14.3.1 Цилиндрические гири класса М, номинальной массой до 500 г включительно (индивидуальные гири или наборы) следует хранить в футляре с индивидуальными ячейками.

14.3.2 Листовые и проволочные гири следует хранить в футлярах с индивидуальными ячейками; класс (М₁) должен быть нанесен на крышке футляра.

Метрологический контроль

15 Формы метрологического контроля

Область применения гири, подлежащих государственному регулированию в зависимости от национального законодательства, предусматривает осуществление метрологического контроля в целях установления соответствия гири требованиям настоящего стандарта.

Формы осуществления метрологического контроля гири следующие:

- утверждение типа;
- калибровка;
- повторная калибровка;
- поверка гири;
- первичная и последующая поверки.

В таблице 8 приведены обязательные требования к испытаниям гири.

Таблица 8 — Требования к испытательным процедурам в целях утверждения типа, при первичной и периодической поверках

Испытание	Плотность ρ			Шероховатость поверхности			Магнитная восприимчивость χ			Остаточная намагниченность M			Условная масса m _c		
	Класс точности гири														
	E	F	M	E	F	M	E	F	M	E	F	M	E	F	M
ТА	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
IV	X*			V	V	V	X	X		X	X	X	X	X	X
SV				V	V	V				*	*	*	X	X	X

Причение — В таблице приведены следующие обозначения:

ТА — утверждение типа;

IV — первичная поверка, выполняемая при первичном введении гири в эксплуатацию;

SV — последующая и периодическая поверки;

— испытание не проводят;

V — только визуальный контроль;

X — требуется испытание;

* — в случае сомнения остаточную намагниченность гири допускается проверить во время последующей поверки;

* — относится только к классу Е₁, а не к Е₂.

15.1 Утверждение типа

15.1.1 Каждый изготовитель или его полномочный представитель может предъявить гири на испытания на соответствие требованиям настоящего стандарта по обязательным процедурам, приведенным в приложениях В и С.

Обязательная форма протокола для утверждения типа приведена в международной рекомендации МОЗМ РР 111-2 [OIML R 111-2 (далее — R 111-2)] «Гиры классов E₁, E₂, F₁, F₂, M₁, M_{1,2}, M₂, M_{2,3} и M₃. Часть 2. Формы протоколов испытаний».

В таблице 8 приведены обязательные требования к испытаниям для целей утверждения типа.

15.1.2 Утвержденная модель или тип не должен(на) быть изменен(на) без особого разрешения после получения сертификата об утверждении типа средств измерений [см. международный основополагающий документ МОЗМ Б3 (OIML B 3) «МОЗМ. Система сертификации средств измерений»].

15.2 Калибровка и поверка

Калибровка и поверка гиры или наборов гиры должны входить в обязанности национального уполномоченного органа или пользователя в зависимости от национального законодательства и предполагаемого использования. Сертификаты о калибровке и свидетельства о поверке должны выдаваться только уполномоченными или аккредитованными лабораториями. Должна поддерживаться прослеживаемость к национальным эталонам.

15.2.1 Сертификаты о калибровке и свидетельства о поверке

В сертификате о калибровке и в свидетельстве о поверке, как минимум, должны быть приведены значение условной массы каждой гиры m_c , указание на то, была ли подогнана гири перед калибровкой, значение ее расширенной неопределенности U и коэффициента расширения k .

15.2.2 Гиры класса E всегда должны сопровождаться сертификатом о калибровке (свидетельством о поверке).

15.2.2.1 В сертификате (свидетельстве) для гиры класса E₁, как минимум, должны быть приведены значения условной массы m_c , расширенной неопределенности U , коэффициента расширения k , а также плотности или объема для каждой гиры. Кроме того, в сертификате (свидетельстве) должно быть отражено, были ли плотность или объем измерены или оценены.

15.2.2.2 В сертификате (свидетельстве) для гиры класса E₂, как минимум, должны быть приведены: а) значения условной массы m_c для каждой гиры, расширенной неопределенности U и коэффициента расширения k ;

б) если гиры класса E₂ используются в качестве гиры класса E₁, должна быть приведена информация, необходимая для сертификатов о калибровке (свидетельства о поверке) гиры класса точности E₁ [в соответствии с 1.3.1].

15.3 Повторная калибровка, первичная и последующая поверки

15.3.1 В таблице 8 приведены требования к испытаниям для первичной и последующей поверок. Категории гиры, которые подлежат калибровке или первичной поверке, должны также подлежать либо повторной калибровке, либо последующей поверке, что позволяет убедиться в том, что они сохранили свои метрологические характеристики. Любые гиры, у которых будут обнаружены дефекты во время повторной калибровки или последующей поверки, должны быть отбракованы или подогнаны заново.

15.3.2 Для последующей поверки гиры должны быть, как минимум, проверены визуально относительно их конструкции, состояния поверхности и массы в соответствии с их сертификатом о калибровке (свидетельством о поверке) и свидетельством об утверждении типа.

16 Контрольная маркировка (знак поверки)

16.1 Общие положения

При выдаче сертификата о калибровке на гиры нанесение знака поверки и других контрольных маркировок не требуется.

16.2 Гиры класса E

16.2.1 Контрольные маркировки (знак поверки) могут быть прикреплены к футляру.

16.2.2 Сертификат о калибровке (свидетельство о поверке) должен быть выдан метрологическим органом (например, аккредитованными калибровочными службами или лабораториями) для каждой гиры или набора гиры.

16.3 Гиры класса F

16.3.1 Гиры класса F₁

Если гиры подлежат метрологическому контролю, контрольная маркировка (знак поверки) должна быть прикреплена к футляру для хранения гиры.

16.3.2 Гири класса F_2

Если цилиндрические гири класса F_2 подлежат метрологическому контролю, соответствующая маркировка (знак поверки) должна быть нанесена в виде оттиска на уплотнительный диск подгоночной полости. Для гири без подгоночных полостей маркировка (знак поверки) должна быть нанесена на их основание или на футляр для хранения гири.


16.4 Гири класса M

16.4.1 Если гири классов M_1 , M_2 и M_3 подлежат метрологическому контролю, соответствующая маркировка (знак поверки) должна быть нанесена в виде оттиска на уплотнительный диск подгоночной полости. Для гири без подгоночных полостей маркировка (знак поверки) должна быть нанесена на их основание.

16.4.2 Если гири в виде тонких пластин и проволочные гири класса M_1 подлежат метрологическому контролю, маркировка (знак поверки) должна быть нанесена на футляр для хранения гири.

Приложение А
(рекомендуемое)

Примеры различных форм и размеров




1 — свинцовая пластина, 2 — клеймо изготовителя; 3 — пробка (латунь или такой же материал, из которого сделана гирь)

Рисунок А.1 — Примеры цилиндрических гирь

Таблица А.1 — Размеры цилиндрических гирь

Номинальное значение массы гиры	D_1	D_2	D_3	H	R_1	R_2	R_3	c	a_2	b^*	c	d	e	f	g	h	l	m	n	q	t
1 г	6	5,5	3		0,9	0,5	0,5	1													
2 г	6	5,5	3		0,9	0,5	0,5	1													
5 г	8	7	4,5		1,25	0,7	0,5	1													
10 г	10	9	6		1,5	0,8	0,5	1													
20 г	13	11,5	7,5		1,8	1	0,5	1,5													
50 г	18	16	10		2,5	1,5	1	2	5,5	4,5	2,5	7,5	3,5	9	2	1	10	5	1,5	7	1,5
200 г	22	20	13		3,5	2	1	2	5,5	4,5	3,0	7,5	3,5	9	2	1	10	5	1,5	7	1,5
500 г	28	25	16		4	2,25	1,5	3,2	6,9	7	4,0	10,5	4,5	12	2,5	1,5	15	8	2	10	2
1 кг	35	34	22		5,5	3	1,5	3,2	6,9	7	5,0	10,5	4,5	12	2,5	1,5	15	8	2	10	2
2 кг	48	43	27		7	4	2	5	12,4	12	6,5	18,5	7	20	4	2,5	20	13	3	18	3
5 кг	60	54	36		9	5	2	5	12,4	12	8,0	18,5	7	20	4	2,5	20	13	3	18	3
10 кг	80	72	46		12	6,5	2	10	18,4	18	120	24,5	8	26,5	4	2,5	35	18	4	24	3
20 кг	128	112	74		18	11	3	10	18,4	18	160	24,5	8	26,5	4	2,5	35	18	4	24	3

* Значения глубины пологочной полости приведены в качестве орнектира.




ПРИМЕЧАНИЕ — Пометами могут быть на верхней поверхности МИИ на болту гриф.

Рисунок А.2 — Примеры гриф в виде прямогоуплотнного стержня (Тип 1)

Таблица А.2 — Размеры гирь в виде прямобокого стержня (Тип 1)

Размеры в миллиметрах

Номинальное значение массы гири	A_1	A_2	B_1	B_2	H	a	b	c	d_1	d_2	e	f	g	h	l	m	n	o	g	s	t	u
5 кг	150	152	75	77	84	36	30	6	12	19	1	14	2	66	145	5	16	12	5	16,5	M16×1,5	18
10 кг	190	193	95	97	109	46	38	8	12	25	1	14	2	84	185	5	16	16	6	16,5	M16×1,5	18
20 кг	230	234	115	117	139	61	52	12	24	29	2	21	3	109	220	8	27	20	8	27,5	M27×1,5	30
50 кг	310	314	155	157	192	83	74	16	24	40	2	21	3	152	300	8	27	25	10	27,5	M27×1,5	30



† — свинцовая пластина; 2 — чугунно-изготавляемая; 3 — маленькая пластина из мягкой стали

П р и м е ч а н и я
 1 Пометка, относящаяся к клемму изготавляемому, может быть на верхней поверхности или на болту гриф.
 2 Подгоночная полость выполнена на верхней поверхности грифа. Подгоночная полость может быть выполнена на боковой поверхности грифа.

Рисунок А.3 — Примеры гиры в виде прямоугольного стержня (Тип 2)

Таблица А.3 — Размеры гирь в виде прямоугольного стержня (Тип 2)

Размеры в миллиметрах

Номинальное значение массы гирь	A ₁	A ₂	B ₁	B ₂	H	a	b	c	d	h	m	n	o	p	r
5 кг	150	152	75	77	84	36	30	6	19	66	16	13	12	55	5
10 кг	190	193	95	97	109	46	38	8	25	84	35	25	16	70	6
20 кг	230	234	115	117	139	61	52	12	29	109	50	30	20	95	8
50 кг	310	314	155	157	192	83	74	16	40	152	70	40	25	148	10

П р и м е ч а н и е — Значения внутренних размеров n, p, r подгоночных полостей приведены в качестве ориентира.

Приложение В
(обязательное)

Методы испытаний гирь

В.1 Введение

В настоящем приложении приведены принятые методы испытаний для определения требуемых свойств гирь. Эти методы относятся как к отдельным гирам, так и к наборам гирь.

В.1.1 В протоколах испытаний должен быть указан метод, который был использован при проведении каждого испытания. Методы, содержащиеся в настоящем приложении, приведены в соответствующих разделах. При использовании других методов их достоверность должна быть подтверждена документально.

В.1.2 Термин «условная масса» применен во всем стандарте, за исключением раздела, посвященного плотности, где применен термин «масса» (в соответствии с 2.7).

В.2 Последовательность испытаний

Предварительные оценки и испытания должны быть выполнены в следующем порядке (если это применимо):

- а) просмотр документации и визуальный контроль в соответствии с контрольным листом (в соответствии с международной рекомендацией R 111-2);
- б) чистка гирь (В.4);
- с) шероховатость поверхности (В.5);
- д) магнетизм (В.6);
- е) плотность (В.7).

П р и м е ч а н и е — Чистка должна быть повторена после измерения плотности, если в качестве жидкости в системе для измерения плотности была использована не вода (другие, как правило, используемые жидкости, например, фторуглероды, оставляют осадок, который должен быть удален с использованием растворителя, такого как спирт);

- ф) измерение условной массы (приложение С).

В.3 Просмотр документации и визуальный контроль**В.3.1 Визуальная проверка**

Необходимо просмотреть предоставленную документацию в соответствии с 15.1, включая фотографии, рисунки, соответствующие технические условия и т. п., для установления адекватности и правильности документации.

В.3.2 Сопоставление конструкции с документацией

Необходимо проверить физическое состояние гиры и футляра для гирь, чтобы убедиться в соответствии их документации (согласно разделам 6, 7, 8, 14, а также 15.1).

В.3.3 Первичная проверка**В.3.3.1 Метрологические характеристики**

Записывают метрологические характеристики в соответствии с международной рекомендацией R 111-2.

В.3.3.2 Маркировка (согласно разделам 13 и 16).

Проверяют соответствие маркировки согласно международной рекомендации R 111-2.

В.4 Чистка гирь

В.4.1 Важно очистить гири перед проведением любого измерения, так как в процессе чистки может быть изменена масса гиры. При чистке не должно быть удалено заметное количество материала, из которого изготовлены гири. С гирами необходимо работать и хранить их таким образом, чтобы они оставались чистыми. Перед калибровкой пыль и любые иностранные частицы должны быть удалены. Это следует выполнять с осторожностью, чтобы не изменить свойства поверхности гири (например, поцарапав гирю).

Если на гире много грязи, которую невозможно удалить методами, приведенными выше, гирю или какие-то ее части допускается вымыть чистым спиртом, дистиллированной водой или другими растворителями. Гири с внутренними полостями, как правило, не рекомендуется погружать в растворитель, чтобы избежать возможного попадания жидкости в подгночную полость. Если необходимо контролировать стабильность гири во время использования, масса гири должна, по возможности, быть определена перед чисткой.

В.4.2 Типовое время просушки гирь после очистки приведено в таблице В.1.

Т а б л и ц а В.1 — Время просушки гирь после очистки

Условие просушки	Время просушки гирь классов			
	E ₁	E ₂	F ₁	От F ₂ до M ₃
После чистки спиртом	7 — 10 сут	3 — 6 сут	1 — 2 сут	1 ч
После чистки дистиллированной водой	4 — 6 сут	2 — 3 сут	1 сут	1 ч

B.4.3 Температурная стабилизация

Очищенные гиры после просушки должны пройти температурную стабилизацию в весовой комнате. В частности, гиры классов E₁, E₂ и F₁ должны иметь температуру, близкую к температуре в месте проведения взвешивания.

B.4.3.1 Обязательное время температурной стабилизации должно быть не менее указанного в таблице B.2 (в зависимости от размера гиры, их класса точности и от разницы между первоначальной температурой гиры и температурой воздуха в лаборатории). В качестве практического руководства рекомендуется время выдержки 24 ч.

Таблица B.2 — [11] Время температурной стабилизации для гиры классов точности

ΔT^*	Номинальное значение массы	Время в часах			
		Класс E ₁	Класс E ₂	Класс F ₁	Класс F ₂
$\pm 20^{\circ}\text{C}$	1000, 2000, 5000 кг	—	—	79	5
	100, 200, 500 кг	—	70	33	4
	10, 20, 50 кг	45	27	12	3
	1, 2, 5 кг	18	12	6	2
	100, 200, 500 г	8	5	3	1
	10, 20, 50 г	2	2	1	1
	< 10 г		1		0,5
$\pm 5^{\circ}\text{C}$	1000, 2000, 5000 кг	—	—	1	1
	100, 200, 500 кг	—	40	2	1
	10, 20, 50 кг	36	18	4	1
	1, 2, 5 кг	15	8	3	1
	100, 200, 500 г	6	4	2	0,5
	10, 20, 50 г	2	1	1	0,5
	< 10 г		0,5		
$\pm 2^{\circ}\text{C}$	1000, 2000, 5000 кг	—	—	1	0,5
	100, 200, 500 кг	—	16	1	0,5
	10, 20, 50 кг	27	10	1	0,5
	1, 2, 5 кг	12	5	1	0,5
	100, 200, 500 г	5	3	1	0,5
	< 100 г	2	1		0,5
$\pm 0,5^{\circ}\text{C}$	1000, 2000, 5000 кг	—	—	—	—
	100, 200, 500 кг	—	1	0,5	0,5
	10, 20, 50 кг	11	1	0,5	0,5
	1, 2, 5 кг	7	1	0,5	0,5
	100, 200, 500 г	3	1	0,5	0,5
	< 100 г	1	0,5		

* ΔT — первоначальная разница между температурой гиры и температурой в лаборатории.

B.5 Шероховатость поверхности**B.5.1 Введение**

Стабильность массы гиры в значительной степени зависит от поверхностной структуры гиры. Предполагается, что при прочих равных характеристиках масса гиры с гладкой поверхностью более стабильна, чем гиры с шероховатой поверхностью. Необходимо, чтобы поверхность гиры была чистой при оценке шероховатости ее поверхности.

B.5.1.1 Шероховатость поверхности у новых гирь без видимых царапин измеряют четко определенным способом. Для поверхностей с множеством царапин это более затруднительно. В области линейных и угловых измерений шероховатость поверхности четко отличается от таких дефектов поверхности, как царапины. Однако царапины будут собирать грязь при использовании гири, поэтому число царапин должно быть оценено параллельно с шероховатостью поверхности без царапин. Оценку шероховатости поверхности проводят только для гирь классов Е и F номинальной массой 1 г или более.

B.5.2 Общая оценка

Оценку шероховатости гири вначале выполняют визуально. Однако для гирь классов Е и F оценку всегда следует выполнять с использованием образца шероховатости (ОШ), с использованием измерительного прибора со щупом (ИПШ) или другого подходящего прибора.

Предупреждение — Использование измерительного прибора со щупом может повредить или поцарапать гирю.

Шероховатость поверхности может характеризоваться числом различных параметров шероховатости. Каждый параметр описывает особенность поверхности, которая важна для конкретного свойства поверхности.

B.5.2.1 Образец шероховатости (метод ОШ)

Если знать действительное значение шероховатости поверхности не требуется, а необходимо лишь установить соответствие определенным техническим требованиям, допускается сравнить поверхность визуально с образцом шероховатости. Образец должен быть калиброван в аккредитованной лаборатории и сопровожден сертификатом. Испытания должны предусматривать определение параметра шероховатости R_z или R_a . Поверхность образца шероховатости должна иметь такое же направление неровностей и быть обработана теми же методами механической обработки, что и поверхность гири. Поскольку гири имеют как плоские, так и цилиндрические поверхности, необходимо использовать два набора образцов: первый — с плоскими поверхностями, а второй — с цилиндрическими поверхностями.

B.5.2.2 Измерительный прибор со щупом (метод ИПШ)

Измерительный прибор со щупом, как правило, используют для измерения шероховатости поверхности. С использованием этого прибора очень осторожно проводят острым щупом вдоль линии на поверхности, и вертикальное движение щупа записывают как функцию положения вдоль линии. Таким образом записывается профиль поверхности.

Предупреждение — Использование измерительного прибора со щупом может повредить или поцарапать гирю.

B.5.2.3 Другие приборы

Для измерения шероховатости поверхности используют другие приборы, отличающиеся от традиционных, такие как приборы для измерения характеристик рассеянного света по [12].

B.5.3 Методики испытаний

B.5.3.1 Визуальный осмотр (гири классов Е, F и М)

B.5.3.1.1 Оборудование

- a) Хорошо освещенная комната.
- b) Лабораторные перчатки.
- c) Неворсистая ткань.

B.5.3.1.2 Методика измерения

B.5.3.1.2.1 Новые гири

- a) Для всех классов необходимо визуально осмотреть поверхность гири:

1) следует обратить внимание на любые вмятины или впадины на ее поверхности, или на глубокие царапины;

2) поверхность должна быть гладкой (по 11.1.1);
3) края должны быть закруглены;
4) для гирь номинальной массой от 1 г до 10 кг поверхность гири не должна быть пористой.

- b) Для классов Е и F следует визуально осмотреть поверхность гири:

1) поверхность не должна быть пористой (по 11.1.2);
2) поверхность должна блестеть.

c) Для цилиндрических гирь класса точности М номинальной массой от 1 г до 50 кг поверхность гири должна быть гладкой и непористой.

d) Для прямоугольных гирь класса точности М (5, 10, 20 и 50 кг) качество обработки поверхности должно быть таким же, как у серого чугуна (по 11.1.3).

e) Для гирь класса точности M_3 номинальной массой 50 кг или более поверхность может быть покрыта материалом, обеспечивающим защиту от коррозии, при использовании которого поверхность становится непроницаемой. Это покрытие должно выдерживать удар и другие погодные условия (по 8.5.1).

B.5.3.1.2.2 Гири, бывшие в эксплуатации

Кроме приведенного в B.5.3.1.2.1, поверхность гири должна быть проверена на наличие следов использования указанным ниже образом.

Для этого следует визуально осмотреть поверхность гири. В эксплуатации гири, как правило, имеют царапины, особенно на основании:

- 1) если число царапин и их глубина сопоставимы с адекватной стабильностью гири, гири может быть принята;
- 2) во время оценки шероховатости поверхности отдельные царапины и другие дефекты не должны быть учтены;
- 3) если царапины слишком многочисленны для оценки шероховатости поверхности, гири не должна быть принята.

В.5.3.1.3 Запись результатов

Результаты измерений и вычислений вносят в протокол, форма которого приведена в международной рекомендации R 111-2.

В.5.3.2 Образец шероховатости (метод ОШ) (гири классов Е и F)

Шероховатость поверхности допускается сравнивать визуально с образцами шероховатости.

В.5.3.2.1 Оборудование

- Чистый образец шероховатости (в соответствии с В.5.2.1).
- Хорошо освещенная комната.
- Лабораторные перчатки.
- Неворсистая ткань.

В.5.3.2.2 Методика измерений

а) Очищают поверхность образца шероховатости с использованием чистой неворсистой ткани, смоченной в спирте. Если поверхность гири не выглядит чистой, она также должна быть вычищена.

Примечание — В результате чистки масса гири может значительно измениться. См. В.4 о чистке гири.

б) Поднимают гирю на уровень среза образца шероховатости так, чтобы направления неровностей двух поверхностей были параллельны.

в) Просматривают одновременно две поверхности под разными углами.

г) Оценивают, меньше или больше шероховатость поверхности гири, чем у конкретного среза образца шероховатости.

е) Повторяют предыдущие измерения с разными образцами шероховатости и определяют верхний предел.

В.5.3.2.3 Запись результатов

Записывают в протокол испытаний, форма которого приведена в международной рекомендации R 111-2, значения R_z и R_a , которые имеют наибольшее сходство с испытуемой гирей, указав «ОШ» как метод оценки. Если визуальная оценка четко показывает, что значение шероховатости R_z или R_a поверхности гири меньше, чем максимальное значение, указанное в 11.1.2, не требуется никаких дальнейших измерений шероховатости. При сомнениях шероховатость R_z или R_a должна быть измерена с использованием измерительного прибора со щупом.

В.5.3.3 Измерение шероховатости с использованием измерительного прибора со щупом (метод ИПЩ) (гири классов Е и F)

Настоящий пункт относится только к тем гирам, для которых соответствие требованиям к шероховатости поверхности невозможно оценить однозначно с использованием визуальной проверки. Перед применением измерительный прибор со щупом должен быть калиброван с использованием образцов в соответствии с международным стандартом ИСО 5436 [13]. Другие приборы могут быть применены только тогда, когда была документально подтверждена прослеживаемость к единице длины.

В.5.3.3.1 Оборудование

- Измерительный прибор со щупом, в соответствии с международным стандартом ИСО 3274 [14].
- Лабораторные перчатки.

В.5.3.3.2 Методика измерения (в соответствии с международным стандартом ИСО 4288 [15])

а) Выполняют, по крайней мере, шесть измерений.

- 1) два на плоской верхней поверхности;
- 2) четыре на цилиндрической поверхности.

б) Не включают царапины или другие дефекты поверхности в измеренные профили.

в) Все значения измеренной шероховатости поверхности R_z или R_a должны быть меньше, чем максимальные значения, указанные в таблице 6 в 11.1.2.

В.5.3.3.3 Запись результатов

Записывают значения R_z и R_a , которые имеют наибольшее сходство с испытуемой гирей, в протокол испытаний, форма которого приведена в международной рекомендации R 111-2, указав «ИПЩ» как метод оценки.

В.6 Магнетизм

В.6.1 Введение

Магнитные силы могут негативно влиять на результат взвешивания, поскольку без систематических исследований эти силы невозможно отличить от силы тяжести при определении массы. Магнитные силы могут возникать из-за взаимодействия между двумя эталонами массы, а также между эталоном массы, компаратором массы, используемым для сличений, и другими находящимися поблизости магнитными объектами.

В.6.1.1 Общие положения

Магнитные свойства (остаточную намагниченность и магнитную восприимчивость) гирь следует определять перед их калибровкой (приложение С) с целью гарантировать, что магнитное взаимодействие пренебрежимо мало. Гири, которая не выдерживает испытания на магнитные свойства, не калибруют (*не поверяют*).

В.6.1.1.1 Нет необходимости измерять магнитные свойства гирь, изготовленных из алюминия, так как известно, что они не обладают магнитными свойствами и имеют магнитную восприимчивость χ , которая гораздо меньше 0,01. Кроме того, для небольших гирь (< 2 г) и для классов с более низкой точностью (F_1 , и ниже, < 20 г) достаточно обратиться к инструкции изготовителя относительно магнитных свойств материала, используемого для изготовления гирь (см. В.6.3).

В.6.1.1.2 Многие гири класса М изготавливают из чугуна или из простых стальных сплавов. Поэтому гири класса М имеют более часто, чем гири классов Е и F, большие относительные погрешности из-за магнитного взаимодействия между гири и весами. Все металлы обладают определенной магнитной восприимчивостью. Однако сплавы, содержащие магнитные примеси, будут иметь более высокую магнитную восприимчивость и могут становиться намагниченными.

П р и м е ч а н и е — Магнитные силы по бокам гирь также могут подлежать рассмотрению, однако в настоящем стандарте они не рассмотрены.

В.6.1.2 Обзор методик испытаний

Подразделы с В.6.2 по В.6.6 описывают два принятых метода определения остаточной намагниченности гирь (В.6.2 и В.6.4) и четыре принятых метода определения магнитной восприимчивости (В.6.3, В.6.4, В.6.5, В.6.6), включая формулы для расчета остаточной намагниченности и магнитной восприимчивости. Пределы для остаточной намагниченности и магнитной восприимчивости приведены в 9.1 и 9.2. Рекомендуемые методы для различных классов и номинальных значений массы представлены в таблицах В.3(а), В.3(б) и В.3(с). Альтернативные методы могут быть также использованы при условии, что их достоверность подтверждена соответствующими документами, прилагаемыми к протоколу испытаний.

П р и м е ч а н и е — Полная характеристика намагничивания гирь представляется технически непрактичной. Методы, представленные в настоящем стандарте, полагаются на аппроксимации, обоснованно считаемые полезными. В случаях, когда различные методы, представленные здесь, показывают несовпадающие результаты, предпочтение необходимо отдавать в следующем порядке: В.6.4, В.6.2 (магнитометр на основе эффекта Холла), В.6.2 (магнитометр с насыщенным сердечником).

В.6.2 Метод определения остаточной намагниченности. Гауссметр

Остаточная намагниченность гири может быть оценена по результатам двух измерений с использованием гауссметра магнитного поля вблизи гири. Этот метод может быть применен для гирь всех классов точности, перечисленных в таблице В.3 (с).

В.6.2.1 Общие положения

а) Перед испытанием помещение, где оно будет проведено, должно быть проверено на направление окружающего магнитного поля с использованием гауссметра. Испытание должно быть проведено в зоне, свободной от ферромагнитных объектов. На оператора также не должно быть никаких ферромагнитных предметов.

б) Измеряют магнитное поле, обусловленное гирей, с использованием, например, датчика Холла (предпочтительный прибор) или магнитометра с насыщенным сердечником. Магнитометр с насыщенным сердечником не должен быть использован для гирь массой менее 100 г. Выравнивают зонд таким образом, чтобы его ось была перпендикулярна к поверхности гири.

с) Измерение должно быть проведено в направлении, где внешняя магнитная индукция, улавливаемая зондом, близка к нулю.

д) В качестве альтернативы значение внешней индукции следует вычесть из измеренной индукции в присутствии гири.

В.6.2.2 Оборудование

а) Гауссметр, такой как датчик Холла или магнитометр с насыщенным сердечником (далее — измеритель).
б) Инструменты для работы с гирами (например, лабораторные перчатки, неворсистая ткань, лабораторный пинцет).

с) Хорошо освещенная комната.

В.6.2.3 Методика измерения

а) Устанавливают измеритель на нуль.
б) Помещают зонд на немагнитную поверхность.
с) Снимают показание магнитного поля при определенной ориентации зонда. Показанием считают результат измерения окружающего магнитного поля. Это показание вычитают из любого следующего показания, снятого на гире или вблизи нее.

д) Помещают гирю над датчиком, сохраняя ориентацию зонда. Центр основания гири должен быть расположен над датчиком. Проверяют однородность намагничивания, передвигая гирю от центра к краю основания, и наблюдают за изменениями показаний. Если показания не уменьшаются плавно, гиря, вероятно, намагниченна неоднородно.

е) Если гиря намагнечена однородно, измерения допускается выполнять в центре основания, вблизи поверхности гири, без контакта и в соответствии с техническим описанием гауссметра.

П р и м е ч а н и е — Для некоторых зондов, таких как у магнитометра с насыщенным сердечником, датчик расположен на расстоянии от конца зонда [16]. Это, как правило, приводит к более низким значениям напряженности поля, чем те, которые получают при использовании датчика Холла, расположенного как можно ближе к гире. Если гиря намагнечена неоднородно, измерения должны быть проведены вдоль центральной оси гири на расстоянии от поверхности, равном, по крайней мере, половине диаметра цилиндрической гири, или равном, по крайней мере, половине самого большого размера прямоугольной гири. Показания зонда должны быть корректированы с использованием формулы, приведенной ниже.

ф) Снимают показание (которое может быть выражено в мТл). Записывают его в мкТл.

г) Переворачивают гирю для измерения верха (только для гирь с плоским верхом), затем повторяют этапы по перечислению d) — f), приведенные выше.

h) Исправляют показание зонда и оценивают остаточную магнитную индукцию $\mu_0 M$ с использованием следующего уравнения:

$$\mu_0 M = \frac{2B}{\sqrt{R^2 + (d+h)^2}} - f(B_E), \quad (B.6.2-1)$$

где $f(B_E) = 5,4B_E$ для гирь класса M; $(B.6.2-2)$

$$f(B_E) = \frac{\chi}{1 + 0,23\chi} B_E \quad \text{для гирь классов E и F}; \quad (B.6.2-3)$$

где B — показание гауссметра в присутствии гири [вычитают показание окружающего магнитного поля, см. перечисление c)];

B_E — показание гауссметра окружающего магнитного поля при отсутствии гири;

d — расстояние между центром чувствительного элемента (который вставлен в зонд) и поверхностью гири;

h — высота гири;

R — радиус цилиндрической гири или, в случае с прямоугольной гирей, радиус круга, площадь которого равна площади прямоугольной гири.

П р и м е ч а н и е — B и B_E в некоторых случаях могут иметь разные знаки.

и) Используемое оборудование и расстояние во всех случаях должны быть отмечены в протоколе испытаний.

B.6.2.4 Неопределенность

Применяемые приборы должны быть калиброваны с неопределенностью в соответствии с требованиями, что намагнченность гири должна быть определена с неопределенностью менее одной трети пределов погрешности, указанных в таблице 3. Применяемая методика приводит к расширенной неопределенности U ($k = 2$) намагничивания, составляющей приблизительно 30 % (включая неопределенность калибровки гауссметра). Однако в указанной неопределенности невозможно учесть упрощения метода. Поэтому значение остаточной намагнченности, определенное таким образом, считают условным, хотя и полезным, значением.

B.6.2.5 Запись результатов

Результаты измерений и вычислений вносят в протокол, форма которого приведена в международной рекомендации R 111-2.

B.6.3 Технические требования к материалам

Измерение магнитной восприимчивости допускается проводить с использованием методики B.6.4, используя испытуемый образец, выполненный из куска металла, из которого изготовлена гиря. В этом случае расширенная неопределенность U ($k = 2$) измерения должна увеличиться на 20 % для того, чтобы учесть возможное изменение данного параметра куска металла. Однако все готовые гири должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 3. Из-за эффектов насыщения при измерении магнитной восприимчивости магнитное поле, прилагаемое к гире, должно быть достаточно мало ($< 4 \text{ кА} \cdot \text{м}^{-1}$ для стального сплава).

B.6.3.1 Гири, изготовленные из алюминия, имеют магнитную восприимчивость $\chi \ll 0,01$.

B.6.3.2 Для небольших гирь номинальной массой менее 2 г следует обратиться к документации изготовителя по поводу магнитных свойств материала, используемого для их изготовления.

B.6.3.3 Для гирь класса F номинальной массой менее 20 г следует обратиться к документации по поводу магнитных свойств материала, используемого для их изготовления.

B.6.4 Магнитная восприимчивость и остаточная намагнченность. Метод измерения с использованием измерителя магнитной восприимчивости

B.6.4.1 Принципы испытания

Этот метод может быть использован для определения как магнитной восприимчивости, так и остаточной намагнченности слабо намагнченных гирь посредством измерения силы, действующей на эталон массы в неоднородном магнитном поле сильного постоянного магнита (см. рисунок B.1).

Этот метод применим только для гирь, у которых магнитная восприимчивость $\chi < 1$. Метод измерения не рекомендуется для составных гирь. Для использования этого метода необходимо ознакомиться с [6]. При обычной компоновке измеритель магнитной восприимчивости имеет измерительный объем, ограниченный по размеру (около 10 см³) на столе, рядом с магнитом и вертикально над ним. Для гирь номинальной массой более 2 кг проводят измерения в середине основания гири (если необходимо измерить остаточную намагниченность в нескольких местах вдоль основания, используют гауссметр вместо измерителя магнитной восприимчивости). Как правило, гири должны стоять прямо. Для измерения магнитных свойств по бокам гири или наверху требуются более сложные методы в соответствии с [6].

B.6.4.2 Общие положения


Существует значительный риск, что данная методика может вызвать остаточную намагниченность испытуемой гири, если она подвергается воздействию слишком сильных магнитных полей ($> 2 \text{ kA} \cdot \text{m}^{-1}$ для гирь стального сплава класса точности E₁). Рекомендуется, например, чтобы испытания гири класса E₁ проводили сначала на расстоянии Z₀ примерно 20 мм между серединой магнита по высоте и основанием гири (см. рисунок В.1). Тогда Z₀ уменьшается, только если восприимчивость образца слишком мала для образования подходящего сигнала в соответствии с [6]. Могут потребоваться дополнительные меры предосторожности при испытании гири с более высокой магнитной восприимчивостью [см. B.6.4.5, перечисление с)].

B.6.4.3 Оборудование

- Весы с действительным интервалом шкалы не более 10 мкг.
- Немагнитный стол для размещения на нем гири.
- Цилиндр для размещения на нем магнитов.
- Цилиндрические магниты с магнитным моментом m_d порядка 0,1 А · м² (этот момент типичен для магнитов из самария-кобальта или неодимо-железа-бора объемом приблизительно 100 мм³) [6].

B.6.4.4 Схема оборудования

В идеале высота магнита должна быть равна 0,87 его диаметра [6], хотя допустимо отношение высоты к диаметру, равное единице. Z₀ — это расстояние от середины магнита по высоте до основания гири.



1 — верх гири, 2 — гири, 3 — основание гири; 4 — середина магнита по высоте; 5 — магнит; 6 — стол; 7 — опорная стойка; 8 — грузоприемная платформа компаратора масс; h — высота гири; Z₁ — расстояние от верха гири до середины магнита по высоте; Z₀ — расстояние от середины магнита по высоте до основания гири; R_m — радиус гири

Рисунок В.1 — Оборудование для определения магнитной восприимчивости и намагничивания. Метод измерителя магнитной восприимчивости

B.6.4.5 Методика измерения

Эти испытания должны быть проведены в зоне, свободной от больших ферромагнитных объектов. На операторе также не должно быть никаких ферромагнитных предметов.

- Измеряют различные параметры (Z₀, R_m, h), см. рисунок В.1, измерение Z₀ см. также в [6].
- Необходимо знать значение ускорения силы тяжести g с точностью около 1 %.
- Устанавливают магнит так, чтобы его северный полюс указывал вниз (северный полюс цилиндрического магнита представляет собой конец, который отталкивает северный полюс стрелки компаса). Потребуется значение магнитного момента m_d магнита.

Магнит создает максимальное магнитное поле на верхней поверхности стола:

$$H = \frac{m_d}{2\pi Z_0^3}, \quad (B.6.4-1)$$

где H — единицы А · м⁻¹ для m_d в А · м⁻² и Z₀ в м.

Важно, чтобы первоначально значения H не превышали $2000 \text{ A} \cdot \text{m}^{-1}$ при испытании гирь класса E, $800 \text{ A} \cdot \text{m}^{-1}$ при испытании гирь класса E₂ и $200 \text{ A} \cdot \text{m}^{-1}$ при испытании гирь других классов. Поле H может быть увеличено, только если сигнал измерителя магнитной восприимчивости слишком слабый. В этом случае поле H увеличивается за счет уменьшения высоты Z_0 .

d) Устанавливают весы на нуль.

e) Устанавливают гирю на столе так, чтобы ее ось совпадала с вертикальной осью магнита, и снимают показание. Поворачивают гирю вокруг ее вертикальной оси несколько раз, увеличивая углы, и снимают показания при каждом положении. Для следующих процедур поворачивают гирю на угол, при котором отсчет показывает максимальное отклонение от нуля.

g) Устанавливают гирю на столе, как правило три раза, непосредственно над магнитом. Проверяют, что гиря выставлена по центру.

1) Отмечают время установления нагрузки, время снятия показания и время удаления нагрузки.

2) Рассчитывают Δt_1 по повторным показаниям. Как правило, Δt_1 будет иметь отрицательный знак, показывающий, что магнит слегка притягивается к гире.

Δt_1 — среднее значение из максимальных показаний весов, каждое из которых находят путем вращения гири вокруг вертикальной оси.

П р и м е ч а н и е — Приведены дополнительные определения для однозначного раскрытия терминов, применяемых в настоящем стандарте.

3) Силу F_1 определяют как $F_1 = -\Delta t_1 \cdot g$.

(B.6.4-2)

f) Измерения следуют повторить с перевернутым магнитом.

Расстояние Z_0 должно быть постоянным.

1) Устанавливают весы на нуль.

2) Снова устанавливают гирю на столе, как правило три раза, непосредственно над магнитом. Проверяют, что гиря выставлена по центру.

3) Отмечают время установления нагрузки, время снятия показания и время удаления нагрузки.

4) Рассчитывают Δt_2 по повторным показаниям. Как правило, Δt_2 будет иметь отрицательный знак, но может существенно отличаться от Δt_1 .

Δt_2 — среднее значение из максимальных показаний весов, полученных с перевернутым магнитом, каждое из которых находят путем вращения гири вокруг вертикальной оси.

П р и м е ч а н и е — Приведены дополнительные определения для однозначного раскрытия терминов, применяемых в настоящем стандарте.

5) Силу F_2 определяют как $F_2 = -\Delta t_2 \cdot g$.

(B.6.4-3)

6) Повторяют этапы d) — f), приведенные выше.

B.6.4.6 Вычисления

Рассчитывают магнитную восприимчивость χ и остаточную намагниченность M_z (составляющая вектора M по оси z) гири, вводя различные параметры в уравнения, приведенные ниже. Предполагают, что магнитная восприимчивость воздуха всегда пренебрежимо мала.

B.6.4.6.1 При измерении как F_1 , так и F_2 значение магнитной восприимчивости находят по формуле

$$\chi = \frac{F_a}{I_a F_{\max} - 0.4 F_a}, \quad (\text{B.6.4-4})$$

где $F_{\max} = \frac{3\mu_0}{64\pi} \frac{m_d^2}{Z_0^4}$.

$$F_a = \frac{F_1 + F_2}{2}, \quad (\text{B.6.4-6})$$

и значение остаточной магнитной индукции находят по формуле

$$\mu_0 M_z = \frac{F_b}{\frac{m_d}{Z_0} \cdot \frac{1}{4\pi} \cdot I_b} - \frac{\chi}{1 + 0.23\chi} B_{EZ}. \quad (\text{B.6.4-7})$$

где $F_b = \frac{F_1 - F_2}{2}$.

B_{EZ} — вертикальная составляющая окружающей магнитной индукции в лаборатории.

Как правило, B_{EZ} допускается применять как вертикальную составляющую магнитной индукции земли в месте, где расположена лаборатория, и в этом случае $-48 \text{ мкТ} < B_{EZ} < 60 \text{ мкТ}$ в зависимости от широты. Значение B_{EZ} равно нулю на экваторе и имеет максимальное значение на полюсах. B_{EZ} имеет положительный знак в северном полушарии и отрицательный — в южном.

В.6.4.6.2 Геометрические поправочные коэффициенты I_a и I_b в вышеприведенных уравнениях определяют по формулам

$$I_a = 1 - \left[\frac{Z_0}{Z_1} \right]^4 - \frac{1 + \left(\frac{R_w}{Z_0} \right)^2}{\left[1 + \left(\frac{R_w}{Z_0} \right)^2 \right]^3} + \left[\frac{Z_0}{Z_1} \right]^4 \cdot \frac{1 + \left(\frac{R_w}{Z_1} \right)^2}{\left[1 + \left(\frac{R_w}{Z_1} \right)^2 \right]^3} \quad (B.6.4-9)$$

и

$$I_b = 2\pi \left[\frac{\left(\frac{R_w}{Z_0} \right)^2 - \left(\frac{R_w}{Z_0} \right)^2 / \left(\frac{Z_1}{Z_0} \right)^3}{\left(1 + \left(\frac{R_w}{Z_0} \right)^2 \right)^{3/2} - \left(1 + \left(\frac{R_w}{Z_1} \right)^2 / \left(\frac{Z_1}{Z_0} \right)^3 \right)^{3/2}} \right]. \quad (B.6.4-10)$$

Более подробно об I_a и I_b см. в [6]. Для всех практических целей допускается пренебречь магнитной проницаемостью воздуха.

В.6.4.6.3 Формулы, приведенные выше, используются для цилиндрических гирь. Если гиря не имеет формы идеального цилиндра, могут потребоваться дополнительные поправки или большая неопределенность. Например, дальнейшие вычисления необходимы для учета основания с выемкой, головки гири и т. п., как подробно указано в [6]. Поправки на эти формообразующие элементы тем больше, чем меньше масса (2 г), тогда значение поправок доходит до 10 %.

В.6.4.7 Неопределенность

Применяемая методика приводит к неопределенности для магнитной восприимчивости от 10 % до 20 %. Неопределенность, связанная с этим методом, больше у маленьких гирь в соответствии с [17], [18], [40].

В.6.4.8 Запись результатов

Результаты измерений и вычислений вносят в протокол, форма которого приведена в международной рекомендации R 111-2.

В.6.5 Магнитная восприимчивость. Метод притяжения

В.6.5.1 Принципы испытания

Величина, измеряемая этим методом, — относительная магнитная проницаемость, определяемая путем сравнения магнитной силы, возникающей в результате действия постоянного магнита на эталон массы, и соответствующей силы, действующей на эталон магнитной проницаемости (см. рисунок В.2). Магнитную восприимчивость χ вычисляют с использованием уравнения для отношения между относительной магнитной проницаемостью и магнитной восприимчивостью $\mu_r = 1 + \chi$.

Указанный метод может быть использован с гирями номинальной массой 20 г и более и для гирь классов E₂ — F₂ в соответствии с [18] и [19], [см. также таблицу В.3(б)]. Как правило, устройства, применяемые в этом методе, могут быть использованы только для определения магнитной проницаемости в диапазоне 1,01 ≤ μ_r ≤ 2,5 (0,01 ≤ χ ≤ 1,5).

В.6.5.2 Общие положения

Недостаток данного метода состоит в том, что имеющиеся устройства сложно калибровать.

Предупреждение — Существует риск того, что данная методика вызовет постоянное намагничивание испытуемой гири.


Магнит притягивается к гири или к стандартному образцу в зависимости от того, который из них имеет большую магнитную проницаемость.

В.6.5.3 Оборудование

- Магнит, уравновешенный на шарнире с использованием противовеса (рисунок В.2).
- Стандартный образец с известной магнитной проницаемостью.
- Инструменты для работы с гирями (например, лабораторные перчатки, неворсистая ткань, лабораторный пинцет).
- Хорошо освещенная комната.

B.6.5.4 Внешний вид оборудования

На рисунке B.2 приведена схема оборудования. Как правило, устройство включает в себя набор вкладышей (стандартных образцов), которые могут быть использованы.



1 — стандартный образец; 2 — стержневой магнит; 3 — противовес; 4 — шарнир; 5 — тирия

Рисунок B.2 — Оборудование для определения магнитной восприимчивости. Метод притяжения

B.6.5.5 Методика измерений

- Вставляют подходящий стандартный образец с известной магнитной проницаемостью (далее — проницаемость) в прибор.
 - Устанавливают устройство в устойчивое положение, при этом магнит должен указывать вниз.
 - Передвигают гирю по направлению к устройству (стержневому магниту с известным стандартным образцом) до тех пор, пока она не коснется магнита.
 - Затем очень осторожно отводят гирю от устройства.
 - Если стержневой магнит притягивается к гире, то относительная проницаемость гири выше, чем у стандартного образца.
 - Это испытание должно быть проведено при различных положениях как наверху, так и на основании гири.
- Для обеспечения сопоставимости этих измерений магнитной восприимчивости процедура должна быть повторена с измерениями образца с известной магнитной восприимчивостью (например, определенной с использованием измерителя магнитной восприимчивости по B.6.4).

B.6.5.6 Неопределенность

Устройство имеет соответствующую неопределенность измерения проницаемости, равную приблизительно 0,3 % (30 % для восприимчивости) при самой низкой проницаемости ($\mu_r = 1,01$) и 8 % (13 % для восприимчивости) при самой высокой проницаемости ($\mu_r = 2,5$). Методика измерения может иметь большие неопределенности [19].

B.6.5.7 Запись результатов

Результаты измерений и вычислений вносят в протокол, форма которого приведена в международной рекомендации R 111-2.

B.6.6 Магнитная восприимчивость. Метод магнитометра с насыщенным сердечником**B.6.6.1 Принцип испытания**

Метод предназначен для определения относительной магнитной проницаемости объекта путем использования магнитометра с насыщенным сердечником с зондом проницаемости, содержащим постоянный магнит, расположенный вблизи объекта [20].

Предупреждение — Существует риск того, что данная методика может вызвать постоянное остаточное намагничивание испытуемой гири.

B.6.6.2 Общие положения

Как правило, приборы, применяемые для реализации данного метода, могут быть использованы для определения магнитной проницаемости в диапазоне $1,0001 \leq \mu_r \leq 2,00$ ($0,0001 \leq \chi \leq 1,00$). Для обеспечения сопоставимости этих определений процедура должна быть повторена с использованием образца с известной магнитной восприимчивостью (например, подходящего стандартного образца, сертифицированного аккредитованной лабораторией).

B.6.6.3 Оборудование

- Магнитометр с насыщенным сердечником с зондом проницаемости, содержащим постоянный магнит.
- Образцовый материал с известной магнитной проницаемостью.

с) Инструменты для работы с гирями (например, лабораторные перчатки, неворсистая ткань, лабораторный пинцет).

д) Хорошо освещенная комната.

В.6.6.4 Методика измерений

В соответствии с инструкцией изготовителя.

В.6.6.5 Неопределенность

Прибор имеет соответствующую неопределенность измерения проницаемости, равную приблизительно 2 % (от 40 % до 4 % для измерения магнитной восприимчивости) в диапазоне $1,005 \leq \mu_r \leq 1,05$ ($0,005 \leq \chi \leq 0,05$) [20].

В.6.6.6 Запись результатов

Результаты измерений и вычислений вносят в протокол, форма которого приведена в международной рекомендации R 111-2.

В.6.7 Рекомендованные методы для определения остаточной намагниченности и магнитной восприимчивости в зависимости от класса точности гирь и их размеров

В.6.7.1 Измерения должны быть проведены с готовыми гирями.

В.6.7.2 Могут быть использованы гауссметр (В.6.2) для определения остаточной намагниченности для всех классов точности, датчик Холла для номинальных значений ≥ 1 г и магнитометр с насыщенным сердечником для номинальных значений ≥ 100 г.

В.6.7.3 В таблицах В.3(а), В.3(б) и В.3(с) приведены рекомендованные методики для гирь различных классов точности.

Т а б л и ц а В.3(а) — Остаточная намагниченность. Метод измерителя магнитной восприимчивости (В.6.4)

Масса гири m , г	Класс точности
≥ 20	E_1, E_2, F_1 и F_2 без подгоночной полости
$2 \leq m < 20$	E_1, E_2 и F_1
≤ 2	E_1 и E_2

Т а б л и ц а В.3(б) — Магнитная восприимчивость

Масса гири	Класс E_1	Класс E_2	Класс F_1	Класс F_2
5000 кг	S	F	F	F
2000 кг				
1000 кг				
500 кг				
200 кг				
100 кг				
50 кг	F	A	A	A
20 кг				
10 кг				
5 кг				
2 кг				
1 кг				
500 г	S	S	S	S
200 г				
100 г				
50 г				
20 г				
10 г				
5 г	S	S	A	A
2 г				

Окончание таблицы В.3(б)

Масса гири	Класс E ₁	Класс E ₂	Класс F ₁	Класс F ₂
1 г	Sp	Sp	Sp	Sp
500 мг				
200 мг				
100 мг				
50 мг				
20 мг				
10 мг				
5 мг				
2 мг				
1 мг				

Sp — технические требования к материалам (В.6.3).
 S — измеритель магнитной восприимчивости для гири без подгоночной полости (В.6.4).
 A — метод притяжения (В.6.5).
 F — магнитометр с насыщенным сердечником + постоянный магнит (В.6.6).
 S* — методы F и A предпочтительней для гири класса E₂ от 100 до 1000 кг, поскольку усилия, необходимые для выполнения измерений с использованием измерителя магнитной восприимчивости, превышают преимущества этого метода при сравнении с методами F и A для гири класса точности E₂ от 100 до 1000 кг. Метод измерителя магнитной восприимчивости не рекомендуется для составных гири.

Таблица В.3(с) — Остаточная намагниченность. Гауссметр (В.6.2)

Масса гири	Класс точности
≥ 1 г (датчик Холла) ≥ 100 г (магнитометр с насыщенным сердечником)	E ₁ , E ₂ , F ₁ , F ₂ , M ₁ , M ₁₋₂ , M ₂ , M ₂₋₃ , M ₃

B.7 Плотность

B.7.1 Введение

В таблице 5 приведены предельные значения плотности гири. Далее представлены шесть принятых методов определения плотности гири. Альтернативные методы, например взвешивание на весах, погруженных во фторуглеродную жидкость [21], или использование акустического волюметра [22], [23], могут быть применены, если их достоверность подтверждена соответствующей документацией, прилагаемой к протоколу испытаний. Методы испытаний A, B, C и D предусматривают использование воды или другой подходящей рабочей жидкости в качестве эталонной меры плотности. Методы E и F подходят для гири более низкого класса или в том случае, если погружение в жидкость неприемлемо. В таблице В.4 приведено краткое описание методов определения плотности. В таблице В.8 (в конце раздела B.7) приведены рекомендованные методы определения плотности по классам точности.

Таблица В.4 — Методы определения плотности

Метод	Описание
A	Наиболее точный метод. Гидростатическая методика сличения испытуемой гири и эталонной гири как в воздухе, так и в жидкости с известной плотностью
B	Самый быстрый и наиболее подходящий метод. Взвешивание гири в воде и проверка того, что показания весов находятся в диапазоне табличных предельных значений, или вычисление плотности по показаниям весов и известной действительной массе испытуемой гири
C	Раздельное определение массы и объема испытуемой гири. Объем определяют по увеличению показаний весов, когда гирю подвешивают в водяном термостате, расположенному на чашке весов

Окончание таблицы В.4

Метод	Описание
D	Эта методика подходит для гирь номинальной массой > 1 кг. Взвешивание испытательного контейнера, заполненного жидкостью, с точно определенной вместимостью, совместно с испытуемой гирей внутри и без нее
E	Эта методика подходит для гирь с подгоночными полостями, которые не могут быть погружены в воду. Вычисление объема проводят по размерам гирь
F	Оценка плотности на основании известного состава сплава, из которого изготовлена гиря

В.7.1.1 Проверка предельных значений плотности должна учитывать неопределенность, связанную с используемым методом испытаний. В таблице В.5 приведена общая оценка неопределенности, связанной с каждым методом. Для каждой гири расширенная неопределенность U (для $k = 2$) определения плотности должна находиться в пределах

$$\rho_{\min} + U \leq \rho \leq \rho_{\max} - U. \quad (\text{B.7.1-1})$$

Однако если неопределенность измерений плотности может быть уменьшена, то может быть принят увеличенный диапазон плотностей, как показано на рисунке В.3. Приложение определенных усилий позволит добиться более низких значений неопределенностей.

Т а б л и ц а В.5 — Оцененная типичная неопределенность U (для $k = 2$) в зависимости от используемого метода и массы гирь, $\text{кг} \cdot \text{м}^{-3}$

Метод	Оценочная типичная неопределенность, $\text{кг} \cdot \text{м}^{-3}$, для гирь массой		
	50 кг	1 кг	1 г
A1	—	1,5	60
A2/A3	—	3	60
B1	5	5	60
B2	20	20	60
C	10	10	100
D	5	10	—
E	30	40	600
F	От 130 до 600		



Рисунок В.3 — Допуски для плотности и пределы при поверке в зависимости от неопределенности измерений

B.7.2 Общие положения**B.7.2.1 Нормальная температура**

Нормальная температура для определения плотности составляет 20 °С. Если измерение выполняют при другой температуре t_{meas} , (другой эталонной лабораторной температурой может быть 23 °С или 27 °С), плотность должна быть пересчитана для 20 °С с использованием коэффициента объемного расширения γ материала. Если γ точно не известен, предлагается для гирь из нержавеющей стали использовать $\gamma = 50 \cdot 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$.

$$\rho(t_{\text{ref}}) = \rho(t_{\text{meas}}) \cdot [1 + \gamma(t_{\text{meas}} - t_{\text{ref}})]. \quad (\text{B.7.2-1})$$

Неопределенность измерений составляет:

$$u^2(\rho(t_{\text{ref}})) = u^2(\rho(t_{\text{meas}})) \left[\frac{\rho(t_{\text{ref}})}{\rho(t_{\text{meas}})} \right]^2 + u^2(\gamma) \rho^2 (t_{\text{meas}} - t_{\text{ref}}) + u^2(t_{\text{meas}}) \rho^2 (t_{\text{meas}})^2. \quad (\text{B.7.2-2})$$

B.7.2.2 Требования к малым гирям

Плотность малых гирь, для которых в таблице 5 не приведены предельные значения, проверять не требуется. Плотность гирь массой менее 1 г должна быть оценена в соответствии с методом F (см. ниже) с учетом информации изготовителя о материале, из которого изготовлены гиры.

B.7.2.3 Рабочая жидкость

Рабочая жидкость не должна оказывать влияния на гиры. Предпочтительно использовать дистиллированную и дегазированную воду, так как ее плотность представляет собой хорошо известную функцию температуры [24], [25]¹⁾ и ее чистоту легко контролировать [26]²⁾. В формулах в настоящем подразделе использовано постоянное значение плотности жидкости. Для вычислений с использованием карманных калькуляторов в таблице В.6 приведен пересчет некоторых значений плотности для воды. Плотность воздуха можно рассчитать, используя приближенную формулу (Е.3-1).

Таблица В.6 — Плотность воды

$t_1, \text{ }^{\circ}\text{C}$	$\rho_1, \text{ кг } \text{ м}^{-3}$	$\Delta \rho_1 / \Delta t_1, [\text{кг } \text{ м}^{-3} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}]$
18,0	998,593	-0,190
18,5	998,499	
19,0	998,402	-0,201
19,5	998,303	
20,0	998,201	-0,212
20,5	998,096	
21,0	997,989	-0,222
21,5	997,879	
22,0	997,767	-0,232
22,5	997,652	
23,0	997,535	-0,242
23,5	997,415	
24,0	997,293	—

¹⁾ Гири, которая не была вычищена перед испытанием, может показывать более низкий вес после погружения ее в чистую воду и последующей стабилизации.

²⁾ Допускается использовать и другие жидкости с хорошо известной и стабильной плотностью. Для получения маленьких неопределенностей измерения важно работать при постоянной и точно известной температуре. Это наиболее важно, если вместо воды используется жидкость с более высоким коэффициентом теплового расширения.

В.7.2.4 Водопроницаемость подгоночной полости

Гири, имеющие подгоночную полость, не следует погружать в воду, так как она может попасть в полость во время измерений. Это повлияет как на плотность, так и на массу гири и нарушит стабильность массы. Для гири с полостью предпочтителен метод определения объема по геометрическим размерам гири. Однако если всю воду возможно впоследствии убрать, необходимо выполнить гидростатическое взвешивание с открытой полостью, тщательно удаляя попавшие пузырьки воздуха.

В.7.2.5 Удаление воздуха

Для точных измерений в воде чрезвычайно важно удалить пузырьки воздуха из гири и держателя гири. Это также справедливо для стенок жидкостного термостата для методов С и D, особенно в отношении маленьких гири¹⁾. Практический способ уменьшения риска возникновения воздушных пузырьков заключается в дегазации воды и гири в воде путем приложения отрицательного давления к контейнеру приблизительно на 10 — 15 мин²⁾.

В.7.2.6 Держатель гири и проволочная подвеска

Расположение гири на держателе под водой может случайно повлечь за собой повреждение как гири, так и термостата (стекло). Надежнее всего погружать гири и держатель вместе. Однако воздушные пузырьки легче обнаружить, если держатель и гири погружают по отдельности. Следует использовать такой держатель гири, который позволит предотвратить ее падение. Если требуется низкая неопределенность измерений, проволочная подвеска должна быть тонкой, чистой и проходить границу воздуха и воды под прямым углом³⁾.

В.7.2.7 Масса или условная масса

В формулах, приведенных ниже, масса может быть взята как условная масса, и наоборот, поскольку при рассмотрении неопределенности, полученной и необходимой для определения плотности гири, разница между значениями ее массы и условной массы несущественна. По этой же причине номинальное значение может быть

взято для массы или условной массы гири, при предположении, что ее условная масса удовлетворяет пределам допускаемой погрешности, приведенным в таблице 1.

В.7.2.8 Сушка гири

После извлечения гири из термостата с водой большая часть воды сразу же стечет с поверхности гири. Оставшиеся капли следует стереть с использованием тонкой ткани. Для стабилизации гири допускается поместить под подходящий колпак (перевернутый лабораторный стакан на прокладках для обеспечения вентиляции).

В.7.3 Измерение испытательного образца


Измерение плотности может быть проведено на одном испытательном образце, взятом из куска металла, использованного для изготовления гири. Испытательный образец должен быть как можно более похож на гирю и иметь подходящий объем и форму для измерения плотности. Шероховатость испытательного образца должна быть такая же или меньше, чем шероховатость гири. Плотность гири предполагается равной плотности испытательного образца. Стандартную неопределенность этого значения получают сложением относительной стандартной неопределенности, равной $5 \cdot 10^{-5}$, и стандартной неопределенности плотности испытательного образца.

В.7.4 Метод испытания А (гидростатическое сличение)

Этот метод может быть реализован тремя разными способами.

Метод А1 (две разные эталонные гири, взвешенные в воздухе): сличение испытуемой и эталонной гири в воздухе и сличение испытуемой гири в жидкости и второй эталонной гири в воздухе.

Метод А2 (эталонные гири, взвешенные в воздухе и в жидкости): сличение испытуемой и эталонной гири в воздухе и сличение испытуемой гири и (той же самой или другой) эталонной гири, когда они обе находятся в жидкости.



1 — устройство для смены гири; 2 — проволочная подвеска, 3 — держатель для гири

Рисунок В.4 — Иллюстрация метода А

¹⁾ Например, в случае с гирей 20 мг изменение показания компаратора на 20 мкг приведет к различию в результате измерения плотности $80 \text{ кг} \cdot \text{м}^{-3}$.

²⁾ Плотность воздуха, насыщенного водой, приблизительно на $0,0025 \text{ кг} \cdot \text{м}^{-3}$ ниже, чем воды без воздуха.

³⁾ Компенсационный метод учитывает, что держатель, а также погруженная проволочная подвеска вытесняют воду. Кроме того, этот метод компенсирует дополнительную силу, возникшую из-за образования мениска на границе воздуха и воды, которая не отражена в последующих уравнениях. Диаметр проволоки от 0,1 до 0,3 мм для гири номинальной массой до 2 кг подходит для большинства случаев.

Метод А3 (непосредственное взвешивание): взвешивание испытуемой гири в воздухе и в жидкости при использовании показания весов вместо массы эталонных гирь.

B.7.4.1 Оборудование

- а) Лабораторные весы с достаточной максимальной нагрузкой и высоким разрешением (как правило, относительное разрешение $2 \cdot 10^{-6}$), приспособленные для взвешивания нагрузки, подвешенной под весами.
- б) Водный термостат с термостатическим регулированием в пределах $20^{\circ}\text{C} \pm 0,2^{\circ}\text{C}$.
- в) Проволочная подвеска и держатели для гирь различных размеров.
- г) Механизм для нагружения и разгрузки держателя для гирь в воде.
- д) Этalonы массы с известной плотностью.
- е) Инструменты для работы с гирями (например, лабораторные перчатки, неворсистая ткань, лабораторный пинцет).
- ж) Хорошо освещенная комната.

B.7.4.2 Испытательный метод А1 (две различные эталонные гири, взвешенные в воздухе)

B.7.4.2.1 Методика измерений

Определяют плотность жидкости ρ_l и плотность воздуха ρ_a во время испытания:

- а) Первое взвешивание (испытуемая гири в воздухе):

- 1) взвешивают испытуемую гирю m_{la} в воздухе плотностью ρ_a ;
- 2) записывают показание I_{la} ;
- 3) осторожно удаляют гирю m_{la} .

- б) Второе взвешивание (эталонная гири в воздухе):

- 1) взвешивают эталонную гирю m_{ra} в воздухе плотностью ρ_a ;
- 2) записывают показание I_{ra} ;
- 3) осторожно удаляют гирю m_{ra} .

- в) Третье взвешивание (испытуемая гири в жидкости):

- 1) взвешивают испытуемую гирю m_{li} в жидкости термостате (плотностью ρ_l);
- 2) записывают показание I_{li} ;
- 3) осторожно удаляют гирю m_{li} .

- г) Четвертое взвешивание (вторая эталонная гири в воздухе):

- 1) взвешивают эталонную гирю m_{rl} в воздухе (плотностью ρ_l);
- 2) записывают показание I_{rl} ;
- 3) осторожно удаляют гирю m_{rl} .

Вторая эталонная гири m_{rl} , как правило, представляет собой комбинацию гирь, для которых показание весов близко к показанию весов для погруженной гири.

B.7.4.2.2 Вычисления

Обозначение m_{li} представляет собой общую массу гирь, а ρ_{li} — эффективную плотность. Эффективную плотность вычисляют по формуле

$$\rho_{li} = \frac{\sum m_{li}}{\sum V_{li}}. \quad (\text{B.7.4-1})$$

где V_{li} — объемы гирь. Тогда плотность испытуемой гири ρ_l вычисляют по формуле

$$\rho_l = \frac{\rho_l (C_a m_{ra} + \Delta m_{wa}) - \rho_a (C_a m_{rl} + \Delta m_{wl})}{C_a m_{ra} + \Delta m_{wa} - C_{al} m_{rl} - \Delta m_{wl}}, \quad (\text{B.7.4-2})$$

$$\text{где } C_a = 1 - \frac{\rho_a}{\rho_{li}}; \quad (\text{B.7.4-3})$$

$$C_{al} = 1 - \frac{\rho_{li}}{\rho_{rl}}; \quad (\text{B.7.4-4})$$

$$\Delta m_{wa} = (I_{ra} - I_{la}) C_s; \quad (\text{B.7.4-5})$$

$$\Delta m_{wl} = (I_{li} - I_{rl}) C_s; \quad (\text{B.7.4-6})$$

$$C_s = 1 - \frac{\rho_{as}}{\rho_s}; \quad (\text{B.7.4-7})$$

ρ_s — плотность гири для определения чувствительности;

ρ_{as} — плотность воздуха во время калибровки весов.

Относительная неопределенность

$$\left(\frac{u(\rho_t)}{\rho_t}\right)^2 = \left(c(\rho_a) \frac{u(\rho_a)}{\rho_a}\right)^2 + \left(c(\rho_{al}) \frac{u(\rho_{al})}{\rho_{al}}\right)^2 + \left(\frac{u(\rho_t)}{\rho_t}\right)^2 + \left(c(\rho_{ra}) \frac{u(\rho_{ra})}{\rho_{ra}}\right)^2 + \left(c(\rho_n) \frac{u(\rho_n)}{\rho_n}\right)^2 + c(m_r) \left[\left(2 \frac{u(m_r)}{m_r}\right)^2 + \left(\frac{u(\Delta m_{wa})}{m_{ra}}\right)^2 + \left(\frac{u(\Delta m_{wl})}{m_n}\right)^2 + \left(\frac{u(m_{cap})}{m_n}\right)^2 \right]. \quad (B.7.4-8)$$

$$\text{где } c(\rho_a) = -\frac{\rho_a}{\rho_t} \left(1 - \frac{\rho_t}{\rho_{ra}}\right) \left(1 - \frac{\rho_t}{\rho_1}\right) \text{ (пренебрежимо мало в большинстве случаев);} \quad (B.7.4-9)$$

$$c(\rho_{al}) = \frac{\rho_{al}}{\rho_t \rho_{al}} (\rho_t - \rho_1); \quad (B.7.4-10)$$

$$c(\rho_{ra}) = \frac{\rho_{ra}}{\rho_t \rho_{ra}} (\rho_t - \rho_1); \quad (B.7.4-11)$$

$$c(\rho_n) = -c(\rho_{al}) = \frac{\rho_{al}}{\rho_t \rho_n} (\rho_t - \rho_1); \quad (B.7.4-12)$$

$$|c(m_r)| = \frac{(\rho_t - \rho_1)}{\rho_1}; \quad (B.7.4-13)$$

$$\frac{u(m_r)}{m_r} = \frac{1}{2} \left(\frac{u(m_{ra})}{m_{ra}} + \frac{u(m_n)}{m_n} \right). \quad (B.7.4-14)$$

Предполагается, что значения массы и плотности эталонных гирь коррелированы;

$u(m_{cap})$ — неопределенность, обусловленная эффектом поверхностного натяжения, действующим на проволочную подвеску (если проволока имеет диаметр 1 мм, то максимальный эффект может составить 23 мг; если диаметр проволоки 0,1 мм, то эффект может составить 2,3 мг).

При температуре окружающей среды около 20 °С неопределенность определения плотности воды приблизительно связана с неопределенностью ее температуры t_1 в градусах Цельсия (температура воды) следующим образом:

$$\left(\frac{u(\rho_t)}{\rho_t}\right)^2 = \left(-4,1 \cdot 10^{-3} \frac{u(t_1)}{t_1}\right)^2. \quad (B.7.4-15)$$

В соответствии с формулой (B.7.4-2) могут быть достигнуты неопределенности до 0,05 кг · м⁻³.

В большинстве случаев поправочные коэффициенты на выталкивающую силу воздуха C_a , C_{al} и C_n существенно не отличаются друг от друга и могут быть установлены равными единице, что приводит к упрощению формулы (B.7.4-2) следующим образом:

$$\rho_t = \frac{\rho_1 (m_{ra} + \Delta m_{wa}) - \rho_a (m_n + \Delta m_{wl})}{m_{ra} + \Delta m_{wa} - m_n - \Delta m_{wl}}. \quad (B.7.4-16)$$

Относительная неопределенность

$$\left(\frac{u(\rho_t)}{\rho_t}\right)^2 = \left(c(\rho_a) \frac{u(\rho_a)}{\rho_a}\right)^2 + \left(\frac{u(\rho_t)}{\rho_t}\right)^2 + c(m_r) \left[\left(2 \frac{u(m_r)}{m_r}\right)^2 + \left(\frac{u(\Delta m_{wa})}{m_{ra}}\right)^2 + \left(\frac{u(\Delta m_{wl})}{m_n}\right)^2 + \left(\frac{u(m_{cap})}{m_n}\right)^2 + u_C^2 \right]. \quad (B.7.4-17)$$

$$\text{где } \frac{u(m_r)}{m_r} = \frac{1}{2} \left(\frac{u(m_{ra})}{m_{ra}} + \frac{u(m_n)}{m_n} \right); \quad (B.7.4-18)$$

$$c(\rho_a) = -\frac{\rho_a}{\rho_t} \left(\frac{\rho_t}{\rho_1} - 1 \right); \quad (B.7.4-19)$$

$$|c(m_r)| = \frac{(\rho_t - \rho_1)}{\rho_1}; \quad (B.7.4-20)$$

$$u_C = \left(\frac{\rho_t}{\rho_1} - 1 \right) \left(\frac{\rho_a}{\rho_{ra}} - \frac{\rho_{wl}}{\rho_{rl}} \right). \quad (B.7.4-21)$$

В соответствии с формулой (B.7.4-16) могут быть достигнуты неопределенности до $0.2 \text{ кг} \cdot \text{м}^{-3}$.

B.7.4.3 Метод A2 (эталонные гири, взвешенные в воздухе и в жидкости)

B.7.4.3.1 Методика измерения

Плотность используемой гири ρ_t вычисляют по формуле (B.7.4-22) или (B.7.4-31).

Когда используют одну и ту же эталонную гирю для измерения в воздухе и в жидкости: $m_{ra} = m_{rl} = m_r$ и $\rho_{ra} = \rho_{rl} = \rho_1$, тогда:

$$\rho_t = \frac{\rho_1 (C_a m_r + \Delta m_{wa}) - \rho_a (C_1 m_r + \Delta m_{wl})}{m_r \frac{\rho_1 - \rho_a}{\rho_t} + \Delta m_{wa} - \Delta m_{wl}}, \quad (B.7.4-22)$$

$$\text{где } C_a = 1 - \frac{\rho_a}{\rho_t}; \quad (B.7.4-23)$$

$$C_1 = 1 - \frac{\rho_1}{\rho_t}; \quad (B.7.4-24)$$

Δm_{wa} и Δm_{wl} определяют в соответствии с формулой (B.7.4-2).

Относительная неопределенность

$$\begin{aligned} \left(\frac{u(\rho_t)}{\rho_t} \right)^2 = & \left(c(\rho_a) \frac{u(\rho_a)}{\rho_a} \right)^2 + \left(c(\rho_1) \frac{u(\rho_1)}{\rho_1} \right)^2 + \left(\frac{u(\rho_t)}{\rho_t} \right)^2 + \left(c(m_r) \frac{u(m_r)}{m_r} \right)^2 + \\ & + \left(c(\Delta m_{wa}) \frac{u(\Delta m_{wa})}{m_{ra}} \right)^2 + \left(c(\Delta m_{wl}) \frac{u(\Delta m_{wl})}{m_{ra}} \right)^2 + \left(c(\Delta m_{wl}) \frac{u(m_{cap})}{m_{ra}} \right)^2, \end{aligned} \quad (B.7.4-25)$$

$$\text{где } c(\rho_a) = \frac{\rho_a}{\rho_1} \left(\frac{\rho_1 - \rho_t}{\rho_t} \right) \text{ (в большинстве случаев пренебрежимо мало);} \quad (B.7.4-26)$$

$$c(\rho_t) = \frac{1}{\rho_t} \left(\rho_t \left(1 + \frac{\Delta m_{wa}}{m_r} \right) - \rho_1 \right) \quad (B.7.4-27)$$

(в большинстве случаев пренебрежимо мало);

$$c(m_r) = \frac{(\rho_t - \rho_1)}{\rho_t}; \quad (B.7.4-28)$$

$$c(\Delta m_{wa}) = \frac{\rho_t}{\rho_1} \left(\frac{\rho_1 - \rho_t}{\rho_t} \right); \quad (B.7.4-29)$$

$$c(\Delta m_{wl}) = \frac{\rho_t}{\rho_1}. \quad (B.7.4-30)$$

В соответствии с формулой (B.7.4-22) могут быть достигнуты неопределенности до $0.1 \text{ кг} \cdot \text{м}^{-3}$.

Когда используются разные эталонные гири для измерения в воздухе и в жидкости: $m_{ra} \neq m_{rl}$ и $\rho_{ra} \neq \rho_{rl}$, тогда:

$$\rho_t = \frac{\rho_1 (C_a m_{ra} + \Delta m_{wa}) - \rho_a (C_1 m_{rl} + \Delta m_{wl})}{C_a m_{ra} + \Delta m_{wa} - C_1 m_{rl} + \Delta m_{wl}}, \quad (B.7.4-31)$$

$$\text{где } C_a = 1 - \frac{\rho_a}{\rho_{ra}}; \quad (B.7.4-32)$$

$$C_1 = 1 - \frac{\rho_1}{\rho_{rl}}. \quad (B.7.4-33)$$

Относительная неопределенность

$$\begin{aligned} \left(\frac{u(p_t)}{p_t} \right)^2 &= \left(c(p_a) \frac{u(p_a)}{p_a} \right)^2 + \left(c(p_l) \frac{u(p_l)}{p_l} \right)^2 + \left(c(p_{ra}) \frac{u(p_{ra})}{p_{ra}} \right)^2 + \left(c(p_{rl}) \frac{u(p_{rl})}{p_{rl}} \right)^2 + \\ &+ c(m_r) \left[\left(2 \frac{u(m_r)}{m_r} \right)^2 + \left(\frac{u(\Delta m_{wa})}{m_{ra}} \right)^2 \right] + \left(c(\Delta m_{wl}) \frac{u(\Delta m_{wl})}{m_{ra}} \right)^2 + \left(c(\Delta m_{wl}) \frac{u(m_{cap})}{m_{ra}} \right)^2. \end{aligned} \quad (B.7.4-34)$$

$$\text{где } \frac{u(m_r)}{m_r} = \frac{1}{2} \left(\frac{u(m_{ra})}{m_{ra}} + \frac{u(m_{rl})}{m_{rl}} \right); \quad (B.7.4-35)$$

$$c(p_a) = \frac{p_a}{p_t} \left[1 - \frac{p_{rl}}{p_{ra} p_l} (p_{ra} - p_t + p_l) \right] \quad (\text{в большинстве случаев пренебрежимо мало}); \quad (B.7.4-36)$$

$$c(p_l) = \frac{1}{p_l} (p_{rl} - p_t) \quad (\text{в большинстве случаев пренебрежимо мало}); \quad (B.7.4-37)$$

$$c(p_{ra}) = \frac{p_{rl} p_a}{p_l p_{ra} p_t} (p_t - p_l); \quad (B.7.4-38)$$

$$c(p_{rl}) = \frac{p_t}{p_{rl}}; \quad (B.7.4-39)$$

$$c(m_r) = \frac{p_{rl}}{p_l} \frac{p_l - p_t}{p_t}; \quad (B.7.4-40)$$

$$c(\Delta m_{wl}) = \frac{p_{rl}}{p_l}. \quad (B.7.4-41)$$

Предполагается, что массы эталонных гирь коррелированы. Для $u(m_{cap})$ см. в B.7.4.2.2.По формуле (B.7.4-31) могут быть достигнуты неопределенности до $0,1 \text{ кг} \cdot \text{м}^{-3}$.**B.7.4.4 Метод А3 (непосредственное взвешивание)**

Вместо использования методики сличения процедура может быть упрощена путем непосредственного снятия показаний весов.

B.7.4.4.1 Методика измерений

Методика измерений аналогична приведенной в B.7.4.2.1, за исключением того, что опущены процедуры по перечислению б) и д).

B.7.4.4.2 Вычисления

Соответствующее уравнение для данной ситуации имеет вид

$$p_t = \frac{I_{ta} \cdot p_l - I_{tl} \cdot p_a}{I_{ta} - I_{tl}}. \quad (B.7.4-42)$$

Обязательное условие такого упрощения — это точно калибранные весы. I_{ta} и I_{tl} означают показания весов для испытуемой гири соответственно в воздухе (подстрочный индекс «а») и в жидкости (подстрочный индекс «л») после того, как весы были тарированы без гири на чашке весов или на погруженном держателе.

Относительная неопределенность

$$\left(\frac{u(p_t)}{p_t} \right)^2 = \left(\frac{u(p_l)}{p_l} \right)^2 \left(c(p_a) \frac{u(p_a)}{p_a} \right)^2 + \left(c(I_{ta}) \frac{u(I_{ta})}{I_{ta}} \right)^2 + \left(c(I_{tl}) \frac{u(I_{tl})}{I_{tl}} \right)^2 + \left(c(I_{tl}) \frac{u(m_{cap})}{I_{tl}} \right)^2 + u_C^2, \quad (B.7.4-43)$$

$$\text{где } c(p_a) = p_a \frac{p_l - p_t}{p_l p_t}; \quad (B.7.4-44)$$

$$c(I_{ta}) = \frac{p_t - p_l}{p_l}; \quad (B.7.4-45)$$

$$c(I_{tl}) = \frac{p_t - p_l}{p_l}; \quad (B.7.4-46)$$

$$u_C = \left(\frac{p_t}{p_l} - 1 \right) \left(\frac{p_a - p_{al}}{p_{al}} \right). \quad (B.7.4-47)$$

В соответствии с формулой (B.7.4-42) могут быть достигнуты неопределенности до $0,2 \text{ кг} \cdot \text{м}^{-3}$.

B.7.5 Метод испытания В (проверка плотности)

B.7.5.1 Принцип

Метод В представляет собой упрощенную форму гидростатического метода и заключается только во взвешивании в жидкости. Испытуемую гирю подвешивают на тонкой проволоке достаточной прочности в воде плотностью ρ_t . Дисплей весов показывает значение массы I_{H} .

Этот метод может быть реализован двумя различными способами:

Метод В1: вычисление плотности по формуле (B.7.5-1) и соответствующей неопределенности по формуле (B.7.5-2) (обязательно для класса точности E_1).

Метод В2: проверка того, что плотность находится в предписанном диапазоне. Предельные значения для показания весов вычисляют по минимальным и максимальным пределам для плотности, которые приведены в таблице 5. Оцененную неопределенность измерения метода определения плотности учитывают в зависимости от размера гири. В качестве дополнительной меры безопасности принято, что минимальные пределы базируются на предполагаемой температуре воды 24 °C, а максимальные пределы — на температуре 18 °C.

B.7.5.2 Оборудование

а) Лабораторные весы с подходящим диапазоном. Рекомендуется относительное разрешение 10^{-6} с соответствующим уровнем воспроизводимости.

б) Жидкостный термостат со стабилизацией температуры в диапазоне от 18 °C до 24 °C. Если весы оборудованы приспособлением для взвешивания под весами, они могут быть подняты на подставку над термостатом (см. рисунок В.4), или термостат может быть помещен на опорную платформу, как показано на рисунке В.5.

в) Основной кронштейн, который может быть прикреплен к чашке весов.

г) Держатель (держатели) гири различных размеров с соответствующей проволочной подвеской (подвесками).

д) Эталонные гири для юстировки весов.

е) Инструменты для работы с гирами (например, лабораторные перчатки, неворсистая ткань, лабораторный пинцет).

B.7.5.3 Методика измерения

а) Погружают гирю (или набор гирь) в термостат с дистиллированной водой при температуре от 18 °C до 24 °C. Термостат допускается поместить на опорную платформу, как показано на рисунке В.5.

б) Прикрепляют основной кронштейн к чаше весов и подвешивают держатель гири с основного кронштейна на тонкой проволочной подвеске достаточной прочности таким образом, чтобы держатель гири полностью погрузился в жидкость. Граница воздуха и воды на проволочной подвеске должна быть четко определена.

в) Тарируют весы так, чтобы они показывали нуль¹⁾.

г) Удаляют воздушные пузырьки с гирь и помещают ее на держателе.

д) Не следует шевелить проволочную подвеску, чтобы избежать разрушения мениска на водной поверхности.

е) После стабилизации снимают и записывают показание весов I_{H} .

ж) С использованием пинцета кладут испытуемую гирю обратно на место хранения.

и) Записывают параметры окружающей среды в лаборатории (температуру воздуха, давление и влажность) и температуру жидкости.

B.7.5.4 Результаты

B.7.5.4.1 Метод В1


Вычисление плотности с использованием номинального значения массы m_0 гири. Плотность вычисляют в соответствии с формулой

$$\rho_t = \frac{\rho_1 m_t}{m_t - I_{\text{H}} \left(1 - \frac{\rho_a}{\rho_{\text{ref}}} \right)}. \quad (\text{B.7.5-1})$$

Неопределенность измерения методом В1:

$$\left(\frac{u(\rho_t)}{\rho_t} \right)^2 = \left(\frac{u(\rho_1)}{\rho_1} \right)^2 \left(c(\rho_a) \frac{u(\rho_a)}{\rho_a} \right)^2 + \left(c(I_{\text{H}}) \frac{u(I_{\text{H}})}{I_{\text{H}}} \right)^2 + \left(c(m_t) \frac{u(m_t)}{m_t} \right)^2 + \left(c(I_{\text{H}}) \frac{u(m_{\text{cap}})}{I_{\text{H}}} \right)^2. \quad (\text{B.7.5-2})$$

¹⁾ Если весы не имеют функции тарирования, I_{H} представляют собой разницу между вторым и первым взвешиваниями.



1 — проволочная подвеска, 2 — основной кронштейн; 3 — держатель гири; 4 — опорная платформа; 5 — чаша весов

Рисунок В.5 — Иллюстрация метода В

$$\text{где } c(m_t) = \frac{m_t(\rho_1 - \rho_t)}{\rho_t(m_t - I_{\text{tl}})}; \quad (\text{B.7.5-3})$$

$$c(\rho_a) = \frac{\rho_a I_{\text{tl}}}{\rho_{\text{ref}}(I_{\text{tl}} - m_t)}; \quad (\text{B.7.5-4})$$

$$c(I_{\text{tl}}) = \frac{I_{\text{tl}}}{m_t - I_{\text{tl}}}; \quad (\text{B.7.5-5})$$

$u(m_{\text{cap}})$ — неопределенность, обусловленная эффектом поверхностного натяжения, действующим на проволочную подвеску (см. также B.7.4.2.2).

Неопределенность измерения для метода В1 составляет, как правило, $\pm 5 \text{ кг} \cdot \text{м}^{-3}$ или меньше для гирь большего размера и до $\pm 60 \text{ кг} \cdot \text{м}^{-3}$ для гирь номинальной массой 1 г в зависимости от размера и осторожности обращения. Неопределенность измерения увеличивается по мере уменьшения размера гири.

B.7.5.4.2 Метод В2

Плотность ρ_t гири проверяют сличением значения I_{tl} с двумя предельными значениями $I_{\text{tl}(\text{min})}$ и $I_{\text{tl}(\text{max})}$ для соответствующего размера гири. Предельные значения сведены в таблицу в международной рекомендации R 111-2 для гирь классов от E₁ до F₁.

B.7.5.5 Запись результатов

Результаты измерений и расчетов вносят в протокол, форма которого приведена в международной рекомендации R 111-2.

B.7.6 Метод испытания С (определение объема путем взвешивания вытесненной жидкости)

Этот метод непрактичен для гирь номинальной массой менее 1 г.

B.7.6.1 Принцип

Этот метод может быть реализован двумя способами:

- 1) масса испытуемой гири не известна;
- 2) масса испытуемой гири известна.

B.7.6.2 Общие положения

Вместо измерения выталкивающей силы, действующей на гирю в воде, определяют объем жидкости, вытесняемой погруженной гирей. При известной массе испытуемой гири m_t рассчитывают ее плотность.

B.7.6.3 Оборудование

а) Лабораторные весы с максимальной нагрузкой от 200 г до 100 кг с относительным разрешением 10^{-5} или лучше и соответствующей воспроизводимостью.

б) Жидкостный термостат (термостаты) подходящего размера (размеров).


в) Стойка, регулируемая по высоте, для удержания гирь, подвешенных в воде.

г) Проволочная подвеска (подвески) и держатель (держатели) для гирь подходящего размера (размеров).

д) Инструменты для работы с гирями (например, лабораторные перчатки, неворсистая ткань, лабораторный пинцет).

е) Хорошо освещенная комната.

B.7.6.4 Методика измерений



1 — проволочная подвеска; 2 — регулировка высоты; 3 — держатель гири; 4 — чашка весов; 5 — стойка

Рисунок В.6— Иллюстрация метода С

- а) Ставят контейнер с водой на чашку весов.
 б) Подвешивают держатель гирь и проволочную подвеску на отдельной стойке.
 в) Тарируют весы, если таковая функция имеется. Если эта функция отсутствует, снимают показание I_2 .
 г) Поднимают держатель над поверхностью воды, ставят гирю на держатель и погружают его в воду снова.
 д) Регулируют высоту таким образом, чтобы проволочная подвеска пересекала границу воздуха и воды на той же высоте, как раньше.
 е) Снимают показание I_{dl} (или I_1 , если весы не имеют функции тарирования, $I_{dl} = I_2 - I_1$).
 ж) Записывают параметры окружающей среды в лаборатории: температуру воздуха, давление, влажность и температуру жидкости.
 з) Определяют плотность воздуха в лаборатории ρ_a и плотность воды в термостате ρ_t , используя формулу (Е.3-1) и таблицу В.6.
 За массу вытесненной воды $V_t \rho_t$ принимают показания весов I_{dl} . Если необходимо, экстраполируют испарение за время, истекшее с последнего тарирования¹⁾.

B.7.6.5 Вычисления

Разница I_{dl} между двумя показаниями равна количеству вытесненной жидкости, взвешенной в воздухе. Если масса m_t испытуемой гири уже известна, значения I_{dl} и m_t вводят в формулу (B.7.6-1) для вычисления плотности ρ_t испытуемой гири.

$$\rho_t = \frac{\left(1 - \frac{\rho_a}{\rho_t}\right)m_t \rho_t}{\left(1 - \frac{\rho_a}{\rho_{ref}}\right)I_{dl}}. \quad (B.7.6-1)$$

Если m_t пока не известна, тогда испытуемую гирю взвешивают на весах, и показанное значение I_{ta} в воздухе используют вместе с I_{dl} в формуле (B.7.6-2) для вычисления плотности ρ_t .

$$\rho_t = \rho_a + \left(\rho_t - \rho_a\right) \frac{I_{ta}}{I_{dl}}. \quad (B.7.6-2)$$

B.7.6.6 Неопределенность измерения метода С

Для формулы (B.7.6-1):

$$u^2(\rho_t) = c^2(\rho_a)u^2(\rho_a) + c^2(\rho_t)u^2(\rho_t) + c^2(m_t)u^2(m_t) + c^2(I_{dl})u^2(I_{dl}) + c^2(I_{ta})u^2_{cap}, \quad (B.7.6-3)$$

$$\text{где } c(\rho_a) = \frac{\rho_t}{\rho_{ref}} - \frac{m_t}{I_{dl}}; \quad (B.7.6-4)$$

$$c(\rho_t) = \frac{m_t}{I_{dl}}; \quad (B.7.6-5)$$

$$c(m_t) = \frac{\rho_t}{I_{dl}}; \quad (B.7.6-6)$$

$$c(I_{dl}) = \frac{m_t \rho_t}{I_{dl}^2}. \quad (B.7.6-7)$$

Для формулы (B.7.6-2):

$$u^2(\rho_t) = c^2(\rho_a)u^2(\rho_a) + c^2(\rho_t)u^2(\rho_t) + c^2(I_{ta})u^2(I_{ta}) + c^2(I_{dl})u^2(I_{dl}) + c^2(I_{dl})u^2_{cap}, \quad (B.7.6-8)$$

$$\text{где } c(\rho_a) = 1 - \frac{I_{ta}}{I_{dl}}; \quad (B.7.6-9)$$

$$c(\rho_t) = \frac{I_{ta}}{I_{dl}}; \quad (B.7.6-10)$$

$$c(I_{ta}) = \frac{\rho_t}{I_{dl}}; \quad (B.7.6-11)$$

$$c(I_{dl}) = \frac{I_{ta} \rho_t}{I_{dl}^2}. \quad (B.7.6-12)$$

¹⁾ Снимают показания несколько раз, чтобы оценить скорость испарения во времени, и корректируют разницу во времени между тарированием и снятием показаний. Следует обратить внимание на непрактичность повторения метода С, поскольку гирю необходимо высушивать перед тем, как снова погрузить ее в воду.

В диапазоне $1 \text{ г} \leq m_t \leq 1 \text{ кг}$ неопределенность измерения составляет от $\pm 100 \text{ кг} \cdot \text{м}^{-3}$ до $\pm 10 \text{ кг} \cdot \text{м}^{-3}$ в зависимости от размера гирь и осторожности обращения. Перед сличением расчетного значения плотности ρ_t с минимальными и максимальными пределами плотности по таблице 5 значение ρ_t должно быть расширено на неопределенность, ожидаемую для этого метода, или на предел оценки неопределенности.

B.7.6.7 Запись результатов

Результаты измерений с указанием метода С определения плотности вносят в протокол, форма которого приведена в международной рекомендации R 111-2.

B.7.7 Метод испытания D (определение вытесненной жидкости в сосуде с постоянным объемом)

B.7.7.1 Принцип

С большими гирами неудобно работать при гидростатическом взвешивании. Альтернативный способ определения их объема — взвешивание жидкости, которую они вытесняют, косвенным способом, с использованием сосуда с постоянным регулируемым объемом.

B.7.7.1.1 Сосуд заполняют водой (см. рисунок B.7) до четко определенного уровня и дважды взвешивают: первый раз с гирей в воде и второй раз без нее. Соответствующими показаниями весов являются I_{t+1} и I_t . Горьышко контейнера не должно быть более 1 см, прием вода должна иметь однородную и стабильную температуру в пределах $\pm 0,1^\circ\text{C}$. Следят за тем, чтобы объем гири не был слишком мал по сравнению с объемом сосуда, уплотнение на сосуде не имело течи и не было попадания воздуха. При условии постоянной плотности жидкости ρ_t плотность гири ρ_t вычисляют по разности $(I_{t+1} - I_t)$ в соответствии с формулой (B.7.7-1), которая аналогична формуле (B.7.5-1).

$$\rho_t = \frac{m_0 \rho_1}{m_0 - (I_{t+1} - I_t) \left(1 - \frac{\rho_a}{\rho_{ref}} \right)}. \quad (\text{B.7.7-1})$$

B.7.7.2 Оборудование

а) Лабораторные весы с максимальной нагрузкой от 5 до 100 кг и относительным разрешением 10^{-6} или лучше.

б) Прозрачный испытательный сосуд (сосуды) подходящей конструкции с точно контролируемым уровнем заполнения.

в) Инструменты для работы с гирами (например, лабораторные перчатки, неворсистая ткань, лабораторный пинцет).

г) Хорошо освещенная комната.

B.7.7.3 Методика измерений

а) Помещают гирю в сосуд и заполняют его осторожно водой до четко определенного уровня (например, пока она не перетечет через затвор).

б) Взвешивают сосуд вместе с гирей и жидкостью.

в) Снимают и записывают показание I_{t+1} .

г) Удаляют гирю и добавляют воды такой же температуры до такого же уровня. Нет необходимости знать объем, если температура воды постоянна.

д) Взвешивают сосуд, содержащий жидкость.

е) Снимают и записывают показание I_t .

ж) Разница между показаниями $(I_{t+1} - I_t)$ обусловлена массой гири минус масса вытесненной воды¹⁾.

з) Записывают параметры окружающей среды в лаборатории (температуру воздуха, давление и влажность) и температуру жидкости.

и) Определяют плотность воздуха в лаборатории ρ_a и плотность воды в термостате ρ_t , используя формулу (E.3-1) и данные таблицы B.6.

B.7.7.4 Неопределенность измерения метода D

$$\left(\frac{u(\rho_t)}{\rho_t} \right)^2 = \left(c(\rho_a) \frac{u(\rho_a)}{\rho_a} \right)^2 + \left(c(m_t) \frac{u(m_t)}{m_t} \right)^2 + \left(\frac{u(\rho_1)}{\rho_1} \right)^2 + 2(c_1 u_1)^2 + (c_1 u_w)^2, \quad (\text{B.7.7-2})$$

$$\text{где } c(\rho_a) = \frac{\rho_a \rho_1 (I_{t+1} - I_t)}{\rho_{ref} \rho_1 m_t}, \quad (\text{B.7.7-3})$$

$$c(m_t) = \frac{\rho_1 - \rho_t}{\rho_1}; \quad (\text{B.7.7-4})$$




Рисунок B.7 — Иллюстрация метода D

¹⁾ При повторении метода D нет необходимости высушивать гирю перед последующим погружением в воду.

$$c_1 = \frac{\rho_1}{m_1 \rho_1}; \quad (B.7.7-5)$$

c_w — составляющая неопределенности, обусловленная двумя уровнями воды с гирей и без нее.

Неопределенность этого метода имеет порядок $\pm 15 \text{ кг} \cdot \text{м}^{-3}$ или менее для гиры номинальной массой 1 кг, но уменьшается для гирь большего размера при следующих условиях: горлышко контейнера очень узкое; вода имеет однородную и стабильную температуру в пределах $\pm 0,1 \text{ }^{\circ}\text{C}$; объем гиры не слишком мал по сравнению с объемом сосуда; уплотнение не течет; отсутствует попадание воздуха.

B.7.7.5 Запись результатов

Результаты измерений с указанием метода D определения плотности вносят в протокол, форма которого приведена в международной рекомендации R111-2.

B.7.8 Метод испытания Е (определение объема путем геометрических измерений)

B.7.8.1 Принцип

Объем гиры может быть расчитан по ее размерам при использовании соответствующей формулы. Объем может быть разделен на несколько элементарных частей, которые также могут включать в себя полость [27]. Впоследствии будут рассмотрены гиры, которые имеют форму в соответствии с рисунком А.1 (здесь — без полости, см. рисунок В.8). Стандартные формулы для трех относительно простых геометрических форм головки А, грузового кольца В и основного тела С приведены в [27]. В некоторых случаях гири может иметь углубление D на дне. Вычисление частей объема проводят непосредственно.

B.7.8.1.1 Оборудование

- Штангенциркуль, предпочтительнее с разрешением 0,01 мм.
 - Микрометр (для маленьких гирь).
 - Радиусный шаблон (в качестве альтернативы используют значения по таблице А.1).
 - Инструменты для работы с гирями (например, лабораторные перчатки, неворсистая ткань, лабораторный пинцет).
 - Хорошо освещенная комната.
- B.7.8.3 Методика измерений**
- Измеряют высоту, диаметры и радиусы, а также размеры любой полости ячейки в соответствии с рисунком В.8.
 - Рассчитывают и добавляют объемы для частей А, В, С и D в соответствии с формулами (B.7.8-1) — (B.7.8-5).
 - Рассчитывают плотность по массе и объему.




Рисунок В.8 — Иллюстрация определения объема цилиндрической гири (см. таблицу А.1)

$$V_A = 2\pi R_2 \left(\frac{D_2^2}{4} - R_2 D_2 + R_2^2 + \frac{\pi R_2 D_2}{4} - \frac{\pi R_2^2}{2} + \frac{2R_2^2}{3} \right); \quad (B.7.8-1)$$

$$V_B = \pi R_1 \left(\frac{D_3^2}{4} + 2R_1 D_3 - \frac{\pi R_1 D_3}{2} - \pi R_1^2 + \frac{10R_1^2}{3} \right); \quad (B.7.8-2)$$

$$V_C = \pi \frac{D_1^2}{4} (H - 2(R_1 + R_2)) - \pi R_3^2 \left(2D_1 - \frac{10R_3}{3} - \frac{\pi D_1}{2} + \pi R_3 \right); \quad (B.7.8-3)$$

$$V_D = \frac{1}{12} I_3 (I_1^2 + I_1 I_2 + I_2^2); \quad (B.7.8-4)$$

$$V_{\text{weight}} = V_A + V_B + V_C - V_D. \quad (B.7.8-5)$$

B.7.8.4 Неопределенность измерения метода E

Самая большая составляющая неопределенности обусловлена отклонением действительной формы от математической модели. Для гирь, имеющих форму в соответствии с приложением А, диапазон неопределенности составляет от $30 \text{ кг} \cdot \text{м}^{-3}$ для больших гирь до $600 \text{ кг} \cdot \text{м}^{-3}$ для маленьких гирь. Для гирь с полостями или гирь другой формы неопределенность может быть в два раза больше [25].

B.7.8.5 Запись результатов

Результаты измерений с указанием метода E определения плотности вносят в протокол, форма которого приведена в международной рекомендации R 111-2.

B.7.9 Метод испытания F (оценка на основании известного состава)

B.7.9.1 Принцип

Большинство гирь изготовлено из одного (из ограниченного числа) сплава. Точное значение плотности зависит от относительной пропорции компонентов каждого сплава. Типичные значения плотности приведены в таблице B.7.

B.7.9.2 Метод F1

Если известно, что поставщик постоянно применяет один и тот же сплав для изготовления гирь определенного класса и его плотность известна из предыдущих испытаний, тогда известная плотность должна быть использована с неопределенностью, составляющей одну треть от неопределенности, приведенной в таблице B.7, для одного и того же сплава.

B.7.9.3 Метод F2

Получают у поставщика информацию о составе сплава, из которого изготовлены гири, подлежащие испытанию. Находят значение плотности в справочнике по физике/химии, в котором имеются таблицы плотности, как функции концентрации составляющих элементов. Используют справочное значение плотности и находят значение неопределенности из таблицы B.7. Для гирь классов с E_2 по M_2 значения «оцениваемой плотности» в таблице B.7, приведенной ниже, считают адекватными. Плотность гирь класса точности M_3 , как правило, не учитывают.

Т а б л и ц а B.7 — Метод F2 — Перечень сплавов, наиболее часто используемых для изготовления гирь

Сплав/материал	Предполагаемая плотность, $\text{кг} \cdot \text{м}^{-3}$	Неопределенность ($k = 2$), $\text{кг} \cdot \text{м}^{-3}$
Платина	21 400	± 150
Нейзильбер	8 600	± 170
Латунь	8 400	± 170
Нержавеющая сталь	7 950	± 140
Углеродистая сталь	7 700	± 200
Железо	7 800	± 200
Чугун (белый)	7 700	± 400
Чугун (серый)	7 100	± 600
Алюминий	2 700	± 130

B.7.9.4 Вычисления**B.7.9.4.1 Плотность гирь с подгоночной полостью**

Подгонка гири с плотным материалом внутри полости может также влиять на плотность гири. Если сплав X (плотностью ρ_x) составляет x процентов, а подгоночный материал Y (плотностью ρ_y) составляет y процентов окончательной массы, то плотность ρ_t может быть рассчитана по формуле

$$\rho_t = \frac{100}{\frac{x}{\rho_x} + \frac{y}{\rho_y}}. \quad (\text{B.7.9-1})$$

B.7.9.4.2 Плотность составной гири

По этой же формуле (B.7.9-1) может быть рассчитана результирующая плотность, если две различные составляющие образуют гирю или если две гири с различной плотностью используют в качестве образца. Предпочтительными металлами для изготовления составных частей гири считаются вольфрам ($18800 \text{ кг} \cdot \text{м}^{-3} \pm 200 \text{ кг} \cdot \text{м}^{-3}$), свинец ($11300 \text{ кг} \cdot \text{м}^{-3} \pm 150 \text{ кг} \cdot \text{м}^{-3}$), молибден ($10000 \text{ кг} \cdot \text{м}^{-3} \pm 150 \text{ кг} \cdot \text{м}^{-3}$) и олово ($7 \text{ кг} \cdot \text{м}^{-3} \pm 100 \text{ кг} \cdot \text{м}^{-3}$).

B.7.9.5 Запись результатов

Результаты измерений с указанием метода F определения плотности вносят в протокол, форма которого приведена в международной рекомендации R 111-2.

B.7.10 Рекомендованные методы для определения плотности

Т а б л и ц а B.8 — Рекомендованные методы определения плотности гири

Масса гири	Класс			
	E_1	E_2	F_1	F_2, M_1, M_2
5000 кг			E, F	F
2000 кг				
1000 кг				
500 кг				
200 кг				
100 кг				
50 кг		A, C, D	D, E, F	D, E, F
20 кг				
10 кг				
5 кг				
2 кг				
1 кг		A, B^*, C	B, F	B, C, F
500 г				
200 г				
100 г				
50 г				
20 г		A, B^*	B, C, F	
10 г				
5 г				
2 г				
1 г		B^*, F_1	F	
500 мг				
200 мг				
100 мг				
50 мг		F_1		
20 мг				

* При использовании метода B для гири класса E_1 значение плотности может быть рассчитано по формуле (B.7.5-1).

П р и м е ч а н и я

- 1 Плотность, как правило, не учитывают для гирь класса точности M_3 .
- 2 Чистка должна быть проведена после измерения плотности, если в системе была использована не вода [другие, как правило, используемые жидкости (например, фторуглероды) оставляют осадок, который необходимо удалить с использованием такого растворителя, как спирт].

В.8 Присвоение класса старым и/или специальным гирям, выпущенным до введения в действие настоящего стандарта

В.8.1 Сфера применения

Этот раздел посвящён гирям, выпущенным до введения в действие настоящего стандарта, или гирям, которые имеют особую конструкцию или нестандартные номинальные значения, так как они были созданы для уникального применения.

В.8.1.1 Для гирь, выпущенных до введения в действие настоящего стандарта, и/или специальных гирь допускаются определенные исключения относительно их формы и шероховатости поверхности, но они подчиняются требованиям В.8.2 и В.8.3. Следует уделить особое внимание старым гирям, особенно в случаях, когда имеется подробная документация о стабильности гирь. Тем не менее, кроме особых исключений, допускаемых в В.8.2 и В.8.3, к ним применимы все другие требования в соответствии с настоящим стандартом.

В.8.1.2 В соответствии с настоящим разделом старым и/или специальным гирям может быть присвоен один из классов от E_1 до M_3 . Как правило, достаточно классифицировать гирю только один раз. Последующие повторные калибровки подчиняются допускам и условиям для соответствующего класса.

В.8.2 Исключения, касающиеся шероховатости поверхности

В соответствии с 11.1.2 настоящего стандарта:

Визуальной проверки может быть достаточно, за исключением случаев, когда возникают сомнения или споры. В таких случаях необходимо использовать значения, приведенные в таблице 6. Значение максимальной шероховатости поверхности, допускаемой для гирь номинальной массой более 50 кг, должно быть в два раза больше значений, приведенных в таблице 6.

В соответствии с В.5.3.1.2.2, перечисление 2) индивидуальные царапины не следует учитывать при выполнении измерения шероховатости.

Для гирь, выпущенных до введения в действие настоящего стандарта, и/или специальных гирь шероховатость следует считать приемлемой, если существует адекватная документация, показывающая, что масса гири стабильна, и если значение шероховатости поверхности не превышает в два раза значений по таблице 6 для соответствующего класса точности.

В.8.3 Маркировка

Для гирь, выпущенных до введения в действие настоящего стандарта, и/или специальных гирь требования раздела 14 настоящего стандарта считают выполненными, если класс точности отмечен на коробке с гирями. Это относится к классам E_1 , E_2 , F_1 , F_2 и M_1 . В соответствии с 13.4.3 гири класса точности M_1 должны быть маркированы либо как « M_1 », либо как « M ».

Приложение С
(обязательное)

Калибровка гири или набора гирь

С.1 Область применения

В настоящем приложении приведено два метода определения условной массы гирь в наборах:

- метод прямого сличения;
- метод подекадной калибровки набора гирь, который подходит только для набора гирь.

Описаны три различных цикла взвешивания, представляющих собой формы взвешивания методом замещения, предназначенного в основном для одночашечных весов.

Перед тем как приступить к определению массы, необходимо знать с достаточной точностью плотность гирь. Кроме того, метрологические характеристики весов и окружающие условия должны быть известны с достаточной точностью при определении массы. В настоящем приложении приведены формулы для определения условной массы и ее неопределенности.

С.2 Общие требования

С.2.1 Окружающие условия

Калибровка гирь должна быть проведена при стабильных окружающих условиях, при существующем атмосферном давлении и при температуре воздуха, близкой к комнатной температуре. Типичные рекомендованные значения приведены в таблице С.1.

Таблица С.1 — Окружающие условия при калибровке (типичные значения, рекомендованные для получения положительных результатов)

Класс точности гири	Изменение температуры при калибровке
E_1	$\pm 0,3$ °C в час с максимумом $\pm 0,5$ °C за 12 ч
E_2	$\pm 0,7$ °C в час с максимумом ± 1 °C за 12 ч
F_1	$\pm 1,5$ °C в час с максимумом ± 2 °C за 12 ч
F_2	± 2 °C в час с максимумом $\pm 3,5$ °C за 12 ч
M_1	± 3 °C в час с максимумом ± 5 °C за 12 ч

Класс точности гири	Диапазон относительной влажности воздуха
E_1	От 40 % до 60 % с максимумом ± 5 % за 4 ч
E_2	От 40 % до 60 % с максимумом ± 10 % за 4 ч
F	От 40 % до 60 % с максимумом ± 15 % за 4 ч

П р и м е ч а н и я

1 Также важно, чтобы разница между температурами гирь и воздуха в компараторе массы была как можно меньшей. Для этого при проведении измерений испытуемую и эталонную гири помещают рядом с компаратором или внутри витрины компаратора (при ее наличии).

2 Термостабилизация компаратора (весов) и гирь (см. В.4.3) также требует соответствующей температурной стабильности в лаборатории за 24 ч до начала калибровки.

3 Верхний предел особенно важен при хранении гирь.

С.2.1.1 Для гирь классов E_1 и E_2 температура воздуха в весовой комнате должна быть от 18 °C до 27 °C. Окружающие условия должны соответствовать условиям работы весов, указанным в руководстве по эксплуатации.

С.2.1.2 Если плотность воздуха ρ_a во время измерений отличается от нормальной плотности воздуха $\rho_0 = 1,2 \text{ кг}/\text{м}^3$ более чем на 10 %, то определяют значение массы гири m , а значение условной массы гири m_0 вычисляют из значения массы гири m .

С.2.2 Весы

Метрологические характеристики используемых весов должны быть известны из более ранних измерений, и их разрешение (действительный интервал шкалы), линейность, сходимость и неопределенность от нецентрального положения нагрузки (см. С.6.4) должны обеспечивать требуемую неопределенность результатов.

С.2.3 Этalonные гири

Эталонная гири должна быть более высокого класса (см. 1.3.1), чем калибруемая гири. При калибровке гири класса точности E_1 эталонная гири должна иметь такие же или лучшие характеристики (магнитные свойства, шероховатость поверхности), чем калибруемая гири.

С.2.3.1 Должны быть выполнены требования в соответствии с 5.2 и 5.3.

C.3 Схемы сличений**C.3.1 Прямое сличение**

Испытуемая гиря должна быть калибрована сличением с одной или более эталонной гирей. При каждом сличении номинальные массы испытуемой и эталонной гирь должны быть равны. Допускается использовать контрольный эталон (см. 2.5) в процессе измерений по [28].

П р и м е ч а н и е — Могут возникнуть особые проблемы при калибровке гирь класса Е, номинальной массой менее 1 г. Это частично обусловлено относительно большой неопределенностью эталонных гирь в данном диапазоне. Кроме того, нестабильность весов и большие площади поверхности гирь отрицательно влияют на неопределенность измерения. Поэтому настоятельно рекомендуется метод подекадной калибровки для таких гирь.

C.3.2 Подекадная калибровка

Набор гирь допускается калибровать по одной или более эталонной гире в соответствии с [29], [30], [31], [32]. Метод подекадной калибровки требует проведения нескольких сличений в каждой декаде из набора. При этом сличают различные комбинации гирь с равной общей номинальной массой. Этот метод используют, главным образом, для калибровки наборов гирь класса Е₁, когда требуется наивысшая точность. При использовании в этом методе только одной эталонной гири число уравнений сличений должно быть больше, чем число неизвестных гирь, и должны быть выполнены соответствующие аппроксимирующие вычисления для контроля распространения погрешностей. При использовании более одной эталонной гири число уравнений сличений может быть равно числу неизвестных гирь. В этом случае не требуется никаких дополнительных вычислений. Преимущество такого метода заключается в том, что он предусматривает определенную избыточность, которая вызывает большую достоверность результатов. Однако этот метод требует более сложных математических вычислений по [29], [30]. Наиболее распространенные схемы сличения для набора гирь 5, 2, 2^{*}, 1, 1^{*} ($\times 10^6$ г) приведены в [30], [31]:

Таблица С.2 — Схема сличений

Эталонная гиря	=	5 + 2 + 2 [*] + 1
Эталонная гиря	=	5 + 2 + 2 [*] + 1 [*]
5	=	2 + 2 [*] + 1
5	=	2 + 2 [*] + 1 [*]
2 + 1	=	2 [*] + 1 [*]
2 + 1	=	2 [*] + 1 [*]
2 + 1 [*]	=	2 [*] + 1
2 + 1 [*]	=	2 [*] + 1
2	=	1 + 1 [*]
2	=	1 + 1 [*]
2 [*]	=	1 + 1 [*]
2 [*]	=	1 + 1 [*]

В этом примере эталонная гиря должна иметь номинальное значение 10 ($\times 10^6$ г), где 2^{*} может быть любой комбинацией масс, объединенных для образования номинального значения 2. Гиря 1^{*} может быть комбинацией гирь 0,5 + 0,2 + 0,2 + 0,1 ($\times 10^6$ г), или она может быть контрольным эталоном (см. 2.5). Некоторые сличения должны быть дублированы для упрощения вычислений. Приведенную выше схему сличений, как правило, применяют только тогда, когда один и тот же компаратор (весы) используют во всех сличениях.

C.4 Циклы взвешивания

В С.4.1 и С.4.2 приведены примеры трех различных циклов для единичного сличения.

П р и м е ч а н и е — Могут быть применены и другие методы замещения и циклы взвешивания. В частности, при использовании взаимозависимых циклов взвешивания, т. е. A₁ B₂ A₂, A₂ B₂ A₃, ..., должна быть оценена неопределенность путем рассмотрения членов ковариационной матрицы, а формула, приведенная в С.6.1, должна быть скорректирована соответствующим образом по [33].

В циклах взвешивания: А — эталонная гиря, В — поверяемая гиря или сумма поверяемых гирь при калибровке набора. При калибровке гирь классов Е и F, как правило, применяют циклы АВВА и АВА.

Цикл АВ₁...В_nА часто используется при калибровке гирь класса М, но не рекомендуется для гирь классов Е и F. Однако при использовании компаратора массы с автоматическим механизмом замены гирь при установке системы в защитном кожухе это сличение также допускается применять для калибровок гирь классов Е и F.

Для подекадной калибровки набора гирь применяют только циклы АВВА и АВА. Может быть использовано более одной эталонной гири. В этом случае цикл взвешивания может быть применен для каждой эталонной гири по отдельности. Затем эталонные гири могут быть сличены одна с другой.

С.4.1 Сличение испытуемой гири с одной эталонной гирей (рекомендуется для гирь классов Е и F)

Допускается использовать различные циклы взвешивания по [34]. Для сличения двух гирь применяют циклы АВВА и АВА. Сличения при использовании этих циклов позволяют устранить линейный дрейф.

Цикл АВВА ($r_1 t_1 t_2 r_2$):

$$I_{11}, I_{111}, I_{121}, I_{211}, \dots, I_{11n}, I_{11n}, I_{21n}, I_{22n}$$

$$\Delta I_j = (I_{11j} - I_{11j} - I_{12j} + I_{21j})/2, \quad (C.4.1-1)$$

где $j = 1, \dots, n$.

Цикл АВА ($r_1 t_1 r_2$):

$$I_{11}, I_{111}, I_{121}, \dots, I_{11n}, I_{11n}, I_{21n}$$

$$\Delta I_j = I_{11j} - (I_{11j} + I_{21j})/2, \quad (C.4.1-2)$$

где $j = 1, \dots, n$;

n — число циклов взвешивания;

r и t — подстрочные символы для обозначения эталонной и испытуемой гирь соответственно;

ΔI_j — разность показаний в j -м цикле взвешивания.

Значения j приведены в таком порядке, в котором гири должны быть помещены на чашку весов.

С.4.1.1 При использовании любого из приведенных выше циклов взвешивания промежутки времени между нагружениями компаратора должны быть всегда примерно одинаковыми.

С.4.1.2 При необходимости определения чувствительности весов (механических) во время процесса взвешивания цикл АВВА может быть преобразован: $I_1, I_1, I_{1+ms}, I_{1+ms}$, где ms — гира для определения чувствительности.

С.4.2 Сличение нескольких испытуемых гирь с одинаковой номинальной массой с одной эталонной гирей (цикл АВ₁ ... В_nА)

Если необходимо одновременно калибровать несколько испытуемых гирь $I(j)$ ($j = 1, \dots, J$) с одинаковой номинальной массой, цикл АВА допускается преобразовать в АВ₁ ... В_nА, как представлено ниже:

Цикл АВ₁ ... В_nА:

$$I_{11}, I_{111}, I_{121}, \dots, I_{11J}, I_{12J}, I_{11J-1}, I_{12J-1}, \dots, I_{112}, I_{122}, \dots$$

$$\{I_{11J-1}, I_{11J-2}, I_{12J-1}, \dots, I_{11J-1}, I_{12J-1}, I_{11J}, I_{12J}, I_{11J-1}, \dots, I_{11J}, I_{12J}\},$$

где $j = 1, \dots, n$;

$$\Delta I_{(j)} = I_{(j)j} - (I_{(j)j} + I_{(j)j})/2, \quad (C.4.2-1)$$

где $j = 1, \dots, n$.

Если дрейф показаний весов мал, т. е. менее или равен одной трети требуемой неопределенности, нет необходимости менять порядок испытуемых гирь в цикле АВ₁ ... В_nА при повторении циклов взвешивания.

Число гирь должно быть не более шести ($J \leq 5$).

С.4.3 Число циклов взвешивания

Число циклов взвешивания n выбирают с учетом требований к неопределенности, сходимости и воспроизведимости измерений. Минимальное число циклов взвешивания, проводимых для классов Е₁ по М₃, представлено в таблице С.3.

Т а б л и ц а С.3 — Минимальное число циклов взвешивания

Класс точности	Минимальное число циклов			Класс точности	Минимальное число циклов		
	ABBA	ABA	AB...B _n A		ABBA	ABA	AB...B _n A
Е ₁	3	5	5	F ₁	1	2	2
				F ₂	1	1	1
E ₂	2	3	3	M ₁ , M ₂ , M ₃	1	1	1

С.5 Обработка результатов сличений

С.5.1 Среднее значение результата измерений разности масс сличаемых гирь — одна испытуемая гира

При использовании циклов АВВА и АВА результат измерения разности условных масс Δm_0 между испытуемой гирей и эталонной гирей j -го цикла составляет:

$$\Delta m_0 = m_{ct} - m_{cr}; \quad (C.5.1-1)$$

$$\Delta m_{ci} = \Delta I_j + m_{cr} C_i \quad (C.5.1-2)$$

$$\text{где } C_i = (\rho_{air} - \rho_0) \left(\frac{1}{\rho_t} - \frac{1}{\rho_r} \right). \quad (C.5.1-3)$$

Среднее значение результата измерений разности масс сличаемых гирь для n циклов составляет:

$$\overline{\Delta m_c} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \Delta m_{cj}. \quad (C.5.1-4)$$

C.5.1.1 Если плотности ρ_t или ρ_r гирь не известны, но известен материал, следует использовать соответствующую плотность из таблицы В.7. Если только известно, что плотность гири находится в допустимых пределах, то используют значение плотности материала, равное $8,0 \cdot 10^3 \text{ кг} \cdot \text{м}^{-3}$.

C.5.1.2 Если оценено, что поправка на действие выталкивающей силы воздуха пренебрежимо мала, т. е. если выполнено неравенство

$$|C_i| \leq \frac{1}{3} \frac{U}{m_0}, \quad (C.5.1-5)$$

то вышеуказанную поправку $m_0 C_i$ допускается не учитывать. Однако составляющая неопределенности C может не быть пренебрежимо малой (см. C.6.3.1). Если имеется лишь среднее или единственное значение плотности воздуха, поправка на действие выталкивающей силы воздуха $m_0 C$ может быть введена после усреднения результатов измерений.

C.5.2 Среднее значение результата измерений разности масс сличаемых гирь — несколько испытуемых гирь

Если одновременно калибруют несколько испытуемых гирь в соответствии с циклом взвешивания АВ₁...В_nА, среднее значение разности массы для гири j вычисляют по формуле (C.5.1-4) путем замены ΔI_i на $\Delta I_{(j)}$ в формуле (C.5.1-2).

C.5.3 Среднее значение результата измерений разности масс сличаемых гирь — несколько серий измерений

Если существует несколько идентичных серий измерений (J) со средними значениями $\overline{\Delta m_{cj}}$ и с приблизительно равными средними квадратическими отклонениями, среднее значение всех измерений составляет:

$$\overline{\Delta m_c} = \frac{1}{J} \sum \overline{\Delta m_{cj}}. \quad (C.5.3-1)$$

C.5.3.1 Несколько серий измерений, как правило, выполняют только при калибровке гирь класса Е, когда необходимо исследовать воспроизводимость взвешиваний.

C.5.4 Условная масса испытуемой гири

Условную массу испытуемой гири находят по формуле

$$m_{cr} = m_{cr} + \overline{\Delta m_c}. \quad (C.5.4-1)$$

C.5.4.1 При проверке условная масса эталонной гири не всегда известна. В этом случае следует использовать ее номинальное значение.

C.6 Вычисления неопределенностей

Вычисления неопределенностей основаны на [7] и соответствующем документе [35]. В работах [28], [29], [30], [31] и [36] приведены вычисления неопределенностей, используемые для сличения масс. Неопределенность оценивают по методу оценки: либо по типу А, либо по типу В. Оценка по типу А основана на статистическом анализе серии измерений, в то время как оценка по типу В основана на априорных знаниях.

C.6.1 Стандартная неопределенность процесса взвешивания u_w (тип А)

Стандартная неопределенность $u_w(\overline{\Delta m_c})$ представляет собой среднее квадратическое отклонение разности масс. Для n циклов измерений:

$$u_w(\overline{\Delta m_c}) = \frac{s(\overline{\Delta m_c})}{\sqrt{n}}, \quad (C.6.1-1)$$

где $s(\overline{\Delta m_c})$ определено ниже для гирь различных классов.

С.6.1.1 Для классов F_2 , M_1 , M_2 и M_3 используют циклы АВВА, АВА или АВ₁...В_nА. Для этих классов точности, если среднее квадратическое отклонение измерений разности масс не известно, его можно оценить, как

$$s(\Delta m_c) = \frac{\max(\Delta m_{ci}) - \min(\Delta m_{ci})}{2 \cdot \sqrt{3}}, \quad (C.6.1-2)$$

из $n \geq 3$ циклов измерений.

Среднее квадратическое отклонение может быть также рассчитано в соответствии С.6.1.2.

С.6.1.2 Для гирь классов E_1 , E_2 и F_1 дисперсию разности масс Δm_c процесса взвешивания $s^2(\Delta m_c)$ оценивают по n циклам измерений по формуле

$$s^2(\Delta m_c) = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (\Delta m_{ci} - \bar{\Delta m}_c)^2 \quad (C.6.1-3)$$

с числом степеней свободы $n-1$.

С.6.1.3 При выполнении небольшого числа измерений оценка $s(\Delta m_c)$ может быть ненадежной. В этом случае следует использовать суммарную оценку, полученную из результатов измерений, выполненных ранее в подобных условиях [см. D.1.2 (приложение D)]. В противном случае n должно быть не менее пяти.

С.6.1.4 В случае серии измерений (где $J > 1$) дисперсию Δm_c вычисляют путем сложения всех оценок $s(\Delta m_c)$ серий J , так что:

$$s^2(\Delta m_c) = \frac{1}{J} \sum_{j=1}^J s_j^2(\Delta m_{cj}) \quad (C.6.1-4)$$

с числом степеней свободы $J(n-1)$ [D.2 (приложение D)].

П р и м е ч а н и е — Подстрочный символ « j » добавляют к $s_j^2(\Delta m_c)$, чтобы различать средние квадратические отклонения для каждой серии.

С.6.2 Неопределенность эталонной гири $u(m_{cr})$ (тип В)

Стандартную неопределенность $u(m_{cr})$ массы эталонной гири вычисляют, используя сведения, приведенные в сертификате о калибровке (свидетельстве о поверке), путем деления расширенной неопределенности U на коэффициент охвата k (как правило, $k = 2$) и сложения с неопределенностью, обусловленной нестабильностью массы эталонной гири $u_{inst}(m_{cr})$:

$$u(m_{cr}) = \sqrt{\left(\frac{U}{k}\right)^2 + u_{inst}^2(m_{cr})}. \quad (C.6.2-1)$$

Неопределенность, обусловленная нестабильностью эталонной гири $u_{inst}(m_{cr})$, может быть оценена по наблюдаемым изменениям массы после того, как эталонная гири была калибрована несколько раз. Если значения предшествующих калибровок отсутствуют, оценка неопределенности должна быть выполнена на основании опыта.

С.6.2.1 Если проверенную гирю F_1 или более низкого класса точности используют в качестве эталонной гири и сопровождают сертификатом (свидетельством), в котором не указаны ее масса и неопределенность, то неопределенность может быть оценена исходя из пределов допускаемой погрешности δm данного конкретного класса точности:

$$u(m_{cr}) = \sqrt{\frac{\delta m^2}{3} + u_{inst}^2(m_{cr})}. \quad (C.6.2-2)$$

С.6.2.2 Если для сложения используют комбинацию эталонных гирь, а их ковариации неизвестны, допускается предположить коэффициент корреляции равным 1 [37]. Это приведет к арифметическому суммированию неопределенностей:

$$u(m_{cr}) = \sum_i u(m_{cr,i}). \quad (C.6.2-3)$$

где $u(m_{cr,i})$ — стандартная неопределенность i -й эталонной гири.

Это максимальное значение неопределенности при использовании суммы эталонных гирь.

С.6.3 Неопределенность поправки на выталкивающую силу воздуха u_b (Тип В)

Неопределенность поправки на действие выталкивающей силы воздуха может быть рассчитана по формуле [38]

$$u_b^2 = \left[m_{cr} \frac{(\rho_r - \rho_t)}{\rho_t \rho_t} u(\rho_a) \right]^2 + [m_{cr} (\rho_a - \rho_0)]^2 \frac{u^2(\rho_t)}{\rho_t^4} + m_{cr}^2 (\rho_a - \rho_0) [(\rho_a - \rho_0) - 2(\rho_{at} - \rho_0)] \frac{u^2(\rho_t)}{\rho_t^4}, \quad (C.6.3-1)$$

где ρ_{at} — плотность воздуха во время (предыдущей) калибровки эталонной гирь с использованием эталонной гири более высокого разряда.

При использовании формулы (C.6.3-1) следует убедиться, что в ней включено то же значение неопределенности плотности эталонной гири $u(\rho_t)$, которое было применено при вычислении неопределенности предыдущей калибровки. Большую неопределенность невозможно выбрать произвольно.

C.6.3.1 Даже если поправка на выталкивающую силу воздуха пренебрежимо мала (см. C.5.1.2), составляющая неопределенности от действия выталкивающей силы не может быть пренебрежимо малой и должна быть учтена, если $u_b \geq u_c/3$ (см. формулу (C.6.3-1)).

C.6.3.2 Для классов M_1 , M_2 и M_3 неопределенность, обусловленная поправкой на действие выталкивающей силы воздуха, пренебрежимо мала, и ее, как правило, не учитывают.

C.6.3.3 Для классов F_1 и F_2 плотности гирь должны быть известны с достаточной точностью (см. таблицу 5).

C.6.3.4 Если плотность воздуха не измеряют, а используют среднюю плотность воздуха для данной местности, тогда неопределенность плотности воздуха должна быть оценена как

$$u(\rho_a) = \frac{0.12}{\sqrt{3}} \text{ [кг} \cdot \text{м}^{-3}]. \quad (C.6.3-2)$$

Может быть использовано более низкое значение неопределенности, если представлены подтверждающие данные.

На уровне моря плотность воздуха предполагается равной $1.2 \text{ кг} \cdot \text{м}^{-3}$.

C.6.3.5 Для гирь класса точности Е плотность воздуха должна быть определена. Ее неопределенность, как правило, оценивают по неопределенностям температуры, давления и влажности воздуха. Для класса точности E_1 формула МКМВ (1981/91) [3] (приложение Е) или аппроксимация может быть использована для вычисления плотности воздуха (см. приложение Е).

C.6.3.6 Дисперсия плотности воздуха

$$u^2(\rho_a) = u_F^2 + \left(\frac{\partial \rho_a}{\partial p} u_p \right)^2 + \left(\frac{\partial \rho_a}{\partial t} u_t \right)^2 + \left(\frac{\partial \rho_a}{\partial hr} u_{hr} \right)^2. \quad (C.6.3-3)$$

При относительной влажности $hr = 0.5$ (50 %), температуре 20°C и давлении 101325 Па, используют приблизительно следующие числовые значения:

$u_F = [\text{неопределенность используемой формулы}]$ (для формулы МКМВ $u_F = 10^{-4} \text{ Pa}$);

$$\frac{\partial \rho_a}{\partial p} = 10^{-5} \rho_a \text{ Pa}^{-1};$$

$$\frac{\partial \rho_a}{\partial t} = -3.4 \cdot 10^{-3} \rho_a \text{ K}^{-1};$$

$$\frac{\partial \rho_a}{\partial hr} = -10^{-2} \rho_a.$$

где hr — относительная влажность как доля влаги.

C.6.3.7 Плотность эталонной гири ρ_t и ее неопределенность должны быть известны из сертификата о калибровке (свидетельства о поверке).

C.6.3.8 Для гирь класса точности E_2 плотность ρ_t не всегда известна, поэтому она должна либо быть измерена, либо взята из таблицы В.7 [см. В.7.9.3 (приложение В)].

C.6.4 Неопределенность весов u_{ba} (тип В)

C.6.4.1 Неопределенность, обусловленная испытанием весов и компараторов масс

Рекомендованный метод определения этой составляющей заключается в испытании весов и компараторов масс с надлежащими временными интервалами и использовании результатов испытания при вычислениях неопределенностей. При калибровке гирь класса E_1 рекомендуется выполнить несколько измерений в процессе испытания в разное время, с целью гарантировать, что существует достаточно информации о неопределенности во время измерения.

C.6.4.2 Неопределенность, обусловленная чувствительностью весов

Если весы калибруют с использованием гири (или гирь) для определения чувствительности массой m_s и со стандартной неопределенностью $u(m_s)$, составляющую неопределенности, обусловленную чувствительностью, находят по формуле

$$u_s^2 = \left(\overline{\Delta m_c} \right)^2 \left(\frac{u^2(m_s)}{m_s^2} + \frac{u^2(\Delta I_s)}{\Delta I_s^2} \right). \quad (C.6.4-1)$$

где ΔI_s — изменение показаний весов, обусловленное гирей для определения чувствительности; $u(\Delta I_s)$ — неопределенность ΔI_s ;

$\overline{\Delta m_c}$ — среднее значение разности масс спичаемых гирь.

Если чувствительность не постоянна по времени, температуре и нагрузке, ее изменение необходимо включить в неопределенность.

C.6.4.3 Неопределенность, обусловленная разрешением дисплея цифровых весов

Для весов с цифровым отсчетным устройством с действительным интервалом шкалы d неопределенность, обусловленная разрешением

$$u_d = \left(\frac{d/2}{\sqrt{3}} \right) \sqrt{2}. \quad (C.6.4-2)$$

Коэффициент $\sqrt{2}$ получают из двух показаний: одно — при использовании эталонной гири, а другое — при использовании испытуемой гири.

C.6.4.4 Неопределенность, обусловленная нецентральным положением нагрузки на грузоприемной платформе

Если известно, что данная составляющая значима, ее значение должно быть оценено, и, если необходимо, составляющая должна быть включена в бюджет неопределенности.

C.6.4.4.1 Приемлемое решение для неопределенности, обусловленной нецентральным положением нагрузки на грузоприемной платформе:

$$u_E = \frac{\frac{d_1}{d_2} D}{2\sqrt{3}}, \quad (C.6.4-3)$$

где D — разность между максимальным и минимальным значениями, полученными в результате испытания на нецентральное положение нагрузки на грузоприемной платформе, выполненного в соответствии с международной рекомендацией МОЗМ MP 76-2 [OILM R 76-2 (далее — R 76-2)] «Весы неавтоматического действия. Часть 2. Формы протоколов испытаний»;

d_1 — оцененное расстояние между центрами гирь;

d_2 — расстояние от центра чаши до одного из углов.

В большинстве случаев составляющей неопределенности u_E процесса взвешивания u_w (см. 6.1) допускается пренебречь.

C.6.4.4.2 При использовании компаратора с механизмом автоматической замены гирь разность показаний ΔI между двумя гирами может быть различной, когда положения взаимозаменяемые: $\Delta I_1 \neq \Delta I_2$. Это может быть объяснено как погрешность от нецентрального положения нагрузки на грузоприемной платформе, и соответствующая неопределенность должна быть оценена с использованием формулы (C.6.4-4). Эту составляющую неопределенности используют, если она известна из предыдущих измерений взаимозаменяемых гирь с одинаковым номинальным значением. В случаях, когда взаимную замену выполняют во время процедуры калибровки, среднее арифметическое двух разностей показаний должно быть принято как результат взвешивания, а составляющей неопределенности u_E допускается пренебречь.

$$u_E = \frac{|\Delta I_1 - \Delta I_2|}{2}. \quad (C.6.4-4)$$

П р и м е ч а н и е — Математическая основа формулы (C.6.4-4) та же, что и формулы (15), и примечания 6 в [3].

C.6.4.5 Неопределенность, обусловленная магнетизмом u_{ma}

Если гири обладают высокой магнитной восприимчивостью и/или намагнечены, магнитное взаимодействие часто допускается уменьшить, поместив немагнитную прокладку между гирей и грузоприемной платформой. Если гири удовлетворяют требованиям настоящего стандарта, допускается предположить, что неопределенность, обусловленная магнетизмом u_{ma} , равна нулю.

C.6.4.6 Суммарная стандартная неопределенность компаратора u_{ba}

Суммарную стандартную неопределенность компаратора u_{ba} находят по формуле

$$u_{ba} = \sqrt{u_s^2 + u_d^2 + u_E^2 + u_{ma}^2}. \quad (C.6.4-5)$$

С.6.5 Расширенная неопределенность $U(m_{ct})$

Суммарную стандартную неопределенность условной массы испытуемой гири $u_c(m_{ct})$ находят по формуле

$$u_c(m_{ct}) = \sqrt{u_w^2(\Delta m_c) + u^2(m_{cr}) + u_b^2 + u_{ba}^2}. \quad (\text{С.6.5-1})$$

Если поправку на действие выталкивающей силы $m_{cr}C$ не учитывают (С.5.1.2), то в формулу (С.6.5-1) необходимо добавить соответствующую составляющую для неучтенного значения поправки на действие выталкивающей силы $m_{cr}C$ в дополнение к u_b (см. формулу (15) и примечание 6 в [3]):

$$u_c(m_{ct}) = \sqrt{u_w^2(\Delta m_c) + u^2(m_{cr}) + u_b^2(m_{cr}C)^2 + u_{ba}^2}. \quad (\text{С.6.5-2})$$

Расширенную неопределенность $U(m_{ct})$ условной массы испытуемой гири находят по формуле

$$U(m_{ct}) = ku_c(m_{ct}). \quad (\text{С.6.5-3})$$

С.6.5.1 При доверительной вероятности 0,95 используют коэффициент охвата $k = 2$. Однако если суммарное среднее квадратическое отклонение процесса взвешивания неизвестно и число измерений невозможно увеличить до 10 (как для очень больших гирь и длительных процедур взвешивания), а неопределенность $u_w(\Delta m)$ —

доминирующая составляющая при расчете неопределенности, т. е. $u_w(\Delta m) > u_c(m_t)/2$, тогда коэффициент охвата k должен быть рассчитан по t -распределению, предполагающему доверительный уровень 95,5 % и эффективные степени свободы v_{eff} (как рассчитано по формуле Велча-Саттертвейта [35]). Коэффициент охвата k для различного числа степеней свободы v_{eff} приведен в таблице С.4. При допущении, что оценки неопределенности по типу В консервативны с бесконечным числом степеней свободы, формула принимает вид:

$$v_{eff} = (n - 1) \frac{u_c^4(m_{ct})}{u_w^4(\Delta m_c)}. \quad (\text{С.6.5-4})$$

Более подробно см. в [8].

Т а б л и ц а С.4 — Коэффициент охвата k для различного числа степеней свободы v_{eff}

Число степеней свободы v_{eff}	Коэффициент охвата k	Число степеней свободы v_{eff}	Коэффициент охвата k
1	13,97	6	2,52
2	4,53	8	2,37
3	3,31	10	2,28
4	2,87	20	2,13
5	2,65	∞	2,00

Приложение D (справочное)

Статистический контроль

D.1 Контрольный эталон

D.1.1 Контрольный эталон, как правило, представляет собой гирю такого же типа и такой же номинальной массы, как у калируемой испытуемой гири. Его включают в схему сличений как «неизвестную» гирю. Процедура контроля эффективнее при использовании сличений, где контрольный эталон может быть легко введен в схему как неизвестная гиря. Например, для испытуемых тиры с обозначениями 5, 2, 2, 1 контрольный эталон с обозначением 1 будет введен в схему сличения таким образом, чтобы калируемыми гирами были гири 5, 2, 2, 1, 1. Для килограммовых гирь, калируемых по двум образцовым килограммам по схеме 1, 1, 1, 1, разность массы между двумя эталонными гирами может быть использована для контроля.

D.1.2 Цель применения контрольного эталона заключается в подтверждении добротности отдельных калибровок. Для этой цели требуются данные о значениях контрольного эталона во времени. Принятое значение разности массы \bar{m}_{diff} для контрольного эталона (как правило, среднее арифметическое) вычисляют по ранее полученным данным и основывают, по крайней мере, на результатах 10—15 измерений. Значение массы эталона для контроля для любой новой калибровки m_{diff} проверяют на соответствие принятому значению с использованием метода статистического контроля. Проверка основана на t -статистике:

$$t = \frac{|\bar{m}_{\text{diff}} - \bar{m}'_{\text{diff}}|}{S}, \quad (\text{D.1.2-1})$$

где S — среднее квадратическое отклонение для n ранее полученных значений массы, со степенями свободы $v = n - 1$, оцениваемое по формуле

$$S = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (\bar{m}_{\text{diff},i} - \bar{m}_{\text{diff}})^2}. \quad (\text{D.1.2-2})$$

Считают, что процесс калибровки находится под контролем, если:

$t \leq$ критическое значение t -распределения Стьюдента с v степенями свободы.

D.1.3 Критические значения, которые зависят от степеней свободы при определении S , показаны в таблице D.1 для двустороннего критерия с уровнем значимости $\alpha = 0,05$. Если степени свободы большие (> 15), будет приемлемым использовать коэффициент 2 вместо критического значения из таблицы. Если полагают, что калибровка вышла из-под контроля проверки по критерию Стьюдента, тогда необходимо выяснить причину и устраниить ее перед тем, как сообщать о результатах калибровки. Этот критерий имеет большое значение для выявления аномалий или резких сдвигов в средней величине процесса, включая изменения значения эталонной гири, порядка двух и более средних квадратических отклонений. Критерий неэффективен против небольших изменений от половины до одного среднего квадратического отклонения либо против плавного дрейфа.

D.1.4 Принятое значение контрольного эталона обновляется по мере накопления данных о нем. Допускается следовать нескольким методам, однако данные должны быть всегда нанесены на график и проверены на дрейф или изменение. Значение контрольного эталона изменилось со «старого» значения \bar{m}_{diff} на «новое» значение \bar{m}'_{diff} , базирующееся на последних 10—15 измерениях, если

$$t = \frac{|\bar{m}_{\text{diff}} - \bar{m}'_{\text{diff}}|}{\sqrt{\frac{S_{\text{old}}^2}{J} + \frac{S_{\text{new}}^2}{K}}} > t_{\alpha/2}(v), \quad (\text{D.1.4-1})$$

где J и K — число, соответственно, «старых» и «новых» измерений, и $v = J + K - 2$.

D.2 Точность весов

Точность весов допускается также контролировать с использованием метода статистического контроля. Остаточное среднее квадратическое отклонение из схемы сличений или среднее квадратическое отклонение повторных измерений с одиночной гирей служит основой для критерия. Критерий может быть рассчитан исходя из ранее полученных данных значения среднего квадратического отклонения. Если по историческим данным существуют m стандартных отклонений s_1, \dots, s_m , то суммарное стандартное отклонение

$$s_p = \sqrt{\frac{1}{m} \sum s_i^2}. \quad (D.2-1)$$

считают наилучшей оценкой стандартного отклонения весов. Приведенное выше уравнение предполагает, что отдельные стандартные отклонения имеют v степени свободы, и в этом случае суммарное стандартное отклонение имеет степени свободы $m \cdot v$. Для каждой новой схемы или серии измерений стандартное отклонение s_{new} может быть проверено по суммарному значению. Статистика, лежащая в основе критерия:

$$F = \frac{s_{\text{new}}^2}{s_p^2}. \quad (D.2-2)$$

D.2.1 Как правило, проверяют только ухудшение точности. Считают, что точность компаратора находится под контролем, если:

$$F \leq \text{критического значения из } F\text{-распределения}$$

с v степенями свободы для s_{new} и степенями свободы $m \cdot v$ для s_p . Критические значения F для одностороннего критерия с уровнем значимости $\alpha = 0,05$ приведены в таблице D.2. Если полагают, что стандартное отклонение ухудшилось, тогда должна быть выяснена и устранена причина этого.

Таблица D.1 — Критические значения t -распределения Стьюдента для двустороннего критерия с $\alpha = 0,05$ (v — степени свободы)

v	Критическое значение								
1	12,706	11	2,201	21	2,080	31	2,040	41	2,020
2	4,303	12	2,179	22	2,074	32	2,037	42	2,018
3	3,182	13	2,160	23	2,069	33	2,035	43	2,017
4	2,776	14	2,145	24	2,064	34	2,032	44	2,015
5	2,571	15	2,131	25	2,060	35	2,030	45	2,014
6	2,447	16	2,120	26	2,056	36	2,028	46	2,013
7	2,365	17	2,110	27	2,052	37	2,026	47	2,012
8	2,306	18	2,101	28	2,048	38	2,024	48	2,011
9	2,262	19	2,093	29	2,045	39	2,023	49	2,010
10	2,228	20	2,086	30	2,042	40	2,021	50	2,009

Таблица D.2 — Критические значения F для одностороннего критерия (v — степени свободы) не превышают $s_p(mv, v)$ при уровне значимости $\alpha = 0,05$

F (α, v, mv) $\alpha = 0,05$	v									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	161,448	19,000	9,277	6,388	5,050	4,284	3,787	3,438	3,179	2,978
2	18,513	6,944	4,757	3,838	3,326	2,996	2,764	2,591	2,456	2,348
3	10,128	5,143	3,863	3,259	2,901	2,661	2,488	2,355	2,250	2,165
4	7,709	4,459	3,490	3,007	2,711	2,508	2,359	2,244	2,153	2,077
5	6,608	4,103	3,287	2,866	2,603	2,421	2,285	2,180	2,096	2,026
6	5,987	3,885	3,160	2,776	2,534	2,364	2,237	2,138	2,059	1,993
7	5,591	3,739	3,072	2,714	2,485	2,324	2,203	2,109	2,032	1,969
8	5,318	3,634	3,009	2,668	2,449	2,295	2,178	2,087	2,013	1,951
9	5,117	3,555	2,960	2,634	2,422	2,272	2,159	2,070	1,998	1,938

Окончание таблицы D.2

F (a, v, mv) $\alpha = 0,05$	v									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	4,965	3,493	2,922	2,606	2,400	2,254	2,143	2,056	1,986	1,927
11	4,844	3,443	2,892	2,584	2,383	2,239	2,131	2,045	1,976	1,918
12	4,747	3,403	2,866	2,565	2,368	2,227	2,121	2,036	1,968	1,910
13	4,667	3,369	2,845	2,550	2,356	2,217	2,112	2,029	1,961	1,904
14	4,600	3,340	2,827	2,537	2,346	2,209	2,104	2,022	1,955	1,899
15	4,543	3,316	2,812	2,525	2,337	2,201	2,098	2,016	1,950	1,894
16	4,494	3,295	2,798	2,515	2,329	2,195	2,092	2,011	1,945	1,890
17	4,451	3,276	2,786	2,507	2,322	2,189	2,087	2,007	1,942	1,887
18	4,414	3,259	2,776	2,499	2,316	2,184	2,083	2,003	1,938	1,884
19	4,381	3,245	2,766	2,492	2,310	2,179	2,079	2,000	1,935	1,881
20	4,351	3,232	2,758	2,486	2,305	2,175	2,076	1,997	1,932	1,878
30	4,171	3,150	2,706	2,447	2,274	2,149	2,053	1,977	1,915	1,862
40	4,085	3,111	2,680	2,428	2,259	2,136	2,042	1,967	1,906	1,854
50	4,034	3,087	2,665	2,417	2,250	2,129	2,036	1,962	1,901	1,850
60	4,001	3,072	2,655	2,409	2,244	2,124	2,031	1,958	1,897	1,846
70	3,978	3,061	2,648	2,404	2,240	2,120	2,028	1,955	1,895	1,844
80	3,960	3,053	2,642	2,400	2,237	2,117	2,026	1,953	1,893	1,843
90	3,947	3,046	2,638	2,397	2,234	2,115	2,024	1,951	1,891	1,841
100	3,936	3,041	2,635	2,394	2,232	2,114	2,023	1,950	1,890	1,840
∞	3,841	2,996	2,605	2,372	2,214	2,099	2,010	1,938	1,880	1,831

Приложение Е
(справочное)

Формула МКМВ и приближенная формула

Е.1 Формула МКМВ

В 1981 г. Международный комитет мер и весов (МКМВ) в соответствии с [39] рекомендовал следующее уравнение для определения плотности влажного воздуха ρ_a :

$$\rho_a = \frac{\rho M_a}{ZRT} \left[1 - x_v \left(1 - \frac{M_v}{M_a} \right) \right], \quad (E.1-1)$$

где ρ — давление;

M_a — молярная масса сухого воздуха;

Z — сжимаемость;

R — молярная газовая постоянная;

T — термодинамическая температура по МТШ-90;

x_v — молярная масса водяного пара;

M_v — молярная масса воды.

Эта формула стала известна как уравнение МКМВ-81. С момента ее опубликования в 1981 г. было внесено несколько изменений в рекомендованные значения используемых констант. Формула в настоящее время называется «уравнением для определения плотности влажного воздуха 1981/91» или «уравнением 1981/91», после того как Консультативный комитет по массе (CCM) на своем заседании в 1991 г. внес несколько поправок в константы, используемые в данной формуле.

Е.2 Константы

Е.2.1 Молярная масса сухого воздуха M_a

Молярная масса сухого воздуха M_a может быть рассчитана, с использованием x_{CO_2} как молярной доли оксида углерода, следующим образом:

$$M_a = \left[28,9635 + 12,011 \left(x_{CO_2} - 0,0004 \right) \right] < 10^{-3} \text{ кг} \cdot \text{моль}^{-1}. \quad (E.2.1-1)$$

Таблица Е.1 — Рекомендованное значение для M_a/R при $x_{CO_2} = 0,0004$

Константа	Рекомендованное значение 1991 г.	Единица
M_a/R	3,48349	$10^{-3} \text{ кг} \cdot \text{кДж}^{-1}$

Е.2.2 Молярная масса водяного пара, x_v

Молярную массу водяного пара x_v как функцию относительной влажности hr или точки росы t_r , коэффициента усиления f и давления насыщенного пара влажного воздуха p_{sv} находят по формуле

$$x_v = (hr)f(p, t) \frac{p_{sv}(t)}{p} = f(p, t_r) \frac{p_{sv}(t_r)}{p}, \quad (E.2.2-1)$$

где hr — относительная влажность, выраженная как доля;

p — давление;

t — температура в градусах Цельсия;

$p_{sv}(t)$ — давление насыщенного пара влажного воздуха;

t_r — точка росы.

Е.2.2.1 Давление насыщенного пара влажного воздуха p_{sv} находят по формуле

$$p_{sv} = 1 \cdot \exp \left(AT^2 + BT + C + \frac{D}{T} \right), \text{ Па}, \quad (E.2.2-2)$$

где A , B , C и D — константы для расчета давления пара при насыщении. Рекомендованные значения констант приведены в таблице Е.2.

Таблица Е.2 — Рекомендованные значения констант A , B , C и D

Константа	Рекомендованное значение 1991 г.	Единица
A	1,2378847	$10^{-5} \cdot \text{К}^{-2}$
B	-1,9121316	$10^{-2} \cdot \text{К}^{-1}$
C	33,93711047	—
D	-6,3431645	$10^3 \cdot \text{К}$

E.2.2.2 Коэффициент усиления f

Коэффициент усиления f является функцией трех констант (α , β , γ) и температуры t в градусах Цельсия. Коэффициент находят по формуле

$$f = \alpha + \beta t + \gamma t^2. \quad (\text{E.2.2-3})$$

Таблица Е.3 — Рекомендованные значения констант (α , β , γ)

Константа	Рекомендованное значение 1991 г.	Единица
α	1,00062	—
β	4,14	10^{-8} Па^{-1}
γ	5,6	10^{-7} К^{-2}

E.2.3 Коэффициент сжимаемости Z

Коэффициент сжимаемости Z находят по формуле

$$Z = 1 - \frac{P}{T} \left[a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + (b_0 + b_1 t) x_v + (c_0 + c_1 t) x_v^2 \right] + \frac{P^2}{T^2} (d + e x_v^2). \quad (\text{E.2.3-1})$$

Таблица Е.4 — Рекомендованные значения констант a_0 , a_1 , a_2 , b_0 , b_1 , c_0 , c_1 , d , e

Константа	Рекомендованное значение 1991 г.	Единица
a_0	1,58123	$10^{-6} \text{ К} \cdot \text{Па}^{-1}$
a_1	-2,9331	$10^{-8} \cdot \text{Па}^{-1}$
a_2	1,1043	$10^{-10} \cdot \text{К}^{-1} \cdot \text{Па}^{-1}$
b_0	5,707	$10^{-5} \cdot \text{К} \cdot \text{Па}^{-1}$
b_1	-2,051	$10^{-8} \cdot \text{Па}^{-1}$
c_0	1,9898	$10^{-4} \cdot \text{К} \cdot \text{Па}^{-1}$
c_1	-2,376	$10^{-6} \cdot \text{Па}^{-1}$
d	1,83	$10^{-11} \cdot \text{К}^2 \cdot \text{Па}^{-2}$
e	-0,765	$10^{-8} \cdot \text{К}^2 \cdot \text{Па}^{-2}$

E.3 Приближенная формула для расчета плотности воздуха

Наиболее точной формулой для расчета плотности воздуха является формула МКМВ (1981/91) по [39].

Значение плотности воздуха, $\text{кг}/\text{м}^3$, во время измерений может быть вычислено также по приближенной формуле

$$\rho_a = \frac{0,34848 \cdot P - 0,009024 \cdot (hr) \cdot e^{0,0612 \cdot t}}{273,15 + t}, \quad (\text{E.3-1})$$

где P — атмосферное давление, мбар или гПа;

hr — относительная влажность, %;

t — температура окружающего воздуха, $^{\circ}\text{C}$.

Если $900 \text{ мбар} \leq P \leq 1100 \text{ мбар}$, $15 \text{ }^{\circ}\text{C} \leq t \leq 25 \text{ }^{\circ}\text{C}$ и $hr \leq 80 \%$, то относительная неопределенность определения плотности воздуха, вычисленная по формуле (E.3-1), не превышает $2 \cdot 10^{-4}$.

Для гирь класса точности Е, плотность воздуха всегда определяют на основе соответствующих измерений. Если лаборатория не располагает приборами для измерения параметров окружающей среды, то значение плотности воздуха допускается вычислить по формуле

$$\rho_a = \rho_0 \exp \left[\frac{-\rho_0}{\rho_0} gh \right], \quad (\text{E.3-2})$$

где $\rho_0 = 101325 \text{ Па}$;

$\rho_0 = 1,2 \text{ кг}/\text{м}^3$ — нормальная плотность воздуха, $\text{кг}/\text{м}^3$;

$g = 9,81 \text{ м}/\text{с}^2$ — ускорение свободного падения;

h — высота над уровнем моря, м.

При этом необходимо знать значение высоты над уровнем моря h , где расположена лаборатория.

Библиография

- [1] International Vocabulary of Basic and General Terms in Metrology (VIM) 1993, ISO
(Международный словарь основополагающих терминов в метрологии)
- [2] International Vocabulary of Terms in Legal Metrology, (VIML) (2000), OIML
(Международный словарь терминов в законодательной метрологии)
- [3] OIML D 28
Conventional value of the result of weighing in air (2004) (D 28 was previously published as OIML R 33)
(Условное значение результата взвешивания в воздухе)
- [4] ISO 4287:1997
Geometrical product specifications (GPS) — Surface texture: Profile method — Terms, definition, and surface parameters (Геометрические характеристики изделий (GPS). Структура поверхности. Профильный метод. Термины. Определения и параметры структуры)
- [5] ISO/IEC Guide 2:2004*
* Действует взамен ISO/IEC Guide 2:1996
Standardization and related activities — General vocabulary
(Стандартизация и смежные виды деятельности. Общий словарь)
- [6] Davis, R. S., «Determining the magnetic properties of 1 kg mass standards» J. Res. National Institute of Standards and Technology (USA), 100, 209-25, May — June 1995; Errata, 109, 303, March — April 2004
- [7] Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM), first edition, 1993, corrected and reprinted 1995, ISO
(Руководства по выражению неопределенности измерения)
- [8] Myklebust T, Källgren H, Lau P, Nielsen L and Riski K, «Testing of weights: Part 3 — Magnetism and convection», OIML Bulletin XXXVIII (1997), pp. 5 — 10
- [9] Gläser, M., «Magnetic interactions between weights and weighing instruments» Meas. Sci. Technol. 12 (2001), pp. 709 — 715
- [10] ISO 261:1998-ISO general-purpose metric screw threads-General plan
(Резьбы метрические ИСО общего назначения. Общий вид)
- [11] Gläser, M., «Chang of the apparent mass of weights arising from temperature differences», Metrologia 36 (1999), pp. 183 — 197
- [12] Jean M. Bennett and Lars Mattsson, «Introduction to Surface Roughness and Scattering» Optical Society of America (1989)
- [13] ISO 5436-1:2000*,
ISO 5436-2:2001*
* Действуют взамен ISO 5436:1985
Geometrical Product Specifications (GPS). Surface texture: Profile method; Measurement standards. Part 1. Material measures
(Геометрические параметры продукции (ГПП). Текстура поверхности: профильный метод. Эталоны. Часть 1. Материальные меры)
Geometrical Product Specifications (GPS). Surface texture: Profile method. Measurement standards. Part 2. Software measurement standards
(Геометрические характеристики изделий. Текстура поверхности: профильный метод; эталоны. Часть 2. Эталоны программного обеспечения)
Calibration specimens — Stylus instruments — Types, calibration and use of specimens. (Ed. 1; 20 p; K)
(Образцы для калибрования. Щуповые приборы. Типы, калибрование и использование образцов)
- [14] ISO 3274:1996
Geometrical Product Specifications (GPS) — Surface texture: Profile method — Nominal characteristics of contact (stylus) instruments (Ed. 2; 13 p; G). ISO 3274:1996/Cor 1:1998 (Ed. 1; 1 p; *)
(Геометрические характеристики изделий (GPS). Структура поверхности. Профильный метод. Номинальные характеристики контактных (щуповых) приборов)

- [15] ISO 4288:1996 Geometrical Product Specifications (GPS) — Surface texture: Profile method — Rules and procedures for the assessment of surface texture (Ed. 2; 8 p; D). ISO 4288:1996/Cor 1:1998 (Ed. 1; 1 p;*) (Геометрические характеристики изделий (GPS). Структура поверхности. Профильный метод. Определение и параметры структуры)
- [16] Myklebust, T., «Methods to determine magnetic properties of weights» National Measurement Service, Norway (1995)
- [17] Myklebust, T. 1997 «Intercomparison: Measurement of the volume magnetic susceptibility and magnetization of two cylindrical (kg) weights. EUROMET project 324», Justervesenet (NO)
- [18] Myklebust, T. and Davis, R.S., «Comparison between JV and BIPM to determine the volume susceptibility of one 20 g weight and two 1 g weights», Justervesenet (1996)
- [19] Myklebust, T. and Bärjesson, L., «Comparison of two instruments based on attracting method» National Measurement Service, Norway (1995)
- [20] Ueki, M., Nezu, Y. and Ooiwa, A., «New facility for weight calibration service», Proceedings of the 14th IMEKO World Congress and Bulletin of NRLM vol. 46, No 4, pp. 223 — 228 (1997)
- [21] Schoonover, R.M. and Davis, R.S., «Quick and Accurate Density Determination of Laboratory Weights». (Proceedings. 8th Conference. IMEKO Technical Committee TC3 on Measurement of Force and Mass, Krakow, Poland. September 9 — 10, 1980) (Paper in «Weighing Technology», pp. 1123 — 1127 (Druk, Zaklad Poligraficzny Wydawnictwa SIGMA, Warsaw, Poland (1980))
- [22] Kobata, T., Ueki, M., Nezu, Y., Ooiwa, A. and Ishii, Y., «Characterization of an Acoustic Volume of Weights», Proceedings of 15th IMEKO World Congress (1999)
- [23] Ueki, M., Kobata, T., Mizushima, S., Nezu, Y. and Ooiwa, A. and Ishii, Y., «Application of an Acoustic Volumeter to Standard Weights», Proceedings of 15th IMEKO World Congress (1999)
- [24] Bettin, H., Spieck, F., «Die Dichte des Wassers als Funktion der Temperatur nach inführung der Internationalen Temperaturskala von 1990», PTB-Mitt. 1003/90, pp. 195 — 196
- [25] Tanaka, M., Girard, G., Davis, R., Peuto, Bignell, N., [NMIJ, BIPM, IMGC, NML], «Recommended table for the density of water between 0 °C and 40 °C based on recent experimental reports», Metrologia, 2001, 38, n°4, pp. 301 — 309
- [26] Gorski, W., Toth, H.G., «Destilliertes Wasser als Dichtereferenzmaterial — Die elektrische Leitfähigkeit als Kriterium seiner Güte» — PTB-Mitt. 98 5/88, pp. 324 — 325
- [27] Lau, P., «Weight Volume and Centre of Gravity», SP-AR to be published. (Secretariat is updating this reference (9/6/02))
- [28] Croarkin, C., «An Extended Error Model for Comparison Calibration», Metrologia 26, 107 (1989)
- [29] Schwartz, R. «Guide to mass determination with high accuracy» PTB-Bericht MA-40, Braunschweig (1995). See also Kochsiek, M., Gläser, M., «Comprehensive Mass Metrology», Wiley, New York, Sec.3.4, «Mass determination with balances» (Roman Schwartz) (2000)
- [30] Chapman, G.D., «Orthogonal designs for calibrating kilogram submultiples», NRCC25819. 27 April 1995, National Research Council Canada, Canada
- [31] Morris, E.C., «Decade Design for Weighing of Non-uniform Variance», Metrologia 29, 373 (1992)
- [32] Cameron, J.M., Croarkin, M.C., Raybold, R. C.R., «Designs for the calibration of standards of mass», NBS TN 952 (1977)
- [33] Gläser, M., «Cycles of comparison measurements, uncertainties and efficiencies», Meas. Sci. Technol 11 (2000), pp. 20 — 24
- [34] Sutton, C.M. and Clarkson, M.T., «A general approach to comparisons in the presence of drift», Metrologia 30, 487 (1993/94)
- [35] Expression of Uncertainty of Measurement in Calibration, EA-4/02 (1999)
- [36] Bich, W., Cox, M.G., and Harris, P.M., «Uncertainty modeling in mass comparisons», Metrologia 30, 495 (1993/4)
- [37] Bich, W., «Covariances and restraints in mass metrology», Metrologia 27, 111 (1990)
- [38] Gläser, M., «Covariances in the determination of conventional mass», Metrologia 37, 249 — 251 (2000)
- [39] Davis, R.S., «Equation for the determination of the density of moist air» (1981/91), Metrologia 29, 67 (1992). Giacomo, P., «Equation for the determination of the density of moist air» (1981), Metrologia 18, 33 (1982)
- [40] Chung, J.W., Ryu, K.S., Davis, R.S. «Uncertainty analysis of the BIPM susceptometer», Metrologia 38 (2001), pp. 553 — 541

Приложение ДА
(рекомендуемое)

Методика поверки гирь

(Настоящее дополнительное приложение, основанное на всех положениях настоящего стандарта, относящихся к поверке гирь, введено для удобства пользования стандартом.)

ДА.1 Область применения

Настоящее приложение распространяется на гиры и наборы гирь по настоящему стандарту, эталонные гиры и наборы эталонных гирь по ГОСТ 8.021, а также на гиры и наборы гирь, изготовленные до введения в действие настоящего стандарта, и аналогичные импортные, находящиеся в эксплуатации и относящиеся к сфере государственного контроля и надзора, и устанавливает основные методы и средства их поверки.

ДА.2 Требования безопасности

При проведении поверки должны быть соблюдены общие правила техники безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.003, а также требования безопасности и меры предосторожности, указанные в эксплуатационной документации на применяемые средства поверки.

ДА.3 Операции и средства поверки

ДА.3.1 При проведении первичной и периодической поверок должны быть выполнены операции и применены средства поверки, указанные в таблице ДА.1.

Таблица ДА.1 — Операции, выполняемые при поверке, основные и вспомогательные средства поверки

Наименование операции	Наименование основного или вспомогательного средства поверки	Обязательность проведения операции при поверке	
		первичной	периодической
1 Внешний осмотр	Визуальный контроль	Да	Да
2 Определение шероховатости поверхности гирь	Образцы шероховатости по ГОСТ 9378. В соответствии с В.5 (приложение В)	Да (только визуальный контроль)	Да (только визуальный контроль)
3 Определение плотности материала гирь	В соответствии с В.7 (приложение В)	Да (только для гирь класса точности Е ₁)	Нет
4 Проверка магнитной восприимчивости	В соответствии с В.6 (приложение В)	Да (только для гирь классов точности Е и F)	Нет
5 Проверка остаточной намагниченности	В соответствии с В.6 (приложение В)	Да	Да в случае сомнения
6 Определение условной массы гирь	Эталоны-копии; рабочие эталоны (РЭ); эталонные гиры 1а, 1, 2, 3, 4-го разрядов; компараторы массы; термометр с ценой деления не более 0.1 °С при поверке гиры класса Е ₁ ¹⁾ не более 0.2 °С при поверке гирь разряда/класса 1/Е ₂ ; не более 0.5 °С при поверке остальных гирь; барометр с ценой деления не более 1 мбар (гПа); психрометр (гигрометр) с погрешностью не более 5 %	Да	Да

¹⁾ Здесь и далее эталонные гиры 1а-разряда, выпущенные до введения в действие настоящего стандарта, проверяют аналогично гирям класса точности Е₁.

Д.А.3.2 Компараторы массы, используемые для поверки гирь, выбирают в соответствии с ГОСТ 8.021.

Д.А.3.3 Все средства измерений, применяемые при поверке, должны иметь действующие свидетельства о поверке, за исключением компараторов массы. При этом среднее квадратичное отклонение (СКО) компараторов и весов, используемых при поверке гирь в режиме компарирования, должно быть подвергнуто статистическому контролю в соответствии с приложением D настоящего стандарта.

Д.А.4 Условия поверки

Д.А.4.1 При проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия:

Д.А.4.1.1 Помещение для поверки эталонных гирь 1, 2, 3-го разрядов и гирь классов Е₁, Е₂, F₁, F₂ должно состоять из двух комнат. В одной комнате проводят подготовку гирь к поверке и оформление результатов поверки, в другой (весовой) — определение массы гирь.

Д.А.4.1.2 Весовая комната должна быть оборудована виброзащитными фундаментами для установки компараторов массы. Допускается для установки компараторов массы использовать стеллажи, установленные на кронштейнах, укрепленных на капитальных стенах, и устойчивые прочные столы.

Д.А.4.1.3 Должно быть исключено одностороннее нагревание гирь и компараторов массы. Воздух в помещении не должен содержать вредных примесей и газов, вызывающих коррозию деталей компараторов и гирь. Содержание пыли в воздухе не должно превышать установленных санитарных норм.

Д.А.4.1.4 Температура воздуха в весовой комнате должна быть от 18 °С до 27 °С. Изменение значений температуры воздуха и относительной влажности в весовой комнате должно быть не более значений, указанных в таблице С.1 (приложение С).

Д.А.5 Подготовка к поверке

Д.А.5.1 Перед проведением поверки поверхность гирь должна быть очищена в соответствии с В.4 (приложение В).

Д.А.5.1.1 Поверхность эталонных гирь 1, 2, 3-го разрядов и гирь классов Е₁, Е₂, F₁, F₂ должна быть протерта замшой или полотняной салфеткой, смоченной этиловым ректифицированным спиртом. Допускается поверхность эталонных гирь 2-го, 3-го разрядов и гирь классов F₁, F₂ протирать замшой или полотняной салфеткой, смоченной дистиллированной водой по ГОСТ 6709. Этalonные гири 4-го разряда, гири классов точности М₁, М₂, М₃ и условные гири очищают от пыли кисточкой, щеткой или протирают салфеткой, смоченной бензином.

Типовое время просушки гирь после очистки приведено в таблице В.1 (приложение В).

Д.А.5.1.2 Очищенные гири после просушки должны пройти температурную стабилизацию в весовой комнате. Время температурной стабилизации должно быть не менее указанного в таблице В.2 (приложение В).

Д.А.5.1.3 До проведения измерений поверяемую и эталонную гири помещают рядом с компаратором или внутри витрины компаратора (при ее наличии) не менее чем на 2 ч. Допускается во время температурной стабилизации гири сразу помещать рядом с компаратором или внутри его витрины.

Д.А.6 Проведение поверки

При поверке определяют значение условной массы гири.

Условная масса гири m_c (определенная с расширенной неопределенностью U в соответствии с 5.2) должна удовлетворять неравенству (5.3-1) настоящего стандарта.

Если плотность воздуха p_a во время измерений отличается от нормальной плотности воздуха $p_0 = 1,2 \text{ кг/м}^3$ более чем на 10 %, то при поверке определяют значение массы гири m , а значение условной массы гири m_c вычисляют из значения массы гири m .

Условная масса гири m_c и масса гири m с фактической плотностью p связаны между собой соотношением

$$m_c = m \frac{1 - \frac{1.2}{p}}{0.99985}.$$

Д.А.6.1 Внешний осмотр

Д.А.6.1.1 При внешнем осмотре должно быть установлено соответствие следующим требованиям:

- форма, маркировка, комплектность и состав набора гирь должны соответствовать требованиям настоящего стандарта;

- качество футляров должно соответствовать требованиям настоящего стандарта;

- на поверхности пинцетов не должно быть острых кромок, царапин и заусенцев;

- на поверхности гирь не должно быть трещин, сколов, следов коррозии, забоин, царапин, пятен.

Д.А.6.2 Определение шероховатости поверхности гирь

Шероховатость поверхности гирь определяют путем сравнения с образцами шероховатости в соответствии с В.5 (приложение В).

Шероховатость поверхности гирь должна соответствовать требованиям настоящего стандарта.

П р и м е ч а н и е — Допускаются другие методы неразрушающего контроля.

Д.А.6.3 Определение плотности материала гирь

Определение плотности материала гирь проводят в соответствии с В.7 (приложение В).

Плотность материала гирь должна соответствовать требованиям настоящего стандарта.

ДА.6.4 Проверка магнитной восприимчивости

Проверку магнитной восприимчивости гирь проводят для гирь классов Е и F при первичной поверке в соответствии с В.6 (приложение В).

Магнитная восприимчивость гирь должна соответствовать требованиям настоящего стандарта.

ДА.6.5 Проверка остаточной намагниченности

Проверку остаточной намагниченности гирь проводят при первичной поверке в соответствии с В.6 (приложение В).

При периодической поверке проверку остаточной намагниченности гирь проводят только в случае сомнения.

Остаточная намагниченность гирь должна соответствовать требованиям настоящего стандарта.

ДА.6.6 Определение массы гирь


ДА.6.6.1 Определение массы гирь при поверке проводят сличением с помощью компаратора. При этом применяют один из методов точного взвешивания:

- метод двойного взвешивания (метод Гаусса);

- методы замещения: метод Д. И. Менделеева; метод Борда (взвешивание на одном плече).


При применении метода Борда выполняют сличения по циклам взвешивания (сличения): АВВА (А — образцовая гиря, В — поверяемая гиря или сумма поверяемых гирь при калибровке набора), АВА и модификации АВАВА ..., АВ₁ ... В₁А.

Цикл АВВА:




где l — число циклов взвешивания.

Цикл АВА:



где l — число циклов взвешивания.

Цикл АВАВА:



где l — число циклов взвешивания.

При использовании любого из приведенных выше циклов взвешивания промежутки времени между нагрузлениями компаратора должны быть всегда одинаковыми. Тарирование и фиксацию показаний рекомендуется проводить через одинаковое время после стабилизации показаний.

Для получения точных результатов измерения рекомендуется проводить в разные дни.

Методы точного взвешивания приведены в приложении ДБ.

ДА.6.6.2 Определение массы гирь класса точности Е₁¹⁾

ДА.6.6.2.1 Массу гирь класса точности Е₁ номинальной массой 1 кг определяют сличением с эталоном-копией или с РЭ единицы массы.

Сличение проводят методом Гаусса или методом Борда, выполняя три (или более) цикла сличений АВВА, пять (или более) циклов АВА. За результат измерений принимают среднее арифметическое значение из результатов измерений.

Примеры определения массы гирь методом Гаусса и методом Борда приведены в приложении ДВ.

ДА.6.6.2.2 Массу гирь кратных и долевых единиц килограмма класса Е₁ определяют сличением или подекадной калибровкой набора по РЭ единицы массы. При этом массу гирь номинальной массой менее 1 г определяют только подекадной калибровкой набора.

Сличение проводят методом Гаусса или методом Борда, выполняя три (или более) циклов сличений АВВА, пять (или более) циклов АВА. За результат измерений принимают среднее арифметическое значение из результатов измерений.

Подекадную калибровку набора выполняют в последовательности: с эталонной гирей (А) сличают соответствующую по массе сумму гирь (В) поверяемого набора. Затем последовательно каждую гирю поверяемого набора сличают с суммой гирь соответствующей номинальной массы этого же набора.

¹⁾ Аналогично проводят поверку образцовых гирь 1а-разряда, выпущенных до введения в действие настоящего стандарта.

Калибровку набора проводят один раз (или более). Сличение каждой гири набора с соответствующей по массе суммой гирь проводят методом Гаусса или методом Борда, выполняя три (или более) цикла сличений АВВА, пять (или более) циклов АВА.

По полученным при сличении результатам измерений рассчитывают массу каждой гири набора. За результат измерений принимают среднее арифметическое значение из результатов измерений.

Последовательность выполнения операций при подекадной калибровке наборов и вычисление массы гирь для наборов различного состава проводят в соответствии с приложением ДГ. Пример определения массы гирь посредством калибровки набора приведен в приложении ДВ.

ДА.6.3.3 Определение массы эталонных гирь 1-го разряда и гирь класса точности E_2

Массу эталонных гирь 1-го разряда и гирь класса E_2 определяют посредством сличения или подекадной калибровки набора (в соответствии с ДА.6.6.2.2).

Каждое сличение проводят методом Гаусса не менее двух раз; методом Борда, выполняя не менее двух циклов при использовании схемы АВВА, и не менее трех циклов при использовании схемы АВА.

За результат измерений принимают среднее арифметическое значение из результатов выполненных измерений.

ДА.6.3.4 Определение массы эталонных гирь 2-го разряда и гирь класса точности F_1

Массу эталонных гирь 2-го разряда и гирь класса точности F_1 определяют посредством калибровки набора (в соответствии с ДА.6.6.2.2) или сличением с эталонными гирями 1-го разряда.

Каждое сличение выполняют методом Гаусса не менее двух раз, методом Борда, выполняя не менее двух циклов при использовании схем АВВА, АВА и не менее трех циклов при использовании схемы АВВА.

За результат измерений принимают среднее арифметическое значение из результатов выполненных измерений.

ДА.6.3.5 Определение массы эталонных гирь 3-го разряда и гирь класса точности F_2

ДА.6.3.5.1 Массу эталонных гирь 3-го разряда и гирь класса точности F_2 определяют сличением с эталонными гирями 2-го разряда.

Каждое сличение проводят одним из методов замещения, выполняя один (или более) цикл измерений.

ДА.6.3.5.2 После определения массы эталонных гирь 3-го разряда и гирь класса точности F_2 методом Д. И. Менделеева необходимо провести контрольные сличения, которые обнаружат возможные ошибки измерения. Для этого отдельную гирю из поверяемого набора сличают с несколькими гирями из этого же набора, соответствующими по номинальной массе этой отдельной гире. Определение массы гири проводят одним из методов точного взвешивания. В контрольном сличении должны участвовать все гири поверяемого набора.

Расхождение между отклонением значения массы поверяемой гири от номинального значения, полученным при определении массы методом Д. И. Менделеева и при контрольном взвешивании, не должно превышать значения расширенной неопределенности массы гири.

ДА.6.3.6 Определение массы эталонных гирь 4-го разряда и гирь классов M_1, M_2, M_3

ДА.6.3.6.1 Массу эталонных гирь 4-го разряда и гирь классов точности M_1 определяют сличением с эталонными гирями 3-го разряда.

Массу гири классов точности M_2 и M_3 определяют сличением с эталонными гирями 4-го разряда.

Каждое сличение проводят одним из методов замещения, выполняя один (или более) цикл измерений.

При поверке гирь устанавливают, находится ли отклонение значения условной массы гири от номинального значения в допускаемых пределах.

Если отклонение значения условной массы гири от номинального значения превышает допускаемые пределы, то гири бракуют.

При поверке эталонных гирь 4-го разряда допускается определять значение условной массы гири.

ДА.6.3.6.2 Определение отклонения значения условной массы гири от номинального значения при использовании механического компаратора проводят следующим образом: на правую чашку помещают соответствующую эталонную гирю и уравновешивают ее тарой, помещаемой на левую чашку, а затем эталонную гирю снимают с правой чашки и вместо нее помещают поверяемую гирю. Если поверяемая гиря окажется легче эталонной при поверке гирь, то к ней следует добавить гирю, по массе равную допускаемому отклонению от номинальной массы поверяемой гири, — гирю-допуск. При этом коромысло должно возвратиться к начальному положению равновесия или сместиться от него в противоположную сторону. Если поверяемая гиря окажется тяжелее эталонной, то гирю-допуск помещают на левую чашку (к таре). При этом коромысло компаратора должно возвратиться к начальному положению равновесия или сместиться от него в противоположную сторону.

Приемечание — При поверке гирь класса M_1 номинальной массой 20 кг в форме параллелепипеда и гирь номинальной массой от 50 до 5000 кг, выпускаемых из производства и после ремонта, гирю-допуск добавляют только на левую чашку (к таре), так как допустимы отклонения от номинальной массы только со знаком плюс.

ДА.7 Обработка результатов измерений

ДА.7.1 Вычисление значения условной массы поверяемой гири

Значение условной массы $m_{\text{у}}$ поверяемой гири находят с учетом поправки на действие выталкивающей силы воздуха по формуле

$$m_{ct} = m_{cr} + \overline{\Delta m_c}. \quad (\text{ДА.7.1-1})$$

где $\overline{\Delta m_c} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \Delta m_{ci}$. (ДА.7.1-2)

$$\Delta m_{ci} = \Delta I_i + m_{cr} C_i = \Delta I_i + m_{cr} (\rho_{ai} - \rho_0) \cdot \left(\frac{1}{\rho_i} - \frac{1}{\rho_r} \right), \quad (\text{ДА.7.1-3})$$

$$C_i = (\rho_{ai} - \rho_0) \left(\frac{1}{\rho_i} - \frac{1}{\rho_r} \right), \quad (\text{ДА.7.1-4})$$

или $\Delta m_{ci} = \Delta I_i + (\rho_{ai} - \rho_0) (V_i - V_r)$. (ДА.7.1-5)

Таким образом, значение m_{ct} поверяемой гири с учетом поправки на действие выталкивающей силы воздуха находят (при использовании ρ_i и ρ_r) по формуле

$$m_{ct} = m_{cr} + \frac{1}{n} \left[\sum_{i=1}^n \Delta I_i + \left\{ m_{cr} (\rho_{ai} - \rho_0) \left(\frac{1}{\rho_i} - \frac{1}{\rho_r} \right) \right\} \right] \quad (\text{ДА.7.1-6})$$

или находят (при использовании V_i и V_r) по формуле

$$m_{ct} = m_{cr} + \frac{1}{n} \left[\sum_{i=1}^n \Delta I_i + (\rho_{ai} - \rho_0) (V_i - V_r) \right]. \quad (\text{ДА.7.1-7})$$

ДА.7.1.2 Если значения ρ_r и ρ_i или V_r и V_i не известны, то действуют по одному из следующих вариантов:

- значения V_r и V_i определяют методом гидростатического взвешивания;
- значения ρ_i и ρ_r выбирают из таблицы В.7 (приложение В) при условии, что известен материал, из которого изготовлены гири, или запрашивают у изготовителя;
- используют значение плотности материала, равное $8,0 \cdot 10^3 \text{ кг/м}^3$ (далее следует учесть ДА.7.2.9).

ДА.7.1.3 Поправку на действие выталкивающей силы воздуха $m_{cr} C_i$ допускается не учитывать:

ДА.7.1.3.1 Если выполнено неравенство

$$\left| (\rho_{ai} - \rho_0) \left(\frac{1}{\rho_i} - \frac{1}{\rho_r} \right) \right| < \frac{1}{3} \frac{U}{m_0} \quad (\text{ДА.7.1-8})$$

или выполнено неравенство

$$\left| (\rho_{ai} - \rho_0) (V_i - V_r) \right| < \frac{U}{3}. \quad (\text{ДА.7.1-9})$$

ДА.7.1.3.2 Если при расчетах используют значение плотности материала, равное $8,0 \cdot 10^3 \text{ кг/м}^3$ (далее следует учесть ДА.7.2.9).

ДА.7.1.3.3 Для гирь класса E_1 номинальной массой от 1 мг до 2 г; класса E_2 номинальной массой от 1 мг до 100 мг; класса F_1 номинальной массой от 1 мг до 5 г; класса F_2 номинальной массой от 1 мг до 10 г и для всех гирь класса M_1 поправку на действие выталкивающей силы воздуха $m_{cr} C_i$ допускается не учитывать.

ДА.7.1.4 Значение условной массы m_{ct} поверяемой гири без учета поправки на действие выталкивающей силы воздуха находят по формуле

$$m_{ct} = m_{cr} + \overline{\Delta m_c} = m_{cr} + \frac{1}{n} \left[\sum_{i=1}^n \Delta I_i \right]. \quad (\text{ДА.7.1-10})$$

ДА.7.2 Определение неопределенности значения условной массы при калибровке гирь непосредственным сличием

ДА.7.2.1 Стандартную неопределенность процесса взвешивания $u_w(\overline{\Delta m_c})$ (оценка по типу А) вычисляют по формуле

$$u_w(\overline{\Delta m_c}) = \frac{s(\Delta m_c)}{\sqrt{n}}, \quad (\text{ДА.7.2-13})$$

где $s(\Delta m_c) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\Delta m_{ci} - \overline{\Delta m_c})^2}{n-1}}$ — СКО результатов единичных измерений на компараторе массы (СКО компаратора).

ДА.7.2.2 Стандартную неопределенность массы эталонной (эталонной) гири $u(m_{cr})$ (оценка по типу В) рассчитывают по формуле

$$u(m_{cr}) = \sqrt{\left(\frac{U}{k}\right)^2 + u_{inst}^2(m_{cr})}. \quad (\text{ДА.7.2-11})$$

Причина — В расчетах используют максимальное допускаемое значение нестабильности (изменение массы) эталонов $u_{inst}(m_{cr})$ или значение нестабильности, полученное в результате нескольких поверок.

При определении значения условной массы гири допускается использование до трех эталонных гирь, тогда $u(m_{cr})$ вычисляют по формуле

$$u(m_{cr}) = \sum_i u(m_{cri}). \quad (\text{ДА.7.2-12})$$

ДА.7.2.3 Стандартную неопределенность определения поправки на действие выталкивающей силы воздуха u_b (при использовании ρ_t и ρ_r) вычисляют (оценка по типу В) по формуле

$$u_b = \sqrt{\left[m_{cr} \frac{(\rho_r - \rho_t)}{\rho_t \rho_t} u(\rho_a)\right]^2 + \left[m_{cr} (\rho_a - \rho_0)\right]^2 \left[\frac{u^2(\rho_t)}{\rho_t^4} - \left(1 + 2 \frac{\rho_{at} - \rho_a}{\rho_a - \rho_0}\right) \frac{u^2(\rho_r)}{\rho_r^4}\right]} \quad (\text{ДА.7.2-14})$$

или вычисляют (при использовании V_r и V_t) по формуле

$$u_b = \sqrt{\left(V_t - V_r\right)^2 u^2(\rho_a) + \left(\rho_a - \rho_0\right)^2 \left(u^2(V_r) - \left(1 + 2 \frac{\rho_{at} - \rho_a}{\rho_a - \rho_0}\right) u^2(V_t)\right)}. \quad (\text{ДА.7.2-15})$$

ДА.7.2.3.1 Если $\rho_a = \rho_0$, то u_b вычисляют по формуле

$$u_b = \sqrt{\left[m_{cr} \frac{(\rho_r - \rho_t)}{\rho_t \rho_t} u(\rho_a)\right]^2} \quad (\text{ДА.7.2-16})$$

или по формуле $u_b = \sqrt{(V_t - V_r)^2 u^2(\rho_a)}$. (ДА.7.2-17)

ДА.7.2.3.2 Если $\rho_{at} = \rho_a$, то u_b вычисляют по формуле

$$u_b = \sqrt{\left[m_{cr} \frac{(\rho_r - \rho_t)}{\rho_t \rho_t} u(\rho_a)\right]^2 + \left[m_{cr} (\rho_a - \rho_0)\right]^2 \left[\frac{u^2(\rho_t)}{\rho_t^4} - \frac{u^2(\rho_r)}{\rho_r^4}\right]} \quad (\text{ДА.7.2-18})$$

или по формуле

$$u_b = \sqrt{\left(V_t - V_r\right)^2 u^2(\rho_a) + \left(\rho_a - \rho_0\right)^2 \left(u^2(V_r) - u^2(V_t)\right)}. \quad (\text{ДА.7.2-19})$$

ДА.7.2.3.3 Если $\rho_{at} = \rho_0$, то u_b вычисляют по формуле

$$u_b = \sqrt{\left[m_{cr} \frac{(\rho_r - \rho_t)}{\rho_t \rho_t} u(\rho_a)\right]^2 + \left[m_{cr} (\rho_a - \rho_0)\right]^2 \left[\frac{u^2(\rho_t)}{\rho_t^4} + \frac{u^2(\rho_r)}{\rho_r^4}\right]} \quad (\text{ДА.7.2-20})$$

или по формуле

$$u_b = \sqrt{\left(V_t - V_r\right)^2 u^2(\rho_a) + \left(\rho_a - \rho_0\right)^2 \left(u^2(V_r) + u^2(V_t)\right)}. \quad (\text{ДА.7.2-21})$$

ДА.7.2.4 Стандартную неопределенность определения плотности воздуха $u(\rho_a)$ вычисляют в соответствии с С.6.3.4—С.6.3.6 (приложение С).

ДА.7.2.5 Стандартную неопределенность определения объема поверяемой гири $u(V_t)$ (оценка по типу В) вычисляют по формуле

$$u(V_t) = \frac{V_t u(\rho_t)}{\rho_t}. \quad (\text{ДА.7.2-22})$$

Д.А.7.2.6 Стандартная неопределенность весов u_{ba} (оценка по типу В)**Д.А.7.2.6.1 Неопределенность, обусловленная чувствительностью весов**

Если весы юстируют с использованием гири (или гирь) для определения чувствительности массой m_s и со стандартной неопределенностью $u(m_s)$, составляющую неопределенности, обусловленную чувствительностью, находят по формуле

$$u_s^2 = \left(\overline{\Delta m_c} \right)^2 \left(\frac{u^2(m_s)}{m_s^2} + \frac{u^2(\Delta I_s)}{\Delta I_s^2} \right). \quad (\text{Д.А.7.2-23})$$

где ΔI_s — изменение показаний весов, обусловленное использованием гири для определения чувствительности; $u(\Delta I_s)$ — неопределенность ΔI_s ;

$\overline{\Delta m_c}$ — среднее значение разности масс сличаемых гирь.

Д.А.7.2.6.2 Неопределенность, обусловленная разрешением дисплея цифровых весов

Для весов с цифровым отсчетным устройством с действительным интервалом шкалы d неопределенность, обусловленную разрешением, находят по формуле

$$u_d = \left(\frac{d/2}{\sqrt{3}} \right) \sqrt{2}. \quad (\text{Д.А.7.2-24})$$

Д.А.7.2.6.3 Суммарную стандартную неопределенность измерений на компараторе u_{ba} находят по формуле

$$u_{ba} = \sqrt{u_s^2 + u_d^2}. \quad (\text{Д.А.7.2-25})$$

Д.А.7.2.7 Суммарную стандартную неопределенность определения значения условной массы гирь находят по формуле

$$u_c(m_{ct}) = \sqrt{u_w^2(\overline{\Delta m_c}) + u^2(m_{cr}) + u_b^2 + u_{ba}^2}. \quad (\text{Д.А.7.2-26})$$

Д.А.7.2.7.1 Если неравенства (Д.А.7.1-8) и (Д.А.7.1-9) выполнены и при этом $u_b < \frac{1}{3} \left(\frac{U(m_{ct})}{2} \right)$, то при расчете $U(m_{ct})$ в формуле (Д.А.7.2-26) u_b не учитывают.

Д.А.7.2.7.2 Также u_b в формуле (Д.А.7.2-26) не учитывают при калибровке гирь класса М₁.

Д.А.7.2.8 Расширенную неопределенность $U(m_{ct})$ определения значения условной массы гирь при доверительной вероятности 0,95 находят по формуле

$$U(m_{ct}) = k u_c(m_{ct}). \quad (\text{Д.А.7.2-27})$$

Д.А.7.2.9 Если при расчетах используют значение плотности материала, равное $8,0 \cdot 10^3 \text{ кг/м}^3$, то значение условной массы m_t поверяемой гири находят без учета поправки на действие выталкивающей силы воздуха по формуле (Д.А.7.1-10). При этом неучтенное значение поправки на действие выталкивающей силы воздуха может находиться с одинаковой вероятностью в диапазоне

$$\text{от} + [(p_a - p_0)(V_t' - V_r')] \text{ до} - [(p_a - p_0)(V_t' - V_r')]$$

или

$$\text{от} + \left[(p_a - p_0) \left(\frac{1}{p_t'} - \frac{1}{p_r'} \right) \right] \text{ до} - \left[(p_a - p_0) \left(\frac{1}{p_t'} - \frac{1}{p_r'} \right) \right].$$

В этом случае $U(m_{ct})$ может быть вычислено по формуле

$$U(m_{ct}) = k \sqrt{u^2(m_{cr}) + u_w^2(\overline{\Delta m_c}) + u_b^2 + \frac{1}{3} [(p_a - p_0)(V_t' - V_r')]^2}. \quad (\text{Д.А.7.2-28})$$

где V_t' , V_r' — значения объемов поверяемой и эталонной гирь в соответствии с таблицей 5 и/или свидетельством о поверке, при которых разность $(V_t' - V_r')$ может достигать максимального значения;

или может быть вычислено по формуле

$$U(m_{ct}) = k \sqrt{u^2(m_{cr}) + u_w^2(\Delta m_c) + u_{ba}^2 + \frac{1}{3} \left[m_{cr} (p_a - p_0) \left(\frac{1}{p'_1} - \frac{1}{p'_r} \right) \right]^2}, \quad (\text{ДА.7.2-29})$$

где p'_1 , p'_r — значения плотностей материала поверяемой и эталонной гирь в соответствии с таблицей 5 и/или свидетельством о поверке, соответственно, при которых разность $\left(\frac{1}{p'_r} - \frac{1}{p'_1} \right)$ может достигать максимального значения.

П р и м е ч а н и е — Как правило, если средства и условия поверки соответствуют требованиям настоящего стандарта, значение расширенной неопределенности $U(m_{ct})$ не превышает значений, установленных настоящим стандартом. В этом случае в свидетельстве о поверке гирь классов F и M допускается указывать расширенную неопределенность в соответствии с 5.2.

ДА.7.2.10 Значение расширенной неопределенности $U(m_{ct})$ определения условной массы гирь при доверительной вероятности 0,95 не должно превышать значений, установленных настоящим стандартом (5.2).

ДА.7.2.11 По результатам измерений составляют отчет о неопределенности значения условной массы гирь.

ДА.8 Оформление результатов поверки¹⁾

ДА.8.1 Положительные результаты поверки эталонных гирь 1, 2, 3-го разрядов и гирь классов E₁, E₂, F₁, F₂ оформляют:

- при выпуске из производства гирь классов E₁, E₂ — выдачей свидетельства о поверке;
- при выпуске из производства гирь классов точности F₁, F₂ — записью в паспорте предприятия-изготовителя, удостоверенной поверителем;
- после ремонта и при периодической поверке — выдачей свидетельства о поверке.

Эталонные гиры 3-го разряда и гиры класса F₂ с подгоночной полостью после выпуска из производства подлежат клеймению. Поверительное клеймо наносят на уплотнительный диск подгоночной полости. Для гирь без подгоночных полостей поверительное клеймо должно быть нанесено на их основание или на футляр, в котором хранятся гиры.

В свидетельстве о поверке для гирь класса E₁, как минимум, должны быть приведены номинальное значение массы, а также значения: условной массы m_c , расширенной неопределенности U , коэффициента расширения k , плотности или объема для каждой гиры. Кроме того, должно быть отражено, была ли плотность (или объем) измерена или оценена.

В свидетельстве о поверке для гирь класса точности E₂, как минимум, должно быть приведено следующее:

а) номинальное значение массы, значение условной массы m_c , расширенной неопределенности U , коэффициента расширения k ;

б) или информация, необходимая для включения в свидетельство о поверке для гирь класса E₁ (в соответствии с 1.3.1), если гиры класса E₂ используются в качестве гирь класса E₁.

В свидетельстве о поверке для гирь классов F₁, F₂, как минимум, должны быть приведены: номинальное значение массы, значение условной массы каждой гиры m_c , с указанием о подгонке гиры перед поверкой, значение ее расширенной неопределенности U и значение коэффициента расширения k .

П р и м е ч а н и е — По согласованию с потребителем для гирь классов точности F₁, F₂ на обратной стороне свидетельства допускается не приводить условное значение массы гирь и погрешность массы гирь, а лишь указывать, что погрешность массы гирь соответствует требованиям настоящего стандарта.

ДА.8.2 Положительные результаты поверки эталонных гирь 4-го разряда и гирь класса M₁ оформляют:

- при выпуске из производства — записью в паспорте предприятия-изготовителя, удостоверенной поверителем, а также клеймением гирь;
- после ремонта и в эксплуатации — выдачей свидетельства о поверке на эталонные гиры 4-го разряда.

На обратной стороне свидетельства и в паспорте указывают, что погрешность массы гирь соответствует требованиям настоящего стандарта.

П р и м е ч а н и е — По согласованию с потребителем допускается на обратной стороне свидетельства и в паспорте на эталонные гиры 4-го разряда приводить: номинальное значение массы, значение условной массы каждой гиры m_c , указание на подгонку гиры перед поверкой, значение ее расширенной неопределенности U и значение коэффициента расширения k .

Эталонные гиры 4-го разряда и гиры класса M₁ подлежат клеймению. Поверительное клеймо наносят на уплотнительный диск подгоночной полости. Для гирь без подгоночных полостей поверительное клеймо должно быть нанесено на их основание.

Для эталонных гирь 4-го разряда и гирь класса M₁ в виде тонких пластин и проволочных гирь поверительное клеймо должно быть нанесено на футляр, в котором хранятся гиры.

¹⁾ В Российской Федерации — в соответствии с правилами по метрологии [1].

На эталонных гирах 4-го разряда и гирах класса M_1 , номинальной массой от 10 мг до 10 г включительно поверительное клеймо сохраняют при последующих поверках, если значение погрешности гирь не превышает допускаемых значений, указанных в настоящем стандарте.

Д.А.8.3 Положительные результаты государственной поверки гирь классов точности M_2 и M_3 оформляют нанесением поверительного клейма.

Д.А.8.4 При отрицательных результатах поверки гири к выпуску и применению не допускают, поверительные клейма гасят, свидетельство о поверке аннулируют, выдают извещение о непригодности с указанием причин.

Эталонные гири 4-го разряда и гири класса точности M_1 , номинальной массой от 10 мг до 10 г, не прошедшие поверку и не подлежащие ремонту, к применению не допускают; поверительные клейма гасят и выдают извещение о непригодности с указанием причин.

Д.А. 9 Нормативные ссылки

(Настоящий дополнительный раздел обусловлен требованиями национальной стандартизации.)

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 8.021—2005 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений массы

ГОСТ 12.2.003—91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

ГОСТ 6709—72 Вода дистиллированная. Технические условия

ГОСТ 9378—93 Образцы шероховатости поверхности (сравнения). Общие технические условия

П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

Приложение ДБ (справочное)

Методы точного взвешивания

ДБ.1 Метод двойного взвешивания (метод Гаусса)

Метод измерения Гаусса применяют при калибровке гирь с использованием механических (двучашечных) весов-компараторов (далее — компаратор).

Результаты сличений гирь округляют в соответствии с пределами допускаемой погрешности массы гирь согласно настоящему стандарту.

ДБ.1.1 Этalonную гирю А, с которой проводят сличение, помещают на левую чашку компаратора, калибруемую гирю В — на правую чашку (при калибровке набора — сумму гирь). Если при этом равновесия не будет (указатель выходит за пределы шкалы), то на соответствующую чашку добавляют эталонную гирю а такой массы, чтобы отклонения стрелки были приблизительно одинаковы в одну и другую сторону от средней отметки шкалы.

Определяют положение равновесия L'_{AB} .

ДБ.1.2 Сличаемые гиры переносят вместе с добавленной гирей а с одной чашки на другую (т. е. гирю В переносят на левую чашку, а гирю А — на правую). Если после переноса гирь равновесие нарушается (указатель выходит за пределы шкалы), то его восстанавливают добавлением на соответствующую чашку эталонной гири l такой массы, чтобы отклонения стрелки были приблизительно одинаковы в одну и другую сторону от средней отметки шкалы. Определяют положение равновесия L''_{BA} .

ДБ.1.3 Операции по ДА.1.1 и ДА.1.2 повторяют и определяют положение равновесия L''_{AB} и L''_{BA} .

ДБ.1.4 Для определения цены деления d шкалы на одну из чашек помещают эталонную гирю l , после чего вновь определяют положение равновесия L . Гиря l должна изменять положение равновесия компаратора не меньше, чем на 1/10 диапазона шкалы.

При мечание — цену деления d шкалы следует определять при каждом взвешивании.

ДБ.1.5 Положение равновесия L компараторов без успокоителей колебаний при определении массы гирь классов E_1 , E_2 , F_1 определяют по формуле

$$L = \frac{l_1 + 3l_2 + 3l_3 + l_4}{8}, \quad (\text{ДБ.1-1})$$

компараторов с успокоителями колебаний — по формуле

$$L = \frac{L' + L'' + L'''}{3}, \quad (\text{ДБ.1-2})$$

где l_1, l_2, l_3, l_4 — отсчеты крайних положений указателя шкалы в делениях;

L', L'', L''' — отсчеты положения равновесия компаратора в делениях шкалы (или в миллиграмммах).

Положение равновесия компараторов без успокоителей колебаний при определении массы гирь классов точности F_2 , M_1 определяют по формуле

$$L = \frac{l_1 + 2l_2 + l_3}{4}, \quad (\text{ДБ.1-3})$$

компараторов с успокоителями колебаний — по формуле

$$L = \frac{L' + L''}{2}. \quad (\text{ДБ.1-4})$$

ДБ.1.6 Разность между значениями массы калибруемой и эталонной гирь Δl , полученными на компараторе, находят по формуле

$$\Delta l = \pm a \pm \frac{k}{2} - \frac{1}{2} (L_{AB} - L_{BA}) d, \quad (\text{ДБ.1-5})$$

где $d = \frac{r}{L_r - L''_{AB}}$; L''_{AB} — положение равновесия компаратора в делениях шкалы (или в миллиграмммах).

$$L''_{BA} = \frac{L'_{BA} + L''_{BA}}{2}. \quad (\text{ДБ.1-7})$$

$$L_{AB} = \frac{L'_{AB} + L''_{AB}}{2}. \quad (\text{ДБ.1-8})$$

П р и м е ч а н и я

1 Если во время температурной стабилизации гири сразу были помещены внутри витрины компаратора, то замену гири следует проводить, не вынося их за пределы витрины.

2 Значения массы гири a и $k/2$ берут со знаком «плюс», если они добавлены к эталонной гири А и со знаком минус, если они добавлены к поверяемой гири В.

3 Перед членом $1/2 (L_{AB} - L_{BA})$ ставят знак «плюс», если нулевая отметка шкалы расположена на ее правом конце.

4 Разность $(L_r - L''_{AB})$ берут без учета знака.

5 При использовании компараторов с именованной шкалой положение равновесия L определяют непосредственно в единицах массы (цену деления при этом не определяют).

6 При определении массы гири класса точности F_2 определение положения равновесия L''_{AB} и L''_{BA} не проводят.

ДБ.2 Методы замещения

ДБ.2.1 Метод Борда для механических компараторов

ДБ.2.1.1 Этalonную гирю А, с которой проводят сличение, помещают на правую чашку компаратора и уравновешивают ее соответствующей тарой Т, помещаемой на левую чашку, после чего определяют положение равновесия L'_{TA} .

ДБ.2.1.2 Затем этalonную гирю А снимают и на ее место ставят калибруемую гирю В. Если при указанной замене положение равновесия нарушится, то оно должно быть восстановлено добавлением на соответствующую чашку этalonной гири a . Определяют положение равновесия L'_{TB} .

ДБ.2.1.3 Снимают гирю В, выносят ее за пределы витрины, снова устанавливают ее на чашку и определяют положение равновесия L''_{TB} .

ДБ.2.1.4 Снимают гирю В и на ее место ставят этalonную гирю А. Определяют положение равновесия L''_{TA} .

ДБ.2.1.5 Определяют цену деления d , как указано в ДБ.1.4.

ДБ.2.1.6 Положение равновесия определяют, как указано в ДБ.1.5.

ДБ.2.1.7 Разность между значениями массы калибруемой и этalonной гири ΔI , полученными на компараторе, находят по формуле

$$\Delta I = \pm a - (L_{TB} - L_{TA}) d. \quad (\text{ДБ.2-9})$$

$$\text{где } d = \frac{r}{L_r - L''_{TB}}; \quad (\text{ДБ.2-10})$$

$$L_{TA} = \frac{L'_{TA} + L''_{TA}}{2}; \quad (\text{ДБ.2-11})$$

$$L_{TB} = \frac{L'_{TB} + L''_{TB}}{2}. \quad (\text{ДБ.2-12})$$

П р и м е ч а н и я

1 Если во время температурной стабилизации гири сразу были помещены внутри витрины компаратора, то замену гири следует проводить, не вынося их за пределы витрины.

2 Значение массы гири a берут со знаком «плюс», если они добавлены к таре Т, и со знаком минус, если они добавлены к поверяемой гири А.

3 Перед членом $(L_{TB} - L_{TA})$ ставят знак «плюс», если нулевая отметка шкалы расположена на ее правом конце.

4 Разность $(L_r - L''_{TB})$ берут без учета знака.

5 При использовании компараторов с именованной шкалой положение равновесия L определяют непосредственно в единицах массы (цену деления при этом не определяют).

6 При определении массы гири класса точности F_2 определение положения равновесия L''_{TB} и L''_{TA} не проводят.

7 При определении массы гири с использованием двухпризменных компараторов допускается встроенные гири использовать в качестве этalonных, если погрешность взвешивания при любых включениях встроенных гири не превышает $1/3$ допускаемой погрешности определения массы поверяемой гири. В противном случае встроенные гири используют как тару для уравновешивания этalonных гири. При использовании встроенных гири в качестве этalonных гири применяют по номинальной массе (поправки к гирам не учитывают).

ДБ.2.2 Метод замещения по схеме АВВА для электронных компараторов

ДБ.2.2.1 Устанавливают на чашку компаратора эталонную гирю А соответствующего номинала и после стабилизации показаний обнуляют дисплей. Снимают гирю А, выносят ее за пределы витрины. Вновь устанавливают гирю на чашку и записывают показание A_{11} .

ДБ.2.2.2 Помещают на чашку вместо эталонной гири А калибруемую гирю В, записывают показание B_{11} .

ДБ.2.2.3 Снимают гирю В, выносят ее за пределы витрины и снова устанавливают ее на чашку и записывают показание B_{21} .

ДБ.2.2.4 Снимают гирю В и устанавливают на чашку эталонную гирю А. Записывают показания A_{21} .

ДБ.2.2.5 Повторяют операции по ДБ.2.2.1 — ДБ.2.2.4 до получения необходимого числа циклов АВВА, снимая показания через равные промежутки времени.

ДБ.2.2.6 Разность между значениями массы калибруемой и эталонной гирь ΔI , полученной на компараторе, находят по формуле

$$\Delta I = \frac{\sum_{i=1}^n (B_{1i} - A_{1i} - A_{2i} + B_{2i})}{2n}, \quad (\text{ДБ.2-13})$$

где A_{1i} и A_{2i} — показания компаратора при измерении эталонной гири для i -го цикла;

B_{1i} и B_{2i} — показания компаратора при измерении калибруемой гири для i -го цикла;

n — число циклов АВВА.

$i = 1; 2; 3, \dots, n$.

П р и м е ч а н и е — Если во время температурной стабилизации гири сразу были помещены внутри витрины компаратора, то замену гири следует выполнять, не вынося их за пределы витрины.

ДБ.2.3 Метод замещения по схеме АВА для электронных компараторов

ДБ.2.3.1 Устанавливают на чашку компаратора эталонную гирю А соответствующего номинального значения и после стабилизации показаний обнуляют дисплей. Снимают гирю А, выносят ее за пределы витрины, вновь устанавливают ее на чашку и записывают показание A_{11} .

ДБ.2.3.2 Помещают на чашку вместо эталонной гири А калибруемую гирю В, записывают показание B_{11} .

ДБ.2.3.3 Снимают поверяемую гирю В и устанавливают на чашку эталонную гирю А. Записывают показания A_{21} .

ДБ.2.3.4 Повторяют операции по ДБ.2.3.1 — ДБ.2.3.3 до получения необходимого числа циклов АВА, снимая показания через равные промежутки времени.

ДБ.2.3.5 Разность между массой калибруемой и эталонной гирей ΔI , полученной на компараторе, находят по формуле

$$\Delta I = \frac{\sum_{i=1}^n (B_{1i} - \frac{A_{1i} + A_{2i}}{2})}{n}, \quad (\text{ДБ.2-14})$$

где A_{1i} и A_{2i} — показания компаратора при измерении эталонной гири для i -го цикла;

B_{1i} — показания компаратора при измерении поверяемой гири для i -го цикла;

n — число циклов АВА;

$i = 1; 2; 3, \dots, n$.

П р и м е ч а н и е — Если во время температурной стабилизации гири сразу были помещены внутри витрины компаратора, то замену гири следует проводить, не вынося их за пределы витрины.

ДБ.2.4 Метод замещения по схеме АВАВА... для электронных компараторов

Данный метод может быть использован как модификация схемы АВА при калибровке одной гири, а также при калибровке нескольких гирь одного номинального значения (не более пяти гирь).

ДБ.2.4.1 При поверке одной гири процедура определения массы следующая:

ДБ.2.4.1.1 Устанавливают на чашку компаратора эталонную гирю А соответствующего номинального значения и после стабилизации показаний обнуляют дисплей. Снимают гирю А, выносят ее за пределы витрины, вновь устанавливают ее на чашку и записывают показание A_{11} .

ДБ.2.4.1.2 Помещают на чашку вместо эталонной гири А калибруемую гирю В, записывают показание B_{11} .

ДБ.2.4.1.3 Снимают гирю В и устанавливают на чашку эталонную гирю А, записывают показания A_{21} .

ДБ.2.4.1.4 Повторяют операции по ДБ.2.4.1.2 и ДБ.2.4.1.3 до получения необходимого числа циклов сличений.

ДБ.2.4.1.5 Разность между значениями массы калибруемой и эталонной гирь ΔI , полученными на компараторе, находят по формуле

$$\Delta I = \frac{B_{11} - \frac{A_{11} + A_{21}}{2} + \sum_{i=2}^n \left(B_{1i} - \frac{A_{2i-1} + A_{2i}}{2} \right)}{n}, \quad (\text{ДБ.2-15})$$

где A_{11} и A_{11} — показания компаратора при измерении эталонной гири для 1-го цикла;

B_{11} — показание компаратора при измерении калибруемой гири для 1-го цикла;

A_{2i-1} и A_{2i} — показания компаратора при измерении эталонной гири для i -го цикла;

B_{1i} — показание компаратора при измерении калибруемой гири для i -го цикла;

n — число циклов АВА;

$i = 2, 3, \dots, n$.

ДБ.2.4.2 При калибровке нескольких гирь одного номинального значения разность между значениями массы калибруемой и эталонной гири ΔI_1 , полученными на компараторе, для первой гири находят по формуле

$$\Delta I_1 = B_{11} - \frac{A_{11} + A_{21}}{2}, \quad (ДБ.2-16)$$

где A_{11} и A_{21} — показания компаратора при измерении эталонной гири для 1-го цикла;

B_{11} — показание компаратора при измерении первой калибруемой гири.

Разность между значениями массы калибруемой и эталонной гири ΔI_i для второй и последующих гирь находят по формуле

$$\Delta I_i = B_{1i} - \frac{A_{2i-1} + A_{2i}}{2}, \quad (ДБ.2-17)$$

где A_{2i-1} и A_{2i} — показания компаратора при измерении эталонной гири;

B_{1i} — показание компаратора при измерении i -й калибруемой гири;

n — число циклов АВА и число калибруемых гирь B ;

$i = 2, 3, \dots, n$ ($n \leq 5$).

П р и м е ч а н и е — Если во время температурной стабилизации гири сразу были помещены внутри витрины компаратора, то замену гири следует проводить, не вынося их за пределы витрины.

ДБ.2.5 Метод замещения по схеме $AB_1 \dots B_n A$ для электронных компараторов

Данный метод может быть использован при калибровке нескольких гирь одного номинального значения. При этом число калибруемых гирь в одном цикле $AB_1 \dots B_n A$ должно быть не более пяти.

ДБ.2.5.1 Устанавливают на чашку компаратора эталонную гирю A соответствующего номинального значения и после стабилизации показаний обнуляют дисплей. Снимают гирю A , выносят ее за пределы витрины, вновь устанавливают на чашку и записывают показание A_1 .

ДБ.2.5.2 Помещают на чашку вместо эталонной гири A калибруемую гирю B , записывают показание B_1 .

ДБ.2.5.3 Снимают первую калибруемую гирю и устанавливают на чашку вторую гирю, записывают показание B_2 .

ДБ.2.5.4 Повторяют операцию по ДБ.2.5.3 для остальных гирь до получения значений B_3, B_4, B_5 . Число гирь в одном цикле калибровки должно быть не более пяти.

ДБ.2.5.5 Снимают последнюю калибруемую гирю и устанавливают на чашку эталонную гирю. Записывают показание A_2 .

ДБ.2.5.6 Разность между значениями массы калибруемой и эталонной гири ΔI , полученными на компараторе, находят по формуле

$$\Delta I = B_n - \frac{A_1 + A_2}{2}, \quad (ДБ.2-18)$$

где A_1 и A_2 — показания компаратора при измерении эталонной гири;

B_n — показание компаратора при измерении i -й калибруемой гири;

n — номер испытуемой гири (от 1 до 5).

П р и м е ч а н и е — Если во время температурной стабилизации гири сразу были помещены внутри витрины компаратора, то замену гири следует проводить, не вынося их за пределы витрины.

ДБ.2.6 Метод Д. И. Менделеева для механических компараторов

ДБ.2.6.1 На правую чашку компаратора помещают совокупность эталонных гирь A , общая масса которых не превышает наибольшего предела измерения компаратора, уравновешивают их тарой, помещаемой на левую чашку, и определяют положение равновесия $L_{\Sigma A}$.

ДБ.2.6.2 Затем последовательно каждую из эталонных гирь заменяют соответствующей по массе калибруемой гирей B . Если при указанной замене положение равновесия нарушится, то его восстанавливают добавлением на соответствующую чашку эталонной гири a , затем определяют положения равновесия $L_{B_1}, L_{B_2}, \dots, L_{B_n}$.

ДБ.2.6.3 Для увеличения числа гирь, калибруемых одновременно методом Д. И. Менделеева, на левую чашку вместо тары помещают эталонную гирю, номинальная масса которой соответствует наибольшей нагрузке компаратора, а на правую соответствующую по массе совокупность эталонных гирь. Сначала с эталонной гирей, помещенной на левую чашку, сличают методом Борда соответствующие по массе калибруемые гири, а в дальнейшем поступают в соответствии с ДБ.2.6.1.

ДБ.2.6.4 Определяют цену деления d , как указано в ДБ.1.4.

ДБ.2.6.5 Разность между значениями массы калибруемой и эталонной гирь ΔI , полученными на компараторе, находят по формулам

$$\Delta I = \pm a_1 - (L_{B_1} - L_{\Sigma_A})d$$

$$\Delta I_n = \pm a_n - (L_{B_n} - L_{\Sigma_A})d, \quad (\text{ДБ.2-19})$$

где $L_{B_1}, L_{B_2}, \dots, L_{B_n}$ — поверяемые гири;

$$d = \frac{r}{L_r - L_{\Sigma_A}}. \quad (\text{ДБ.2-20})$$

П р и м е ч а н и я

1 Правило применения знаков перед обозначением гири a и членом $(L_B - L_{\Sigma_A})$ такое же, как и при методе Борда.

2 Если калибруемая гиря помещена на левую чашку, в скобках в формуле (ДБ.2-19) берут обратную разность, т. е. $(L_{\Sigma_A} - L_B)$.

Примеры определения массы гирь

ДВ.1 Пример 1

Определение массы гирь методом Гаусса

Гирю класса F_1 с номинальным значением массы 100 г спичают с эталонной гирей 1-го разряда с номинальным значением массы 100 г с испытыванием механического (двухчастного) измерителя.

А (эталонная гиря) = 100 г + 0,14 мг;

В — поверяемая (калибруемая) гиря

Таблица ДВ.1

Число измерений	Нагрузка на чашу правую	Отсчет по шкале ¹⁾		Положение равновесия L	Среднее из взвешиваний L 1 и 3, 2 и 4	Добавлено на чашку компаратора M	Цена деления d , мг	Масса эталонной гири A , г	Масса поверяемой гири B , г
		L'	L''						
Число делений шкалы									
1	A	B+ ϑ	-8,0	-8,0	-8,1	$L'_{AB} = -8,03$	$L_{AB} = \frac{L'_{AB} + L''_{AB}}{2} = 5,00$	$\vartheta = 1,00$	$\vartheta = 1,00$
2	B+ ϑ	A	+5,0	+5,1	+4,9	$L''_{BA} = +5,00$	$L_{BA} = \frac{L'_{BA} + L''_{BA}}{2} = 0,00$	$\vartheta = 1,00$	$\vartheta = 1,00$
3	A	B+ ϑ	-8,0	-7,9	-8,1	$L''_{AB} = -8,0$	$L_{BA} = +5,0$	$\vartheta = 1,00$	$\vartheta = 1,00$
4	B+ ϑ	A	+5,0	+5,2	+4,8	$L''_{BA} = +5,0$	$L_{BA} = \frac{L'_{BA} + L''_{BA}}{2} = 0,00$	$\vartheta = 1,00$	$\vartheta = 1,00$
5	B+ ϑ	A+ τ	-35,0	-35,0	-35,1	$L_{\tau} = -35,03$	$\vartheta = -8,02$	$\vartheta = 1,00$	$\vartheta = 4,00$

¹⁾ При снятии отсчетов по шкале компаратора без установки линейной колебаний в графах вместо значений L' , L'' , L , L_{τ} проставляют значения ϑ_1 , ϑ_2 , ϑ_3 , ϑ_4 .

ДВ.2 Пример 2

Сличение гирь методом Борда.

Гирю класса F_1 с номинальным значением массы 500 г спичают с эталонной гирей 1-го разряда с номинальным значением массы 500 г с помощью механического (двухчастного) измерителя.

А (эталонная гиря) = 500 г + 0,25 мг;

В — поверяемая гиря;

Т — тара

Таблица ДВ.2

Число звезди- вания	Нагрузка на чашку		Отсчет по шкале ¹⁾		Положение рекомендуемое 1 и 5, 2 и 4	Среднее из изве- шаний 1 и 5, 2 и 4	Добавлено на чашку компарата- ра, Мг	Цена деления d , Мг	Масса стаконной тире А, г	Масса проверя- емой тири Б г
	левую	правую	l_1	l_2						
1	T	A	68,0	135,4	68,4	134,6	$L'_{TA} = 101,75$	$L'_{TA} = \frac{L'_{TA} + L''_{TA}}{2} =$ $= 101,64$	—	—
2	T	B+a	65,4	126,4	66,0	126,0	$L'_{TB} = 95,92$	—	$\vartheta = 2,01$	$d = \frac{r}{L_r - L_{TB}} =$ $= 0,312$
3	T+r	B+a	87,0	168,4	87,8	168,0	$L_r = 127,95$	$r = 10,01$	$\vartheta = 2,01$	
4	T	B+a	58,0	133,4	58,4	133,0	$L'_{TB} = 95,80$	$L'_{TB} = \frac{L'_{TB} + L''_{TB}}{2} =$ $= 95,86$	—	$\vartheta = 2,01$
5	T	A	64,0	138,4	65,0	138,0	$L'_{TA} = 101,52$	—	—	

1) При снятии отсчетов по шкале компараторов без уступокомпенсаций колебаний в графах вместо значений L', L'', L''' представляют значения l_1, l_2, l_3, l_4 .

ДВ.3 Пример 3

Определение массы гирь методом Д. И. Менделеева.

Набор гирь (1 — 200) г класса точности F_2 сличают с эталонными гирями 2-го разряда с помощью (двучашечного) компаратора.

А — эталонная гиря;

В — поверяемая гиря.

Таблица ДВ.3

Число взве-ши-ваний	Нагрузка на чашку	Номи-нальное значение массы поверяе-мой гири, г	Отсчет по шкале ¹⁾		Положе-ние рав-нове-сия $L_{\text{ср}}$	Разность $L_B - L_{\text{ср}}$	Добавлено на чашку компаратора, мг	Отклонение от номинального значения массы, мг	Масса поверяе-мой гири, г
			левую	правую					
1	T	ΣA	—	0	0	0	—	—	—
2	T	$\Sigma A + r$	—	99,8	-99,8	-99,8	—	—	$r = 9,95$
3	T	B_{100}	100	+1,9	+1,9	+1,9	+0,19	—	+1,05
4	T	B_{50}	50	-5,9	-5,5	-5,7	-0,57	—	+0,12
5	T	B_{20}	20	+1,1	+1,0	+1,05	+0,10	—	+0,37
6	T	B_{20}	20	-2,5	-2,5	-2,5	-0,25	—	+0,37
7	T	B_{10}	10	-3,0	-3,0	-3,0	-0,30	—	+0,19
8	T	B_5	5	-4,0	-4,0	-4,0	-0,40	—	+0,08
9	T	B_2	2	-2,0	-2,2	-2,1	-0,21	—	-0,05
10	T	B_2	2	-1,5	-1,5	-1,5	-0,15	—	-0,05
11	T	B_1	1	-1,0	+1,0	+1,0	+0,10	—	+0,11

¹⁾ При снятии отсчетов по шкале компараторов без успокоителей колебаний в графах вместо значений L' , L'' проставляют значения l_1 , l_2 , l_3 .

Определяют цену деления компаратора $d = \frac{9,95}{99,8} = 0,10$ мг.

Массу каждой из поверяемых гирь определяют по формуле (ДВ.2-19). $B_{100} = 100 \text{ г} + 1,05 \text{ мг} - 0,19 \text{ мг} = 100 \text{ г} + 0,86 \text{ мг}$. Полученное значение округляют в соответствии с пределами допускаемой погрешности определения массы гири ($\pm 0,5$). Окончательный результат: $B_{100} = 1000,0009 \text{ г}$; $B_{50} = 50 \text{ г} + 0,12 \text{ мг} + 0,57 \text{ мг} = 50 \text{ г} + 0,69 \text{ мг}$; $B_{20} = 50,0007 \text{ г}$. Аналогично рассчитывают массу остальных гирь. Результаты расчета приведены в последней графе таблицы.

После определения массы гирь необходимо провести контрольное сличение, которое обнаружит возможные ошибки измерения.

В настоящем случае гирю номинальной массой 100 г (B_{100}) сличают с суммой гирь 50, 20, 20- и 10 г (ΣB_{50}) и гирю 10 г (B_{10}) — с суммой гирь 5, 2, 2- и 1 г (ΣB_5). Сличения проводят методом Борда. Результаты сличений приведены в таблице ДВ.4.

Определяют массу гирь 100 и 10 г по результатам контрольных сличений: $B_{100} = 100 \text{ г} + 2,1 \text{ мг} - 1,11 \text{ мг} = 100 \text{ г} + 1,0 \text{ мг}$; $B_{100} = 100,001 \text{ г}$; $B_{10} = 10 \text{ г} + 0,8 \text{ мг} - 0,21 \text{ мг} = 10 \text{ г} + 0,6 \text{ мг}$; $B_{10} = 10,0006 \text{ г}$.

Таблица ДВ.4

Нагрузка на чашку	Отсчет			$L_B - L_{\text{ср}}$		Добавлено на чашку компаратора, мг		Сумма откло-нений от номинальной массы поверяе-мой гири В
	левую	правую	L'	L''	$L_{\text{ср}}$	левую	правую	
			Число делений шкалы			Деления шкалы	мг	
T	ΣB_{50}	-1,0	-1,0	-1,0	+11,1	+1,11	—	+2,1
T	B_{100}	+10,2	+10,0	+10,0	+2,1	+0,21	—	—
T	$B_{100} + r$	-40,0	-40,0	-40,0	+11,1	+1,11	$r = 5,00$	—
T	ΣB_5	0	0	0	+2,1	+0,21	—	+0,8
T	B_{10}	+2,0	+2,2	+2,1			—	—
T	$B_{10} + r$	-48,0	-47,8	-47,9			$r = 5,00$	—

ДВ.4 Пример 4

Определение массы гирь подекадной калибровкой набора.

Проводят подекадную калибровку набора гирь, состоящего из гирь массой, номинальные значения которых составляют 500; 200; 200; 100; 50; 20; 20; 10; 5; 2; 2; 1 г. Значение условной массы рабочего эталона (РЭ) составляет 1 кг + 1,11 мг. В результате последовательных сличений гирь получены следующие уравнения:

$$1000 = 500 + 200 + 200 + 100 + 100 + 0,129;$$

$$500 = 200 + 200 + 100 - 0,066;$$

$$200 = 100 + 50 + 20 + 20 + 10 - 0,001;$$

$$200 = 100 + 50 + 20 + 20 + 10 - 0,001;$$

$$100 = 50 + 20 + 20 + 10 - 0,020;$$

$$50 = 20 + 20 + 10 - 0,042;$$

$$20 = 10 + 5 + 2 + 2 + 1 - 0,021;$$

$$20 = 10 + 5 + 2 + 2 + 1 - 0,033;$$

$$10 = 5 + 2 + 2 + 1 - 0,037;$$

$$5 = 2 + 2 + 1 - 0,011;$$

$$2 = 1 + \bar{1} - 0,081;$$

$$\bar{2} = 1 + \bar{1} - 0,066;$$

$$1 = \bar{1} - 0,060.$$

Из вышеуказанных уравнений рассчитывают значение условной массы гирь:

$$m_{500} = \frac{1000001,11 - 0,129 - 0,066}{2} = \frac{1000000,915}{2} = 500000,458 \text{ мг};$$

$$m_{200} = \frac{1000000,915 + 0,132 - 0,003 + 0,002 + 0,020}{5} = \frac{1000001,066}{5} = 200000,213 \text{ мг};$$

$$m_{200} = \frac{1000000,915 + 0,132 + 0,002 - 0,003 + 0,020}{5} = \frac{1000001,066}{5} = 200000,213 \text{ мг};$$

$$m_{100} = \frac{200000,213 + 0,001 - 0,020}{2} = \frac{200000,194}{2} = 100000,097 \text{ мг};$$

$$m_{50} = \frac{100000,097 + 0,020 - 0,042}{2} = \frac{100000,075}{2} = 50000,038 \text{ мг};$$

$$m_{20} = \frac{100000,075 + 0,084 - 0,063 + 0,066 + 0,037}{5} = \frac{100000,199}{5} = 20000,040 \text{ мг};$$

$$m_{20} = \frac{100000,075 + 0,084 + 0,042 - 0,099 + 0,037}{5} = \frac{100000,139}{5} = 20000,028 \text{ мг};$$

$$m_{10} = \frac{20000,040 + 0,021 - 0,037}{2} = \frac{20000,024}{2} = 10000,012 \text{ мг};$$

$$m_5 = \frac{10000,012 + 0,037 - 0,011}{2} = \frac{10000,038}{2} = 5000,019 \text{ мг};$$

$$m_2 = \frac{10000,038 + 0,022 - 0,243 + 0,132 + 0,060}{5} = \frac{10000,009}{5} = 2000,002 \text{ мг};$$

$$m_2 = \frac{10000,038 + 0,022 + 0,162 - 0,198 + 0,060}{5} = \frac{10000,084}{5} = 2000,017 \text{ мг};$$

$$m_1 = \frac{2000,002 + 0,081 - 0,060}{2} = \frac{2000,023}{2} = 1000,012 \text{ мг};$$

$$m_{\frac{1}{2}} = \frac{2000,002 + 0,081 + 0,060}{2} = \frac{2000,143}{2} = 1000,072 \text{ мг.}$$

Для проверки правильности выполненных вычислений следует сложить полученные значения массы гирь набора (500 + 200 + 200 + 100) и к сумме прибавить значение a_1 . В результате должно быть получено значение условной массы эталонной гири.

В приведенном примере: (500 + 200 + 200 + 100) = 1000000,981 мг; при прибавлении $a_1 = +0,129$ мг получают значение условной массы РЭ, равное 1000001,11 мг.

Аналогично проверяют правильность вычисления массы остальных гирь путем сравнения полученных масс суммы гирь с массой соответствующей гири с учетом a .

Приложение ДГ
(обязательное)Схемы сличения гирь и формулы для вычисления их массы
при подекадной калибровке набора

ДГ.1 Сличение гирь, входящих в набор 1 — 500 г, с рабочим эталоном (РЭ) единицы массы проводят посредством подекадной калибровки в последовательности: сумму гирь из набора 1 — 500 г сличают с РЭ единицы массы с номинальным значением массы 1 кг. Затем последовательно каждую гирю из набора сличают с соответствующей по массе суммой гирь из этого же набора.

Набор 1 — 500 г, состоящий из гирь 500; 200; 200; 100; 50; 20; 20; 10; 5; 2; 2; 1 г, сличают по следующей схеме:

$$1000 = 500 + 200 + 200 + 100 + 100 + a_1;$$

$$500 = 200 + 200 + 100 + a_2;$$

$$200 = 100 + 50 + 20 + 20 + 10 + a_3;$$

$$200 = 100 + 50 + 20 + 20 + 10 + a_4;$$

$$100 = 50 + 20 + 20 + 10 + a_5;$$

$$50 = 20 + 20 + 10 + a_6;$$

$$20 = 10 + 5 + 2 + 2 + 1 + a_7;$$

$$20 = 10 + 5 + 2 + 2 + 1 + a_8;$$

$$10 = 5 + 2 + 2 + 1 + a_9;$$

$$5 = 2 + 2 + 1 + a_{10};$$

$$2 = 1 + \bar{1} + a_{11};$$

$$2 = 1 + \bar{1} + a_{12};$$

$$1 = \bar{1} + a_{13},$$

где a_1, a_2, \dots, a_{13} — разность между массой наибольшей гири и массой соответствующей суммы гирь.

П р и м е ч а н и е — Гирю в 1 г, обозначенную $\bar{1}$ и не входящую в набор, берут из другого набора и вводят в серию уравнений для обеспечения полноты калибровки.

Массу поверяемых гирь набора вычисляют по следующим формулам:

$$m_{500} = \frac{m_{1000} - a_1 + a_2}{2};$$

$$m_{200} = \frac{2m_{500} - 2a_2 + 3a_3 - 2a_4 - a_5}{5};$$

$$m_{200} = \frac{2m_{500} - 2a_2 - 2a_3 + 3a_4 - a_5}{5};$$

$$m_{100} = \frac{m_{200} - a_3 + a_5}{2};$$

$$m_{50} = \frac{m_{100} - a_5 + a_6}{2};$$

$$m_{20} = \frac{2m_{50} - 2a_5 + 3a_7 - 2a_8 - a_9}{5};$$

$$m_{20} = \frac{2m_{50} - 2a_6 - 2a_7 + 3a_8 - a_9}{5};$$

$$m_{10} = \frac{m_{20} - a_7 + a_9}{2};$$

$$m_5 = \frac{m_{10} - a_8 + a_{10}}{2};$$

$$m_2 = \frac{2m_5 - 2a_{10} + 3a_{11} - 2a_{12} - a_{13}}{5};$$

$$m_2 = \frac{2m_5 - 2a_{10} - 2a_{11} + 3a_{12} - a_{13}}{5};$$

$$m_1 = \frac{m_2 - a_{11} + a_{13}}{2};$$

$$m_1 = \frac{m_2 - a_{11} - a_{13}}{2},$$

где m — значение массы гирь, а индекс при m показывает их номинальную массу.

П р и м е ч а н и я

1 m_{1000} — масса эталонной гири, указанная в свидетельстве о поверке.

2 Формула для m_7 здесь и далее в ДГ.2—ДГ.6 введена в целях проверки правильности калибровки набора.

3 По приведенной схеме калибруют миллиграммовые наборы гирь 1 — 500 мг.

ДГ.2 Граммовый набор гирь 1 — 200 г, состоящий из гирь 200; 200; 100; 50; 20; 20; 10; 5; 2; 2; 1 г, сличают с эталонной гирей номинальной массой 500 г по следующей схеме:

$$500 = 200 + 200 + 100 + a_1;$$

$$200 = 100 + 50 + 20 + 20 + 10 + a_2;$$

$$200 = 100 + 50 + 20 + 20 + 10 + a_3;$$

$$100 = 50 + 20 + 20 + 10 + a_4;$$

$$50 = 20 + 20 + 10 + a_5;$$

$$20 = 10 + 5 + 2 + 2 + 1 + a_6;$$

$$20 = 10 + 5 + 2 + 2 + 1 + a_7;$$

$$10 = 5 + 2 + 2 + 1 + a_8;$$

$$5 = 2 + 2 + 1 + a_9;$$

$$2 = 1 + \overline{1} + a_{10};$$

$$2 = 1 + \overline{1} + a_{11};$$

$$1 = \overline{1} + a_{12}.$$

Массы поверяемых гирь набора вычисляют по следующим формулам:

$$m_{200} = \frac{2m_{500} - 2a_1 - 3a_2 - 2a_3 - a_4}{5};$$

$$m_{200} = \frac{2m_{500} - 2a_1 - 2a_2 + 3a_3 - a_4}{5},$$

$$\begin{aligned}
 m_{100} &= \frac{m_{200} - a_2 + a_4}{2}; \\
 m_{50} &= \frac{m_{100} - a_4 + a_5}{2}; \\
 m_{20} &= \frac{2m_{50} - 2a_5 + 3a_6 - 2a_7 - a_8}{5}; \\
 m_{20} &= \frac{2m_{50} - 2a_5 - 2a_6 + 3a_7 - a_8}{5}; \\
 m_{10} &= \frac{m_{20} - a_6 + a_8}{5}; \\
 m_5 &= \frac{m_{10} - a_8 + a_9}{2}; \\
 m_2 &= \frac{2m_5 - 2a_9 + 3a_{10} - 2a_{11} - a_{12}}{5}; \\
 m_2 &= \frac{2m_5 - 2a_9 - 2a_{10} + 3a_{11} - a_{12}}{5}; \\
 m_1 &= \frac{m_2 - a_{10} + a_{12}}{2}; \\
 m_{\frac{1}{2}} &= \frac{m_2 - a_{10} - a_{12}}{2}.
 \end{aligned}$$

ДГ.3 Граммовый набор гирь 1 — 100 г, состоящий из гирь 100; 50; 20; 20; 10; 5; 2; 2; 1 г, сличают с эталонной гирей номинальной массой 200 г по следующей схеме:

$$\begin{aligned}
 200 &= 100 + 50 + 20 + 20 + 10 + a_1; \\
 100 &= 50 + 20 + 20 + 10 + a_2; \\
 50 &= 20 + 20 + 10 + a_3; \\
 20 &= 10 + 5 + 2 + 2 + 1 + a_4; \\
 20 &= 10 + 5 + 2 + 2 + 1 + a_5; \\
 10 &= 5 + 2 + 2 + 1 + a_6; \\
 5 &= 2 + 2 + 1 + a_7; \\
 2 &= 1 + \frac{1}{2} + a_8; \\
 \frac{1}{2} &= 1 + \frac{1}{2} + a_9; \\
 1 &= \frac{1}{2} + a_{10}.
 \end{aligned}$$

Массу поверяемых гирь набора вычисляют по следующим формулам:

$$\begin{aligned}
 m_{100} &= \frac{m_{200} - a_1 + a_2}{2}; \\
 m_{50} &= \frac{m_{100} - a_2 + a_3}{2}; \\
 m_{20} &= \frac{2m_{50} - 2a_3 + 3a_4 - 2a_5 - a_6}{5}; \\
 m_{20} &= \frac{2m_{50} - 2a_3 - 2a_4 + 3a_5 - a_6}{5}.
 \end{aligned}$$

$$m_{20} = \frac{2m_{50} - 2a_3 - 2a_4 + 3a_5 - a_6}{5};$$

$$m_{10} = \frac{m_{20} - a_4 + a_6}{2};$$

$$m_5 = \frac{m_{10} - a_6 + a_7}{2};$$

$$m_2 = \frac{2m_5 - 2a_7 + 3a_8 - 2a_9 - a_{10}}{5};$$

$$m_2 = \frac{2m_5 - 2a_7 - 2a_8 + 3a_9 - a_{10}}{5};$$

$$m_1 = \frac{m_2 - a_8 + a_{10}}{2};$$

$$m_1 = \frac{m_2 - a_8 - a_{10}}{2}.$$

ДГ.4 Граммовый набор гирь 1 — 50 г, состоящий из гирь 50; 20; 20; 10; 5; 2; 2; 1 г, сличают с эталонной гирей номинальной массой 100 г по следующей схеме:

$$100 = 50 + 20 + 20 + 10 + a_1;$$

$$50 = 20 + 20 + 10 + a_2;$$

$$20 = 10 + 5 + 2 + 2 + 1 + a_3;$$

$$20 = 10 + 5 + 2 + 2 + 1 + a_4;$$

$$10 = 5 + 2 + 2 + 1 + a_5;$$

$$5 = 2 + 2 + 1 + a_6;$$

$$2 = 1 + \frac{1}{2} + a_7;$$

$$\frac{1}{2} = 1 + \frac{1}{2} + a_8;$$

$$1 = \frac{1}{2} + a_9.$$

Массы поверяемых гирь набора вычисляют по следующим формулам:

$$m_{50} = \frac{m_{100} - a_1 + a_2}{2};$$

$$m_{20} = \frac{2m_{50} - 2a_2 + 3a_3 - 2a_4 - a_5}{5};$$

$$m_{20} = \frac{2m_{50} - 2a_2 - 2a_3 + 3a_4 - a_5}{5};$$

$$m_{10} = \frac{m_{20} - a_3 + a_5}{2};$$

$$m_5 = \frac{m_{10} - a_5 + a_6}{2};$$

$$m_2 = \frac{2m_5 - 2a_6 + 3a_7 - 2a_8 - a_9}{5};$$

$$m_2 = \frac{2m_5 - 2a_6 - 2a_7 + 3a_8 - a_9}{5}.$$

$$m_1 = \frac{m_2 - a_7 + a_8}{2};$$

$$m_{\bar{1}} = \frac{m_2 - a_7 - a_8}{2}.$$

ДГ.5 Граммовый набор гирь 1 — 20 г, состоящий из гирь 20; 20; 10; 5; 2; 2; 1 г, сличают с эталонной гирей номинальной массой 50 г по следующей схеме:

$$50 = 20 + 20 + 10 + a_1;$$

$$20 = 10 + 5 + 2 + 2 + 1 + a_2;$$

$$20 = 10 + 5 + 2 + 2 + 1 + a_3;$$

$$10 = 5 + 2 + 2 + 1 + a_4;$$

$$5 = 2 + 2 + 1 + a_5;$$

$$2 = 1 + \bar{1} + a_6;$$

$$\bar{2} = 1 + \bar{1} + a_7;$$

$$1 = \bar{1} + a_8.$$

Массы поверяемых гирь набора вычисляют по следующим формулам:

$$m_{20} = \frac{2m_{50} - 2a_1 + 3a_2 - 2a_3 - a_4}{5};$$

$$m_{20} = \frac{2m_{50} - 2a_1 - 2a_2 + 3a_3 - a_4}{5};$$

$$m_{10} = \frac{m_{20} - a_2 + a_4}{2};$$

$$m_5 = \frac{m_{10} - a_4 + a_5}{2};$$

$$m_2 = \frac{2m_5 - 2a_5 + 3a_6 - 2a_7 - a_8}{5};$$

$$m_2 = \frac{2m_5 - 2a_5 - 2a_6 + 3a_7 - a_8}{5};$$

$$m_1 = \frac{m_2 - a_6 + a_8}{2};$$

$$m_{\bar{1}} = \frac{m_2 - a_6 - a_8}{2}.$$

ДГ.6 Граммовый набор гирь 1 — 10 г, состоящий из гирь 10; 5; 2; 2; 1 г, сличают с эталонной гирей с номинальной массой 20 г по следующей схеме:

$$20 = 10 + 5 + 2 + 2 + 1 + a_1;$$

$$10 = 5 + 2 + 2 + 1 + a_2;$$

$$5 = 2 + \bar{2} + 1 + a_3;$$

$$2 = 1 + \bar{1} + a_4;$$

$$\bar{2} = 1 + \bar{1} + a_5;$$

$$1 = \bar{1} + a_6.$$

Массы поверяемых гирь набора вычисляют по следующим формулам:

$$m_{10} = \frac{m_{20} - a_1 + a_2}{2};$$

$$m_5 = \frac{m_{10} - a_2 + a_3}{2};$$

$$m_2 = \frac{2m_5 - 2a_3 + 3a_4 - 2a_5 - a_6}{5};$$

$$m_2 = \frac{2m_5 - 2a_3 - 2a_4 + 3a_5 - a_6}{5};$$

$$m_1 = \frac{m_2 - a_4 + a_6}{2};$$

$$m_1 = \frac{m_2 - a_4 - a_6}{2}.$$

ДГ.7 Килограммовый набор гирь 1 — 10 кг, состоящий из гирь 10; 10; 5; 2; 2; 1 кг, сличают с РЭ с номинальным значением массы 1 кг_{РЭ} по следующей схеме:

$$1 \text{ кг} = 1 \text{ кг}_{\text{РЭ}} + a_1;$$

$$2 \text{ кг} = 1 \text{ кг} + 1 \text{ кг}_{\text{РЭ}} + a_2;$$

$$2 \text{ кг} = 1 \text{ кг} + 1 \text{ кг}_{\text{РЭ}} + a_3;$$

$$5 \text{ кг} = 2 \text{ кг} + 2 \text{ кг} + 1 \text{ кг} + a_4;$$

$$10 \text{ кг} = 5 \text{ кг} + 2 \text{ кг} + 2 \text{ кг} + 1 \text{ кг} + a_5;$$

$$10 \text{ кг} = 5 \text{ кг} + 2 \text{ кг} + 2 \text{ кг} + 1 \text{ кг} + a_6.$$

Массы поверяемых гирь набора вычисляют по следующим формулам:

$$m_1 = m_{1 \text{ кг, РЭ}} + a_1;$$

$$m_2 = 2 \cdot m_{1 \text{ кг, РЭ}} + a_1 + a_2;$$

$$m_2 = 2 \cdot m_{1 \text{ кг, РЭ}} + a_1 + a_3;$$

$$m_5 = 5 \cdot m_{1 \text{ кг, РЭ}} + 3a_1 + a_2 + a_3 + a_4;$$

$$m_{10} = 10 \cdot m_{1 \text{ кг, РЭ}} + 6a_1 + 2a_2 + 2a_3 + a_4 + a_5;$$

$$m_{10} = 10 \cdot m_{1 \text{ кг, РЭ}} + 6a_1 + 2a_2 + 2a_3 + a_4 + a_6.$$

ДГ.8 Килограммовые наборы гирь: набор 1 — 20 кг, состоящий из гирь 20; 10; 5; 2; 2; 1 кг; набор 1 — 10 кг, состоящий из гирь 10; 5; 2; 2; 1 кг; набор 1 — 5 кг, состоящий из гирь 5; 2; 2; 1 кг; набор 1 — 2 кг, состоящий из гирь 2; 2; 1 кг, — сличают с эталонной гирей номинальной массы 1 кг_{РЭ}. Схемы сличений и расчетные формулы будут такими же, как указано в ДГ.7 для гирь соответствующей массы.

Приложение ДД
(обязательное)Сведения о соответствии ссылочных международных документов
ссылочным национальным стандартам Российской Федерации

Таблица ДД.1

Обозначение ссылочного международного документа	Степень соответствия	Обозначение и наименование соответствующего национального стандарта
OIML R 76-1: 2006	MOD	ГОСТ Р 53228 — 2008 «Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания»
OIML R 76-2: 2007	IDT	ГОСТ Р 54071 — 2010/OIML R 76-2:2007 «Весы неавтоматического действия. Часть 2. Формы протоколов испытаний»
OIML R 111-2:2004 «Weights of classes E ₁ , E ₂ , F ₁ , F ₂ , M ₁ , M ₁₋₂ , M ₂ , M ₂₋₃ and M ₃ . Part 2: Test Report Format»	—	*
OIML R 3 «OIML. Certificate System for Measuring Instruments»	—	*

* Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его утверждения рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного документа. Перевод данного международного документа находится в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов.

П р и м е ч а н и е — В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени соответствия стандартов:

- MOD — модифицированные стандарты;
- IDT — идентичные стандарты.

Библиография

- [1] Правила по метрологии
ПР 50.2.006—94 Государственная система обеспечения единства измерений. Порядок
проведения поверки средств измерений

УДК 681.26.074:006.354

МКС 17.020

П16

ОКП 42 7480

Ключевые слова: гири, наборы, класс точности, масса, номинальное значение массы, технические требования, метрологические требования, эталон, весы, компаратор, испытание, поверка, калибровка, спичение, неопределенность, пределы допускаемой погрешности, подгоночная полость, шероховатость, магнитная восприимчивость, плотность

Редактор *Л. В. Афанасенко*
Технический редактор *Н. С. Гришанова*
Корректор *Н. И. Гаерицук*
Компьютерная верстка *А. П. Финогеновой*

Сдано в набор 01.03.2012. Подписано в печать 10.05.2012. Формат 60×84 $\frac{1}{8}$. Бумага офсетная. Гарнитура Ариал.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 11,63. Уч.-изд. л. 10,90. Тираж 206 экз. Зак. 330.

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

Набрано и отпечатано в Калужской типографии стандартов, 248021 Калуга, ул. Московская, 256.

Поправка к ГОСТ OIML R 111-1—2009 Государственная система обеспечения единства измерений. Гири классов E₁, E₂, F₁, F₂, M₁, M_{1—2}, M₂, M_{2—3} и M₃. Часть 1. Метрологические и технические требования

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Предисловие. Пункт 3. Таблица согласования	—	Азербайджан AZ Азстандарт

(ИУС № 12 2015 г.)