

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(МГС)

INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(ISC)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТАНДАРТ

ГОСТ ИЕС
60950-21—
2013

ОБОРУДОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Требования безопасности

Часть 21

Удаленное электропитание

(IEC 60950-21:2002, IDT)

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2014

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0—92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2—2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Автономной некоммерческой организацией «Научно-технический центр сертификации электрооборудования «ИСЭП» (АНО НТЦСЭ «ИСЭП»)

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №55-П от 25 марта 2013 г.)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Азербайджан	AZ	Азстандарт
Беларусь	BY	Госстандарт Республики Беларусь
Казахстан	KZ	Госстандарт Республики Казахстан
Киргизия	KG	Кыргызстандарт
Россия	RU	Росстандарт
Таджикистан	TJ	Таджикстандарт

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 6 сентября 2013 г. N 997-ст межгосударственный стандарт ГОСТ IEC 60950-21—2013 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 01 июля 2014 г.

5 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту IEC 60950-21:2002 *Information technology equipment-Safety - Part 21: Remote power feeding* (Оборудование информационных технологий. Требования безопасности. Часть 21. Удаленное электропитание).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА.

Степень соответствия – идентичная (IDT).

Стандарт подготовлен на основе применения ГОСТ Р МЭК 60950-21—2005.

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок – в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

© Стандартинформ, 2014

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Введение

Настоящий стандарт следует применять совместно с IEC 60950-1. Пункты IEC 60950-1 применяют в обоснованных случаях. Если требования настоящего стандарта совпадают с требованиями безопасности IEC 60950-1, то соответствующие пункты или подпункты IEC 60950-1 указаны в круглых скобках после пунктов или подпунктов настоящего стандарта. Если в требованиях настоящего стандарта ссылаются на требования или критерии IEC 60950-1, то приведена конкретная ссылка на IEC 60950-1.

Методы испытаний в тексте стандарта выделены курсивом.

Поправка к ГОСТ IEC 60950-21—2013 Оборудование информационных технологий. Требования безопасности. Часть 21. Удаленное электропитание

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Предисловие. Пункт 3. Таблица согласования	—	Узбекистан UZ Узстандарт

(ИУС № 2 2016 г.)

Оборудование информационных технологий. Требования безопасности

Часть 21

Удаленное электропитание

Information technology equipment
Safety. Part 21. Remote power feeding

Дата введения — 2014—07—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на оборудование информационных технологий и рассматривает вопрос обеспечения и получения электропитания через телекоммуникационные сети, в которых напряжение превышает пределы для цепей с напряжением телекоммуникационной сети (HTC).

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для датированных ссылок применяется только указанное издание ссылочного документа, для недатированных — применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения).

В настоящем стандарте использована ссылка на следующий стандарт:

IEC 60950-1:2001, *Information technology equipment — Safety — Part 1: General requirements*
(Оборудование информационных технологий. Безопасность. Часть 1. Общие требования)

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по IEC 60950-1, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 УПТ цепь (телекоммуникационная цепь удаленного электропитания) [RFT circuit (remote feeding telecommunication circuit)]: ВТОРИЧНАЯ ЦЕЛЬ в оборудовании, предназначенная для обеспечения и получения питания напряжением постоянного тока от ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ, значение которого превышает пределы, установленные для НТС цепей и цепей, в которых возможны перенапряжения от ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ.

3.2 УПТ-Т цепь (RFT-C circuit): УПТ ЦЕЛЬ, которая спроектирована и защищена так, что при нормальных условиях эксплуатации и в условиях единичной неисправности значения тока в цепи не превышают установленных.

П р и м е ч а н и е — Предельные значения тока при нормальных условиях эксплуатации и в условиях единичной неисправности установлены в 6.1.

3.3 УПТ-Н цепь (RFT-V circuit): УПТ ЦЕЛЬ, которая разработана и защищена так, что при нормальных условиях эксплуатации и в условиях единичной неисправности значения напряжения являются ограниченными; ограничена также область, доступная для контакта.

П р и м е ч а н и е — Предельные значения напряжения при нормальных условиях эксплуатации и в условиях единичной неисправности установлены в 6.2.

4 Общие требования

4.1 Питание от телекоммуникационной сети [см. IEC 60950-1 (пункт 1.4.11)]

УПТ ЦЕПИ обычно превышают пределы, указанные в IEC 60950-1 (перечисление b) 2.3.1), а также превышают 15 В·А. В соответствии с IEC 60950-1 (пункт 4.7.2), в случае необходимости используют ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ КОЖУХ.

4.2 Доступ к частям с опасной энергией [см. IEC 60950-1 (пункт 2.1.1.1)]

Оборудование должно иметь конструкцию, обеспечивающую в ОБЛАСТЯХ ДОСТУПА ОПЕРАТОРА адекватную защиту от контакта с неизолированными частями УПТ ЦЕПИ.

Требования применяют для всех положений оборудования, если оно подключено и работает при нормальных условиях эксплуатации.

Защиту обеспечивают изоляцией, ограждением или использованием блокировок.

Соответствие проверяют по IEC 60950-1 (пункт 2.1.1.1).

4.3 Защита в областях, доступных при обслуживании [см. IEC 60950-1 (пункт 2.1.2)]

В ОБЛАСТЯХ, ДОСТУПНЫХ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ, оголенные части УПТ ЦЕПЕЙ должны быть расположены или ограждены так, чтобы случайное замыкание на ЦЕПИ С БЕЗОПАСНЫМ СВЕРХНИЗКИМ НАПРЯЖЕНИЕМ (БСНН) или на НТС ЦЕПИ, например, ИНСТРУМЕНТОМ или испытательным щупом, используемым ОБСЛУЖИВАЮЩИМ ПЕРСОНАЛОМ, было маловероятно.

Оголенные части УПТ цепей, которые могут вызвать энергетическую опасность, должны быть расположены или ограждены так, чтобы неумышленное замыкание проводящими материалами было маловероятным при обслуживании.

Любая защита, для соответствия требованиям настоящего пункта, должна быть легкосъемной и заменяемой, если ее удаление необходимо для обслуживания.

Соответствие требованию проверяют осмотром и измерением. Для определения непреднамеренного контакта учитывают те неизолированные части, к которым ОБСЛУЖИВАЮЩЕМУ ПЕРСОНАЛУ необходимо получить доступ, а также те части вблизи них, которые используют для ремонта других частей.

4.4 Защита в областях ограниченного доступа [см. IEC 60950-1 (пункт 2.1.3)]

Для оборудования, которое устанавливают в ОБЛАСТЯХ ОГРАНИЧЕННОГО ДОСТУПА, применяют требования для ОБЛАСТЕЙ ДОСТУПА ОПЕРАТОРА за исключением того, что контакт разрешается с оголенными частями УПТ ЦЕПИ испытательным пальцем по IEC 60950-1 (пункт 2.1.1, рисунок 2А). Однако такие части должны быть расположены или ограждены так, чтобы неумышленный контакт был маловероятным.

Оголенные части, которые могут вызвать энергетическую опасность, должны быть расположены или ограждены так, чтобы непреднамеренное замыкание проводящими материалами было маловероятным.

Соответствие требованию проверяют осмотром и измерением. Для определения непреднамеренного контакта учитывают те неизолированные части, к которым необходимо получить доступ, а также части вблизи них.

4.5 Соединение оборудования

4.5.1 Общие требования [см. IEC 60950-1 (пункт 3.5.1)]

Цепи межблочных соединений должны обеспечивать долговременное соединение в соответствии с требованиями раздела 6 для УПТ ЦЕПЕЙ после монтажа соединения.

П р и м е ч а н и е – Допускается для СОЕДИНИТЕЛЬНОГО КАБЕЛЯ содержать более одного типа ЦЕПЕЙ (например, ЦЕПИ БСНН, ОГРАНИЧЕНИЯ ТОКА, НТС, УПТ или ОПАСНОГО НАПРЯЖЕНИЯ) при условии, что цепи разделены, как это установлено IEC 60950-1 и настоящим стандартом.

4.5.2 Взаимосвязь между УПТ цепями [см. IEC 60950-1 (пункт 3.5.2)]

УПТ-Т ЦЕПИ в питающем оборудовании должны соединяться только с УПТ-Т ЦЕПЯМИ в другом оборудовании.

УПТ-Н ЦЕПИ в питающем оборудовании должны соединяться только с УПТ-Н ЦЕПЯМИ в другом оборудовании.

Соответствие требованиям – по перечислению e) 6.4.

5 Подключение к телекоммуникационным сетям

УПТ ЦЕПЬ допускается подключать непосредственно к ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ.

6 Удаленное электропитание

Доступ к проводникам ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ ЦЕПИ УДАЛЕННОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ограничен ОБСЛУЖИВАЮЩИМ ПЕРСОНАЛОМ.

П р и м е ч а н и е – В настоящем разделе рассматривают электроснабжение удаленного оборудования напряжением, значения которого превышают пределы напряжения для НТС ЦЕПЕЙ. Существуют два типа цепей:

УПТ-Т – обеспечивающие безопасность ограничением значения тока до 60 мА (используются в Европе);

УПТ-Н – обеспечивающие безопасность ограничением значения постоянного напряжения до 200 В и значения тока до тех же пределов в соответствии с ИЕС 60950-1 (6.3), используемые в Северной Америке. См. также приложение А.

6.1 Предельные значения в УПТ-Т цепях

П р и м е ч а н и е – Если предельные значения тока, указанные в 6.1.1, 6.1.2 и 6.1.3, на практике не встречаются, то УПТ-Т цепь должна содержать устройство контроля и наблюдения (например, регулятор баланса), которое работает таким образом, чтобы поддерживать требуемые предельные значения.

6.1.1 Предельные значения при нормальных условиях эксплуатации

При нормальных условиях эксплуатации УПТ-Т ЦЕПЬ должна соответствовать следующим требованиям:

а) значение тока в установившемся состоянии, поступающего от питающего оборудования УПТ-Т ЦЕПИ в ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННУЮ СЕТЬ, не должно превышать 60 мА постоянного тока при любой нагрузке;

б) значение тока в установившемся состоянии, поступающего из единичного проводника питающего оборудования УПТ-Т ЦЕПИ через ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННУЮ СЕТЬ к заземленному контакту, не должно превышать 2 мА постоянного тока;

с) УПТ-Т ЦЕПЬ должна быть ограничена номинальным значением напряжения в проводах ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ, если это напряжение известно.

П р и м е ч а н и е 1 – Если значение номинального напряжения в проводах ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ неизвестно, то см. 6.4, перечисление д).

д) Номинальное значение напряжения изоляции между проводниками, а также между любым проводником и заземленным проводником в УПТ-Т ЦЕПИ должно быть соразмерно максимальному напряжению УПТ-Т ЦЕПИ в ее питающем оборудовании, если оно известно. Если оно неизвестно, то изоляция должна выдерживать воздействие постоянного напряжения 800 В.

П р и м е ч а н и е 2 – Уровень изоляции у соединителей учитывают таким же образом.

Соответствие требованиям проверяют осмотром и измерением, а соответствие перечислению б) 6.1.1 – с помощью резистора 2000 Ом ± 2 %.

6.1.2 Предельные значения при условиях единичной неисправности

В случае единичной неисправности [см. ИЕС 60950-1 (пункт 1.4.14)] в питающем оборудовании УПТ-Т ЦЕПИ или повреждения изоляции между одним из проводников ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ и землей значение тока в УПТ-Т ЦЕПИ не должно превышать предельных значений, указанных на рисунке 1 для цепи «фаза-земля» и «фаза-фаза». Кроме того, по истечении 2 с предельное значение тока устанавливают 25 и 60 мА соответственно.

Соответствие требованиям проверяют осмотром и измерением при имитации неисправностей, которые могут произойти в оборудовании, вводя их по одной. Примерами могут служить неисправности компонентов, нарушение изоляции между каждой точкой подключения ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ и землей. Резистор на 350 Ом ± 2 % используют между проводниками, на 2000 Ом ± 2 % – между одним из проводников и землей. На рисунке 1 указано время, измеренное в начале введения неисправности.




Рисунок 1 – Максимальный ток после единичной неисправности

6.1.3 Предельные значения при наличии одного заземляющего проводника

Если один из проводников УПТ-Т ЦЕПИ, normally подключенный к ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ, случайно оказывается заземленным, то:

- ток между другим проводником и землей, измеренный через резистор 2000 Ом $\pm 2\%$ при любой внешней нагрузке, не должен превышать соответствующего предельного значения, указанного на рисунке 1 для цепи «фаза-земля» с учетом предельного значения 25 мА через 10 с после соединения проводника с землей, и

- напряжение разомкнутой цепи между другим проводником и землей не должно превышать максимального напряжения для УПТ-Т ЦЕПИ, определенного в соответствии с перечислением с), д).

6.1.1. Измерение проводят через 2с после соединения проводника с землей.

Соответствие требованию проверяют осмотром и измерением.

6.2 Предельные значения в УПТ-Н цепях

6.2.1 Предельные значения при нормальных условиях эксплуатации

При нормальных условиях эксплуатации УПТ-Н ЦЕПЬ должна соответствовать следующим требованиям:

- значение установившегося напряжения разомкнутой цепи между землей и каждым проводником, который обычно соединен с ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ ЦЕПЬЮ, не должно превышать:

- 140 В постоянного тока, или

- 200 В постоянного тока при условии, что устройство контроля и наблюдения используется для ограничения значения тока на землю в соответствии с 6.2.3;

- максимальная энергия, подаваемая на любую нагрузку, соединенную с ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТЬЮ, не должна превышать 100 Вт через 1 с;

- значение тока в установившемся состоянии, которое может быть подано в ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЮЮ СЕТЬ, должно соответствовать указанному в IEC 60950-1 (пункт 6.3);

- номинальное напряжение изоляции УПТ-Т ЦЕПИ, получающей питание через

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННУЮ СЕТЬ, должно соответствовать напряжению 400 В постоянного тока между проводниками и 200 В постоянного тока – между любым проводником и землей.

П р и м е ч а н и е – Номинальное значение напряжения также применяют к соединителям.

Соответствие требованиям проверяют осмотром и измерением.

6.2.2 Предельные значения при условиях единичной неисправности

При единичной неисправности [см. IEC 60950-1 (пункт 1.4.14)] впитающем оборудовании УПТ-Т ЦЕПИ, если любой ее проводник, подсоединеный к ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ, может оказаться заземленным, то:

- в течение первых 200 мс выходное напряжение между каждым проводником и землей или непосредственно между проводниками, измеренное на резисторе 5000 Ом $\pm 2\%$ (при этом все цепи нагрузки отсоединяют), не должно превышать предельных значений, приведенных в IEC 60950-1 (рисунок 2D);

- после первых 200 мс должны применяться предельные значения по 6.2.1.

Соответствие требованиям проверяют осмотром и измерением при имитации неисправностей компонентов и изоляции, которые могут произойти в оборудовании.

6.2.3 Предельные значения при одном заземленном проводнике

Если один из проводников УПТ-Т ЦЕПИ, подсоединеный к ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ, может оказаться заземленным, то:

- напряжение разомкнутой цепи между другим проводником и землей не должно превышать максимально подаваемого на УПТ-Т ЦЕПЬ напряжения после 200 мс, и

- для УПТ-Т ЦЕПИ, у которой постоянное напряжение разомкнутой цепи превышает 140 В постоянного тока при нормальных условиях эксплуатации, значение тока между другим проводником и землей, измеренное через резистор на 2000 Ом $\pm 2\%$, при любой внешней нагрузке не должно превышать соответствующего предельного значения «фаза-земля», указанного на рисунке 1. Кроме того, значение постоянного тока после 10 с не должно превышать 10 мА.

Соответствие требованиям проверяют осмотром и измерением.

6.3 Отделение от других цепей и частей

В составе оборудования УПТ-Т ЦЕПЬ должна быть отделена от следующих цепей и частей:

- других УПТ ЦЕПЕЙ посредством ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИИ при условии, что никакая цепь не превышает предельных значений, указанных в 6.1 и 6.2, если эта изоляция закорочена. В другом случае, цепи должны быть отделены так, как будто одна из них находится под ОПАСНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ;

- СНН ЦЕПЕЙ посредством ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИИ;

- заземленных доступных частей, заземленных БСНН ЦЕПЕЙ и заземленных НТС ЦЕПЕЙ посредством ОСНОВНОЙ ИЗОЛЯЦИИ.

П р и м е ч а н и е 1 – Для требований в Норвегии – IEC 60950-1 (пункт 1.7.2, примечание 4);

- незаземленных доступных частей, незаземленных БСНН ЦЕПЕЙ, незаземленных НТС ЦЕПЕЙ и цепей под ОПАСНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ посредством одного или двух типов изоляции:

- ДВОЙНОЙ или УСИЛЕННОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ;

- ОСНОВНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, используемой вместе с защитным экраном, соединенным с основным заземляющим контактом.

П р и м е ч а н и е 2 – Для требований в Норвегии – IEC 60950-1 (пункт 1.7.2, примечание 4 и пункт 6.1.2.1).

Соответствие требованиям проверяют осмотром и измерением.

6.4 Инструкции по установке

Для оборудования, использующего УПТ ЦЕПЬ, в инструкции по установке указывают следующее:

а) напряжение УПТ ЦЕПИ;

б) эффективную емкость испытуемого оборудования:

1) между точками подключения для проводников ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ;


2) между точкой подключения единичного проводника ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ и землей;

с) во время установки должна быть проведена системная оценка, чтобы гарантировать, что эффективная емкость всей системы, включая емкость испытуемого оборудования, не превышает значений, указанных на рисунке 2;

д) что во время установки должно быть проверено, является ли номинальное напряжение проводников ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ соответствующим стандартному напряжению УПТ ЦЕПИ вместе с наложенными переходными процессами;

е) во время установки должно быть проверено, заземляют ли цепи, соединенные вместе, все УПТ-Т ЦЕПИ или все УПТ-Н ЦЕПИ.

Соответствие требованиям проверяют осмотром и измерением.



П р и м е ч а н и е – Дополнительные требования – по А.5.3 (приложение А).

Рисунок 2 – Пределевые значения для значения емкости УПТ ЦЕПИ или полной системы

Приложение А (справочное)

Удаленное электропитание (см.раздел 6)

A.1 Общие положения

Два альтернативных типа УПТ ЦЕПЕЙ – УПТ-Т ЦЕПЬ и УПТ-Н ЦЕПЬ – отражают достаточный опыт их использования в различных частях мира. УПТ-Т ЦЕПИ являются типичным видом неуравновешенных цепей и используются в Европе, в то время как УПТ-Н ЦЕПИ являются типичным видом уравновешенных цепей и используются в Северной Америке. Некоторые УПТ-Н ЦЕПИ несбалансированы, но в них используют заземленный проводник. Проводники изменчивой УПТ ЦЕПИ изолированы от земли большим сопротивлением, в то время как проводники уравновешенной УПТ-Н ЦЕПИ изолированы от земли только источником напряжения.

Удаленное электропитание, составляющее от 50 до 60 В напряжения постоянного тока, широко используют в аналоговой телефонной системе. Оно также долгое время использовалось в области более высоких напряжений для магистральных линий связи во многих странах. Требования безопасности были определены в национальных стандартах, например в Германии – в DIN VDE 0800-3 [3]. Такое повышенное напряжение удаленного питания планировалось, чтобы расширить абонентские линии. Одним из примеров является HDSL (цифровая абонентская линия большой разрядности).

УПТ-Т ЦЕПИ со значением постоянных токов до 60 мА и значением постоянного напряжения до нескольких сотен вольт – это неуравновешенные цепи, не создающие опасности поражения током. УПТ-Н ЦЕПИ, работающие при напряжении до 140 В постоянного тока между проводником и землей или при напряжении 200 В постоянного тока между проводником и землей с использованием устройств контроля и наблюдения, также используют, не создавая опасности.

Требования, установленные настоящим стандартом для недавно введенного понятия УПТ ЦЕПЬ (УДАЛЕННОЕ ПИТАНИЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ЦЕПЕЙ), используются при соответствующем применении.

A.2 Общие эксплуатационные требования

Удаленное питание напряжениями, превышающими предельные значения напряжения, установленные для НТС ЦЕПЕЙ и токами, превышающими пределы для ЦЕПЕЙ С ОГРАНИЧЕНИЕМ ТОКА, требуется обеспечивать достаточной энергией от ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ.

Однако не во всех случаях имеет смысл предотвращать доступ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА к УПТ ЦЕПИ. ОБСЛУЖИВАЮЩЕМУ ПЕРСОНАЛУ необходимо обеспечить доступ для работ с ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМИ СЕТЬЯМИ под напряжением (при отключенном питании) так же, как и с питающим оборудованием и устройствами нагрузки УПТ ЦЕПЕЙ.

A.3 Общие требования безопасности

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ не должен иметь доступ к УПТ ЦЕПИ. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ должен быть защищен от поражения электрическим током в соответствии с требованиями IEC 60950-1 ограничением доступа к УПТ ЦЕПИ так же, как к ВТОРИЧНЫМ ЦЕПЯМ под ОПАСНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ. Однако могут потребоваться более высокие требования к изоляции и необходимость увеличить зазоры, поскольку УПТ ЦЕПЬ рассматривается как цепь, где возможны перенапряжения.

ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ защищен от контакта с УПТ ЦЕПЯМИ и большой областью контакта с оголенными частями УПТ-Н ЦЕПЯМИ изолированием данных цепей как ВТОРИЧНЫХ ЦЕПЕЙ под ОПАСНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ.

Если ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ касается обоих проводников УПТ-Т ЦЕПИ, то большая часть тока ($I_{\text{упт}}$), питающего оборудование УПТ-Т ЦЕПИ, может пройти через тело человека. Для защиты от опасного для здоровья человека воздействия ток $I_{\text{упт}}$ не должен превышать предельных значений, учитывая ток, протекающий через тело человека по пути «рука-рука» (60 мА).

Для защиты ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА, касающегося одного проводника УПТ-Т ЦЕПИ и имеющего контакт с заземлением через ноги, максимально допустимый ток через тело человека имеет меньшее значение из-за прохождения вблизи сердца. Значение тока от одного проводника УПТ-Т ЦЕПИ к земле при нормальных условиях эксплуатации может легко быть ограничено и не должно превышать ток, который обычно не вызывает никакой реакции – 2 мА. Если один из проводников УПТ-Т ЦЕПИ случайно оказывается заземленным, а человек касается другого проводника, то для защиты от опасного для здоровья человека воздействия, значение тока $I_{\text{упт}}$ не должно превышать предельных значений (25 мА), учитывая ток, протекающий через тело человека по пути «рука-нога». Если ток $I_{\text{упт}}$ превышает это предельное значение, то должен быть механизм снижения тока до 25 мА и более, который приводится в действие разбалансированной системы, вызванной неисправностью.

ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ также должен быть защищен от поражения электрическим током, который может быть вызван разрядом от заряженной емкости УПТ-Т ЦЕПИ через тело человека [см. А.5.2 (приложение А)].

Поскольку человеческое тело вообще менее восприимчиво к постоянному току, нежели к переменному, это дает больше возможностей при проектировании оборудования для того, чтобы соответствовать эксплуатационным требованиям и требованиям безопасности при использовании постоянного тока. Поэтому настоящий стандарт не определяет специальных требований для удаленного электропитания переменным током.

А.4 Принцип удаленного электропитания

А.4.1 УПТ-Т цепи

На рисунке А.1 приведен пример системы удаленного электропитания. Она состоит из устройства питания УПТ-Т ЦЕПИ, ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ ЦЕПИ и единичной нагрузки в удаленном конце линии. Возможны конфигурации оборудования с более чем одной нагрузкой к УПТ-Т ЦЕПИ.




Рисунок А.1 – Пример УПТ-Т системы удаленного электропитания

Энергия к устройству питания УПТ-Т ЦЕПИ подается посредством источника питания переменной сети или источника постоянного напряжения.

Ток удаленной системы электропитания ограничивается до максимального значения $I_{\text{пит}} = 60 \text{ mA}$ устройством контроля тока в устройстве питания УПТ-Т ЦПИ. При неисправности между одним из проводников цепи и землей, если необходимо, ток снижают до минимального значения при помощи устройства контроля и наблюдения.

Напряжение удаленной системы электропитания $U_{\text{пит}}$ зависит от длины и сопротивления ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ, а также требований к нагрузке. Предельное значение напряжения, установленное для защиты от поражения током, отсутствует, так как эта защита определяется ограничением тока (понятие источника тока).

Однако $U_{\text{пит}}$ не может превышать 1500 В, поскольку разрядник для защиты от атмосферных перенапряжений ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ [см. IEC 60950-1 (раздел 6, примечание 1)] ограничивает напряжение. Практически рабочее напряжение разрядника для защиты от атмосферных перенапряжений и номинальное напряжение кабеля могут потребовать использования более низкого значения напряжения.

Отдельно от балансировочных резисторов УПТ-Т ЦЕПЬ – это неуравновешенная система и сбалансирована она относительно земли. Для ограничения ТОКА ПРИКОСНОВЕНИЯ значение сопротивления каждого из двух симметричных резисторов обычно очень высокое и равно 1 МОм.

A.4.2 УПТ-Н цепи




Рисунок 2 – Пример УПТ-Н системы удаленного электропитания

На рисунке 2 приведен пример УПТ-Н системы удаленного электропитания. Батарея может также быть источником постоянного напряжения. Контрольное устройство используют, если напряжение постоянного тока от одного из проводников до земли превышает 140 В постоянного тока. Если один из проводников в ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ заземлен, то контрольное устройство обнаруживает дисбаланс системы и прерывает напряжение на другом проводнике. Контрольное устройство можно также использовать для ограничения действительной мощности при неисправности в оборудовании, получающем питание.

A.5 Требования безопасности

A.5.1 Установившийся ток, проходящий через тело человека

Серьезность поражения электрическим током связана с током, протекающим через тело человека, который касается цепи с опасной энергией. Значение напряжения может изменяться в зависимости от сопротивления тела, и оно не связано с серьезностью поражения электрическим током. Напряжение до момента контакта может иметь любое значение, но должно быть предусмотрено его снижение до значения, при котором значение тока, протекающего через тело, будет достаточно низким. Для УПТ-Н ЦЕПИ напряжение имеет эффект уменьшения сопротивления человеческого тела для более высоких значений напряжения, если пропускать через тело повышенный электрический ток. Поэтому напряжение цепи ограничивают до 140 В постоянного тока от проводника на землю, до того, как будет использовано ограничение тока.

В IEC 60479-1 [1] на рисунке 15 установлено, что ток в зоне DC-1 (до 2 мА) обычно не вызывает никакой реакции. В зоне DC-2 (от 2 мА до линии b) может протекать ток с установленным значением до 25 мА, который обычно не оказывает никакого опасного для здоровья человека воздействия при самом неблагоприятном пути протекания через тело человека.

В IEC 60479-1 [1] на рисунке 2 приведены примеры внутреннего сопротивления человеческого тела. Для постоянных токов, текущих по пути «рука-рука», в IEC 60479-1 [1] в таблице 5 приведен сердечно-таковый фактор $F = 0.4$, что означает, что полный ТОК ПРИКОСНОВЕНИЯ может быть выше, когда учитывают возможный эффект фибрилляции. Для значений постоянного тока сердечно-таковый фактор не приведен, но IEC 60479-1 [1] (пункт 4.3, параграф 2) устанавливает, что значение тока, текущего по пути «рука-рука», может быть выше, чем для тока, текущего по пути «рука-нога». Это означает, что ток 60 мА, текущий по пути рука-рука, вряд ли может вызвать органическое повреждение или оказать опасное для здоровья человека воздействие.

Исходя из вышеупомянутых данных, используют следующие предельные значения:

При касании одного проводника (ток, текущий по пути «рука-нога»):

-2 мА – при нормальных условиях эксплуатации;

-25 мА – с другим заземленным проводником.

При касании обоих проводников (ток, текущий по пути «рука-рука»):

-60 мА – при любых условиях.

Маловероятно, что касание УПТ-Н ЦЕПИ, работающей до напряжения 140 В постоянного тока, будет вредным до тех пор, пока возможен контакт с малой областью при нормальных условиях и после единичной неисправности. Например, при случайном контакте при неблагоприятных условиях контактное сопротивление может быть столь же малым, как половина значения для «сухого» (не пропускающего ток) контакта, то есть равным 2500 Ом. Это привело бы к значению тока, протекающего через тело, равном 56 мА.

A.5.2 Сопротивление человеческого тела

При измерении ТОКА ПРИКОСНОВЕНИЯ моделируют контакт с человеческим телом. Сопротивление тела является критическим для УПТ-Н ЦЕПИ, поэтому область контакта ограничивают, чтобы поддерживать высокое значение сопротивления тела. Для УПТ-Т ЦЕПИ моделируемое сопротивление тела не является критическим, поскольку эти цепи с ограниченным током, а для испытания используют наихудшие значения. В соответствии с IEC 60479-1 [1] самое низкое значение сопротивления тела – 350 Ом между рукой и спиной человека. И хотя это не действительный путь для протекания тока через тело в этом применении, он используется как самый наихудший случай при измерении значения тока в цепи «рука-рука», чтобы определить минимально допустимое предельное значение тока, установленного для желудочковой фибрилляции. Для измерений значений тока в цепи «рука-ноги» (между одним проводником и землей) используют общепринятое значение 2000 Ом.

Низкое значение сопротивления тела также используется в IEC 60479-2 [2], когда вычисляют максимальное значение заряда емкости (см. A.5.3).

A.5.3 Заряженная емкость

В УПТ ЦЕПИ энергия накапливается в емкости цепи, заряжаясь от постоянного напряжения питания $U_{\text{пит}}$. Если человек касается цепи, то энергия может быть частично или полностью разряжена на его тело. Взаимосвязь между максимальным напряжением и емкостью приведена в IEC 60479-2 [2] с использованием также некоторых данных IEC 60479-1 [1].

Эффективная емкость для данной цели неизвестна в течение типового испытания оборудования. Она состоит из внутренней емкости питающего оборудования УПТ ЦЕПИ плюс емкость телекоммуникационной сети, соединенных вместе. Если несколько модулей нагрузки совместно используют питание, то вычисление эффективной емкости может оказаться более сложным, чем просто прибавление. В течение типового испытания одной единицы оборудования известна только его внутренняя емкость. Если электрический удар вследствие разряда этой энергии может быть ограничен, то оценка полной системной емкости должна быть сделана, когда целая система разработана, основана на измеренных значениях емкости всего оборудования и параметров ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ (длина, погонная емкость) и постоянного напряжения питания $U_{\text{пит}}$. В инструкции по установке обязательно указывают взвешенную емкость оборудования, которую учитывают при монтаже оборудования (см. 6.4).

Приложение ДА
(справочное)

Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным международным стандартам (международным документам)

Таблица ДА 1

Обозначение и наименование международного стандарта (международного документа)	Степень соответствия	Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта
IEC 60950-1: 2001 Оборудование информационных технологий. Требования безопасности. Часть I. Общие требования	IDT	ГОСТ IEC 60950-1-2011 Оборудование информационных технологий. Требования безопасности. Часть I. Общие требования
<p>П р и м е ч а н и е – В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов - IDT – идентичный стандарт;</p>		

Библиография

- [1] IEC/TR 60479-1:1994 Effects of current on human beings and livestock – Part 1: General aspects (Воздействие электрического тока на людей и домашних животных. Часть 1. Общие положения)
- [2] IEC/TR 60479-2:1987 Effects of current passing through the human body. Part 2: Special aspects – Chapter 4: Effects of alternating current with frequencies above 100 Hz –Chapter 5: Effects of special waveforms of current – Chapter 6: Effects of unidirectional single impulse currents of short duration (Воздействие электрического тока, проходящего через тело человека. Часть 2. Специальные подходы. Глава 4. Воздействие переменного электрического тока с частотами более чем 100 Гц. Глава 5. Воздействие электрического тока специальной формы волны. Глава 6. Воздействие электрического тока односторонних единичных кратковременных импульсов)
- [3] DIN VDE 0800-3:1983 Telecommunication; telecommunication facilities with remote supply (Телекоммуникация; телекоммуникационные средства с удаленным электропитанием)

Подписано в печать 01.04.2014. Формат 60x84^{1/8}.
Усл. печ. л. 1,86. Тираж 35 экз. Зак. 3133

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»
123995 Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

Поправка к ГОСТ IEC 60950-21—2013 Оборудование информационных технологий. Требования безопасности. Часть 21. Удаленное электропитание

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Предисловие. Пункт 3. Таблица согласования	—	Узбекистан UZ Узстандарт

(ИУС № 2 2016 г.)