

1.24. В сборнике 33 «Линии электропередачи»:

а) в разделе III «Сметные нормы на строительные работы»:

раздел 3 «Другие виды сопутствующих работ на воздушных линиях электропередачи и открытых распределительных устройствах напряжением 35-1150 кВ» дополнить сметными нормами следующего содержания:

Таблица ГЭСН 33-03-010 Установка птицезащитных устройств

Состав работ:

Для норм 33-03-010-01, 33-03-010-02:

01. Установка переносного заземления.

02. Сборка и установка ПЗУ.

03. Снятие переносного заземления.

Для нормы 33-03-010-03:

01. Сборка и установка ПЗУ.

Измеритель: **опора (нормы 33-03-010-01, 33-03-010-02); компл (норма 33-03-010-03)**

Установка птицезащитных устройств антиприсадочного типа:

33-03-010-01 на железобетонных центрифугированных опорах ВЛ 35-500 кВ

33-03-010-02 на стальных опорах ВЛ 35-1150 кВ

33-03-010-03 При изменении количества птицезащитных устройств на опоре добавлять или исключать к нормам 33-03-010-01; 33-03-010-02

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 33-03-010-01 | 33-03-010-02 | 33-03-010-03 |
|--------------|--|----------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 2,04 | 2,88 | 0,23 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,6 | 3,7 | 2,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,28 | 1,68 | 0,21 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | |
| 91.06.06-015 | Автогидроподъемники, высота подъема свыше 35 м | маш.-ч | 1,27 | 1,67 | 0,21 |
| 91.14.02-003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,003 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | |
| 22.2.02.24 | Устройства защиты птиц на ВЛ антиприсадочного типа | шт | 3 | 3 | 1 |

в подразделе 5.2 «Опоры городского наружного освещения» раздела 5 «Опоры контактной сети городского электротранспорта и городского наружного освещения» таблицу ГЭСН 33-05-008 изложить в следующей редакции:

Таблица ГЭСН 33-05-008 Установка опор наружного освещения композитных фланцевых

Состав работ:

01. Сборка фланцевого соединения композитной опоры вручную.

02. Бурение скважины в грунте для установки опоры.

03. Установка фланцевой опоры в скважину с обратной засыпкой и трамбовкой.

04. Перемещение между опорами.

Измеритель: шт

33-05-008-01 Установка опор наружного освещения композитных фланцевых

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 33-05-008-01 |
|--------------|---|----------|--------------|
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 1,42 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,0 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,6 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | |
| 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м | маш.-ч | 0,6 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | | |
| 07.2.02.01 | Закладная деталь фундамента | шт | 1 |
| 07.4.03.12 | Опора наружного освещения композитная с фланцевым соединением | шт | 1 |