



МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА  
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НОРМИРОВАНИЯ,  
СТАНДАРТИЗАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ  
СООТВЕТСТВИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»  
(ФАУ «ФЦС»)

Фуркасовский пер., д. 6, г. Москва, 101000

тел. (495) 133-01-57, 133-01-58

E-mail: [info@faufcc.ru](mailto:info@faufcc.ru) <http://www.faufcc.ru>

Адрес для почтовых отправлений:

107140, г. Москва, а/я 64

03.06.2020, № 1802/Ф  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Федеральное автономное учреждение «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве» (ФАУ «ФЦС») рассмотрело обращение ООО «Нанософт разработка» от 15 мая 2020 г. № 03-150520 о разъяснении отдельных значений параметров СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99\* Строительная климатология» и сообщает следующее.

В СП 131.13330.2018 «СНиП 23-01-99\* Строительная климатология» в таблице 3.1 «Климатические параметры холодного периода года» для г. Тула в значении средней температуры воздуха периода со средней суточной температурой воздуха  $\leq 8$  °С допущена опечатка – отсутствует знак минус. Среднюю температуру воздуха для г. Тулы следует принимать  $-2,6$  °С.

Опечатка будет устранена при изменении (пересмотре) документа.

С уважением,

Директор

А.В. Басов

Исп.: Диденко Т.Н.  
тел.: (495) 133-01-57, доб. 115