



АССОЦИАЦИЯ
"РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ"

Юр. адрес: 129515, г. Москва, ул. Ак. Королева, д. 13
Почтовый адрес: 105082, г. Москва, а/я 115
Тел. (495) 899-00-96
Http://www.roselmon.ru
E-mail: info@roselmon.ru

Исх. № ТИ-54/19 от 08.10.2019
На № 01-021019 от 02.10.2019

В ответ на Ваше письмо от 02.10.2019 г. № 01-021019 сообщаем следующее.

В п. 7.2.9 СП 256.1325800.2016 действительно допущена опечатка.

Ссылка должна быть приведена на таблицу 7.5, а не 7.9.

Первый абзац пункта 7.2.9 должен быть изложен в редакции:

«7.2.9 Суммарную расчетную нагрузку питающих линий и силовых вводов предприятий общественного питания $P_{p.c}$, кВт, следует определять по формуле

$$P_{p.c} = P_{p.m} + 0,6 P_{p.c.m}, \quad (11)$$

где $P_{p.c.m}$ – расчетная нагрузка линий сантехнического оборудования или холодильных машин, определяемая с коэффициентом спроса, который принимается по позиции 1 таблицы 7.5 и примечанию 2 к таблице 7.8».

Благодарим Вас за информацию о данной опечатке.

Главный специалист
Ассоциации

В.И. Берман

Исполнители:
Берман Виталий Ильич
☎ (916) 394-55-29
e-mail: vitber3@mail.ru
Коротков Владимир Николаевич
☎ (910) 088-35-08
e-mail: korotkovvn@mail.ru