

Поправка к ГОСТ 33984.1—2016 (EN 81-20:2014) Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке. Лифты для транспортирования людей или людей и грузов

| В каком месте | Напечатано | Должно быть |
|--|---|--|
| Раздел 3. Статья 3.27 | опускания кабины | опускания и подъема кабины |
| Подпункт 5.2.5.7.2, перечисление с) | должен быть равен | должен быть, за исключением случаев применения механического устройства по 5.2.5.7.5, равен |
| Подпункты 5.2.5.7.5, перечисление а); 5.2.5.8.3, перечисление а) | <i>с любой скоростью вплоть до номинальной скорости</i> | <i>со скоростью согласно 5.12.1.5.2.1 перечисление е)</i> |
| Подпункт 5.2.6.4.3.3, перечисление с) | не открываться внутрь кабины | не открываться наружу кабины |
| Подпункт 5.3.6.2.2.1, перечисление б) | Защитное устройство может | Защитное устройство, обеспечивающее открытие дверей при наличии препятствия в проеме, может |
| Подпункт 5.3.9.3.2, первый абзац | вертикально на створке или на портале | на вертикальной плоскости створки или портала |
| Подпункт 5.4.2.3.2, второй абзац | на стенке кабины | на любой поверхности кабины |
| Подпункт 5.9.2.2.2.3, перечисление б) | электрические устройства | электрические устройства цепи электропитания тормоза |
| Подпункт 5.9.2.7.2, перечисление а) | 40 с | 45 с |
| Подпункт 5.10.6.3.1, первый абзац | механической защитой | механической защитой, например, применением двойной изоляции или прокладкой в пространствах, недоступных для людей |
| Подпункт 5.11.2.1.1, первый абзац | немедленно | — |
| Подпункт 5.12.1.5.2.1, перечисление и) | если на этих постах управления одновременно не нажаты одни и те же кнопки | — |
| Подпункт 5.12.1.5.2.3, первый абзац | положении кнопки «ход» (RUN) | положении кнопки «ход» (RUN) и кнопки направления движения |
| Подпункт 5.12.1.6.1 перечисление с, позиция 1) | остаются действующими | должны быть невозможными |
| позиция 2) | а кнопки «верх/вниз/ход» режима «Ревизия» становятся действующими | — |

(ИУС № 8 2019 г.)