



ЦНИИПРОМЗДРАВНИЙ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений – ЦНИИПромзданий» [АО «ЦНИИПромзданий»]

РФ, 127238, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом 46, корп. 2
Телефон: +7 (495) 482 45 06; факс +7 (495) 482 43 06
e-mail: cnipz@cnipz.ru; <http://www.cnipz.ru>
ОГРН 1027739344544, ИНН 7713008939, КПП 771301001

16.06.2015 № 822/3-6


На № _____ от _____

Уважаемый Сергей Юрьевич!

На Ваш запрос № 05-070619 от 07 июня 2019г. отвечаю:

В изменении № 1 к СП 29.13330.2011 п. 5.27 содержится опечатка, в связи с этим следует читать: «5.27 В монолитных покрытиях полов толщиной менее 60 мм, устраиваемых в помещениях, при эксплуатации которых возможны перепады температур, следует предусматривать дополнительные деформационные швы, совпадающие с температурно-усадочными швами в нижележащем основании. В остальных случаях расстояние между деформационными швами должно не превышать 18 м и устанавливаться в зависимости от применяемых для устройства покрытий материалов, а также от соответствующей применяемым материалам технологии производства работ».

Генеральный директор



Гранев В.В.

Исп.:
Пешкова А.В.
+7 (495) 482-19-49