Изменение № 2 ГОСТ 2112—79 Проволока медная круглая электротехническая. Технические условия

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24.09.85 № 3011 срок введения установлен

с 01.03.86

Пункт 1.2 дополнить абзацем: «Расчетная масса 1 м проволоки равна

(Продолжение см. с. 76)

(Продолжение изменения к ГОСТ 2112—79)

произведению плотности (8900 кг/м^3) на площадь поперечного сечения (м^2). Расчетная масса проволоки является справочной и проверке не подлежит».

Пункт 2.4. Таблица 2. Головка. Заменить слова: «с государственным Знаком качества» на «Уровень А»; «I категории качества» на «Уровень Б*». дополнить сноской: «* Действует до 01.01.88».

(ИУС № 12 1985 г.)