


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Министра
Энергетического
Министерства России


В.В. Костов

" 12 " 03 1981 г.

со сроком введения

1 января 1982 г.

Группа В 21

ИЗМЕНЕНИЕ № 1

ОСТ 108.961.05-80

"ЗАГОТОВКИ РОТОРОВ И ДИСКОВ
СТАЦИОНАРНЫХ ГАЗОВЫХ ТУРБИН И
КОМПРЕССОРОВ. ТЕХНИЧЕСКИЕ
УСЛОВИЯ".

1. Пункт 2.11. Дополнить примечанием:

"Примечание. Заготовки дисков газотурбинных установок
(ГТУ) ГТК-10 и ГТК-25 на холодный изгиб
не контролируются".

2. Пункт 4.4.1. Дополнить примечанием 2:


"Примечания: 1. ...

2. От заготовки ротора компрессора ГТУ
ГТК-10 образцы на изгиб отбираются только
от бочки".

ИЗМЕНЕНИЕ № 1 ОСТ 108.961.05-80

Разработано Научно-производственным объединением по технологии
машиностроения ЦНИИТмаш

Генеральный директор




09/12/80
В.Т.Долбенко

Заведующий сектором
стандартизации


В.В.Шулягин

Заведующий отраслевым
нормативно-исследовательским
отделом и руководитель темы



А.В.Просвирин


Ответственный исполнитель



И.И.Иванов

ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ Техническим управлением Министерства
энергетического машиностроения

Начальник Технического
управления




В.П.Головизнин

Начальник общетехнического
отдела

М.В.Носанов

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления
металлургии и металлургического
производства Минэнергомаш



В.П.Кучузов

Производственное объединение




им.В.И.Ленина

Главный инженер

Г.В.Буфалов


Производственное объединение



турбостроения


Ленинградский ме-
таллический завод

Главный инженер



А.П.Огурцов

Производственное объединение



турбостроения "Харьковский

турбинный завод"

Главный инженер

И-40-16/12-225

от 30.01.81 г.

В.В.Угольников

Научно-производственное объединение по исследованию и про-
ектированию энергетического оборудования ит. И.И.Ползунова

Генеральный директор



Н.М.Марков

Заведующий отраслевым
отделом стандартизации

И.М.Христюк