

Открытое акционерное общество
«Российский концерн по производству электрической
и тепловой энергии на атомных станциях»

(ОАО «Концерн Росэнергоатом»)

ПРИКАЗ

30.10.2014

№ 9/1185-П

Москва

Об утверждении и введении
в действие Изменения № 4
к РД ЭО 1.1.2.01.0740-2012

В целях выполнения работ по подготовке комплекта обосновывающих документов при переносе сроков ремонта или уменьшении объемов работ по ремонту оборудования во исполнение требований пунктов 9.3.1 и 9.3.2 ПНАЭ Г-7-008-89 «Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок»

ПРИКАЗЫВАЮ:


1. Утвердить и ввести в действие с 15.01.2015 Изменение № 4 к РД ЭО 1.1.2.01.0740-2012 «Положение о порядке разработки, регистрации и учета решений (технических решений)» (далее – Изменение № 4, приложение).

2. Заместителям Генерального директора – директорам филиалов ОАО «Концерн Росэнергоатом» – действующих атомных станций, директорам филиалов ОАО «Концерн Росэнергоатом» – дирекций строящихся атомных станций, руководителям структурных подразделений центрального аппарата ОАО «Концерн Росэнергоатом» принять Изменение № 4 к руководству и исполнению.

3. Департаменту планирования производства, модернизации и продления срока эксплуатации (Дементьев А.А.) внести в установленном порядке Изменение № 4 в Указатель технических документов, регламентирующих обеспечение безопасной эксплуатации энергоблоков АС (обязательных и рекомендуемых к использованию).

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Генерального директора – директора по производству и эксплуатации АЭС Шутикова А.В.

И. о. Генерального директора



В.Г. Асмолов

Т.П. Ануфриева, +7 (495) 710-40-93

48/3902/29.10

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

приказом

ОАО «Концерн Росэнергоатом»

от 30.10.2014 № 9/1185-11

Изменение № 4

к РД ЭО 1.1.2.01.0740-2012 «Положение о порядке разработки, регистрации и учета решений (технических решений)»

(введен в действие приказом ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 06.02.2012 № 9/100-П)

1. Дополнить пункт 1.4 следующими перечислениями:

«– перенос сроков ремонта сверх сроков, регламентированных нормативными ремонтными циклами оборудования групп «А», «В» и «С» на которое распространяется ПНАЭ Г-7-008-89 (класс безопасности 1, 2, 3 по НП-001-97);

– уменьшение объемов работ по ремонту оборудования групп «А», «В» и «С» на которое распространяется ПНАЭ Г-7-008-89 (класс безопасности 1, 2, 3 по НП-001-97).».

2. Дополнить пункт 1.5 следующими перечислениями:

«– перенос сроков ремонта сверх сроков, регламентированных нормативными ремонтными циклами элементов классов безопасности 3, 4 по НП-001-97, на которые не распространяются требования ПНАЭ Г-7-008-89;

– уменьшение объемов работ по ремонту элементов классов безопасности 3, 4 по НП-001-97, на которые не распространяются требования ПНАЭ Г-7-008-89.».

3. Раздел 2 дополнить нормативной ссылкой в следующей редакции:

«СТО 1.1.1.01.0069-2013 «Правила организации технического обслуживания и ремонта систем и оборудования атомных станций.».

4. Раздел 5 дополнить пунктом в следующей редакции:

«Решение (техническое решение) о возможности переноса сроков ремонта или уменьшения объемов работ оформляется на этапе подготовки к плановому ремонту, в период планового ремонта.

К Решению прикладывается комплект обосновывающих документов в соответствии с СТО 1.1.1.01.0069 (приложение Ж).

5. Пункт 6.9 дополнить подпунктом в следующей редакции:

«Решение (техническое решение) о возможности переноса сроков ремонта или уменьшения объемов работ по ремонту согласовывается с подразделениями, выполняющими функции эксплуатации, инженерной поддержки, с подразделениями, осуществляющими управление ремонтом оборудования АС.

Перед утверждением Решение о возможности переноса сроков ремонта или уменьшения объемов работ по ремонту проверяется Департаментом по техническому обслуживанию, ремонту и монтажу АЭС на соответствие установленным требованиям.».

6. В пункте 7.1 третье перечисление изложить в новой редакции:

«– Департамент планирования производства, модернизации и продления срока эксплуатации в установленном порядке размещает сканированную копию Решения в корпоративном портале концерна, в разделе «АСУТД»/«Решения, программы»/«Решения». Сканированная копия Решения о возможности переноса сроков ремонта или уменьшения объемов работ по ремонту размещается в разделе «АСУТД»/«Техническое обслуживание и ремонт АС;».

3а Заместитель директора по производству и эксплуатации АЭС - директор Департамента планирования производства, модернизации и продления срока эксплуатации



ВВ *А.А. Дементьев*
А.А. Дементьев