

Ж. СТРОИТЕЛЬСТВО И СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Группа Ж21

ГОСТ 19681—83 Арматура санитарно-техническая и лабораторная водоразборная. Общие технические условия. (Переиздание. Август 1985 г.)

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункт 2.2. Примечания	1. Указанные в таблице значения минимальных расходов воды и минимальных рабочих давлений являются справочными	—
Пункт 2.8	Запорный клапан	Запорный клапан вентильных головок с вращательным движением
Пункт 2.10	не должно быть потения или течи	не должно быть течи
Пункт 2.12	на два оборота	на полтора оборота
Пункт 2.17	иметь молочный оттенок	быть
Пункт 2.18	медные трубы по ГОСТ 617—72	медные трубы по ГОСТ 617—72 и другие материалы согласно утвержденным рабочим чертежам
Подпункт а		
подпункт е	ГОСТ 25043—81	ГОСТ 26996—86
подпункт к. Третий абзац	указанным в рабочих чертежах	указанным в рабочих чертежах; фибра по ГОСТ 14613—83
подпункт ж	по техническим условиям	по техническим условиям и другие материалы, обеспечивающие герметичность
Пункт 2.19. Второй абзац	На внешних обрабатываемых	На внешних
	при литье под давлением местная литейная пористость	при литье под давлением пористость суммарной
четвертый абзац	обеспечивающая герметичность деталей	обеспечивающая герметичность деталей; после галтовки на внутренних поверхностях не допускаются заусенцы, влияющие на качество сборки и эксплуатационные свойства арматуры
Пункт 2.20	не ухудшающие их внешний вид	—
Пункт 2.23	следы разъема прессформ	следы разъема прессформ, остатки литников размером $\pm 0,5$ мм на невидимых после монтажа поверхностях, не влияющие на качество сборки

(Продолжение см. с. 358)

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункт 5.5	На деталях с гальванопокрытием размеры резьбы проверяют после гальванопокрытия; качество	Качество
Пункт 5.17 Пункт 6.3.1. Первый абзац	ГОСТ 19299—73 по другим стандартам, пригодные для транспортирования арматуры	— по другим стандартам или техническим условиям, пригодные для транспортирования арматуры, или в другую тару, согласованную с потребителем, или в контейнеры по ГОСТ 26598—85. При использовании ящиков, бывших в употреблении, допускается увеличение просветов между досками до 10 мм
Пункт 6.3.2. Первый абзац второй абзац	Арматуру, не завернутую поштучно в бумагу, укладывают —	Арматуру, не завернутую поштучно в бумагу, допускается укладывать Арматуру, завернутую поштучно в бумагу, укладывают в картонные коробки по ГОСТ 12301—81 или в пачки из картона по ГОСТ 12303—80, а коробки или пачки — в ящики из гофрированного картона по вышеуказанным стандартам.
Пункт 6.4.2	в деревянные	в деревянные или картонные
Пункты 6.4.3, 6.4.4	в п. 6.3.1 указанным в п. 6.3.1.	в пп. 6.3.1 и 6.3.2 указанным в пп. 6.3.1 и 6.3.2.
Пункт 6.10	контролем предприятия-изготовителя	контролем предприятия-изготовителя и дату приемки
Пункт 6.11	дату выдачи паспорта и его номер дату изготовления	— —

(ИУС № 1 1989 г.)