

Министерство угольной
промышленности СССР

04.01.01.

Госгортехнадзор СССР

ЦК профсоюза рабочих
угольной промышленности

06.08.76

№ Д-133/Э-27/133/6-133-13

Минуглепрому Украинской ССР,
Управление, вассозвония и производственным объединениям, комбинатам, трестам, шахтам (шахтоуправлениям), обогатительным и брикетным фабрикам, штабам ШОУ, проектным институтам

Республиканским комитетам, управлениям Госгортехнадзора союзных республик, управлениям округов, ДТИ, учхозным горнотехническим инспекторам

Украинскому республиканскому и территориальным комитетам профсоюза рабочих угольной промышленности

О дополнительных разъяснениях к "Указаниям по определению категорий производств и классов помещений по взрывопожароопасности при проектировании шахт, разрезов, обогатительных и брикетных фабрик угольной промышленности"

В связи с поступающими запросами от предприятий и организаций угольной промышленности, Минуглепром СССР, Госгортехнадзор СССР и ЦК профсоюза рабочих угольной промышленности дают следующие разъяснения по применению "Указаний по определению категорий производств и классов помещений по взрывопожароопасности при проектировании шахт, разрезов, обогатительных и брикетных фабрик угольной промышленности":

1. Вспомогательные службы, расположенные по условиям технологии производства в производственных помещениях зданий поверхности шахт, обогатительных и брикетных фабрик, отнесенных к категориям производства А, Б и В (вентиляционные камеры, контеры цехового персонала, помещения для приема пищи, сагузлы и др.), используемые только персоналом данного производственного помещения, должны иметь ту же, что и основное помещение, категория производств по взрывопожароопасности. В этом случае они могут отделяться от основных производственных помещений обычными перегородками (в том числе, не доходящими до перемычки) с дверями и могут не иметь второго выхода.

2. Требования, вытекающие из категорий производств, определяемых по табл. I "Указаний...", выполнение которых требует перестройки строительной части зданий и сооружений, не распространяются на существующие здания и сооружения, а также на здания и сооружения, строи-

гальвостое и реконструкция которых начаты до 1 января 1975 года.

3. Пункт 11 "Указаний..." распространяется также на всеобщую внутреннюю поверхность, кроме надвальных зданий, имеющих непосредственную связь со стволами. Категории и классы окрестной части бункеров и надобуверных помещений котельных и топочных отделений сульфатных установок принимать по табл. 1 и 4.

4. Требования п. 12 "Указаний..." распространяются также на приемышни конвейерных галерей и помещений с более высокой категорией проходимости по взрывопожароопасности.

Первый заместитель Министра
угольной промышленности СССР

И.Е. Трафимов
И.Е. Трафимов

Заместитель Председателя
Госгортехнадзора СССР

И.А. Бабоскин
И.А. Бабоскин

Секретарь ЦК профсоюза рабочих
угольной промышленности

И.Ф. Будников
И.Ф. Будников

Исполнитель
г. Рыбинский Н.Н.
Секрдахтопроект
тел. 202-58-69 (8-52)