

**Поправка к ГОСТ 2718—74 Гетинакс электротехнический листовой. Технические условия**

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Таблица 3, графа «Наименование показателя», пункт 8	8. Пробивное напряжение параллельно слоям, кВ (одноминутное проверочное испытание) в условиях M /90°C трансформаторное масло	8. Пробивное напряжение параллельно слоям (одноминутное проверочное испытание) в условиях M/90°C/трансформаторное масло, кВ <sub>эфф</sub> , не менее

(ИУС № 2 2018 г.)