



МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА»
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха,
Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33
Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

09.08.2017 № 4196Эп-12-3-3
На № 29-310717 от 31.07.2017.

Об уточнении требований ГОСТ Р 53325-2012

На Ваш запрос сообщаем, что по результатам детального рассмотрения положений ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» был выявлен ряд незначительных технических ошибок, возникших в результате работ по вёрстке текста стандарта.

В таблице 4.12 ссылка на п. 4.12.4.5 должна быть изменена ссылкой на п. 14.12.3.5.

Ссылку в п. А.4.2 на п. А.1.7 следует рассматривать как ссылку на п. А.1.6.

Ссылку в п. 8.7.2.9 на п. 8.6.2.2 следует рассматривать как ссылку на п. 8.7.2.2.

Благодарим Вас за сформулированные замечания. При корректировке текста стандарта они будут учтены.

Заместитель начальника института
по оперативно-служебной деятельности

В.В. Телеш