к ГОСТ 7006—72 Покровы защитные кабелей. Конструкция и типы, технические требования, правила приемки и методы испытаний (Переиздание, октябрь 1988 г., с изменениями 1, 2, 3)

В каком месте	Напечатано	Должно быть
После пункта 1.11 (перед табл. 6)	—	1.12. Номинальная толщина пластмассового защитного шланга, наложенного в подушке под броней и поверх брони или металлической оболочки, должна соответствовать указанной в табл. 6

(ИУС № 10 1989 г.)