

Е. ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Группа Е44

к ГОСТ 6323—79 Провода с поливинилхлоридной изоляцией для электрических установок. Технические условия (Переиздание, декабрь 1989 г., с изменениями № 1, 2, 3, 4)

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункт 2.5.4	должно быть, Ом, не менее, для проводов с индексом ХЛ:	должно быть, Ом, не менее: при приемке и поставке — $1 \cdot 10^6$; на период эксплуатации и хранения — $1 \cdot 10^4$; для проводов с индексом ХЛ:
Пункт 4.5.1	4.5.1. (Исключен, Изм. № 4)	4.5.1. Испытание на стойкость к перегибам (п. 2.7.2) проводят по ГОСТ 1579—80. Для многопроволочных жил испытывают по три проволоки от образца. (Измененная редакция, Изм. № 4).
Информационные данные. Пункт 9	с Изменениями 1, 2, 3	с Изменениями 1, 2, 3, 4

(ИУС № 6 1991 г.)