

ОСТ 108.005.22-83 "ОТРАСЛЕВАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ МАШИНОСТРОЕНИИ. ОЦЕНКА УРОВНЯ КАЧЕСТВА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ АРМАТУРЫ АЭС, ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ПРАВИЛАМ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ АЭС"

Утверждено и введено в действие

Указанием Министерства энергетического машиностроения от 27.01. 1987 г. № 64-002/559 Дата введения: 01.03.87

Таблица I. Пункт I.I.4. Размерность "т/ч" заменить на "м³/ч". Слова "(Кроме ПК)" исключить.

Таблица I. Примечания. Пункт 4. Заменить слова "по обязательному приложению 2" на "по ГОСТ 9544-75".

Приложение 2 исключить.

Приложение 3. Показатель "Допустимые протечки при контрольных испытаниях, см³/мин".

Слова "Прил.2" заменить для запорной арматуры и предохранительной на "по ГОСТ 9544-75 класс I"; для обратных клапанов на "по ГОСТ 9544-75 класс 2".

Приложение 3. Примечания. Пункт 2 исключить.

Приложение 4. Показатель "Нерегулируемый пропуск среды...". Раздел "Запорно-дрессельно-регулирующая арматура". Изменить слова "Прил.2" на "по ГОСТ 9544-75 класс I".

Приложение 5 аннулировать и заменить на Приложение 5 "Нов". Стр.33. "Перечень документов, на которые даны ссылки в тексте...". Заменить ГОСТ I3377-75 на ГОСТ 27.002-83. Исключить ОСТ 108.001.10-81, ОСТ 108.711.101.79, ОСТ 108.712.101-79.

Заменить ТУ 108-797-80 "Арматура энергетическая для АЭС..." на ГОСТ 2.116-84 Карта технического уровня и качества продукции".

Стр.35 "Содержание. Исключить "Приложение 2".

Главное техническое управления Министерства энергетического машиностроения

/ Начальник Главного
технического управления  В.П.Головизнин

Начальник отдела сводного
планирования НИР и ОКР,
стандартизации и аттестации  А.Н.Полтарецкий

Всесоюзный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт атомного энергетического машиностроения


/ Директор  Г.А.Филиппов

Заведующий отделом № 22  Д.И.Шамис

Заведующий отделом № 7  Е.Г.Васильченко


Руководитель темы, с.н.с.  Т.А.Чистяков

ИСПОЛНИТЕЛИ:

Старший инженер отдела № 7  Т.А.Рябых

Старший инженер отдела № 7  В.П.Семенов

И.о.с.н.с. отдела № 22  Д.П.Гушин

Старший инженер отдела № 22  Г.И.Ивченко

СОГЛАСОВАНО с Научно-производственным объединением "Энергия"


Генеральный директор  А.А.Абагян

с Чеховским заводом энергетического
машиностроения

Главный инженер  А.П.Андреев

СОГЛАСОВАНО с Министерством атомной энергетики

и.о. Начальник Главного управления
научно-технических и проектно-
конструкторских работ

 Б.Я.Прушинский


13.12.83