

БСТ № 6, 1968 г. с. 14.

Разъяснение к главе СНиП II-V.3-62

По сообщению Отдела технического нормирования и стандартизации Госстроя СССР ниже приводится разъяснение к главе СНиП II-V.3-62 «*Стальные конструкции. Нормы проектирования*».

В связи с поступающими запросами от проектных и строительных организаций Отдел технического нормирования и стандартизации Госстроя СССР разъясняет, что при назначении марок стали для строительных стальных конструкций, эксплуатируемых при расчетных температурах минус 40°C и ниже, надлежит руководст-

воваться «Указаниями по проектированию, изготовлению и монтажу строительных стальных конструкций, предназначенных для эксплуатации в условиях низких температур».

В соответствии с этим при пользовании таблицей I (Указания по применению углеродистой стали по ГОСТ 380—60 в несущих стальных конструкциях зданий и сооружений) на странице 5 главы СНиП II-V.3-62 марки стали по четвертой колонке принимаются для расчетных температур «ниже минус 30 до минус 39°C», вместо указанных «ниже минус 30».