

Изменение СН 305-69

Постановлением Госстроя СССР от 10 января 1973 г. № 2 утверждены и с 1 марта 1973 г. вводятся в действие изменения Указания по проектированию и устройству молниезащиты зданий и сооружений (СН 305-69), которые приведены ниже.

Пункт 2.17 дополнен новым абзацем в следующей редакции:

«Парки подземных железобетонных резервуаров класса В-Іг должны быть защищены от прямых ударов молнии отдельно стоящими молниеотводами. В зону

защиты молниеотводов должно входить пространство, основание которого выходит за пределы резервуарного парка на 40 м от стенок крайних резервуаров в каждую сторону, а высота равна высоте газоотводной (дымчательной) трубы резервуаров плюс 5 м».

В конце первого абзаца пункта 2.17 исключены слова: «или наложенном молниеприемной сетки, присоединенной к заземлителю».

Пункт 2.22. Последняя фраза второго абзаца изложена в следующей редакции: «Указанный заземлитель может служить одновременно и для защиты от прямых ударов молнии».