

Приложение  
к постановлению ЦКСТРОЯ СССР  
от 8 июля 1985 г. № 112

**ИЗМЕНЕНИЕ**  
к СНиП П-34-76 "Теплое водоснабжение"

Срок введения в действие установлен с 1 октября 1985 г.

Пункт 7.1 изменить в новой редакции:

"7.1. Трубопроводы горячего водоснабжения закрытых систем теплоснабжения следует проектировать из стальных оцинкованных труб. Допускается применение стальных неоцинкованных труб для трубопроводов диаметром более 150 мм.

Трубопроводы горячего водоснабжения открытых систем теплоснабжения следует проектировать из стальных неоцинкованных труб.

Допускается применение неметаллических труб, если их технические характеристики соответствуют параметрам воды в сети горячего водоснабжения и требованиям санитарных норм."