

*БСГ №3, 1973г. с.24*

## Изменение главы СНиП II-Г.6-62

П остановлением Госстроя СССР от 29 декабря 1972 г. № 221 утверждены и с 1 января 1973 г. введены в действие изменения пунктов 3.31, 9.3 и 9.24 главы СНиП II-Г.6-62 «Канализация. Нормы проектирования», которые приведены ниже.

**Пункт 3.31.** Подпункт «в» изложен в следующей редакции:

«в) на прямых участках, на расстояниях в зависимости от диаметра труб: <math>50 \text{ мм} - 35 \text{ м}, 200 \div 450 \text{ мм} - 50 \text{ м}, 500 \div 600 \text{ мм} - 75 \text{ м}, 700 \div 900 \text{ мм} - 100 \text{ м}

$1000 \div 1400 \text{ мм} - 150 \text{ м}, 1500 \div 2000 \text{ мм} - 200 \text{ м}, \text{ выше } 2000 \text{ мм} - 250 \div 300 \text{ м}».$

**Пункт 9.3.** Подпункт «в» изложен в следующей редакции:

«в) поля подземной фильтрации при суточном количестве сточных вод не более  $15 \text{ м}^3$  в условиях круглогодичной работы и не более  $30 \text{ м}^3$  при работе только в летнее время».

**Пункт 9.24.** Таблица 56 дополнена примечанием 3: следующей редакции:

«3. Для полей подземной фильтрации, работающих только в летнее время, нормы нагрузок следует увеличивать на 30%».