

Б.с.т 12-69 с. ХVI (прилож.)

Дополнение к главе СНиП II-Г.7-62

Постановлением Госстроя СССР от 25 сентября 1969 г. № 109 утверждено и с 1 января 1970 г. вводится в действие изложенное ниже дополнение главы СНиП II-Г.7-62 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Нормы проектирования».

Примечание 1 табл. 9 дополнено абзацем следующего содержания: «При проектировании отопления жилых зданий, зданий детских яслей-садов, лечебно-профилактических учреждений, бань, прачечных, плавательных бассейнов, гимнастических залов, помещений душевых и гардеробных рабочей одежды вспомогательных зданий промышленных предприятий с холодными (проветриваемыми) подпольями, сооружаемых в Северной строительной-климатической зоне, следует предусматривать обогревание полов первых этажей. В качестве теплоносителя систем обогрева полов первых этажей зданий следует принимать горячую воду с температурой не более 95°C. Нагревательные элементы обогреваемых полов, как правило, следует подсоединять от теплового ввода самостоятельно ветвью, не подключая их к трубопроводам систем отопления зданий. Температура на поверхности обогреваемых полов не должна превышать температур, установленных в настоящей главе и главе СНиП II-А.7-62 «Строительная теплотехника. Нормы проектирования».