

БСГ № 1, 1965 г. с. 14.

Изменение № 1 главы СНиП II-Г.7-62

Приказом Госстроя СССР от 31 октября 1964 г. № 188 утверждено и с 1 января 1965 г. введено в действие изменение № 1 главы СНиП II-Г.7-62 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Нормы проектирования».

К п. 2.1. Табл. 1 изложена в новой редакции (см стр. 15).

Позиции 1; 94 и 153 табл. 3 изложены в следующей редакции:

Наименование веществ	Величины предельно допустимых концентраций в мг/м ³
1. Газы и пары	
1. Акролеин	2
94. Окись углерода	30
153. Формальдегид	5

К п. 2.8. Во втором и третьем абзацах относительная влажность воздуха принята не выше 80%.

К п. 2.21. Пункт изложен в следующей редакции:

«2.21. В случае, когда расчетная температура наружного воздуха теплого периода года для параметров А превышает 25°C, допускаемые температуры воздуха в производственных помещениях на постоянных рабочих местах, указанные в табл. 1, допускается повышать в теплый период года при сохранении указанных в той же таблице значений относительной влажности воздуха:

на 3° С, но не выше +31°C в помещениях с незначительными избытками явного тепла;

на 5°C, но не выше +33°C в помещениях со значительными избытками явного тепла;

на 2°C, но не выше +30°C в помещениях, в которых по условиям технологии производства требуется искусственное регулирование температуры или температуры и относительной влажности воздуха, независимо от величины избытков явного тепла».