

ИЗМЕНЕНИЕ № 2

ОСТ 108.360.105-76
 ПОДОГРЕВАТЕЛИ ПАРОВОДЯНЫЕ.
 КАМЕНЫ ВОДЯНЫЕ ПЕРЕДНИЕ.
 ПЕРЕМЫЧКИ,
 Конструкция и размеры

Утверждено и введено в действие указаником Министерства
 тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения
 от 28.12.87 № ВА-002-1/5843

Дата введения

01.01.88

Продлить срок действия стандарта до 01.01.93.

Таблица. Графы "S" и "Масса, кг" изложить в следующей
 редакции:

Обозначение перемычки	S	Масса, кг
01 ОСТ 108.360.105-76		2,47
02 ОСТ 108.360.105-76		3,34
03 ОСТ 108.360.105-76	6	4,56
04 ОСТ 108.360.105-76		5,40
05 ОСТ 108.360.105-76		7,20
06 ОСТ 108.360.105-76	10	15,80
07 ОСТ 108.360.105-76		21,60

ГР 803961/02 01.03.88