УТВЕРЖДАЮ

И.о.Начальника Главного Управления по развитию тяжелого, энергетического транспортного машиностроения Комитета РФ по машиностроению

Л.Д.Спавин
21.06.93

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

изменения отраслевых стандартов сборника "Подогреватели пароводяные тепловых сетей"

ОСТ 108.271.105-76	ОСТ 108.101.101-76	ОСТ 108.318.106-76
ОСТ 108.313.101-76	ОСТ 108.510.103-76	ОСТ 108.313.102-76
ОСТ 108.313.103-76	ОСТ 108.313.104-76	ОСТ 108.360.101-76
ОСТ 108.271.106-76	ОСТ 108.369.101-76	ОСТ 108.360.102-76
ОСТ 108.360.102-76	ОСТ 108.369.103-76	ОСТ 108.360.103-76
ОСТ 108.271.107-76	ОСТ 108.369.104-76	ОСТ 108.369.105-76
ОСТ 108.101.102-76	ОСТ 108.318.104-76	ОСТ 108.318.105-76
ОСТ 108.500.101-76	ОСТ 108.360.101-76	ОСТ 108.734.101-76
ОСТ 108.321.106-76	ОСТ 108.101.103-76	ОСТ 108.101.104-76
ОСТ 108.360.104-76	ОСТ 108.101.105-76	ОСТ 108.360.105-76
ОСТ 108.101.106-76	ОСТ 108.500.103-76	ОСТ 108.101.107-76
ОСТ 108.101.108-76	ОСТ 108.101.109-76	ОСТ 108.510.104-76
ОСТ 108.101.110-76	ОСТ 108.500.102-76	ОСТ 108.101.111-76
ОСТ 108.734.101-76	ОСТ 108.734.102-76	ОСТ 108.734.103-76
	ОСТ 108.321.107-76	

Заместитель генерального директора НПО ЦКТИ — Л.Л.Гачино

Заведующий научно-исследовательским отделом по управлению качеством продукции и стандартам — Г.В.Абашкин

(Продолжение на обороте)

Заведующий отделом
теплообменного оборудования — В.Ф.Ермолов

Руководитель темы,
старший научный сотрудник,
кандидат технических наук — В.А.Перминов

Исполнители :

Конструктор II категории — С.Н.Трифонова

УДК 621.648.696.463.5 Группа Е26

ИЗМЕНЕНИЕ № 3

ОСТ 108.794.101-76

ПОДОГРЕВАТЕЛИ ПАРОВОДЯНЫЕ.

ПРОБКА

Конструкция и размеры

Утверждено и введено в действие Указанием Комитета Российской Федерации по машиностроению № от

Срок введения 01.07.93

Продлить срок действия стандарта до 01.04.98.

Заменить " Rz40 (✓) " на " 12,5 (✓) ".

Заменить " Rz20 " на " 12,5 " .

Пункт 3. Заменить " ГОСТ 105 1- 7 " на " ГОСТ 1051 ".

Добавить пункт 5. " 5. Изготовление по согласованию с заказчиком ".

Издание официальное Перепечатка воспрещена

803955/03 03.07.22.