

СОГЛАСОВАНО

Трест "Совэлектлонкомплект"

Управляющий трестом


№ 14-10 И.Ф.Григорьев

"14" сентябрь 1982 г.

ИЗМЕНЕНИЕ № 1

УТВЕРДАЮ

Первый заместитель министра
энергетического машиностроения

 В.М. Валичко

"14" декабрь 1982 г.

со сроком введения

01.01.83

Группа Е26

ОСТ 108.271.107-76

ПОДОГРЕВАТЕЛИ ПАРОВОДНЫЕ.

СИСТЕМЫ ТРУБЫ ДЛИНОЙ 3000 ММ

Конструкция и размеры

На первой странице стандарта срок окончания действия заменить:
01.01.83 на 01.01.88.

На нижнем поле первой страницы внести отметку "Проверен в 1982г.

Пункт 3 изложить в новой редакции: "3. Материал тепловых
трубок - труба ДКРХМ 16x1x3000 Л0 70-1 ГОСТ 21646-76. Допускается
при применение трубок из латуни марки л68 ГОСТ 21646-76 и
ГОСТ 494-76".

Таблица 2. Поз.5. Заменить ссылку:
ГОСТ 494-69 на ГОСТ 21646-76.