УТВЕРЖДАЮ

И.о.Начальника Главного Управления по развитию тяжелого, энергетического транспортного машиностроения Комитета РФ по машиностроению

Л.Д.Спавин
21.06.93

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

изменения отраслевых стандартов сборника "Подогреватели паровые для тепловых сетей"

ОСТ 108.271.105-76	ОСТ 108.101.101-76	ОСТ 108.318.106-76
ОСТ 108.313.101-76	ОСТ 108.510.103-76	ОСТ 108.313.102-76
ОСТ 108.313.103-76	ОСТ 108.313.104-76	ОСТ 108.360.101-76
ОСТ 108.271.106-76	ОСТ 108.369.101-76	ОСТ 108.360.102-76
ОСТ 108.360.102-76	ОСТ 108.369.103-76	ОСТ 108.360.103-76
ОСТ 108.271.107-76	ОСТ 108.369.104-76	ОСТ 108.369.105-76
ОСТ 108.101.102-76	ОСТ 108.318.104-76	ОСТ 108.318.105-76
ОСТ 108.500.101-76	ОСТ 108.360.101-76	ОСТ 108.794.101-76
ОСТ 108.321.106-76	ОСТ 108.101.103-76	ОСТ 108.101.104-76
ОСТ 108.360.104-76	ОСТ 108.101.105-76	ОСТ 108.360.105-76
ОСТ 108.101.106-76	ОСТ 108.500.103-76	ОСТ 108.101.107-76
ОСТ 108.101.108-76	ОСТ 108.101.109-76	ОСТ 108.540.104-76
ОСТ 108.101.110-76	ОСТ 108.500.102-76	ОСТ 108.101.111-76
ОСТ 108.794.101-76	ОСТ 108.794.102-76	ОСТ 108.794.103-76
	ОСТ 108.321.107-76	

Заместитель генерального директора НПО ЦКТИ — Л.Л.Гачино

Заведующий научно-исследовательским отделом по управлению качеством продукции и стандартам — Г.В.Абашкин

(Продолжение на обороте)

Заведующий отделом
теплообменного оборудования — В.Ф.Ермолов

Руководитель темы,
старший научный сотрудник,
кандидат технических наук — В.А.Перминов

Исполнители :

Конструктор II категории — С.Н.Трифонова

УДК 696.463.5-216 Группа Е26

ИЗМЕНЕНИЕ № 3

ОСТ 108.500.102-76
ПОДОГРЕВАТЕЛИ ПАРОВОДЯНЫЕ
КОРПУСА. ДНИЩА
Конструкция и размеры

Утверждено и введено в действие Указанием Комитета Российской Федерации по машиностроению № от

Дата введения 01.07.93

Продлить срок действия стандарта до 01.07.98.

На С.1 под наименованием стандарта внести код ОКП: "ОКП 31 1356".

Пункт 2 дополнить словами: "Предельные отклонения размеров: h16, $\pm\frac{JT16}{2}$";

Чертеж. Заменить: $\overset{Rz160}{\sqrt{}}$ (√) на $\overset{40}{\sqrt{}}$ (√);

Выноска 1. Заменить: $50^0 \pm 5^0$ на $45^0 \pm 2^0$;

Таблица. Графа "Д". Записать: 309 (311), 412 (414), 466 (462). Графа "Масса, кг"". Заменить: "Масса, не более, кг".

В конце табл. добавить примечание: "В скобках указаны размеры для аппаратов, выпускаемых отдельными предприятиями-изготовителями".

Пункт 3. Заменить ГОСТ 380-71 на ГОСТ 380.

Издание официальное Перепечатка воспрещена