

УТВЕРЖАЮ

И.о. Начальника Главного
Управления по развитию
технологического, энергетического
и транспортного машино-
строения Комитета РФ по
машиностроению

Л.Д. Сталин
21.01.93

Л И С Т У Т В Е Р Ж Д Е Н И И
изменения отраслевых стандартов
сборника "Исследования парово-
дяные тепловых сетей"

ОСТ 108.271.105-76	ОСТ 108.101.101-76	ОСТ 108.318.103-76
ОСТ 108.318.101-76	ОСТ 108.510.103-76	ОСТ 108.318.102-76
ОСТ 108.318.103-76	ОСТ 108.313.104-76	ОСТ 108.360.101-76
ОСТ 108.271.106-76	ОСТ 108.369.101-76	ОСТ 108.369.102-76
ОСТ 108.360.102-76	ОСТ 108.369.103-76	ОСТ 108.360.103-76
ОСТ 108.271.107-76	ОСТ 108.369.101-76	ОСТ 108.369.105-76
ОСТ 108.101.102-76	ОСТ 108.318.104-76	ОСТ 108.318.105-76
ОСТ 108.300.101-76	ОСТ 108.360.101-76	ОСТ 108.734.101-76
ОСТ 108.321.106-76	ОСТ 108.101.103-76	ОСТ 108.101.101-76
ОСТ 108.360.104-76	ОСТ 108.101.105-76	ОСТ 108.360.105-76
ОСТ 108.101.103-76	ОСТ 108.500.103-76	ОСТ 108.101.107-76
ОСТ 108.101.108-76	ОСТ 108.101.109-76	ОСТ 108.510.101-76
ОСТ 108.101.110-76	ОСТ 108.500.102-76	ОСТ 108.101.111-76
ОСТ 108.734.101-76	ОСТ 108.734.102-76	ОСТ 108.734.103-76
	ОСТ 108.321.107-76	

Заместитель генерального
директора НПО ЦКТИ



Л.М. Бажено

Заведующий научно-иссле-
довательским отделом по
управлению качеством про-
дукции и стандартам


Г.В. Абашидзе

(Продолжение на обороте)

Заведующий отделом
теплообменного оборудования



В. Ф. Ершолов

Руководитель темы,
старший научный сотрудник,
кандидат технических наук



В. А. Пермянов

Исполнители :

Конструктор II категории



С. Н. Трифонова

Утверждено и введено в действие Указанием Комитета Российской Федерации по машиностроению № _____ от _____

Дата введения 01.07.98

Продлить срок действия стандарта до 01.07.98.

На С.1 под наименованием стандарта внести код ОКП: "ОКП 311356".

Пункт 2 дополнить словами: "Предельные отклонения размеров $\pm \frac{0.16}{2}$ ";

Табл.1. Графа "S". Заменить: 8 (б) и 7 (б) Графа "Масса, кг".

Заменить: "Масса, не более, кг".

Табл.2. Графа "Поз.1". В графе "Д_н × S" заменить: 325 × 8 (325 × 5) 426 × 7 (426 × 6) 480 × 7 (480 × 6) в графе "Масса, кг" заменить: "Масса, не более, кг".

В наименовании графы заменить ссылку ГОСТ 1253-87 на 12830 или ОСТ 108.540.103-76.

В табл. 1 и табл.2. В графах "Д_н" и "Д_н × S" третью строку сверху записать: 480 (476).

Чертеж. Заменить: ГОСТ 5934-69 на ГОСТ 5934 и ГОСТ 16037-90 на ГОСТ 14771.

Пункт 3. Записать в новой редакции: "Материал трубы (поз.1) —

Труба ГОСТ 10704 или ГОСТ 8696 при $I_H \leq 720$
вместо ГОСТ 10705

Допускается при $D_H \leq 426$ применение бесшовных труб по ГОСТ 8732."

Пункт 4. Заменить : ГОСТ 3467-75 на ГОСТ 3467.

Пункт 5. Изложить в новой редакции : " Прокатной фланцы по ГОСТ 12880 или по ОСТ 103.510.103-76 или ГОСТ 20750.2.

В конце табл. 2 добавить примечание : " В способках указаны размеры фланцев, выпускаемых отдельными предприятиями-изготовителями."