УТВЕРЖДАЮ

И.о.Начальника Главного Управления по развитию тяжелого, энергетического транспортного машиностроения Комитета РФ по машиностроению

Л.Д.Спавин
21.01.93

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

изменения отраслевых стандартов сборника "Подогреватели паровые для тепловых сетей"

ОСТ 108.271.105-76	ОСТ 108.101.101-76	ОСТ 108.318.106-76
ОСТ 108.313.101-76	ОСТ 108.510.103-76	ОСТ 108.313.102-76
ОСТ 108.313.103-76	ОСТ 108.313.104-76	ОСТ 108.360.101-76
ОСТ 108.271.106-76	ОСТ 108.369.101-76	ОСТ 108.360.102-76
ОСТ 108.360.102-76	ОСТ 108.369.103-76	ОСТ 108.360.103-76
ОСТ 108.271.107-76	ОСТ 108.369.104-76	ОСТ 108.369.105-76
ОСТ 108.101.102-76	ОСТ 108.318.104-76	ОСТ 108.318.105-76
ОСТ 108.500.101-76	ОСТ 108.360.101-76	ОСТ 108.734.101-76
ОСТ 108.321.106-76	ОСТ 108.101.103-76	ОСТ 108.101.104-76
ОСТ 108.360.104-76	ОСТ 108.101.105-76	ОСТ 108.360.105-76
ОСТ 108.101.106-76	ОСТ 108.500.103-76	ОСТ 108.101.107-76
ОСТ 108.101.108-76	ОСТ 108.101.109-76	ОСТ 108.510.104-76
ОСТ 108.101.110-76	ОСТ 108.500.102-76	ОСТ 108.101.111-76
ОСТ 108.734.101-76	ОСТ 108.734.102-76	ОСТ 108.734.103-76
	ОСТ 108.321.107-76	

Заместитель генерального директора НПО ЦКТИ — Л.Л.Гачино

Заведующий научно-исследовательским отделом по управлению качеством продукции и стандартам — Г.В.Абашкин

(Продолжение на обороте)

Заведующий отделом
теплообменного оборудования — В.Ф.Ермолов

Руководитель темы,
старший научный сотрудник,
кандидат технических наук — В.А.Перминов

Исполнители :

Конструктор II категории — С.Н.Трифонова

УДК 621-462:666.463.5

Группа Е26

ИЗМЕНЕНИЕ № 3

ОСТ 108.318.104-76

ПОДОГРЕВАТЕЛИ ПАРОВОЗДУШНЫЕ КАМЕРЫ ВОЛЯНЫЕ ПЕРЕДНИЕ ТРУБЫ

Конструкция и размеры

Утверждено и введено в действие Указанием Комитета Российской Федерации по машиностроению № от

Дата введения 01.07.93

Продлить срок действия стандарта до 01.07.98

На С.1 под наименованием стандарта ввести код ОКП : "ОКП 31 1356".

Пункт 2 дополнить абзацем: "Предельные отклонения размеров Н 14; $\pm \frac{IT16}{2}$. Допускается не производить разделку под сварку кромок отверстий в трубах".

Пункт 3 изложить в новой редакции:"Материал – Труба ГОСТ 10704 / ВСТ3пс3 ГОСТ10705. Допускается применение труб по ГОСТ 8696 (при $Д_н \leq 720$) , бесшовных труб по ГОСТ 8732 (при $Д_н \leq 426$) и труб по другой НТД, согласованной с головной организацией ".

Чертеж.Заменить:"$\overset{Rz80}{\nabla}(\nabla)$" на "$\overset{20}{\nabla}(\nabla)$".

Чертеж.Узел " I " добавить: " Отверстие сверлить при монтаже по согласованию с заказчиком".

Таблица.Графа " $Д_н$ x S ".Записать:325 x 8(6).Графу " L " записать 275(310); 275 (310); 320 (350), 426x7(6),480 (478)x7(6).

Графу " $d_н$ " записать :первая строка сверху – 109,третья строка сверху – 109(162); пятая строка сверху-161 (220).

Графу " Масса,кг " изложить в новой редакции : " Масса, не более, кг ".

Издание официальное Перепечатка воспрещена

В конце таблицы добавить примечание : " В скобках указаны размеры для аппаратов, выпускаемых отдельными предприятиями-изготовителями."