Группа Е26

ИЗМЕНЕНИЕ № 2

ОСТ 108.318.104-76

ПОДОГРЕВАТЕЛИ ПАРОВОДЯНЫЕ.
КАМЕРЫ ВОДЯНЫЕ ПЕРЕДНИЕ.
ТРУБЫ.
Конструкция и размеры

Утверждено и введено в действие указанием Министерства тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения от 28.12.87 № ВА-002-1/5843

Дата введения
01.01.88

Продлить срок действия стандарта до 01.01.93.

Чертеж. Сечение А-А, ⌀ 22. Дополнить словами: "Отверстие сверлить при монтаже".

Таблица. В графе "$Д_н$xS", в первой строке сверху заменить 325x8 на 325x6; в графе "L", в первой строке сверху заменить 275 на 310; во второй строке сверху заменить 275 на 310; в третьей строке сверху заменить 320 на 350; в графе "$d_н$" в первые три строки внести изменение в следующей редакции:

$d_н$	Масса, кг
109	13,5
109	21,0
162	27,4
134	30,9
220	38,6

ГР 803951/02 01.03.88