

Изменение № 1 ГОСТ 26044—83 Вибрация. Аппаратура для эксплуатационного контроля вибрационного состояния энергетических гидротурбинных агрегатов. Общие технические требования

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.06.89 № 2060

Дата введения 01.01.90

Пункт 3.5. Исключить слова: «ряда R10»; заменить ссылку: ГОСТ 8032—56 на ГОСТ 8032—84.

(Продолжение см. с. 242)

(Продолжение изменения к ГОСТ 26044—83)

Пункт 3.8. Второй абзац дополнить словами: «15 % допускается на низких частотах по согласованию с заказчиком».

Пункт 3.14 исключить.

Пункт 4. Четвертый, пятый абзацы изложить в новой редакции: «атмосферное давление от 84 до 106 кПа (от 630 до 795 мм рт. ст.);

внешние электрические и магнитные поля должны отсутствовать или находиться в пределах, не влияющих на работу аппаратуры»;

восьмой абзац. Заменить значения: (50 ± 1) Гц на $(50 \pm 0,5)$ Гц, $(60^* \pm 1)$ Гц на $(60^* \pm 0,5)$ Гц.

(Продолжение см. с. 243)

(Продолжение изменения к ГОСТ 26044—83)

Пункт 5.2. Заменить слова: «в исполнении 2 по ГОСТ 17167—71» на «в исполнении 3 по ГОСТ 12997—84».

Пункт 5.3. Заменить слова: «в исполнении 3 по ГОСТ 17167—71» на «в исполнении 5 по ГОСТ 12997—84».

Пункт 5.6. Пятый абзац. Заменить значения: « 50 ± 2 Гц или $(60^* \pm 2)$ Гц» на « (50 ± 1) Гц или $(60^* \pm 1)$ Гц».

(Продолжение см. с. 244)

(Продолжение изменения к ГОСТ 26044—83)

Пункт 6. Третий абзац. Заменить значение: «плюс 60 °С» на «плюс 50 °С».

Пункт 7.6 после слова «Масса» дополнить словами: «и энергоемкость».

Пункт 8.1. Исключить слова: «по ГОСТ 23642—79».

Пункт 8.4 исключить.

Пункт 10. Заменить ссылку: ГОСТ 8.002—71 на ГОСТ 8.002—86 и ГОСТ 8.513—84.

(ИУС № 11 1989 г.)