Группа К63

Изменение № 2 ГОСТ 23436—83 Бумага кабельная для изоляции силовых кабелей на напряжение до 35 кВ включительно. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26.04.89 № 1109

Дата введения 01.11.89

Пункт 2.2. Таблица. Графа «Норма для бумаги марки». Для всех марок (кроме К-080) заменить норму: 4—8 на «Не более 8» (10 раз).

Пункт 4.2. Первый абзац. Заменить значение: (20±2) °С на (20±1) °С; второй абзац. Заменить слова: «не менее 4 м» на «не менее 4 ч».

(ИУС № 7 1989 г.)