
Группа Г89

Изменение № 1 ГОСТ 20073—81 Компрессоры воздушные поршневые стационарные общего назначения. Правила приемки и методы испытаний
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.06.85 № 1920 срок введения установлен

с 01.12.85

Пункт 1.10. Таблица 1. Графа «Наименование параметров и характеристик», примечание 3. Заменить слова: «виброускорения» на «виброскорости».

(Продолжение см. с. 142)

(Продолжение изменения к ГОСТ 20073—81)

Пункт 2.1.8 после слов «(компрессором, электродвигателем)» дополнить словом: «электродвигатель»; после слов «штатные приборы» исключить слова: «и электрооборудование».

Пункт 2.2.3. Таблица 4. Графа «Определяемые параметры». Заменить слова: «Мощность на валу» на «Потребляемая мощность».

Пункт 2.3.4 дополнить примечанием: «Примечание. Для двухступенчатых компрессоров при наличии концевых холодильников допускается определять влажность перед мерным устройством φ_c пересчетом по формуле

$$\varphi_c = \varphi' \frac{P_c T' \rho'_{вп.м}}{P' T_c \rho_{вп.м}} ,$$

(Продолжение см. с. 143)

(Продолжение изменения к ГОСТ 20073—81)

где $\phi' = 1$ — относительная влажность газа в воздухосборнике;

$T' \leq 60^{\circ}\text{C}$ — температура воздуха в воздухосборнике (после концевого холодильника);

P' — давление в воздухосборнике;

$\rho'_{\text{вп.м}}$ — плотность насыщенных водяных паров в воздухосборнике;

(Продолжение см. с. 144)

(Продолжение изменения к ГОСТ 20073—81)

T_c — температура воздуха перед мерным устройством;

P_c — давление перед мерным устройством;

$\rho_{\text{пл.м}}$ — плотность насыщенных водяных паров перед мерным устройством».

Пункт 2.3.17, приложение 3. Заменить слово: «виброускорения» на «вибровескости».

(ИУС № 9 1985 г.)